

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 06 NĂM 2026

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-06-26	08h00	01-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-06-26	13h00	01-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-06-26	19h00	01-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
1	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-06-26	08h00	01-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-06-26	18h00	01-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên đến 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	02-06-26	08h00	02-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	02-06-26	19h30	02-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	02-06-26	09h00	02-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
12	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	02-06-26	07h00	02-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV KCN Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	02-06-26	13h00	02-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	03-06-26	08h00	03-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	03-06-26	19h30	03-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	03-06-26	08h00	03-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	03-06-26	07h00	03-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đức	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	03-06-26	13h00	03-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đông	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	04-06-26	08h00	04-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	04-06-26	19h00	04-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-06-26	18h00	04-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	04-06-26	08h00	04-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-06-26	18h00	04-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	04-06-26	08h00	04-06-26	15h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng do cảnh báo hết pin.	0	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	- Cắt điện cô lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng. - Cô lập mạch áp, Jum mạch dòng cấp cho công tơ T101 tại tủ 110kV Capacitor Bank Control Panel trong phòng điều hành trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
44	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thăng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	04-06-26	07h00	04-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV An Hội	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	04-06-26	13h00	04-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thành Công	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xà và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	05-06-26	19h00	05-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	05-06-26	18h00	05-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	05-06-26	08h00	05-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	05-06-26	18h00	05-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	06-06-26	12h00	06-06-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	06-06-26	19h00	06-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	06-06-26	18h00	06-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
60	06-06-26	08h00	06-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401	Cắt điện cô lập ngăn T401	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	06-06-26	13h30	06-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402	Cắt điện cô lập ngăn T402	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	06-06-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	08-06-26	08h00	08-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	08-06-26	18h00	08-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	08-06-26	08h00	08-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	08-06-26	13h00	08-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	08-06-26	19h00	08-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
69	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV Bầu Đồn - P.Đông 5, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	09-06-26	09h00	09-06-26	11h30	XNLĐTN	(Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	09-06-26	07h00	09-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Bến Cầu	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	09-06-26	13h00	09-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Mộc Bài	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	09-06-26	08h00	09-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	09-06-26	19h30	09-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bầu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	10-06-26	08h00	10-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
88	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	10-06-26	07h00	10-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngô	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	10-06-26	13h00	10-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	10-06-26	07h00	10-06-26	18h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp ngừng TD41, T401. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1, T401	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển sử dụng sang TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng
92	10-06-26	08h00	10-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	10-06-26	19h30	10-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
96	10-06-26	09h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Tân Hưng	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Tân Biên.	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mối nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Tân Biên 2 - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Cầu Máng đến trạm 110kV BourBon đến trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mối nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-06-26	08h00	11-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	11-06-26	18h00	11-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	11-06-26	07h00	11-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	11-06-26	08h00	11-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
104	11-06-26	19h00	11-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	11-06-26	18h00	11-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mối nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	12-06-26	08h00	12-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	12-06-26	18h00	12-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
113	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	12-06-26	19h00	12-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	12-06-26	18h00	12-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	13-06-26	08h00	13-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	13-06-26	08h00	13-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộc.	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộc.	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 401	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	13-06-26	13h30	13-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộc.	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộc.	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 402	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402	Cắt điện cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	13-06-26	18h00	13-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	13-06-26	08h00	13-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
124	13-06-26	19h00	13-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	13-06-26	18h00	13-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	XNLDTN	- XNLDTN - TNĐMN	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Mộc Bài - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
127	15-06-26	08h00	15-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	15-06-26	18h00	15-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	15-06-26	07h00	15-06-26	11h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVDLTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển tự dùng sang TD42 Trạm 110kV Tân Hưng
130	15-06-26	13h00	15-06-26	18h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVDLTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm TD42 và MBA tự dùng TD42. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD42-2 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển tự dùng sang TD41 Trạm 110kV Tân Hưng
131	15-06-26	08h00	15-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	15-06-26	13h00	15-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
133	15-06-26	19h00	15-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 128	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	15-06-26	07h00	15-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 172 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 50	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	16-06-26	09h00	16-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	16-06-26	18h00	16-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	16-06-26	07h00	16-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Dộp	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	16-06-26	13h00	16-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Cầu Máng	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	16-06-26	08h00	16-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
143	16-06-26	18h00	16-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	16-06-26	19h30	16-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	16-06-26	07h00	16-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - Phước Đông	Từ trụ 14 đến trụ 20	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	17-06-26	08h00	17-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	17-06-26	18h00	17-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	17-06-26	07h00	17-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thanh Đức	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	17-06-26	13h00	17-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Hòa Thành	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	17-06-26	08h00	17-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	17-06-26	18h00	17-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	17-06-26	19h30	17-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	17-06-26	09h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 30 đến trụ 60	Đóng bỏ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	17-06-26	07h00	17-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
159	18-06-26	08h00	18-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	18-06-26	18h00	18-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	18-06-26	07h00	18-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tây Ninh	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	18-06-26	13h00	18-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Long Hoa	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	18-06-26	08h00	18-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	18-06-26	19h00	18-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	18-06-26	18h00	18-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	18-06-26	07h00	18-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	19-06-26	08h00	19-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
169	19-06-26	18h00	19-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	19-06-26	06h30	19-06-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDV điện lực Tây Ninh - TNDMN - Công ty Đông Anh	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Trạm 110kV Tân Biên.	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	- Thi nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Biên - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý rìn dầu MBA T1. - Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn dây chống sét của đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Tân Biên - 175 Tân Biên 2. - Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431, T401, TD41-1 Trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 Trạm 110kV Tân Biên
171	19-06-26	09h00	19-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	19-06-26	09h00	19-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	19-06-26	09h00	19-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	19-06-26	09h00	19-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	19-06-26	19h00	19-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
176	19-06-26	18h00	19-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	20-06-26	08h00	20-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	20-06-26	18h00	20-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	20-06-26	08h00	20-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	20-06-26	13h30	20-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	Cắt điện cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	20-06-26	08h00	20-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	20-06-26	13h00	20-06-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	20-06-26	19h00	20-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	20-06-26	18h00	20-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	22-06-26	08h00	22-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
186	22-06-26	18h00	22-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	22-06-26	08h00	22-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	22-06-26	13h00	22-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	22-06-26	19h00	22-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Phước Đông đến trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
194	22-06-26	07h00	22-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 30 đến trụ 60	Đóng bổ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	23-06-26	09h00	23-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	23-06-26	07h00	23-06-26	15h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV Suối Dộp	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thanh Đức.	- Thí nghiệm CBM cấp ngắt TD41 và MBA tự dùng TD41. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thanh Đức.	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Thanh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển tự dùng sang TD42 Trạm 110kV Thanh Đức
198	23-06-26	08h00	23-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	23-06-26	12h00	23-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	23-06-26	18h00	23-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	23-06-26	19h30	23-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
202	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 61 đến trụ 90	Đóng bỏ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	23-06-26	07h00	23-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	24-06-26	08h00	24-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	24-06-26	08h00	24-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	24-06-26	18h00	24-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	24-06-26	19h30	24-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
210	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	24-06-26	09h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tự bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	24-06-26	07h00	24-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	25-06-26	08h00	25-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	25-06-26	18h00	25-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	25-06-26	08h00	25-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	25-06-26	19h00	25-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	25-06-26	18h00	25-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	25-06-26	07h00	25-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	26-06-26	08h00	26-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	26-06-26	18h00	26-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	26-06-26	06h30	26-06-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN	Trạm 110kV Tân Biên.	- Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Tân Biên.	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Biên - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý rìn dầu TL 172	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	- Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 Trạm 110kV Tân Biên.

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
226	26-06-26	09h00	26-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	26-06-26	09h00	26-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	26-06-26	09h00	26-06-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	26-06-26	09h00	26-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	26-06-26	13h00	26-06-26	19h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	26-06-26	19h00	26-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	26-06-26	18h00	26-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	26-06-26	07h00	26-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
235	27-06-26	08h00	27-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	27-06-26	18h00	27-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	27-06-26	08h00	27-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	27-06-26	19h00	27-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	27-06-26	18h00	27-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	29-06-26	08h00	29-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	29-06-26	18h00	29-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	29-06-26	08h00	29-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
243	29-06-26	13h00	29-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	29-06-26	19h00	29-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 172 BourBon - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 90 đến trụ 101	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	30-06-26	09h00	30-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	30-06-26	08h00	30-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	30-06-26	18h00	30-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
252	30-06-26	19h30	30-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	30-06-26	07h00	30-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - An Thạnh	Trạm 110KV - An Thạnh	1. Thay cáp ngầm 24kV ngắn lộ 431 (09 sợi), Thí nghiệm cáp mới, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. 2. Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải 22kV trạm An Thạnh nhận điện từ các trạm lân cận Bình Tiên, Bến Lức, Đức Huệ.	Cô lập MC 131, 132, 431, 432, C41, C42, T1, T2 trạm An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	07-06-26	05h30	07-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Cản Giuộc	Trạm 110KV - Cản Giuộc	Lắp 03 bộ xả phụ dây dẫn và 01 bộ xả phụ chống sét tại vị trí trụ T1A (trụ thuộc 02 tuyến đường dây 176 Cản Đước 2 – 171 Cản Giuộc và 175 Cản Đước 2 – 171 Cản Đước hiện hữu)	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	- Cô lập đường dây 175 Cản Đước 2 – 171 Cản Đước; - Cô lập đường dây 176 Cản Đước 2 – 171 Cản Giuộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	14-06-26	05h00	14-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Cần Đước	Trạm 110KV - Cần Đước	1. Cô lập mạch tín hiệu SCADA và thu hồi từ SIC, RTU cũ; 2. Thay 04 bộ bảo động: từ CP1 ngăn T1; từ CP2 ngăn 112, từ E05- ngăn 132, từ E04 ngăn 172; 3. Thí nghiệm CBM cấp độ 2: 112, 172, C41, 132, 172. 4. Lắp khung định vị dây dẫn bị rơi; Lắp đai thép định vị dây thoát sét dọc thân trụ; 5. Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải 22kV trạm Cần Đước nhận điện từ các trạm lân cận T4 Cần Đước 2, Tân Tập, Cần Giuộc.	- Cô lập MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 412, C11, C12, C41, C42, T1, T2 trạm Cần Đước; - Cô lập đường dây 175 Cần Đước 2 – 171 Cần Đước; - Cô lập đường dây 172 Cần Đước – 172 Gò Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-06-26	05h00	21-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Rạch Chanh	Trạm 110KV - Rạch Chanh	1. Thay cáp ngầm 24kV ngăn lộ 431, 432; Thí nghiệm cáp mới, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. 2. Nghiệm thu SCADA rơ le F67 ngăn 131, 132. 3. Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải 22kV trạm Rạch Chanh nhận điện từ các trạm lân cận Bến Lức, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, Tân Trụ	Cô lập MC 131, 173, 431, 432, 421, C41, C42, T1, T2 trạm Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-06-26	05h30	21-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Cần Giuộc	Trạm 110KV - Cần Giuộc	Chuyển vị trí 03 chuỗi neo dây dẫn mạch 176 Cần Đước 2 – 171 Cần Giuộc từ xà chính trụ T1A sang xà phụ đã lắp bổ sung. Căng dây dây dẫn, phụ kiện, dây chống sét và dây cáp quang từ trụ số T1A đến ngăn lộ 110kV TBA 220kV Cần Đước 2. Đầu lèo dây từ xà chính sang xà phụ tại vị trí trụ T1A	Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập đường dây 176 Cần Đước 2 – 171 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-06-26	07h00	21-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Rạch Chanh	Trạm 110KV - Rạch Chanh	An toàn để Truyền tải điện Tây Ninh công tác kiểm định sai số đo lường TU 183, TI 183 TBA 220kV Bến Lức	Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập đường dây 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Hựu Thạnh	Trạm 110KV - Hựu Thạnh	1. Thay cáp ngầm 24kV ngăn lộ 431; Thí nghiệm cáp mới, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. 2. Nghiệm thu SCADA rơ le F67 ngăn 131, 132, F21 ngăn 112, F87L ngăn 171. 3. CBM cấp độ 2: TC C41, Cáp ngầm 4. Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải 22kV trạm Hựu Thạnh nhận điện từ các trạm lân cận Đức Hòa 3, Đức Hòa, Bình Tiền.	- Cô lập MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421, C11, C12, C41, C42, T1, T2 trạm Hựu Thạnh; - Cô lập đường dây 171 Hựu Thạnh – 172 Lê Minh Xuân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Cần Giuộc	Trạm 110KV - Cần Giuộc	1. Lắp đặt chuỗi, phụ kiện, dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang khoảng néo từ trụ T01 xây dựng mới đến vị trí trụ T1A hiện hữu. Thu hồi 01 đoạn dây chống sét hiện hữu từ trụ T1A đến ngăn lộ 110kV TBA 220kV Cần Đước 2 và thay bằng dây cáp quang OPGW-70 khoảng néo từ trụ T1A đến ngăn lộ 110kV TBA 220kV Cần Đước 2 2. Đầu nối lèo hoàn chỉnh hình thành đường dây 176 Cần Đước 2 – Phước Lý và Phước Lý – 171 Cần Giuộc 3. Đóng điện nghiệm thu Công trình Trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Trám) và đường dây đầu nối 4. Chính trụ nghiêng (trụ 105), xử lý xà dây chống sét (trụ 126).	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập đường dây 176 Cần Đước 2 – 171 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	28-06-26	05h00	28-06-26	16h30	XNLD Tây Ninh	XNLD Tây Ninh	Trạm 110KV - Cần Giuộc	Trạm 110KV - Cần Giuộc	1. CBM cấp độ 2, nhị thứ T1, TD41 2. Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm.	Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải 22kV trạm Cần Giuộc nhận điện từ các trạm lân cận Tân Tập, Long Hậu, Cần Đước, T4 Cần Đước 2	Cô lập MC 171, 131, 431, C11, C41, T1 trạm Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-06-26	08h30	01-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ 1B nhánh rẽ áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Lắp trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên, đầu nối hoàn chỉnh phần trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7A xã Mỹ Yên	Cắt 3 LBFCO T12 Áp 5 Mỹ Yên 2	68	0,1891	0,0011	0,0113	0,0001	0,067	200	
2	01-06-26	11h30	01-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức đến trụ T1/1 đường dây hạ áp trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Lắp cáp xuất hạ áp trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T1/1 công tác xử lý điện áp thấp trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7A xã Mỹ Yên	- Cắt FCO trạm T1/1B áp 7A Mỹ Yên (FCO đang cắt); - Cắt CB trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên	65	0,3012	0,0010	0,0181	0,0001	0,067	333	
3	01-06-26	08h00	01-06-26	11h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Cty CP Rượu Việt Nam	Tại TBA 630kVA Cty CP Rượu Việt Nam	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Cty CP Rượu Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Cty CP Rượu Việt Nam- áp 1 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Cty CP Rượu Việt Nam (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477, 472, 474 An Thạnh	Trụ T102A-120 (tre), T213-215 (sung, bản), T216A-217 (cây xanh), T218-219 (cây xanh), T222A (cây xanh), T232-232A (cây xanh), T246-247 (4 cây xanh) Trục Bến Lức-Đức Hòa, trụ T2-3 (dừa), T6-7 (cây xanh), T11-12(dừa), T15 (cây xanh), T18-19 (sung), T21 (cây xanh), T26-27(bông giấy) nhánh rẽ Ấp 6 Lương Hòa, trụ T9-11 (2 bụi tre) nhánh rẽ Kênh Xáng Nhỏ, trụ T2-3 (dừa) nhánh rẽ Ấp 8,9 Lương Hòa, trụ T2-3 (dừa) nhánh rẽ Ấp 8,9 Lương Hòa, trụ T2-3	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Khải)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lâm, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-06-26	08h00	01-06-26	14h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Long Định 2, T44 Long Kim - Long Hòa	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Định 2, T44 Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Tách lưới, ép lèo sang tải hạ áp trạm Long Định 2 qua trạm T44 Long Kim - Long Hòa, thu hồi phần hạ áp trạm Long Định 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 7 xã Long Cang	- Cắt FCO, tháo hotline trạm Long Định 2 - Cắt FCO trạm T44 Long Kim - Long Hòa	125	0,7043	0,0020	0,0417	0,0001	0,133	800	
7	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi (T79 đến T90)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-06-26	08h00	01-06-26	10h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T10 Thanh Trung 5	Đường dây hạ áp độc lập trạm T10 Thanh Trung 5	Chỉnh trụ hạ áp H10 trạm T10 Thanh Trung 5 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Trạm T10 Thanh Trung 5, áp Thanh Trung, xã Tân Tập	Cắt MCCB trạm T10 Thanh Trung 5	127	0,1677	0,0014	0,0141	0,0001	0,133	267	
11	01-06-26	11h00	01-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T12 Thanh Trung 7	Đường dây hạ áp độc lập trạm T12 Thanh Trung 7	Chỉnh trụ hạ áp H5, H9, H10 trạm T12 Thanh Trung 7 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Trạm T12 Thanh Trung 7, áp Thanh Trung, xã Tân Tập	Cắt MCCB trạm T12 Thanh Trung 7	119	0,3928	0,0013	0,0331	0,0001	0,133	667	
12	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ TL 839 Rạch Bần, Nhánh rẽ Rạch Bần, Nhánh rẽ An Hòa, Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ T23A Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Cầu 7 Chuyển, Nhánh rẽ Diễm Ngọc, Nhánh rẽ Bến Phà Trà Cú, Nhánh rẽ Ấp 3 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ T11A Ấp 2 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T25 Nhánh rẽ TL 839 Rạch Bần, Từ trụ T01 đến T30 Nhánh rẽ Rạch Bần, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T06 Nhánh rẽ T23A Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Cầu 7 Chuyển, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Diễm Ngọc, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Ấp 3 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ T11A Ấp 2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T86 Nhánh rẽ Bình Hòa	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 1 Tân Đô Nr DS 2 Tân Đô	Tại trụ: T6-T7, T8-9, T10-11, T12-13, T14-15, T16-17, T7-8, T14-15, T18-19, T29-30, T38-39	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr DS 1 Tân Đô Nr DS 2 Tân Đô Tổng: 20 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-06-26	08h00	01-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23/11 KDC Trần Anh	Đường dây hạ áp trạm T23/11 KDC Trần Anh	Tăng cường dây hạ áp trạm T23/11 KDC Trần Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T23/11 KDC Trần Anh	176	1,0103	0,0018	0,0928	0,0002	0,100	950	
17	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,474TV2	Tuyến 472,474TV2	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa (17HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	- Khắc phục khiếm khuyết và phòng chống sự cố đường dây hạ áp T13B Nguyễn Đại Thời (lắp mới tiếp địa, thay kẹp quay bằng kẹp IPC), di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ (01HS) - Di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA Trần Trung Tam 1 (3 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 6 năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhứt Ninh (10 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhứt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	01-06-26	08h00	01-06-26	15h00	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH XD Điện Châu Thành Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Dư Hoài	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Công ty TNHH Dư Hoài	Lắp xà, sứ, LBFCO phân đoạn và đấu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 22kV và TBA 1000kVA Công ty TNHH TM chăn nuôi công nghệ cao Hoàn Hảo Vina	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH Dư Hoài: ấp Hoàng Gia - xã Thạnh Hoá	Cắt 3LBFCO phân đoạn T32 Công ty TNHH Dư Hoài	3	0,0699	0,0002	0,0012	0,0000	0,033	233	
28	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Nhà Dài, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T16-T70 Nhánh rẽ Nhà Dài	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Toàn bộ ấp Nhà Dài, ấp An Hoà 3, ấp 1A, ấp 2A xã Thủ Thừa; Một phần ấp An Hoà 2, ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Dài	1205	25,1770	0,0466	0,6026	0,0011	0,667	6.000	
30	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Cơ Sở Thuận Lợi, tuyến 479 Thủ Thừa	Tại trụ T4A Nhánh rẽ Cơ Sở Thuận Lợi và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cầu An Hoà: Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T4A(hh) NR Cơ Sở Thuận Lợi-T18 (dk) XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bà Phổ, tuyến 477 Thủ Thừa	Tại trụ T8 Nhánh rẽ Bà Phổ và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cầu An Hoà: Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T8(hh) NR Bà Phổ - T19 (dk)XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	Toàn bộ áp Bà Phổ, áp Bình Lương Đông, áp Bình Lương 2, xã Thủ Thừa; Một phần áp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực từ Trường Cấp 2 đến KDC Bình An)	Cắt LBS T1A + DS T2 Bà Phổ	1396	29,1677	0,0540	0,6981	0,0013	3,333	30.000	
32	01-06-26	07h30	01-06-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao trạm T6 CSCT Bà Phổ	Tại thùng điện kế và cầu dao trạm T6 CSCT Bà Phổ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T1A + DS T2 Bà Phổ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	01-06-26	07h00	01-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Chợ Bà Mía, trạm Chợ Bà Mía 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Chợ Bà Mía, trạm Chợ Bà Mía 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	01-06-26	13h30	01-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà, trạm T4 An Hoà 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà, trạm T4 An Hoà 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	01-06-26	08h00	01-06-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bầu Sen	T75 Nr Khánh Hưng đến T13 Nr Bầu Sen	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	01-06-26	10h00	01-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Rọc Đò	T32 Nr Lò Gạch đến T95 Nr Rọc Đò	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	01-06-26	07h30	01-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T168A đến trụ T198 Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T168A-T169, T171-T172, T181-T182, T197- T198 Tuyến 471 Mộc Hóa (15 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	01-06-26	13h00	01-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cty Tai Nan, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến trụ T8 Nhánh rẽ Cty Tai Nan Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T2-T3, T5-T6, T7-T8 Nhánh rẽ Cty Tai Nan, Tuyến 471 Mộc Hóa (17 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
40	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Long Hiệp	Trụ T1-2A(4 cây sao), T3-4(5 cây sao), T4A-4A/1-T12 (9 cây sao, hoàng hậu), T17-19 (7 cây sao), T21-23 (5 cây sao), T25-27/1 (5 cây sao), T29-30 (dừa) nhánh rẽ Áp Chánh Long Hiệp	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-06-26	09h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Áp 2 Lương Bình 2 tuyến 471 An Thạnh	Tại trụ 03 nhánh rẽ Áp 2 Lương Bình 2 tuyến 471 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm T3 Áp 2 Lương Bình 2 từ 25kVA thành 50kVA, thay AB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO Áp 2 Lương Bình 2	38	0,2642	0,0006	0,0159	0,0000	0,067	500	
42	02-06-26	08h00	02-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Tại TBA 3x25kVA Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 3x25kVA Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10-xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	267	
43	02-06-26	10h00	02-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Tại TBA 320kVA Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 320kVA Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Thuận Nhiên An- xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ TBA Công ty TNHH Thuận Nhiên An (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
44	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat - 475LH	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat-T5 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT	Công tác thay điện kế +TI 30/5 +TU Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT+Thay TI 30/5+TU+ điện kế Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat (PB06060057701) - Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT (PB06060057702) áp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat	2	0,0160	0,0000	0,0009	0,0000	0,667	5.667	
45	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lê, Rạch Kiến, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 473 Cần Đước, Nhánh rẽ Ao Bà Sáu, Bình Địa, Khu 1C, Trục Tân Lâm - Xoài Đồi, Ấp 7 Phước Tuy, Đình Vạn Phước	Tại khoảng trụ 11(2), 32-34(5), 39-40(3), 45-47(5) Tuyến 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Ao Bà Sáu _ Tuyến 477 Cần Đước; Tại khoảng trụ 48-49(2), 79A(1), 80(1), 87(1) Trục Tân Lâm - Xoài Đồi _ Tuyến 477, 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 2-3(4), 4(1), 5-6(3) Nhánh rẽ Bình Địa; Tại khoảng trụ 2-4(4) Nhánh rẽ Khu 1C; Tại khoảng trụ 1(1), 7-8(3) Nhánh rẽ Ấp 7 Phước Tuy; Tại khoảng trụ 1-2(2), 7-8(1), 13B-14(2) Nhánh rẽ Đình Vạn Phước Tuyến 473 Cần	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vũng Hạ (T23- T121), Tân Tập (T1- T62/4), Tân Tập 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 3 Tân Đô Nr DS 4 Tân Đô	Tại trụ: T7-8, T14-15, T16-17, T18-19, T25-26, T27-28, T1-2, T4-5, T8-9, T12-13, T1	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 3 Tân Đô Nr DS 4 Tân Đô Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	02-06-26	08h00	02-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3 Toàn Gia Thịnh	Đường dây hạ áp trạm T3 Toàn Gia Thịnh	Tăng cường dây hạ áp trạm T3 KDC Toàn Gia Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T3 Toàn Gia Thịnh	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
52	02-06-26	08h30	02-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ANNONGLAND	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ANNONGLAND	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030093844	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH ANNONGLAND, ấp 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ANNONGLAND	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
53	02-06-26	13h00	02-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030037216	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
54	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ An Ninh Đông 1, nhánh rẽ An Thuận, nhánh rẽ T7 An Thuận, nhánh rẽ An Định, nhánh rẽ Kênh Tây, nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, nhánh rẽ An Hòa, nhánh rẽ An Hòa 4, nhánh rẽ An Hòa 5, nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, nhánh rẽ An Thạnh 6, nhánh rẽ an Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ T01 đến T35 nhánh rẽ An Thuận, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T7 An Thuận, Từ T01 đến T29 nhánh rẽ An Định, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Kênh Tây, Từ T01 đến T12 nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T05 nhánh rẽ An Hòa 4, Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Hòa 5, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Từ T08 đến T12 nhánh rẽ An	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
56	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	02-06-26	07h30	02-06-26	08h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tân An; Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T66A, T67A Tuyến 471TA-479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T66A Hòa Phú (mạch trên, giao lưới tuyến 471TA-479TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T67A Hòa Phú đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T67A Hòa Phú sang vị trí Local; - Đóng DS T66A Hòa Phú; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T67A Hòa Phú sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	02-06-26	08h15	02-06-26	08h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tân An; Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T66A, T67 Tuyến 471TA-479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T66A Hòa Phú (mạch dưới, giao lưới tuyến 471TA-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T67 Lô Làng đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T67 Lô Làng sang vị trí Local; - Đóng DS T66A Lô Làng; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T67 Lô Làng sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	02-06-26	09h00	02-06-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478 Tân An; Tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T49, T50 Tuyến 478TA	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T49 Bình Quới (giao lưới tuyến 478TA-471TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T50 Bình Quới đang cắt; - Đóng DS T49 Bình Quới.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	02-06-26	09h45	02-06-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ T22 Nhánh rẽ Vĩnh Xuân (480TV/163/22)	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T22 Vĩnh Xuân (giao lưới tuyến 479TV-480TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T22 Vĩnh Xuân đang cắt; - Đóng DS T22 Vĩnh Xuân.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	02-06-26	10h30	02-06-26	10h45	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477 Tầm Vu Tuyến 478 Tầm Vu	Tại trụ T163A Tuyến 478 Tầm Vu; Tại trụ T16 Tuyến 477TV-479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T163A UBND huyện (giao lưới tuyến 478TV-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T16 UBND Huyện đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T16 UBND Huyện sang vị trí Local; - Đóng DS T163A UBND Huyện; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T16 UBND Huyện sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
62	02-06-26	14h00	02-06-26	14h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 476 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T224A Tuyến 474-476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T224A Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 476TV-474TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra REC T224A Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển REC T224A Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T224A Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển REC T224A Thanh Phú Long sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	02-06-26	11h00	02-06-26	11h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu Tuyến 476 Tầm Vu	Tại trụ T177A Tuyến 472-474-476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T177A Ngã tư Cầu Vuông (giao lưới tuyến 478TV-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T177A Ngã tư Cầu Vuông đang cắt; - Đóng DS T177A Ngã tư Cầu Vuông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	02-06-26	14h15	02-06-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T230 Tuyến 474-476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T230 Cầu Phú Lộc (giao lưới tuyến 474TV-474TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T230 Cầu Phú Lộc đang cắt; - Đóng DS T230 Cầu Phú Lộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-06-26	14h45	02-06-26	15h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T242, T242A Tuyến 474-476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T242 Bưu điện Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 474TV-472TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T242 Bưu điện Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
66	02-06-26	15h15	02-06-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu 2 Tuyến 478 Tầm Vu 2	Tại trụ T1, T1A Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188)	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T1A Lộ Dừa Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 472TV2-478TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T1A Lộ Dừa Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long sang vị trí Remote	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
67	02-06-26	15h45	02-06-26	16h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu	Tại trụ T49, T50 Nr Cầu Hàn	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T50 Cầu Hàn (giao lưới tuyến 472TV-474TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T49 Cầu Hàn đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T49 Cầu Hàn sang vị trí Local; - Đóng DS T50 Cầu Hàn; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T49 Cầu Hàn sang vị trí Remote	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
68	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
69	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
70	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Trần Trung Tam, NR An Vĩnh Ngãi	T.4 NR. Trần Trung Tam, T.2-T.16,T.26, T.44 NR. An Vĩnh Ngãi	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
71	02-06-26	08h00	02-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Tại TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	HKD Nguyễn Văn Hùng - Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD HKD Nguyễn Văn Hùng	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,087	303	
72	02-06-26	13h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Tại TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	13	HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh - Đường Lê Văn Tường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO NR. HKD Cấp Nước Quang Vinh	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,433	1.517	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
73	02-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	02-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	02-06-26	07h30	02-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Cầu Ông Xe, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T165-a19 Đdht trạm Cầu Ông Xe	Xử lý điện áp thấp Đdht, phát quang cây xanh: tăng cường dây dẫn AV 50mm2 từ T165-a19	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Vườn Cò, áp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Cầu Ông Xe	122	2,4074	0,0047	0,0576	0,0001	0,033	283	
79	02-06-26	07h30	02-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T15 đến trụ T19 Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T15-T16, T17 - T18, T18-T19 Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa (20 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	02-06-26	13h00	02-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T8 Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5-T6, T6-T7, T7-T8 Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa (16 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
82	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478, 479 Long Hiệp	Trụ T115-116 (cây xanh nhánh rẽ Gò Đen Long Khê, trụ T26/2/1 (dừa), T5 (dây leo), T6-7 (tre, chuối)) nhánh rẽ Kênh Phước Toàn, trụ T2-3 (dừa, cây dầu), T8-10 (3 cây dầu) nhánh rẽ T10 Ấp 1 Phước văn 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	03-06-26	08h30	03-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 19 nhánh rẽ áp 5 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm T19 áp 5 An Thạnh 2 từ 37,5kVA thành 50kVA, thay AB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 5 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO T19 Áp 5 An Thạnh 2	67	0,1863	0,0010	0,0112	0,0001	0,067	200	
84	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Ấp 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 10 nhánh rẽ áp 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm T10 áp 6 An Thạnh từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA, thay AB 200A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO Ấp 6 An Thạnh	77	0,2498	0,0012	0,0150	0,0001	0,067	233	
85	03-06-26	08h00	03-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Phạm Thị Kim Loan	Tại TBA (160+180)kVA HKD Phạm Thị Kim Loan	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm (160+180)kVA HKD Phạm Thị Kim Loan	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	HKD Phạm Thị Kim Loan- xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Phạm Thị Kim Loan (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	400	
86	03-06-26	08h00	03-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An - 471BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An	Công tác thay điện kế +TI 10/5 xử lý non tải Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An (PB06060057744)-ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An (T18)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
87	03-06-26	10h30	03-06-26	11h20	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN-475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN (PB06060058576)-ấp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
88	03-06-26	11h30	03-06-26	12h20	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam-475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam (PB06060065317)-ấp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
89	03-06-26	14h00	03-06-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam- 475LH	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam (PB06060063049)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
90	03-06-26	15h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long- 476 KCN Thuận Đạo	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long (PB06060016467)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 400 kVA Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T42 Bình Hòa	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T42 Bình Hòa, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa, Cầu Xây xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T42 Bình Hòa	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100	
92	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T2 Bình Hòa	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T2 Bình Hòa, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T2 Bình Hòa	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,050	75	
93	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Bình Hòa 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Bình Hòa 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Bình Hòa 2	33	0,0465	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
94	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T55/11 Ao Gòn 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T55/11 Ao Gòn 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T55/11 Ao Gòn 2	76	0,1070	0,0012	0,0063	0,0001	0,067	100	
95	03-06-26	13h30	03-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Bà Thoi 5	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bà Thoi 5, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Thoi xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T10 Bà Thoi 5	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
96	03-06-26	13h30	03-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Bà Thoi 4	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bà Thoi 4, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bà Thoi xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T10 Bà Thoi 4	42	0,0592	0,0007	0,0035	0,0000	0,050	75	
97	03-06-26	15h00	03-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T18 Bà Thoi	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T18 Bà Thoi, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Thoi xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T18 Bà Thoi	21	0,0296	0,0003	0,0018	0,0000	0,033	50	
98	03-06-26	15h00	03-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T13A Bà Thoi	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T13A Bà Thoi, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bà Thoi xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T13A Bà Thoi	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
99	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Long Bảo, Tân Thanh Rạch Găng, T22A Vĩnh Thanh	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN Nguyễn Minh Quang (tại trụ 10A nhánh rẽ Ba Trang, Tuyến 475 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ DNTN Nguyễn Minh Quang	Thay Điện kế, TI, TU trung thế CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÚ, MKH: PB06040019562	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	DNTN Nguyễn Minh Quang, ấp Ngoiaf xã Phước Lý	Cắt LBFCO DNTN Nguyễn Minh Quang	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	700	
103	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty CP Phân Bón Na Uy (tại trụ 01 nhánh rẽ Công ty cổ phần Phân bón Na Uy, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Công Ty CP Phân Bón Na Uy	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty Cổ Phần Phân Bón Na Uy, MKH: PB06040070108	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công Ty CP Phân Bón Na Uy, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO Công Ty CP Phân Bón Na Uy	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
104	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 5 Tân Đô Nr DS 6 Tân Đô	Tại trụ: T1-2, T4-5, T8-9, T12-13, T15-T16-51, T52-53, 58-59, T62-63, T65-67, T70-71, T75-76, T80-81, T85-86, T-92-3	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 5 Tân Đô Nr DS 6 Tân Đô Tổng: 18 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	03-06-26	08h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Từ trụ T6 đến H4/8 đường dây hạ áp trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Kéo dây hạ áp trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức Cắt 3FCO trạm T10/1 Đường 24A KDC Tân Đức	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	03-06-26	08h00	03-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	Sang tải trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông qua trạm T2 Áp 1 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T2 Áp 1 Đức Hòa Đông Cắt FCO trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
107	03-06-26	08h30	03-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CỔ PHẦN TODAY COSMETICS	Tại trụ 01 NR Cty CỔ PHẦN TODAY COSMETICS	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030031001	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty CỔ PHẦN TODAY COSMETICS, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CỔ PHẦN TODAY COSMETICS	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
108	03-06-26	13h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	Tại trụ 01 NR CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030063138	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
109	03-06-26	13h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	Đường dây hạ áp trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	Sang tải trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức qua trạm T16 Đường 25A Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
110	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
111	03-06-26	14h00	03-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
112	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ An Ninh Tây, nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, nhánh rẽ An Thạnh, nhánh rẽ An Thủy, nhánh rẽ T36 An Thủy	Từ T22 đến T66 nhánh rẽ An Ninh Tây, Từ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thạnh, Từ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
115	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bàu Dài, Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.1 đến trụ T.21 Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B)	Trồng trụ 16m ghép: 03 trụ Trồng trụ 14m đơn: 27 trụ Trồng trụ 14m ghép: 11 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bàu Dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Nhánh rẽ Bàu Dài	163	2,3305	0,0043	0,0796	0,0001	0,200	1.800	
116	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bình Yên Đông	Từ trụ T.6-T.8, T.10-T.11, T.53-T.54	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	03-06-26	07h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐĐHA thuộc TBA Công Lăng	Tại ĐĐHA thuộc TBA Công Lăng	SCL thay trụ hạ thế thuộc đường dây hạ áp thuộc TBA Công Lăng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Công Lăng	76	0,7225	0,0013	0,0401	0,0001	0,233	2.217	
119	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường - Cắt pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Minh Trường, hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO TBA T4 Hẻm 11 - Cắt FCO TBA T3 Nguyễn Minh Trường	247	0,9088	0,0043	0,0481	0,0002	0,400	1.400	
120	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa - Cắt pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T9B Lê Hữu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Lê Hữu Nghĩa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO TBA T4 Lê Hữu Nghĩa - Cắt FCO TBA T10 Lê Hữu Nghĩa	226	0,8315	0,0040	0,0440	0,0002	0,333	1.167	
121	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Hẻm 5	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hẻm 5	- Sang điện kế khai thác hiệu quả đường dây hạ thế Hẻm 53 Nguyễn Công Trung thuộc TBA Hẻm 5 (15 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Hẻm 5	295	1,0854	0,0052	0,0574	0,0003	0,400	1.400	
122	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	ĐĐHA TBA T1 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung	- Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ thế Hẻm 23 Nguyễn Công Trung thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung (12 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T1 Nguyễn Công Trung	80	0,7148	0,0014	0,0378	0,0001	0,133	1.133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
123	03-06-26	07h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T69B Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Từ trụ 72 đến trụ 06 và đến trụ H15C đường dây hạ áp trạm T69B Thạnh Hưng	Dựng 05 trụ BTLT 8,5m, thay dây hạ áp từ 2x AV 50mm2 lên dây ABC 4x 70mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 2, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T69B Thạnh Hưng	18	0,5386	0,0010	0,0088	0,0000	0,133	1.200	
124	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Ấp Tây A - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Trụ số 16 nhánh rẽ Ấp Tây A - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Giảm công suất trạm T16 Ấp Tây A từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A→ 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Ấp Tây Nam xã Tân Thạnh	Cắt LBFCO T01 Ấp Tây A	223	1,8076	0,0086	0,0434	0,0002	0,267	933	
125	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Trụ số 39/1 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Giảm công suất trạm T39/1 Bắc Đông 4 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A→ 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bắc Đông xã Tân Thạnh.	Cắt LBFCO T39 Bắc Đông 4	12	0,0973	0,0005	0,0023	0,0000	0,100	350	
126	03-06-26	07h30	03-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Từ trụ số 01 đến trụ số 70 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (22 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	03-06-26	13h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh và nhánh rẽ Kinh Tây - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Từ trụ số 01 đến trụ số 07 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh và từ trụ số 08 đến trụ số 43 nhánh rẽ Kinh Tây - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	03-06-26	08h00	03-06-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 475 Tân Trụ từ DS T122B Bình Lăng đến DS T77 Tấn Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp 1, áp 3, một phần áp 2 xã Tân Trụ	- Cắt LBS T78 + DS T77 Tấn Đức. - Đóng DS T122B Bình Lăng (nhà LBS T182B Công Viên).	354	0,9516	0,0159	0,0197	0,0003	2,000	2.000	
129	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia và nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia đến trụ 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
132	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, Trục Quốc Lộ N2, NR Trục Lộ QLN2	Từ trụ T25-T165 Nhánh rẽ Xóm Chùa, từ T225-T271 Trục Quốc Lộ N2, từ T1-T33 NR Trục Lộ OLN2	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	03-06-26	13h30	03-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	04-06-26	07h00	04-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1)	Tại Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1)	Khám sức khỏe định kỳ năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Khách sạn Thanh Bình	Tại TBA 75kVA Khách sạn Thanh Bình	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 75kVA Khách sạn Thanh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Khách sạn Thanh Bình- xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Khách sạn Thanh Bình (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
136	04-06-26	10h30	04-06-26	15h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết	Tại TBA 25kVA XX Lúa Gao Nguyễn Thị Tuyết	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA XX Lúa Gao Nguyễn Thị Tuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	XX Lúa Gao Nguyễn Thị Tuyết-xã Bình Đức	Cắt FCO Nhánh rẽ XX Lúa Gao Nguyễn Thị Tuyết (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0042	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	300	
137	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kinh 19/5	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kinh 19/5, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T7 Kinh 19/5	53	0,0747	0,0008	0,0044	0,0000	0,067	100	
138	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T1B/1 Ao Gòn	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T1B/1 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T1B/1 Ao Gòn	29	0,0408	0,0005	0,0024	0,0000	0,033	50	
139	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15/1 Ao Gòn	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T15/1 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T15/1 Ao Gòn	34	0,0479	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
140	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tư Khai	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Tư Khai	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	
141	04-06-26	13h30	04-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T12 Tư Khai	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T12 Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T12 Tư Khai	64	0,0901	0,0010	0,0053	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	04-06-26	13h30	04-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp Nhà Trường	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp Nhà Trường, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Áp Nhà Trường	89	0,1254	0,0014	0,0074	0,0001	0,100	150	
143	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp Nhà Trường 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp Nhà Trường 1, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Áp Nhà Trường 1	83	0,1169	0,0013	0,0069	0,0001	0,067	100	
144	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T4 Cầu Xây 3	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T4 Cầu Xây 3, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Cầu Xây xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T4 Cầu Xây 3	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	
145	04-06-26	09h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2	Tại trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2, tuyến 472 Cần Đước 2	Thay MBA điều hòa công suất trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2 từ 50 KVA thành 75 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/d KDC NT áp Phước Vĩnh 2	198	0,4648	0,0031	0,0275	0,0002	0,200	500	
146	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tư Khai	Tại trụ T5 nhánh rẽ Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	Cây TBA 50 KVA T5 Tư Khai 2, sang tải hạ áp trạm T12 Tư Khai qua trạm T5 Tư Khai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Tư Khai 2	64	0,1803	0,0010	0,0107	0,0001	0,067	200	
147	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Xóm Mới 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Xóm Mới 2, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Xóm Mới 2	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
148	04-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T74 Tuyến 475 CD	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T74 Tuyến 475 CD, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T74 Tuyến 475 CD	36	0,0507	0,0006	0,0030	0,0000	0,033	50	
149	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Đồng Thanh Tân Tập, T1B Đồng Thanh Tân Tập, Tân Quang, T18A Tân Quang	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
151	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	04-06-26	14h00	04-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Npoil	Tại trụ 02 NR Cty Npoil	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 400kVA Cty NPoil	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 7 Tân Đô Nr DS 8 Tân Đô	Tại trụ: T1-2, T3-6, T8-9, T10-11 T3-6, T8-9, T10-11, T18-19, T25-26,	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 7 Tân Đô Nr DS 8 Tân Đô Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	04-06-26	08h00	04-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ T9A Tân Hòa	Tại trụ T5 nhánh rẽ T9A Tân Hòa	Trồng trụ BTLT 14m đôi, TCS TBA từ 3x50KVA lên 320KVA T9A/5 Tân Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ T9A Tân Hòa	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
155	04-06-26	08h00	04-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T77 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	TCS trạm T77 Bình Hữu từ 160KVA lên 320KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO, tháo hotline trạm T77 Bình Hữu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
156	04-06-26	14h00	04-06-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T85 Bình Hữu	Đường dây hạ áp trạm T85 Bình Hữu	Sang tải trạm T85 Bình Hữu qua trạm T77 Bình Hữu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T77 Bình Hữu Cắt 3FCO trạm T85 Bình Hữu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
157	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7A/10 Tư Ngãi	Tại trạm T7A/10 Tư Ngãi	Chỉnh nấc, xử lý điện áp thấp trạm T7A/10 Tư Ngãi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T7A//10 Tư Ngãi	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
158	04-06-26	08h30	04-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Tại trụ 01 NR CTY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030016487	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
159	04-06-26	13h00	04-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	Tại trụ 01 NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030056075	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN, áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
160	04-06-26	07h30	04-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T105 Ấp Chánh, Nhánh rẽ Ông Khích, Nhánh rẽ Ba Vọng, Nhánh rẽ T25 Bà Vọng Tân Phú, Nhánh rẽ T14 Bà Vọng, Nhánh rẽ Ông Chử, Nhánh rẽ Ông Nhân, tuyến 475 Đức Huệ, Nhánh rẽ ĐT.825, Nhánh rẽ Rừng Bà Thuộc tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ trụ T1-19 Nhánh rẽ T105 Ấp Chánh, Từ T01 đến T9/4 Nhánh rẽ Ông Khích, Từ T1-T38 Nhánh rẽ Ba Vọng, Từ T1-T10 Nhánh rẽ T25 Bà Vọng Tân Phú, T1-8 Nhánh rẽ T14 Bà Vọng, Từ T1- T9 Nhánh rẽ Ông Chử, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ông Nhân, tuyến 475 Đức Huệ, Từ T10-15/4 Nhánh rẽ ĐT 825, Từ T3 đến T10 Nhánh rẽ Rừng Bà Thuộc tuyến 478 Đức Hòa 2	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T12 Nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Điều hòa TBA thay giảm công suất TBA từ 50kVA xuống 25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tân Qui Thượng , Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 LBFCO T01 Nhánh rẽ T64 Thổ Định	26	0,1246	0,0006	0,0051	0,0000	0,033	117	
162	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T99/1 tuyến 477 Đức Huệ	Điều hòa TBA thay tăng công suất TBA từ 37,5kVA lên 2x37,5KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Mật phần Áp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO T99 tuyến 477 Đức Huệ	62	0,2546	0,0014	0,0103	0,0001	0,033	100	
163	04-06-26	08h00	04-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNMTV Xây Lắp Điện 4	Nhánh rẽ Trại Bí, Tuyến 474 Đức Huệ	Từ khoảng giữa trụ T20 đến T21 Nhánh rẽ Trại Bí, Tuyến 474 Đức Huệ	Tháo bọc hotline công trình kéo dây 500kV Đức Hòa - Chân Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Mật phần Áp Hòa Thuận 1, Xã Hiệp Hoà,	Cắt 3 LBFCO T20 Trại Bí	175	0,7188	0,0040	0,0292	0,0002	0,067	200	
164	04-06-26	13h30	04-06-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.26A đến trụ T.37 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh (471TA/110) đang nhận điện tuyến 479 Tầm Vu	Trồng trụ 14m đơn: 15 trụ Trồng trụ 14m ghép: 09 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu	Cắt 3LBFCO T22C Nhánh rẽ lộ đất Hiệp Thạnh	269	3,8461	0,0071	0,1314	0,0002	0,167	1.500	
166	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474,475,476TV	Tuyến 474,475,476TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
167	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bình Quân	Từ trụ T.1, T.2-T.3, T.6-T.8, T.16-T.17	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Tại Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62 - Cản pha phòng chống quá tải TBA 137 Quốc Lộ 62	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần Quốc Lộ 62, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T137 Quốc Lộ 62	99	0,2081	0,0017	0,0110	0,0001	0,133	267	
170	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Tại Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ - Cản pha phòng chống quá tải TBA T9 Bùi Văn Bộ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Bùi Văn Bộ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA -T9 Bùi Văn Bòn	153	0,2413	0,0027	0,0128	0,0001	0,200	300	
171	04-06-26	13h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Tại Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ - Cản pha sang tải phòng chống quá tải TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường TL 833, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	145	0,5335	0,0025	0,0282	0,0001	0,200	700	
172	04-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA TBA T7 Lê Hữu Nghĩa (8 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	04-06-26	13h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56 (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu, nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, nhánh rẽ Kênh 7 Thước, nhánh rẽ Kênh 1/5 & 2/9, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu, nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, nhánh rẽ Kênh 7 Thước, nhánh rẽ Kênh 1/5 & 2/9	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (61 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
176	04-06-26	06h10	04-06-26	06h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh đến 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân điện tuyến 471 Tân Thạnh)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây; - Đóng 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh.	1144	0,4416	0,0442	0,0106	0,0011	1,000	167	
177	04-06-26	17h00	04-06-26	17h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây về 3LBFCO T228A Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải tuyến tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh; - Đóng 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây.	1144	1,3247	0,0442	0,0318	0,0011	1,000	500	
178	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 238 đến trụ số 285 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Lắp dâ, sứ, phụ kiện và thay 4570m dây 3xAC50mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH185mm2 + AC120mm2 và sang 04 TBA 50kVA và 02 TBA 37,5kVA công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Áp Huỳnh Thor, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh.	Cắt 3 LBFCO T286 Cầu Hậu Thạnh Tây	613	13,4871	0,0237	0,3240	0,0006	0,500	4.750	
179	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 13 nhánh rẽ Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhon Hòa Lập).	Tăng công suất trạm Kinh Quân Tấn từ 2x25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Huỳnh Tịnh xã Nhon Hoà Lập.	Cắt LBFCO T24 Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập	77	0,6242	0,0030	0,0150	0,0001	0,100	350	
180	04-06-26	13h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Giồng Dung - 479 Tân Thạnh.	Trụ số 18 nhánh rẽ Kinh Giồng Dung - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Giảm công suất trạm T18 Kinh Giồng Dung 1 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A→100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Kinh Giồng Dung – Áp Giồng Dung xã Hậu Thạnh	Cắt LBFCO T01 Kinh Giồng Dung	59	0,4782	0,0023	0,0115	0,0001	0,133	467	
181	04-06-26	07h30	04-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhon Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch Tây Ninh	Tại trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo đến trụ T142 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh (mạch dưới) - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo đến trụ T142 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh (mạch dưới) - Tuyến 477 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp dâ sứ, Thay dây bọc trung thế từ T68 đến T110 nhánh rẽ Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tảo (mạch dưới) đến 142 Nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh (mạch dưới).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTD 475-76, 477-76 Tân Trụ	5279	120,6223	0,2365	2,4964	0,0049	3,333	28.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
183	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T110 đến trụ T122 nhánh rẽ Ngã Ba An nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ	Từ trụ T110 đến trụ T122 nhánh rẽ Ngã Ba An nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp và trạm: T113 Ngã 3 ANT -CT. T120 Ngã 3 ANT -CT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76 Tân Trụ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	04-06-26	16h30	04-06-26	17h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tân Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tân Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 475 Tân Trụ từ DS T77 Tân Đức đến DS T122B Bình Lăng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp 1, áp 3, một phần áp 2 xã Tân Trụ	- Cắt DS T122B Bình Lăng (nhà LBS T182B Công Viên). - Đóng DS T77 + LBS T78 Tân Đức.	354	0,9516	0,0159	0,0197	0,0003	2,000	2.000	
185	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Thảo Nguyên	Tại trụ số 01 nhánh rẽ HKD Thảo Nguyên	Lắp mới trạm biến áp 37,5kVA và nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây trung thế 1 pha và TBA 37,5kVA HKD Thảo Nguyên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Công ty TNHH Dư Hoài: áp Hoàng Gia - xã Thanh Hoá	Cắt LBFCO phân đoạn T133A HKD Thảo Nguyên (LBFCO đang mở)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 6 Chí, nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kênh 6 Chí; Từ trụ số 01 đến trụ số 30 nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Trà Cú - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T104 Kênh 6 Chí	62	0,7220	0,0034	0,0121	0,0001	0,133	467	
188	04-06-26	13h30	04-06-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Rạch Xà Bé	Từ trụ số 01 đến trụ số 12 nhánh rẽ Xà Bé	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn Xà Bé	38	0,3161	0,0021	0,0053	0,0000	0,067	167	
189	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH Xây Lắp điện Thành Tín	Nhánh rẽ Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ, tuyến 477 Thủ Thừa	Từ trụ T5-T6 Nhánh rẽ Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ	Thi công công trình ĐTXD lưới điện phục vụ thi công tuyến đường cao tốc: Dựng trụ BTLT 14m, lắp đá, sứ và TBA 560kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Phổ , xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ	76	1,4997	0,0029	0,0359	0,0001	0,033	283	
190	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	Sang tải, bảo trì mối nối	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Rạch Búi - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	54	0,3787	0,0032	0,0060	0,0001	0,033	67	
191	04-06-26	08h00	04-06-26	08h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T11 Gò Bà Sáu 2	Tại TBA T11 Gò Bà Sáu 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Vĩnh - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T11 Gò Bà Sáu 2	45	0,1184	0,0026	0,0019	0,0000	0,033	25	
192	04-06-26	09h00	04-06-26	09h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T22 Bàu Nâu 1	Tại TBA T22 Bàu Nâu 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T22 Bàu Nâu 1	16	0,0421	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
193	04-06-26	10h00	04-06-26	11h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T73/2 Thái Vinh	Tại TBA T73/2 Thái Vinh	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Thái Vinh - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T73/2 Thái Vinh	75	0,2630	0,0044	0,0042	0,0001	0,067	67	
194	04-06-26	11h20	04-06-26	12h05	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T12 Thái Trị	Tại TBA T12 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T12 Thái Trị	29	0,0763	0,0017	0,0012	0,0000	0,033	25	
195	04-06-26	13h30	04-06-26	14h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T28 Láng Dao	Tại TBA T28 Láng Dao	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Môn - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T28 Láng Dao	56	0,1473	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	25	
196	04-06-26	14h30	04-06-26	15h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T45 Láng Dao	Tại TBA T45 Láng Dao	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Láng Dao - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T45 Láng Dao	20	0,0526	0,0012	0,0008	0,0000	0,033	25	
197	04-06-26	15h30	04-06-26	16h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T3 Trung Môn	Tại TBA T3 Trung Môn	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Môn - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T3 Trung Môn	23	0,0605	0,0013	0,0010	0,0000	0,033	25	
198	04-06-26	07h30	04-06-26	09h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T23 đến trụ T24 - Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T23-T24 Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới Tuyến 471 Mộc Hóa (6 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	04-06-26	09h00	04-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T113 đến trụ T138 - Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T113-T114, T116-T117, T127-T128, T136-T137, T137-T138 Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa (32 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	04-06-26	14h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T16 đến trụ T27 - Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T16-T17, T26 - T27 - Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (13 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	04-06-26	07h30	04-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T24 Ấp 1 Thạnh Trị 3	Trụ T24-Nhánh rẽ Rach Tầm Đuông, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Cân tải hạ áp đường dây hạ trạm T24 Ấp 1 Thạnh Trị 3, tại trụ T24 - Nhánh rẽ Rach Tầm Đuông, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Ấp 1 xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T24 Ấp 1 Thạnh Trị 3	80	0,3811	0,0032	0,0089	0,0001	0,023	47	
202	04-06-26	09h30	04-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T37 Tầm Đuông 4	Trụ T37 - Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Cân tải hạ áp đường dây hạ trạm T37 Tầm Đuông 4, tại trụ T37 - Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	một phần Ấp Tầm Đuông ,xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T37 Tầm Đuông 4	41	0,1953	0,0016	0,0046	0,0000	0,043	87	
203	04-06-26	13h00	04-06-26	14h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T33 Bình Tân 2	Trụ T33 - Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao trạm T33 Bình Tân 2, tại trụ T33 - Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Gò Tranh, ấp Cái Đoi Đông, ấp Cái Đoi Tây, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T33 Bình Tân 2	42	0,0979	0,0016	0,0023	0,0000	0,053	53	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL/VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
204	04-06-26	14h00	04-06-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T02 TB Bình Hiệp	Trụ T02 Nhánh rẽ Cty An Thành Phát, tuyến 471 Mộc Hóa	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao T02 TB Bình Hiệp, tại trụ T02 Nhánh rẽ Cty An Thành Phát, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp mới, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T02 TB Bình Hiệp	8	0,0186	0,0003	0,0004	0,0000	0,020	20	
205	04-06-26	15h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T31 Góc Khai 4	Trụ T31 Nhánh rẽ Góc Khai, tuyến 472 Mộc Hóa (xã Tuyên Thanh)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp thấp T31 Góc Khai 4, tại T31 Nhánh rẽ Góc Khai, tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bàu Chứa, xã Tuyên Thanh	Cắt FCO trạm T31 Góc Khai 4	32	0,0746	0,0012	0,0018	0,0000	0,027	27	
206	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 473 Bến Lức; 472 Long Hiệp	Trụ T20B-34B (hàng cây), T1B-20B (hàng cây) nhánh rẽ KCN Phúc Long 2, trụ T6-T6/2 (3 Bảng Lãng) nhánh rẽ T6 Bờ Lác	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	05-06-26	08h30	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Chợ Mới Ấp Vàm tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ H2 đến trụ H10 đường dây hạ áp độc lập trạm Chợ Mới Ấp Vàm tuyến 471 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 8,5m tại vị trí trụ H6; thay dây hạ áp 2xAV.70mm2 thành dây LV ABC 2x95mm2 dài 90m từ trụ H2 đến trụ H6; phát quang cây xanh, dây leo và căng lại dây dẫn bị võng thấp từ trụ H3 đến trụ H9 (kết hợp di tản tập PCLB năm 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bến Lức 4, 5 xã Bến Lức	Cắt AB trạm Chợ Mới Ấp Vàm	321	2,4128	0,0050	0,1429	0,0003	0,100	800	
209	05-06-26	08h00	05-06-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh- 478BL	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh (PB06060063531)-ấp 1 Phước Lợi -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
210	05-06-26	09h30	05-06-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai- 477LH	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai (PB06060044606)-ấp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
211	05-06-26	11h00	05-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam- 473LH	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam (PB06060063462)-ấp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
212	05-06-26	12h10	05-06-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam- 475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam (PB06060044261)-ấp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Cty TNHH Nhà Xưởng Xanh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
213	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát- 473BL	Tại trụ T1-T2 Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Công tác thay điện kế +TI 5/5Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát (PB06060009809)-ấp Thanh Tân -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
214	05-06-26	08h00	05-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Anh Cư 1	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Anh Cư 1, tuyến 480 Rạch Chanh	- Chuyển đầu nối đường dây hạ áp sang trụ trung áp nâng cao độ tĩnh không - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Anh Cư 1	24	0,0338	0,0004	0,0020	0,0000	0,033	50	
215	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Anh Cư 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Anh Cư 2, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Anh Cư 2	38	0,0535	0,0006	0,0032	0,0000	0,050	75	
216	05-06-26	13h30	05-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Khu TĐC Long Cang 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Khu TĐC Long Cang 2, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Khu TĐC Long Cang 2	78	0,1099	0,0012	0,0065	0,0001	0,100	150	
217	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4/9 Ba Tròn	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T4/9 Ba Tròn, tuyến 475 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T4/9 Ba Tròn	43	0,0606	0,0007	0,0036	0,0000	0,050	75	
218	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp 3/2 Long Cang	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC Ấp 3/2 Long Cang, tuyến 475 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Chính trụ hạ áp H8 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm KDC Ấp 3/2 Long Cang	47	0,0662	0,0007	0,0039	0,0000	0,050	75	
219	05-06-26	13h30	05-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Ấp 4 Long Cang 3	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Ấp 4 Long Cang 3, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 4 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Ấp 4 Long Cang 3	43	0,0606	0,0007	0,0036	0,0000	0,050	75	
220	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Ấp 4 Long Cang 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Ấp 4 Long Cang 2, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 4 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Ấp 4 Long Cang 2	111	0,1563	0,0017	0,0093	0,0001	0,133	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
221	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Ấp Trung, Ấp Bắc, Càng Long An	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 9 Tân Đố Nr DS 14 Tân Đố	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T1-3, T8-9, T12-13, T16-17	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 9 Tân Đố Nr DS 14 Tân Đố Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Từ trụ T20 đến trụ A9, B4, A2/4, A2/3A đường dây hạ áp trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Kéo dây hạ áp trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO trạm T19 Đường 23A KDC Tân Đức; - Cắt 3FCO trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức.	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
226	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Hóc Thom 2	Từ trụ 12 đến trụ 21 nhánh rẽ Hóc Thom 2, tuyến 476 Đức Huệ	Trồng trụ BTLT 14m, BTLT 8,5m, lắp trạm 75KVA T18A Hóc Thom 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Hóc Thom 2, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hóc Thom 2	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
227	05-06-26	08h00	05-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14 Ốc Eo	Đường dây hạ áp trạm T14 Ốc Eo	Sang tải trạm T14 Ốc Eo qua trạm T10 Ốc Eo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tà 1, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T14 Ốc Eo	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	
228	05-06-26	13h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T21 Ông Phước	Đường dây hạ áp trạm T21 Ông Phước	Sang tải trạm T21 Ông Phước qua trạm T14 Kannan	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T21 Ông Phước	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
229	05-06-26	08h00	05-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM, Ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
230	05-06-26	14h00	05-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM, Ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
231	05-06-26	07h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ, nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, nhánh rẽ Bầu Sầu, nhánh rẽ Rạch Gốc, nhánh rẽ T9A Bầu Sầu, nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, nhánh rẽ Ông Dương, nhánh rẽ Ông Dương Núi Dài, nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, T1-T07 nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, T1-T60 nhánh rẽ Bầu Sầu, T11-T36 nhánh rẽ Rạch Gốc, T01-T13 nhánh rẽ T9A Bầu Sầu, T01-T15 nhánh rẽ Bầu Sầu 2, T01-T7 nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, T01-T08 nhánh rẽ Ông Dương, T01-T16 nhánh rẽ Ông Dương Núi Dài, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	05-06-26	08h00	05-06-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Cty TNHH SX VLXD Sao Mai (PB06100037551)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cty TNHH SX VLXD Sao Mai, Ấp An Hiệp, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T7A An Ninh Tây	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
233	05-06-26	08h40	05-06-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Cty TNHH SX VLXD Sao Mai (PB06100037551)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	05-06-26	09h10	05-06-26	09h50	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T113 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T111A Đường dây hạ áp trạm T113 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Nhà Trọ Nguyễn Huỳnh Minh Thơ (PB06100045705)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Nhà Trọ Nguyễn Huỳnh Minh Thơ, Ấp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
235	05-06-26	10h00	05-06-26	10h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T09 DNTN Tuấn Vũ thuộc đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Trần Thị Năm (PB06100040110)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Trần Thị Năm, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	05-06-26	11h00	05-06-26	14h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ H6C đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HỘ KINH DOANH LỘ BÁNH MÌ HUỖNH HẬN LỘC GIANG (PB06100040005)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HỘ KINH DOANH LỘ BÁNH MÌ HUỖNH HẬN LỘC GIANG, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	122	
237	05-06-26	13h30	05-06-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T10A/3 Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, CtyCpTMDVBDS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	CtyCpTMDVBDS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703) ấp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T10A Khu AK	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
238	05-06-26	14h00	05-06-26	14h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T10A/3 Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CtyCpTMDVBDS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	05-06-26	14h30	05-06-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T133A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ (PB06100046993)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 3.LBFCO T133A Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
240	05-06-26	15h10	05-06-26	15h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T133A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ (PB06100046993)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	05-06-26	15h50	05-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T144A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, CƠ SỞ XÂY XÁT HIỆP PHÁT (PB06100047259)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ CƠ SỞ XÂY XÁT HIỆP PHÁT Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Cắt 3.FCO T144A Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
242	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T144A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CƠ SỞ XÂY XÁT HIỆP PHÁT (PB06100047259)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T08 An Hòa, T12 An Hòa, T15An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T9A đến T12 Đường dây hạ áp trạm T08 An Hòa, T12 An Hòa, T15 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp, kéo dây sang tải hạ áp trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	- Cắt 3 FCO trạm T08 An Hòa; - Cắt 3 FCO trạm T12 An Hòa; - Cắt 3 FCO trạm T15 An Hòa.	372	1,7825	0,0085	0,0724	0,0003	0,100	350	
244	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp, Điều hòa trạm biến áp từ 320KVA xuống 160KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Ấp An Định, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang Tháo hotline 3 FCO trạm T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang	16	0,0657	0,0004	0,0027	0,0000	0,033	100	
245	05-06-26	07h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
246	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Trồng trụ 16m đơn: 03 trụ Trồng trụ 16m ghép: 02 trụ Trồng trụ 14m đơn: 21 trụ Trồng trụ 14m ghép: 04 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Mỹ Xuân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Mỹ Xuân xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Mỹ Xuân	165	2,3591	0,0044	0,0806	0,0001	0,167	1.500	
247	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (98 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 09 đến trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Dựng 10 ngon trụ BTLT 18m; Dựng 46 trụ BTLT 14m; Lắp đà, sứ, phụ kiện đỡ dây trung hạ áp công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Áp 1, 2 xã Nhơn Ninh	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành - Hai Hát	379	8,3387	0,0146	0,2003	0,0004	0,400	3.800	
251	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Ba Tri 3 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 27A/1 nhánh rẽ Kinh Ba Tri 3 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Giảm công suất trạm T27A/1 Kinh Ba Tri 3 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A→ 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bùi Thắng xã Nhơn Hoà Lập.	Cắt LBFCO T27A Kinh Ba Tri 3	13	0,1054	0,0005	0,0025	0,0000	0,100	350	
252	05-06-26	13h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng công suất trạm Bùi Mới 5 từ 25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	05-06-26	05h00	05-06-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh đến 3 LBFCO T1 Cầu Dừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Cầu Dừa; - Đóng 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
254	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
255	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bà Luồng; Nhánh rẽ Trà Cú và nhánh rẽ Rạch Ông Bình	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Bến Kê - Ngã 5 Hoàng Gia đến trụ 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T11 Thanh An	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T11 Thanh An	Bảo trì trạm, kpkk đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Hoàng Gia - xã Thanh Hoá	Cắt FCO trạm T11 Thanh An	52	0,6056	0,0029	0,0101	0,0000	0,033	117	
257	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T78 Thanh Phú	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T78 Thanh Phú	Bảo trì trạm, kpkk đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Cò - xã Thanh Hoá	Cắt FCO trạm T78 Thanh Phú	59	0,5889	0,0033	0,0098	0,0001	0,033	100	
258	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht tram Ông Thủy, T66 Long Thành, tuyến 479 Thủ Thừa	Tại trụ T66 Đdht trạm Ông Thủy, T66 Long Thành	Xử lý vị trí nguy hiểm Đdht, phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Long Thành, xã Mỹ Thạnh	- Cắt AB trạm ông Thủy; - Cắt FCO trạm T66 Long Thành.	71	1,3186	0,0027	0,0316	0,0001	0,033	267	
259	05-06-26	07h30	05-06-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	Tại trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 5, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	110	0,2554	0,0043	0,0061	0,0001	0,033	33	
260	05-06-26	09h30	05-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD Út Tạo	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD Út Tạo	Thay thiết bị đo đếm định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD Út Tạo, áp 8 xã Tân Long	Cắt Phán đoạn NR HKD Út Tạo	2	0,0093	0,0001	0,0002	0,0000	0,033	67	
261	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750kVA Nước Ngầm Bình Anh), tuyến 474 Thủ Thừa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750kVA Nước Ngầm Bình Anh)	Bảo trì Đdtt, thí nghiệm thiết bị bảo vệ và TBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750 kVA Nước Ngầm Bình Anh), áp 7 xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750 kVA Nước Ngầm Bình Anh)	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
262	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuần An), tuyến 479 Thủ Thừa	Tái trụ T2 Nhánh rẽ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuần An)	Bảo trì Đdtt, thí nghiệm thiết bị bảo vệ và TBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuần An), áp Long Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuần An)	1	0,0070	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
263	05-06-26	08h00	05-06-26	09h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T25 Xứ Lý Rác Thái	Tại TBA T25 Xứ Lý Rác Thái	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Trung Vĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T25 Xứ Lý Rác Thái	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	125	
264	05-06-26	09h30	05-06-26	10h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T5 Gò Bà Sáu 2	Tại TBA T5 Gò Bà Sáu 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Vĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T5 Gò Bà Sáu 2	53	0,1394	0,0031	0,0022	0,0000	0,033	25	
265	05-06-26	10h30	05-06-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T24/1 TBĐ Đề Bao áp Trung Trục	Tại TBA T24/1 TBĐ Đề Bao áp Trung Trục	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	trạm T24/1 TBĐ Đề Bao áp Trung Trục	Cắt FCO trạm T24/1 TBĐ Đề Bao áp Trung Trục	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
266	05-06-26	13h30	05-06-26	14h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T18 Thái Quang	Tại TBA T18 Thái Quang	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T18 Thái Quang	49	0,1289	0,0029	0,0020	0,0000	0,033	25	
267	05-06-26	14h30	05-06-26	15h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8 Thái Quang	Tại TBA T8 Thái Quang	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Thái Quang	27	0,0710	0,0016	0,0011	0,0000	0,033	25	
268	05-06-26	15h30	05-06-26	16h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T48 Thái Trị	Tại TBA T48 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T48 Thái Trị	23	0,0605	0,0013	0,0010	0,0000	0,033	25	
269	05-06-26	07h30	05-06-26	10h00	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T7 đến trụ T14 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T7-T9, T11-T14 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường Tuyến 471 Mộc Hóa (17 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T3 đến trụ T5 Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T3-T5 Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	05-06-26	13h00	05-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa/150P	Từ trụ T92 đến trụ T100 Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T92-T93, T99 - T100 Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (13 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	06-06-26	17h00	06-06-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức	Tại LBS T113B+ 3LS T116 Cầu Nước Mực; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh - 472 Bến Lức từ 3 LS T116 Cầu Nước Mực đến DS T154 TC 479 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Local; - Đóng 3 LS T116 Cầu Nước Mực; - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T113B Cầu Nước Mực; * TTDK: - Đóng LBS T113B Cầu Nước Mực; - Cắt MC + DS T154 TC 479 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
274	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Ngọc Dung	Nhánh rẽ Xóm Bỏ	Từ trụ T20 đến T22 nhánh rẽ Xóm Bỏ, tuyến 474 Cần Đước	Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp đoạn từ ĐT 826 đến song Vàm Cỏ Đồng dự án xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	22	Một phần áp 18, 20, 21, 24 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d Xóm Bỏ	710	5,6669	0,0111	0,3354	0,0007	0,733	6.233	
275	06-06-26	08h00	06-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1, tuyến 477 Cần Đước	- Lắp Rack, nâng, căng dây hạ áp võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bà Chủ xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1	178	0,2507	0,0028	0,0148	0,0002	0,183	275	
276	06-06-26	10h00	06-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3A Bà Chủ 4	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T3A Bà Chủ 4, tuyến 477 Cần Đước	- Chính trụ hạ áp H8a, H15a bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 9 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T3A Bà Chủ 4	195	0,2747	0,0031	0,0163	0,0002	0,200	300	
277	06-06-26	13h30	06-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Bà Nhờ 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bà Nhờ 1, tuyến 474 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 13, 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Bà Nhờ 1	94	0,1324	0,0015	0,0078	0,0001	0,100	150	
278	06-06-26	15h00	06-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2A Hoài Sang	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T2A Hoài Sang, tuyến 474 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T2A Hoài Sang	66	0,0930	0,0010	0,0055	0,0001	0,067	100	
279	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 480 Cần Đước 2	Nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm, Bờ Chùa, Long Giêng, Long Khánh	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
281	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa Mạch 2	T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29 T1-3, T8-9, T12-13, T16-17, T24-25, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa Mạch 2 Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 35A đến trụ 42A trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Trồng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp trạm T37A Tua 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, 2, 3, 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
284	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Tại trụ 48 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Đầu nối công trình đường dây và trạm 320KVA Cty TNHH TM DV & ĐT Quan Lê	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
285	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 32 đến trụ 65 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
286	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đức Hòa Đông	Tại trụ T38 nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Tháp đà, xử lý hành lang nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
287	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	NR Ao Môn	Tại trụ T9 nhánh rẽ Ao Môn, tuyến 471 Đức Hòa 3	Di dời trụ T9 nhánh rẽ Ao Môn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
288	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đức Hòa Đông	Tại trụ T2 đến trụ 43 nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
289	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Tại trụ T55 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Thu hồi trụ T55 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông sau khi thay trụ bị mục gốc	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
290	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Công ty Việt Thắng Group	Công ty Việt Thắng Group	TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty Việt Thắng Group	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty Việt Thắng Group, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty Việt Thắng Group	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
291	06-06-26	14h00	06-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Công ty Việt Thắng Group	Công ty Việt Thắng Group	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty Việt Thắng Group	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty Việt Thắng Group, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty Việt Thắng Group	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
292	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Ông Nhanh	Tại trụ T5 nhánh rẽ Ông Nhanh, tuyến 478 Đức Hòa 2	GCS trạm T5 Ông Nhanh từ 2x50KVA xuống 50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Nhanh	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
293	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Ông Nhanh	Tại trụ T3 nhánh rẽ Ông Nhanh, tuyến 478 Đức Hòa 2	Thay FCO bị hỏng trạm T3 UB Đức Lập Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Nhanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	06-06-26	13h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ T13 Chùa Tháp	Tại trụ T7 nhánh rẽ T13 Chùa Tháp, tuyến 475 Đức Hòa	TCS trạm T13/7 Chùa Tháp từ 2x50KVA lên 3x50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ T13 Chùa Tháp	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
295	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Hòa Tây, nhánh rẽ Thiên Thanh, nhánh rẽ Bầu Sến, nhánh rẽ Manh Manh, nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ, nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Hòa Tây, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 nhánh rẽ Bầu Sến, Từ T01 đến T27 nhánh rẽ Manh Manh, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Từ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang đến T53/H22 đến T12 nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp lắp bù hạ áp, Điều hòa trạm biến áp, phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Ấp An Hiệp , Xã An Ninh	- Cắt 3 FCO trạm T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang Tháo hotline 3 FCO trạm T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang; - Cắt 3 LBFCO T01 nhánh rẽ Vinh Phan.	105	1,2219	0,0024	0,0497	0,0001	0,100	850	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
297	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Công ty Thu Trường Thịnh	Tại NR. Công ty Thu Trường Thịnh	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA 2500 kVA Công ty Thu Trường Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Công ty TNHH Thu Trường Thịnh - Ấp 5, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh	Cắt DS + REC Công ty Thu Trường Thịnh	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	2,000	7.000	
299	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. DNTN Mỹ Nhân	Tại NR. DNTN Mỹ Nhân	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA DNTN Mỹ Nhân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công Ty TNHH LAVIE (PB06010037838) - 757 KP Thủ Từu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt LBFCO PD DNTN Mỹ Nhân	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
300	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐĐHA thuộc TBA Ấp 4 HTP 6	Tại ĐĐHA thuộc TBA Ấp 4 HTP 6	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc đường dây hạ áp thuộc TBA Ấp 4 HTP 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	48	Một phần Ấp 4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	1132	10,7621	0,0189	0,5975	0,0010	1,600	15.200	
301	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐĐHA thuộc TBA Ấp 1 HTP 4	Tại ĐĐHA thuộc TBA Ấp 1 HTP 4	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA Ấp 1 HTP 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐĐHA thuộc TBA Ấp 2 HTP 3	Tại ĐĐHA thuộc TBA Ấp 2 HTP 3	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA Ấp 2 HTP 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
303	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Tại ĐDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cao Tốc	Tại đường dây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Cao Tốc	- Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Áp 4 HTP - Thay dây trần thành dây bọc NR. Cao Tốc (từ T66 đến đến T68, lắp mới LBFCO PD tại trụ T66 NR. Cao Tốc) - Cải tạo đường dây hạ thế TBA Ông Xiêm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát	Điều hòa trạm biến áp, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp: Cà Sách, Cà Cát, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T01 CDC Vĩnh Lợi	404	4,7008	0,0224	0,0766	0,0004	0,200	700	
306	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Na, nhánh rẽ Cà Môn, nhánh rẽ Cà Góc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn và đường dây hạ áp trạm T23 Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Na, nhánh rẽ Cà Môn, nhánh rẽ Cà Góc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn và đường dây hạ áp trạm T23 Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (129 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 07 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Thu hồi TBA 3x15kVA CDC Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Áp Tân Long xã Nhơn Ninh	Cắt 3LBFCO T01 CDC Nhơn Ninh	242	1,9616	0,0093	0,0471	0,0002	0,300	1.050	
309	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa.	Trụ số 124/1 nhánh rẽ Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa. (Xã Tuyền Thạnh).	Tăng công suất trạm Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa từ 25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thận Cấn xã Tuyền Thạnh.	Cắt LBFCO T124 Bờ Tây Kinh Quận 5	43	0,3486	0,0017	0,0084	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
310	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch Tây Ninh	Từ trụ T182 Nr Chợ Tảo Bình Trính đến trụ T85 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ trụ T221 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T182 Nr Chợ Tảo Bình Trính đến trụ T85 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ trụ T221 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp dả sứ, Thay dây bọc trung thế từ T182 Nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trính đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây; T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Áp Bình Đông, Bình Tây, Bình Trính Đông, xã Tân Trụ. Áp 1, 2, 3, 4, 5, 6, áp Nhựt Tân, Nhựt Long, Nhựt Hòa, một phần áp Bình Thanh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	3372	77,0484	0,1511	1,5946	0,0031	1,333	11.333	
312	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đông Á	Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của Ban Quản Lý Dự Án công trình đường tỉnh 827E. Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Minh Hùng	Từ trụ T224 đến trụ T344 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T224 đến trụ T344 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Thay trụ, thay sứ đứng và ty sứ đường dây trung áp nhánh rẽ Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	06-06-26	08h00	06-06-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm TBA T6 Áp 6 Tân Phước Tây không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6 Áp 6 Tân Phước Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	06-06-26	09h30	06-06-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trính - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trính - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 áp 1 +2 Tân Phước không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T9 Áp 1+2 Tân Phước.	66	0,1774	0,0030	0,0037	0,0001	0,033	33	
316	06-06-26	07h30	06-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Nhị Thành, Thầy Cai, tuyến 480 Thủ Thừa	- Từ trụ T1-T21 Nhánh rẽ Nhị Thành - Từ T1-T10 Nhánh rẽ Thầy Cai	Cắt tia cảnh cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ áp 1, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn NR Nhị Thành	359	3,3337	0,0139	0,0798	0,0003	0,033	133	
317	06-06-26	13h30	06-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Bông, NR Thầy Cai, tuyến 475 Thủ Thừa	Từ T1-T19 Nhánh rẽ Cầu Bông, NR Thầy Cai	Cắt tia cảnh cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Đường Thấp Mười, đường dây hạ áp trạm T8 UB Huyện	T4 Nr Đường Thấp Mười, đường dây hạ áp trạm T8 UB Huyện	Thi công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDHA và TBA T4 Đường Thấp Mười' - Dựng trụ ghép BTLT 14m : 01 trụ - NCS TBA từ 3x 25 KVA lên 100KVA - Nâng cấp dây hạ áp lên 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Một phần áp Măng Đa, áp 2, áp 4 - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Đường Thấp Mười, cắt FCO trạm T8 UB Huyện	329	9,8065	0,0192	0,1556	0,0003	0,300	2.550	
319	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Đường Thấp Mười	T1 đến T8 Nr Đường Thấp Mười	Bảo trì, phát quang Nr Đường Thấp Mười	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 03 LBFCO Nr Đường Thấp Mười	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	06-06-26	07h30	06-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	- Tăng công suất trạm T29 Cà Dừa 3 từ 2x15 lên 50 kVA tại trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần xã Bình Hòa	Nhà LBS T177 Bình Thạnh để cắt DS T1A Cà Dừa Phải	170	1,5845	0,0066	0,0378	0,0002	0,063	253	
321	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa	Trụ T7 Nhánh rẽ Kinh 3 xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp)	- Tăng công suất trạm T7 Kinh 3 Xã 5 từ 15 lên 25 kVA, tại trụ T7 Nhánh rẽ Kinh 3 xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	một phần xã Bình Hiệp	Cắt LBFCO T30 Kinh 3 Xã 3	84	0,6850	0,0033	0,0164	0,0001	0,310	1.085	
322	06-06-26	07h30	06-06-26	08h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T03 Kênh Trấp Tre QP	Tại trụ T03 Nhánh rẽ Kênh Trấp Tre QP, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao trạm T03 Kênh Trấp Tre QP, tại trụ T03 Nhánh rẽ Kênh Trấp Tre QP, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Sây Giăng, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T03 Kênh Trấp Tre QP	18	0,0419	0,0007	0,0010	0,0000	0,033	33	
323	06-06-26	09h00	06-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T38 Kinh Thị Xã 2	Trụ T38 Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm - Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp TBA T38 Kinh Thị Xã 2: + Trụ H5B/5 mỗi nối hạ áp bo tay (éo lại mỗi nối VT: 2 ống nối AC 70) + Trụ H5B/1-H5B/13 dây hạ áp chùng (căng lại từ H5B/1-H5B/13)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp Sây Giăng, Xã Mộc Hoá	Cắt FCO Trạm T38 Kinh Thị Xã 2	13	0,0757	0,0005	0,0018	0,0000	0,033	83	
324	06-06-26	13h00	06-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa	Trụ T20 Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Thay sứ đứng 24kV bị bể trụ T20 Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp 3, xã Bình Hòa	Cắt LBFCO T03 Kinh Ba Hồng Minh Trái ND	249	0,8703	0,0097	0,0208	0,0002	0,257	385	
325	06-06-26	15h00	06-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	Trụ T33 Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp thấp trạm T33 Ngon Bến Buôn 3, tại trụ T33 Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T33 Ngon Bến Buôn 3	28	0,0979	0,0011	0,0023	0,0000	0,020	30	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
326	07-06-26	04h15	07-06-26	05h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T32 Bình Đức đến DS T129A TC 474 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* DL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Đóng DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T31 Bình Đức; * TTĐK: - Đóng LBS T31 Bình Đức; - Cắt MC + DS T129A TC 474 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức	Tại LBS T113B+ 3LS T116 Cầu Nước Mực; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh - 472 Bến Lức từ DS T154 TC 479 An Thạnh đến 3 LS T116 Cầu Nước Mực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 479 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC 479 An Thạnh; - Cắt MC 479 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC 479 An Thạnh; - Đóng MC 479 An Thạnh; * DL Bến Lức: - Kiểm tra LBS T113B Cầu Nước Mực đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T113B Cầu Nước Mực; * DL Bến Lức: - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Local; - Cắt 3 LS T116 Cầu Nước Mực;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	07-06-26	06h00	07-06-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo đến DS T29 KCN Thuận Đạo 1 (ĐL Cẩn Đước cắt điện tuyến 476 KCN Thuận Đạo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt Rec T26 + DS T29 KCN Thuận Đạo 1 - Đóng 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo (nhà MC 479 Bến Lức)	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
329	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ DS T29 KCN Thuận Đạo 1 đến 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhà MC 479 Bến Lức); - Đóng DS T29 + Rec T26 KCN Thuận Đạo 1.	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
330	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T129A TC 474 An Thạnh đến DS T32 Bình Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 474 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; - Cắt MC 474 An Thạnh; - Đóng DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; - Đóng MC 474 An Thạnh; * DL Bến Lức: - Kiểm tra LBS T31 Bình Đức đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T31 Bình Đức; * DL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Cắt DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Từ trụ 155 đến trụ 205 Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Đào móng, dựng trụ BTLT 16, BTLT 18m và lắp đặt xà, sứ, phụ kiện: Từ trụ T155 đến trụ T205 thuộc HM 2.1: XDM mạch 3 tuyến 472/477 An Thạnh - xã Lương Hòa, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	650	áp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; áp 1,2,3,4,5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt MC 477, 472; 471, 480 An Thạnh; đóng DTD 477-76, 472-76; 471-76, 480-76 An Thạnh	5077	54,1183	0,0784	3,2482	0,0047	21,667	249.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
332	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 111 đến trụ 111B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ 03 nhánh rẽ Công Ty TNHH Vũ Gia Hải Phòng	Trồng trụ BTLT 16m, lắp đà, sứ; sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 111A theo đề nghị của Công Ty TNHH Vũ Gia Hải Phòng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	250	ấp 10 xã Lương Hòa; ấp 1B, 4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76, 473-76 An Thạnh	5459	58,1902	0,0843	3,4926	0,0051	8,333	95.833	
333	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 102B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công Ty TNHH Thảo dược Hữu cơ Mỹ	Lắp đà, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 6m; đấu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 3x25kVA Công Ty TNHH Thảo dược Hữu cơ Mỹ (đầu mạch dưới 478AT)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Thành Công LA	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 85B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ đến trụ số 07 nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Lắp Rec trụ 1B, đấu nối hoàn chỉnh, chỉnh trụ 03 bị nghiêng; tháo 3 LBFCO trụ 85B, đấu lại dây lèo công tác Cải tạo đường dây 22kV 3 pha nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ 01- 07 nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Tháo 3 bộ đo ghi trung áp, điện kế và phụ kiện; lắp lại 1 bộ đo ghi trụ T01 công tác Cải tạo đường dây 22kV 3 pha nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO+ 3LS Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 47 trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh	Thay DS T47 An Thạnh bị sự cố	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Từ trụ 2/1A đến trụ 11 Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Thay DS T2/1A KCN Thịnh Phát; DS T11 KCN Thịnh Phát vận hành lâu năm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 472, 480 An Thạnh; đóng DTĐ 472-76, 480-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Tại trụ 103 trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ trạm bù T103 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Tại trụ 135B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ trạm bù DS TC 473, 478 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
340	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh; Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Từ trụ 269A trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472, 480 An Thạnh đến trụ 272A trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 480 An Thạnh đến trụ 226 Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ DS T269A Liên Thôn, DS T272A Liên Thôn, DS bypass T226 Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 472, 480, 471 An Thạnh; đóng DTĐ 477-76, 472-76, 480-76, 471-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Từ trụ 179-187B Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Thu hồi trạm bù T187B Lương Bình, thay 3FCO vận hành lâu năm trạm bù T179 tuyến 471 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 471, 480 An Thạnh; đóng DTĐ 471-76, 480-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 50 nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Cây trạm 3x25kVA T50 áp 5, 6 An Thạnh, đầu nối hoàn chỉnh công tác xử lý quá tải trạm T47 áp 5, 6 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478 An Thạnh; đóng DTĐ 478-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 13 đến trụ 14 nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Trồng trụ BTLT 16m, lắp dũa, sứ; sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 13 theo đề nghị của Công ty CP XD CBC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Một phần Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	16	0,1409	0,0002	0,0085	0,0000	1,667	15.833	
344	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 13A nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công ty TNHH Hyogo (Việt Nam)	Lắp dũa, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 7m; đầu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 1250kVA Công ty TNHH Hyogo (Việt Nam)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 38 nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM Tuyền Hương	Lắp dũa, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 6m; đầu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 1000kVA Công ty TNHH SX TM Tuyền Hương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Lập	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 43B nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 nhánh rẽ Công Ty TNHH Xây Dựng IVY	Tháo 3 LBFCO, đà, sứ, dây 3ACXH.50mm2+ AC.50mm2 công tác thu hồi đường dây 22kV 3 pha và TBA không sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ 257 đến trụ 258 nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp đà, sứ nâng cao độ tĩnh không đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần áp 1, 2, 3 xã Thạnh Lợi	Cắt 3LBFCO T229A Thạnh Lợi	1019	8,0285	0,0157	0,4819	0,0009	0,667	5.667	
348	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Minh Nhật Quang Đức Hòa	Nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL tuyến 475 Long Hiệp	Từ trụ số 02 đến trụ số 03 nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và TBA 2x320kVA CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL- KCN Phúc Long- xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,267	2.133	
349	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Trạm trường THPT Long Cang	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm trường THPT Long Cang, tuyến 474 Cần Đước	- Thay dây hạ áp thi công trình ĐTXD 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 2 xã Long Cang	Cắt FCO trạm trường THPT Long Cang	166	1,3249	0,0026	0,0784	0,0002	0,100	850	
350	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476-480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T2 đến trụ T16 nhánh rẽ DS 9 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476-480 KCN Thuận Đạo	- Đổi lều xử lý đồng vị pha tuyến 478 Rạch Chanh và tuyến 480 KCN Thuận Đạo - Lắp hoàn chỉnh trạm bù T16 DS 9 KCN Thuận Đạo MR tuyến 476 KCN Thuận Đạo - Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	350	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, áp 8 xã Long Cang	- Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 DS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo) - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 DS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Cắt REC T2 + DS T1 DS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh) - Cắt FCO trạm T52 Thuận Đạo, Công ty Đồng Tâm (400kVA)	1026	8,1891	0,0161	0,4846	0,0010	11,667	99.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
351	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476-473-480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD3 đến trụ TD21 nhánh rẽ ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ TD20/2 nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476-480-473 KCN Thuận Đạo	- Đổi lều xử lý đồng vị pha tuyến 472 Rạch Chanh và tuyến 480 KCN Thuận Đạo - Bảo trì trạm bù TD16,18 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR tuyến 473,480 KCN Thuận Đạo - Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Kiểm tra DS TC tuyến 472 Rạch Chanh đang mở; - Cắt REC T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh); - Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 ĐS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T19/1 + DS T19/2 ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 473 KCN Thuận Đạo); - Cắt FCO trạm T52 Thuận Đạo, Công ty Đồng Tâm (400kVA).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T12B/1 đến trụ T12B/18 nhánh rẽ ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD20 đến trụ TD20/29 nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lều, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 ĐS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo); - Cắt FCO trạm Công ty Đồng Tâm (400kVA).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, ấp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	1.667	
355	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Benkan (2x320 + 750)	Tại trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Benkan (2x320 + 750), ấp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty Benkan (2x320 + 750)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
356	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
357	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt REC + DS Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,333	2.667	
358	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA), tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D71250 kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
359	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8- 1250kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA), tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
360	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
361	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	35	Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,167	2.333	
362	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	2.000	
363	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
364	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi	Thay tru, thay dây trung thế trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	300	Một phần áp 1, 2, 3, 4, Long Phú, Trí Yên, Thanh Hà, Hòa Thuận 2, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc.	Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTD 477-76, 479-76 Cần Giuộc	10392	61,7435	0,1143	5,1964	0,0096	10,000	90.000	
365	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, Nr Chợ Mới, Chợ Mới Long Phú, Thanh Hà, T3A Thanh Hà, T6A Thanh Hà, Thủy Sán.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTD 477-76, 479-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	07-06-26	06h30	07-06-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; tại LBS T61 + DS T60 Huyện Đới	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu - 477 Cần Giuộc từ LBS T1 KCN Tân Kim đến DS T60 Huyện Đới	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T1 KCN Tân Kim; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T61 + DS T60 Huyện Đới.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
367	07-06-26	17h00	07-06-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; tại LBS T61 + DS T60 Huyện Đới	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc - 475 Long Hậu từ DS T60 Huyện Đới đến LBS T1 KCN Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T60 Huyện Đới; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T61 Huyện Đới; - Đóng LBS T61 Huyện Đới; - Cắt LBS T1 KCN Tân Kim.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
368	07-06-26	08h00	07-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Sheen Bridge (tại trụ 2 nhánh rẽ Công ty TNHH Sheen Bridge, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Sheen Bridge	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH Sheen Bridge, MKH: PB06040059044	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công Ty TNHH Sheen Bridge, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec T2 Công Ty TNHH Sheen Bridge; DS T84/4 Tuyến Tránh	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.500	
369	07-06-26	13h30	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 2 (tại trụ 9A nhánh rẽ Long Phú, Tuyến 479 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 2	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Giấy FU-LUH, MKH: PB06040040878	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	CTy TNHH Giấy FULUH 2, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec, DS nhánh rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 2	1	0,0017	0,0000	0,0001	0,0000	1,667	4.167	
370	07-06-26	16h10	07-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 1 (tại trụ 12A nhánh rẽ Long Phú, Tuyến 479 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 1	Thay Điện kế gián tiếp trung thế CÔNG TY TNHH GIẤY FU-LUH, MKH: PB06040016805	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	CTy TNHH Giấy FULUH 1, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec, DS nhánh rẽ CTy TNHH Giấy FULUH 1	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	1,667	2.222	
371	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 130 đến trụ T85 trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 477, 480 An Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trục Đức Hòa- Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 3, 4 xã Đức Hòa	- Cắt Rec + 3 LS T62/131 Liên Thôn; - Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn.	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
372	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Tại trụ T2 nhánh rẽ Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	07-06-26	09h00	07-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Tại trụ Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Thay hộp công tơ bị hỏng Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM), ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
374	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	Tại trụ 02 nhánh rẽ Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	Thu hồi TBA 3x25KVA HKD Nguyễn Văn Lân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
375	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Cty Bình Dân	Tại trụ 4/1 nhánh rẽ Cty Bình Dân	Lắp TBA 3x25KVA HKD Nguyễn Văn Lân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty Bình Dân, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Cty Bình Dân	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
376	07-06-26	08h00	07-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Trạm T2/1 Cây Xăng	Đường dây hạ áp trạm T2/1 Cây Xăng	Xử lý hành lang lưới điện hạ áp đường Nguyễn Văn Liễu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T2/1 Cây Xăng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
377	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Việt Sáng	NR KCN Anh Hồng	Từ trụ 05 đến trụ 12 nhánh rẽ Đường số 3 và từ trụ 02 đến trụ 14 nhánh rẽ Đường số 01, từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ Đường số 2 Anh Hồng	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 12m nhánh rẽ Anh Hồng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	120	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt Rec T5C + DS T159 nhánh rẽ Anh Hồng	30	0,1722	0,0003	0,0158	0,0000	4,000	38.000	
378	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR KCN Anh Hồng	Tại trụ 02 nhánh rẽ Đường số 4	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 4 Anh Hồng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T5C + DS T159 nhánh rẽ Anh Hồng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	07-06-26	13h00	07-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1250kVA Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
380	07-06-26	15h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1250kVA Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
381	07-06-26	07h30	07-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.9 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/151)	Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 08 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần ấp 6 xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ ấp 6 Phước Tân Hưng	72	1,0294	0,0019	0,0352	0,0001	0,167	1.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
382	07-06-26	06h00	07-06-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474 Thủ Thừa	- Tại trụ T119, T120 Trục Quốc Lộ 1A - Tại trụ T12 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 474 Thủ Thừa - 472 Tân An từ DS T12 CCN Nhị Thành đến DS T119 Quốc Lộ 1A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	45	Toàn bộ áp 1, áp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần xã Bình Đức	- Cắt LBS T120 + DS T119 Quốc Lộ 1A; - Đóng DS T12 CCN Nhị Thành (nhá MC 474 Thủ Thừa).	2996	6,9553	0,1159	0,1665	0,0028	1,500	1.500	
383	07-06-26	16h00	07-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474 Thủ Thừa	- Tại trụ T119, T120 Trục Quốc Lộ 1A - Tại trụ T12 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 472 Tân An - 474 Thủ Thừa từ DS T119 Quốc Lộ 1A đến DS T12 CCN Nhị Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	45	Toàn bộ áp 1, áp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần xã Bình Đức	- Cắt DS T12 CCN Nhị Thành (nhá MC 474 Thủ Thừa); - Đóng DS T119 + LBS T120 Quốc Lộ 1A.	2996	6,9553	0,1159	0,1665	0,0028	1,500	1.500	
384	07-06-26	06h00	07-06-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477 Thủ Thừa - Tuyến 476 Tân An	- Tại trụ T4, T23 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T48, T50 Tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới điện tuyến 477 Thủ Thừa - 476 Tân An từ DS T23 Thủ Thừa đến DS T4 Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Toàn bộ áp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa; Một phần áp 3 Hướng Thọ Phú, Phường Long An	- Cắt DS T4 Thủ Thừa (Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - ĐL Tân An thực hiện) - Đóng DS T23 Thủ Thừa (nhá MC tuyến 477 Thủ Thừa)	2471	5,7365	0,0956	0,1373	0,0023	2,667	2.667	
385	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Tại trụ T62 Trục Quốc Lộ 1A và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Hương Cau: Dựng trụ BTLT 16m, lấp đá, sử dụng phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T62 (hh)Trục Quốc Lộ 1A - T13 (dk)XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	70	Toàn bộ áp Bình Cang 1, áp 5, áp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần Phường Long An	- Cắt LS T54A Cây Xăng (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện); - Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện).	2637	55,0969	0,1020	1,3187	0,0024	2,333	21.000	
386	07-06-26	16h00	07-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477 Thủ Thừa - Tuyến 476 Tân An	- Tại trụ T4, T23 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T48, T50 Tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới điện tuyến 476 Tân An - 477 Thủ Thừa từ DS T4 Thủ Thừa đến DS T23 Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Toàn bộ áp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa; Một phần áp 3 Hướng Thọ Phú, Phường Long An	- Cắt DS T23 Thủ Thừa (nhá MC 477 Thủ Thừa) - Đóng DS T4 Thủ Thừa - Đóng DS T50 + LBS T48 tuyến 476 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	2471	5,7365	0,0956	0,1373	0,0023	2,667	2.667	
387	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
388	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	08-06-26	08h00	08-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Segaro	Đường dây hạ áp trạm T7 Segaro	XDM đường dây hạ áp T7 Segaro	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	3FCO trạm T7 Segaro	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
390	08-06-26	08h00	08-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T39A KCN 3	Đường dây hạ áp trạm T39A KCN 3	XDM đường dây hạ áp T39A Trục Đức Lập – KCN3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	3FCO trạm T39 Trục Đức Lập KCN3	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
391	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cây Trâm, Nhánh rẽ Ông Bước, Nhánh rẽ T31A Cây Trâm, Nhánh rẽ Giồng Ngang, Nhánh rẽ Giồng Điều, Nhánh rẽ Áp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T47 Nhánh rẽ Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ Ông Bước, Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ T31A Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ Giồng Ngang, Từ trụ T01 đến T43 Nhánh rẽ Giồng Điều, Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Áp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,473,475,480TV	Tuyến 472,473,475,480 TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
395	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài, Nhánh rẽ áp 5 Hòa Phú (XDM) Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.18 đến trụ T.27 Nhánh rẽ Lộ Làng (471TA/69) đến trụ T.15 Nhánh rẽ Lộ Làng nối dài (471TA/69/27)	Trồng trụ 14m đơn: 12 trụ Trồng trụ 14m ghép: 07 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp 3, Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, Hòa Phú 4, Hòa Phú 5, Hòa Điều, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt 3LBFCO T1 Lộ Làng Cắt 3LBFCO T19 Nhánh rẽ Áp 3&5 Hòa Phú;	1381	19,7453	0,0366	0,6744	0,0012	0,333	3.000	
396	08-06-26	10h00	08-06-26	11h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV TMDV SX Điện Cơ Văn Giao	Nhánh rẽ Hòa Điều - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.10 Nhánh rẽ Hòa Điều (471TA/69/27).	Tách đầu nối đường dây trung áp 1 pha 22 kV không sự dụng TSTL Trần Bá Xiêm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T19 Nhánh rẽ Áp 3&5 Hòa Phú;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
400	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
401	08-06-26	08h00	08-06-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T10 Cà Góc, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T10 Cà Góc	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Rừng Lưới, xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T10 Cà Góc	51	0,2547	0,0028	0,0042	0,0000	0,100	150	
402	08-06-26	10h00	08-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T29 Cà Môn, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T29 Cà Môn	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Cà Môn, xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T29 Cà Môn	14	0,0699	0,0008	0,0011	0,0000	0,100	150	
403	08-06-26	13h00	08-06-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T40 Vĩnh Châu B, tuyến 474 Tam Nông	Trạm T40 Vĩnh Châu B	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 6, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T40 Vĩnh Châu B	40	0,1998	0,0022	0,0033	0,0000	0,100	150	
404	08-06-26	15h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T67 Kinh T35, tuyến 474 Tam Nông	Trạm T67 Kinh T35	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Hưng Tân, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T67 Kinh T35	30	0,1498	0,0017	0,0024	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
405	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thanh, 473 Tân Thanh, 475 Tân Thanh, 479 Tân Thanh.	Xã Tân Thanh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thanh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Tân Thanh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 118 nhánh rẽ Cầu Bấy Thước - Nhơn Hòa và 01 đến trụ số 11/15 nhánh rẽ Kinh Quy - tuyến 479 Tân Thanh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
407	08-06-26	08h00	08-06-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 473 - 476 Tân An. Tuyến 471 Bến Lức.	Tuyến 473 - 476 Tân An. Tuyến 471 Bến Lức.	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (5 cây), Nr Chợ Tảo Bình Trinh (5), Nr Tân Phước Tây (5 cây), Nr Rach Cá (5 cây), Nr Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Ấp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 25 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	10,2903	0,0000	0,2130	0,0000	0,000	0	
408	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
409	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Từ trụ số 363 đến trụ số 394 nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
410	08-06-26	07h00	08-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	5	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn T26 Kênh Cấp 2	261	5,4533	0,0101	0,1305	0,0002	0,167	1.500	
411	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T13A Bà Thoại	Phản hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T13A Bà Thoại, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T13A Bà Thoại	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,067	100	
412	09-06-26	10h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Rach Bông	Phản hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Rach Bông, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T10 Rach Bông	29	0,0408	0,0005	0,0024	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
413	09-06-26	13h30	09-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Rạch Bồng	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11 Rạch Bồng, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Rạch Bồng xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T11 Rạch Bồng	84	0,1183	0,0013	0,0070	0,0001	0,100	150	
414	09-06-26	15h30	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T18 Rạch Bồng	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T18 Rạch Bồng, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Rạch Bồng xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T18 Rạch Bồng	50	0,0470	0,0008	0,0028	0,0000	0,067	67	
415	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T5 Xóm Mới	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T5 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T5 Xóm Mới	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,067	100	
416	09-06-26	10h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Xóm Mới	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T7 Xóm Mới	87	0,1225	0,0014	0,0073	0,0001	0,100	150	
417	09-06-26	13h30	09-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Xóm Mới	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Xóm Mới, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T14 Xóm Mới	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100	
418	09-06-26	15h30	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Xóm Mới 2	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Xóm Mới 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T7 Xóm Mới 2	26	0,0244	0,0004	0,0014	0,0000	0,033	33	
419	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
420	09-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty Nhựa Châu Hưng 2 (tại trụ 4A nhánh rẽ Mười Cây, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Công ty Nhựa Châu Hưng 2	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng, MKH: PB06040085642	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty Nhựa Châu Hưng 2	Cắt LBFCO Công ty Nhựa Châu Hưng 2	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
421	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	09-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Đại Đình Phú (tại trụ 14/9/5/7 nhánh rẽ ĐS1 KCN Hải Sơn, tuyến 472 Căn Đước 2)	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Đại Đình Phú	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH In Hi - Pack, MKH: PB06040085888	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Đại Đình Phú	Cắt LBFCO Công ty TNHH Đại Đình Phú	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
423	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Ấp 1A Hựu Thạnh	Tại trụ 5A nhánh rẽ Ấp 1A Hựu Thạnh	XDM đường dây trung hạ áp và TBA khu vực công ấp văn hóa 1A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 1A, xã Đức Hòa	LBFCO nhánh rẽ Ấp 1A Hựu Thạnh	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,100	950	
424	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Xuân Khánh	Tại trụ T38 nhánh rẽ Xuân Khánh	XDM ĐĐHA và TBA T44 Xuân Khánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh	LBFCO NR Xuân Khánh	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
425	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bến Phà, Nr Xây Xát Lương Thực, Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr CDC Đông Thành, NR Khu Dân Cư Đông Thành, Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr Đền Đường, Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, NR Khu Vực 3 Nối Dài, Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 Nr Bến Phà, Từ T01 đến T3/2 Nr Xây Xát Lương Thực, Từ T01 đến T57 Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T03 Nr CDC Đông Thành, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Đông Thành, Từ T01 đến T11 Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T21 Nr Đền Đường, Từ T01 đến T08 Nr Khu Vực 3, Từ T01 đến T11 Nr T8A Khu Vực 3, Từ T01 đến T15 NR Khu Vực 3 Nối Dài, Từ T01 đến T12 Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
426	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T68A đến T154 đến T280 đến T362 tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
428	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bảy Na - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 01 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bảy Na	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 5 xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bảy Na	56	0,8007	0,0015	0,0273	0,0001	0,167	1.500	
429	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
432	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
433	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
434	09-06-26	08h00	09-06-26	12h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR Láng Cò	Tại trụ T17B NR. Láng Cò	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 2: Đầu tư lộ ra khai thác tải trạm 110kV Lợi Bình Nhơn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường TL834D, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD Láng Cò	157	0,6285	0,0026	0,0349	0,0001	0,200	800	
435	09-06-26	13h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR Hai Li	NR Hai Li	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 2: Đầu tư lộ ra khai thác tải trạm 110kV Lợi Bình Nhơn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần Aaps, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD Nr. Hai Li	89	0,3117	0,0015	0,0173	0,0001	0,167	583	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
436	09-06-26	13h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Đê Lợi Bình Nhon	Tại NR. Đê Lợi Bình Nhon	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 2: Đầu tư lộ ra khai thác tải trạm 110kV Lợi Bình Nhon	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường trương Định phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Đê Lợi Bình Nhon	106	0,3713	0,0018	0,0206	0,0001	0,200	700	
437	09-06-26	07h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T6A Hưng Hà - STP, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T6A Hưng Hà - STP	Cài tạo nâng cấp đường dây hạ áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Hà Long, xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T6A Hưng Hà - STP	51	1,5281	0,0028	0,0250	0,0000	0,133	1.200	
438	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Tân Thanh	ĐL Tân Thanh	Tuyến 471 Tân Thanh	Từ trụ số T02 đến trụ số 59 nhánh rẽ Bùi Mới - tuyến 471 Tân Thanh	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần xã Nhon Hoà Lập, xã Nhon Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO PD Bùi Mới	501	10,6148	0,0197	0,2509	0,0005	0,500	4.500	
439	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T23 Bình Lợi	26	0,5591	0,0012	0,0116	0,0000	0,033	267	
440	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm Út Sê - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm Út Sê - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm Út Sê.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Út Sê	70	1,5054	0,0031	0,0312	0,0001	0,033	267	
441	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
442	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH XD Việt Sáng	Nhánh rẽ Á 5 Tân Tây	Từ trụ số 10 đến trụ số 57 nhánh rẽ áp 5 Tân Tây	Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Tân Đông, Đông Thuận - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T02 Áp 3 4 Tân Đông	257	7,2683	0,0143	0,1215	0,0002	0,267	2.267	
443	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T147 Tư Toàn 1	Đường dây hạ áp trạm T147 Tư Toàn 1	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Tư Toàn 1: tháp sắt trụ H9, H10, H11 dây hạ áp cọ mái tole (tháp sắt VT: 3 Sắt potelet 2m, 6 boulon 16x250, 6 boulon 16x60, long đèn)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp	Cắt FCO T147 trạm Tư Toàn 1	70	0,2447	0,0027	0,0058	0,0001	0,037	55	
444	09-06-26	10h00	09-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T1 Tư Toàn	Đường dây hạ áp trạm T1 Tư Toàn	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Tư Toàn: trụ H2, H3, H4 dây hạ áp cọ mái tole (tháp sắt VT: 3 Sắt potelet 2m, 6 boulon 16x250, 6 boulon 16x60, long đèn)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp	Cắt FCO T1 trạm Tư Toàn	81	0,2831	0,0031	0,0068	0,0001	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
445	09-06-26	13h00	09-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T168A/1 TBA Ấp Mới Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T168A/1 TBA Ấp Mới Bình Tân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - DDHA trạm Ấp Mới Bình Tân tháp sắt H6B-H7B, H12-H13: tháp sắt: 4 sắt potelet -2m, 8 boulon 16x250, 16 lông dền M18	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Ấp Mới, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO T168A Ấp Mới Bình Tân	53	0,1852	0,0021	0,0044	0,0000	0,070	105	
446	09-06-26	15h00	09-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T189/1 UB Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T189/1 UB Bình Tân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm UB Bình Tân: tháp sắt H6B, H8B dây hạ áp chạm mái tole (chấp sắt VT: 2 sắt potelet, 4 boulon 16x250, 4 boulon 16x60, long dền), Thay kẹp treo cáp H7B	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Gò Tranh, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO T189 UB Bình Tân	39	0,1363	0,0015	0,0033	0,0000	0,037	55	
447	10-06-26	10h00	10-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	Tại MBA Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	Thay MBA giảm công suất từ 630kVA thành 560VA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Chợ, ấp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt 3FCO nhánh rẽ Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	289	0,5431	0,0045	0,0322	0,0003	0,100	200	
448	10-06-26	10h00	10-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty Phương An	Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	Tại trụ H4B/4 đường dây hạ áp độc lập trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	Trông 1 trụ BTLT 8,5m tại vị trí trụ H4B/4; sang dây hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ theo đề nghị của Hộ Trần Văn Khánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3FCO nhánh rẽ Trạm Chợ Gò Đen 3 tuyến 478 Long Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
449	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Xóm Mới 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Xóm Mới 2, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Xóm Mới 2	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
450	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T74 Tuyến 475 CD	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T74 Tuyến 475 CD, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T74 Tuyến 475 CD	36	0,0507	0,0006	0,0030	0,0000	0,033	50	
451	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T80 Tân Lân Chợ Trạm	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T80 Tân Lân Chợ Trạm, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Nhà Dài xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T80 Tân Lân Chợ Trạm	14	0,0197	0,0002	0,0012	0,0000	0,033	50	
452	10-06-26	15h30	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Nhà Dài 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Nhà Dài 1, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần ấp Nhà Dài xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Nhà Dài 1	49	0,0460	0,0008	0,0027	0,0000	0,067	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
453	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T93A/3 Chợ Trạm	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T93A/3 Chợ Trạm, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Long Mỹ xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm T93A/3 Chợ Trạm	34	0,0479	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
454	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T8 Nguyễn Quang Đại	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T8 Nguyễn Quang Đại, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm T8 Nguyễn Quang Đại	61	0,0859	0,0010	0,0051	0,0001	0,067	100	
455	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T16 Nguyễn Văn Tiến	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T16 Nguyễn Văn Tiến, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Cầu Tam Bình xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm T16 Nguyễn Văn Tiến	71	0,1000	0,0011	0,0059	0,0001	0,100	150	
456	10-06-26	15h30	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Chợ Trạm 5	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Chợ Trạm 5, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm Chợ Trạm 5	103	0,0967	0,0016	0,0057	0,0001	0,133	133	
457	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
458	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
459	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T58/1 Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T85/1 Hựu Thạnh	Cải tạo, nâng cấp ĐĐHA TBA T85/1 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	3FCO trạm T85/1 Hựu Thạnh	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
460	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	Tại trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
461	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T15 Áp 2 Hựu Thạnh	Tại trạm T15 Áp 2 Hựu Thạnh	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T15 Áp 2 Hựu Thạnh	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	950	
462	10-06-26	15h30	10-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Áp 2 Hựu Thạnh	Tại trạm T6 Áp 2 Hựu Thạnh	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T6 Áp 2 Hựu Thạnh	71	0,4076	0,0007	0,0374	0,0001	0,100	950	
463	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T25 TL 31 Sa Bà	Tại trạm T25 TL 31 Sa Bà	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T25 TL 31 Sa Bà	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
464	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 471,472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ; nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ, Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ, từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cồn, Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ, từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ , Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Thuận - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.8 Nhánh rẽ Long Thuận (480TV/163/37A)	Trồng trụ 16m đơn: 04 trụ Trồng trụ 16m ghép: 01 trụ Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 02 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Long Thuận xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận	90	1,2868	0,0024	0,0440	0,0001	0,167	1.500	
467	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TC tuyến 472-477LA (T.26-T.84)	TC tuyến 472-477LA (T.26-T.84)	Thi công công trình nâng cấp mở rộng quốc Lộ 62	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	90	Một phần đường QL 62 phường Long An và phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	4656	44,2652	0,0777	2,4577	0,0043	3,000	28.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
468	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA SB Cản Đốt	TBA SB Cản Đốt	-SCL thay dây hạ áp trạm SB Cản Đốt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
469	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T.1 Xuân Cầu 1	TBA T.1 Xuân Cầu 1	-SCL thay dây hạ áp trạm T.1 Xuân Cầu 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Xuân Cầu	TBA Xuân Cầu	-SCL thay dây hạ áp trạm Xuân Cầu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T.1 Công CCN 2	TBA T.1 Công CCN 2	-SCL thay dây hạ áp trạm T.1 Công CCN 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
472	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T.1A ĐĐ Cản Đốt	TBA T.1A ĐĐ Cản Đốt	- Thi công đoạn hỗn hợp SCL thay dây hạ áp trạm T.1A ĐĐ Cản Đốt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.24/mt-472LA LBS T25,md-477LA	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
473	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
474	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 46 nhánh rẽ Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa - tuyến 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
475	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 477 Tân An.	Tại Đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 477 Tân An.	XDM nâng cấp đường dây hạ áp trạm Bình An 3.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Bình An 3	39	0,8387	0,0017	0,0174	0,0000	0,033	267	
476	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm Ba Quít - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm Ba Quít - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm Ba Quít.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thạnh Hòa, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Quít	68	1,4624	0,0030	0,0303	0,0001	0,033	267	
477	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
478	10-06-26	07h00	10-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài; Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn Kênh T3-3	61	1,2745	0,0024	0,0305	0,0001	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
479	11-06-26	08h00	11-06-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Khu 1C	Từ trụ T4 đến trụ T9 nhánh rẽ Khu 1C, tuyến 473 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì lưới điện mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 10, 23 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d Khu 1C	138	0,3888	0,0022	0,0230	0,0001	0,167	500	
480	11-06-26	14h00	11-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1 Phước Tuy	Từ trụ T7 đến trụ T9 nhánh rẽ áp 1 Phước Tuy, tuyến 474 Cần Đước	Tháp sắt nâng cao khoảng cách pha-đất	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 18 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d áp 1 Phước Tuy	83	0,1559	0,0013	0,0092	0,0001	0,100	200	
481	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
482	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
483	11-06-26	08h00	11-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Chín Tiến	Tại trụ T23 nhánh rẽ Chín Tiến	TCS TBA từ 160kVA lên 320kVA T23 Chín Tiến	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa	3LBFCO nhánh rẽ Chín Tiến	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
484	11-06-26	10h00	11-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	Tại trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	950	
485	11-06-26	13h30	11-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 TB Thới Môi	Tại trạm T2/1 TB Thới Môi	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Thới Môi, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T2/1 TB Thới Môi	86	0,4937	0,0009	0,0453	0,0001	0,100	950	
486	11-06-26	15h30	11-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16 Nhon Hòa 2	Tại trạm T16 Nhon Hòa 2	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Nhon Hòa 2, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T16 Nhon Hòa 2	82	0,4707	0,0008	0,0432	0,0001	0,100	950	
487	11-06-26	08h00	11-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T45 Guồng Da	Tại trạm T45 Giồng Da	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T45 Guồng Da	56	0,3215	0,0006	0,0295	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
488	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr T138A Lộc Thuận, Nr Hòa Hiệp 2, Nr T40 Lộc Giang (Ông Tấn) , tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T110 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T26 Nr T138A Lộc Thuận, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Từ T01 đến T25 Hòa Hiệp 2,2, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T40 Lộc Giang(Ông Tấn) tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
489	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
490	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 19 nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến Phái và từ trụ số 01 đến trụ số 18 nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến Trái - tuyến 479 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
491	11-06-26	08h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 477 Tân An.	Tại Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T1 Út Triều	6	0,1290	0,0003	0,0027	0,0000	0,033	267	
492	11-06-26	08h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 477 Tân An.	Tại Đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm Ông An.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ông An.	55	1,1828	0,0025	0,0245	0,0001	0,033	267	
493	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
494	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Kênh 3	Từ trụ số 10 đến trụ số 70 nhánh rẽ Kênh 3	Nâng cấp TBA, đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Đông Hoà - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T7A Kênh 3	116	3,2807	0,0064	0,0549	0,0001	0,133	1.133	
495	12-06-26	08h00	12-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Áp 4 Mỹ Lệ	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp 4 Mỹ Lệ, tuyến 477 Cần Đước	- Căng dây hạ áp H3A-H4A bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm Áp 4 Mỹ Lệ	74	0,1042	0,0012	0,0062	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
496	12-06-26	10h00	12-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Nhà Hội Ấp 1 Phước Vân	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T5 Nhà Hội Ấp 1 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng dây H8 bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9 xã Long Cang	- Cắt FCO trạm T5 Nhà Hội Ấp 1 Phước Vân	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,067	100	
497	12-06-26	13h30	12-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T20/4 Ấp 5 Phước Vân 2	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T20/4 Ấp 5 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Căng dây hạ áp H12B-H14B bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 13 xã Long Cang	- Cắt FCO trạm T20/4 Ấp 5 Phước Vân 2	18	0,0254	0,0003	0,0015	0,0000	0,033	50	
498	12-06-26	15h30	12-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Ấp 2 Long Sơn	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC NT Ấp 2 Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2 xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO trạm KDC NT Ấp 2 Long Sơn	15	0,0141	0,0002	0,0008	0,0000	0,033	33	
499	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
500	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
501	12-06-26	08h00	12-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Đường dây hạ áp trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Cải tạo ĐĐHA TBA T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	3FCO trạm T12 Đường 25A	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
502	12-06-26	10h00	12-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 HKD Thảo Hằng	Tại trạm T1 HKD Thảo Hằng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T1 HKD Thảo Hằng	79	0,4535	0,0008	0,0416	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
503	12-06-26	13h30	12-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 HFD Đoàn Văn Hiến	Tại trạm T1 HKD Đoàn Văn Hiến	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 HKD Đoàn Văn Hiến	86	0,4937	0,0009	0,0453	0,0001	0,100	950	
504	12-06-26	15h30	12-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	Tại trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	52	0,2985	0,0005	0,0274	0,0000	0,100	950	
505	12-06-26	13h30	12-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 nhà trọ An Tín	Tại trạm T1 nhà trọ An Tín	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 nhà trọ An Tín	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
506	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Xóm Mới, Nr Voi Đỉnh, Nr T20A Voi Đỉnh, Nr Chân Tóc, NR Chân Tóc Núi Dài, Nr áp 6 Mỹ Quý Đông, Nr Áp 5 Mỹ Quý Đông, Nr Phước Mỹ, NR Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1-T12 Nr Xóm Mới, T1-T22 Nr Voi Đỉnh, Từ T1-T6 Nr T20A Voi Đỉnh, T1-T43 Nr Chân Tóc, T1-T69 NR Chân Tóc Núi Dài, Từ T1 đến T10 Nr áp 6 Mỹ Quý Đông, T1-59 Nr Áp 5 Mỹ Quý Đông, T1-22 Nr Phước Mỹ, Từ T01 đến T05 Nr Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
507	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
508	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyến 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T.2 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVD/209)	Trồng trụ 16m ghép: 02 trụ Trồng trụ 14m đơn: 19 trụ Trồng trụ 14m ghép: 15 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Phú Tây A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A; Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ HKD Lê Phát Sơn	304	4,3465	0,0080	0,1485	0,0003	0,333	3.000	
509	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVD/209/6) (đang nhận điện Tuyến 474 Tầm Vu 2)	Tại trụ T.4A Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVD/209) thuộc ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVD/209/6)	Đầu nối ĐDHA XDM dài 179m Cấp LV-ABC 3x50mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
510	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhớ (XC) nối dài - Tuyến 478 Tầm Vu 2	Từ trụ T.2 đến trụ T.12 Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhớ (XC) nối dài (476TV-TVD/274/23/4	Bảo trì, PCSC, chỉnh trụ nghiêng, vệ sinh sứ, vệ sinh TBDC, bọc hóa lèo, thay LA, CB thí nghiệm, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhớ (XC) nối dài	110	0,6990	0,0029	0,0239	0,0001	0,167	667	
511	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478,480TV2	Tuyến 478,480TV2	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Xóm Hoang 1 NR Xóm Hoang 2	NR Xóm Hoang 1 NR Xóm Hoang 2	- BTMK PCSC và KPKK phát quang đường dây trung hạ áp; - TNDK năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD Xóm Hoang	295	2,3618	0,0049	0,1311	0,0003	0,300	2.400	
513	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Nhánh rẽ Phước Xuyên	Đầu tư xây dựng đường dây hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp: 6 áp 7, xã Vĩnh Thanh	Cắt LBFCO T128 Phước Xuyên	140	1,6313	0,0078	0,0266	0,0001	0,200	700	
514	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
515	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 24 nhánh rẽ Trạm bơm Cà Nhíp và từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kinh Trung Ương - tuyến 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
516	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 70 đến trụ số 137 tuyến 474 Mộc Hóa.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
517	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại Đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T5 Năm On 1.	55	1,1828	0,0025	0,0245	0,0001	0,033	267	
518	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại Đường dây hạ áp trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	XDM Đường dây hạ áp trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi.	23	0,4946	0,0010	0,0102	0,0000	0,033	267	
519	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
520	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 30/4	Từ trụ số 01 đến trụ số 102 nhánh rẽ Kênh 30/4	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
521	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ Phước Tú tuyến 476 Bến Lức	Từ trụ 08 đến trụ 30 nhánh rẽ Phước Tú tuyến 476 Bến Lức	Đào móng, dựng trụ BTLT 16m, lắp đặt xà, sứ và phụ kiện: Từ trụ T21/8 đến trụ T21/30. thuộc HM HM 2.2: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế NR Phước Tú - Thị trấn Bến Lức, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Phước Tú Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt LBFCO T8 Phước Tú	819	7,2118	0,0127	0,4329	0,0008	0,333	3.167	
522	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
523	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
524	13-06-26	08h00	13-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HKD Trần Thị Châu (tại trụ 24A nhánh rẽ Phước Lý, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ HKD Trần Thị Châu	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng, MKH: PB06040056871	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Trần Thị Châu	Cắt REC, DS HKD Trần Thị Châu	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
525	13-06-26	13h30	13-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group (tại trụ 63A nhánh rẽ Phước Lý, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Group, MKH: PB06040085876	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group	Cắt REC, DS Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
526	13-06-26	08h00	13-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Trà Cú	Tại trụ T8 nhánh rẽ Trà Cú	XDM ĐĐTĐHA và TBA T8/12 Tân Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp tân Bình, Hóc Thom 1, Hóc Thom 2, xã Hòa Khánh	Rec + DS T3 Trà Cú	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
527	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ, NR Tram Bom Ấp 6, Nr Bàu Sấu, NR Rạch Gốc, Nr T9A Bàu Sấu, Nr Bàu Sấu 2, Nr Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Nr Ông Dương, Nr Ông Dương Nổi Dài, Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, T1-T07 NR Trạm Bom Ấp 6, T1-T60 Nr Bàu Sấu, T11- T36 NR Rạch Gốc, T01-T13 Nr T9A Bàu Sấu, T01-T15 Nr Bàu Sấu 2, T01-T7 Nr Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, T01-T08 Nr Ông Dương, T01-T16 Nr Ông Dương Nổi Dài, Từ T01 đến T21 Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
528	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Ấp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
529	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
530	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
531	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
532	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
533	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
534	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Cai Lậy.	Từ trụ số T02 đến trụ số 89 nhánh rẽ Tân Hòa - tuyến 475 Cai Lậy.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần xã Tân Thạnh, một phần xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO PD Tân Hòa	1948	41,2728	0,0764	0,9754	0,0018	0,333	3.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
535	13-06-26	08h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhứt Tân.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T8 Ấp 2 An Nhứt Tân.	73	1,5699	0,0033	0,0325	0,0001	0,033	267	
536	13-06-26	08h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T10 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T10 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ	XDM Đường dây hạ áp trạm Bình Lợi, T12 Bình Lợi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Lợi.	281	6,0430	0,0126	0,1251	0,0003	0,033	267	
537	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bệnh Viện	Từ trụ số 01 đến trụ số 07 nhánh rẽ Bệnh Viện	Nâng cấp TBA, đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình DTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Tuyến Nhon - xã Thanh Hoá	Cắt 3LBFCO phân đoạn T10 UB Thuận Nghĩa Hoà	76	2,1494	0,0042	0,0359	0,0001	0,100	850	
538	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng đo Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng đo Điện lực Thủ Thừa quản lý	- Điều tra khách hàng 1 pha, 3 pha - Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
539	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế An Hòa 2, An Hòa 3	Đường dây hạ thế An Hòa 2, An Hòa 3	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
540	13-06-26	08h00	13-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr T235/1	T235 tuyến 474VH đến T235/1	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
541	13-06-26	09h00	13-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	T158 đến T264 Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	13-06-26	08h00	13-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T12/1 Bình Thạnh 6	Đường dây hạ áp trạm T12/1 Bình Thạnh 6	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Thạnh 6: Dây hạ áp đứt bo tay, dây chùng trụ H12A (giữa T12 - T13 - Nr Bình Thạnh) - Ép lại dây, căng lại dây chùng (3m dây AV 50, 1 ống nối AC, 1 kẹp AC 35-50, 2 Kẹp 419, bắo kéo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Nin	Cắt FCO T12/1 Bình Thạnh 6	38	0,1328	0,0015	0,0032	0,0000	0,040	60	
543	13-06-26	10h00	13-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T1 Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T1 Bình Tân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Tân 1. T15/1 dây hạ áp chạm trụ (doạn vượt kênh): lắp Rack 2 + SOC, 2 Boulon 16x300, 4 lông dền M18; Trạm T1-Bình Tân mất tiếp đất: 20 mét cáp thép, 2 cọc đất mạ kẽm, 2 Boulon 10x30+lông dền, 2 đầu coss 50mm2, 2 kẹp ép 419	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO T1 Bình Tân	26	0,0909	0,0010	0,0022	0,0000	0,047	70	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
544	13-06-26	13h00	13-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T25 Bình Tân 3	Đường dây hạ áp trạm T25 Bình Tân 3	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm T25 Bình Tân 3: Lèo hạ áp bo tay và sử dụng kẹp nhôm nhiều vị trí H25A/19, H25A/6, H25A/7, H25A/5, H25A/2, H25A/3, H25A/1, T25-T25A/1, H25A/6/2, H25A/6/4, H25A/6/6, H25A/6/9 (Xử lý, ép lèo VT: 6 kẹp ép 419, 12 ống nối)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO T2 Bình Tân 3	41	0,1433	0,0016	0,0034	0,0000	0,037	55	
545	13-06-26	15h00	13-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T26 Bình Tân 4	Đường dây hạ áp trạm T26 Bình Tân 4	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Tân 4: + Đầu nối bằng kẹp IPC (ép lại VT: 2 kẹp ép 419) + T26 - T26/1: 4 mối nối bo tay (ép lại VT: 4 ống nối AC 50) + H6A: Lèo kẹp IPC (ép lại VT: 4 kẹp ép 419)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO T26 Bình Tân 4	43	0,1503	0,0017	0,0036	0,0000	0,033	50	
546	13-06-26	16h30	13-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T33 Bình Tân 2	Đường dây hạ áp trạm T33 Bình Tân 2	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - Ép lèo ĐDHA trạm T33 Bình Tân 2:	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO T33 Bình Tân 2	42	0,0000	0,0016	0,0000	0,0000	0,037	0	
547	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Lộ ra trạm 110 KV Cần Đức	Từ sau tủ hợp bộ các MC: 471, 472, 473, 474, 477, 478 đến trụ P6 lộ ra trạm 110 KV Cần Đức và đến trụ T1 tuyến 473, 474, 476 Cần Đức	- Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm đoạn P5- đến T1 tuyến 473, 474 Cần Đức - Lắp tiếp đất lặp lại trụ công trạm 110 KV Cần Đức - Thay LA định kỳ - Thay tole mục, phát quang vệ sinh, bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	350	Một phần áp 2, 3, 4 xã Cần Đức, một phần áp Xóm Chùa và toàn bộ áp Nhà Dài, Ao Gòn, Bình Hòa, Cầu Xây, Bà Thoai, Rạch Bòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Lân, Một phần áp Cầu Làng, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ và toàn bộ áp Chợ Trạm, Tân Mỹ xã Mỹ Lễ, toàn bộ xã Long Hựu	- Kiểm tra MC 473, 474, 477, 475, 476, 480 Cần Đức đang mở - Kiểm tra DND 475-76, 476-76, 480-76 đang đóng - Cắt MC 471, 472, 478 Cần Đức - Đóng DND 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 477-76, 478-76 Cần Đức - Cắt FCO trạm Ngân Hàng, T4 Thị trấn Cần Đức (Miễn trừ nguyên nhân khác)	20031	178,6915	0,3135	10,5746	0,0186	11,667	110.833	
548	14-06-26	08h00	14-06-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông GD 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ ápKDC NT Áp 3 Phước Đông GD 2, tuyến 471 Cần Đức	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông GD 2	6	0,0085	0,0001	0,0005	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
549	14-06-26	10h00	14-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T15/9 Xóm Bến 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T15/9 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T15/9 Xóm Bến 2	48	0,0676	0,0008	0,0040	0,0000	0,067	100	
550	14-06-26	13h30	14-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm UB Phước Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp UB Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần áp 1,3 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm UB Phước Đông	215	0,3028	0,0034	0,0179	0,0002	0,233	350	
551	14-06-26	15h30	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Áp 3 Phước Đông 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC Áp 3 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông 2	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
552	14-06-26	08h00	14-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Sáu Ngay 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Sáu Ngay 1, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 4 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Sáu Ngay 1	99	0,1394	0,0015	0,0083	0,0001	0,100	150	
553	14-06-26	10h00	14-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Áp 4 Phước Đông 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T2 Áp 4 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	- Căng dây hạ áp H2B/5A-2B/6A vòng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 4 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T2 Áp 4 Phước Đông 2	89	0,1254	0,0014	0,0074	0,0001	0,100	150	
554	14-06-26	13h30	14-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	- Chính trụ hạ áp H13/6 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Ông Rền xã Long Hựu	- Cắt FCO trạm T7 Long Hựu Đông	45	0,0634	0,0007	0,0038	0,0000	0,067	100	
555	14-06-26	15h30	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3A Mỹ Điện	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T3A Mỹ Điện, tuyến 471 Cần Đước	- Chính trụ hạ áp H5a bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tây, Mỹ Điện xã Long Hựu	- Cắt FCO trạm T3A Mỹ Điện	26	0,0244	0,0004	0,0014	0,0000	0,033	33	
556	14-06-26	08h00	14-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4 Áp Tây 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T4 Áp Tây 2, tuyến 471 Cần Đước	- Ép tăng cường lèo hạ áp H35/5 bị phát nhiệt - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tây xã Long Hựu	- Cắt FCO trạm T4 Áp Tây 2	37	0,0521	0,0006	0,0031	0,0000	0,033	50	
557	14-06-26	10h00	14-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Hựu Lộc Nhỏ 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T2 Hựu Lộc Nhỏ 1, tuyến 471 Cần Đước	- Ép tăng cường lèo hạ áp T3-T4 bị phát nhiệt - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Hựu Lộc xã Long Hựu	- Cắt FCO trạm T2 Hựu Lộc Nhỏ 1	48	0,0676	0,0008	0,0040	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
558	14-06-26	08h00	14-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ T26 Đường số 2 Xuyên Á	Từ trụ T26 đến T26/15 nhánh rẽ T26 Đường số 2 Xuyên Á	XDM đường dây trung thế 3 pha lộ ra tuyến 479, 480 Đức Hòa 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	MC 472 Đức Hòa 3	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
559	15-06-26	07h00	15-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
560	15-06-26	07h00	15-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
561	15-06-26	08h00	15-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T18 Bến Cũ	Tại trạm T18 Bến Cũ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T18 Bến Cũ	52	0,2985	0,0005	0,0274	0,0000	0,100	950	
562	15-06-26	10h00	15-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T39A KCN 3	Tại trạm T51 Ông Đạt	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T39A KCN 3	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	950	
563	15-06-26	13h30	15-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T103 Mỹ Hạnh	Tại trạm T103 Mỹ Hạnh	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T103 Mỹ Hạnh	79	0,4535	0,0008	0,0416	0,0001	0,100	950	
564	15-06-26	15h30	15-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T66/21/9 Cát Tường Tháo Nguyễn	Tại trạm T66/21/9 Cát Tường Tháo Nguyễn	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T66/21/9 Cát Tường Tháo Nguyễn	82	0,4707	0,0008	0,0432	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
565	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ngã 5 Bình Thành, Nr Ngã 5 Bình Thành 2, Nr T2 Bình Hòa Nam, Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nr Kênh Gây, Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long	Từ T1 đến T83 Nr Ngã 5 Bình Thành, Từ T1 đến T44 Nr Ngã 5 Bình Thành 2,Từ T01 đến T07 Nr T2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T60 Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ T01 đến T15 Nr Kênh Gây, Từ T01 đến T20 Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
566	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
567	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,477,479,480TV	Tuyến 471,477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
568	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Ấp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
569	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
570	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
571	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
572	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
573	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp dinh, Giồng dinh, Phạm văn Tuấn	NR. Ấp dinh, Giồng dinh, Phạm văn Tuấn	BTMK, TNDK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	18	Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T1 Ấp Dinh	1769	15,0478	0,0295	0,8355	0,0016	0,600	5.100	
574	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Công Lăng	TBA Công Lăng	SCL thay dây hạ áp trạm Công Lăng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T1 Ấp Dinh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
575	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Nguyễn Văn Tịch	Tại NR. Nguyễn Văn Tịch	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thửa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Nguyễn Văn Tịch	234	1,9905	0,0039	0,1105	0,0002	0,400	3.400	
576	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Lê Văn Càng	Tại NR. Lê Văn Càng	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thửa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần đường Lê Văn Càng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Lương Văn Càng	112	0,9527	0,0019	0,0529	0,0001	0,267	2.267	
577	15-06-26	07h00	15-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, bảo trì, thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần ấp Vĩnh An, một phần ấp Võ Văn Be, ấp Vàm Gừa, ấp 4 và ấp 5, một phần ấp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu	1128	33,7987	0,0626	0,5520	0,0010	0,833	7.500	
578	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
579	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 74 nhánh rẽ Bắc Hòa - tuyến 479 Tân Thạnh và tuyến 474 Mộc Hóa.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
580	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T15 nhánh rẽ Nhựt Tân 3 - Tuyến 475 Tầm Vu	Tại trụ T15 nhánh rẽ Nhựt Tân 3 - Tuyến 475 Tầm Vu	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tấn Đức (10 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (5 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (5 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (5 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (10 cây) và các nhánh thuộc trục tổng cộng 35 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL/VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
581	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
582	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T5	Từ trụ số 01 đến trụ số 128 nhánh rẽ Kênh T5	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
583	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Tuyến 474VH, Đường dây hạ áp trạm T202A CDC Bình Châu B.	T201 đến T203A tuyến 474VH, đường dây hạ áp trạm T202A CDC Bình Châu B.	Thí công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDHA và TBA T202A CDC Bình Châu - Dụng cụ ghép BTLT 14m : 01 trụ - NCS TBA từ 3x 50 KVA lên 250KVA - Nâng cần dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Rạch Mây và một phần áp 2, áp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Cắt LBS T221A Vĩnh Bình, cắt DS T223 Vĩnh Bình	1035	30,8504	0,0605	0,4895	0,0010	1,000	8.500	
584	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr CDC Chùa Nối	T4 đến T4/1 Nr CDC Chùa Nối	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm T4 CDC Chùa nối - Kéo dây ACXH 50+ AC 50 : 37m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt LBS T221A Vĩnh Bình, cắt DS T223 Vĩnh Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
585	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH	T158A đến T221 tuyến 474VH	Thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt LBS T221A Vĩnh Bình, cắt DS T223 Vĩnh Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
586	15-06-26	07h30	15-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Dọc Kinh Hưng Điện - Lò Gạch	T4 đến 45 Nr Dọc Kinh Hưng Điện - Lò Gạch	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDHA 3 pha và TBA 100kVA T17, T45 Dọc Kinh Hưng Điện – Lò Gạch - Dụng cụ ghép BTLT 14m : 01 trụ - Kéo dây ABC 4x 50mm2 : 2124m - Lắp 02 TBA 100KVA - Dụng 27 trụ BTLT 8.5 mét	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	24	Một phần áp Bầu Nâu, áp Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng, một phần áp Rọc Đỏ - xã Khánh Hưng	Cắt DS T1A Dọc Kinh Hưng Điện (nhà Rec T25 Gò Bà Sáu)	238	7,0941	0,0139	0,1126	0,0002	0,800	6.800	
587	15-06-26	13h00	15-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T36 Gò Ốt 2	Đường dây hạ áp trạm T36 Gò Ốt 2	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T36 Gò Ốt 2: + Lèo hạ áp bắt bằng kẹp boulon tại H36A, H1 (VT: 8 kẹp ép 279, băng keo) + Dây hạ áp rót rack trụ H36A/1, H36A/2, H36A/3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 (hạ áp độc lập)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Mộ phần áp Gò Ốt, xã Tuyên Thạnh	Cắt FCO trạm T36 Gò Ốt 2	21	0,0734	0,0008	0,0018	0,0000	0,047	70	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
588	15-06-26	15h00	15-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T62 Kinh Ôp 4	Đường dây hạ áp trạm T62 Kinh Ôp 4	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. Trạm T62 Kinh Ôp 4: Cấp suất hạ áp bị chuột cắn (chỉ quản bằng keo tạm bợ) - lắp ống xoắn tăng cường cấp suất (VT: 4 m ống xoắn, 2 cuộn băng keo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Một phần áp Gò Ôt, xã Tuyên Thạnh	Cắt FCO trạmT62 Kinh Ôp 4	29	0,1014	0,0011	0,0024	0,0000	0,013	20	
589	15-06-26	08h00	15-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T80 Kinh Ôp 5	Đường dây hạ áp trạm T80 Kinh Ôp 5	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T80 Kinh Ôp 5: Dây hạ áp rớt rack T78, T82-T83, T83, T86 (VT dây tia)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Ôt, xã Tuyên Thạnh	Cắt FCO trạm T80 Kinh Ôp 5	31	0,1083	0,0012	0,0026	0,0000	0,020	30	
590	15-06-26	13h00	15-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T4 Ông Lễ 4	Đường dây hạ áp trạm T4 Ông Lễ 4	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm Ông Lễ 4: - H1A trụ nghiêng, đứt dây tia (chỉnh lại, tia dây) - H3A, H5A trụ nghiêng, chỉnh lại - H6A - H7A Dây nằm dưới mái tole (nâng Rack trụ H7A VT Boulon 16x60) - H8A trụ nghiêng, đứt dây tia (chỉnh trụ nghiêng, căng dây dùng tại trụ H9A)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Dưa, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T4 Ông Lễ 4	44	0,1538	0,0017	0,0037	0,0000	0,047	70	
591	16-06-26	08h00	16-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T12 Lương Ngọc Thuận 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 1,6 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100	
592	16-06-26	10h00	16-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Kênh Chính Bình	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T11 Kênh Chính Bình, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T11 Kênh Chính Bình	17	0,0239	0,0003	0,0014	0,0000	0,033	50	
593	16-06-26	13h30	16-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T8 Ấp 2 Long Hòa	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T8 Ấp 2 Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T8 Ấp 2 Long Hòa	20	0,0282	0,0003	0,0017	0,0000	0,033	50	
594	16-06-26	15h30	16-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tư trí	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tư trí, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần áp 2, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm Tư trí	225	0,2113	0,0035	0,0125	0,0002	0,233	233	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
595	16-06-26	08h00	16-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T186 Long Kim Long Hòa	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T186 Long Kim Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 2, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T186 Long Kim Long Hòa	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	
596	16-06-26	10h00	16-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kênh Xà	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kênh Xà, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Xoài Đồi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T7 Kênh Xà	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,067	100	
597	16-06-26	13h30	16-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Kênh Xà	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T11 Kênh Xà, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Xoài Đồi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T11 Kênh Xà	113	0,1592	0,0018	0,0094	0,0001	0,133	200	
598	16-06-26	15h30	16-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Bảy Vốn 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bảy Vốn 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm Bảy Vốn 2	137	0,1286	0,0021	0,0076	0,0001	0,167	167	
599	16-06-26	07h00	16-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
600	16-06-26	07h00	16-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
601	16-06-26	08h00	16-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23 Mạch 2	Tại trạm T23 Mạch 2	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Hữu, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T23 Mạch 2	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
602	16-06-26	10h00	16-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T11B TD2 Bình Tiền	Tại trạm T11B TD2 Bình Tiền	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T11B TD2 Bình Tiền	56	0,3215	0,0006	0,0295	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
603	16-06-26	13h30	16-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5 Bình Tiên	Tại trạm T5 Bình Tiên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T5 Bình Tiên	58	0,3329	0,0006	0,0306	0,0001	0,100	950	
604	16-06-26	15h30	16-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Ông Đức	Tại trạm T4 Gò Mả Đạo	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T36 Ông Đức	90	0,3149	0,0052	0,0050	0,0001	0,100	100	
605	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Hòa Tây, NR Thiên Thanh, Nr Bầu Sến, Nr Mạnh Manh, Nr Ấp 4 Bình Thành, Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, NR Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nr Kênh Trà Cú	Từ T01 đến T21 Nr Hòa Tây, Từ T01 đến T15 Nr Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 Nr Bầu Sến, Từ T01 đến T27 Nr Mạnh Manh, Từ T01 đến T07 Nr Ấp 4 Bình Thành, Từ T01 đến T13 Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 Nr Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 Nr Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Hòa	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
606	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
607	16-06-26	07h20	16-06-26	07h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Trường - Tuyến 480 Tầm Vu; Nhánh rẽ Long Trường A - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.3, T.12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53)	Chuyển giao lưới tuyến 479TV và tuyến 480 Tầm Vu từ 3LBFCO T12A Long Trường về 3LBFCO T3 Long Trường.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Long Trường xã An Lục Long	Cắt 3LBFCO T3 Long Trường; Đóng 3LBFCO T12A Long Trường.	265	0,0000	0,0070	0,0000	0,0002	0,167	0	
608	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Trì, Long Thuận - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.37A Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163) đến trụ T.8 Nhánh rẽ Long Thuận (480TV/163/37A)	Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 01 trụ Kéo dây 3xACXH 95mm2: 4.713 mét AC 70mm2: 1.571 mét Đầu nối hoàn chỉnh nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần áp Long Thuận, Long Thành, Cầu Ván, Cầu Kinh, Đồng Tre, Sông Tân, Long Trường xã An Lục Long	Cắt DS T31 Cầu Đồn (Nhà LBT T1 Long Trì)	2141	30,6116	0,0567	1,0456	0,0019	0,667	6.000	
609	16-06-26	16h30	16-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Trường - Tuyến 480 Tầm Vu; Nhánh rẽ Long Trường A - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.3, T.12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53)	Chuyển giao lưới tuyến 479TV và tuyến 480 Tầm Vu từ 3LBFCO T3 Long Trường về 3LBFCO T12A Long Trường.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Long Trường xã An Lục Long	Cắt 3LBFCO T12A Long Trường; Đóng 3LBFCO T3 Long Trường.	265	0,0000	0,0070	0,0000	0,0002	0,167	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
610	16-06-26	07h00	16-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Đường Đất, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Đường Đất	Đầu tư xây dựng đường dây hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp: Cây Me, Ba Gò, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Đường Đất	61	1,8278	0,0034	0,0299	0,0001	0,200	1.800	
611	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
612	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Kinh 79 Trái và Từ trụ số 01 đến trụ số 23 nhánh rẽ Kinh 79 Phải - tuyến 474 Mộc Hóa.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
613	16-06-26	08h00	16-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T05 nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T01 đến trụ T05 nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy.	51	1,0968	0,0023	0,0227	0,0000	0,033	267	
614	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thạnh, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
615	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Từ trụ số 12 đến trụ số 89 nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Bảo trì trạm, thay LA, MCCB thí nghiệm định kỳ, khắc phục khiếm khuyết và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Áp Thạnh An, áp Cá Tôm, áp Bắc Đông - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T11 Bắc Đông Mới	248	7,0138	0,0138	0,1173	0,0002	0,200	1.700	
616	16-06-26	07h00	16-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỷ Phương	Nhánh rẽ Nhà Dài, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T17-T70 Nhánh rẽ Nhà Dài	Thí công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài; Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	5	Toàn bộ áp Nhà Dài, áp An Hoà 3, áp 1A, áp 2A xã Thủ Thừa; Một phần áp An Hoà 2, áp 3, áp 4 xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn T16A Nhà Dài	305	6,3726	0,0118	0,1525	0,0003	0,167	1.500	
617	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Thái Bình Trung, Đường dây hạ áp trạm T31A Thái Bình Trung	T31A đến T31A/6 Nr Thái Bình Trung, đường dây hạ áp trạm T31A Thái Bình Trung	Thí công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDHA & TBA đảm bảo cấp điện, giám TTĐN trạm T31A Thái Bình Trung - Kéo dây 3xACXH 50 + AC 50 : 50m - Tăng công suất trạm 1x75kVA lên 100kVA - Nâng lên 3 pha 300 mét dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần xã Tuyên Bình, một phần xã Khánh Hưng	Cắt 03 LBFCO T30 Thái Bình Trung	2892	86,2022	0,1690	1,3676	0,0027	0,667	5.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
618	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Láng Đảo	T28 đến T28/8 Nr Láng Đảo	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm T28 Láng Đảo - Kéo dây ACXH 50+ AC 50 : 40m - Dời 01 TBA 50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt 03 LBFCO T30 Thái Bình Trung	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
619	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Thái Trị, Nr Xứ Lý Rác Thái, Nr Thái Quang, Nr Gò Bà Sáu 2	T20 đến T21 Nr Xứ Lý Rác Thái, T51 Nr Thái Trị đến T49 Nr Thái Quang, T1 đến T14 Nr Gò Bà Sáu 2	Thí công công trình ĐTXD: dựng trụ BTLT 14 mét, thay dây AC70mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH95mm2 + AC70mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Áp Trung Vinh - xã Vinh Hưng	Cắt 03 LBFCO T30 Thái Bình Trung, cắt 03 LBFCO T12C Xứ Lý Rác	40	1,1923	0,0023	0,0189	0,0000	0,100	850	
620	16-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Thái Bình Trng, Nr Láng Đảo, Nr Thái Trị, Nr Láng Lớn, Nr Tân Thành	T32 đến T64 Nr Thái Bình Trng, T1 đến T36 Nr Láng Đảo, T1 đến T120 Nr Thái Trị, T121 đến T171 Nr Láng Lớn, T171 đến T207 Nr Tân Thành	Thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt 03 LBFCO T30 Thái Bình Trung	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
621	16-06-26	08h00	16-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T11A tuyến 476	Đường dây hạ áp trạm T11A tuyến 476	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T11A tuyến 476: xử lý dây tia đứt + lắp ống xoắn cách điện trụ bu rui điện chạm đường dây hạ thế từ trụ T13 đến T18	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T11A tuyến 476	43	0,1503	0,0017	0,0036	0,0000	0,083	125	
622	16-06-26	10h00	16-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T17 XN Gạch HU	Đường dây hạ áp trạm T17 XN Gạch HU	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T17 XN Gạch HU: xử lý dây tia đứt + lắp ống xoắn cách điện trụ bu rui điện chạm đường dây hạ thế từ trụ T13 đến T18	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T17 XN Gạch HU	54	0,1887	0,0021	0,0045	0,0001	0,070	105	
623	16-06-26	13h00	16-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T22A tuyến 476	Đường dây hạ áp trạm T22A tuyến 476	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T22A tuyến 476U: xử lý dây tia đứt + lắp ống xoắn cách điện trụ bu rui điện chạm đường dây hạ thế từ trụ T18 đến T24	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T22A tuyến 476	56	0,1957	0,0022	0,0047	0,0001	0,090	135	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
624	16-06-26	15h00	16-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T69 UB Bình Hòa Trung	Đường dây hạ áp trạm T69 UB Bình Hòa Trung	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. ĐDHA trạm T69 UB Bình Hòa Trung: Dây hạ áp thấp, chạm mái nhà trụ T67 - T67A (Nâng dây trụ T67 nâng Uclevis, trụ T67A nâng Rack 2 bắt thêm 1 boulon)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Nam, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T69 UB Bình Hòa Trung	32	0,1118	0,0012	0,0027	0,0000	0,030	45	
625	17-06-26	08h00	17-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Bảy Vồn 3	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bảy Vồn 3, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm Bảy Vồn 3	51	0,0718	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
626	17-06-26	10h00	17-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Đường Đồng Thuận	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Đường Đồng Thuận, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T14 Đường Đồng Thuận	71	0,1000	0,0011	0,0059	0,0001	0,100	150	
627	17-06-26	13h30	17-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Đỗ Văn Năm	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Đỗ Văn Năm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T7 Đỗ Văn Năm	74	0,1042	0,0012	0,0062	0,0001	0,100	150	
628	17-06-26	15h30	17-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Đỗ Văn Năm	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Đỗ Văn Năm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T14 Đỗ Văn Năm	41	0,0385	0,0006	0,0023	0,0000	0,067	67	
629	17-06-26	08h00	17-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15 Ấp 2 Long Khê	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T15 Ấp 2 Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T15 Ấp 2 Long Khê	52	0,0732	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
630	17-06-26	10h00	17-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2	92	0,1296	0,0014	0,0077	0,0001	0,100	150	
631	17-06-26	13h30	17-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T18A/11 Đường liên xã LK-LT	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T18A/11 Đường liên xã LK-LT, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T18A/11 Đường liên xã LK-LT	200	0,2817	0,0031	0,0167	0,0002	0,233	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
632	17-06-26	15h30	17-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tám Đạn 3	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tám Đạn 3, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, 10 xã Rach Kiến	- Cắt FCO trạm Tám Đạn 3	51	0,0479	0,0008	0,0028	0,0000	0,067	67	
633	17-06-26	07h00	17-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
634	17-06-26	07h00	17-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
635	17-06-26	08h00	17-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 Gò Huru Trên	Tại trạm T9 Gò Huru Trên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T9 Gò Huru Trên	84	0,4822	0,0008	0,0443	0,0001	0,100	950	
636	17-06-26	10h00	17-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T25A/5 Gò Huru Trên	Tại trạm T25A/5 Gò Huru Trên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T25A/5 Gò Huru Trên	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	950	
637	17-06-26	13h30	17-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T31/1 Gò Huru Trên	Tại trạm T31/1 Gò Huru Trên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T31/1 Gò Huru Trên	70	0,4018	0,0007	0,0369	0,0001	0,100	950	
638	17-06-26	15h30	17-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T30/3/1 Đường 24A Tân Đức	Tại trạm T30/3/1 Đường 24A Tân Đức	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T30/3/1 Đường 24A Tân Đức	56	0,3215	0,0006	0,0295	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
639	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr An Ninh Tây, Nr CDC An Ninh Tây, Nr An Thanh, Nr An Thủy, Nr T36 An Thủy	Từ T22 đến T66 Nr An Ninh Tây, Từ T01 đến T6/5 Nr CDC An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 Nr An Thanh, Từ T01 đến T81 Nr An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
640	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
641	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bàu Dài, Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ T.1 đến trụ T.21 Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B)	Kéo dây 3xACXH 95mm2: 5.807 mét AC 70mm2: 1.935 mét	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bàu Dài	163	2,3305	0,0043	0,0796	0,0001	0,167	1.500	
642	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bàu Dài - Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ T.21A Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B) đến trụ T.6 Nhánh rẽ Bàu Dài 1 (476TV-TVĐ/224B/21A) dự kiến.	Dựng 05 trụ BTLT 14m đơn, 02 trụ BTLT 14m đôi, kéo 269m dây ACXH.50mm2+As/ACSR. 50mm2, lắp trạm 25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bàu Dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
643	17-06-26	07h30	17-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ Bình Thạnh 5 - Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ số 01 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Bình Thạnh 5 (476TV-TVĐ/224B/21)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa leo, thay LA, CB thí nghiệm, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bàu Dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
644	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2 (477TV/98/8) tuyến 477 Tâm Vu	Tại trụ Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2 (477TV/98/8)	Đầu nối ĐDTA XDM và02 trạm 25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 7 xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2	53	0,7578	0,0014	0,0259	0,0000	0,100	900	
645	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
646	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 163 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - tuyến 471 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
647	17-06-26	08h00	17-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T03 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T03 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm Nguyễn Văn Sôn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây.	116	2,4946	0,0052	0,0516	0,0001	0,033	267	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
648	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
649	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Áp 3 4 Tân Đông	Từ trụ số 05 đến trụ số 20 nhánh rẽ áp 4 Tân Đông	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ và đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Tân Đông, Đông Thuận - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T02 Áp 3 4 Tân Đông	342	9,6723	0,0190	0,1617	0,0003	0,333	2.833	
650	17-06-26	07h00	17-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1, tuyến 472/476 Tân An	Từ trụ T54A-T133 Trục Quốc Lộ 1, tuyến 472/476 Tân An	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung - hạ thế	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
651	17-06-26	07h00	17-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuý Phương	Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T 14 Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến và Đdtt, Đdht, TBA XDM	Thí công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Một phần áp Bà Mía xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn Kênh Khánh Chiến	65	1,3581	0,0025	0,0325	0,0001	0,033	300	
652	17-06-26	07h30	16-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Cà Gừa, Nr Chòi Mòi	T191 Nr Cà Gừa đến T30 Nr Chòi Mòi	Thí công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDTA Nr Chòi Mòi - Dựng 14 trụ BTLT 14m, 05 trụ BTLT 14 mét ghép, 03 trụ BTLT 16 mét ghép - Kéo dây 3x ACXH 95 + AC 70mm2 : 2.214m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần Áp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình	Cắt 01 LBFCO T189 Chòi Mòi	179	5,3355	0,0105	0,0846	0,0002	0,200	1.700	
653	17-06-26	08h00	17-06-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Kinh KT9	T1 đến T23 Nr Kinh KT9	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
654	17-06-26	11h00	17-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Hà	T1 đến T19 Nr Hưng Hà	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
655	17-06-26	08h15	17-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T139 Tuyên Bình Tây	Tại TBA T139 Tuyên Bình Tây	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T139 Tuyên Bình Tây	86	0,2262	0,0050	0,0036	0,0001	0,033	25	
656	17-06-26	09h25	17-06-26	10h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T178 Cà Gừa	Tại TBA T178 Cà Gừa	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Gừa - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T178 Cà Gừa	36	0,0947	0,0021	0,0015	0,0000	0,033	25	
657	17-06-26	10h25	17-06-26	11h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T18/6 Kinh Quyết Thắng	Tại TBA T18/6 Kinh Quyết Thắng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T18/6 Kinh Quyết Thắng	8	0,0210	0,0005	0,0003	0,0000	0,033	25	
658	17-06-26	11h25	17-06-26	12h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Tại TBA T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	4	0,0105	0,0002	0,0002	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
659	17-06-26	13h30	17-06-26	14h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T229 Trường Day Nghề	Tại TBA T229 Trường Day Nghề	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1 - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T229 Trường Day Nghề	40	0,1052	0,0023	0,0017	0,0000	0,033	25	
660	17-06-26	14h30	17-06-26	15h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T25 áp 1 Vĩnh Bình	Tại TBA T25 áp 1 Vĩnh Bình	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1 - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T25 áp 1 Vĩnh Bình	58	0,1525	0,0034	0,0024	0,0001	0,033	25	
661	17-06-26	15h30	17-06-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T242 UB Vĩnh Bình	Tại TBA T242 UB Vĩnh Bình	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1 - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T242 UB Vĩnh Bình	58	0,1525	0,0034	0,0024	0,0001	0,033	25	
662	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Tuyến 471 Mộc Hóa	REC T30 Khu Sân bay 2 tuyến 471 ống PVC chưa bit đầu trên (bit lại), chỉnh sứ nghiêng T39, dòi LA pha bia ra xa pha giữa T95 tuyến 471 - Tăng cường mối nối T6-T7 (3) NR Cửa Khẩu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Thi công Hotline	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
663	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ May Long Kim, áp Voi Lá tuyến 476 Long Hiệp	Từ trụ 02 đến trụ 24 nhánh rẽ May Long Kim, áp Voi Lá tuyến 476 Long Hiệp	Đào móng, dựng trụ BTLT 16m, BTLT 18m, lắp đặt xà, sứ và phụ kiện: Từ trụ T48B/2A đến trụ T48B/24.HM 1: Cải tạo nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung thế 2 mạch NR Áp Voi Lá và các đường dây hạ thế, TBA thuộc NR Áp Voi Lá	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Bến Lức 10 xã Bến Lức	Cắt LBFCO NR May Long Kim	248	2,1838	0,0038	0,1311	0,0002	0,333	3.167	
664	18-06-26	08h00	18-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tám Đạn 4	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tám Đạn 4, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 10 xã Rach Kiến	- Cắt FCO trạm Tám Đạn 4	104	0,1465	0,0016	0,0087	0,0001	0,133	200	
665	18-06-26	10h00	18-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kinh 5 Kiểu	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kinh 5 Kiểu, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 10 xã Rach Kiến	- Cắt FCO trạm T7 Kinh 5 Kiểu	30	0,0423	0,0005	0,0025	0,0000	0,033	50	
666	18-06-26	13h30	18-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Áp 3 Long Khê	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T10 Áp 3 Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 9, 10 xã Rach Kiến	- Cắt FCO trạm T10 Áp 3 Long Khê	22	0,0310	0,0003	0,0018	0,0000	0,033	50	
667	18-06-26	15h30	18-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Nguyễn Văn Dện	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Nguyễn Văn Dện, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, 8 xã Rach Kiến	- Cắt FCO trạm T7 Nguyễn Văn Dện	54	0,0507	0,0008	0,0030	0,0001	0,067	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
668	18-06-26	08h00	18-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,067	100	
669	18-06-26	10h00	18-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T9 Kênh Trị Yên	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T9 Kênh Trị Yên, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, 10 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T9 Kênh Trị Yên	64	0,0901	0,0010	0,0053	0,0001	0,067	100	
670	18-06-26	13h30	18-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T3/1A Trạm Bom Kênh Năm Kiếu	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T3/1A Trạm Bom Kênh Năm Kiếu, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Trạm Bom Kênh Năm Kiếu, áp 7 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T3/1A Trạm Bom Kênh Năm Kiếu	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
671	18-06-26	15h30	18-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T13 Trạm Bom Kênh Năm Du	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T13 Trạm Bom Kênh Năm Du, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 11 xã Long Cang	- Cắt FCO trạm T13 Trạm Bom Kênh Năm Du	14	0,0131	0,0002	0,0008	0,0000	0,033	33	
672	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
673	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
674	18-06-26	08h00	18-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T11 Sò Đo	Tại trạm T11 Sò Đo	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa	Trạm T11 Sò Đo	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
675	18-06-26	10h00	18-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T44 KTD Đường 3/2	Tại trạm T44 KTD Đường 3/2	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cường, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T44 KTD Đường 3/2	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	950	
676	18-06-26	13h30	18-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Út Tháo	Tại trạm T6 Út Tháo	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cường, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T6 Út Tháo	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
677	18-06-26	15h30	18-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14/2 Chung Phú	Tại trạm T14/2 Chung Phú	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T14/2 Chung Phú	82	0,4707	0,0008	0,0432	0,0001	0,100	950	
678	18-06-26	07h30	18-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T25A Bình Hòa Nam, Nr Ông Đá, Nr Cầu 7 Chuyển, Nr Diễm Ngọc, Nr Bến Phà Trà Cú, Nr Bình Hòa Nam	Từ T01 đến T06 Nr T23A Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T07 Nr Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nr Cầu 7 Chuyển, Từ T01 đến T07 Nr Diễm Ngọc, Từ T01 đến T10 Nr Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T114 Nr Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
679	18-06-26	08h00	18-06-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bà Mũi - Tuyến 478 Đức Huệ	Từ T03 đến T36 Nr Bà Mũi, Tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLD14m, thay dây Trung áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	1 Phần áp Giồng Trôm, 1 phần áp Mỹ Thuận - Xã Mỹ Quý	Cắt LB.FCO NR Bà Mũi	1322	14,4794	0,0302	0,5884	0,0012	1,000	8.000	
680	18-06-26	08h00	18-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Rạch Chùa - Tuyến 478 Đức Huệ	Từ T01 đến T18 Nr Rạch Chùa, Tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Khắc phục khiếm khuyết, thu hồi đo ghi trung áp, bảo trì lều, bịt ống PVC trạm, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	13	1 Phần áp Giồng Trôm, 1 phần áp Mỹ Thuận - Xã Mỹ Quý	Cắt LB.FCO NR Bà Mũi	1322	6,3347	0,0302	0,2574	0,0012	0,433	1.517	
681	18-06-26	08h00	18-06-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Sông Vàm Cỏ - Tuyến 478 Đức Huệ	Từ 01 đến T25 Nr Sông Vàm Cỏ - Tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Khắc phục khiếm khuyết, thu hồi đo ghi trung áp, bảo trì lều, bịt ống PVC trạm, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	13	1 Phần áp Giồng Trôm, 1 phần áp Mỹ Thuận - Xã Mỹ Quý	Cắt LB.FCO NR Bà Mũi	1322	14,4794	0,0302	0,5884	0,0012	0,433	3.467	
682	18-06-26	07h30	18-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh - Tuyến 479 Tâm Vu	Từ trụ T.26A đến trụ T.37 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh (471TA/110) đang nhận điện tuyến 479 Tâm Vu	Kéo dây 3xACXH 95mm2: 3.128 mét + AC 70mm2: 61 mét	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Hạp, Bình An xã Tâm Vu	Cắt 3LBFCO T22C Nhánh rẽ Lộ đất Hiệp Thạnh	269	3,8461	0,0071	0,1314	0,0002	0,167	1.500	
683	18-06-26	07h30	18-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 04 đến trụ 39A nhánh rẽ Tân Thành - tuyến 471 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO PD Tân Thành	1792	37,9676	0,0703	0,8973	0,0017	0,667	6.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
684	18-06-26	08h00	18-06-26	16h00	ĐL Tân Trú	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm XDM Đường dây hạ áp trạm Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trú	Tại Đường dây hạ áp trạm XDM Đường dây hạ áp trạm Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trú	XDM đường dây hạ áp trạm Bình Trinh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Trinh Đông, xã Tân Trú, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Bình Trinh.	73	1,5699	0,0033	0,0325	0,0001	0,033	267	
685	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
686	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T3	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 nhánh rẽ Kênh T3	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
687	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/480 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/480 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung - hạ thế	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
688	18-06-26	08h00	18-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T11/2 Long Khốt	Đường dây hạ áp trạm T11/2 Long Khốt	Phát quang đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
689	18-06-26	10h15	18-06-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T23/2 Long Khốt	Đường dây hạ áp trạm T23/2 Long Khốt	Phát quang đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
690	18-06-26	14h15	18-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T36/2 Long Khốt	Đường dây hạ áp trạm T36/2 Long Khốt	Phát quang đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
691	18-06-26	08h15	18-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T49 Cà Na	Tại TBA T49 Cà Na	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Na - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T49 Cà Na	30	0,0789	0,0018	0,0013	0,0000	0,033	25	
692	18-06-26	09h15	18-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T14 Cà Na	Tại TBA T14 Cà Na	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Na - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T14 Cà Na	33	0,0868	0,0019	0,0014	0,0000	0,033	25	
693	18-06-26	10h15	18-06-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T5 Kinh Ông Mười	Tại TBA T5 Kinh Ông Mười	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Nga - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T5 Kinh Ông Mười	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	
694	18-06-26	11h15	18-06-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T39 Vĩnh Thuận	Tại TBA T39 Vĩnh Thuận	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T39 Vĩnh Thuận	78	0,2051	0,0046	0,0033	0,0001	0,033	25	
695	18-06-26	13h45	18-06-26	14h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T11 Tân Hưng	Tại TBA T11 Tân Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T11 Tân Hưng	25	0,0658	0,0015	0,0010	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
696	18-06-26	14h45	18-06-26	16h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8 Chiến Thắng	Tại TBA T8 Chiến Thắng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Chiến Thắng	52	0,2735	0,0030	0,0043	0,0000	0,100	150	
697	18-06-26	15h00	18-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	NR Bình Hiệp-Lâm Trường	NR Bình Hiệp-Lâm Trường	Tăng cường mỗi nôi T24 (1), T35-36 (3), 62-T62A (1); T94-T95 (1), T95-T96 (1); thay chằng đất lấp mất ty và thu hồi chằng hạ áp T101 NR Bình Hiệp-Lâm Trường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Thi công Hotline	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
698	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 21B nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T21B đến trụ T21B/1.HM 4.6: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA Áp 6 Bình Đức 3 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp 6 xã Bình Đức	Cắt LBFCO NR áp 6 Bình Đức	380	3,3462	0,0059	0,2008	0,0004	0,333	3.167	
699	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 33 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T33 đến trụ T33/15.HM 4.7: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA Áp 6 Bình Đức 4 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO NR áp 6 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
700	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 25 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 50kVA và đấu nối hoàn chỉnh: T7/24B. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T7/24B đến trụ T7/29, từ trụ T7/24B đến trụ T7/23.HM 4.8: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA T25 Áp 6 Bình Đức - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO NR áp 6 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
701	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức 2 tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 07 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức 2 tuyến 474 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 50kVA và đấu nối hoàn chỉnh: T33/7A. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T33/7A đến trụ H12A, từ trụ T33/7A đến trụ H12.HM 4.9: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA T7 Áp 6 Bình Đức 2 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO NR áp 6 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
702	19-06-26	08h00	19-06-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Khu dân cư Nam Long	Tại đoạn cáp ngầm Khu dân cư Nam Long2, tuyến 473 Cần Đước	Thí nghiệm định kỳ đoạn cáp ngầm Khu dân cư Nam Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 4,5 xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/d Khu dân cư Nam Long	36	0,1014	0,0006	0,0060	0,0000	0,067	200	
703	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
704	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
705	19-06-26	08h00	19-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9A Phụ Nữ	Tại trạm T9A Phụ Nữ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T9A Phụ Nữ	69	0,3961	0,0007	0,0364	0,0001	0,100	950	
706	19-06-26	10h00	19-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	Tại trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
707	19-06-26	13h30	19-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	Tại trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	950	
708	19-06-26	15h30	19-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T13 Nhon Hòa 1	Tại trạm T13 Nhon Hòa 1	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Nhon Hòa 1, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T13 Nhon Hòa 1	93	0,5339	0,0009	0,0490	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
709	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Nr Rạch Nhum Hóc Thom, Nr T34A Hóc Thom, Nr T44 Hóc Thom, Nr Ấp Chánh Tân Phú, Nr T13 ấp Chánh	Từ T1 đến T16 đến T9 Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Từ T1 đến T44 Nr Rạch Nhum Hóc Thom, Từ T1 đến T10 Nr T34A Hóc Thom, Từ T1 đến T30 Nr T44 Hóc Thom, T1 đến T19 Nr Ấp Chánh Tân Phú, Từ T1 đến T18 Nr T13 ấp Chánh	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
710	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
711	19-06-26	13h00	19-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,474TV2	Tuyến 472,474TV2	Phát hoang trung hạ áp. 20 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
712	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
713	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Trồng trụ, sang dây nâng cấp nhánh rẽ Mỹ Xuân từ 1 pha lên 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Mỹ Xuân xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Mỹ Xuân	165	2,3591	0,0044	0,0806	0,0001	0,200	1.800	
714	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
715	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
716	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
717	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
718	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	TC tuyến 475&474 Tân An	Từ trụ T40 đến trụ T28 TC tuyến 475&474 Tân An	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1 : ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	287	Một phần đường TL 833, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt MC tuyến 474 Tân An, đóng DND 474-76 Tân An	1298	11,6908	0,0216	0,6491	0,0012	9,567	86.100	
719	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TC tuyến 473LA (T.187 đến T.32)	TC tuyến 473LA (T.187 đến T.32)	BTMK, TNDK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T.16 Hoàng Hoa Thám	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
720	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
721	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 163 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - tuyến 474 Trường Xuân.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
722	19-06-26	08h00	19-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trính - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trính - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm T10/1 Bình Trính.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Ấp Bình Tây, Bình Đông, Bình Trính Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt Rec T2 - DS T1 Cầu Đình.	1433	30,8172	0,0642	0,6378	0,0013	0,033	267	
723	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
724	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Từ trụ số 01 đến trụ số 62 nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
725	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung - hạ thế	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
726	19-06-26	08h30	19-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Đê Bao 1	T1B đến T30B Nr Đê Bao 2	Vệ sinh sứ Hotline	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
727	19-06-26	03h00	19-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	NR Bình Tân	NR Bình Tân	Tăng cường mối nối T17-T18A (2), T18A-T19 (1), T23-T24 (1), T24-T25 (1), T27-T28 (2), T28-T29 (3), T30-T31 (3), T31-T31A (1), T32-T32A (1) NR Bình Tân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Thi công Hotline	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL/VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
728	20-06-26	07h00	20-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 30- 31 nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 250kVA và đầu nối hoàn chỉnh: Trụ T31 - Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T31 đến trụ T31/6.HM 4.5: XDM đường dây hạ thế và TBA T31B Áp 5,6 An Thạnh - xã An Thạnh, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Một phần áp 4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt REC T1A+ DS T1 Áp 4,5,6 An Thạnh	1766	15,5508	0,0273	0,9334	0,0016	1,333	12.667	
729	20-06-26	08h00	20-06-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 473 Cần Đước	Từ trụ T16 đến trụ T17 tuyến 473 Cần Đước	Gia cường dây trung thế bị hỏng cách điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp 1, 9, 10, 23, 24 xã Cần Đước, một phần áp Xóm Chùa, Cầu Làng, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ và toàn bộ áp Vạn Phước, Cầu Chùa, Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	- Cắt MC 473 Cần Đước, đóng DND 473-76 Cần Đước (Miễn trừ nguyên nhân khác)	1441	4,0594	0,0226	0,2402	0,0013	2,667	8.000	
730	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Ngọc Dung	Trục Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 473, 477 Cần Đước	Từ trụ T92 đến T103 Trục Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 473, 477 Cần Đước	Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp đoạn từ ĐT 826 đến song Vàm Cỏ Đồng dự án xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp 24 xã Cần Đước, một phần áp Xóm Chùa, Cầu Làng, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ và toàn bộ áp Vạn Phước, Cầu Chùa, Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ và một phần áp 4 xã Rạch Kiến	- Cắt REC T77 + DS T78 Xóm Chùa - Cắt REC T48 + DS T52 Tân Lân - Kiểm tra LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đang cắt, cắt DS T156 Tân Lân - Xoài Đồi	2778	22,1732	0,0435	1,3122	0,0026	2,667	22.667	
731	20-06-26	07h00	20-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện dò nơ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
732	20-06-26	07h00	20-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
733	20-06-26	09h15	20-06-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Cao	Tại trụ T4 nhánh rẽ HKD Nguyễn Cao	XDM ĐD THA và TBA T4/12 Nhơn Hòa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Nhơn Hòa 1, xã Đức Lập	LBFCO NR HKD Nguyễn Cao	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	0,100	950	
734	20-06-26	10h15	20-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Bàu Sen	Từ trụ 18 đến trụ 22 nhánh rẽ Bàu Sen	Cải tạo, nâng cấp, XDM ĐDHA TBA T21A Bàu Sen	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Bàu Sen, xã Đức lập	3LBFCO NR Bàu Sen	1026	5,8896	0,0103	0,5409	0,0009	1,000	9.500	
735	20-06-26	11h15	20-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T30 Tân Hòa	Đường dây hạ áp trạm T30 Tân Hòa	Cải tạo, nâng cấp, XDM ĐDHA TBA T30 Tân Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	3LBFCO NR Tân Hòa	1623	9,3166	0,0163	0,8556	0,0015	1,000	9.500	
736	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Đồn Biên Phòng 869, Nr 8 Thông -7 Lục, Nr 2 Hồ- 9 Phê, Nr Chốt Dân Quân MTT, Nr Giồng Lức, Nr Áp Dinh, Nr 5 Trăn Nr T3A 5 Trăn,NR Trường Học Dinh, Nr Áp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	T1-T42 Nr Đồn Biên Phòng 869, T1-T12 Nr 8 Thông -7 Lục, T01-T07 Nr 2 Hồ- 9 Phê, T1-T40 Nr Chốt Dân Quân MTT, T1-T10 Nr Giồng Lức, từ T01-T21 Nr Áp Dinh, T01-T14 Nr 5 Trăn, Từ T1 đến T36 Nr T3A 5 Trăn, NR Từ T1 đến T46 Nr Trường Học Dinh, Từ T1 đến T31 Nr Áp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
737	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
738	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
739	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
740	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
741	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
742	20-06-26	07h30	20-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bệnh Viện	Nr Bệnh Viện	Thi công nâng cấp lộ, cống thoát nước các hẻm đường Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thái Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	133	Một phần đường Nguyễn Huệ, Thủ Khoa Huân, Phan Văn Đạt- Phường 1 và Nguyễn Thái Bình-Phường 3	Cắt LBFCO PD Nr Bệnh Viện	1781	15,1499	0,0297	0,8412	0,0016	4,433	37.683	
743	20-06-26	07h30	20-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Bệnh Viện NR Lộ Đình NR Nhật Tảo	NR Bệnh Viện NR Lộ Đình NR Nhật Tảo	BTMK, TNDK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO PD NR Bệnh Viện NR Lộ Đình NR Nhật Tảo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
744	20-06-26	07h30	20-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Nhật Tảo	NR Nhật Tảo	SCL thay trụ trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO PD NR Nhật Tảo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
745	20-06-26	07h00	20-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Láng Sen, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Láng Sen	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T07 Láng Sen	532	15,9405	0,0295	0,2604	0,0005	0,500	4.500	
746	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 178B đến trụ số 235 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.	Cắt MC 473 Tân Thạnh.	1142	24,1959	0,0448	0,5718	0,0011	0,667	6.000	
747	20-06-26	08h00	20-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ TĐ8 Tân Phước Tây	71	1,5269	0,0032	0,0316	0,0001	0,067	533	
748	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 11 đến trụ số 135 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp TBA, đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn, ấp Cà Cỏ, ấp Thạnh Lập, ấp Cà Sầu, ấp Đình-xã Thạnh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T10 UB Thuận Nghĩa Hoà	2644	74,7762	0,1466	1,2503	0,0025	1,333	11.333	
749	20-06-26	07h00	20-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Tuyến 476 Vĩnh Hưng	T287 đến T289 Tuyến 476 Vĩnh Hưng	Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp TBA T289 Tuyến 476 Vĩnh Hưng - Dung trụ ghép BTLT 14m : 01 trụ - NCS TBA từ 3x 25 KVA lên 160KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	360	Một phần xã Vĩnh Hưng, Khánh Hưng.	Cắt MC476, đóng DTD 476-76 trạm 110kV Vĩnh Hưng	7207	227,4565	0,4212	3,6087	0,0067	12,000	108.000	
750	20-06-26	07h00	20-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Tuyến 476 Vĩnh Hưng, Nr Vĩnh Trị	T301 Tuyến 476 Vĩnh Hưng đến T119 Nr Vĩnh Trị	Thi công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDTA Nr Vĩnh Trị	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC476, đóng DTD 476-76 trạm 110kV Vĩnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
751	20-06-26	07h00	20-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Vĩnh Trị, Nr Khánh Hưng, Nr Hưng Điền A	T1 đến T119 Nr Vĩnh Trị, T1 đến T103 Nr Khánh Hưng, T1 đến T114 Nr Hưng Điền A	Điều hoà TBA, thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC476, đóng DTĐ 476-76 trạm 110kV Vĩnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
752	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + XN dịch vụ	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Từ trụ T2 đến T112 tuyến 475 Mộc Hóa - NR Kinh Cà Nổ	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bít ống PVC trạm - Kiểm định LBFCO, kiểm định FCO trạm, kiểm định MBA, thay LA định kỳ trạm tuyến 475: LBFCO T6A Ven Sông Vàm Cỏ 2, TBA T11 Nghĩa trang, TBA T17 Quảng Cúc, TBA T21 Quảng Cúc 3, TBA T27 Quảng Cúc 1, TBA T32 Quảng Cúc 2, TBA T34 Quảng Cúc 4, TBA T41 Áp 2 Tân Lập 3, TBA T44 Áp 2 Tân Lập 1, TBA T49 Áp 2 Tân Lập 4, TBA T51 Áp 2 Tân Lập, TBA T59 UB Tân Lập, TBA T64A UB Tân Lập 2, TBA T69 UB Tân Lập 1, TBA T71 UB Tân Lập 3, T75A Cụm DCVL UB Tân Lập, TBA T79 Áp 3 Tân Lập 1, TBA T88 Áp 3 Tân Lập, TBA T97 Rạch Rừng, LBFCO T101A Kinh Kinh Cà Nổ, TBA T104/1 Rạch Rừng, TBAT109 Cầu Song Sắt 1 thuộc tuyến 475 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần xã Mộc Hóa	- Cắt MC 475 Mộc Hóa - Cắt DS T2 TC 475 Mộc Hóa - Cắt DS T112 tuyến 475 Mộc Hóa - Đóng REC T124A bypass nổi lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	1655	32,7786	0,0643	0,7826	0,0015	2,667	22.667	
753	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 23B đến trụ 80 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Trồng 75 trụ BTLT 16m (phần ngon trụ); lấp đá, sử công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường DT830C	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	250	ấp 1A, 1B, 3, 4 Phước Tú xã Bến Lức; ấp 1,2,3,4,5,6,7 xã Lương Hòa; một phần ấp 7A, 7B xã Mỹ Yên	Cắt Rec T23B+ 3 LS T22B Tân Bửu	8306	80,8389	0,1283	4,8520	0,0077	8,333	87.500	
754	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 80 đến trụ 100 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu đến trụ 14 nhánh rẽ Công Ông Cỏm tuyến 473 Bến Lức	Sang dây, sang trạm biến áp công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường DT830C	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3 LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
755	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 48 đến trụ số 48B nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ DS T48 Tân Bửu; DS T48B Tân Bửu; đoạn cáp ngầm T48- T48B Bến Lức Tân Bửu; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3 LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
756	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 24B nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì LS T24B Tân Bửu bị phát nhiệt (pha bia lộ hướng trụ 22)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
757	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 30 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ MC trạm bù T30 Tân Bửu; bảo trì trạm bù; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
758	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 53B đến trụ số 54 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ LBS T54+ 3LS T53B Tân Bửu; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
759	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 97 đến trụ số 99 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T97 Bến Lức Tân Bửu và MC trạm bù T99 Tân Bửu; bảo trì trạm bù; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
760	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Chợ Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 06 đến trụ số 8A nhánh rẽ Chợ Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Chợ Tân Bửu và cáp ngầm T8- T8A Chợ Tân Bửu; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
761	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 50 đến trụ số 51 nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm T50- T51 Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
762	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ áp 7B Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 24 đến trụ số 24B nhánh rẽ áp 7B Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm T24- T24B áp 7B Mỹ Yên; thay LA thí nghiệm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
763	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 66 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Thay 3FCO vận hành lâu năm, lắp CB 2 cực bảo vệ của cáp nguồn TU trạm bù T66 Tân Bửu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
764	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Không Gian	Nhánh rẽ Liên áp 3- 4 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 08 đến trụ số 10 nhánh rẽ Liên áp 3- 4 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dâ, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ T10 theo đề nghị của hộ Mã Võ Toàn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
765	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Nhánh rẽ Liên áp 3- 4 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 24 đến trụ số 26 nhánh rẽ Liên áp 3- 4 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dâ, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ T25 theo đề nghị của hộ Nguyễn Quang Minh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
766	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Kênh Rạch Rít tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 14 đến trụ số 16 nhánh rẽ Kênh Rạch Rít tuyến 473 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dâ, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ T15 theo đề nghị của hộ Vũ Duy Huy	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
767	21-06-26	06h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ số 01 XDM nhánh rẽ Cty TNHH Phát Tài Lai	Từ trụ số 28C nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ số 01 XDM nhánh rẽ Cty TNHH Phát Tài Lai	Lắp dâ, sứ, kéo dây, đấu nối hoàn chỉnh công trình đường dây và trạm 630kVA Cty TNHH Phát Tài Lai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23B+ 3LS T22B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
768	21-06-26	07h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Chợ Gò Đen tuyến 478 Bến Lức	Hạ áp Trạm Chợ Gò Đen tuyến 478 Bến Lức	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng và kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T8 đến trụ GD/3A/7, đến trụ GD/17A/2.HM 3.1: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế TBA Chợ Gò Đen - xã Phước Lợi, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Chợ Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt 3FCO trạm Chợ Gò Đen	327	2,8795	0,0051	0,1728	0,0003	0,167	1.583	
769	21-06-26	07h00	21-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi	Thay tru, thay dây trung thế trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	200	Một phần áp 1, 2, 3, 4, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, Hòa Thuận 2, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc.	- Cắt MC 473, 475 Cần Giuộc; đóng DTD 473-76, 475-76 Cần Giuộc; - Cắt LBS T79A + DS T79 Mũi Tàu	22649	134,5678	0,2492	11,3254	0,0210	6,667	60.000	
770	21-06-26	06h30	21-06-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2, tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T20A Long Thượng; tại Rec T2C + DS T2 Phước Hậu	Chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước 2 - tuyến 475 Cần Giuộc từ LBS T20A Long Thượng đến DS T2 Phước Hậu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T20A Long Thượng; - Đóng LBS T20A Long Thượng; - Cắt Rec T2C + DS T2 Phước Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
771	21-06-26	17h00	21-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2, tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T20A Long Thượng; tại Rec T2C + DS T2 Phước Hậu	Chuyển giao lưới tuyến 475 Cần Giuộc - 472 Cần Đước 2 từ DS T2 Phước Hậu đến LBS T20A Long Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T2 Phước Hậu; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại Rec T2C Phước Hậu; - Đóng Rec T2C Phước Hậu; - Cắt LBS T20A Long Thượng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
772	21-06-26	13h30	21-06-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường 11 Xuyên Á	Từ trụ 01 đến trụ 05 nhánh rẽ Đường 11 Xuyên Á	XDM đường dây trung thế 3 pha lộ ra tuyến 479, 480 Đức Hòa 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Áp Trầm Lạc, xã Đức Lập	MC 474 Đức Hòa 3	81	0,4650	0,0008	0,0427	0,0001	1,667	15.833	
773	21-06-26	13h30	21-06-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Kinh Thầy Cai	Từ trụ 42/ trục Kinh Thầy Cai đến trụ T120 Đường 36m	Nâng cấp nhánh rẽ T42 Thái Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	MC 473, 475, 479 Đức Lập	81	0,4650	0,0008	0,0427	0,0001	1,667	15.833	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
774	21-06-26	07h30	21-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.9 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/151)	Kéo dây 3xACXH 70mm2: 2.075 mét + AC 50mm2: 691 mét	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 6 xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ ấp 6 Phước Tân Hưng	72	1,0294	0,0019	0,0352	0,0001	0,167	1.500	
775	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Ấp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
776	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
777	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
778	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
779	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
780	21-06-26	07h30	21-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T.1 Công CCN 1	TBA T.1 Công CCN 1	-SCL thay dây hạ áp trạm T.1 Công CCN 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Quốc lộ 62 phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD TBA T.1 Công CCN 1	18	0,1531	0,0003	0,0085	0,0000	0,033	283	
781	21-06-26	07h00	21-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Công ty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Tại trụ T12 Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực T12 Bình Anh: lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T12 (hh)NR Bình Anh - T6 (dk)XDM	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	40	Toàn bộ áp 1, áp 7 xã Thủ Thừa	- Cắt DS T1 Bình Anh (nhà LBS T120 Quốc Lộ 1, tuyến 472 Tân An) - Cắt MC tuyến 474/478 Thủ Thừa, đóng DTD 474-76, 478-76	300	6,2681	0,0116	0,1500	0,0003	1,333	12.000	
782	21-06-26	07h00	21-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Công ty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Tại trụ T8B Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Vựa Cây: Dựng trụ BTLT 16m, lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T8B NR Bình Anh - T16 (dk)XDM	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	40	Toàn bộ áp 1, áp 7 xã Thủ Thừa	- Cắt DS T1 Bình Anh (nhà LBS T120 Quốc Lộ 1, tuyến 472 Tân An) - Cắt MC tuyến 474/478 Thủ Thừa, đóng DTD 474-76, 478-76	300	6,2681	0,0116	0,1500	0,0003	1,333	12.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
783	22-06-26	07h00	22-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
784	22-06-26	07h00	22-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
785	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ông Khích (T105/9/4), Nr Bà Vọng, Nr T14 Bà Vọng, Nr T25 Bà Vọng, Nr Ông Chử, Nr Ông Nhân, Nr ĐT 825, Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 áp Chánh	Từ T1 đến T4 Nr Ông Khích (T105/9/4), Từ T1 đến T38 Nr Bà Vọng, Từ T1 đến T8 Nr T14 Bà Vọng, Từ T1 đến T10 Nr T25 Bà Vọng, T1 đến T9 Nr Ông Chử, T1 đến T7 Nr Ông Nhân, Từ T10 đến T15/4 Nr ĐT 825, Từ T4 đến T10 Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 áp Chánh	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
786	22-06-26	08h00	22-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Bến xe chợ Mới	Tại trạm T7 Bến xe chợ Mới	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T7 Bến xe chợ Mới	93	0,5339	0,0009	0,0490	0,0001	0,100	950	
787	22-06-26	10h00	22-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Gò Cao	Tại trạm T36 Gò Cao	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T36 Gò Cao	79	0,4535	0,0008	0,0416	0,0001	0,100	950	
788	22-06-26	13h30	22-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 Cây Xăng	Tại trạm T2/1 Cây Xăng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T2/1 Cây Xăng	86	0,4937	0,0009	0,0453	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
789	22-06-26	15h30	22-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T195 Út Toàn	Tại trạm T195 Út Toàn	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Chánh, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T195 Út Toàn	52	0,2985	0,0005	0,0274	0,0000	0,100	950	
790	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,474,478,480TV2	Tuyến 471,473,475,476 TV	Phát hoang trung hạ áp. 45 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
791	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Áp 2 Mỹ An (T.1-T.26)	NR Áp 2 Mỹ An (T.1-T.26)	BTMK PCSC và KPKK phát quang đường dây trung hạ áp;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Áp 2 xã Mỹ An	Cắt LBFCO PD NR Áp 2 Mỹ An	722	6,1416	0,0120	0,3410	0,0007	0,233	1.983	
792	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
793	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T41 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 473 Tân An	Tại trụ T41 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 473 Tân An	Phát quang đường dây trung hạ áp trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ (15 cây), nhánh rẽ Nhứt Ninh (5 cây) và các nhánh rẽ thuộc trực (10 cây) tổng 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
794	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
795	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 01 đến trụ số 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
796	22-06-26	07h00	22-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỷ Phương	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Thí công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dũa, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn Kênh T3-3	61	1,2745	0,0024	0,0305	0,0001	0,033	300	
797	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Ông Ráy, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T26 Nhánh rẽ Ông Ráy, tuyến 479 Thủ Thừa	Bảo trì, PCSC, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	1	Áp An Hòa 1, An Hòa 2, Long Thạnh, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn NR Ông Ráy	211	4,1637	0,0082	0,0997	0,0002	0,033	283	
798	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T256/2 Chiến Thắng	T256/3/1 đến T256/11 Nr T256/2 Chiến Thắng	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giám TĐTN trạm T256/2 Áp Chiến Thắng - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 104m - Dôi trạm 50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 LBFCO T1 Nr T256/2 Chiến Thắng	100	2,9807	0,0058	0,0473	0,0001	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
799	22-06-26	07h30	22-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T301/2 Chiến Thắng	T301/3 đến T301/2/6 Nr T301/2 Chiến Thắng - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 92m - Dời trạm 2x25kVA	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm T301/2 Áp Chiến Thắng - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 92m - Dời trạm 2x25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr T301/2 Chiến Thắng	45	1,3413	0,0026	0,0213	0,0000	0,033	283	
800	22-06-26	08h30	22-06-26	11h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Đầu Sấu, Nr Kinh Đầu Sấu	T16 Nr Đầu Sấu đến T16/1 Nr Kinh Đầu Sấu - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 45m	Thí công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và 02 TBA 25kVA khu vực kinh Đầu Sấu - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 45m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt 01 LBFCO Nr Đầu Sấu	89	0,7802	0,0052	0,0124	0,0001	0,200	500	
801	22-06-26	08h30	22-06-26	11h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Đầu Sấu	T2 đến T19 Nr Đầu Sấu	Thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt 01 LBFCO Nr Đầu Sấu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
802	22-06-26	13h00	22-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Tuyên Bình Tây	T80 đến T142 Nr Tuyên Bình Tây	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
803	22-06-26	08h00	22-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T114 Ấp Bình Đông 7	Đường dây hạ áp trạm T114 Ấp Bình Đông 7	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. Trạm Ấp Bình Đông 7 Chưa bít ống PVC (bít ống PVC trạm)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T114 Ấp Bình Đông 7	23	0,0804	0,0009	0,0019	0,0000	0,017	25	
804	22-06-26	10h00	22-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T118 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T118 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. Trạm T118-Bình Hòa Đông chưa bít ống PVC trạm (bít ống PVC trạm)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T118 Bình Hòa Đông	31	0,1083	0,0012	0,0026	0,0000	0,020	30	
805	22-06-26	13h00	22-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T132 Ấp Bình Đông 3	Đường dây hạ áp trạm T132 Ấp Bình Đông 3	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - Xử lý tiếp đất đứt tại trạm, Dây hạ áp bo tay (đề nghị ép lại mối nối VT: 2 cái ống nối AC 70, 2 mét dây AV 70)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T132 Ấp Bình Đông 3	32	0,1118	0,0012	0,0027	0,0000	0,027	40	
806	22-06-26	15h00	22-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	Đường dây hạ áp trạm T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - Thay thùng cầu dao trạm sét, xử lý dây tiếp đất đứt mắt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T145 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung	17	0,0594	0,0007	0,0014	0,0000	0,010	15	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
807	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
808	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
809	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T47 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Nr T54 Tân Phú, T64 Tân Phú, Nr Thổ Định, Nr Rach Nhum Gò Sao, Nr T10/12 Rach Nhum, Nr T12 Rach Nhum 3 Tân phú, Nr Rach Nhum T1-T10	từ T47 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ T1 đến T9 Nr T54 Tân Phú, từ T1-T12 T64 Tân Phú, Từ T1 đến T20 Nr Thổ Định, Từ T1 đến T12 Nr Rach Nhum Gò Sao, Từ T1 đến T12 Nr T10/12 Rach Nhum, Từ T1 đến T6 Nr T12 Rach Nhum 3 Tân phú, từ T1 đến T10 Nr Rach Nhum	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
810	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
811	23-06-26	10h00	23-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T33/2/1 Cầu Xáng	Tại trạm T33/2/1 Cầu Xáng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T33/2/1 Cầu Xáng	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
812	23-06-26	13h30	23-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16/1 Tân Đò	Tại trạm T16/1 Tân Đò	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T16/1 Tân Đò	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
813	23-06-26	15h30	23-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T20 Gò Mã Đạo	Tại trạm T20 Gò Mã Đạo	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tà 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T20 Gò Mã Đạo	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
814	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T27 Chợ Chiều	Tại trạm T27 Chợ Chiều	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tà 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T27 Chợ Chiều	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	950	
815	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bảy Na - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	Kéo dây 3xACXH 70mm2: 1.402 mét + AC 50mm2: 467 mét nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bảy Na	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 5 xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bảy Na	56	0,8007	0,0015	0,0273	0,0001	0,100	900	
816	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Áp 6 HTP	NR. Áp 6 HTP	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	22	Một phần đường QL 62 thuộc xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T19 + LBD T18 Nguyễn Văn Tiếp	287	2,7285	0,0048	0,1515	0,0003	0,733	6.967	
817	23-06-26	07h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T.98A Mỹ Phú	TBA T.98A Mỹ Phú	-SCL thay dây hạ áp trạm T.98A Mỹ Phú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T.84B Rạch Chanh Cắt DS T.85A Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
818	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng phải	Thay trụ trung, hạ áp (SCL), khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần áp: Cây Me, Ba Gò, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T05 Sông Trăng phải	698	19,7525	0,0387	0,3226	0,0006	0,667	5.667	
819	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 01 đến trụ số 81 nhánh rẽ Bù Cũ - tuyến 471 Tân Thạnh	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
820	23-06-26	08h00	23-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 (Tư Đầu).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Bình Đông, ấp Thạnh Hòa, ấp Mỹ Đạo, xã Nhứt Táo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chợ Ông Huyện	957	20,5806	0,0429	0,4259	0,0009	0,500	4.000	
821	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
822	23-06-26	08h00	23-06-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Trại Giam Thạnh Hoả	Từ trụ số 03 đến trụ số 24 nhánh rẽ Trại Giam Thạnh Hoả	Bảo trì trạm, thay LA, MCCB thí nghiệm định kỳ, khắc phục khiếm khuyết và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần Áp Thủy Tây - xã Thạnh Hoá	Cắt LBFCO phân đoạn T02 Trại Giam Thạnh Hoả	57	0,6638	0,0032	0,0111	0,0001	0,267	933	
823	23-06-26	07h30	23-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cáp 3, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ T1- T24 Nhánh rẽ Kênh Cáp 3	Bảo trì, PCSC, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	15	Một phần áp 1A, áp 3A, xã Mỹ Thạnh	- Cắt phân đoạn T85 Xóm Chùa - Cắt phân đoạn T189 Xóm Chùa	518	10,2217	0,0200	0,2447	0,0005	0,500	4.250	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
824	23-06-26	08h15	23-06-26	09h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Bầu Sen	Tại TBA T13 Bầu Sen	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Sen - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Bầu Sen	21	0,0552	0,0012	0,0009	0,0000	0,033	25	
825	23-06-26	09h15	23-06-26	10h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T34 Khánh Hưng	Tại TBA T34 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bầu Sen - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T34 Khánh Hưng	23	0,1008	0,0013	0,0016	0,0000	0,100	125	
826	23-06-26	10h45	23-06-26	11h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T29 Khánh Hưng	Tại TBA T29 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T29 Khánh Hưng	47	0,1236	0,0027	0,0020	0,0000	0,033	25	
827	23-06-26	13h00	23-06-26	13h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9 Gò Châu Mai	Tại TBA T9 Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T9 Gò Châu Mai	45	0,1184	0,0026	0,0019	0,0000	0,033	25	
828	23-06-26	14h00	23-06-26	14h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13A Gò Châu Mai	Tại TBA T13A Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T13A Gò Châu Mai	6	0,0158	0,0004	0,0003	0,0000	0,033	25	
829	23-06-26	15h00	23-06-26	15h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T16 Gò Châu Mai	Tại TBA T16 Gò Châu Mai	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T16 Gò Châu Mai	56	0,1473	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	25	
830	23-06-26	16h00	23-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T52A Cà Trốt	Tại TBA T52A Cà Trốt	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T52A Cà Trốt	56	0,0982	0,0033	0,0016	0,0001	0,033	17	
831	23-06-26	08h00	23-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung I	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung I	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - Thay thùng cầu dao trạm sét, xử lý dây tiết đất đứt mắt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T148 Tuyến DCVL Bình Hòa Trung I	29	0,1014	0,0011	0,0024	0,0000	0,023	35	
832	23-06-26	10h00	23-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T163 Bình Hòa Đông	12	0,0419	0,0005	0,0010	0,0000	0,017	25	
833	23-06-26	13h00	23-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T172 Bình Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T172 Bình Hòa Đông	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T172 Bình Hòa Đông	14	0,0489	0,0005	0,0012	0,0000	0,027	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
834	23-06-26	15h00	23-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm Ấp Bình Đông 5, Bình Hòa Đông 5 - Trạm T178 Ấp Bình Đông 5: dây tiếp địa bị mất, trụ hạ áp H1 bị nghiêng - Xử lý giao nguồn Trạm T178 Ấp Bình Đông 5: - Chưa xử lý giao nguồn trạm Ấp Bình Đông 5 - Bình Hòa Đông 5 (đề nghị xử lý giao nguồn VT: 1 sứ chằng, 2 kẹp nhôm AC 70) - H19 chằng mất ty (đào lắp lại ty chằng VT: 1 ty, 1 neo, 2 kẹp chằng, 1 yếm)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO Trạm biến áp T178 Ấp Bình Đông 5 và trạm Bình Hòa Đông 5	23	0,0804	0,0009	0,0019	0,0000	0,033	50	
835	24-06-26	07h00	24-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tản tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tản tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
836	24-06-26	07h00	24-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tản tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tản tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
837	24-06-26	10h00	24-06-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Tại trạm T6 Đồn Cây Dương	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương	81	0,4650	0,0008	0,0427	0,0001	0,100	950	
838	24-06-26	13h30	24-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14 Bình Tiên	Tại trạm T14 Bình Tiên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T14 Bình Tiên	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
839	24-06-26	15h30	24-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T24A Bình Tiên	Tại trạm T24A Bình Tiên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T24A Bình Tiên	95	0,5453	0,0010	0,0501	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
840	24-06-26	08h00	24-06-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3/1 Cty Liên Hưng	Tại trạm T3/1 Cty Liên Hưng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T3/1 Cty Liên Hưng	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	950	
841	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bến Phà, Nr Xây Xát Lương Thực, Nr Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr CDC Đông Thành, NR Khu Dân Cư Đông Thành, Nr T17A Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr Đền Đường, Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, NR Khu Vực 3 Núi Dài, Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 Nr Bến Phà, Từ T01 đến T3/2 Nr Xây Xát Lương Thực, Từ T01 đến T57 Nr Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T03 Nr CDC Đông Thành, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Đông Thành, Từ T01 đến T11 Nr T17A Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T21 Nr Đền Đường, Từ T01 đến T08 Nr Khu Vực 3, Từ T01 đến T11 Nr T8A Khu Vực 3, Từ T01 đến T15 NR Khu Vực 3 Núi Dài, Từ T01 đến T12 Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
842	24-06-26	07h30	24-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Lương Văn Bang	NR. Lương Văn Bang	BTMK, TNĐK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Đường Mai Thu, Lương Văn Bang thuộc áp Nhơn Thuận- Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Lương Văn Bang	101	0,8591	0,0017	0,0477	0,0001	0,100	850	
843	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
844	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
845	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
846	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
847	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ.....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
848	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	TC tuyến 471 Tân An	Tại T57 - TC tuyến 471 Tân An	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	87	Một phần đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS + DS T56 Bình Nam	2137	18,1781	0,0356	1,0093	0,0020	2,900	24.650	
849	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
850	24-06-26	08h00	24-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại Đường dây hạ áp trạm Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại Đường dây hạ áp trạm Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm Út Sệ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Lạc Tấn, ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sệ	252	5,4194	0,0113	0,1122	0,0002	0,200	1.600	
851	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
852	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia	Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
853	24-06-26	07h00	24-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	- Điều tra khách hàng 1 pha, 3 pha - Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
854	24-06-26	08h15	24-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9 Đê Bao 2	Tại TBA T9 Đê Bao 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T9 Đê Bao 2	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	
855	24-06-26	09h15	24-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Đê Bao 2	Tại TBA T13 Đê Bao 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Măng Đa, Trung Vĩnh - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Đê Bao 2	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
856	24-06-26	10h15	24-06-26	11h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8A Bệnh Viện	Tại TBA T8A Bệnh Viện	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 2, 4 - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T8A Bệnh Viện	121	0,6365	0,0071	0,0101	0,0001	0,100	150	
857	24-06-26	13h15	24-06-26	14h45	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9/1 Chợ Vinh Hưng	Tại TBA T9/1 Chợ Vinh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, 4 - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T9/1 Chợ Vinh Hưng	70	0,3682	0,0041	0,0058	0,0001	0,100	150	
858	24-06-26	15h00	24-06-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T13 Chợ Vinh Hưng	Tại TBA T13 Chợ Vinh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, Rạch Bù - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Chợ Vinh Hưng	58	0,3051	0,0034	0,0048	0,0001	0,100	150	
859	24-06-26	08h00	24-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T5 Khu Phố 1	Đường dây hạ áp Trạm biến áp T1Trạm biến áp T5 Khu Phố 1	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC - Tia lại dây hạ áp H9-H11 (đối diện trường Lê Văn Tám) và toàn bộ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Khu Phố 3, Khu Phố 5 Phường Kiến Tường	Cắt FCO Trạm biến áp T5 Khu Phố 1	23	0,0804	0,0009	0,0019	0,0000	0,060	90	
860	24-06-26	10h00	24-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T40 Gò 3 Sân	Đường dây hạ áp T40 Gò 3 Sân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC - Thay thùng cầu dao trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Khu Phố 5, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T40 Gò 3 Sân	21	0,0734	0,0008	0,0018	0,0000	0,020	30	
861	25-06-26	07h00	25-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Áp 3 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh	Trạm Áp 3 An Thạnh 1 tuyến 478 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 250kVA và phụ kiện: Trụ T85A/1. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T85A/1 đến trụ H5B, đến trụ T86B.HM 3.2: Cài tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha TBA Áp 3 An Thạnh 1 - xã An Thạnh, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Áp 3 An Thạnh 1	125	1,1007	0,0019	0,0661	0,0001	0,067	633	
862	25-06-26	07h00	25-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
863	25-06-26	07h00	25-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
864	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bò Cap, Nr Bời Lô Ghe, Nr 5 Đảnh, Nr Ủy Ban Bình Thành, NR Ủy Ban Bình Thành Núi Dài, Nr Cây Gáo, Nr Hùng Anh, Nr Tràm Bò	Từ T01- T36 Nr Bò Cap, Từ T01-T24 Nr Bời Lô Ghe, Từ T01-T05 Nr 5 Đảnh, Từ T01-T05 Nr Ủy Ban Bình Thành, Từ T01-T12 NR Ủy Ban Bình Thành Núi Dài, Từ T01-T15 Nr Cây Gáo, Từ T16-T34 Nr Hùng Anh, Từ T01- T16 Nr Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
865	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
866	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công (477TV/96) tuyến 477 Tầm Vu	Từ trụ T.10 Đến trụ T.11 Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công (477TV/98/6)	Trồng 01 trụ chèn 14m ghép và lắp TBA 25kVAvà đầu nối ĐDHA XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 7 xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công	189	2,7023	0,0050	0,0923	0,0002	0,167	1.500	
867	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,473,474,475TV	Tuyến 472,473,475,480 TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
868	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Ấp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
869	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
870	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
871	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
872	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
873	25-06-26	07h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, bảo trì, thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần áp Vĩnh Ân, một phần áp Võ Văn Be, áp Vàm Gừa, áp 4 và áp 5, một phần áp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu	1128	33,7987	0,0626	0,5520	0,0010	0,833	7.500	
874	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 nhánh rẽ CDC Tân Lập - tuyến 471 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Áp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Nhon Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Nr CDC Tân Lập.	110	2,3306	0,0043	0,0551	0,0001	0,267	2.400	
875	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T10 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 477 Tân An.	Từ trụ T02 đến trụ T10 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm T7 Ấp 5 lạc Tấn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Lạc Tấn, ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn	10	0,9032	0,0004	0,0187	0,0000	0,200	1.600	
876	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
877	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 đến trụ số 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
878	25-06-26	07h00	25-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	- Điều tra khách hàng 1 pha, 3 pha - Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
879	25-06-26	08h30	25-06-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr CDC Bình Tứ	T5 đến T5/1 Nr CDC Bình Tứ	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T5/1 CDC Bình Tứ - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 59m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 1 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr CDC Bình Tứ	138	1,2098	0,0081	0,0192	0,0001	0,200	500	
880	25-06-26	13h00	25-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Hưng Điền	T16 đến T16/1 Nr Hưng Điền	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T13/2 Hưng Điền - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 22m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr Hưng Điền	126	1,3255	0,0074	0,0210	0,0001	0,267	800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
881	25-06-26	08h00	25-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr T36/2 Long Khốt	T36/2 đến T6 Nr T36/2 Long Khốt	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTHA 1 pha và TBA 50kVA T13/2 Hưng Điền - Kéo dây ACXH 50 + AC 50 : 40m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 1 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr T36/2 Long Khốt	59	1,6552	0,0034	0,0263	0,0001	0,067	533	
882	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T1 đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
883	26-06-26	07h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Áp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Trạm Áp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 250kVA và phụ kiện: Trụ T90B/1. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T90B/1 đến trụ T87, đến trụ T93.HM 3.3: Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha TBA Áp 3 An Thạnh 2 - xã An Thạnh, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Áp 3 An Thạnh 2	63	0,5548	0,0010	0,0333	0,0001	0,067	633	
884	26-06-26	07h00	26-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
885	26-06-26	07h00	26-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
886	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL/VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
887	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr An Hòa, Nr TH Lộc Giang A, Nr T8 An Hòa, T4B Xóm Đũa	Từ T28 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T1 đến T16 Nr An Hòa, Từ T1 đến T3 Nr TH Lộc Giang A, Từ T1 đến T16 Nr T8 An Hòa, Từ T1 đến T7/8 T4B Xóm Đũa	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
888	26-06-26	07h30	26-06-26	12h00	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.207A Tuyến 472TV2-474TV2 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209)	Khắc phục khiếm khuyết và đấu nối hoàn chỉnh ĐDTA XDM NR Phú Tây A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Phú Tây A, Phú Tây B, Bình Thạnh 1, Thanh Tân xã Thuận Mỹ	Cắt MC 472 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2; Cắt MC 474 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2, cắt DS T189A UB Thanh Phú Long;	1444	10,3230	0,0382	0,3526	0,0013	0,500	2.250	
889	26-06-26	07h30	26-06-26	07h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu; Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T.242A Tuyến 474 Tầm Vu	Chuyển giao lưới tuyến 474 Tầm Vu và tuyến 472 Tầm Vu 2 từ LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long về DS T189A UB Thanh Phú Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ	Kiểm tra DS T189A UB Thanh Phú Long đang mở; Đóng LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long.	222	0,0588	0,0059	0,0020	0,0002	0,100	17	
890	26-06-26	07h30	26-06-26	12h00	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Nhánh rẽ Bàu Dài, Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.224B Tuyến 472TV2-474TV2 đến trụ T.21 Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B)	Đấu nối hoàn thiện ĐDTA XDM NR Bàu Dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 472 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2, cắt DS T189A UB Thanh Phú Long; Cắt MC 474 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
891	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.212A đến trụ T.213A Tuyến 472TV2-474TV2	Thay 01 trụ 12m thành trụ đôi BTLT 14m, lắp trạm 160 kVA, XDM và đấu nối ĐDHA dài 277m Cấp LV-ABC 4x95mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 472 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2, cắt DS T189A UB Thanh Phú Long; Cắt MC 474 Tầm Vu 2, cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
892	26-06-26	16h30	26-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu; Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T.242A Tuyến 474 Tầm Vu. Tại trụ T.189A Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Chuyển giao lưới tuyến 474 Tầm Vu và tuyến 472 Tầm Vu 2 từ DS T189A UB Thanh Phú Long về LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ	Cắt LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long; Đóng DS T189A UB Thanh Phú Long; Đóng DS T1A TC 474 Tầm Vu 2; Đóng MC 474 Tầm Vu 2	222	0,0000	0,0059	0,0000	0,0002	0,100	0	
893	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
894	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
895	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
896	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
897	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
898	26-06-26	13h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ông Thái	Tại NR. Ông Thái	Thay trụ trung thế thuộc NR. Ông Thái	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Lương Văn Hội, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO NR. Ông Thái	198	0,6935	0,0033	0,0385	0,0002	0,200	700	
899	26-06-26	07h30	26-06-26	15h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Bình Trung (T.1-T24)	NR. Bình Trung (T.1-T24)	BTMK, TNDK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	76	Một phần áp Thanh Phong Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Bình Trung (T.1-T24)	1050	7,8809	0,0175	0,4376	0,0010	2,533	19.000	
900	26-06-26	07h30	26-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
901	26-06-26	08h00	26-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Nối Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Nối Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm T22/1 Quê Mỹ Thạnh Nối Dài.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Phú, ấp Quê Mỹ Thạnh, ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	1519	32,6667	0,0681	0,6761	0,0014	0,033	267	
902	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
903	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 265 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
904	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Kinh KT6	T1 đến T54 Nr Kinh KT6	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
905	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Chánh	Tại LBS T1A Tân Chánh, tuyến 474 Cần Đước	Thí nghiệm định kỳ LBS T1A Tân Chánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	90	Một phần áp 15, 16 và toàn bộ áp Lăng, Áp Đình, áp Bà Nghĩa, Đông Nhất, Đông Nhi, Đông Trung, Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBS T1A + DS T1 Tân Chánh	4039	32,2382	0,0632	1,9078	0,0037	3,000	25.500	
906	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
907	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
908	27-06-26	14h30	27-06-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T223 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	XDM đường dây trung hạ thế 3 pha và TBA 250kVA khu vực trung tâm huấn luyện huyện Đức Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	208	một phần xã Hòa Khánh	Rec T140 + DS T139A Tân Phú	8635	49,5680	0,0870	4,5520	0,0080	6,933	65.867	
909	27-06-26	14h30	27-06-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T23 mạch 2 Đức Hòa- Hậu Nghĩa	TCS TBA từ 3x37,5kVA lên 250kVA T23 Mạch 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	192	một phần xã Hòa Khánh	Rec T136A + DS T135A Tân Phú	2168	12,4451	0,0218	1,1429	0,0020	6,400	60.800	
910	27-06-26	14h30	27-06-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ T14A Segaro	Từ trụ T14A đến trụ T14A/10 nhánh rẽ Segaro	Nâng cấp nhánh rẽ T14A Segaro	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Segaro	202	1,1596	0,0020	0,1065	0,0002	0,333	3.167	
911	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
912	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
913	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
914	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
915	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
916	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	Đường dây hạ áp TBA Cầu Bà Tàu 4	Đường dây hạ áp TBA Cầu Bà Tàu 4	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Cầu Bà Tàu 4	106	0,9017	0,0018	0,0501	0,0001	0,200	1.700	
917	27-06-26	13h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Đặng Ngọc Sương	NR. Đặng Ngọc Sương	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần đường Ngọc Sương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Đặng Ngọc Sương	389	1,3625	0,0065	0,0757	0,0004	0,267	933	
918	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Thanh Hưng, nhánh rẽ Cái Bát 1, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Thanh Hưng, nhánh rẽ Cái Bát 1	Thay trụ trung, hạ áp và thay dây hạ áp (SCL), khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần áp: Cây Me, Ba Gò, xã Hưng Diên	Cắt LBFCO T34 Thanh Hưng	941	26,6291	0,0522	0,4349	0,0009	1,000	8.500	
919	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 66 nhánh rẽ Bắc Hòa Nhơn hòa Lập - tuyến 479 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
920	27-06-26	08h00	27-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh Nối Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thanh Nối Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm T22/1 Quê Mỹ Thanh Nối Dài.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Phú, ấp Quê Mỹ Thanh, ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thanh.	1519	32,6667	0,0681	0,6761	0,0014	0,033	267	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
921	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Tuyến 471 Thanh Hoá	Từ trụ số 75 đến hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Nâng cấp TBA, đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp Sân Bay, áp Cái Vòm, áp An Đông - xã Thanh Hoá; áp Ông Hiếu, áp Thanh Trung, áp Ông Quới, áp Đá Biền - xã Thanh Phước; áp Bến Kè, áp Voi Đình - xã Tân Tây	Cát Rec T12 Cầu Tuyên Nhơn	5432	171,6986	0,3012	2,8710	0,0050	2,000	19.000	
922	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	2	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cát LBFCO phân đoạn T26 Kênh Cấp 2	261	5,4533	0,0101	0,1305	0,0002	0,067	600	
923	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + XN dịch vụ	Tuyến 475 Mộc Hóa	- Từ trụ T2 đến T112 tuyến 475 Mộc Hóa - NR Tân Thành	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm tuyến 475 Mộc Hóa - Kiểm định LBFCO, kiểm định FCO trạm, kiểm định MBA, thay LA định kỳ trạm và đường dây tuyến 475 Mộc Hóa: TBA T115 Cầu Song Sát, TBA T119 Ấp 4 Tân Lập, TBA T126 Tân Lập 3, TBA T140 Tân Lập 1, TBA T144 Tân Lập 2, LBFCO T158/1 Ấp 5 Tân Lập, TBA T160 Tân Lập 4, TBA T169 Chua Phên 1, TBA T172 Chua Phên, TBA T179 Ấp 5 Tân Lập, TBA T187 Tân Lập 5, TBA T194 Tân Lập 6 - Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm NR Tân Thành - Kiểm định LBFCO, kiểm định FCO trạm, kiểm định MBA, thay LA định kỳ trạm và đường dây NR Tân Thành: LBFCO T2 Tân Thành, TBA T8 Tân Thành 8, T16 Tân Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần xã Mộc Hóa	- Cát MC 475 Mộc Hóa - Cát DS T2 TC 475 Mộc Hóa - Cát DS T112 tuyến 475 Mộc Hóa - Đóng MC 475 Mộc Hóa	875	17,3301	0,0340	0,4138	0,0008	1,000	8.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
924	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Tân Hưng	T27 đến T65 Nr Tân Hưng	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDHA 3 pha và TBA 100kVA T57 Tân Hưng - Dựng trụ BTLT 8,,5m: 6 trụ - Dựng trụ ghép BTLT 14m " 01 trụ - Kéo dây ABC 3x 50mm2 : 771m - Lắp TBA 100KVA; XDM ĐDHA 1 pha TBA T23A Vĩnh Thuận - Dựng trụ BTLT 8,,5m: 6 trụ - Kéo dây ABC 3x 50mm2 : 379m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần xã Vĩnh Hưng, Khánh Hưng.	Cắt MC478, đóng DTD 478-76 trạm 110kV Vĩnh Hưng	3292	103,8971	0,1924	1,6484	0,0031	2,000	18.000	
925	27-06-26	07h00	27-06-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Tân Hưng, Nr Gò Ông Lệt, Nr Cà Nga	T3 đến T98 Nr Tân Hưng, T1 đến T51 Nr Gò Ông Lệt, T1 đến T76 Nr Cà Nga	Điều hoà TBA, thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC476, đóng DTD 476-76 trạm 110kV Vĩnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
926	28-06-26	07h00	28-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, nhánh rẽ Hưng Long	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, nhánh rẽ Hưng Long	Thi công hoàn chỉnh và khắc phục khiếm khuyết toàn tuyến	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	600	Một phần ấp Long Phú, Kim Điền, Kim Định, Tân Xuân, Tân Phước xã Cần Giuộc. Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc	- Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTD 477-76, 479-76 Cần Giuộc; - Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim; - Cắt LBS T26 + DS T28 Cầu Ngang; DS T115 Tuyến tránh (Nhá MC 473 Cần Giuộc).	17767	105,5616	0,1955	8,8842	0,0165	20,000	180.000	
927	28-06-26	07h00	28-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Hưng Long, T10A Hưng Long, Tân Phước, KTĐC Tân Phước, T15 Tân Phước, T10, T14A Chùa Long Trường, Kim Điền, KCN Tân Kim mở rộng	Nhánh rẽ Hưng Long, T10A Hưng Long, Tân Phước, KTĐC Tân Phước, T15 Tân Phước, T10, T14A Chùa Long Trường, Kim Điền, KCN Tân Kim mở rộng	Bảo trì, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTD 477-76, 479-76 Cần Giuộc; - Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim; - Cắt LBS T26 + DS T28 Cầu Ngang; DS T115 Tuyến tránh (Nhá MC 473 Cần Giuộc).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
928	28-06-26	15h30	28-06-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Các pháp tuyến trạm 110KV Hựu Thạnh	Các pháp tuyến trạm 110KV Hựu Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố các pháp tuyến trạm 110KV Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1025	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Hựu Thạnh	1526	8,7598	0,0154	0,8044	0,0014	34,167	324.583	
929	28-06-26	15h30	28-06-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 02 đến trụ 01 trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Thay dây 3AC240+3AC185mm2 thành dây 3ACXH 240+3ACXH 185mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	420	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 472, 482 Đức Hòa, ca71t LBS T68 Chùa Linh Nguyên	9524	54,6711	0,0959	5,0206	0,0088	14,000	133.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
930	28-06-26	07h30	28-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
931	29-06-26	07h00	29-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
932	29-06-26	07h00	29-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
933	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477,479TV	Tuyến 477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 25 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
934	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Thuận A - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.9 Nhánh rẽ Long Thuận đến trụ T.19 Nhánh rẽ Long Thuận A (479TV/137B/49)	Trồng trụ 14m đơn: 10 trụ Trồng trụ 14m ghép: 03 trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Long Bình xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận A	245	3,5030	0,0065	0,1197	0,0002	0,167	1.500	
935	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
936	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
937	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
938	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
939	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
940	29-06-26	07h30	29-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Đê Bình Tâm	NR Đê Bình Tâm	- BTMK PCSC và KPKK phát quang đường dây hạ áp;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	21	Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cửu thuộc Ấp 2, Ấp 3 - phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR Đê Bình Tâm	157	1,3355	0,0026	0,0742	0,0001	0,700	5.950	
941	29-06-26	07h30	29-06-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. An Vĩnh Ngãi, NR. Nguyễn Văn Tịch	NR. An Vĩnh Ngãi, NR. Nguyễn Văn Tịch	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	67	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO LBFCO T30 An Vĩnh Ngãi	2252	19,1564	0,0376	1,0636	0,0021	2,233	18.983	
942	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần áp: Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T22 Cà Bát trái	911	25,7802	0,0505	0,4211	0,0008	0,833	7.083	
943	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Thanh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Kinh 89 - Kinh Tây - 479 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
944	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 473 Tân An và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tuyến 473 Tân An và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhứt Ninh (10 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhứt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
945	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
946	29-06-26	07h00	29-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ 1 pha và 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
947	29-06-26	08h15	29-06-26	09h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T25 Gò Keo	Tại TBA T25 Gò Keo	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Lò Gạch - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T25 Gò Keo	48	0,1262	0,0028	0,0020	0,0000	0,033	25	
948	29-06-26	09h30	29-06-26	10h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T32 Vinh Trị	Tại TBA T32 Vinh Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Cát - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T32 Vinh Trị	42	0,1105	0,0025	0,0018	0,0000	0,033	25	
949	29-06-26	10h30	29-06-26	11h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8 Bầu Nâu	Tại TBA T8 Bầu Nâu	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Bầu Nâu	63	0,1657	0,0037	0,0026	0,0001	0,033	25	
950	29-06-26	13h00	29-06-26	14h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T21/1 Đê Bao 1	Tại TBA T21/1 Đê Bao 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bầu Sậy - xã Vinh Hưng	Cắt FCO Nr T21/1 Đê Bao 1	174	0,6102	0,0102	0,0097	0,0002	0,100	100	
951	29-06-26	14h15	29-06-26	15h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T20 Thị Trấn Vinh Hưng	Tại TBA T20 Thị Trấn Vinh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 - xã Vinh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Thị Trấn Vinh Hưng	55	0,1447	0,0032	0,0023	0,0001	0,033	25	
952	29-06-26	15h30	29-06-26	16h15	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T36 Bầu Nâu 1	Tại TBA T36 Bầu Nâu 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T36 Bầu Nâu 1	24	0,0631	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	
953	30-06-26	07h00	30-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyển 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyển 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện doi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
954	30-06-26	07h00	30-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyển 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyển 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyển 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyển 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyển 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
955	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyển 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T.3 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209)	Kéo dây 3xACXH 95mm2: 4.553 mét + AC 70mm2: 1.517 mét	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A	303	4,3322	0,0080	0,1480	0,0003	0,267	2.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
956	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Bình Nam 2	NR Bình Nam 2	BTMK, TNDK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Đường Nguyễn Thị Chữ, Phan Đông Sơ thuộc Ấp 4, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR Bình Nam 2	211	1,7948	0,0035	0,0997	0,0002	0,100	850	
957	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
958	30-06-26	08h00	30-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T66 đến trụ T82 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T66 đến trụ T82 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM nâng cấp đường dây hạ áp trạm T77 Nhựt Ninh, T3 Bình Thạnh, UB Nhựt Ninh, T83 BH-NN.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T64B (nhá LBS T7 Bình Hòa)	1012	21,7634	0,0453	0,4504	0,0009	1,000	8.000	
959	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
960	30-06-26	07h00	30-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ 1 pha và 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
961	30-06-26	08h30	30-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	T245 đến T264C Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Vệ sinh sứ Hotline	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưoi thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Ấp Phước Giang xã Phước Chi'	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	50	0,6104	0,0012	0,0237	0,0000	0,034	291	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Trạm 75kVA tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Thu hồi vật tư, MBA 75kVA, hệ thống đo đếm, ép lại tiếp đất tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Cắt FCO và hotline trạm 75kVA trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	181	1,6539	0,0032	0,0856	0,0002	0,206	1.751	
4	01-06-26	06h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174/1 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thuận An xã Truong Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 174 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	548	6,1854	0,0098	0,3203	0,0005	0,343	3.602	
5	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bắt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến 139/9/5A/5, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng năm 2026 Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cất 3LBFCO trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TD	736	6,1827	0,0121	0,0017	0,0000	0,297	2.520	
8	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Trồng trụ hạ áp, chuyển đầu nối và sang lưới hạ áp từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Chiết tính số 66 Đỗ Quốc Huy	3	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cất CB Trạm 250kVA 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 478TD	202	1,6969	0,0033	0,0001	0,0000	0,059	500	
9	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 137/8B/1 Xóm Thấp tuyến 474TBI	Từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Thay MBA 50kVA trụ 137/8B/10, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Xóm Thấp xã Thanh Bình	Cất 3LBFCO trụ 137/8B/1 Xóm Thấp tuyến 474TBI	128	0,6449	0,0031	0,0249	0,0001	0,022	76	
15	01-06-26	13h30	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Trụ 166/7 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, thay cáp lực TBA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Dinh xã Trà Vong	Cất FCO trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	98	0,4232	0,0024	0,0164	0,0001	0,005	16	
16	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cự Bà Định tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Bảo trì lưới điện từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cất 3LBFCO trụ 182B/1 Cự Bà Định tuyến 479TBI	278	3,4018	0,0067	0,1315	0,0003	0,080	676	
17	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Lê Văn Phú tại trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Ấp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB trạm 75kVA trụ 294/6/16/6 Long Châu 2 tuyến 476SD	122	0,4260	0,0020	0,0238	0,0001	0,011	40	
20	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 141/43/5/3 Xóm Mỏ Coi 1 tuyến 476SD	143	1,2126	0,0024	0,0677	0,0001	0,023	194	
21	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P đầu nối trụ 23/76 tuyến 473TB	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 tuyến 473TB	256	2,1792	0,0043	0,1193	0,0002	0,121	1.026	
24	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3420	0,0007	0,0189	0,0000	0,060	513	
25	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 478BC - 475BC	Từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài đường dây 22kV tuyến 478BC - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, thay dây trung áp và kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 478BC - 475BC	Sửa chữa lớn 2026	14	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường Xuyên Á)	- Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	120	1,6373	0,0029	0,0635	0,0001	0,480	4.561	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	02-06-26	06h00	02-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 471MB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	02-06-26	17h00	02-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuần Trí Tín tuyến 475BC	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuần Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuần Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuần Trí Tín	Kiểm tra CB và 3LBFCO trụ 24/1 và 3 hotline trụ 24 trạm 560kVA trụ 24 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuần Trí Tín tuyến 475BC đang ở vị trí cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng HKD Dương Văn Vui	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	292	
30	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 2 đến trụ 67 tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 nhánh rẽ 12,7kV Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1A Bầu Cát tuyến 471HT	Tại trụ 203/19 Bầu Cát tuyến 471HT	Đầu nối nhánh rẽ trung áp tại trụ 203/19 Bầu Cát tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	20	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 203/1A Bầu Cát tuyến 471HT. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 203/19/1T Bầu Cát tuyến 471HT (đang vị trí cắt).	1180	12,0505	0,0211	0,6240	0,0011	0,686	6.517	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
35	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/58/7P Lộc Trung tuyến 475TD	64	0,5848	0,0011	0,0303	0,0001	0,034	289	
36	02-06-26	09h00	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng trạm: Lộc Trung C Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng	0	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/1P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/80/32P Phước Lộc tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	18	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	225	2,0559	0,0040	0,1065	0,0002	0,206	1.751	
38	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng trạm: Phước Lộc A Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng	0	Áp Phước Lộc A xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Lộc Trung tuyến 475TD	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	02-06-26	08h00	02-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Huỳnh Mạnh Quân trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
43	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Trịnh Tấn Sơn trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Trịnh Tấn Sơn	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
44	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Tạ An Khanh trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Tạ An Khanh	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
45	02-06-26	13h30	02-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tươi tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tươi tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Lê Thị Hai trạm 25kVA trụ 354/1C Tươi tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tươi tiêu Lê Thị Hai	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 354/1C Tươi tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
46	02-06-26	14h30	02-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lệch thời gian	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	57	
47	02-06-26	15h30	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Bùi Đức Cát trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
48	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Cải tạo Tủ bù trung áp công định sang ứng động trụ 270/51 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Khu phố Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 270/2, 3LTD trụ 270/1 Trâm Vàng tuyến 471TB Cắt DS trụ 270/67B tuyến 471TB	2253	18,9262	0,0371	0,0139	0,0000	0,792	6.730	
49	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thắng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/9 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bàu Sen tuyến 471TB	Sửa trụ trung áp nghiêng trụ 270/52/11/10 và phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/52/11/1B đến trụ 270/52/11/26 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/11/1 Bàu Sen tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
53	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Hình Khải Thịnh trụ 270/45B/1 tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Hình Khải Thịnh Công ty Bách Phú	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bàu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	TBA 50kVA Bàu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Bàu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bàu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	02-06-26	08h30	02-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	VNPT Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
58	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	85	0,1224	0,0020	0,0047	0,0001	0,002	2	
59	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	25	0,0360	0,0006	0,0014	0,0000	0,001	1	
60	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết, thay dây hạ áp từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,077	650	
61	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,572	5.715	
62	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đồn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đồn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
64	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp dả chống sét, lắp xà sứ từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	152	1,3535	0,0025	0,0761	0,0001	0,343	3.087	
66	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 86A/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Kéo dây nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	5	Khu phố Hiệp Thanh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh.	Cắt LBFCO trụ 86A/1, tháo hotline trụ 86A nhánh rẽ 12,7kV đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	76	0,6767	0,0013	0,0381	0,0001	0,057	514	
67	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gõ tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gõ tuyến 476BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gõ tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ	1	Khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gõ tuyến 476BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
71	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 48 đến trụ 52 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	Từ trụ 48 đến trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	- Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 48 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Đầu nối lèo hạ áp tại trụ 51B thuộc trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp, FCO, LA, cáp lực, HTDD và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 52 Áp Voi 41 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến, áp Voi, áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Cắt FCO trụ 52/1 và tháo hotline trụ 52 nhánh rẽ 12,7kV Áp Chánh tuyến 473BC	420	5,1275	0,0101	0,1987	0,0004	0,103	875	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
72	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Ấp Bến 7-1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Ấp Bến 7-1 tuyến 473BC	Cắt dừng dây, đấu nối lèo hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Ấp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Ấp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/3 Ấp Bến 7-1 tuyến 473BC	95	0,4093	0,0023	0,0159	0,0001	0,103	309	
73	03-06-26	09h00	03-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Khương trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Khương	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
74	03-06-26	10h30	03-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Roan Ngọc Ánh trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Ngọc ánh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
75	03-06-26	13h30	03-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Lê Thị Im trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sĩ Vọng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
76	03-06-26	14h30	03-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Hà Văn Hội trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Hà Văn Hội	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
77	03-06-26	15h30	03-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Lê Ngọc Hưng trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
78	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	Từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
81	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HTT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
82	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Thanh Hải trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Trần Thanh Hải	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	35	
83	03-06-26	13h30	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xay xác mi Thịnh Phước Hưng trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Thay thiết bị định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác Mi Ninh Hòa	Cắt 3FCO trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.442	
84	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rỗng Tương tuyển 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rỗng Tương tuyển 477TB	Kéo dây trung, lắp dâ, sứ, TBA nâng cấp lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 tuyển 477TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Khu phố Rỗng Tương phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 113A/1 Rỗng Tương tuyển 477TB	290	2,4361	0,0048	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
87	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
88	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
89	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TD	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TD	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TD	Thay công tơ định kỳ	3	Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
90	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TD	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TD	Thay công tơ lịch thời gian TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TD	Thay công tơ lịch thời gian	3	Hồng Đào	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	03-06-26	09h00	03-06-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trang trại Lê Thị Trục	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	73	
95	03-06-26	06h00	03-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	03-06-26	16h30	03-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, tuyến 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	03-06-26	07h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/38 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, 475TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, trồng trụ xen lưới trụ 104/106B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Ấp Cầu xã Thanh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3654	49,9731	0,0877	1,9322	0,0034	3,420	32.490	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 72/32 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	0	Áp 1 xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	97	1,0319	0,0017	0,0540	0,0001	0,000	0	
99	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Trạm 250kVA trụ 16 Thanh hiệp 5 tuyến 477TH	Trạm 250kVA trụ 16 Thanh hiệp 5 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 16 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	12	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 16 Thanh Hiệp 5 tuyến 477TH	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,412	0	
100	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	100	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	200	2,1277	0,0035	0,1113	0,0002	0,000	0	
101	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Trạm 25kVA trụ 26 Đèn đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 26 Đèn đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	1	Đèn đường	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 26 Đèn đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	1	0,0106	0,0000	0,0006	0,0000	0,011	114	
102	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 33/4 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	6	Áp Thanh Quới xã Thanh Đông	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 33 Thanh Đông 3 tuyến 474TH	120	1,2766	0,0021	0,0668	0,0001	0,069	686	
103	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 106, từ trụ 40 đến trụ 40/11, từ trụ 48B đến trụ 48B/7, từ trụ 72B đến trụ 72B/9 tuyến 479TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	03-06-26	07h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp dả chống sét, lắp xà sứ từ trụ 19B/97/2 đến trụ 19B/97/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình giảm tổn thất lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	239	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	0,114	7.716	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
107	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lắp lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,4834	0,0009	0,0270	0,0001	0,011	97	
108	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Di dời trạm biến áp và lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 124/18/5; cắt CB trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	78	0,6614	0,0013	0,0369	0,0001	0,011	97	
109	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	03-06-26	07h30	03-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 An Phú tuyến 474TB	Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 tuyến 474TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	- Đào tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/63/14A An Phú tuyến 474TB	286	2,4346	0,0048	0,1339	0,0003	0,145	1.231	
112	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
113	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
114	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Ban QLDA Đầu Tư xây Dựng Ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
115	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
116	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5 ; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	04-06-26	05h30	04-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cui tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	04-06-26	17h00	04-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/1 Bến Cui đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 471/2 và đóng DS, REC trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
122	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	- Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư phụ kiện, đấu nối trung thế, lắp trạm từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD - Thí nghiệm định kỳ REC, DS tại trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD - Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 471/2/66 Áp III-A tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	40	Áp 1, áp 3, Phước Bình, B2 xã Lộc Ninh	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69 Lộc Hiệp tuyến 475TD - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cui tuyến 475TD	494	5,5759	0,0089	0,2887	0,0005	1,372	14.406	
123	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/3 tuyến 474TD, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO và Tháo hotline trụ 68/71B Bến Chò tuyến 474TD	963	8,0896	0,0159	0,0045	0,0000	0,594	5.050	
128	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
129	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Minh Tân	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
130	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2	Cắt 3FCO TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
131	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tái trung áp, hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngô Quyền tuyến 474TN	505	4,3231	0,0090	0,2249	0,0005	0,151	1.209	
136	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ	11	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	255	2,1829	0,0045	0,1136	0,0002	0,196	1.571	
137	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	5	0,0428	0,0001	0,0022	0,0000	0,131	1.047	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
138	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
139	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngõ Quyền tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
140	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
141	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB trụ 18/3T/1T, FCO trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
142	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Trạm 15kVA Trần Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 15kVA Trần Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
143	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tan Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	1,143	11.430	
144	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 173/194/40 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	3	Áp Trảng Trai xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	39	0,4149	0,0007	0,0217	0,0000	0,034	343	
145	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/1 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
148	04-06-26	06h30	04-06-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện tuyến 473CM nhận điện tuyến 471CM đến Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Cắt Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	04-06-26	11h30	04-06-26	12h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM - Cắt LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	04-06-26	07h00	04-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Từ trụ 87 đến trụ 89, tại trụ 110 đường 785 tuyến 473CM	- Bàn giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới kéo dây đầu nối từ trụ 87 đến trụ 89 đường 785 tuyến 473CM - ĐL Tân Ninh tháo Recloser trụ 110 Khedol 7 đường 785 tuyến 473CM	Công trình ĐTXD 2026	50	Khu phố Thanh Trung, Thanh Đông, Thanh Lợi, Thanh Hiệp phường Bình Minh.	- Cắt MC 473CM và đóng DTĐ 473-76TN - Cắt 3LTD trụ 111 Khedol 7 tuyến 473CM - Cắt DS trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	1617	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	1,715	7.716	
151	04-06-26	07h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	Từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/29B/2 đến trụ 63/29B/45 từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	395	3,5172	0,0065	0,1979	0,0004	0,686	6.173	
152	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B Lộc Trung tuyến 473TB	Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B tuyến 473TB	- Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA - Bảo trì lưới điện	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 184/2 Lộc Trung tuyến 473TB	786	6,6909	0,0131	0,3680	0,0007	1,086	9.231	
155	05-06-26	06h00	05-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện tuyến 478BC cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng 3LTD và LBS trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
157	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Dựng trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp và kéo dây chống sét từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Đầu tư xây dựng 2026	11	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	186	2,5379	0,0045	0,0984	0,0002	0,377	3.584	
158	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Trụ 54B đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Lắp mới LBS trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Lắp mới LBS trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
160	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 19 đến trụ 54 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19 đến trụ 54, thay giáp nối trụ 48 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
161	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
162	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	67	0,6122	0,0012	0,0317	0,0001	0,034	289	
163	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
164	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
165	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	05-06-26	05h30	05-06-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PD cấp điện cho tuyến 477TĐ đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 78 Cây Đa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 78, LBS trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TĐ Cắt Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/19A tuyến 477TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Chánh, Bàu Vũng, Xóm Bó, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/78 Cây Da tuyến 477TĐ	1806	15,1712	0,0297	0,0084	0,0000	0,594	5.050	
170	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 477TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	15	Áp Xóm Bó, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	494	4,1498	0,0081	0,0011	0,0000	0,297	2.520	
171	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PDC	TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH TM và SX Bình Đức trụ 42/25/1 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH TM và SX Bình Đức	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
172	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty thép Thành Công	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
173	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH TM SX Đồng Vàng Công ty Xinchanhua	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
174	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	05-06-26	06h00	05-06-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện 476TD cấp nguồn đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD - Cắt Recloser trụ 51 và 03 LTD trụ 50B tuyến 471TB (ĐL Trảng Bàng đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	140	Không mất điện	- Đóng 03LTD trụ 50B và Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB (ĐL Trảng Bàng đăng ký) - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	ĐTXD 2026	28	Khu phố Năm Trai phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- ĐL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN - Thay ổng cáp ngầm tuyến trụ 1E, 1F, 1G 471SN, 473SN, 478SN, 480SN - Thí nghiệm cáp ngầm tuyến 471SN, 473SN, 478SN, 480N	- Nhận thầu thi công - Sửa chữa thường xuyên	450	Áp 7 xã Tân Thành; ấp Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô, Tân Dũng, Tân Trung, Tân Kiên, Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt MC 471SN, 473SN, 478SN, 480SN và đóng DTD 471-76SN, 473-76SN, 478-76SN, 480-76SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt LBS và DS trụ 167/129 Bô Túc tuyến 473SN	5380	57,2340	0,0954	2,9946	0,0050	15,433	154.326	
182	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- ĐL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt 3LBFCO trụ 323/1 nhánh rẽ 22kV Vạc Sa - Camphuchia tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 167/1 Kà Tum nối tuyến 478TH - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN ngưng nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC trụ 167/1 Kà Tum ngưng nối tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
189	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	05-06-26	05h30	05-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	05-06-26	18h00	05-06-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay điện kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Công trình đi dời đường Bời Lời	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTD 473-76TN Cắt LBS và đóng DTD ngắn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	492	4,6243	0,0081	0,2602	0,0005	0,514	4.887	
194	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ 18m, thay dây trần thành dây bọc, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trìnhh BTXD 2026	120	Khu phố 4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 62 và LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 80/41 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	5273	49,5607	0,0869	2,7883	0,0049	4,115	39.096	
195	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
198	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	05-06-26	06h00	05-06-26	06h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện 476TĐ cấp nguồn đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt Recloser trụ 51 và 03 LTD trụ 50B tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	05-06-26	06h30	05-06-26	07h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện 480TC cấp nguồn tuyến 471TBĐến trụ 34/63 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	10	Khu phố An Quới phường Tráng Bàng	- Cắt MC 471 trạm 110kV Tráng Bàng - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB - Đóng Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	765	0,3848	0,0128	0,0213	0,0007	1,810	905	
202	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tráng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Dựng trụ trồng xen, lắp phụ kiện công trình đầu tư xây dựng 2026	Đầu tư xây dựng	120	Khu phố Lộc An; An Phú; An Quới; Hoà Phú; Hòa Bình phường Tráng Bàng.	- Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Tráng Bàng - Cắt Recloser và 3LTD trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 475TB. - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB. - Cắt 03 LTD trụ 50B Hòa Bình tuyến 471TB	4982	47,6107	0,0835	2,6344	0,0046	4,344	41.268	
203	05-06-26	15h30	05-06-26	16h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố An Quới phường Tráng Bàng	-Cắt Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC -Đóng DS trụ 34/64 tuyến 471TB -Đóng MC 471 trạm 110kV Tráng Bàng	765	0,3848	0,0128	0,0213	0,0007	4,344	2.172	
204	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	140	Không mất điện	- Đóng 03LTD trụ 50B và Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
205	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Cơ sở Phúc Thịnh, Trần Thị Kim Chi	- Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC - Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Chi tuyến 480BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	120	
206	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Tiên Thuận A	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
207	06-06-26	05h30	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát tuyến 477HT.	3	0,0387	0,0001	0,0020	0,0000	3,429	41.148	
208	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD	Từ trụ 118/14 Thuận Hòa đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/13C và LBS trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TD	Từ trụ 234 Bầu Đôn đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TD cấp điện tuyến 471TD từ trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TD đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Từ trụ 143 Trường Mít đến trụ 234 Bầu Đôn	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 144 và LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD - Cắt REC trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TD (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
212	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Gò Dầu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Bảo trì DS, kiểm dây trung áp, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu bị phóng điện, lắp ốp đá nắp chụp sứ đứng MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	- Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khôi Trung, Khôi An, Khôi Hà xã Cầu Khôi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471TD - Tuyến 473TD - Tuyến 475TD	Từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đầu tư xây dựng	350	- Áp Đường Long, Bến Mương, Bến Rộng và Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khôi Trung, Khôi An, Khôi Hà xã Cầu Khôi	- Cắt MC471TD và đóng DTD 471-76TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC473TD và đóng DTD 473-76TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC475TD và đóng DTD 475-76TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C và DS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khôi tuyến 476HT, 473TD	4751	53,6259	0,0851	2,7767	0,0044	12,003	126.032	
214	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	- Tại trụ 156B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD. - Tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD - Từ trụ 102 đến trụ 116, từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	- Đào lổ, dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 153B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD; tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD - Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 102 đến trụ 116. Dựng trụ, thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khôi Trung, Khôi An, Khôi Hà xã Cầu Khôi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C và DS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khôi tuyến 476HT, 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
215	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD	Tại trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TD	Thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, lắp xà, sang lưới hạ cao áp, thu hồi vật tư tại trụ 117/11 Đất Sét tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít; ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 117/11 Thuận Hòa 11 tuyến 473TD. - Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa M tuyến 473TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Chuyển điện tuyến 472TD cấp điện cho tuyến 471TD đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TD Cắt LBS trụ 143, DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD (ĐL Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 144, LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD (ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Thay giáp niu, bảo trì thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên	60	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thanh Đức	Cắt MC 471TD, đóng DTĐ 471-76 tuyến 471TD Cắt MC 473TD, đóng DTĐ 473-76 tuyến 473TD Cắt MC 475TD, đóng DTĐ 475-76 tuyến 475TD	1111	9,3329	0,0183	0,0103	0,0000	1,188	10.100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
221	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Bảo trì DS, kiểm tra trung áp, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện, lắp ốp dâ, nắp chụp sứ đứng, MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	0	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt MC 471TD, đóng DTD 471-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD Cắt MC 473TD, đóng DTD 473-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD Cắt MC 475TD, đóng DTD 475-76; cắt Rec, DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Bảo trì tiếp xúc LBFCO, kiểm tra thay sứ có hiện tượng phóng điện và phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Phát quang	12	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	340	2,8562	0,0056	0,0006	0,0000	0,238	2.020	
223	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	Xử lý MBA ri dâ, bảo trì TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
231	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	Thay ống HDPE thành ống PVC, bịt lưới mắt cáo, bảo trì TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PDC	Lắp LBS, LTD từ trụ 75B tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2026	100	Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PDC Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TĐ Cắt DS trụ 270/67B Xóm Đồng tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PDC	2414	20,2787	0,0398	0,0372	0,0000	1,980	16.830	
233	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC Sửa chữa neo trung áp bị chùng trụ 68 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	0	CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector Suối Cao, Phường Gia Lộc 68	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Genie Candle MFG	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Đề kéo dây hạ áp, lắp đặt TBA và phụ kiện, nghiệm thu đóng điện TBA từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 Suối Cao tuyến 471PDC	Phát quang	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA ND Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA ND Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA ND Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA ND Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
241	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
242	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
243	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	Xử lý MBA ri dẫu, bảo trì TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
244	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
245	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
246	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
247	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
248	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI nhận điện tuyến 479TH từ trụ 37B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt REC trụ 37 và DS trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
249	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI nhận điện tuyến 476TH từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI, 479TH về giao lưới ban đầu trụ 159 Thanh Bình 8	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 36B và REC trụ 37 Thanh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23	
251	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/56 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 476TH về giao lưới ban đầu trụ 17/169 Thanh Bình 6	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/58 và REC trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI Cắt REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23	
252	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 110KV Tân Biên tuyến 476TBI, 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; trụ 17/25 tuyến 476TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt dây chống sét từ trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; lắp đặt DS trụ 17/25 tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	180	Áp 7, Thanh Sơn xã Tân Biên; áp Thanh An xã Thanh Bình	Cắt MC 478TBI và đóng DTD 478-76TBI Cắt MC 476TBI và đóng DTD 476-76TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	3120	42,6700	0,0749	1,6498	0,0029	2,666	25.323	
253	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD đến trụ 341/1	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Chuyển đầu nối nhánh rẽ trụ 30B tuyến 471TH, 475TH - Dựng trụ xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 65C đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH, 477TH	- Sửa chữa lớn 2026 - Đầu tư xây dựng 2026	350	Áp 3, 4 xã Tân Châu; áp 5 xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTD 471-76TH, 475-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	3388	36,0426	0,0601	1,8858	0,0031	12,003	120.031	
255	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
257	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	06-06-26	06h30	06-06-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN	637	0,3151	0,0105	0,0177	0,0006	0,000	0	
259	06-06-26	15h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - Đóng 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt DTD và đóng LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN	637	0,4727	0,0105	0,0266	0,0006	0,000	0	
260	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trống trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	80	Khu phố 1, 2, 3, 5, 6 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/26/1, DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN	3861	36,2894	0,0637	2,0417	0,0036	2,744	26.064	
261	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M, trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, cắt gốc trụ BTLT 7,5m từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	407	3,8254	0,0067	0,2152	0,0004	0,686	6.516	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
262	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBì về đến Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBì (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B Phước Hưng tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện trụ 340B, lắp đặt LBS và DS 3 pha trụ 341 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công tác	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Xã Phước Vĩnh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	4137	39,2087	0,0688	2,1876	0,0038	1,715	16.288	
264	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Từ trụ 341/6BT đến trụ 341/57T tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7 từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
267	06-06-26	07h00	06-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Thay máy biến áp cấp nguồn tụ bù 3x200kVar tại trụ 325 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Thay trụ hạ áp bị nứt gốc tại trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB đến LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB Cắt LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	Reclosr trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện về vị trí ban đầu trụ 341B Long Vĩnh	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Chuyển điện tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới tại trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH - Cắt 3LBFCO trụ 112/20/48/84 Tuyến 478TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715	
276	07-06-26	16h00	07-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Đóng 3LBFCO trụ 112/20/48/84 tuyến 478TH - Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 Tuyến 479TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
277	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 19 đến trụ 64 tuyến 473TH, 478TH, 480TH - Thi công thay dây trung áp từ trụ 46A đến trụ 46A/1 tuyến 473TH - Thi công dựng trụ lắp trạm biến áp trụ 46 tuyến 473TH, 480TH	Sửa chữa lớn 2026	600	Áp 2, Thạnh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đồng Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 4/3 TH, 478TH, 480TH và đóng DTD 473TH, 478TH, 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Kiểm tra 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH đang mở - Cắt REC và DS trụ 61/1 Tân Trường tuyến 473TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 Hội Thạnh tuyến 478TH	10400	110,6383	0,1844	5,7888	0,0096	20,577	205.768	
278	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 99/30 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2617/TTr-KT	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 99/9 nhánh rẽ Hội Thạnh tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
279	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	Trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	- Thi công thay trụ nâng độ cao từ 26B/4/6 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TTr-KT	0	Áp Thạnh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
280	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114 Hội An 2 tuyến 473TH	Trụ 114/1A tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn trụ 114/1 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TTr-KT	0	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 114 Hội An tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
281	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về đến LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	857	
282	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	40	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	643	6,0941	0,0107	0,3400	0,0006	1,372	13.030	
283	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Khu Phố Thạnh Phước, Thạnh Đông, Thanh Trung Phường Thanh Diên	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	2136	20,2441	0,0355	1,1295	0,0020	1,715	16.288	
284	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
285	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 193 tuyến 476SD	Trụ 193 tuyến 476SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Lâm Thành Nhân tại trụ 193 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Châu Văn Cư tại trụ 341/22P tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	07-06-26	07h00	07-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng DS trụ 341/1A và Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD. - Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/56/4/22 Bầu Trầm Lớn 1 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/56/4/22 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Trầm Lớn 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/56/4/22 Bầu Trầm Lớn 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/60B/1 đến trụ 171/60B/11 Bầu Trầm Lớn 6 tuyến 479BC	Từ trụ 171/60B/1 đến trụ 171/60B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Trầm Lớn 6 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 171/60B/1 đến trụ 171/60B/11 Bầu Trầm Lớn 6 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/25B tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/25B tuyến 472TĐ	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/25B tuyến 472TĐ lên 3 pha, Trạm 250kVA trụ 126/32, 126/37 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt 03LBFCO trụ 126/1 tuyến 472TĐ	1962	16,4817	0,0323	0,0036	0,0000	0,238	2.020	
293	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
294	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P, 139/9P/5A tuyến 478TD lên 3 pha, lắp mới TBA 3x50kVA trụ 139/9P/5A, 2x25kVA trụ 139/9P/18, 3x75kVA trụ 139/9P/5A/5 tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng 2026	18	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	724	6,0819	0,0119	0,0020	0,0000	0,356	3.030	
295	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 12,7kV từ trụ 75B/1 Hóc Trâm 1 tuyến 479LH	Từ trụ 75B /1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	08-06-26	06h00	08-06-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng REC Khe Dol 9 trụ 23/144 tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	3,429	3.429	
297	08-06-26	17h00	08-06-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 41 tuyến 477TH - Cắt REC trụ 23/144 Khe Dol 9 tuyến 479CM ngưng cấp điện tuyến 477TH (ĐL Tân Ninh đăng ký)	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	3,429	3.429	
298	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 72/30B tuyến 477TH - Thi công kéo dây đầu nối trụ 31A, trụ 33, trụ 37A tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	3590	38,1915	0,0637	1,9983	0,0033	2,858	28.575	
299	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72 đến trụ 72/32, từ trụ 2 đến trụ 41 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 478TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 05 đến trụ 80, từ trụ 8 đến trụ 8/11, từ trụ 34 đến trụ 34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/13, từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Từ trụ 05 đến trụ 80, từ trụ 8 đến trụ 8/11, từ trụ 34 đến trụ 34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/13, từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 05 đến trụ 80, từ trụ 8 đến trụ 8/11, từ trụ 34 đến trụ 34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/13, từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
302	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/21B Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/21B nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/21B Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/27B/1 đến trụ 104/27B/14 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Từ trụ 104/27B/1 đến trụ 104/27B/14 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/27B/1 đến trụ 104/27B/14 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT.	Từ trụ 221 đến trụ 221/7, từ trụ 224b đến trụ 224b/6 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Nâng cấp lưới điện hạ áp từ trụ 221 đến trụ 221/7, từ trụ 224b đến trụ 224b/6 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	4	Áp Phước Tân 1, Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu.	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT.	85	0,8212	0,0015	0,0426	0,0001	0,046	414	
305	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 118/138/14/56 Áp I-C tuyến 475TD. - Trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TD.	Từ trụ 118/138/14/56/9 đến trụ 118/138/14/56/9/10 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Xây dựng mới lưới hạ áp độc lập 3 pha từ trụ 118/138/14/56/9 đến trụ 118/138/14/56/9/10 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	6	Áp 1 xã Lộc Ninh.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/138/14/56 Áp I-C tuyến 475TD. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TD.	151	1,4588	0,0027	0,0756	0,0001	0,069	621	
306	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TD	Trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TD	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Thuận Bình xã Trường Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TD	71	0,6859	0,0013	0,0356	0,0001	0,206	1.854	
307	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/94/11 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/94/11 tuyến 471PDC	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/94/11 tuyến 471PDC lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 42/65/94/14B, 22B tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/28 tuyến 472TD	538	4,5194	0,0089	0,0008	0,0000	0,198	1.680	
308	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 91 đến trụ 91/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 91 đến trụ 91/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91 đến trụ 91/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/11 đến trụ 91/13/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 91/11 đến trụ 91/13/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/11 đến trụ 91/13/3 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
311	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm biến áp trụ 51/43 tuyến 474TH	Trạm biến áp trụ 51/43 tuyến 474TH	Thay dây hạ áp trạm biến áp trụ 51/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	2	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt CB trạm 250kVA trụ 51/43 tuyến 474TH	298	3,8610	0,0072	0,1493	0,0003	0,028	253	
312	09-06-26	06h00	09-06-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,143	1.143	
313	09-06-26	17h00	09-06-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công kéo dây đầu nối trụ 46A, trụ 107A, trụ 114A, trụ 122A, trụ 127A, trụ 137A, trụ 148A tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	250	Xã Tân Phú	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	9236	98,2553	0,1638	5,1409	0,0086	2,858	28.575	
315	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 180 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Xã Tân Phú	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 128/65B/30/1/1 đến trụ 128/65B/30/1/12, từ trụ 128/65B/30/1 đến trụ 128/65B/30/2, từ trụ 128/65B/19/10/1 đến trụ 128/65B/19/10/14, từ trụ 128/97/16B/15/1 đến trụ 128/97/16B/15/11, từ trụ 128/97/16B/15/5/1 đến trụ 128/97/16B/15/5/8 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/30/1/1 đến trụ 128/65B/30/1/12, từ trụ 128/65B/30/1 đến trụ 128/65B/30/2, từ trụ 128/65B/19/10/1 đến trụ 128/65B/19/10/14, từ trụ 128/97/16B/15/1 đến trụ 128/97/16B/15/11, từ trụ 128/97/16B/15/5/1 đến trụ 128/97/16B/15/5/8 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1/1 đến trụ 128/65B/30/1/12, từ trụ 128/65B/30/1 đến trụ 128/97/16B/15/1 đến trụ 128/97/16B/15/11, từ trụ 128/97/16B/15/5/1 đến trụ 128/97/16B/15/5/8 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
317	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN, 478TN	Từ trụ 2 đến trụ 15 và các nhánh rẽ đường Bồi Lòi tuyến 474TN, 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 2 đến trụ 15 và các nhánh rẽ đường Bồi Lòi tuyến 474TN, 478TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV Từ trụ 25C/19B đến trụ 25C/19B/21 An Thới tuyến 478TB	Từ trụ 25C/19B đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	791	7,1296	0,0132	0,3921	0,0007	0,241	2.172	
319	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lắp lại của trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lắp lại của trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lắp lại của trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp 1, áp 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	80	0,7729	0,0014	0,0401	0,0001	0,206	1.854	
323	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Trạm 400kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Thí nghiệm CBM MBA trạm 400 kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	10	Áp 3 xã Lộc Ninh.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 400kVA trụ 471/2/69/4 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	1	0,0097	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087	
324	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 128/122/4/6B, 10A, 22, 26, 32 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 128/122 tuyến 472TD	866	7,2748	0,0143	0,0016	0,0000	0,238	2.020	
325	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 270/7B/5, 19, trạm 3x50kVA trụ 270/7B/13 tuyến 476TD	Đầu tư xây dựng 2026	15	Khu phố Trâm Vàng, Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	352	2,9570	0,0058	0,0008	0,0000	0,297	2.520	
326	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm biến áp trụ 51/14B, trụ 51/26 tuyến 474TH	Trạm biến áp trụ 51/14B, trụ 51/26 tuyến 474TH	Thay dây hạ áp trạm biến áp trụ 51/14B, trụ 51/26 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	4	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt CB trạm 250kVA trụ 51/14B, trụ 51/26 tuyến 474TH	298	3,8610	0,0072	0,1493	0,0003	0,056	505	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x75 kVA trụ 55A/26 tuyến 474TH.	Trạm 3x75 kVA trụ 55A/26 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x75 kVA trụ 55A/26 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ	6	Đoàn Văn Hữu	Cắt 03 FCO trạm 3x75 kVA trụ 55A/26 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852	
329	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 150/1 tuyến 480SN.	Trạm 3x15 kVA trụ 150/1 tuyến 480SN.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15 kVA trụ 150/1 tuyến 480SN.	Thay công tơ định kỳ	1	Ngô Thị Linh	Cắt 03 FCO trạm 3x15 kVA trụ 150/1 tuyến 480SN.	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,034	309	
330	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 250B/1 tuyến 480SN.	Trạm 3x25 kVA trụ 250B/1 tuyến 480SN.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25 kVA trụ 250B/1 tuyến 480SN.	Thay công tơ định kỳ	2	PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN THÀNH	Cắt 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 250B/1 tuyến 480SN.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
331	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	10-06-26	07h00	10-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Tại trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Thay LBS tại trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Công trình xây dựng đường dây nối tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	70	Khu phố 16, 17 19, 20, 21, 22 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 113 Võ Duy Dương tuyến 471TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 164/36 Trương Quyền tuyến 471TN	5129	22,8350	0,0846	1,2847	0,0048	2,401	10.803	
333	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Trồng trụ 16m, thay dây ACXH240mm² thành ACXH240mm² sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Sửa chữa lớn 2026	40	Khu phố 16, 17 19, 20, 21, 22 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 113 Võ Duy Dương tuyến 471TN - Cắt LBS và DS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt Recloser trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN - Cắt DS trụ 93/2P tua Hai tuyến 473TN	2998	29,6611	0,0494	1,6687	0,0028	1,372	13.718	
334	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
337	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Đường dây 22kV trụ 62 tuyến 471TB	Trụ 62 tuyến 471TB	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp và trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố Hoà Bình phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 75kVA trụ 62 tuyến 471TB	95	0,8563	0,0016	0,0471	0,0001	0,241	2.172	
338	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyến 475TB	Trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 31A Công ty Cổ phần Cơ điện Sáng Tạo tuyến 475TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	326	
339	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 306B đến trụ 306B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	Từ trụ 306B đến trụ 306B/21 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 306B đến trụ 306B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 75kVA 48B/61/19P/3 Khởi Nghĩa tuyến 476HT - Trạm 75kVA trụ 48B/61/19P/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 476HT.	Tại trụ 48B/61/19P/3 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Cắt dừng lưới hạ áp, đấu lèo hạ áp tại trụ 48B/61/19P/3 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA 48B/61/19P/3 Khởi Nghĩa tuyến 476HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 48B/61/19P/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 476HT.	83	0,8019	0,0015	0,0416	0,0001	0,034	306	
342	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa tuyến 477HT.	Từ trụ 258 đến trụ 258/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Nâng cấp lưới điện hạ áp từ trụ 258 đến trụ 258/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Định 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa tuyến 477HT.	69	0,6666	0,0012	0,0346	0,0001	0,206	1.854	
343	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TD	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
344	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đấu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	Nhánh rẽ đấu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	Cài tạo Nhánh rẽ đấu nối trụ 270/7B tuyến 476TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 270/7B/5, 19, trạm 3x50kVA trụ 270/7B/13 tuyến 476TD	Đầu tư xây dựng 2026	15	Khu phố Trâm Vàng, Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đấu nối trụ 270/7B tuyến 476TD	352	2,9570	0,0058	0,0008	0,0000	0,297	2.520	
345	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
346	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 113/1P đến trụ 113/12BP Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 113/1P đến trụ 113/12BP Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 113/1P đến trụ 113/12BP Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 85/197B/12 tuyến 474TH.	Trạm 1000 kVA trụ 85/197B/12 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 1000 kVA trụ 85/197B/12 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ	26	Chi Nhánh 1-Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Việt Xanh QN	Cắt 03 LBFCO trạm 1000 kVA trụ 85/197B/12 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,892	8.025	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
348	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 320 kVA trụ 176/58/9/10 tuyến 477TH	Trạm 320 kVA trụ 176/58/9/10 tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ trạm 320 kVA trụ 176/58/9/10 tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ	8	CƠ SỞ CÀI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 TỈNH TÂY NINH	Cắt 03 FCO trạm 320 kVA trụ 176/58/9/10 tuyến 472TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
349	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	Từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	395	3,9080	0,0065	0,2199	0,0004	0,686	6.859	
351	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/2 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/2 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 53/28/6/2 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Công trình ĐTXD năm 2026	10	Áp Tầm Long, Xóm Mới 2 xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 53/28/6 tuyến 474SD	1022	9,1763	0,0170	0,5120	0,0009	0,114	1.029	
352	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 106/34 tuyến 473TB	Từ trụ 106/34/1 đến trụ 106/34/10 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì lưới, phát quang lưới điện từ trụ 106/34/1 đến trụ 106/34/10 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Hòa phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/34 tuyến 473TB	89	0,8010	0,0015	0,0376	0,0001	0,217	1.955	
353	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/44 đến trụ 194/7/86 Long Hưng 1 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/44 đến trụ 194/7/86 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 194/7/44 đến trụ 194/7/86 Long Hưng 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 47 tuyến 479MB - 481MB	Từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 47 tuyến 479MB - 481MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 2 mạch tuyến 479MB - 481MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TD	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp 2 xã Lộc Ninh.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TD	296	2,8596	0,0053	0,1483	0,0003	0,206	1.854	
356	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/3/7 tuyến 471TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/3/7 tuyến 471TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/3/7 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 6 xã Truông Mít	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/3/7 tuyến 471TD	60	0,5040	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
357	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 6 xã Truông Mít	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TD	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
358	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nổi trụ 42/107B/3 tuyến 471TD	Nhánh rẽ đầu nổi trụ 42/107B/3 tuyến 471TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nổi trụ 42/107B/3 tuyến 471TD lên 3 pha, lắp mới trạm 3x50kVA trụ 42/107B/3/7 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	5	Áp 2 xã Truông Mít	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nổi trụ 42/107B/3 tuyến 471TD	60	0,5040	0,0010	0,0000	0,0000	0,099	840	
359	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 61 Tôn Đức Thắng - trụ 82 Giang Tân tuyến 482TN	Từ trụ 61 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 61 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
360	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 57 đến trụ 67 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 57 đến trụ 67 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 57 đến trụ 67 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	Từ trụ 21/6/2 đến trụ 21/6/35 tuyến 478TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 21/6/2 đến trụ 21/6/35 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	187	2,4229	0,0045	0,0937	0,0002	0,049	437	
362	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 21/14/6/2/1 đến 6/2/5 tuyến 475TB trạm 560kVA trụ 21/14/6 LÃNH BÌNH TÔNG T6 tuyến 475TB	từ trụ 21/14/6/2/1 đến 6/2/5 tuyến 475TB	Sửa chữ nhánh hạ áp 3 pha từ trụ 21/14/6/2/1 đến 6/2/5 tuyến 475TB	Thay định kỳ	12	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 560kVA trụ 21/14/6 LÃNH BÌNH TÔNG T6 tuyến 475TB	221	2,1120	0,0037	0,1169	0,0002	0,434	4.127	
364	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lập lại của trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lập lại của trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/3 Bàu Năng tuyến 477HT	Trụ 98/8/1/1 Bàu Năng tuyến 477HT	Xây dựng mới trạm 250kVA trụ 98/8/1/1 Bàu Năng tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Khu phố Ninh Hiệp, Ninh An phường Ninh Thạnh.	Cắt 3LBFCO trụ 98/3 Bàu Năng tuyến 477HT	1074	10,3759	0,0192	0,5380	0,0010	0,412	3.708	
367	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/36 Bàu Cối tuyến 473TD	Trạm 50kVA trụ 117/36/10 Bàu Cối tuyến 473TD	Lắp mới trạm 50kVA trụ 117/36/10 Bàu Cối tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	9	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít; áp Khởi Trung xã Cầu Khởi.	Cắt LBFCO trụ 117/36 Bàu Cối tuyến 473TD	181	1,7486	0,0032	0,0907	0,0002	0,103	927	
368	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Rộc xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
369	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	LBS trụ 183 tuyến 477TB	LBS trụ 183 tuyến 477TB	Thay LBS trụ 183 tuyến 477TB thành REC có SCADA	Đầu tư xây dựng 2026	100	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình A, B Thị trấn Gò Dầu	Cắt REC, 6LTD trụ 183 tuyến 477TB Cắt LBS, 3LTD trụ 174B tuyến 477TB	2319	19,4807	0,0382	0,0358	0,0000	1,980	16.830	
370	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD lên 3 pha, lắp mới TBA 3x50kVA trụ 139/9P/5A, 2x25kVA trụ 139/9P/18 tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng 2026	18	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TD	724	6,0819	0,0119	0,0020	0,0000	0,356	3.030	
371	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, từ trụ 85/4/5 đến trụ 85/4/68, lắp LBS trụ 92/11B/50 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	977	8,2072	0,0161	0,0030	0,0000	0,396	3.370	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
372	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bô - Áp 3 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bô - Áp 3 tuyến 472TD	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, lắp LBS trụ 92/11B/2 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng, Xóm Bô xã Phước Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TD Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TD	769	6,4599	0,0127	0,0024	0,0000	0,396	3.370	
373	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/42B Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/42B Áp Rộc tuyến 472TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Rộc A, B xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 75/42B Áp Rộc tuyến 472TD	806	6,7708	0,0133	0,0025	0,0000	0,396	3.370	
374	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Lắp Recloser trụ 267/1, DS trụ 267/1/1P, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	ĐTXD 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/94P đến trụ 267/1/95P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/94P đến trụ 267/1/95P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Lắp LBS, 3LTD trụ 267/1/94P, DS trụ 267/1/95P, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/94P đến trụ 267/1/95P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	ĐTXD 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 63 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 63 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 2 mạch từ trụ 2A đến trụ 26A Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 2A đến trụ 26A đường dây 22kV 2 mạch Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	- Điều chuyển Recloser Ba Vét trụ 2A tuyến 477MB - Lắp mới LBS trụ 10 By pass tuyến 475MB - 477MB - Dựng trụ ghép, lắp Recloser trụ 26A (di dời từ trụ 2A) tuyến 477MB	Sửa chữa lớn năm 2026	255	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475MB và đóng DTD 475-76MB - Cắt MC 477MB và đóng DTD 477-76MB - Cắt 3LTD trụ 30B tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 31 tuyến 475MB	80	1,1490	0,0019	0,0445	0,0001	8,745	87.451	
378	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 38 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 14 đến trụ 38 đường dây 22kV Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 14 đến trụ 38 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	250	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt LBS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	185	2,3914	0,0044	0,0927	0,0002	8,574	77.163	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
379	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Thay thế Recloser hỏng trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt LBS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
380	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 53/3 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 35 đến trụ 53/3 đường dây 22kV Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung áp, dây chống sét từ trụ 35 đến trụ 53/3 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt LBS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
381	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 47 Núi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 22kV Núi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 1 đến trụ 47 Núi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Bảo trì lưới điện	20	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 481MB và đóng DTD 481-76MB - Cắt MC 479MB và đóng DTD 479-76MB - Cắt 3LTD trụ 103B/21 Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser trụ 103B/14/2 và DS trụ 103B/14/1 Tây Nam tuyến 479MB	235	3,0377	0,0056	0,1177	0,0002	0,686	6.173	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
382	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Lắp kẹp quai, hotline và hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt LBS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kẹp quai hotline trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt LBS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 85 đến trụ 85/4 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT.	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp 3 pha và trạm 250kVA từ trụ 85 đến trụ 85/4 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT.	Đầu tư xây dựng	50	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh An phường Ninh Thạnh; ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	1445	13,9601	0,0259	0,7239	0,0013	1,715	15.435	
385	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/13 Phước Hiệp tuyến 476HT	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/13 Phước Hiệp tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	60	Áp Phước Hiệp, Phước Lễ, Phước Tân, Bàu Dài xã Cầu Khới; ấp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh.	Cắt LBS trụ 48B/141 và DS trụ 234/104B Ấp Láng tuyến 476HT	2282	22,0463	0,0408	1,1432	0,0021	2,058	18.522	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
386	14-06-26	07h30	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PDC	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PDC	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PDC	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
387	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI, 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kVtrụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	Từ trụ 52, trụ 43 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Thay dây trung áp từ trụ 52, trụ 43 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	600	Xã Tân Biên, Tân Lập	Cắt MC 471 và Đóng DTD 471-76TBI Cắt MC 473 và Đóng DTD 473-76TBI Cắt MC 479 và Đóng DTD 479-76TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4 Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI Cắt 3LTD trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	13107	188,6895	0,3145	7,2956	0,0122	9,353	93.531	
388	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ xen lưới lắp đặt phụ kiện, kéo dây trung áp từ trụ 52 đến trụ 167 tuyến 473TH, 478TH	Đầu tư xây dựng 2026	600	Ấp 2, Thanh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đồng Tiến xã Tân Đồng	- Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	8738	92,9574	0,1549	4,8637	0,0081	20,577	205.768	
389	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, tuyến 482TN, tuyến 476TN, tuyến 474TN	Từ trụ 80/80B đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 76 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, tuyến 476TN, tuyến 482TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/80B đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 76 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, tuyến 476TN, tuyến 482TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	120	Khu phố 3,4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt LBS và 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và 3LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTD 482-76TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt MC 474TN và đóng DTD 474-76TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt MC 476TN và đóng DTD 476-76TN	10119	100,1138	0,1669	5,6324	0,0094	4,115	41.154	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
390	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	14-06-26	05h30	14-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 477SD về đến Recloser Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	20	Không mất điện	- Đóng LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 476SD-477SD. - Cắt Recloser Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,686	343	
392	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 310 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 310 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 279 đến trụ 310 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	20	Áp Long Chấn, Long Phú, Long Đại, Long Châu xã Long Chữ	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D và DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 476SD-476BC.	1857	16,6735	0,0309	0,9303	0,0017	0,686	6.172	
393	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/73 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/73 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/73 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	80	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341/30C/74 tuyến 478SD-475TBi.	796	7,1471	0,0132	0,3988	0,0007	2,743	24.689	
394	14-06-26	18h00	14-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng Recloser Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 476SD-477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,372	686	
395	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TD	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
396	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TD	73	0,6132	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
397	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TD	69	0,5796	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
398	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TD	Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TD	Lắp mới Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 1 xã Trường Mít	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 42/140 tuyến 471TD	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
399	15-06-26	07h30	15-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TD	Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TD	Lắp mới Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 1 xã Trường Mít	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 42/131 tuyến 471TD	120	1,0081	0,0020	0,0001	0,0000	0,059	500	
400	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/2A Lạc Long Quân - trụ 54 Ấu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Ấu Cơ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Ấu Cơ tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
401	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 79 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 79 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 79 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
402	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/118B/1 Sóc Thiết tuyến 475TBI	Từ trụ 104/118B/2 đến trụ 104/118B/10/12P tuyến 475TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/118B/2 đến trụ 104/118B/10/12P tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Hòa Đông B xã Phước Vĩnh	Cắt 3LBFCO trụ 104/118B/1 Sóc Thiết tuyến 475TBI	281	3,6408	0,0067	0,1408	0,0003	0,112	1.010	
403	15-06-26	07h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD	Trụ 196B, trụ 231B/2 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trụ 196B, thay MBA cấp nguồn trụ 231B/2 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	120	xã Trà Vong	Cắt LBS và 3LTD trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM Cắt 3LTD trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD	3648	52,5169	0,0875	2,0305	0,0034	1,871	18.706	
404	15-06-26	07h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/2 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/2 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	2	Áp Tân Đông xã Tân Phú	Cắt LBFCO trụ 169/2, 3LBFCO trụ 169/1/1 và tháo 03hotline nhánh rẽ trụ 169 tuyến 477TH	1439	15,3085	0,0255	0,8010	0,0013	0,000	0	
405	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 70 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/26 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 132/2P đến trụ 132/2P/7, từ trụ 132/4P đến trụ 132/4P/7, từ trụ 132/7P đến trụ 132/7P/7, từ trụ 132/10 đến trụ 132/10/7, từ trụ 132/10 đến trụ 132/15P/7 tuyến 476SD	Từ trụ 132/2P đến trụ 132/2P/7, từ trụ 132/4P đến trụ 132/4P/7, từ trụ 132/7P đến trụ 132/7P/7, từ trụ 132/10 đến trụ 132/10/7, từ trụ 132/10 đến trụ 132/15P/7 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 132/2P đến trụ 132/2P/7, từ trụ 132/4P đến trụ 132/4P/7, từ trụ 132/7P đến trụ 132/7P/7, từ trụ 132/10 đến trụ 132/10/7, từ trụ 132/15P/7 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
407	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	Trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Đặng Văn Côn	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 110/1 Đặng Văn Côn tuyến 475TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	326	
408	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	Trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Nguyễn Nhật Khoa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 6/66B Nguyễn Nhật Khoa tuyến 475TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	326	
409	15-06-26	08h00	15-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 44B Công ty TNHH MTV TM Food Hoàng Anh tuyến 472TB	Trụ 44B Công ty TNHH MTV TM Food Hoàng Anh tuyến 472TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH MTV TM Food Hoàng Anh	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 44B Công ty TNHH MTV TM Food Hoàng Anh tuyến 472TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	977	
410	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 1 đến trụ 19 đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
411	16-06-26	07h30	16-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 147 tuyến 477TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 147 tuyến 477TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 147 tuyến 477TD lên 3 pha, lắp trạm 3x75kVA trụ 147/9, 250kVA trụ 147/15 tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng 2026	8	Áp Giữa xã Hiệp Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 147 tuyến 477TD	150	1,2601	0,0025	0,0002	0,0000	0,158	1.350	
412	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/1 Trường Lộc tuyến 471LH	Từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
413	16-06-26	08h05	16-06-26	17h05	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 89/2 đến trụ 89/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 89/2 đến trụ 89/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
414	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	Từ trụ 21/6/2 đến trụ 21/6/35 tuyến 478TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 21/6/2 đến trụ 21/6/35 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	187	2,4229	0,0045	0,0937	0,0002	0,049	437	
415	16-06-26	07h00	16-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công lắp đặt thiết bị trụ 173/213 tuyến 474SN - Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	100	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trảng, Suối Bà Chiêm, Trảng Trai, Cây Khế, Tân Thuận xã Tân Hòa	- Cắt REC và DS trụ 173/170 tuyến 474SN - Cắt 3LBFCO trụ 212 tuyến 474SN	3015	32,0745	0,0535	1,6782	0,0028	3,429	34.295	
416	16-06-26	07h00	16-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/44 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	100	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trảng, Suối Bà Chiêm, Trảng Trai, Cây Khế, Tân Thuận xã Tân Hòa	- Cắt REC và DS trụ 173/170 tuyến 474SN - Cắt 3LBFCO trụ 212 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 41 đến trụ 41/87 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41 đến trụ 41/87 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ in ấn HP tuyến 474TB	Trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ in ấn HP tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	6	Công ty TNHH Công nghệ in ấn HP	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ in ấn HP tuyến 474TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,217	1.955	
420	16-06-26	08h00	16-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 18B/1 Công ty TNHH in Vệ Kiệt tuyến 474TB	Trụ 18B/1 Công ty TNHH in Vệ Kiệt tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH in Vệ Kiệt	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 18B/1 Công ty TNHH in Vệ Kiệt tuyến 474TB	88	0,7920	0,0015	0,0372	0,0001	0,109	977	
421	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Lắp kẹp quai, hotline và hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 234/44A XDM tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng 2026	94	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Bảo xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 479MB	3932	50,8266	0,0941	1,9698	0,0036	3,224	29.013	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
422	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Trụ 234/52B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Tân tuyến 479MB	Đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 234/52B/12 Long Tân tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Cao su xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/52B/1 Long Tân tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
423	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/3 đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Trụ 234/3 đến trụ 234/114 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện 234/3 đến trụ 234/114 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì lưới điện	0	- Áp Long Tân, áp Cao Su, áp Bảo xã Long Thuận - Áp Long Bình, áp Phước Đông, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
424	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/23/1 Đất Sét tuyến 473TD - Trạm 50kVA trụ 83/23 Thuận Hòa -K tuyến 473TD.	Tại trạm 50kVA trụ 83/23 Đất Sét tuyến 473TD	Cắt dừng lưới hạ áp, đấu lèo, sang tải hạ áp tại trạm 50kVA trụ 83/23/8 Đất Sét tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 83/23 Thuận Hòa -K tuyến 473TD. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 83/23/8 Đất Sét tuyến 473TD	127	1,2269	0,0023	0,0636	0,0001	0,069		621
425	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 22/18, tuyến 471HT qua trạm lắp mới.	Trụ 22/18 Bình Linh A tuyến 471HT	Cắt dừng lưới hạ áp, đấu lèo, sang tải hạ áp tại trạm 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh A tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22/18 Bình Linh-A tuyến 471HT	123	1,1883	0,0022	0,0616	0,0001	0,069		621
426	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 156/11 Thuận Bình-N tuyến 471TD. - Trạm 2x25kVA trụ 156/20 Thuận Bình tuyến 471TD	Từ trụ 156/15 đến trụ 156/15/3 Thuận Bình tuyến 471TD	Nâng cấp dây hạ áp từ trụ 156/15 đến trụ 156/15/3 Thuận Bình tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	8	Áp Thuận Bình xã Trường Mít	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 156/11 Thuận Bình-N tuyến 471TD. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 156/20 Thuận Bình tuyến 471TD	109	1,0530	0,0020	0,0546	0,0001	0,091		819
427	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 75 kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	5	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	76	0,7342	0,0014	0,0381	0,0001	0,057		513
428	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 48B/141/1 Phước Hiệp-K tuyến 476HT	Trạm 37,5kVA trụ 48B/141/1 Phước Hiệp-K tuyến 476HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 37,5 kVA trụ 48B/141/1 Phước Hiệp-K tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	2	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 48B/141/1 Phước Hiệp-K tuyến 476HT	26	0,2512	0,0005	0,0130	0,0000	0,023		207
429	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/59B/16 Phước Bình-K1 tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/59B/16 Phước Bình-K1 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 37,5 kVA trụ 253/8/59B/16 Phước Bình-K1 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	2	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 253/8/59B/16 Phước Bình-K1 tuyến 477HT	25	0,2415	0,0004	0,0125	0,0000	0,023		207
430	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	3	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 274/7P/4 Thị Trấn -O tuyến 477HT	86	0,8308	0,0015	0,0431	0,0001	0,034		306
431	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TD	Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TD	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,079		670

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
432	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TD	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TD	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TD	69	0,5796	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
433	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TD	Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 54/77/33 tuyến 476TD	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
434	17-06-26	07h30	17-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PDC	Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PDC	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PDC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/29/14 tuyến 47PDC	16	0,1344	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
435	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
436	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 82/2B Thanh Bắc tuyến 479TH	Từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	80	Áp Suối Mây xã Tân Lập; ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 82/2 và DS trụ 82/2B Thanh Bắc tuyến 479TH	184	2,3840	0,0044	0,0922	0,0002	1,122	10.101	
437	17-06-26	07h00	17-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
438	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM, 475CM	Từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
439	17-06-26	07h00	17-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Kéo dây nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	3	Khu phố Ninh Thành, Tân Hòa phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	137	1,3554	0,0023	0,0763	0,0001	0,103	1.029	
440	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	Từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	395	3,5172	0,0065	0,1979	0,0004	0,686	6.173	
441	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/30, từ trụ 141/18/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/30, từ trụ 141/18/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/30, từ trụ 141/18/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
442	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 88/16B tuyến 471TB	Trụ 88/16B tuyến 471TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 88/15B/6 An Lợi tuyến 471TB	95	0,8563	0,0016	0,0471	0,0001	0,072	652	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
443	17-06-26	08h00	17-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 123 tuyến 471TB	Từ trụ 123 đến trụ 123/33 tuyến 471TB	Vệ sinh, bảo trì lưới, phát quang lưới điện từ trụ 123 đến trụ 123/33 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố Bình Nguyễn phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 123 tuyến 471TB	1095	9,8550	0,0183	0,4627	0,0009	0,434	3.910	
444	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Ấp A52 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Ấp A52 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lập lại của trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Ấp A52 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
445	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Ấp A5 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Ấp A5 7 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lập lại của trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Ấp A5 7 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
446	18-06-26	07h30	18-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
447	18-06-26	07h30	18-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 55 tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 55 tuyến 474TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 55 tuyến 474TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 55/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 55 tuyến 474TĐ	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
448	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 28/4/1 Nguyễn Chí Thánh tuyến 477LH	Từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/17 Nguyễn Chí Thánh tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/17 Nguyễn Chí Thánh tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
449	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173/117 tuyến 472SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
450	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
451	18-06-26	07h00	18-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 474TN, 478TN	Từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bồi lòi tuyến 474TN, 478TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bồi lòi tuyến 474TN, 478TN	Công trình di dời đường Bồi Lòi	120	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 15/38B đường Bồi Lòi tuyến 478TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Sổ 10 tuyến 474TN	5184	51,2886	0,0855	2,8855	0,0048	4,115	41.154	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
452	18-06-26	08h00	18-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay 3CT + 3VT trung áp định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	5	Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
453	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
454	18-06-26	13h30	18-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
455	18-06-26	13h30	18-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyến 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyến 477SD	Thay 1CT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Dương Minh Châu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
456	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 59B tuyến 473TB	Trụ 59B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	2	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 57 Gia Lâm tuyến 473TB	11	0,0991	0,0002	0,0055	0,0000	0,024	217	
457	18-06-26	08h00	18-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 64B tuyến 473TB	Trụ 64B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 75kVA trụ 64 Gia Lộc 2 tuyến 473TB	35	0,3155	0,0006	0,0174	0,0000	0,241	2.172	
458	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Thay trụ, xà, giá đỡ MBA, FCO, LA, thùng cầu dao tổng, cáp lực, thùng công tơ tại trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	8	Ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	186	1,7969	0,0033	0,0932	0,0002	0,274	2.466	
459	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TD	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TD	35	0,2940	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500	
460	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TD	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TD	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
461	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TD	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 42/65/55 tuyến 472TD	51	0,4284	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
462	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TD	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 tuyến 472TD	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
463	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TD	Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TD	Lắp mới Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 128/119 tuyến 472TD	67	0,5628	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
464	19-06-26	07h30	19-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TD	Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TD	Lắp mới Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 tuyến 472TD	251	2,1085	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
465	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 20/1 Sân Cu tuyến 471LH	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	19-06-26	05h30	19-06-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH đến REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TD đến trụ 60 Thiên Thọ Lộ	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH - Cắt REC trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,309	0	
467	19-06-26	17h30	19-06-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH đến REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TD cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 59B, REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
468	19-06-26	17h00	19-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TD đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TD đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TD đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	ĐTXD 2026	35	Khu phố Trường Ân, Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt REC, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD - Cắt REC trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 478TD - Cắt LBS trụ 264B, DS trụ 265 Trường Tây tuyến 478TD - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	1349	11,5482	0,0241	0,6007	0,0013	0,655	5.236	
469	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173/117 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	19-06-26	07h00	19-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trú sang lưới đi dới đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Công trình di dời đường Bời Lòi	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTD 473-76TN Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tương Đài tuyến 473TN	492	4,8677	0,0081	0,2739	0,0005	0,514	5.144	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
472	19-06-26	08h00	19-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyến 473SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Lê Duẩn	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
473	19-06-26	08h00	19-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Chu Văn An	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
474	19-06-26	08h00	19-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 205 Công ty TNHH TM XD Công Toại tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 205 Công ty TNHH TM XD Công Toại tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện tử trực tiếp định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 205 Công ty TNHH TM XD Công Toại tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH TM XD Công Toại	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 205 Công ty TNHH TM XD Công Toại tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
475	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
476	19-06-26	13h30	19-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
477	19-06-26	13h30	19-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mầm non Vàng Anh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
478	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 251B tuyến 475TB	Từ trụ 251B đến trụ 251B/10 tuyến 475TB	Vệ sinh, bảo trì lưới, phát quang lưới điện từ trụ 251B đến trụ 251B/10 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	10	Ấp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 251B tuyến 475TB	115	1,0350	0,0019	0,0486	0,0001	0,121	1.086	
479	19-06-26	08h00	19-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 95 tuyến 473TB	Trụ 92 tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 90 Lộc Hưng tuyến 473TB	68	0,6129	0,0011	0,0337	0,0001	0,241	2.172	
480	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 252 đến trụ 265B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 252 đến trụ 270 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	- Dựng trụ xen hạ áp từ trụ 252 đến trụ 270 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - Dựng trụ trung áp, lắp xà, sứ, kẹp quai TBA 250kV XDM trụ 255B, trụ 265B tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	35	- Ấp Xóm Khách, ấp Bảo xã Long Thuận - Ấp Long Thanh, ấp Long Giao, ấp Bảo, ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 476BC - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	3000	38,7792	0,0718	1,5029	0,0028	1,200	10.803	
481	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 341 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 235 đến trụ 341 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện 235 đến trụ 341 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Bảo trì lưới điện	0	- Ấp Xóm Khách, ấp Bảo xã Long Thuận - Ấp Long Thanh, ấp Long Giao, ấp Bảo, ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 476BC - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
482	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/65 đến trụ 253/8/85 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ trụ 253/8/65 đến trụ 253/8/85 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	40	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	1141	11,0232	0,0204	0,5716	0,0011	0,457	4.113	
483	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Nhánh rẽ 12,7kV trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD. - Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa-M tuyến 473TD	Từ trụ 117/7 đến trụ 117/13 Đất Sét tuyến 473TD	Nâng cấp dây hạ áp hỗn hợp từ trụ 117/7 đến trụ 117/13 Đất Sét tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	12	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	- Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD - Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa-M tuyến 473TD	295	2,8500	0,0053	0,1478	0,0003	0,137	1.233	
484	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TD	Trạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Rộc xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 3x75kVA trụ 75/55B tuyến 472TD	71	0,5964	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
485	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TD	Trạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TD	Lắp mớiTrạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Rộc xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 156/41/7/18 tuyến 471TD	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
486	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TD	Trạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 2x75kVA trụ 55/1 tuyến 474TD	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
487	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B tuyến 474TD	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B tuyến 474TD	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B tuyến 474TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 177/10 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B tuyến 474TD	514	4,3178	0,0085	0,0005	0,0000	0,119	1.010	
488	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B/3 tuyến 474TD	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B/3 tuyến 474TD	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B/3 tuyến 474TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 177/3B/9 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 177/3B/3 tuyến 474TD	514	4,3178	0,0085	0,0005	0,0000	0,119	1.010	
489	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	LBS trụ 167 tuyến 480TD	LBS trụ 167 tuyến 480TD	Lắp mới LBS trụ 167 tuyến 480TD	Đầu tư xây dựng 2026	80	Áp Giữa, Chánh, Bàu Vũng, Cây Ninh, Xóm Mía xã Hiệp Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 97 tuyến 480TD Cắt LBS trụ 114, DS trụ 114B tuyến 472TD Cắt LBS, 3LTD trụ 161A tuyến 472TD Cắt REC, 3LTD trụ 128/1 tuyến 472TD	4155	34,9039	0,0684	0,0513	0,0000	1,584	13.460	
490	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, từ trụ 85/4/5 đến trụ 85/4/68, lắp LBS trụ 92/11B/50 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xé gỗ Vên Vên tuyến 472TD	977	8,2072	0,0161	0,0030	0,0000	0,396	3.370	
491	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bó - Áp 3 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bó - Áp 3 tuyến 472TD	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, lắp LBS trụ 92/11B/2 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TD Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TD	769	6,4599	0,0127	0,0024	0,0000	0,396	3.370	
492	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	238	1,9993	0,0039	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
493	20-06-26	07h30	20-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	264	2,2177	0,0043	0,0004	0,0000	0,198	1.680	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
494	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,079	628	
495	20-06-26	07h30	20-06-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,079	628	
496	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	14	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam-A trụ 104B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	169	1,4467	0,0030	0,0753	0,0002	0,262	2.094	
497	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	104	0,8903	0,0019	0,0463	0,0001	0,079	628	
498	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	Từ trụ 136B/2 đến trụ 136B/51 tuyến 479TH	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 136B/2 đến trụ 136B/51 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Ấp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	201	2,6043	0,0048	0,1007	0,0002	0,032	292	
499	20-06-26	06h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công lắp đặt phụ kiện thiết bị đầu nối đường dây trung áp từ trụ 112/26 đến trụ 126 và từ trụ 166 đến trụ 167 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	150	Ấp Hội Tân xã Tân Hội; ấp Đồng Tiến xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội Tuyến 478TH - Cắt LBS và DS trụ 53B nối tuyến 473TH, 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH và tuyến 480TH	3901	45,6500	0,0692	2,3885	0,0036	5,144	56.586	
500	20-06-26	06h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công lắp đặt phụ kiện thiết bị từ trụ 167/1 đến trụ 168/8 tuyến 471SN, 473SN	Đầu tư xây dựng	300	Xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 103 Đồng Thành tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ trụ 167/130 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN	6811	79,7032	0,1208	4,1703	0,0063	10,288	113.172	
501	20-06-26	06h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến tu 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	300	Xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 103 Đồng Thành tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ trụ 167/130 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
502	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
503	20-06-26	07h00	20-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	120	Khu phố 1,2, 3,4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS nhà Điều Hành trụ 80/47 tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS+DS trụ 26/1, 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	9635	0,0000	0,1589	0,0000	0,0089	4,115	0	
504	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
505	20-06-26	08h00	20-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
506	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 19B Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 19B đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Dựng trụ, lắp mới LBS By pass tuyến 471BC - 472BC trụ 19; trụ 19B tuyến 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	105	Khu công nghiệp TMTC	- Cắt MC 471BC và đóng DTD 472-76BC - Cắt MC 472BC và đóng DTD 472-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC	31	0,4007	0,0007	0,0155	0,0000	3,601	32.408	
507	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 200A Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 230 đến trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ trụ 230 đến trụ 230/8, xây dựng mới trạm 250kVA tại trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	50	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt LBS trụ 200A và DS trụ 201 Phan tuyến 471HT	2577	24,8963	0,0461	1,2910	0,0024	1,715	15.435	
508	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Trụ 118/112B Trường Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Xây dựng mới trạm 3 pha 250kVA đầu nối trụ 118/112B Trường Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Sửa chữa lớn	40	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Lộc Ninh	- Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TD	3272	31,6107	0,0585	1,6391	0,0030	1,372	12.348	
509	21-06-26	07h30	21-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TD	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 6 xã Trường Mít	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/24T tuyến 471TD	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
510	21-06-26	07h30	21-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/33 tuyến 477TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/33 tuyến 477TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/33 tuyến 477TD lên 3 pha, lắp trạm 3x50kVA trụ 42/65/33/7B, trạm 250kVA trụ 42/65/33/18 tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/33 tuyến 477TD	198	1,6633	0,0033	0,0004	0,0000	0,238	2.020	
511	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	21-06-26	07h00	21-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, tuyến 482TN, tuyến 476TN, tuyến 474TN	Từ trụ 80/80B đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 76 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, tuyến 476TN, tuyến 482TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/80B đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 76 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, tuyến 476TN, tuyến 482TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	120	Khu phố 3,4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt LBS+3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa sổ 10 tuyến 474TN - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B	10119	0,0000	0,1669	0,0000	0,0094	4,115	0	
513	21-06-26	08h00	21-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: VNPT TÂY NINH	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
514	21-06-26	13h30	21-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 307/1 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 307/1 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 307/1 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: VNPT TÂY NINH	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 307/1 VNPT TÂY NINH tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
515	21-06-26	13h30	21-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 318B/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 318B/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 318B/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 318B/1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thảo tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
516	21-06-26	08h00	21-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 8/27B Công ty CP Dệt may ĐT TM Thành Công tuyển 475TB	Trụ 8/27B Công ty CP Dệt may ĐT TM Thành Công tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty CP Dệt may ĐT TM Thành Công	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 8/27B Công ty CP Dệt may ĐT TM Thành Công tuyển 475TB	1	0,0090	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	326	
517	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336 đến trụ 336/44 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Kéo dây trung áp, thu hồi từ trụ 336 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBFCO trụ 336/1 và tháo hotline trụ 336 Long Hòa 2 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 342/9 Long Hòa 2-13 tuyến 476BC	713	9,2165	0,0171	0,3572	0,0007	0,114	1.029	
518	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 181 Thuận Bình 5 tuyến 471TD	Từ trụ 181 đến trụ 181/8 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Nâng cấp dây hạ áp hỗn hợp từ trụ 181 đến trụ 181/8, nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đầu nối từ 181/3 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	2	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 181 Thuận Bình 5 tuyến 471TD	176	1,7003	0,0031	0,0882	0,0002	0,069	621	
519	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 184B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Từ trụ 184B đến trụ 184B/7 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ trụ 184B đến trụ 184B/7 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt LBFCO trụ 184B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	96	0,9275	0,0017	0,0481	0,0001	0,069	621	
520	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 68/3B tuyến 474TD	Trạm 2x25kVA trụ 68/3B tuyến 474TD	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 68/3B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 68/8 tuyến 474TD	99	0,8316	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
521	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TD	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TD	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 128/61/6B, 128/61/19 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TD	566	4,7547	0,0093	0,0010	0,0000	0,238	2.020	
522	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/71B tuyến 477TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/71B tuyến 477TD	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/71B tuyến 477TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 42/65/71B/10, 42/65/71B/26 tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng 2026	15	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/71B tuyến 477TD	154	1,2937	0,0025	0,0004	0,0000	0,297	2.520	
523	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PDC	Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PDC	Lắp mới Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 80/5 tuyến 471PDC	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
524	22-06-26	07h30	22-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 80/15B tuyến 471PDC	Trạm 250kVA trụ 80/15B tuyến 471PDC	Lắp mới Trạm 250kVA trụ 80/15B tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng 2026	5	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 80/14, 80/15 tuyến 471PDC	101	0,8484	0,0017	0,0001	0,0000	0,099	840	
525	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1T Trung học Nông nghiệp tuyển 477LH	Từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
526	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/114/1P Ủy Ban Nhân Dân Xã Thanh Bắc tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/50P tuyến 472TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/114/2P đến trụ 58B/114/50P tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/114/1P Ủy Ban Nhân Dân Xã Thanh Bắc tuyến 472TBI	195	2,5265	0,0047	0,0977	0,0002	0,112	1.010	
527	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
528	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
529	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
530	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 106/24/11A tuyến 473TB	Trụ 106/24/11A tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	4	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 75kVA trụ 106/24/8 Bàu 2 năm tuyến 473TB	94	0,8473	0,0016	0,0466	0,0001	0,048	434	
531	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 123B tuyến 473TB	Trụ 123B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126B Lộc Tân tuyến 473TB	45	0,4056	0,0008	0,0223	0,0000	0,036	326	
532	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 128B tuyến 473TB	Trụ 128B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 127 Lộc Tân tuyến 473TB	39	0,3515	0,0007	0,0193	0,0000	0,036	326	
533	22-06-26	08h00	22-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 136B tuyến 473TB	Trụ 136B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 134 Lộc Tân tuyến 473TB	87	0,7842	0,0015	0,0431	0,0001	0,036	326	
534	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Từ trụ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 nhánh rẽ 22kV cầu An Phước tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện, kéo dây trung áp từ 53/100 đến trụ 53/100/7T/4 cầu An Phước tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	65	Áp Phước Lập, Phước Long, Phước Giang, Phước Tân, Phước Dân, Phước Đông, Bình Phú xã Phước Chi	- Cắt Recloser và 3 LTD trụ 53/99 Bình Thanh tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12P/2P và DS trụ 53/100/12/1B Bình Phú tuyến 480BC	6396	82,6772	0,1531	3,2041	0,0059	2,229	20.062	
535	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 312 Thị Trấn -K tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 312 Thị Trấn -K tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 312 Thị Trấn -K tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	3	Áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 312 Thị Trấn -K tuyến 477HT	28	0,2705	0,0005	0,0140	0,0000	0,034	306	
536	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT	141	1,3622	0,0025	0,0706	0,0001	0,206	1.854	
537	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 68/104, 68/112, 68/116/2 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	25	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 68/73, tháo hotline trụ 68/71 tuyến 474TD	644	5,4099	0,0106	0,0025	0,0000	0,495	4.210	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
538	23-06-26	07h30	23-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 128/61/6B, 128/61/19 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 128/61 tuyến 472TĐ	566	4,7547	0,0093	0,0010	0,0000	0,238	2.020	
539	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1P Xóm Mới tuyến 477LH	Từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
540	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171B/40/1T Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 474TBI	Từ trụ 171B/40/1T đến trụ 21/99 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 171B/40/1T đến trụ 21/99 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Thanh Xuân xã Trà Vong; áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 171B/40/1T Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 474TBI	349	4,5218	0,0084	0,1748	0,0003	0,112	1.010	
541	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 108 tuyến 474TH, 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
543	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
544	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
545	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/16 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Từ trụ 41/16/19 đến trụ 41/16/19/1đường Hoàng Lê Kha 472TN	Trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 41/16/19 đến trụ 41/16/19/1đường Hoàng Lê Kha 472TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	12	Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh	Cắt LBS và DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	507	0,0000	0,0084	0,0000	0,0005	0,412	0	
546	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
547	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
548	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 143B tuyến 473TB	Trụ 143B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 145 Lộc Châu tuyến 473TB	78	0,7030	0,0013	0,0387	0,0001	0,036	326	
549	23-06-26	08h00	23-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 160B tuyến 473TB	Trụ 160B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	2	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 157B Lộc Châu tuyến 473TB	62	0,5588	0,0010	0,0307	0,0001	0,024	217	
550	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bầu Nổ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Nổ tuyến 476BC	Kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bầu Nổ tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bầu Nổ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	629	8,1307	0,0151	0,3151	0,0006	0,114	1.029	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
551	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/11/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Tại trụ 156/11/8 Thuận Bình-D tuyến 471TĐ	Tháo gỡ thu hồi vật tư, phụ kiện trạm và đầu lèo hạ áp tại trụ 156/11/8 Thuận Bình-D tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	Cắt 3LBFCO trụ 156/11/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	152	1,4685	0,0027	0,0761	0,0001	0,114	1.026	
552	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 29/6, 29/15 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	16	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	620	5,2083	0,0102	0,0015	0,0000	0,317	2.690	
553	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 163/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	5	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 250kVA trụ 173/1 tuyến 474TĐ	237	1,9909	0,0039	0,0002	0,0000	0,099	840	
554	24-06-26	07h30	24-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC	Xây dựng mới Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC lắp mới trạm 250kVA trụ 42/73B/1 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp 4 xã Truông Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/71 tuyến 477TĐ	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
555	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 168 đến trụ 177 Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 168 đến trụ 177 Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 168 đến trụ 177 Phạm Hùng tuyến 477LH	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
556	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 178 đến trụ 187 Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 178 đến trụ 187 Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay thùng công tơ, MCB, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 178 đến trụ 187 Phạm Hùng tuyến 477LH	SCL 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
557	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/146 đến trụ 85/208 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
558	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/208 đến trụ 85/268 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
559	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/268 đến trụ 85/283/62 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
560	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
561	24-06-26	07h00	24-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 44/1 30/4 tuyến 473TN	Từ tủ RMU 05 đến trụ 44/1/9 đường đường 30/4 tuyến 473TN	Trồng trụ 14m, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp, sang lưới từ trụ 44/1 đến trụ 44/1/9 đường đường 30/4 tuyến 473TN	Công trình xây dựng đường dây nối tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố 22 phường Tân Ninh	-Cắt LBS đóng DTD ngắn lộ 03 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - Cắt CB TBA 04 đường 30/4 tuyến 473TN	292	0,0000	0,0048	0,0000	0,0003	0,343	0	
562	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 294/6A Trường THCS Lê Lợi tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 294/6A Trường THCS Lê Lợi tuyến 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 294/6A Trường THCS Lê Lợi tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Lê Lợi	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 294/6A Trường THCS Lê Lợi tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
563	24-06-26	08h00	24-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
564	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
565	24-06-26	13h30	24-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2)	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
566	24-06-26	08h00	24-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 106/24/20B tuyến 473TB	Trụ 106/24/20B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 67/56 Lộc Khê tuyến 473TB	56	0,5047	0,0009	0,0278	0,0001	0,036	326	
567	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng 2026	15	Ấp Phước Giang, ấp Phước Tân, ấp Phước Lợi, ấp Phước Thành, ấp Bình Hòa xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 và tháo hotline trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/89C Phước Bình 6 tuyến 480BC	1487	19,2215	0,0356	0,7449	0,0014	0,171	1.543	
568	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 118/92 Lộc Hiệp-B tuyến 475TD. - Trạm 50kVA trụ 118/101 Lộc Ninh 10 tuyến 475TD.	Từ trụ 118/91 đến trụ 118/104, trụ 118/92 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Nâng cấp dây hạ áp hỗn hợp từ trụ 118/91 đến trụ 118/104, nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đầu nối từ 118/92 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	6	Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/92 Lộc Hiệp-B tuyến 475TD. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/101 Lộc Ninh 10 tuyến 475TD.	123	1,1883	0,0022	0,0616	0,0001	0,069	621	
569	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 12B tuyến 472TD	TBA 250kVA trụ 12B tuyến 472TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 12B tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 12/1, 16 tuyến 472TD	82	0,6888	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500	
570	25-06-26	07h30	25-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 20B tuyến 472TD	TBA 250kVA trụ 20B tuyến 472TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 20B tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 75kVA trụ 18/1, 23 tuyến 472TD	76	0,6384	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500	
571	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-F trụ 12 Hùng Vương tuyến 476TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,157	1.257	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
572	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Bảo Quốc Từ-G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,157	1.257	
573	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Cao Thượng Phẩm-M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,157	1.257	
574	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Phạm Văn Đồng-A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,157	1.257	
575	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158/1 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
576	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 4773TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 4773TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
577	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/8, từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/3/3P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Nâng cấp lưới trung thế 1 pha lên 3 pha, lắp trạm biến áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/8, từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/3/3P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	8	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	159	0,0000	0,0026	0,0000	0,0001	0,274	0	
578	25-06-26	08h00	25-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/7 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/7 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Thay công tơ 3 pha điện từ gián tiếp + 3CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/7 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Thái Văn Nhung	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/7 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
579	25-06-26	08h00	25-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Võ Phước Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
580	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
581	25-06-26	13h30	25-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liêu Văn Siêu tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liêu Văn Siêu tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liêu Văn Siêu tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Liêu Văn Siêu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liêu Văn Siêu tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
582	25-06-26	13h30	25-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyến 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
583	25-06-26	08h00	25-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 56B/10T/4 tuyến 474TB	Trụ 56B/10T/4 tuyến 474TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B/10T/6 An Phú tuyến 474TB	126	1,1357	0,0021	0,0625	0,0001	0,217	1.955	
584	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lặp lại của trạm 50kVA trụ 56B/63 Áp A8 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
585	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lặp lại của trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
586	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/22P/17 Phước Dân 8 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/22P/17 Phước Dân 8 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lặp lại của trạm 50kVA trụ 53/142/33/22P/17 Phước Dân 8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
587	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-A trụ 20/5/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	158	1,3526	0,0028	0,0704	0,0001	0,157	1.257	
588	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Lộc-B trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	195	1,6693	0,0035	0,0868	0,0002	0,157	1.257	
589	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lô-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trung Hòa Lô-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trung Hòa Lô-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trung Hòa Lô-G trụ 44 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,157	1.257	
590	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250 kVA Trường Thiện-F trụ 67B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,157	1.257	
591	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158/47 đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
592	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/112 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/112 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
593	26-06-26	07h00	26-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bồi lòi tuyến 471TN, 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dòi đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bồi lòi tuyến 471TN, 481TN	Công trình đi dòi đường Bồi Lòi	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	- Cắt MC 471TN và đóng DTD 471-76TN - Cắt MC 481TN và đóng DTD 481-76TN - Cắt DS trụ 3/1B Lộ ra tuyến 480TN - Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 05 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01 từ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	2237	0,0000	0,0369	0,0000	0,0021	1,029	0	
594	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
595	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
596	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4T, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/3P/1 tuyến 477SD	Từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4 T, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/3P/1 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 132/102 đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4T, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/3P/1 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
597	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 76/47/5/1 tuyến 475TB	Trụ 76/47/5/1 tuyến 475TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố An Thành phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 76/49 An Thành tuyến 474TB	55	0,4957	0,0009	0,0273	0,0001	0,036	326	
598	26-06-26	08h00	26-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 304 tuyến 473TB	Từ trụ 304 đến trụ 304/10 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì lưới, phát quang lưới điện từ trụ 304 đến trụ 304/10 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	12	Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận,	Cắt LBFCO trụ 304 tuyến 473TB	126	1,1340	0,0021	0,0532	0,0001	0,145	1.303	
599	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	LBS trụ 75B tuyến 471PDC	LBS trụ 75B tuyến 471PDC	Lắp mới LBS trụ 75B tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng 2026	80	Khu phố Suối Cao A, B, Cây Trắc phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 tuyến 471PDC Cắt REC, 3LTD trụ 120 tuyến 471PDC Cắt LBS, 3LTD trụ 54/1 tuyến 471PDC Cắt REC trụ 270/68, DS trụ 270/67B tuyến 471PDC	2340	19,6571	0,0385	0,0289	0,0000	1,584	13.460	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
600	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TD	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 92/74, lắp REC trụ 128/65/1A, LBS trụ 128/65/69 tuyến 472TD, sang lưới hạ áp và TBA từ đường dây cũ qua đường dây xây dựng mới	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/1 tuyến 472TD	513	4,3094	0,0084	0,0016	0,0000	0,396	3.370	
601	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TD	264	2,2177	0,0043	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
602	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	238	1,9993	0,0039	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
603	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TD	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 92/74, lắp REC trụ 128/65/1A, LBS trụ 128/65/69 tuyến 472TD, sang lưới hạ áp và TBA từ đường dây cũ qua đường dây xây dựng mới	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/1 tuyến 472TD	513	4,3094	0,0084	0,0016	0,0000	0,396	3.370	
604	27-06-26	07h30	27-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TD	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TD	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Rộc A, B xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TD	1484	12,4663	0,0244	0,0069	0,0000	0,594	5.050	
605	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-A trụ 75 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	59	0,5051	0,0011	0,0263	0,0001	0,045	363	
606	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5 kVA Trường Cửu-B1 trụ 76/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	132	1,1300	0,0024	0,0588	0,0001	0,060	484	
607	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5 kVA Trường Cửu-D trụ 76/23b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	34	0,2911	0,0006	0,0151	0,0000	0,023	181	
608	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Trường Cửu-K trụ 79C Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	39	0,3339	0,0007	0,0174	0,0000	0,045	363	
609	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 37,5 kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5 kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5 kVA Trường Cửu-E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,023	181	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
610	27-06-26	06h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công di dời đường dây trung áp, thiết bị phụ kiện từ trụ 74 tuyến 475TH, 477TH sang trụ 65 tuyến 471TH, 475TH - Thi công lắp đặt cáp ngầm từ trụ 72A đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH, 477TH	Đầu tư xây dựng	300	Áp 2, 3, 4, 5 xã Tân Châu	- Cắt MC 471TH, 475TH, 477TH và đóng DTD 471-76TH, 475-76TH, 477-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN	3590	42,0106	0,0637	2,1981	0,0033	10,288	113.172	
611	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bồi Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
612	27-06-26	07h00	27-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bồi Lòi tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bồi Lòi tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	30	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTD 478-76TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt DS trụ 15/38B Ninh Nghĩa tuyến 478TN	1134	0,0000	0,0187	0,0000	0,0011	1,029	0	
613	27-06-26	08h00	27-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
614	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng 2026	180	Áp Thuận Tây, Áp Thuận Đông, Thuận Chánh, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tâm xã Bến Cầu	- Cắt Recloser và DS trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC - Cắt Recloser và DS trụ 68B Lợi Thuận tuyến 476BC - Cắt 3LTD trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và DS trụ 104 Bến Đình tuyến 479BC	9425	121,8312	0,2256	4,7215	0,0087	6,173	55.557	
615	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 98/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
616	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 78/8 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Đông xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 78/1 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
617	28-06-26	08h00	28-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD.	Trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ LBS trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	8	Áp 3 xã Lộc Ninh.	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69, DS trụ 118/137 Lộc Hiệp tuyến 475TD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/129 Áp III-Y tuyến 475TD. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 471/2/66 Áp III-A tuyến 475TD	267	2,5795	0,0048	0,1338	0,0002	0,274	2.466	
618	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/15 Gò Mỏ Còi tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/15 nhánh rẽ 12,7kV Gò Mỏ Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/15 Gò Mỏ Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
619	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/93 Phước Bình-G tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 253/8/93 Phước Bình-G tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 253/8/93 Phước Bình-G tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	3	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 253/8/93 Phước Bình-G tuyến 477HT	64	0,6183	0,0011	0,0321	0,0001	0,034	306	
620	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyến 474TD lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 68/104, 68/112, 68/116/2 tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	25	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 68/73, tháo hotline trụ 68/71 tuyến 474TD	644	5,4099	0,0106	0,0025	0,0000	0,495	4.210	
621	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TD	TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/8, 68/12, 68/14 tuyến 474TD	182	1,5289	0,0030	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
622	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/26B tuyến 474TD	TBA 250kVA trụ 68/26B tuyến 474TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/26B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/24 tuyến 474TD	102	0,8568	0,0017	0,0000	0,0000	0,059	500	
623	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TD	TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 2x25kVA trụ 68/32, 68/38, 68/42 tuyến 474TD	151	1,2685	0,0025	0,0001	0,0000	0,079	670	
624	29-06-26	07h30	29-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TD	TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/48B, 68/52, 68/57 tuyến 474TD	127	1,0669	0,0021	0,0001	0,0000	0,079	670	
625	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
626	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 106 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
627	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 131 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
628	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
629	29-06-26	08h00	29-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 56B/1T tuyến 474TB	Trụ 56B/1T tuyến 474TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B/5B An Phú tuyến 474TB	125	1,1267	0,0021	0,0620	0,0001	0,217	1.955	
630	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 2x25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Trạm 2x25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lặp lại của trạm 2x25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
631	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Ép tiếp địa lặp lại của trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
632	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT.	Từ trụ 253/7b đến trụ 253/7b/6 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 253/7b đến trụ 253/7b/6 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT.	141	1,3622	0,0025	0,0706	0,0001	0,206	1.854	
633	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TD	TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TD	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/63, 68/71 tuyến 474TD	97	0,8148	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
634	30-06-26	07h30	30-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/77 tuyến 477TD	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/77 tuyến 477TD	Cài tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/77 tuyến 477TD lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 42/65/77/7, 18, 24B, 33/6 tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng 2026	21	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/77 tuyến 477TD	777	6,5272	0,0128	0,0025	0,0000	0,416	3.530	
635	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV, 22kV từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 47LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
636	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
637	30-06-26	08h00	30-06-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/103 tuyến 473TB	Từ trụ 169/103 đến trụ 169/103/54 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì lưới, phát quang lưới điện từ trụ 169/103 đến trụ 169/103/54 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/103 tuyến 473TB	269	4,8420	0,0090	0,2274	0,0004	0,121	1.086	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-06-26	08h30	01-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa.	Tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57A (nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa), ĐT 830, ấp 7, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.	Tháo kẹp quai, tháo FCO, tháo LA, tháo giá FCO. Tháo MBA 75kVA, tháo giá MBA TBA Long Định 2.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 477 KCN Thuận Đạo - đường dây 22kV tuyến 477 KCN Thuận Đạo. 2/ Cắt FCO TBA 75kVA Long Định 2 tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57A (nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa). 3/ Tháo kẹp hotline TBA 75kVA Long Định 2 tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	02-06-26	08h30	02-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Ấp 8 Nhựt Chánh.	Tại trụ số 02B (nhánh rẽ Ấp 8 Nhựt Chánh), đường Lộ Đốc Tura, ấp 8 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.	Lắp 03 kẹp quai đường dây (phục vụ công tác lắp mới trạm bù của Điện lực Bến Lức).	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472 Tân An - đường dây 22kV tuyến 472 Tân An.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tháng do công tác của PCTN:

637,908 MW

- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN:

225,2476 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác của PCTN:

5.276.418 KWh

- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN:

0,4567 Lần