

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 07 NĂM 2026

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-07-26	08h00	01-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-07-26	19h30	01-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	01-07-26	09h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-07-26	08h00	01-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	02-07-26	08h00	02-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	02-07-26	19h00	02-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	02-07-26	18h00	02-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	02-07-26	08h00	02-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	02-07-26	18h00	02-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngò	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	03-07-26	09h00	03-07-26	16h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	03-07-26	09h00	03-07-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	03-07-26	19h00	03-07-26	21h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	03-07-26	18h00	03-07-26	22h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	03-07-26	08h00	03-07-26	11h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	03-07-26	18h00	03-07-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	04-07-26	08h00	04-07-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
34	04-07-26	19h00	04-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-07-26	18h00	04-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	04-07-26	08h00	04-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-07-26	18h00	04-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	06-07-26	08h00	06-07-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	06-07-26	13h00	06-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	06-07-26	19h00	06-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	06-07-26	08h00	06-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	06-07-26	18h00	06-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	07-07-26	08h00	07-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	07-07-26	18h00	07-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	07-07-26	19h30	07-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	07-07-26	09h00	07-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	07-07-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	08-07-26	08h00	08-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
59	08-07-26	19h30	08-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	08-07-26	09h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	08-07-26	08h00	08-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
65	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đồn - P.Đông 5, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	XNLTĐTN	- XNLTĐTN -TNĐMN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm 421 năm 2026 trạm 110kV Phước Đức. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, cô lập: Ngăn 421.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	09-07-26	08h00	09-07-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
73	09-07-26	19h00	09-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	09-07-26	18h00	09-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	09-07-26	08h00	09-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	09-07-26	18h00	09-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	09-07-26	08h00	09-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVDL	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm 431 năm 2026 Trạm 110kV Bến Cầu. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Cắt điện cô lập: + Ngăn 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41
79	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLĐTN	- XNLĐTN (Đội QLVH đường dây) - Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác. - XNLĐTN kết hợp thay sứ, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện từ trụ 24/64/01 đến trụ 24/64/34.	Cài đặt relay, kiểm tra bảo dưỡng	0	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
81	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	10-07-26	19h00	10-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	10-07-26	18h00	10-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	10-07-26	08h00	10-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	10-07-26	18h00	10-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 06 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 285, từ trụ 428 đến trụ 452	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN -TNĐMN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cáp ngầm 421 năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, cô lập: Ngăn 421.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	11-07-26	08h00	11-07-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	0	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	11-07-26	13h00	11-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	11-07-26	19h00	11-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	11-07-26	18h00	11-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-07-26	18h00	11-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	12-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLĐTN	- XNLĐTN (Đội QLVH đường dây). - PC Đồng Nai	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét từ trụ 82 đến 137.	Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	13-07-26	08h00	13-07-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	13-07-26	13h00	13-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	13-07-26	19h00	13-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	13-07-26	08h00	13-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	13-07-26	18h00	13-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396, từ trụ 428 đến trụ 567	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	14-07-26	08h00	14-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	14-07-26	19h30	14-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
114	14-07-26	09h00	14-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	15-07-26	08h00	15-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	15-07-26	19h30	15-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
122	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	15-07-26	09h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm Tân Biên đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
128	15-07-26	06h00	15-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNDMN	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha C bị bể của C11.	- Thí nghiệm CBM MBA T1, DCL 173-7, DCL 173-1, CS 173, VT 173, TI 171, CS 4T1 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. + Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41
129	16-07-26	08h00	16-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	16-07-26	19h00	16-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	16-07-26	18h00	16-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	16-07-26	08h00	16-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	16-07-26	18h00	16-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 172 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 50	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 82 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
137	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	17-07-26	19h00	17-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	17-07-26	18h00	17-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	17-07-26	08h00	17-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	17-07-26	18h00	17-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
146	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 20 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi - 172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNDMN - XNDVDL	+ Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngân 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	+ Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngân 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM MBA T2, MC 172, C42, 421, TI 112, 4T2, TD42 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha B bị bể của ngăn 174.	TNDK, bảo dưỡng	160	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngân 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngân 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,272	302.720	Chuyển điện kết lưới 22kV

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	18-07-26	09h00	18-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	18-07-26	19h00	18-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	18-07-26	18h00	18-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	18-07-26	08h00	18-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	18-07-26	18h00	18-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	20-07-26	08h00	20-07-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	20-07-26	13h00	20-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	20-07-26	19h00	20-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
161	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	20-07-26	08h00	20-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	20-07-26	18h00	20-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 119	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 23/14 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	21-07-26	08h00	21-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	21-07-26	18h00	21-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	21-07-26	19h30	21-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
170	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	21-07-26	08h00	21-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	21-07-26	18h00	21-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	22-07-26	08h00	22-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	22-07-26	18h00	22-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	22-07-26	19h30	22-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
178	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	22-07-26	09h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	22-07-26	08h00	22-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	22-07-26	18h00	22-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 60 đến trụ 80	Đóng bổ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	22-07-26	07h00	22-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức	Từ trụ 88A/04 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé n nhánh và chặt đọt	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	22-07-26	06h00	22-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNDMN - Công ty EEMC.	Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM DCL 171-1, 112-1, 131-1, cáp ngầm TD41, MBA TD41 năm 2026 Trạm 110kV Suối Dộp. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý rỉn dầu MBA T1.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	- Cắt điện cô lập: + Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 , TD41 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41
185	23-07-26	08h00	23-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	23-07-26	19h00	23-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	23-07-26	18h00	23-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	23-07-26	08h00	23-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	23-07-26	18h00	23-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
192	24-07-26	09h00	24-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	24-07-26	09h00	24-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	24-07-26	09h00	24-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	24-07-26	09h00	24-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	24-07-26	19h00	24-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	24-07-26	18h00	24-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	24-07-26	08h00	24-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	24-07-26	18h00	24-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
201	24-07-26	07h00	24-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	24-07-26	07h00	24-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	24-07-26	06h00	24-07-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN - TNDMN - XNDVDL	Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Dộp	Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM MC 172, DCL 172-2, 112-2, 132-2, VT C12, TI 172, cáp ngầm 432 năm 2026 Trạm 110kV Suối Dộp. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Dộp	- Cắt điện cô lập: + Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42
204	25-07-26	08h00	25-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	25-07-26	19h00	25-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	25-07-26	18h00	25-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	25-07-26	08h00	25-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	25-07-26	18h00	25-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
209	27-07-26	08h00	27-07-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	27-07-26	13h00	27-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	27-07-26	19h00	27-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	27-07-26	08h00	27-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	27-07-26	18h00	27-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đợt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	28-07-26	08h00	28-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	28-07-26	18h00	28-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	28-07-26	19h30	28-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	28-07-26	07h00	28-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	28-07-26	08h00	28-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	28-07-26	18h00	28-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	28-07-26	07h00	28-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	28-07-26	07h00	28-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
225	29-07-26	08h00	29-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	29-07-26	18h00	29-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	29-07-26	19h30	29-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	29-07-26	09h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
230	29-07-26	08h00	29-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	29-07-26	18h00	29-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 172 BourBon - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 90 đến trụ 101	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	30-07-26	08h00	30-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	30-07-26	19h00	30-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	30-07-26	18h00	31-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	30-07-26	08h00	30-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	30-07-26	18h00	30-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	30-07-26	07h00	30-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	30-07-26	07h00	30-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	31-07-26	09h00	31-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	31-07-26	09h00	31-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Bến Cầu	0	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	31-07-26	09h00	31-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	31-07-26	09h00	31-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	31-07-26	19h00	31-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	31-07-26	18h00	31-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	31-07-26	08h00	31-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
248	31-07-26	18h00	31-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	01-07-26	05h00	04-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Mộc Hóa	Trạm 110KV - Mộc Hóa	Thay giàn tủ hợp bộ C42 (thay mới, cài đặt thông số chỉnh định rơ le, thí nghiệm, nghiệm thu SCADA)	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển toàn bộ phụ tải 22kV trên C42 bên ngoài qua nhận điện phát tuyến C41 trạm Mộc Hóa và trạm lân cận	Cô lập MC 132, 432, 421, C41, MBA T2 trạm Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-07-26	05h00	04-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Mộc Hóa	Trạm 110KV - Mộc Hóa	1. Sửa chữa lớn: Thay TI 131, CSV 1T1, CSV 171 pha A, C (thay mới, thí nghiệm, nghiệm thu SCACA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành), hoàn thiện công tác tủ hợp bộ C42 TBA 110kV Mộc Hóa (thay mới, cài đặt thông số chỉnh định rơ le, thí nghiệm, nghiệm thu thu SCADA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành) 2. Cô lập mạch tín hiệu SCADA tủ RTU cũ (không thu hồi tủ), xử lý tồn tại bất MCB tổng tủ AC khi có sự cố phát tuyến TBA 110kV Mộc Hoá 3. Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm; 4. Tháp đỉnh đầu trụ 218, 235 nâng cao khoảng cách Pha - Đất; Kiểm tra chống sét đường dây	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Chuyển phụ tải trạm Mộc Hóa qua trạm Tân Thạnh, Vĩnh Hưng	- Cô lập MC 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, C41, C42, MBA T1, T2 trạm Mộc Hóa; - Cô lập 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hóa, - Cô lập 172 Mộc Hóa - 171 Vĩnh Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	04-07-26	06h00	08-07-26	20h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Đức Huệ	Trạm 110KV - Đức Huệ	1. Sang dây cáp quang, dây dẫn từ các vị trí cột tạm T18A1, T19A1, T20A1 qua các cột xây dựng mới 19CT, 20CT; 2. Lắp đặt phụ kiện cách điện trụ 19CT hướng về trụ 18hh, 20CT hướng về trụ 21hh; 3. Thu hồi dây dẫn khoảng cột 19CT - 20CT; 4. Thu hồi neo chằng và các cột tạm T18A1, T19A1, T20A1.K19 5. Kiểm tra kỹ thuật đảm bảo đưa đường dây vào vận hành sau khi đi dờ	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập 172 An Hội - 171 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	05-07-26	05h00	05-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Tân An	Trạm 110KV - Tân An	1. Thay 2 bộ bảo động: từ 11CP-1 ngắn 131; từ 11CP-2 ngắn 171 2. Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	- Cô lập MC 171, 112, 131, 431, MBA T1, trạm Tân An; - Cô lập 174 Long An 2 - 171 Tân An.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	05-07-26	06h00	05-07-26	16h30	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Đức Lập Thượng	Trạm 110kV Đức Lập Thượng	An toàn cho Công ty CP Hím Lam thực hiện thí nghiệm, bảo trì sửa chữa các thiết bị nhất thứ ngắn 171, 172; Thay công tơ ngắn 172 TBA 110kV Đức Lập Thượng	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	- Cô lập 175 Đức Hòa 2 - 172 Đức Lập Thượng; - Cô lập 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-07-26	06h00	13-07-26	20h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Đức Huệ	Trạm 110KV - Đức Huệ	1. Sang dây cáp quang, dây dẫn từ các vị trí cột tạm T18A2, T19A2, T20A2 qua các cột 19CT, 20CT; 2. Lắp đặt phụ kiện cách điện trụ 19CT hướng về trụ 18hh, 20CT hướng về trụ 21hh; 3. Thu hồi dây dẫn khoảng cột 19CT - 20CT; 4. Thu hồi neo chằng và các cột tạm T18A2, T19A2, T20A2. 5. Kiểm tra kỹ thuật đảm bảo đưa đường dây vào vận hành sau khi đi dờ	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	12-07-26	05h00	12-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Bến Lức	Trạm 110KV - Bến Lức	Thay MC 112, thí nghiệm trước khi đưa vào vận hành và nghiệm thu đóng điện	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Đóng 421 chuyển C42 nhận điện từ MBA T1 Bến Lức, chuyển 1 phần tải 22kV bên ngoài qua các trạm lân cận	Cô lập MC 172, 112, C12, 132, 432, MBA T2 trạm Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	12-07-26	05h30	12-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Cần Giuộc	Trạm 110KV - Cần Giuộc	1. Lắp đặt chuỗi, phụ kiện, dây dẫn, dây chống sét và dây cáp quang khoảng néo từ trụ T01 xây dựng mới đến vị trí trụ T1A hiện hữu. Thu hồi 01 đoạn dây chống sét hiện hữu từ trụ T1A đến ngăn lộ 110kV TBA 220kV Cần Đước 2 và thay bằng dây cáp quang OPGW-70 khoảng néo từ trụ T1A đến ngăn lộ 110kV TBA 220kV Cần Đước 2 2. Đầu nối lèo hoàn chỉnh hình thành đường dây 176 Cần Đước 2 – 172 Phước Lý và 171 Phước Lý – 171 Cần Giuộc 3. Đóng điện nghiệm thu Công trình Trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối 4. Chính trụ nghiêng (trụ 105), xử lý xà dây chống sét (trụ 126)	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Không mất điện	Cô lập 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-07-26	05h00	19-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Tân An	Trạm 110KV - Tân An	1. Thay 2 bộ bảo động từ CP3 ngăn 132, 112; từ 11CP-4 ngăn 172. 2. Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Đóng 421 chuyển C42 nhận điện từ MBA T1 Tân An	- Cô lập MC 172, 112, 132, 432, MBA T2 trạm Tân An; - Cô lập 172 Tân An - 171 Long Giang.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-07-26	05h00	26-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Bến Lức	Trạm 110KV - Bến Lức	1. Thay DCL 131-1, chống sét van 1T1 và máy sạc 1, thí nghiệm trước khi đưa vào vận hành và nghiệm thu đóng điện 2. Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	SCL, ĐTXD, Bảo trì, TNĐK	0	Đóng 421 chuyển C41 nhận điện từ MBA T2 Bến Lức, chuyển 1 phần tải 22kV bên ngoài qua các trạm lân cận	Cô lập MC 131, DCL 131-1, C11, 431, MBA T1 trạm Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	26-07-26	06h00	26-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110KV - Bến Lức	Trạm 110KV - Bến Lức	An toàn cho Truyền tải điện Tây Ninh kiểm định sai số đo lường TU 177, TI 177 và Xử lý, thực hiện chống chìm làm tổ trên ngầm DCL 177-1, 177-2	Bảo trì, TNĐK	0	Công ty TNHH Formosa TAFFETA Việt Nam đồng ý mất tải	Cô lập 177 Bến Lức 2 - 171 Formosa - 171 Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-07-26	13h00	01-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Nhứt Chánh 6 tuyến 477 Tân Trụ	Tại trụ hạ áp H3 đường dây hạ áp trạm Nhứt Chánh 6 tuyến 477 Tân Trụ	Phát quang hạ áp (Khánh KTL)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	5	Một phần áp 6 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt CB trạm Nhứt Chánh 6	99	0,1860	0,0016	0,0110	0,0001	0,167	333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	01-07-26	08h30	01-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T1A KDC Thép Long An; Mỹ Yên Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Từ trụ T7- T8 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm T1A KDC Thép Long An, trụ 1A nhánh rẽ KDC Thép Long An tuyến 480 Long Hiệp; Mỹ Yên Phước Lý, trụ 08 nhánh rẽ Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Kéo 50m cáp LV ABC 4x120mm2 từ trụ T1A đến trụ T7- T8; đấu nối hoàn chỉnh, chuyển đoạn hạ áp trụ T8 đến H6 qua nhận nguồn trạm T1A KDC Thép Long An	Chuyển tải hạ thế	3	Một phần áp 1 xã Mỹ Yên	- Cắt 3FCO trạm T1A KDC Thép Long An; - Cắt 3FCO trạm Mỹ Yên Phước Lý.	174	0,4905	0,0027	0,0290	0,0002	0,100	300	
3	01-07-26	15h00	01-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T4 Cầu Ông Chủ tuyến 477 Tân Trụ	Tại trụ hạ áp 5A-6A đường dây hạ áp trạm T4 Cầu Ông Chủ tuyến 477 Tân Trụ	Phát quang hạ áp (Khánh KTL)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	5	Một phần áp 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt CB trạm T4 Cầu Ông Chủ	24	0,0338	0,0004	0,0020	0,0000	0,167	250	
4	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Nhánh rẽ Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060024868)	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	5	Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng-áp 7B Mỹ Yên, xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Cửa hàng mua bán nông sản Tứ Hưng (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0085	0,0000	0,0005	0,0000	0,167	1.500	
5	01-07-26	07h00	01-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-07-26	07h00	01-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vùng Hạ (T23- T121), Tân Tập (T1- T62/4), Tân Tập 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-07-26	06h30	01-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5 Ấp 2 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T5 Ấp 2 Đức Hòa Đông	Tăng cường dây hạ áp trạm T5 Ấp 2 Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO T5 Ấp 2, Đức Hòa Đông	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
8	01-07-26	08h00	01-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T26 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T26 đến H4a đến H4B Đường dây hạ áp trạm T26 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, căng dây hạ áp chùng, phả quang hạ áp, ép lèo hạ áp trạm, bảo trì trạm bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	5	Một phần, Ấp Lộc Thuận, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T26 Lộc Thuận	102	0,4888	0,0023	0,0199	0,0001	0,033	117	
9	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra lưới	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 471,472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ; nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ, Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ, từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cồn, Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ, từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ , Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-07-26	09h30	01-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	Cty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huv Phát	Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Tám - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Tám (471TA/105/38/6 A/1).	Thu hồi trạm 75kVA không sử dụng TSTL Huỳnh Văn Tám.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hệ TSTL Trương Văn Tám, Trương Văn Thất áp Bình Xuyên, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Thất	3	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,100	0	
13	01-07-26	07h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 06 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Kiểm dò chỉ số điện	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	01-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa (17HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	- Khắc phục kiểm khuyết và phòng chống sự cố đường dây hạ áp T13B Nguyễn Đại Thời (lắp mới tiếp địa, thay kẹp quay bằng kẹp IPC), di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ (01HS) - Di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA Trần Trung Tam 1 (3 HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn hóa tọa độ KH	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 07	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số Từ trụ số01 đến trụ số 163 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-07-26	07h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Kéo dây hỗn hợp XDM Đường dây hạ áp trạm TĐ 8 Tân Phước Tây	Đầu tư, nâng cấp Vòm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	3	Một phần áp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 2 TĐ 8 Tân Phước Tây.	71	1,7177	0,0032	0,0356	0,0001	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
25	01-07-26	09h00	01-07-26	10h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66B, T67B trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ T66B, T67B trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tân Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới khép vòng Tuyến 473 Tân An với 475 Tân Trụ từ DS T77 - LBS T78 Tân Đức đến DS T66B/473 Công Liễu - LBS T68/473 Công Liễu.	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra DS T77 Tân Đức đang mở. - Đóng LBS T78 Tân Đức. - Đo kiểm tra điện áp tại DS T77 Tân Đức. (Đủ điều kiện) - Cắt LBS T78 Tân Đức. - Đóng DS T77 Tân Đức. - Đóng LBS T78 Tân Đức - Cắt LBS T68/473 Công Liễu. - Cắt DS T66B/473 Công Liễu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-07-26	10h30	01-07-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T66A, T66B nhánh rẽ Mỹ Bình. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T66A, T66B nhánh rẽ Mỹ Bình. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ từ Rec T66A - DS T66B Mỹ Bình đến LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T66A Mỹ Bình đang mở. - Đóng DS T66B Mỹ Bình. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển Rec T66A Mỹ Bình xong. - Đóng Rec T66A Mỹ Bình. - Cắt LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	01-07-26	07h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T06 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ kéo dây trung hạ áp hỗn hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	5	Một phần áp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây.	116	2,8065	0,0052	0,0581	0,0001	0,167	1.500	
28	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây, xã Bình Thành và xã Thạnh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	01-07-26	07h30	01-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T14 Thuận Nghĩa Hoà 1 và TBA T19 Thuận Nghĩa Hoà 2	Từ trụ số 10 đến trụ số 23 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước	- Cắt FCO trạm T14 Thuận Nghĩa Hoà 1 - Cắt FCO trạm T19 Thuận Nghĩa Hoà 2	76	2,2758	0,0042	0,0381	0,0001	0,067	600	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	01-07-26	08h00	01-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Bình Trung	T243 tuyến 474VH đến T64 Nr Thái Bình Trung	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	01-07-26	08h00	01-07-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T8 Thái Quang	Đường dây hạ áp trạm T8 Thái Quang	Thay dây (dịch vụ khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Thái Quang	27	0,0947	0,0016	0,0015	0,0000	0,033	33	
34	01-07-26	09h20	01-07-26	10h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T22 Bầu Nâu 1	Đường dây hạ áp trạm T22 Bầu Nâu 1	Thay tiếp địa hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T22 Bầu Nâu 1	16	0,0468	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	28	
35	01-07-26	10h30	01-07-26	11h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T36 Bầu Nâu 1	Đường dây hạ áp trạm T36 Bầu Nâu 1	Thay tiếp địa hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bầu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T36 Bầu Nâu 1	24	0,0701	0,0014	0,0011	0,0000	0,033	28	
36	01-07-26	13h00	01-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	TBA và Đường dây hạ áp trạm T8 Ô Mái Dầm	TBA và Đường dây hạ áp trạm T8 Ô Mái Dầm	Xử lý tổn thất trạm T8 Ô Mái Dầm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Ô Mái Dầm	24	0,2946	0,0014	0,0047	0,0000	0,033	117	
37	02-07-26	14h30	02-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Long Bình - Phước Tỉnh.	Tại khoảng trụ số 34B - 35 (nhánh rẽ Long Bình - Phước Tỉnh), đường Long Bình, ấp Phước Tỉnh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa ngoài mạch trên.	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 05 đến trụ 25 Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì lều, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng, thay dây tia phi kim pha bìa trong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	20	một phần Áp 2,3,4 Thanh Đức Xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Bảy Liên	1279	10,8154	0,0200	0,6404	0,0012	0,667	6.000	
39	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 05 đến trụ 08 Nhánh rẽ Bảy Liên tuyến 471 Bến Lức	- Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T7 đến trụ T7/1. - Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kèo treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đầu nối hoàn chỉnh: từ trụ T7/1 đến H9A, từ trụ T7/1 đến trụ T04.	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO Bảy Liên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	02-07-26	08h00	02-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang - 475LH	Tại trụ 1 nhánh rẽ CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	Công tác thay điện kế + chuyển cấp TI 20/5->10/5 CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang (PB06060035814) áp Voi lá-xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn CN Công ty TNHH TM SX Cơ khí và DV Việt Quang	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
41	02-07-26	10h30	02-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nước Đá Hoàng Anh - 478BL	Tại thùng điện kế Nước Đá Hoàng Anh	Công tác thay điện kế Nước Đá Hoàng Anh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Nước Đá Hoàng Anh (PB06060044661) áp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Nước Đá Hoàng Anh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	02-07-26	13h30	02-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Long Khê-478BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Long Khê	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Long Khê	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Long Khê (PB06060026332) áp 2 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Long Khê	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
43	02-07-26	15h00	02-07-26	15h40	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CTy TNHH SX TM DV Phước Long-478BL	Tại tủ CB tổng CTy TNHH SX TM DV Phước Long	Công tác thay điện kế lệch thời gian Nguyễn Thị Thúy An	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Nguyễn Thị Thúy An (PB06060018265) áp 5 Mỹ Yên B -xã Mỹ Yên	Cắt FCO TBA CTy TNHH SX TM DV Phước Long	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
44	02-07-26	16h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CTy TNHH Minh Thúy-478BL	Tại tủ CB tổng CTy TNHH Minh Thúy	Công tác thay điện kế lệch thời gian CTy TNHH Minh Thúy	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	CTy TNHH Minh Thúy (PB06060010354) áp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt FCO phân đoạn CTy TNHH Minh Thúy	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
45	02-07-26	07h00	02-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tàn tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tàn tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	02-07-26	08h00	02-07-26	10h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 480 Long Hiệp	Nhánh rẽ Phước Lý, Lộ Sân Banh, Phú Ân, Lộ Mới, Lộ Mới Phú Ân	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2026 Ông Trinh	Tại trạm T206 Ông Trinh	Tháo, lắp cáp xuất hạ áp, thay giá MBA, thay CB, TI, điện kế trạm T206 Ông Trinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.	Cắt 3FCO trạm T206 Ông Trinh	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
48	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Tại trạm T6 Đồn Cây Dương	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,100	950	
49	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T26 Chợ Chiều	Tại trạm T26 Chợ Chiều	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T26 Chợ Chiều	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
50	02-07-26	13h00	02-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	Tại trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T31/1 Đường số 2 Liên Hưng	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
51	02-07-26	15h00	02-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T32/2/1 Cầu Xáng	Tại trạm T32/2/1 Cầu Xáng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T32/2/1 Cầu Xáng	104	0,5970	0,0010	0,0548	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Anh Bình, Nhánh rẽ Bầu trâm, Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Nhánh rẽ 2 Du, Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477Đức Huệ	Từ T01 đến T52 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Anh Bình, Từ T06 đến T23 Nhánh rẽ Bầu trâm, Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Từ T01 đến T14 Nhánh rẽ 2 Du, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T17 Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Từ T1 đến T21 Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T30 Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tại trụ T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	Từ trụ T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	Bảo trì trạm, xử lý liên kết trạm bị cháy, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phần Ấp Chánh, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T95 tuyến 475-476 Đức Huệ	84	0,1725	0,0019	0,0070	0,0001	0,033	50	
54	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T123/1 tuyến 475-476 Đức Huệ	Từ trụ Từ trụ T129 đến T128/H6 đến T120 Đường dây hạ áp trạm T123/1 tuyến 475-476 Đức Huệ	Cân pha hạ áp trạm	Chuyển tải hạ thế	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T16 đến T16/H1 đến T16/H11A đến T16/H16 đến T10/H4C/8 đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, lắp tụ bù hạ áp, ép lèo hạ áp , cân pha hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phần, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T16 nhánh rẽ T8 An Hòa	124	0,5942	0,0028	0,0241	0,0001	0,033	117	
56	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Ấp Bình Sơn - Tuyến 478 Tân An	Từ trụ số 01 đến trụ số 13 Nhánh rẽ Ấp Bình Sơn (478TA/48B)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, giảm công suất trạm áp Bình Sơn từ 100 kVA xuống 25 kVA, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Bình Sơn, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Ấp Bình Sơn; Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Tâm 1.	77	0,4356	0,0021	0,0150	0,0001	0,167	583	
58	02-07-26	13h00	02-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm UB Bình Quới trụ số 54A Tuyến 478TA (đang nhận điện tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ số 54A Tuyến 478TA (Từ MBA trở xuống ĐDHA)	Tăng công suất trạm UB Bình Quới từ 50 kVA lên 100 kVA, phát quang lưới điện hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Sơn xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm UB Bình Tâm 1.Quới (tháo hotline từ đường dây 22 xuống FCO trạm)	60	0,3394	0,0016	0,0117	0,0001	0,100	350	
59	02-07-26	07h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 06 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Trần Trung Tam, NR An Vĩnh Ngãi	T.4 NR. Trần Trung Tam, T.2-T.16,T.26, T.44 NR. An Vĩnh Ngãi	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	02-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang (10HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	02-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh (10HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	02-07-26	08h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn hóa tọa độ KH	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
67	02-07-26	07h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 06 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	02-07-26	08h00	02-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T10A/1 HSX Trần Văn Huyền, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T10A/1 HSX Trần Văn Huyền	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Trần Văn Huyền, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T10A HSX Trần Văn Huyền	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
69	02-07-26	10h00	02-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T18/1 THT Võ Thanh Phong, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T18/1 THT Võ Thanh Phong	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Tổ Hợp Tác Bơm Điện Võ Thanh Phon, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T18 THT Võ Thanh Phong	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
70	02-07-26	13h00	02-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T5/2 HSX Lâm Văn Bảo, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T5/2 HSX Lâm Văn Bảo	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Lâm Văn Bảo, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T5/1 HSX Lâm Văn Bảo	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
71	02-07-26	15h00	02-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T16/1 Công ty WIN SHINE VN, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T16/1 Công ty WIN SHINE VN	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Công ty TNHH Nghiên cứu - Sản xuất - Thương mại WIN SHINE VN, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T16 Công ty WIN SHINE VN	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
72	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kè, KPKK điện kè, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kè.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 67/15 nhánh rẽ Trại Lòn - 471 Tân Thạnh	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời trụ điện và trạm biến áp T2B Nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Di dời lưới điện	30	Một phần ấp Thạnh Hòa, một phần ấp Bình Phú, ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T29 - DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài.	1522	36,8226	0,0682	0,7621	0,0014	1,000	9.000	
75	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T2B nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T2B nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Trồng trụ kéo dây trung hạ áp hỗn hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA Kênh Xóm Đồng.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T29 - DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ông Úa - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm Ông Úa - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm Ông Úa.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ông Úa.	93	2,2500	0,0042	0,0466	0,0001	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
77	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm T60 Tân Đức.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Tân Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T60 Tân Đức.	57	1,3790	0,0026	0,0285	0,0001	0,033	300	
78	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhựt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhựt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập XDM Đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 2 An Nhựt Tân.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T8 Ấp 2 An Nhựt Tân.	73	1,7661	0,0033	0,0366	0,0001	0,033	300	
79	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Hoá, xã Tân Tây, xã Bình Thành và xã Thanh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	02-07-26	07h30	02-07-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T27 Rạch Vườn Xoài 1, TBA T33 Rạch Vườn và TBA T37 Rạch Vườn Xoài	Từ trụ số 24 đến trụ số 36 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước	- Cắt FCO trạm T27 Rạch Vườn Xoài 1 - Cắt FCO trạm T33 Rạch Vườn Xoài - Cắt FCO trạm T37 Rạch Vườn Xoài	106	3,1742	0,0059	0,0531	0,0001	0,067	600	
82	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ TB áp 61; Nhánh rẽ nổi lưới Thanh Hoá-Đức Huệ; nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp và nhánh rẽ Bến Tre	Từ trụ số 01 đến trụ số 20 nhánh rẽ TB áp 61; Từ trụ số 01 đến trụ số 18 nhánh rẽ Nhánh rẽ nổi lưới Thanh Hoá-Đức Huệ; Từ trụ số 01 nhánh rẽ nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp đến trụ số 34 nhánh rẽ Bến Tre	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	02-07-26	07h00	02-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	- Trục Quốc Lộ N2 - NR Lộ Ông Lân - NR Cầu Rạch Đào	- Tại trụ T107 Trục Quốc Lộ N2 - Từ trụ T01 + T22 NR Lộ Ông Lân - Tại trụ T298 NR Cầu Rạch Đào	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Lộ Ông Lân	Đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ thế	15	Một phần áp 3; Toàn bộ áp 4, áp 5, áp 6, áp 7 xã Tân Long	- Cắt DS T106, T109 Quốc Lộ N2 - Cắt LBFCO T240 Cầu Rạch Đào	1207	25,2188	0,0467	0,6036	0,0011	0,500	4.500	
84	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
85	02-07-26	07h30	02-07-26	10h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Bình Nghi 2	Tại trụ T8, 6A, 9A, 13A, 18A Đdht trạm Bình Nghi 2	Xử lý mối nối lèo hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm Bình Nghi 2	65	0,3772	0,0025	0,0090	0,0001	0,033	83	
86	02-07-26	08h00	02-07-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T15 Trung Liêm	Tại TBA T15 Trung Liêm	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T15 Trung Liêm	7	0,0164	0,0004	0,0003	0,0000	0,033	22	
87	02-07-26	09h00	02-07-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T29 Trung Liêm	Tại TBA T29 Trung Liêm	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T29 Trung Liêm	81	0,1894	0,0047	0,0030	0,0001	0,033	22	
88	02-07-26	10h00	02-07-26	10h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T6 Thái Trị	Tại TBA T6 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T6 Thái Trị	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,033	22	
89	02-07-26	11h00	02-07-26	11h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T51 Thái Bình Trung	Tại TBA T51 Thái Bình Trung	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T51 Thái Bình Trung	60	0,1403	0,0035	0,0022	0,0001	0,033	22	
90	02-07-26	13h30	02-07-26	14h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T44 Trung Trục	Tại TBA T44 Trung Trục	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T44 Trung Trục	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,033	22	
91	02-07-26	14h30	02-07-26	15h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T32 Trung Trục	Tại TBA T32 Trung Trục	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T32 Trung Trục	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,033	22	
92	02-07-26	15h30	02-07-26	16h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T250 áp 1 Vĩnh Bình	Tại TBA T250 áp 1 Vĩnh Bình	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Rạch Bù - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	27	0,0631	0,0016	0,0010	0,0000	0,033	22	
93	03-07-26	08h30	03-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T18 KDC Bến Lức	Đường dây hạ áp trạm T18 KDC Bến Lức tuyến 476 Bến Lức	Cản pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế	5	Một phần KDC Mai Thị Non- áp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Cắt 3FCO Trạm T18 KDC Bến Lức	31	0,0874	0,0005	0,0052	0,0000	0,167	500	
94	03-07-26	13h00	03-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm KDC Bến Lức 1	Đường dây hạ áp trạm KDC Bến Lức 1 tuyến 476 Bến Lức	Cản pha hạ áp	Chuyển tải hạ thế	5	Một phần KDC Mai Thị Non- áp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Cắt 3FCO Trạm KDC Bến Lức 1	205	0,6741	0,0032	0,0399	0,0002	0,167	583	
95	03-07-26	08h00	03-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Gò Lữ Minh Thành -471AT	Tại tủ CB tổng Gò Lữ Minh Thành	Công tác thay điện kế lệch thời gian Nguyễn Hoàng Hải	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Nguyễn Hoàng Hải (PB06060002977) áp 9-xã Lương Hòa	Cắt FCO phân đoạn Gò Lữ Minh Thành	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
96	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo-478AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	Công tác thay điện kế lệch thời gian Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo (PB06060072005) áp 2- xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV SX TM Hà Gia Bảo	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
97	03-07-26	11h00	03-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh-480BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	Công tác thay điện kế lệch thời gian Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh (PB06060023269) áp 3 An Thạnh- xã Bến Lức	Cắt FCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
98	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nhà Nghi Vạn Ngọc 2-476TA	Tại thùng điện kế Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	Công tác thay điện kế định kỳ Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Nhà Nghi Vạn Ngọc 2 (PB06060047369) áp 6 Thạnh Đức- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Nghi Vạn Ngọc 2	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
99	03-07-26	15h00	03-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ TSTL Trần Văn Nhã-471BL	Tại thùng điện kế TSTL Trần Văn Nhã	Công tác thay điện kế lệch thời gian TSTL Trần Văn Nhã	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	TSTL Trần Văn Nhã (PB06060056457) áp 2- xã Bình Đức	Cắt FCO TBA TSTL Trần Văn Nhã	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
100	03-07-26	16h10	03-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ Trồng Trot Đặng Văn Hoàng-474AT	Tại thùng điện kế Hộ Trồng Trot Đặng Văn Hoàng	Công tác thay điện kế lệch thời gian Hộ Trồng Trot Đặng Văn Hoàng	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Trồng Trot Đặng Văn Hoàng (PB06060046687) áp 5- xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Hộ Trồng Trot Đặng Văn Hoàng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
101	03-07-26	08h00	03-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Food & Seed VN-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Food & Seed VN	Công tác thay điện kế +T1 15/5 Công ty TNHH Food & Seed VN	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Food & Seed VN (PB06060033770) áp 1- xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạnCông ty TNHH Food & Seed VN	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
102	03-07-26	10h30	03-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đăng Minh-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đăng Minh	Công tác thay điện kế TU+T1 10/5 Công ty TNHH Đăng Minh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Đăng Minh (PB06060044101) áp 1- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Đăng Minh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
103	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam-471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam	Công tác thay điện kế +T1 30/5 Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	15	Công ty TNHH Jeong Seong Holdings Việt Nam (PB06060040147) áp 5 Thạnh Đức- xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạnCông ty TNHH Food & Seed VN	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	
104	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến	Tại trạm T3 Nguyễn Văn Tiến, trụ T3 nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến, tuyến 472 Cần Đước	Di dời TBA T3 Nguyễn Văn Tiến phục vụ công tác điều hòa phụ tải các trạm biến áp tại ĐL Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	9	Một phần áp Chợ Trám, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ	- Cắt LBFCO p/d Nguyễn Văn Tiến	269	0,8841	0,0042	0,0523	0,0002	0,300	1.050	
105	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T190 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T190 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T190 Long Kim - Long Hòa	13	0,0183	0,0002	0,0011	0,0000	0,017	25	
106	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T194 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T194 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Thay thùng CD bị mất nắp - Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T194 Long Kim - Long Hòa	86	0,1211	0,0013	0,0072	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
107	03-07-26	11h00	03-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	03-07-26	07h00	03-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Phước Hậu, Kho Vạn Hạnh, Trạm Bơm Cầu Đen, Ba Trang	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	03-07-26	08h00	03-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T18 Gò Huru Trên	Đường dây hạ áp trạm T18 Gò Huru Trên	Sang tải trạm T18 Gò Huru Trên qua trạm T25/1 Gò Huru Trên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T18 Gò Huru Trên Cắt 3FCO trạm T25/1 Gò Huru	201	1,1538	0,0020	0,1060	0,0002	0,167	1.583	
110	03-07-26	06h30	03-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T4 Tràm Lạc 1	Đường dây hạ áp trạm T4 Tràm Lạc 1	Cân pha, sang tải trạm T4 Tràm Lạc 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T4 Tràm Lạc 1	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,167	1.583	
111	03-07-26	08h00	03-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T195 Út Toàn	Tại trạm T195 Út Toàn	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bung Bàng, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO Trạm T195 Út Toàn	98	0,5626	0,0010	0,0517	0,0001	0,100	950	
112	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 Cây Xăng	Tại trạm T2/1 Cây Xăng	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO Trạm T2/1 Cây Xăng	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
113	03-07-26	13h00	03-07-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	Tại trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO Trạm T14/2-3 Kinh Thầy Cai	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
114	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T224/2/1 TB Thôi Môi	Tại trạm T224/2/1 TB Thôi Môi	Khắc phục khiếm khuyết điện kế tổng trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Thôi Môi, xã Hòa Khánh	Cắt FCO Trạm T224/2/1 TB Thôi Môi	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
115	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 từ T205- T344, nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, nhánh rẽ Giồng Tràm, nhánh rẽ Sân Bay, nhánh rẽ Trù Mật, nhánh rẽ Gòông Bún, nhánh rẽ ĐBP 869 , nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo	Tuyến 478 từ T205- T344, T01 -T10 nhánh rẽ Giồng Tràm, T1- T9 nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, T01 đến T05 nhánh rẽ Sân Bay, T1- T17 nhánh rẽ Trù Mật, T1- T17 nhánh rẽ Giồng Bún, T1-T3 nhánh rẽ ĐBP 869, T01 đến T19 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
116	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, Điều hòa trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25KVA, bảo trì trạm bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phần, Áp An Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 1 LBFCO phân đoạn T01 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi(Phải)	38	0,1821	0,0009	0,0074	0,0000	0,033	117	
117	03-07-26	13h30	03-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T21 Nhánh rẽ Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T21/9/H6A Đường dây hạ áp trạm T21 Nhánh rẽ Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Dời trụ hạ áp qua ranh đất theo kiến nghị cử tri	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần, Áp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T21 Áp 1 Mỹ Thạnh Đông Cắt 1 LBFCO T21 Bến Đò Áp 1 Mỹ Thạnh Đông Cắt 1 LBFCO trạm T15A/í Áp 1 Mỹ Thạnh Đông	117	0,4805	0,0027	0,0195	0,0001	0,067	200	
118	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T27A(dk) đến T36 Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Bà Mùi	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần, Áp Mỹ Hoà, Xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO phân đoạn T6A Bà Mùi	149	1,8359	0,0034	0,0746	0,0001	0,333	3.000	
119	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	03-07-26	07h30	03-07-26	12h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Hiệp Thạnh, Bình Trị 1 - Tuyến 471 Tầm Vu	Từ trụ số 03 đến trụ số 39 Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B) và đến trụ số 01 Nhánh rẽ Bình Trị 1 (471TV/150b/39)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, tháp đã nâng độ tỉnh không lưới điện, thu hồi trạm 3x50kVA Trường Bán Công, cây trạm 50 kVA Ống Dương 1-2, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Một phần áp 3, An Bình, Bình An, Bình Trị 1 xã Tầm Vu	- Cắt LBS+DS T1 Tầm Vu; - Cắt DS T51B Cầu Biện Tret	2080	15,1297	0,0560	0,5201	0,0019	0,667	3.000	
121	03-07-26	07h30	03-07-26	07h35	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tầm Vu; Tuyến 478 Tân An	Tại trụ T51B Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B); Trụ T49, T50 Tuyến 478 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tầm Vu và tuyến 478 Tân An từ LBS T50 Bình Quới về DS T51B Cầu Biện Tret	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	45	Một phần áp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần áp Phú Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tầm Vu	- Cắt LBS+DS T1 Tầm Vu; Cắt DS T51B Cầu Biện Tret đang mở; - Đóng DS T49 Bình Quới; - Đóng LBS T50 Bình Quới.	4388	0,5911	0,1182	0,0203	0,0041	1,500	125	
122	03-07-26	12h00	03-07-26	12h05	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tầm Vu; Tuyến 478 Tân An	Tại trụ T51B Nhánh rẽ Hiệp Thạnh (471TV/150B); Trụ T49, T50 Tuyến 478 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tầm Vu và tuyến 478 Tân An từ DS T51B Cầu Biện Tret về LBS T50 Bình Quới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	45	Một phần áp Bình Cang, Bình Xuyên, Bình Sơn, Bình Thủy, Kỳ Châu xã Vĩnh Công. Một phần áp Phú Xuân, Phú Xuân 2, Bình An, Bình Trị 2 xã Tầm Vu	- Cắt LBS T50 Bình Quới; - Cắt DS T49 Bình Quới; - Đóng DS T51B Cầu Biện Tret; - Đóng DS+LBS T1 Tầm Vu.	4388	0,5911	0,1182	0,0203	0,0041	1,500	125	
123	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 2 Bình Quới 2 trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 2 Bình Quới 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Cang, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 2 Bình Quới 2	74	0,1763	0,0020	0,0060	0,0001	0,100	150	
124	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 3 Bình Quới trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/55B	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 478TA/55B	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 3 Bình Quới (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Sơn, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 Bình Quới	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
125	03-07-26	13h30	03-07-26	15h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 2 Bình Quới trụ T.5 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 478TA/56/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 2 Bình Quới (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Cang, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 2 Bình Quới	73	0,1740	0,0019	0,0059	0,0001	0,100	150	
126	03-07-26	15h30	03-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Trị 2 trụ T.62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Tại trụ T.62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình Trị 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Trị 2, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Trị 2	73	0,1770	0,0020	0,0061	0,0001	0,100	150	
127	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bình Yên Đông	Từ trụ T.6-T.8, T.10-T.11, T.53-T.54	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	03-07-26	07h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA Công Lăng	Tại ĐDHA thuộc TBA Công Lăng	SCL thay trụ hạ thế thuộc đường dây hạ áp thuộc TBA Công Lăng	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	7	Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Công Lăng	76	0,7225	0,0013	0,0401	0,0001	0,233	2.217	
130	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường - Càn pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	12	Một phần đường Nguyễn Minh Trường, hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO TBA T4 Hẻm 11 - Cắt FCO TBA T3 Nguyễn Minh Trường	247	0,9088	0,0043	0,0481	0,0002	0,400	1.400	
131	03-07-26	13h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa - Càn pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T9B Lê Hữu Nghĩa	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	10	Một phần đường Lê Hữu Nghĩa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T4 Lê Hữu Nghĩa - Cắt FCO TBA T10 Lê Hữu Nghĩa	226	0,8315	0,0040	0,0440	0,0002	0,333	1.167	
132	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Hẻm 5	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hẻm 5	- Sang điện kế khai thác hiệu quả đường dây hạ thế Hẻm 53 Nguyễn Công Trung thuộc TBA Hẻm 5 (15 HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	12	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Hẻm 5	295	1,0854	0,0052	0,0574	0,0003	0,400	1.400	
133	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	ĐDHA TBA T1 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung	- Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ thế Hẻm 23 Nguyễn Công Trung thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung (12 HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	4	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T1 Nguyễn Công Trung	80	0,7148	0,0014	0,0378	0,0001	0,133	1.133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
134	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	03-07-26	08h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn hóa tọa độ KH	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	03-07-26	08h00	03-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T13A/1 HSX Nguyễn Vũ Linh, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T13A/1 HSX Nguyễn Vũ Linh	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Nguyễn Vũ Linh, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T13A HSX Nguyễn Vũ Linh	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
137	03-07-26	10h00	03-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm TT13/1 HTX NN Hưng Thịnh, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T13/1 HTX NN Hưng Thịnh.	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Nông nghiệp Hưng Thịnh, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T13 HTX NN Hưng Thịnh.	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
138	03-07-26	13h00	03-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ TB Anh Thái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ TB Anh Thái	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	5	Trạm bơm điện T48/2 TB Anh Thái 1, T48/3 TB Anh Thái 2, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T48/1 TB Anh Thái	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,167	250	
139	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T34/2 HKD Huỳnh Văn Chín, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T34/2 HKD Huỳnh Văn Chín	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ Kinh doanh Huỳnh Văn Chín, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T34/1 HKD Huỳnh Văn Chín	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
140	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 41 nhánh rẽ Kinh Nhà Thờ - tuyến 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	03-07-26	05h00	03-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ từ LBFCO T01 Huỳnh Văn Đảnh đến LBFCO T1 Cầu Dừa.	Chuyển giao lưới	15	Một phần áp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhứt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt T1 LBFCO Cầu Dừa. - Đóng T1 LBFCO Huỳnh Văn Đảnh.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
143	03-07-26	07h30	03-07-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Cán pha đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T6 Chợ Ông Huyện.	89	0,3589	0,0040	0,0074	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
144	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm Tân Thạnh 2 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm Tân Thạnh 2 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm Tân Thạnh 2 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Thanh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Tân Thạnh 2. Mở Hotline trạm.	38	0,1022	0,0017	0,0021	0,0000	0,100	100	
145	03-07-26	10h45	03-07-26	11h45	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T9 Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trạm T9 Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T9 Tân Hòa 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T9 Tân Hòa 3. Mở Hotline trạm.	39	0,1048	0,0017	0,0022	0,0000	0,100	100	
146	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T4 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm T4 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T4 Nhứt Tân 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T4 Nhứt Tân 3. Mở Hotline trạm.	19	0,0511	0,0009	0,0011	0,0000	0,100	100	
147	03-07-26	15h00	03-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm T13 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trạm T13 Nhứt Tân 3 - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Khắc phục tiếp đất trạm T13 Nhứt Tân 3 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T13 Nhứt Tân 3. Mở Hotline trạm.	26	0,0699	0,0012	0,0014	0,0000	0,100	100	
148	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	03-07-26	07h30	03-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T40 Đầu Vàm Lớn và TBA T42A Vàm Lớn	Từ trụ số 36 đến trụ số 44 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và sang điện kế	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	2	Một phần áp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước	- Cắt FCO trạm T40 Đầu Vàm Lớn - Cắt FCO trạm T42A Vàm Lớn	97	2,9047	0,0054	0,0486	0,0001	0,067	600	
150	03-07-26	08h00	03-07-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và sang tái đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp Cái Vòm, ấp Sân Bay - xã Thạnh Hoá	Cắt 3FCO trạm T65 Cấp nước Thạnh Hoá	116	1,3509	0,0064	0,0226	0,0001	0,067	233	
151	03-07-26	13h30	03-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 106 tuyến 471 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	03-07-26	07h30	03-07-26	09h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế TSTL Phạm Ngọc Thành	Tại thùng cầu dao điện kế TSTL Phạm Ngọc Thành	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ TSTL Phạm Ngọc Thành, ấp 4A, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm TSTL Phạm Ngọc Thành	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
153	03-07-26	09h30	03-07-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế TSTL Nguyễn Thanh Phong	Tại thùng cầu dao điện kế TSTL Nguyễn Thanh Phong	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ TSTL Nguyễn Thanh Phong, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm TSTL Nguyễn Thanh Phong	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
154	03-07-26	10h30	03-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Phạm Thành Trung	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Phạm Thành Trung	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Phạm Thành Trung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Phạm Thành Trung	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
155	03-07-26	13h30	03-07-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Trần Văn Sang	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Trần Văn Sang	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Văn Sang, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Trần Văn Sang	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
156	03-07-26	15h00	03-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Huỳnh Văn Út	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Huỳnh Văn Út	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Huỳnh Văn Út, ấp 1A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Huỳnh Văn Út	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
157	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác gắn mới, kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	03-07-26	08h00	03-07-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr CDC Gò Châu Mai	T8A Nr Gò Châu Mai đến T2 Nr CDC Gò Châu Mai	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	03-07-26	10h15	03-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Gò Châu Mai	T28 Nr Khánh Hưng đến T28 Nr Gò Châu Mai	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ 11 đến trụ 31 Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì lều, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng; thí nghiệm MBA Bình Đức 1, Bình Đức 2; phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	20	một phần Áp 5 Thạnh Đức; ấp 1,2,3 Bình Đức Xã Bình Đức	Cắt DS T10 Bình Đức (nhá Rec T6 Lò Đường SCN)	854	7,6227	0,0134	0,4514	0,0008	0,667	6.333	
161	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 03 Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức đến trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	15	KDC Đường 10- xã Bến Lức	Cắt CB trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10+ 3LBFCO+ DS KDC Đường 10	452	3,7707	0,0070	0,2263	0,0004	0,500	4.500	
162	04-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức	Tại tủ RMU số 6 và số 8 Nhánh rẽ KDC Đường 10 tuyến 473 Bến Lức	Thay tủ RMU số 6 và số 8 thuộc công trình Sửa chữa lớn đường dây trung áp khu vực Cần Giuộc, Cần Đức, Bến Lức, Tân An, Đức Hòa (Khu vực Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt CB trạm T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 KDC Đường 10+ 3LBFCO+ DS KDC Đường 10	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ T7B Long Thượng 2, Long Thượng 4, T9 Tân Điền, Tân Điền	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
165	04-07-26	08h00	04-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc, tuyến 472 Cần Đước 2	Tại LBS T20A Long Thượng; tại LBS T37 + DS T39 Long Thượng	Chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước 2 - 475 Cần Giuộc từ LBS T20A Long Thượng đến DS T39 Long Thượng .	Chuyển lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T20A Long Thượng; - Đóng LBS T20A Long Thượng; - Cắt LBS T37 + DS T39 Long Thượng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi, Nhánh rẽ Phước Lâm, Lộc Trung	Thay tru, thay dây, thay sứ, đấu nối: trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi, Nhánh rẽ Phước Lâm, Lộc Trung	Công trình SCL đường dây trung áp	200	Một phần ấp Thanh Ba xã Cần Giuộc; ấp Thanh Ba, Lộc Hậu, Lộc Tiền, Phước Kế, Phước Thuận, Phước Hưng 1, Thuận Tây 1, Thuận Tây 2 xã Mỹ Lộc; ấp Trong, Ngoại, Lộc Trung, Long Khánh xã Phước Lý.	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt); - DS T39 Long Thượng đang cắt.	19209	114,1292	0,2114	9,6052	0,0178	6,667	60.000	
167	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh rẽ Phước Lâm và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh rẽ Phước Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt); - DS T39 Long Thượng đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Phước Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào.	Thí nghiệm định kỳ Rec T2C Phước Hậu, DS T2 Phước Hậu. Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt); - DS T39 Long Thượng đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	04-07-26	08h00	04-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Bộ Vi, T123A Mũi Tàu Xoài Đồi	Tăng công suất trạm T14/4 Bộ Vi từ 25KVA lên 2x25KVA, T123A/9 Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - DS T39 Long Thượng đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	04-07-26	13h30	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm định kỳ LBS LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
171	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Giuộc, tuyến 480 Cần Đước 2	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi	Kiểm tra đồng vị pha sau khi Cty Việt Sáng thay dây xong	Kiểm tra đồng vị pha	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Đồng Phát Tiến	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Lộ Hai Cường	Thi công di dời trụ trung thế T13 nhánh rẽ Lộ Hai Cường	Di dời lưới điện	20	Một phần áp Ngoài, Lộ Trung xã Phước Lý.	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộ Hai Cường.	278	1,6517	0,0031	0,1390	0,0003	0,667	6.000	
173	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2 và tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T37, DS T39 Long Thượng; Rec T2C + DS T2 Phước Hậu	Chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước 2 - 475 Cần Giuộc từ DS T39 Long Thượng đến DS T2 Phước Hậu	Chuyển lưới	30	Một phần áp Lộ Tiền xã Mỹ Lộc; áp Trong, Ngoài, Lộ Trung, Long Khánh xã Phước Lý.	- Cắt Rec T2C + DS T2 Phước Hậu; - Đóng DS T39 Long Thượng;; - Đóng LBS T37 Long Thượng.	250	1,4854	0,0028	0,1250	0,0002	1,000	9.000	
174	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước 2 và tuyến 475 Cần Giuộc	Tại LBS T20A Long Thượng; Rec T2C + DS T2 Phước Hậu	Chuyển giao lưới tuyến 475 Cần Giuộc- 472 Cần Đước 2 từ DS T2 Phước Hậu đến LBS T20A Long Thượng	Chuyển lưới	0	Không mất điện	- Đóng DS T2 Phước Hậu; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại Rec T2C Phước Hậu; - Đóng Rec T2C Phước Hậu; - Cắt LBS T20A Long Thượng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN Tuấn Thành (tại trụ 243B T/C Xoài Đồi - Phước Lý, Tuyến 472 Cần Đước 2)	Nhánh Rẽ DNTN Tuấn Thành	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Đầu Tư và Sản Xuất Thương Mại Tuấn Thành, MKH: PB06040000354	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	8	DNTN Tuấn Thành: áp Vĩnh Phước xã Phước Lý	Cắt FCO nhánh rẽ DNTN Tuấn Thành- Phước Lý	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	0,267	2.400	
176	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN May Cao Viên (tại trụ 125B TC Mũi Tàu - Xoài Đồi , Tuyến 475 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ DNTN May Cao Viên	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH MTV TM Yên Sào Cao Viên, MKH: PB06040012174	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	10	DNTN May Cao Viên: áp Lộ Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ DNTN May Cao Viên	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	3.000	
177	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Cắt LBFCO Phước Lâm	Đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đầu nối T1A (dk) NR Phước Lâm	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đầu nối T1A (dk) NR Phước Lâm	Cắt điện đầu nối	0	Kết hợp	- Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt DS T146 Mũi Tàu Xoài Đồi (LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	04-07-26	06h30	04-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đức Lập- KCN 3	Từ trụ T47/1 đến trụ T41A trục Đức Lập- KCN 3	Lắp đá dừng, thay dây 3AC185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	402	Một phần xã Đức Lập, Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh	- Cắt Rec + DS T90 Kinh Thầy Cai - Cắt Rec + DS T66 Kênh Thầy Cai	15680	90,0088	0,1579	8,2658	0,0145	13,400	127.300	
179	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T287 đến T344 Tuyến 478 Đức Huệ	Vệ sinh sứ bằng nước áp lực hotline	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Bà Múi, nhánh rẽ Cây Trâm, nhánh rẽ Giồng Ngang, nhánh rẽ Ông Tùng, nhánh rẽ Tư Quyết , nhánh rẽ Ông Bao, nhánh rẽ Rạch Chùa, nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, tuyến Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1 đến T36 nhánh rẽ Bà Múi, từ T1- T47 nhánh rẽ Cây Trâm, T1 đến T21 nhánh rẽ Giồng Ngang, Từ T1 đến T8 nhánh rẽ Ông Tùng, Từ T1-T7 nhánh rẽ Tư Quyết , Từ T1- T12 nhánh rẽ Ông Bao, từ T12/1 đến T12/2 nhánh rẽ Ông Bao Núi Dài, T1- T18 nhánh rẽ Rạch Chùa, T1- T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, T1-T14 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	04-07-26	07h30	04-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường + Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bắc Chan	T38 đến T39 Nr Bắc Chan	Thay 01 LBFCO, dòi phân đoạn (kết hợp với lịch cắt điện ĐL Kiến Tường)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Một phần áp Rạch Đình, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt 01 LBFCO T16 Bắc Chan (Điện lực Kiến Tường thực hiện)	556	3,8995	0,0325	0,0619	0,0005	0,500	1.000	
183	04-07-26	07h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 06 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	04-07-26	08h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bình Quân	Từ trụ T.1, T.2-T.3, T.6-T.8, T.16-T.17	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	04-07-26	08h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	04-07-26	08h00	04-07-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Tại Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62 - Căn pha phòng chống quá tải TBA 137 Quốc Lộ 62	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	4	Một phần Quốc Lộ 62, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T137 Quốc Lộ 62	99	0,2081	0,0017	0,0110	0,0001	0,133	267	
187	04-07-26	10h00	04-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Tại Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ - Căn pha phòng chống quá tải TBA T9 Bùi Văn Bộ	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	6	Một phần đường Bùi Văn Bộn, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA -T9 Bùi Văn Bộn	153	0,2413	0,0027	0,0128	0,0001	0,200	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
188	04-07-26	13h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Tại Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ - Cản pha sang tải phòng chống quá tải TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	6	Một phần đường TL 833, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	145	0,5335	0,0025	0,0282	0,0001	0,200	700	
189	04-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kể, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA TBA T7 Lê Hữu Nghĩa (8 HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	04-07-26	13h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Sang điện kể, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56 (10HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	04-07-26	08h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	04-07-26	08h00	04-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn hóa tọa độ KH	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	04-07-26	05h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	- Rec T229 Vĩnh Đại - 03 LS T228 Vĩnh Đại - LBS T408 K79 Vĩnh Lợi - DS T407 k79 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kinh 79 Vĩnh Đại đến nhánh rẽ Vĩnh Lợi	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và điều hòa trạm biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	65	Xã Vĩnh Châu; ấp Cà Sách, ấp Cà Cát và một phần ấp Cà Nỏ, xã Tân Hưng; một phần: ấp Bảo Chứa, ấp Bảo Mua, xã Tuyền Thạnh	- Cắt Rec T229 Vĩnh Đại - Cắt 03 LS T228 Vĩnh Đại - Kiểm tra LBS T408 K79 Vĩnh Lợi đang ở vị trí mở - Cắt DS T407 k79 Vĩnh Lợi	4415	175,4498	0,2437	2,8632	0,0040	2,167	26.000	
194	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp đà sứ, Thay dây bọc trung thế từ T182 Nhánh rẽ Chợ Tào - Bình Trinh đến T244A Nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây; Từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	80	Một phần áp 1+2, áp 3, áp 4, áp 5, áp 6, áp Nhựt Tân, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ. Một phần áp Bình Hòa, một phần ấp Tân Bình, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Thanh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T182 - DS T181B Ngã 4 Tân Phước.	5460	124,7581	0,2446	2,5820	0,0051	2,667	22.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
195	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Minh Hùng	Từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Thay trụ, thay sứ đứng và ty sứ đường dây trung áp nhánh rẽ Tân Phước Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 - DS T181B Ngã 4 Tân Phước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Khang Thịnh	Tại trụ T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời trụ trung áp T62 nhánh rẽ Tân Phước Tây theo đề nghị của Ông Lương Văn Ninh.	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 - DS T181B Ngã 4 Tân Phước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T193 đến trụ T207 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T193 đến trụ T207 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T194A Chợ Tân Trụ.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 - DS T181B Ngã 4 Tân Phước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T207 đến trụ T214 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T207 đến trụ T214 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T208A Chợ Tân Trụ.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 - DS T181B Ngã 4 Tân Phước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	04-07-26	08h00	04-07-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhứt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhứt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm TBA T6 Ấp 6 Tân Phước Tây không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6 Ấp 6 Tân Phước Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	04-07-26	09h30	04-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 ấp 1 +2 Tân Phước không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T9 Ấp 1+2 Tân Phước.	66	0,1774	0,0030	0,0037	0,0001	0,033	33	
201	04-07-26	07h30	04-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng, ấp Bà Phồ, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Trang Sức Kim Hằng	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
202	04-07-26	13h30	04-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH SXTM Nước Đá Thành Đạt, ấp Bà Phồ, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	1	0,0058	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	83	
203	04-07-26	07h30	04-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Ngô Nguyễn Hồng	Tại thùng cầu dao điện kế HKD Ngô Nguyễn Hồng	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Ngô Nguyễn Hồng, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Ngô Nguyễn Hồng	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
204	04-07-26	13h30	04-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
205	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bắc Chan, Nr Cà Bàn, Nr Kinh Quyết Thắng, Nr Ông Mè, Nr Nhà Ông, Nr Lâm Đồng, Nr Kinh Cà Đê.	T40 đến T57 Nr Bắc Chan, T58 đến T77 Nr Cà Bàn, T78 đến T105 Nr Kinh Quyết Thắng, T1 Nr Ông Mè, T1 đến T22 Nr Nhà Ông, T23 đến T46 Nr Lâm Đồng, T1 đến T10 Nr Kinh Cà Đê.	Thay 04 LBFCO, thay 07 FCO, bảo trì đường dây và TBA, phát quang, xử lý tổn thất trạm công cộng (kết hợp với lịch cắt điện ĐL Kiến Tường)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Một phần áp Rạch Đình, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO T38 Nr Bắc Chan	556	16,5728	0,0325	0,2629	0,0005	0,500	4.250	
206	04-07-26	07h30	04-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Bắc Chan, Nr Cà Bàn	T40 đến T57 Nr Bắc Chan, T58 đến T77 Nr Cà Bàn	Thi công công trình ĐTXD: trạm T57 Bắc Chan 3 (Dựng trụ ghép BTLT 16m: 01 trụ, Kéo dây ACXH 50 + AC 50: 78m), T72 Cà Bàn 2 (Kéo dây ACXH 50 + AC 50: 72m)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần áp Rạch Đình, Cà Bàn - xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO T38 Nr Bắc Chan	50	1,4904	0,0029	0,0236	0,0000	0,333	2.833	
207	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Tân Trạch	Từ rụ T15 đến trụ T28B nhánh rẽ Tân Trạch tuyến 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	350	Toàn bộ KCN Cầu Tràm, một phần xã Mỹ Lệ, Rạch Kiến	- Cắt MC: 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2 - Đóng DND: 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Cần Đước 2 - Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, cắt DS T2 Tân Trạch (Miễn trừ nguyên nhân khác)	21451	181,2846	0,3357	10,7282	0,0199	11,667	105.000	
208	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục chính Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 472, 474, 480 Cần Đước 2, 477 Cần Đước	Từ trụ T229 đến trụ T230 Trục chính Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 472, 474, 480 Cần Đước 2, 477 Cần Đước	Lắp DS, éo lèo phục vụ công tác khai thác tài trạm 110 KV Phước Lý	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	9	Một phần xã Rạch Kiến	- Cắt MC: 472, 474, 480 Cần Đước 2 - Đóng DND: 472-76, 474-76, 480-76 Cần Đước 2 - Cắt DS T186 Tân Lân - Xoài Đồi (Nhà REC T48 Tân Lân) (Miễn trừ nguyên nhân khác)	158	1,3353	0,0025	0,0790	0,0001	0,300	2.700	
209	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục chính Xoài Đồi - Cống Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T240 đến trụ T242 Trục chính Xoài Đồi - Cống Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Lắp DS, éo lèo phục vụ công tác khai thác tài trạm 110 KV Phước Lý	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	30	Một phần xã Rạch Kiến	- Cắt LBS T199 + DS T198 Cống Long Hòa (Miễn trừ nguyên nhân khác)	997	8,4257	0,0156	0,4986	0,0009	1,000	9.000	
210	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 1B Long Sơn	Tại trạm T19 áp 1B Long Sơn, trụ 19 nhánh rẽ áp 1B Long Sơn, tuyến 476 Cần Đước 2	Thay MBA điều hòa phụ tài trạm T19 áp 1B Long Sơn từ 25 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	12	Một phần áp 1, 6 xã Mỹ Lệ	- Cắt LBFCO p/đ áp 1B Long Sơn	446	3,7692	0,0070	0,2231	0,0004	0,400	3.600	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	05-07-26	07h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T10 Đình Long Thanh	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Đình Long Thanh, tuyến 472 Cần Đước 2	- Thay kẹp dừng H11-H12 bị hỏng - Thắp sắt H11-H12 - Căng dây hạ áp H15-H18 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T10 Đình Long Thanh	84	0,7099	0,0013	0,0420	0,0001	0,100	900	
212	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trị Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc và tuyến 474 Long Hậu từ LBS + DS T46 Trị Yên đến DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển lưới	40	Áp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trị Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS + DS T46 Trị Yên.	3750	22,2804	0,0413	1,8751	0,0035	1,333	12.000	
213	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trị Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 474 Long Hậu và tuyến 477 Cần Giuộc từ DS T34 KCN Tân Kim về LBS T1 KCN Tân Kim	Chuyển lưới	40	Áp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trị Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS + DS T46 Trị Yên; - Đóng DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim.	3750	22,2804	0,0413	1,8751	0,0035	1,333	12.000	
214	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Giuộc và tuyến 475 Long Hậu từ DS T18A Cầu Ngang đến DS T6A Cầu Ngang	Chuyển lưới	100	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T2 KCN Tân Kim; - Cắt DS T6A Cầu Ngang; - Đóng DS T18A Cầu Ngang (Nhả MC 473 Cần Giuộc)	13010	77,2982	0,1431	6,5055	0,0120	3,333	30.000	
215	05-07-26	08h00	05-07-26	10h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu và tuyến 473 Cần Giuộc từ T6A Cầu Ngang về DS T18A Cầu Ngang	Chuyển lưới	100	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T18A Cầu Ngang (Nhả MC 473 Cần Giuộc); - Đóng DS T6A Cầu Ngang; - Đóng LBS T2 KCN Tân Kim.	13010	17,1774	0,1431	1,4457	0,0120	3,333	6.667	
216	05-07-26	11h00	05-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cấp ngắt, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1600	Toàn bộ KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng, Long Hậu 3, KCN Tân Kim, áp Long Hậu 1, 3, 4; Một phần áp Phước Thới, Long Hậu 2, 5, Kim Định, Tân Xuân xã Cần Giuộc.	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu.	13460	44,4288	0,1481	3,7392	0,0125	53,333	266.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475, 477 Long Hậu	Tuyến 475, 477 Long Hậu	Thay cáp ngầm lộ ra tuyến 475, 477 Long Hậu. Nghiệm thu đóng điện vận hành	Công trình SCL đường dây trung áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Đê Ông Sâu, Ấp 1 Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Hoàng Hoa	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Long Hậu - Đóng DTĐ 475-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475, 476 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Tân Tập	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 475, 476 Long Hậu - Đóng DTĐ 475-76, 476-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	05-07-26	08h00	05-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Ấp 3 Long Hậu, Long Hậu, KDC & TĐC Thành Hiếu (T22), KDC & TĐC Thành Hiếu (T27A), KDC Thái Sơn	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS....	Công trình SCL đường dây trung áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 474, 475 Long Hậu - Đóng DTĐ 474-76, 475-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ KCN Tân Kim, nhánh rẽ Long hậu	Thay dây, thay đá composite NR KCN Tân Kim; Thay trụ, thay đá composite, Thay đá U tháp sắt NR Long Hậu (thay 22 trụ)	Công trình SCL đường dây trung áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 474, 475 Long Hậu - Đóng DTĐ 474-76, 475-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Phước Thới 1	Thay 05 trụ trung thế	Công trình SCL đường dây trung áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Long Hậu - Đóng DTĐ 475-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 479 Long Hậu	Nhánh rẽ Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 479 Long Hậu - Đóng DTĐ 479-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	05-07-26	08h00	05-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 479 Long Hậu	Nhánh rẽ KDC Long Hậu mở rộng., KCN Long Hậu mở rộng	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 479 Long Hậu - Đóng DTĐ 479-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
225	05-07-26	13h30	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 478 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Hiệp Phước, KLT Long Hậu, KDC Long Hậu A	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 478 Long Hậu - Đóng DTĐ 478-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Lập	Tuyến 477 Long Hậu	Nhánh rẽ Nhà xưởng B1-4 - Công ty Cổ phần Long Hậu	Thi công dựng trụ và lắp đà, đấu nối hoàn chỉnhcông trình đường dây 22kV 3 pha cáp ngầm & TBA 800kVA Nhà xưởng B1-4 - Công ty Cổ phần Long Hậu.	Đầu tư lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 477 Long Hậu - Đóng DTĐ 477-76 Long Hậu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương (trụ 14/9/9)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Vông Duy Phương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	10	Công ty TNHH Vông Duy Phương: ấp Long Thới xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Vông Duy Phương	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	3.000	
228	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm (trụ 14/9/9)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Hùng Phạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	10	Công ty TNHH Hùng Phạm: ấp Long Thới xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Hùng Phạm	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	3.000	
229	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T36 Long Hậu	ĐDHA TBA T36 Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T36 Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T36 Long Hậu, ấp Long Hậu 2, 5 xã Cần Giuộc	Cắt FCO T36 Long Hậu	230	1,4425	0,0025	0,1214	0,0002	0,200	1.900	
230	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T42A/1 Long Hậu	ĐDHA TBA T42A/1 Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T42A/1 Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T42A/1 Long Hậu, ấp...	Cắt FCO T42A/1 Long Hậu	224	1,4048	0,0025	0,1182	0,0002	0,200	1.900	
231	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T46B Long Hậu	ĐDHA TBA T46B Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T46B Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T46B Long Hậu	Cắt FCO T46B Long Hậu	215	1,3484	0,0024	0,1135	0,0002	0,200	1.900	
232	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm TBA T20A Long Hậu	ĐDHA TBA T20A Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T20A Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T20A Long Hậu, ấp...	Cắt FCO TBA T20A Long Hậu	126	0,7902	0,0014	0,0665	0,0001	0,200	1.900	
233	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Tân Đức	Từ trụ T19A trực Đức Hòa- Cầu Xáng đến trụ T43 nhánh rẽ Tân Đức	Thay đà composite thành đà sắt, thay dây 3AC185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	758	một phần xã Đức Hòa	- Cắt MC 473, 475, 482 Đức Hòa, đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa - Cắt MC 473 Hựu Thanh, đóng DTĐ 473-76 Hựu Thanh - Cắt MC 475 Bình Tiền, Đóng DTĐ 475-76 Bình Tiền	16752	96,1624	0,1687	8,8309	0,0155	25,267	240.033	
234	05-07-26	06h30	05-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Hải Sơn 3,4	Từ trụ T19A trực Đức Hòa- Cầu Xáng đến trụ T14 nhánh rẽ Hải Sơn 3,4	Thay dây 3AC240mm2 thành dây 3ACXH 240mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	- Cắt MC 473, 475, 482 Đức Hòa, đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa - Cắt MC 472 Hựu Thanh, đóng DTĐ 472-76 Hựu Thanh - Cắt MC 475 Bình Tiền, Đóng DTĐ 475-76 Bình Tiền	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	4,000	38.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
235	05-07-26	07h00	05-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Việt Sáng	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 1 đến trụ 58 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 475, 482 Đức Hòa	Thay dây 3AC240mm2 và 3AC185mm2 thành 3ACXH240mm2 + 3ACXH185mm2 trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	- Cắt MC 472, 473, 475, 482 Đức Hòa Đóng DND 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa - Cắt DS T46 Đường số 5 Tân Đô	69	0,3961	0,0007	0,0364	0,0001	2,667	25.333	
236	05-07-26	07h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 06 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	05-07-26	08h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	05-07-26	08h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Sờ Giáo Dục	Từ trụ T.1-T.4, T.9-T.10, T.13-T.14	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	05-07-26	08h00	05-07-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4B Nguyễn Văn Cương 1	Tại Đường dây hạ áp TBA T4B Nguyễn Văn Cương 1	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4B Nguyễn Văn Cương 1 - Cán pha phòng chống quá tải TBA T4B Nguyễn Văn Cương 1	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	6	Một phần đường Nguyễn Văn Cương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T137 Quốc Lộ 62	212	0,4457	0,0037	0,0236	0,0002	0,200	400	
240	05-07-26	10h00	05-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T19 Đặng Ngọc Sương	Tại Đường dây hạ áp TBA T19 Đặng Ngọc Sương	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T19 Đặng Ngọc Sương - Cán pha phòng chống quá tải TBA TT19 Đặng Ngọc Sương	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	4	Một phần đường Đặng Ngọc Sương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA -T19 Đặng Ngọc Sương	107	0,1687	0,0019	0,0089	0,0001	0,133	200	
241	05-07-26	13h00	05-07-26	14h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T5 Lê Văn Khuyên 1	Tại Đường dây hạ áp TBA T5 Lê Văn Khuyên 1	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T5 Lê Văn Khuyên 1 - Cán pha phòng chống quá tải TBA T5 Lê Văn Khuyên 1	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	6	Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T5 Lê Văn Khuyên 1	133	0,2097	0,0023	0,0111	0,0001	0,200	300	
242	05-07-26	15h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T11 Tân Trụ	Tại Đường dây hạ áp TBA T11 Tân Trụ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T11 Tân Trụ - Cán pha phòng chống quá tải TBA T11 Tân Trụ	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	4	Một phần đường Bùi Văn Bôn, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA -T11 Tân Trụ	41	0,0646	0,0007	0,0034	0,0000	0,133	200	
243	05-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Võ Văn Môn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Võ Văn Môn	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc hẻm 23 và hẻm 32 Võ Văn Môn (10 HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	05-07-26	13h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế thuộc TBA Bình Yên Đông 2	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bình Yên Đông 2	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA Bình Yên Đông 2 (10HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	05-07-26	08h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
246	05-07-26	08h00	05-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn hóa tọa độ KH	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	05-07-26	05h00	05-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ từ LBFCO T01 Cầu Dừa đến LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh.	Chuyển giao lưới	15	Một phần ấp Bình Lợi, ấp Thanh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhứt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt T1 LBFCO Huỳnh Văn Đảnh. - Đóng T1 LBFCO Cầu Dừa.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
248	05-07-26	07h30	05-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA), ấp 7, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Hiền Nguyễn (TBA 250kVA)	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
249	05-07-26	13h30	05-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM External Prowess Long An (TBA 4000kVA Force Tech 2)	Tại thùng cầu dao điện kế Công ty TNHH SXTM External Prowess Long An (TBA 4000kVA Force Tech 2)	Thay thiết bị hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH SXTM External Prowess Long An (TBA Force Tech 2), ấp 7 xã Thủ Thừa	Cắt REC+DS phân đoạn Công ty TNHH SXTM External Prowess Long An (TBA Force Tech 2)	1	0,0058	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	83	
250	05-07-26	16h00	05-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Lê Hoàng Quân	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Lê Hoàng Quân	Thay điện kế định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Lê Hoàng Quân, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Lê Hoàng Quân	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
251	06-07-26	08h00	06-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	Tại trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T22/4 Cty Phúc Khang Sen Việt	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	16.000	
252	06-07-26	10h00	06-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T66/21/9 Cát Tường Thảo Nguyên	Tại trạm T66/21/9 Cát Tường Thảo Nguyên	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T66/21/9 Cát Tường Thảo Nguyên	82	0,4707	0,0008	0,0432	0,0001	0,100	16.000	
253	06-07-26	13h00	06-07-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	Tại trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấ2 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	16.000	
254	06-07-26	14h30	06-07-26	15h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Ấp 2 Hựu Thạnh	Tại trạm T6 Ấp 2 Hựu Thạnh	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấ2 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T6 Ấp 2 Hựu Thạnh	71	0,4076	0,0007	0,0374	0,0001	0,100	16.000	
255	06-07-26	16h00	06-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T25 TL 31 Sa Bà	Tại trạm T25 TL 31 Sa Bà	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T25 TL 31 Sa Bà	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	16.000	
256	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cây Trâm, Nhánh rẽ Ông Bước, Nhánh rẽ T31A Cây Trâm, Nhánh rẽ Giồng Ngang, Nhánh rẽ Giồng Điều, Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T47 NR Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T02 NR Ông Bước, Từ trụ T01 đến T18 NR T31A Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T21 NR Giồng Ngang, Từ trụ T01 đến T43 NR Giồng Điều, Từ trụ T01 đến T22 NR Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông,	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

Trang 6

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
257	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	06-07-26	13h00	06-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,477,479TV	Tuyến 471,477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	06-07-26	08h00	06-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Phú Hòa 1-3 trụ T.11A Nhánh rẽ 471TA/69	Tại trụ T.11A Nhánh rẽ 471TA/69	Bảo trì ĐDHA và trạm Phú Hòa 1-3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 3, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 1-3	66	0,1573	0,0017	0,0054	0,0001	0,067	100	
260	06-07-26	10h00	06-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 1 Hòa Phú 2 trụ T.6 Nhánh rẽ 477TV/84B	Tại trụ T.6 Nhánh rẽ 477TV/84B	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 1 Hòa Phú 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 Hòa Phú 2	68	0,1620	0,0018	0,0055	0,0001	0,067	100	
261	06-07-26	13h00	06-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Hòa Phú 1 trụ T.84 Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.84 Tuyến 477 Tầm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Hòa Phú 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hòa Phú 1	62	0,1477	0,0016	0,0050	0,0001	0,067	100	
262	06-07-26	15h00	06-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 1 Hòa Phú -1 trụ T.5 Nhánh rẽ 477TV/78	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 477TV/78	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 1 Hòa Phú -1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 Hòa Phú -1	39	0,0929	0,0010	0,0032	0,0000	0,067	100	
263	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 6 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình "CXDM Đ/d hạ áp Hẻm 6 - Châu Văn Giác (cấp Công An Kinh tế)" thuộc TBA Bến Xe (12HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	06-07-26	07h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T01 TT Y Tế, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T01 TT Y Tế	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	4	Một phần áp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T01 TT Y Tế	110	3,2785	0,0061	0,0535	0,0001	0,133	1.200	
269	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
270	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Tân Chánh B, từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh Đường Cắt - Nhơn Ninh và từ trụ số 01 đến trụ số 15 nhánh rẽKinh Đường Cắt - Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	06-07-26	08h00	06-07-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 473 - 476 Tân An. Tuyến 471 Bến Lức.	Tuyến 473 - 476 Tân An. Tuyến 471 Bến Lức.	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (5 cây), Nr Chợ Táo Bình Trinh (5), Nr Tân Phước Tây (5 cây), Nr Rạch Cá (5 cây), Nr Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Ấp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 25 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	10,2903	0,0000	0,2130	0,0000	0,000	0	
272	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T3	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 nhánh rẽ Kênh T3	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	06-07-26	07h00	06-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thu hồi điện kế	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	06-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Kinh Dinh Điền	T2 Nr Kinh Dinh Điền và đường dây hạ áp trạm T2 Dinh Điền	Thi công công trình ĐTXD: Dựng trụ ghép BTLT 14m : 01 trụ '- Kéo dây ACXH 50+ AC 50 : 84m Dời TBA 2x15kVA	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	4	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO T38 Nr Kinh Dinh Điền	79	2,4933	0,0046	0,0396	0,0001	0,133	1.200	
276	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr CDC Vĩnh Trị	T2 Nr Nr CDC Vĩnh Trị và đường dây hạ áp trạm T1A, T2 CDC Vĩnh Trị	Thu hồi TBA 3x50kVA, sang tải hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr CDC Vĩnh Trị	206	6,1403	0,0120	0,0974	0,0002	0,200	1.700	
277	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Điểm dân cư liên kề Chốt Dân Quân Khánh Hưng	T2 đến T 42 Nr Điểm dân cư liên kề Chốt Dân Quân Khánh Hưng	Lắp mới TBA, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr Điểm dân cư liên kề Chốt Dân Quân Khánh Hưng	11	0,3279	0,0006	0,0052	0,0000	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
278	07-07-26	07h00	07-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ May Long Kim, áp Voi Lá tuyến 476 Long Hiệp	Từ trụ 02 đến trụ 24 nhánh rẽ May Long Kim, áp Voi Lá tuyến 476 Long Hiệp	Đào móng, dựng trụ BTLT 16m, BTLT 18m, lắp đặt xà, sứ và phụ kiện: Từ trụ T48B/2A đến trụ T48B/24.HM 1: Cài tạo nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung thế 2 mạch NR Áp Voi Lá và các đường dây hạ thế, TBA thuộc NR Áp Voi Lá	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần áp Bến Lức 10 xã Bến Lức	Cắt LBFCO NR May Long Kim	248	2,1838	0,0038	0,1311	0,0002	0,333	3.167	
279	07-07-26	08h00	07-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm áp 5 Phước Vân 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm áp 5 Phước Vân 1, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 13 xã Long Cang	Cắt FCO trạm áp 5 Phước Vân 1	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	
280	07-07-26	10h00	07-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T14 Áp 5 Phước Vân	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T14 Áp 5 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Căng dây hạ áp H5A-HT cuối bị võng thấp - Xử lý lều hạ áp tại trụ T15 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 13 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T14 Áp 5 Phước Vân	13	0,0183	0,0002	0,0011	0,0000	0,033	50	
281	07-07-26	13h30	07-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Long Sơn 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Sơn 1, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Tháo sắt căng dây hạ áp T1/1-T1/2 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Một phần áp 12 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Long Sơn 1	241	0,3395	0,0038	0,0201	0,0002	0,267	400	
282	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 2 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa	23	0,0324	0,0004	0,0019	0,0000	0,033	50	
283	07-07-26	08h00	07-07-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	Tại trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T3/1 UB Đức Hòa Thượng	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	16.000	
284	07-07-26	09h30	07-07-26	10h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T45 Guồng Da	Tại trạm T45 Giồng Da	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T45 Guồng Da	56	0,3215	0,0006	0,0295	0,0001	0,100	16.000	
285	07-07-26	11h00	07-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 nhà trọ An Tín	Tại trạm T1 nhà trọ An Tín	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 nhà trọ An Tín	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	16.000	
286	07-07-26	13h00	07-07-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 HKD Thảo Hàng	Tại trạm T1 HKD Thảo Hàng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T1 HKD Thảo Hàng	79	0,4535	0,0008	0,0416	0,0001	0,100	16.000	
287	07-07-26	14h30	07-07-26	15h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 HFD Đoàn Văn Hiến	Tại trạm T1 HKD Đoàn Văn Hiến	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 HKD Đoàn Văn Hiến	86	0,4937	0,0009	0,0453	0,0001	0,100	16.000	
288	07-07-26	16h00	07-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	Tại trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa chữa lưới điện	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T1 nhà trọ Lâm Văn Hồng	52	0,2985	0,0005	0,0274	0,0000	0,167	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
289	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bến Phà, Nr Xây Xát Lương Thực, Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr CDC Đông Thành, NR Khu Dân Cư Đông Thành, Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr Đèn Đường, Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, NR Khu Vực 3 Nối Dài, Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 Nr Bến Phà, Từ T01 đến T3/2 Nr Xây Xát Lương Thực, Từ T01 đến T57 Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T03 Nr CDC Đông Thành, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Đông Thành, Từ T01 đến T11 Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T21 Nr Đèn Đường, Từ T01 đến T08 Nr Khu Vực 3, Từ T01 đến T11 Nr T8A Khu Vực 3, Từ T01 đến T15 NR Khu Vực 3 Nối Dài, Từ T01 đến T12 Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Tân Long 5 trụ T.5 Nhánh rẽ 475TV/188/23/10A (đang nhận điện tuyến 472 Tầm Vu 2); Trạm Tân Long 2 trụ T.12 Nhánh rẽ 475TV/188/23 (đang nhận điện tuyến 472 Tầm Vu 2)	Từ trụ H.1 đến trụ H.7 thuộc ĐĐHA trạm Tân Long 2 (475TV/188/23/1 2)	Sang tải hạ áp, tách lều, xử lý giao lưới 2 nguồn hạ áp, bảo trì và phát quang lưới điện hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Tân Long, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Tân Long 2; Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Tân Long 5.	86	0,4865	0,0023	0,0167	0,0001	0,167	583	
292	07-07-26	13h00	07-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ TBA Võ Văn Thắng XC (474TV/202A/15/8A/7) (đang nhận điện tuyến 472 Tầm Vu 2)	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ TBA Võ Văn Thắng XC (474TV/202A/15/8A/7)	Tăng công suất trạm Võ Văn Thắng XC từ 37,5 kVA lên 50 kVA, bảo trì trạm tổn thất cao phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Võ Văn Thắng XC	52	0,2942	0,0014	0,0101	0,0000	0,100	350	
293	07-07-26	08h00	07-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Hòa Điều trụ T.11 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Tại trụ T.11 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Bảo trì ĐĐHA và trạm Hòa Điều (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Hòa Điều, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hòa Điều	121	0,2883	0,0032	0,0098	0,0001	0,100	150	
294	07-07-26	10h00	07-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 5 Phú Hòa 1 trụ T.5 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Bảo trì ĐĐHA và trạm Ấp 5 Phú Hòa 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 5, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 5 Phú Hòa 1	31	0,0739	0,0008	0,0025	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
295	07-07-26	13h00	07-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 6 Vĩnh Công 1 trụ T.8 Nhánh rẽ 477TV/97	Tại trụ T.8 Nhánh rẽ 477TV/97	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 6 Vĩnh Công 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 6, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 6 Vĩnh Công 1	42	0,1001	0,0011	0,0034	0,0000	0,067	100	
296	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Võ Văn Thạo XC trụ T.13 Nhánh rẽ 471TA/105/17A	Tại trụ T.13 Nhánh rẽ 471TA/105/17A	Bảo trì ĐDHA và trạm Võ Văn Thạo XC (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 2, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Võ Văn Thạo XC	64	0,1552	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
297	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 6 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh Cà Nô, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh Cà Nô	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	6	Một phần áp: Cà Sách, Cà Nô, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T02 Kênh Cà Nô	62	0,7186	0,0034	0,0117	0,0001	0,200	700	
302	07-07-26	13h00	07-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh 63, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kênh 63	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	5	Một phần áp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Kênh 63	32	0,3709	0,0018	0,0061	0,0000	0,167	583	
303	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kinh Đứng - Xóm Cỏ, từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh Đứng - Kinh 915, từ trụ số 01 đến trụ số 31 nhánh rẽ Kinh 915 - 5000 và 01 đến trụ số 17 nhánh rẽ Kinh 915 - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
304	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	07-07-26	07h00	07-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T23 Bình Lợi.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T23 Bình Lợi	26	0,6290	0,0012	0,0130	0,0000	0,033	300	
306	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh Bình Phước	Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Kênh Bình Phước	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	07-07-26	07h00	07-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Ô Mái Dầm	T4 đến T27 Nr Ô Mái Dầm	Điều hoà TBA T15 Ô Mái Dầm, sang tải hạ áp, tăng cường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO T3 Nr Ô Mái Dầm	148	4,4115	0,0086	0,0700	0,0001	0,267	2.267	
310	07-07-26	07h30	07-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Nhánh rẽ Bắc Chan - NR Nhà Mỏ	- Từ trụ T1-T30 NR Nhà Mỏ - Từ trụ T1 đến T36 nhánh rẽ Bắc Chan	- Thay trụ BTLT 12m; lắp chằng xuống tại trụ T22 NR Nhà Mỏ - Thay trụ BTLT 12m, tháp dâ U140-2,7m tại trụ T7, T8, T9, Thay chằng xuống tại trụ T9, - Thay trụ BTLT 12m; thay chằng xuống tại trụ T31, T34 NR Bắc Chan	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Một phần áp Gò Ôt, Xã Tuyên Thạnh	Cắt 3xLBFCO T39 Bắc Chan	280	1,3340	0,0111	0,0312	0,0003	0,467	933	
311	08-07-26	08h00	08-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay thùng CD bị mất nắp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 11 xã Long Cang và một phần áp 7 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2	51	0,0718	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
312	08-07-26	10h00	08-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Áp 3 Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp 3 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Hạ rack, bọc ống nhựa xử lý dây hạ áp chạm mái nhà - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	4	Một phần áp 11 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Áp 3 Phước Vân 2	120	0,1690	0,0019	0,0100	0,0001	0,133	200	
313	08-07-26	13h30	08-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Cầu Bà Đắc	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Cầu Bà Đắc, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 10, 11 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Cầu Bà Đắc	40	0,0563	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
314	08-07-26	15h00	08-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2	Phản hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Xử lý giao lười trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2 tại trụ T7 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Một phần áp 10, 11, 12 xã Long Cang	Cắt FCO trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2	235	0,3310	0,0037	0,0196	0,0002	0,267	400	
315	08-07-26	08h00	08-07-26	09h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9A Phụ Nữ	Tại trạm T9A Phụ Nữ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Khiêm Cường, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T9A Phụ Nữ	69	0,3961	0,0007	0,0364	0,0001	0,100	16.000	
316	08-07-26	10h00	08-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	Tại trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T67 UB Đức Hòa Thượng	99	0,5683	0,0010	0,0522	0,0001	0,100	16.000	
317	08-07-26	13h30	08-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	Tại trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Khiêm Cường, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T5B/3 UB huyện Đức Hòa	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	16.000	
318	08-07-26	15h30	08-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Ông Đức	Tại trạm T4 Gò Mã Đạo	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T36 Ông Đức	79	0,4146	0,0046	0,0066	0,0001	0,100	150	
319	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T214A cầu Ba Sa	Đường dây hạ áp trạm T214A Cầu Ba Sa	Kéo dây hạ áp trạm T214A Cầu Ba Sa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Bình, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T214A Cầu Ba Sa	90	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	
320	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr An Hòa, Nr TH Lộc Giang A, Nr T8 An Hòa, T4B Xóm Đũa	Từ T28 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T1 đến T16 Nr An Hòa, Từ T1 đến T3 Nr TH Lộc Giang A, Từ T1 đến T16 Nr T8 An Hòa, Từ T1 đến T7/8 T4B Xóm Đũa	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	08-07-26	08h00	08-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Gò Bà Cây 1 trụ T.1 Nhánh rẽ 477TV/120A/11	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ 477TV/120A/11	Bảo trì ĐDHA và trạm Gò Bà Cây 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Gia Thạnh, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Gò Bà Cây 1	42	0,1001	0,0011	0,0034	0,0000	0,067	100	
323	08-07-26	10h00	08-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Cách 3-1 trụ T.11B Nhánh rẽ 477TV/126	Tại trụ T.11B Nhánh rẽ 477TV/126	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình Cách 3-1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Gia Thạnh, xã Tầm Vu	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Cách 3-1	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,167	250	
324	08-07-26	13h00	08-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	08-07-26	13h00	08-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Hiệp Thạnh 2 trụ T.130 Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.130 Tuyến 477 Tầm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Hiệp Thạnh 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hiệp Thạnh 2	55	0,1311	0,0015	0,0045	0,0000	0,067	100	
326	08-07-26	15h00	08-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Ông Cường trụ T.7 Nhánh rẽ 477TV/135A	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 477TV/135A	Bảo trì ĐDHA và trạm Cầu Ông Cường (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Gia Thạnh, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Ông Cường	78	0,1891	0,0021	0,0065	0,0001	0,100	150	
327	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 6 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	LBFCO T15A/1 Kênh 504, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Nối lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - 472 Mộc Hóa	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, bảo trì, thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần áp Cà Nga, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T15A/1 Kênh 504	22	0,6557	0,0012	0,0107	0,0000	0,100	900	
332	08-07-26	07h30	08-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 03 đến trụ số 15 nhánh rẽ Ấp 3 Tân Thành - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	8	Ấp 3 xã Nhơn Ninh.	Cắt 3LBFCO T03A Ấp 3 Tân Thành - 471TT.	79	1,6738	0,0031	0,0396	0,0001	0,267	2.400	
333	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Út Sê - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm Út Sê - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm Út Sê.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Út Sê	70	1,6935	0,0031	0,0351	0,0001	0,033	300	
334	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kê - Thuỷ Đông	Từ trụ số 01 đến trụ số 96 nhánh rẽ Bến Kê - Thuỷ Đông	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỷ Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	5	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T16 Nhà Dài	305	6,3726	0,0118	0,1525	0,0003	0,167	1.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
338	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Thí công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	2	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn T1 Kênh Cấp 2 Cắt LBFCO T70 Kênh Đứng Cắt LBFCO 02 Bà Mía	726	15,1689	0,0281	0,3631	0,0007	0,067	600	
339	08-07-26	07h00	08-07-26	07h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- NR Nối lưới Lộ Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - NR Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - LBS T140 Bình Thạnh	- Đóng, cắt vòng tuyến 471-476 Mộc Hóa để chuyển giao từ LBS T89 Lộ cà Dừa 1 đến LBS T140 Bình Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - Đóng T89 Lộ Cà Dừa 1 - Cắt LBS T140 Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	08-07-26	07h30	08-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	- Từ trụ T97 đến trụ T138 NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay trụ BTLT 12m; thay chằng xuống tại trụ T107, T130 NR Bình Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Một phần xã Mộc Hóa	- Cắt DS T139 Bình Thạnh - Nhả LBS T44 Bình Thạnh - Cắt DS T96 Bình Thạnh	2078	19,7999	0,0825	0,4624	0,0019	1,000	4.000	
341	08-07-26	11h00	08-07-26	11h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- NR Nối lưới Lộ Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - NR Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - LBS T140 Bình Thạnh	- Đóng, cắt vòng tuyến 471-476 Mộc Hóa để chuyển giao từ LBS T140 Bình Thạnh đến LBS T89 Lộ cà Dừa 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T140 Bình Thạnh - Đóng LBS T140 Bình Thạnh - Cắt T89 Lộ Cà Dừa 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	08-07-26	13h00	08-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	- Từ trụ T97 đến trụ T138 NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay trụ BTLT 12m; thay chằng xuống tại trụ T251, T277 NR Bình Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần áp Sậy Giăng, Xã Bình Hoà	- Cắt 3xLBFCO T189 Bình Thạnh	225	1,8759	0,0089	0,0438	0,0002	0,200	700	
343	09-07-26	07h00	09-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Chợ Gò Đen tuyến 478 Bến Lức	Hạ áp Trạm Chợ Gò Đen tuyến 478 Bến Lức	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng và kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T8 đến trụ GD/3A/7, đến trụ GD/17A/2.HM 3.1: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế TBA Chợ Gò Đen - xã Phước Lợi, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	5	Một phần áp Chợ Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt 3FCO trạm Chợ Gò Đen	327	2,8795	0,0051	0,1728	0,0003	0,167	1.583	
344	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1,6 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
345	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Kênh Chính Bình	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T11 Kênh Chính Bình, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T11 Kênh Chính Bình	17	0,0239	0,0003	0,0014	0,0000	0,017	25	
346	09-07-26	10h00	09-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Ấp 3 Long Khê	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T10 Ấp 3 Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 9, 10 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T10 Ấp 3 Long Khê	22	0,0310	0,0003	0,0018	0,0000	0,033	50	
347	09-07-26	10h00	09-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Nguyễn Văn Dền	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T7 Nguyễn Văn Dền, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 9, 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T7 Nguyễn Văn Dền	54	0,0761	0,0008	0,0045	0,0001	0,067	100	
348	09-07-26	13h30	09-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 9, 8 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dền 2	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,067	100	
349	09-07-26	13h30	09-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T9 Kênh Trị Yên	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T9 Kênh Trị Yên, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 9, 10 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T9 Kênh Trị Yên	64	0,0901	0,0010	0,0053	0,0001	0,067	100	
350	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T3/1A Trạm Bơm Kênh Năm Kiều	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T3/1A Trạm Bơm Kênh Năm Kiều, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Trạm Bơm Kênh Năm Kiều, ấp 7 xã Rạch Kiến	- Cắt FCO trạm T3/1A Trạm Bơm Kênh Năm Kiều	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,017	25	
351	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T13 Trạm Bơm Kênh Năm Du	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T13 Trạm Bơm Kênh Năm Du, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 11 xã Long Cang	- Cắt FCO trạm T13 Trạm Bơm Kênh Năm Du	14	0,0197	0,0002	0,0012	0,0000	0,017	25	
352	09-07-26	08h00	09-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T8 Chín Tiển	Đường dây hạ áp trạm T12A/6 Chín Tiển	Sang tải trạm T12A/6 Chín Tiển qua trạm T8 Chín Tiển	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T12A/6, T8 Chín Tiển	85	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
353	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr T138A Lộc Thuận, Nr Hòa Hiệp 2, Nr Hòa Hiệp 2,2, Nr T40 Lộc Giang (Ông Tấn) , tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T110 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T26 Nr T138A Lộc Thuận, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Từ T01 đến T25 Hòa Hiệp 2,2, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T40 Lộc Giang(Ông Tấn) tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
354	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Lê Ngọc Lợi (XC) trụ T.6 Nhánh rẽ 471TV/150B/21	Tại trụ T.6 Nhánh rẽ 471TV/150B/21	Bảo trì ĐDHA và trạm Lê Ngọc Lợi (XC) (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp An Bình, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lê Ngọc Lợi (XC)	65	0,1549	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
355	09-07-26	10h00	09-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Trần Hồng Khanh XC trụ T.23 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A	Tại trụ T.23 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A	Bảo trì ĐDHA và trạm Trần Hồng Khanh XC (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Trị 1, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trần Hồng Khanh XC	35	0,0834	0,0009	0,0028	0,0000	0,067	100	
356	09-07-26	13h00	09-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bảy Na trụ T.7 Nhánh rẽ 473TV-PNT/145	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 473TV-PNT/145	Bảo trì ĐDHA và trạm Bảy Na (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 5, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bảy Na	47	0,1120	0,0012	0,0038	0,0000	0,067	100	
357	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Phước Tân Hưng 3-1 trụ T.4 Nhánh rẽ 473 TV-PNT/151	Tại trụ T.4 Nhánh rẽ 473 TV-PNT/151	Bảo trì ĐDHA và trạm Phước Tân Hưng 3-1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 8, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phước Tân Hưng 3-1	64	0,1552	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
358	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Ghi điện khách hàng không truyền dữ liệu	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
359	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
360	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
361	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
362	09-07-26	06h00	09-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Áp 4 HTP	Tại NR. Áp 4 HTP	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Cổng Vàng"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	50	Một phần đường Lê Văn Tường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T17 Áp 4 Hướng Thọ Phú (nhá Rec T1B Áp 4 Hướng Thọ Phú)	2578	28,4552	0,0452	1,5060	0,0024	1,667	17.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
363	09-07-26	08h00	09-07-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	03 LBFCO T2C CDC Khu C, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ CDC Khu C, nhánh rẽ CDC Khu C nối dài	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	5	Một phần áp Vô Văn Be, xã Vĩnh Châu	Cắt 03 LBFCO T2C CDC Khu C	403	4,0038	0,0222	0,0653	0,0004	0,167	500	
364	09-07-26	13h00	09-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T07 (21) Địa Việt 1-2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Địa Việt 1-2, nhánh rẽ Hưng Thuận	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	6	Một phần áp: Cà Sạch, Cà Nô, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T07 (21) Địa Việt 1-2	85	0,9852	0,0047	0,0161	0,0001	0,200	700	
365	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 53 nhánh rẽ Nhơn Ninh - tuyến 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
367	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 477 Tân An.	Tại đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 477 Tân An.	XDM nâng cấp đường dây hạ áp trạm Bình An 3.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Bình An 3	39	0,9435	0,0017	0,0195	0,0000	0,033	300	
368	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm Cầu Voi 2, tuyến 472/476 Tân An	Đdht trạm Cầu Voi 2 hiện hữu và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cư Xá Dệt	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp 5, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Voi 2	459	9,5902	0,0178	0,2295	0,0004	0,033	300	
370	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt và cải tạo Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp Nhà Dài, áp An Hoà 3, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T4A Nhà Dài	314	6,5607	0,0121	0,1570	0,0003	0,033	300	
371	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
372	09-07-26	07h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiên Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Tuyến 472 Mộc Hóa - NR Sông Pro, tuyến 472 Mộc Hóa	- Tuyến 472 Mộc Hóa - NR Sông Pro, tuyến 472 Mộc Hóa	- Thay trụ BTLT 12m, thấp đà U140-2,7m tại trụ T7, T9 NR Sông Pro - Thay trụ BTLT 12m, thấp đà U140-2,7m tại trụ T84, T85, T88, T95, T98, T99, T101A, T104 tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	45	Một phần Áp Ông Lễ, Áp Gò Dưa, áp Ông Nhan Tây, áp Ông Nhan Đông, Áp Bình Tây, Xã Bình Hiệp	- Kiểm tra điều kiện khớp vòng tại LBS T140 Bình Thạnh - Đóng LBS T140 Bình Thạnh - Cắt T89 Lộ Cà Dứa 1	1342	28,7708	0,0533	0,6720	0,0012	1,500	13.500	
373	10-07-26	08h00	10-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp 1 Phước Đông 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Áp 1 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Áp 1 Phước Đông 2	48	0,0676	0,0008	0,0040	0,0000	0,050	75	
374	10-07-26	08h00	10-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T8 Xóm Bến	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T8 Xóm Bến, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T8 Xóm Bến	54	0,0761	0,0008	0,0045	0,0001	0,067	100	
375	10-07-26	10h00	10-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Xóm Bến 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Xóm Bến 2	14	0,0197	0,0002	0,0012	0,0000	0,033	50	
376	10-07-26	10h00	10-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15/4/5 Xóm Bến 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T15/4/5 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T15/4/5 Xóm Bến 2	34	0,0479	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
377	10-07-26	13h30	10-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15/9 Xóm Bến 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T15/9 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T15/9 Xóm Bến 2	48	0,0676	0,0008	0,0040	0,0000	0,050	75	
378	10-07-26	13h30	10-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Ba Rị	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Ba Rị, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Ba Rị	47	0,0662	0,0007	0,0039	0,0000	0,050	75	
379	10-07-26	15h00	10-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T4 Ba Rị	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T4 Ba Rị, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T4 Ba Rị	52	0,0732	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
380	10-07-26	15h00	10-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T41 đường tránh TT Cần Đước	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T41 đường tránh TT Cần Đước, tuyến 471 Cần Đước	- Thay cáp lực - Ép lèo hạ áp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T41 đường tránh TT Cần Đước	65	0,0916	0,0010	0,0054	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
381	10-07-26	08h00	10-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lập Thành	Tại trụ T20 NR Lập Thành	GCS trạm T20/1 Lập Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Lập Thành, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO NR Lập Thành	92	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	
382	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Xóm Mới, Nr Voi Đĩnh, Nr T20A Voi Đĩnh, Nr Chân Tóc, NR Chân Tóc Núi Dài, Nr áp 6 Mỹ Quý Đông, Nr Áp 5 Mỹ Quý Đông, Nr Phước Mỹ, NR Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1-T12 Nr Xóm Mới, T1-T22 Nr Voi Đĩnh, Từ T1-T6 Nr T20A Voi Đĩnh, T1-T43 Nr Chân Tóc, T1-T69 NR Chân Tóc Núi Dài, Từ T1 đến T10 Nr áp 6 Mỹ Quý Đông, T1-59 Nr Áp 5 Mỹ Quý Đông, T1-22 Nr Phước Mỹ, Từ T01 đến T05 Nr Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Ghi điện khách hàng không truyền dữ liệu	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
388	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Lê Văn Khương, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Lê Văn Khương	Đầu tư xây dựng đường dây hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	6	Một phần áp: Láng Biền, Gò Chuối, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Lê Văn Khương	161	4,2654	0,0089	0,0696	0,0001	0,200	1.600	
389	10-07-26	07h30	10-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số T02 đến trụ số 59 nhánh rẽ Bùi Mới - tuyến 471 Tân Thạnh	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	15	Một phần xã Nhơn Hoà Lập, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO PD Bùi Mới	501	10,6148	0,0197	0,2509	0,0005	0,500	4.500	
Trang 7																					

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
390	10-07-26	07h00	10-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ba Quít - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm Ba Quít - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm Ba Quít.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Quít	68	1,6452	0,0030	0,0340	0,0001	0,033	300	
391	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ 33 đến trụ 52 Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Bảo trì lều, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng; thí nghiệm MBA Bình Đức 1, Bình Đức 2; phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	30	một phần Áp 4,5,6 Xã Bình Đức	Cắt Rec T86B+ 3LS T86 Bình Đức	1674	14,9420	0,0262	0,8848	0,0016	1,000	9.500	
394	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 21B nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T21B đến trụ T21B/1.HM 4.6: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA Áp 6 Bình Đức 3 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần áp 6 xã Bình Đức	Cắt Rec T86B+ 3LS T86 Bình Đức	380	3,3462	0,0059	0,2008	0,0004	0,333	3.167	
395	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 33 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T33 đến trụ T33/15.HM 4.7: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA Áp 6 Bình Đức 4 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T86B+ 3LS T86 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
396	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 25 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 50kVA và đấu nối hoàn chỉnh: T7/24B. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T7/24B đến trụ T7/29, từ trụ T7/24B đến trụ T7/23.HM 4.8: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA T25 Áp 6 Bình Đức - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T86B+ 3LS T86 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
397	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	nhánh rẽ áp 6 Bình Đức 2 tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 07 nhánh rẽ áp 6 Bình Đức 2 tuyến 474 An Thạnh	- Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 50kVA và đầu nối hoàn chỉnh: T33/7A. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T33/7A đến trụ H12A, từ trụ T33/7A đến trụ H12.HM 4.9: Xây dựng mới đường dây hạ thế và TBA T7 Áp 6 Bình Đức 2 - xã Bình Đức, huyện Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T86B+ 3LS T86 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ DS T100 Gò Đen đến 3LS T04 Long Bình (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng DS T100 Gò Đen; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T01 Gò Đen; - Đóng Rec T01 Gò Đen; - Cắt LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh từ DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh đến DS TC 480 Bến Lức (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Cắt MC 475 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Đóng MC 475 An Thạnh; - Cắt MC 480 Bến Lức+ DS TC 480 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
400	11-07-26	17h30	11-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ DS T32 Bình Đức đến DS T5B Lò Đường SCN (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	*ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Đóng DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T31 Bình Đức; * TTĐK: - Đóng LBS T31 Bình Đức; - Cắt Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
401	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Vùng Hạ	Đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đầu nối T15 NR Vùng Hạ	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đầu nối T15 NR Vùng Hạ	Cắt điện đầu nối	30	Áp Lũy. Tân Thanh A, B, áp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc	Cắt DS T26 Vùng Hạ (Nhá LBS T43A Vùng Hạ)	562	3,5246	0,0062	0,2966	0,0005	1,000	9.500	
402	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr T19A Bến Đò	ĐDHA TBA T19A/2 Bến Đò	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T19A/2 Bến Đò	Cắt điện đầu nối	6	Kết hợp	Cắt kết hợp mục A.II.16	562	3,5246	0,0062	0,2966	0,0005	0,200	1.900	
403	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP Đông Á	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Từ trụ 10 đến trụ 31 trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Di dời đường dây trung hạ áp trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh	- Cắt Rec T8A+ DS T9 tân Mỹ - Cắt Rec T214A + 3LS T215A Tân Mỹ	5246	30,1139	0,0528	2,7654	0,0049	8,333	16.000	
404	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ, NR Trạm Bơm Áp 6, Nr Bàu Sấu, NR Rach Gốc, Nr T9A Bàu Sấu, Nr Bàu Sấu 2, Nr Áp 6 Mỹ Thạnh Đông, Nr Ông Dương, Nr Ông Dương Nối Dài, Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, T1-T07 NR Trạm Bơm Áp 6, T1-T60 Nr Bàu Sấu, T11- T36 NR Rach Gốc, T01-T13 Nr T9A Bàu Sấu, T01-T15 Nr Bàu Sấu 2, T01-T7 Nr Áp 6 Mỹ Thạnh Đông, T01-T08 Nr Ông Dương, T01-T16 Nr Ông Dương Nối Dài, Từ T01 đến T21 Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
405	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Bình Tâm	Tại NR. Bình Tâm	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Ống Thái - tuyến 478TA"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	169	Một phần đường Đình Thiệu Sơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T.23 Nguyễn Thông (nhà máy cắt MC 478 Tân An)	1683	17,6919	0,0295	0,9363	0,0016	5,633	56.333	
406	11-07-26	06h00	11-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Áp 6 HTP, NR. Nối lưới Áp 6 HTP	Tại NR. Áp 6 HTP, NR. Nối lưới Áp 6 HTP	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Áp 6 Hướng Thọ Phú và NR. Nối Lưới - tuyến 474TA"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	64	Một phần đường Lê Văn Tường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T8 Nguyễn Văn Tiếp + DS T27B Nguyễn Văn Tiếp (T19B Nguyễn Văn Tiếp)	6708	74,0410	0,1175	3,9186	0,0062	2,133	22.400	
407	11-07-26	07h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 477 Tân An.	Tại đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T1 Út Triều	6	0,1452	0,0003	0,0030	0,0000	0,033	300	
408	11-07-26	07h00	11-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	- Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến DS T5 Khánh Hưng + 03 LBFCO T130 Láng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng - Cắt 03 LBFCO T130 Láng Lớn - Thay chì 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Đóng LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
409	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Vĩnh Trị, Nr Khánh Hưng	T67 Nr Vĩnh Trị đến T1 Nr Khánh Hưng	Thi công công trình ĐTXD: Dựng trụ, thay dây trung áp	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	4	Một phần áp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt LBS T66 + DS T65 Vĩnh Trị. - Cắt DS T1A Hưng Hà (tạo khoảng hở)	201	6,3437	0,0117	0,1006	0,0002	0,133	1.200	
410	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	- Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng DS T5 Khánh Hưng đến DS T113Hưng Điền A Nối Dài, từ 03 LBFCO Láng Lớn đến DS T6 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 + DS T116 Hưng Điền A Nối Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài -Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Thay chì 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Đóng DS T5 + Rec T3 Khánh Hưng - Đóng 03 LBFCO T130 Láng Lớn	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
411	11-07-26	07h00	11-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Kinh Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ nối lưới Lộ Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Kinh Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T89 lộ Cà Dừa 1 - LBFCO T2 Kinh Cà Dừa	Chuyển giao lưới tuyến 471-476 Mộc Hóa từ LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 đến LBFCO T2 Kinh Cà Dừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Một phần Áp 1, xã Bình Hòa	- Cắt 3xLBFCO T2 Kinh Cà Dừa - Đóng LBS T89 Lộ Cà Dừa 1	296	0,3525	0,0118	0,0082	0,0003	0,233	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
412	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Nhánh rẽ Bình Hòa Trung - Bình Phong Thạnh	Từ trụ T59 nhánh rẽ Bình Hòa trung đến trụ T60 nhánh rẽ Bình Phong Thạnh	- Thay trụ đơn BTLT 12m tại trụ : T49, T50, T52, T53, T54, T56, T57, T65, T68 NR Bình Hòa Trung - Thay trụ BTLT 12m tại trụ T98, T121, T123, T125, T131, T136/1, T136/2, T181, T182, T183, T199, T205, T227, T241, T246 NR Bình Hòa Đông - Thay trụ đôi BTLT 14m tại trụ T136 NR Bình Hòa Đông - Thay trụ đôi BTLT 12m tại trụ T10, T13, Thay trụ đơn BTLT 12m, thay chằng xuống tại trụ T19, T21 NR Bình Phong Thạnh - Thay trụ đơn BTLT 12m, thay chằng xuống tại trụ T1, T9, T10 NR Kinh 3 Hồng Minh Trái	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Một phần xã Mộc Hóa và một phần xã Bình Hòa	- Nhá REC T69 + DS T70 tuyến 476 Mộc Hóa - Cắt DS T48 Bình Hòa Tây	3483	74,6713	0,1383	1,7440	0,0032	1,000	9.000	
413	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Bình Hòa Trung - Bình Phong Thạnh	Từ trụ T59 nhánh rẽ Bình Hòa trung đến trụ T60 nhánh rẽ Bình Phong Thạnh	- Tăng công suất trạm T4 Cụm DCVL Bình Phong Thạnh từ 250 lên 400 KVA, nâng cấp dây hạ áp từ trụ T2 đến H4.1 - Tăng công suất trạm T1 Cụm DCVL Bình Hòa Đông từ 3x50 lên 250kVA (lấy máy trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Một phần xã Mộc Hóa và một phần xã Bình Hòa	- Nhá REC T69 + DS T70 tuyến 476 Mộc Hóa - Cắt DS T48 Bình Hòa Tây	3483	74,6713	0,1383	1,7440	0,0032	1,000	9.000	
414	11-07-26	07h30	11-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Kinh Đường Bảng 2	Từ trụ T16-T19 NR Kinh Đường Bảng 2	- Thay trụ BTLT 12m; lắp chằng xuống tại trụ T17, T18 NR Kinh Đường Bảng 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Một phần ấp Bình Đông, ấp Hương Trang, xã Bình Hòa	Cắt 3xLBFCO Kinh Đường Bảng 2	346	1,6484	0,0137	0,0385	0,0003	0,273	547	
415	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ nối lưới Lộ Cà Dứa, tuyến 476 Mộc Hóa - Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T89 lộ Cà Dứa 1 - LBFCO T2 Kinh cà Dứa	Chuyển giao lưới tuyến 471-476 Mộc Hóa từ LBFCO T2 Kinh Cà Dứa đến LBS T89 Lộ Cà Dứa 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Một phần Ấp 1, xã Bình Hòa	- Cắt LBS T89 Lộ Cà Dứa 1 - Đóng 3xLBFCO T2 Kinh Cà Dứa	296	0,3525	0,0118	0,0082	0,0003	0,233	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
416	12-07-26	16h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ 3LS T04 Long Bình đến DS T100 Gò Đen	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng 3LS T04 Long Bình; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T3B Long Bình; - Đóng LBS T3B Long Bình; - Cắt Rec T01+ DS T100 Gò Đen.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	12-07-26	16h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh từ DS TC 480 Bến Lức đến DS T154 TC 475 An Thạnh	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng MC 480 Bến Lức; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS TC 480 Bến Lức; - Cắt MC 480 Bến Lức; - Đóng DS TC 480 Bến Lức; - Đóng MC 480 Bến Lức; - Cắt MC 475 An Thạnh+ DS T154 TC 475 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	12-07-26	16h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ DS T5B Lò Đường SCN đến DS T32 Bình Đức	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng DS T5B Lò Đường SCN; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T6 Lò Đường SCN; - Đóng Rec T6 Lò Đường SCN; *ĐL Bến Lức: - Kiểm tra LBS T31 Bình Đức đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T31 Bình Đức; *ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Cắt DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
419	12-07-26	07h00	12-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	T/C Mũi Tàu Xoài Đồi	Đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T134 đến T183 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T134 đến T183 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	-Công trình ĐTXD	50	Áp Lộc Tiền, Phước Kê, Phước Thuận, Phước Hưng 1, 2, Thuận Tây 1, 2 xã Mỹ Lộc; áp Trong, Long Giếng, Long Khánh xã Phước Lý	Cắt DS T117A Mũi Tàu Xoài Đồi (mạch trên) - Nhả LBS T91 MT XD Cắt Rec T181A Xoài Đồi	7869	49,3506	0,0866	4,1534	0,0073	1,667	15.833	
420	12-07-26	15h30	12-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đường 36m	Từ trụ 97 đến trụ 157 trục Đường 36m	Thay dây 3AC 185 thành 3ACX 185mm2 trục Đường 36m	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Một phần xã Đức Lập	Cắt MC 472, 474, 482 Đức Lập	522	2,9965	0,0053	0,2752	0,0005	16,000	16.000	
421	13-07-26	07h00	13-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	NR Long Phú	ĐDTA NR Long Phú	Nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA NR Long Phú	- Dựng trụ 14m đơn: 51 trụ	30	Áp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T25 NR Long Phú	1028	6,4471	0,0113	0,5426	0,0010	1,000	9.500	
422	13-07-26	08h00	13-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T15 Trầm Lạc 2	Tại trụ 6 NR T15 Trầm Lạc 2	TCS trạm T15/6 Trầm Lạc 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Trầm Lạc, xã Đức Lập	cắt LBFCO NR T15 Trầm Lạc 2	92	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	
423	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ngã 5 Bình Thành, Nr Ngã 5 Bình Thành 2, Nr T2 Bình Hòa Nam, Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nr Kênh Gãy, Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long	Từ T1 đến T83 Nr Ngã 5 Bình Thành, Từ T1 đến T44 Nr Ngã 5 Bình Thành 2,Từ T01 đến T07 Nr T2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T60 Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ T01 đến T15 Nr Kênh Gãy, Từ T01 đến T20 Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
424	13-07-26	13h00	13-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,476TV	Tuyến 471,473,475,476 TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
425	13-07-26	08h00	13-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Thuận 3 trụ T.22 Nhánh rẽ 479TV/137B/49	Tại trụ T.22 Nhánh rẽ 479TV/137B/49	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Thuận 3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần Áp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Thuận 3	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,100	150	
426	13-07-26	10h00	13-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 1 trụ T.35 Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.35 Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Trì 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 1	52	0,1239	0,0014	0,0042	0,0000	0,067	100	
427	13-07-26	13h00	13-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 3 trụ T.37 Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.37 Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Trì 3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 3	28	0,0667	0,0007	0,0023	0,0000	0,067	100	
428	13-07-26	15h00	13-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Dương Xuân Hội 3 trụ T.18A Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.18A Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Dương Xuân Hội 3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Hôi Xuân, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Dương Xuân Hội 3	33	0,0786	0,0009	0,0027	0,0000	0,067	100	
429	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Láng cò	Từ T1 đến trụ T25 NR. Láng Cò	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
431	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
432	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
433	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
434	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
435	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 43 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
436	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T15 nhánh rẽ Nhựt Tân 3 - Tuyến 475 Tầm Vu	Tại trụ T15 nhánh rẽ Nhựt Tân 3 - Tuyến 475 Tầm Vu	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tấn Đức (10 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (5 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (5 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tào (5 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (10 cây) và các nhánh thuộc trục tổng cộng 35 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
437	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
438	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 đến trụ số 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
439	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Từ trụ số 01 đến trụ số 146 nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
440	13-07-26	07h00	13-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
441	13-07-26	07h00	13-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Lò Vôi: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dũa, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	2	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Thủ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn T24 Lò Vôi	1558	32,5525	0,0603	0,7791	0,0014	0,067	600	
442	14-07-26	07h00	14-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ áp 1B An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ 02- 12 nhánh rẽ áp 1B An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	- Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T02 đến trụ T12. - Lắp đặt kèo treo, kẹp dùm, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: từ trụ T05/11 đến trụ 474AT/05, từ trụ T05/11 đến trụ HT11/2A, từ trụ T05/11 đến trụ HT11/6.	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	6	Một phần áp 1B An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO áp 1B An Thạnh	127	1,1183	0,0020	0,0671	0,0001	0,200	1.900	
443	14-07-26	08h00	14-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Xuân Khánh	Tại trụ T36 nhánh rẽ Xuân Khánh	Đầu nối đường dây và trạm 50KVA T44 Xuân Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO NR Xuân Khánh	236	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	
444	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Hòa Tây, NR Thiên Thanh, Nr Bầu Sến, Nr Manh Manh, Nr Áp 4 Bình Thành, Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, NR Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nr Kênh Trà Cú	Từ T01 đến T21 Nr Hòa Tây, Từ T01 đến T15 Nr Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 Nr Bầu Sến, Từ T01 đến T27 Nr Manh Manh, Từ T01 đến T07 Nr Áp 4 Bình Thành, Từ T01 đến T13 Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 Nr Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 Nr Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ.	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
445	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
446	14-07-26	08h00	14-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 1 PHước Tân Hưng 1 trụ T.39 Nhánh rẽ 473TV/9/3	Tại trụ T.39 Nhánh rẽ 473TV/9/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 1 PHước Tân Hưng 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 1, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 PHước Tân Hưng 1	59	0,1406	0,0016	0,0048	0,0001	0,067	100	
447	14-07-26	10h00	14-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nguyễn Văn Quân XC trụ T.5 Nhánh rẽ 474TV/193A	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 474TV/193A	Bảo trì ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Quân (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp 3, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Quân XC	44	0,1049	0,0012	0,0036	0,0000	0,067	100	
448	14-07-26	13h00	14-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Hòa 2 trụ T.12 Nhánh rẽ 474TV/204A	Tại trụ T.12 Nhánh rẽ 474TV/204A	Bảo trì ĐDHA và trạm Thanh Hòa 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Hòa 2	58	0,1382	0,0015	0,0047	0,0001	0,067	100	
449	14-07-26	15h00	14-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 5 trụ T.223 Tuyến 474 Tầm Vu	Tại trụ T.223 Tuyến 474 Tầm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 5 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 5	55	0,1334	0,0015	0,0046	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
450	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
451	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
452	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
453	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
454	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh 808, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh 808	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần áp 1/5, Xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 kênh 808	14	0,1623	0,0008	0,0026	0,0000	0,100	350	
455	14-07-26	13h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần áp Vườn Chuối, Xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T02 Tập Đoàn 6	25	0,2898	0,0014	0,0047	0,0000	0,100	350	
456	14-07-26	08h00	14-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Đường Đất, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Đường Đất	Đầu tư xây dựng đường dây hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	6	Một phần áp: Cây Mè, Ba Gò, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Đường Đất	62	1,6426	0,0034	0,0268	0,0001	0,200	1.600	
457	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
458	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 64 nhánh rẽ Kinh Giữa và 01 đến trụ số 26 nhánh rẽ Kinh Bằng Lãng - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
459	14-07-26	07h00	14-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 477 Tân An.	Tại đường dây hạ áp trạm Ông An - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm Ông An.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Nhứt Tân, xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ông An.	55	1,3306	0,0025	0,0275	0,0001	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
460	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
461	14-07-26	07h00	14-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
462	14-07-26	07h00	14-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt và cải tạo Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp Nhà Dài, áp An Hoà 3, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T11A/5 Nhà Dài; T15 Nhà Dài, Bà Đò 1,	249	5,2026	0,0096	0,1245	0,0002	0,033	300	
463	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng	xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng	Đào 06 chẳng	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
464	14-07-26	06h00	14-07-26	06h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBS T2 + DS T3 Kinh KT1 - REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa đến DS T3 Kinh KT1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra đồng vị pha tại Rec T124A REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa - Đóng REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa - Cắt LBS T2 + DS T3 Kinh KT1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	14-07-26	06h30	14-07-26	07h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - LBS T4 Quảng Dài	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBS T4 Quảng Dài đến LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	- Một phần áp 6 xã Mộc Hóa	- Cắt 3xLBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - Đóng LBS T4 Quảng Dài	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	1,333	667	
466	14-07-26	07h00	14-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + ĐL Tân Thạnh	- Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 477 Mộc Hóa	- DS T26 Áp 7 Kinh 79 - REC T1A + DS T2 Tân Lập	- Chuyển giao lưới tuyến 474-477 Mộc Hóa từ DS T26 Áp 7 Kênh 79 đến DS T2 Tân Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	- Một phần áp 7 xã Mộc Hóa	1. Điện lực Kiên Tường: - Cắt REC T1A + DS T2 Tân Lập 2. Điện lực Tân Thạnh - Cắt 3xLBFCO Kinh 79 Phái (kết hợp thay chì 140A) 3. Điện lực Kiến Tường: - Đóng DS T26 Áp 7 Kênh 79 4. Điện lực Tân Thạnh - Đóng 3xLBFCO Kinh 79 Phái	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	0,833	417	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
467	14-07-26	07h30	14-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T30 đến trạm T106 tuyến 477 Mộc Hóa	- Thay trụ, thay chằng T31, T32, T42, T50, T51, T57, T58, T59, T66, T69, T70, T79, T80, T87, T88, T89, T137, T138, T139, T140, T156, T157 tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	11	Một phần áp 3 xã Mộc Hóa	- Cắt MC 477 Mộc Hóa - Kiểm tra 3xLBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 đang ở trạng thái mở - Kiểm tra DS T3 Kinh KT1 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T2 Tân Lập đang ở trạng thái cắt	166	3,3611	0,0066	0,0785	0,0002	0,367	3.117	
468	14-07-26	16h00	14-07-26	16h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBS T2 + DS T3 Kinh KT1 - REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ DS T3 Kinh KT1 đến REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T3 Kinh KT1 - Kiểm tra đồng vị pha tại LBS T2 Kinh KT1 - Đóng LBS T2 Kinh KT1 - Cắt REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
469	14-07-26	16h15	14-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + ĐL Tân Thạnh	- Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 477 Mộc Hóa	- DS T26 Áp 7 Kinh 79 - REC T1A + DS T2 Tân Lập	- Chuyển giao lưới tuyến 474-477 Mộc Hóa từ DS T2 Tân Lập đến DS T26 Áp 7 Kênh 79	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	- Một phần áp 7 xã Mộc Hóa	1. Điện lực Tân Thạnh - Cắt 3xLBFCO Kinh 79 Phái (kết hợp thay chỉ về đồng định mức ban đầu) 2. Điện lực Kiến Tường: - Cắt DS T26 Áp 7 Kênh 79 3. Điện lực Tân Thạnh - Đóng 3xLBFCO Kinh 79 Phái 3. Điện lực Kiến Tường: - Đóng DS + T2 REC T1A Tân Lập	307	0,1828	0,0122	0,0043	0,0003	0,833	208	
470	14-07-26	16h30	14-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - LBS T4 Quảng Dài	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 đến LBS T4 Quảng Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	- Một phần áp 6 xã Mộc Hóa	- Cắt LBS T4 Quảng Dài - Đóng 3xLBFCO T65A Lộ 1-3-6-7	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	1,333	667	
471	15-07-26	08h00	15-07-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T18 Áp 3 Phước Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T18 Áp 3 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 3 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T18 Áp 3 Phước Đông	32	0,0451	0,0005	0,0027	0,0000	0,033	50	
472	15-07-26	08h00	15-07-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm KDCNT áp 3 Phước Đông 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm KDCNT áp 3 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Toàn bộ KDN NT TT áp 3 Phước Đông 2, áp 3 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm KDCNT áp 3 Phước Đông 2	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
473	15-07-26	10h00	15-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Sáu Ngay 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Sáu Ngay 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp 4 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Sáu Ngay 1	99	0,1394	0,0015	0,0083	0,0001	0,100	150	
474	15-07-26	10h00	15-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T6 Vườn Cò	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T6 Vườn Cò, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp 2 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T6 Vườn Cò	88	0,1239	0,0014	0,0073	0,0001	0,100	150	
475	15-07-26	13h30	15-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T18 Vườn Cò	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T18 Vườn Cò, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 2 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T18 Vườn Cò	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,050	75	
476	15-07-26	13h30	15-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Long Hựu 3	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Long Hựu 3, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp 2, 5 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Long Hựu 3	82	0,1155	0,0013	0,0068	0,0001	0,100	150	
477	15-07-26	15h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm áp 2 Phước Đông 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm áp 2 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 2 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm áp 2 Phước Đông 1	55	0,0775	0,0009	0,0046	0,0001	0,067	100	
478	15-07-26	15h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T12A/16 Áp 2 Phước Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T12A/16 Áp 2 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Một phần áp 2 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T12A/16 Áp 2 Phước Đông	67	0,0944	0,0010	0,0056	0,0001	0,083	125	
479	15-07-26	07h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T138 Chợ Trạm Mũi Tàu	ĐDHA Trạm T138 Chợ Trạm Mũi Tàu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T138A Chợ Trạm Mũi Tàu	Cắt điện đầu nối	8	Trạm T138 Chợ Trạm Mũi Tàu, áp Thuận Đông, Thuận Nam xã Mỹ Lộc; áp Long An 2 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO trạm T138 Chợ Trạm Mũi Tàu	213	1,3358	0,0023	0,1124	0,0002	0,267	2.533	
480	15-07-26	07h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	ĐDHA Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Cắt điện đầu nối	8	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu, áp Thuận Đông, Thuận Nam xã Mỹ Lộc; áp Long An 4 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	325	0,0000	0,0036	0,0000	0,0003	0,267	2.267	
481	15-07-26	08h00	15-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T20 Áp 1B Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T20 Áp 1B Hựu Thạnh	Bảo trì, xử lý điện áp thấp trạm T20 Áp 1B Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp 1B, xã Đức Hòa	Cắt FCO tr5am T20, T21 Áp 1B Hựu Thạnh	125	0,5281	0,0009	0,0000	0,0001	0,100	16.000	
482	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
483	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr An Ninh Tây, Nr CDC An Ninh Tây, Nr An Thạnh, Nr An Thủy, Nr T36 An Thủy	Từ T22 đến T66 Nr An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 Nr An Thạnh, Từ T01 đến T81 Nr An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
484	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
485	15-07-26	13h00	15-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,473,475,480TV	Tuyến 472,473,475,480TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
486	15-07-26	08h00	15-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ngõ Văn Chính trụ T.18 Nhánh rẽ 474TV/218	Tại trụ T.18 Nhánh rẽ 474TV/218	Bảo trì ĐDHA và trạm Ngõ Văn Chính (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ngõ Văn Chính	63	0,1501	0,0017	0,0051	0,0001	0,067	100	
487	15-07-26	10h00	15-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nguyễn Văn Trạch XC 1 trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Bảo trì ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Trạch XC (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Trạch XC 1	64	0,1525	0,0017	0,0052	0,0001	0,067	100	
488	15-07-26	13h00	15-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cù Văn Sóc 1(XC) trụ T.7 Nhánh rẽ 474TV/202A/19/8	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 474TV/202A/19/8	Bảo trì ĐDHA và trạm Cù Văn Sóc 1(XC) (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Hàn, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Văn Sóc 1(XC)	69	0,1644	0,0018	0,0056	0,0001	0,067	100	
489	15-07-26	15h00	15-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Đôi 2-1 trụ T.3 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/19	Tại trụ T.3 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/19	Bảo trì ĐDHA và trạm Cầu Đôi 2-1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đôi 2-1	54	0,1309	0,0015	0,0045	0,0001	0,067	100	
490	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
491	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
492	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
493	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
494	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
495	15-07-26	07h30	15-07-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp dinh, Giồng dinh, Phạm văn Tuấn	NR. Ấp dinh, Giồng dinh, Phạm văn Tuấn	BTMK, TNĐK, PCSC và KPKK lưới điện trung hạ áp và TBA;	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm trung hạ áp	50	Một phần phường Khánh Hậu	Cắt LBS T1 Ấp Dinh	1769	14,1194	0,0277	0,8356	0,0016	1,667	14.167	
496	15-07-26	07h30	15-07-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Công Lăng	TBA Công Lăng	SCL thay dây hạ áp trạm Công Lăng	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T1 Ấp Dinh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
497	15-07-26	08h00	15-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Gốc, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Gốc	Điều hòa trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	20	Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T103 Cà Gốc	261	3,0252	0,0144	0,0494	0,0002	0,667	2.333	
498	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
499	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 62 nhánh rẽ Kinh Bích - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
500	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T5 Năm On 1.	55	1,3306	0,0025	0,0275	0,0001	0,033	300	
501	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
502	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 473 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 236 tuyến 473 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
503	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thu hồi điện kế	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
504	15-07-26	07h15	15-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	- Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến 03 LBFCO T171 Tân Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt 03 LBFCO T171 Tân Thành - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	235	0,2060	0,0137	0,0033	0,0002	0,400	100	
505	15-07-26	07h30	15-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Trị, Nr Láng Lớn	T53 Nr Thái Trị đến T129 Nr Láng Lớn	Điều hoà trạm T111 Thái Trị, T154 Láng Lớn, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	24	Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO T52 Thái Trị	872	26,7563	0,0510	0,4245	0,0008	0,800	7.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
506	15-07-26	16h15	15-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	- Chuyên giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T171 Tân Thành đến DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt 03 LBFCO T171 Tân Thành - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	235	0,2060	0,0137	0,0033	0,0002	0,400	100	
507	16-07-26	07h00	16-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T174A Mũi Tàu Xoài Đồi	ĐDHA Trạm T174A Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T174A Mũi Tàu Xoài Đồi	Cắt điện đầu nối	8	Trạm T174A Mũi Tàu Xoài Đồi, áp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm T174A Mũi Tàu Xoài Đồi	175	1,0975	0,0019	0,0924	0,0002	0,267	2.533	
508	16-07-26	08h00	16-07-26	10h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T159A Mũi Tàu Xoài Đồi	ĐDHA Trạm T159A Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T159A Mũi Tàu Xoài Đồi	Cắt điện đầu nối	4	Trạm T159A Mũi Tàu Xoài Đồi, áp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm T159A Mũi Tàu Xoài Đồi	127	0,1677	0,0014	0,0141	0,0001	0,133	267	
509	16-07-26	11h00	16-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	ĐDHA Trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T145/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	Cắt điện đầu nối	4	Trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đồi, áp Phước Hưng 1, Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	119	0,3928	0,0013	0,0331	0,0001	0,133	667	
510	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 KDC Trần Anh	Đường dây hạ áp trạm T9 KDC Trần Anh	Tăng cường dây hạ áp trạm T9 KDC Trần Anh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T9 KDC Trần Anh	52	0,2985	0,0005	0,0274	0,0000	0,100	16.000	
511	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T25A Bình Hòa Nam, Nr Ông Đá, Nr Cầu 7 Chuyển, Nr Diễm Ngọc, Nr Bến Phà Trà Cú, Nr Bình Hòa Nam	Từ T01 đến T06 Nr T23A Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T07 Nr Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nr Cầu 7 Chuyển, Từ T01 đến T07 Nr Diễm Ngọc, Từ T01 đến T10 Nr Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T114 Nr Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bà Mũi - Tuyến 478 Đức Huệ	Từ T03 đến T36 Nr Bà Mũi, Tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLĐ14m, thay dây Trung áp	Công trình nâng cấp DDTA 01 pha lên 3 pha	30	1 Phần áp Giồng Trôm, 1 phần áp Mỹ Thuận - Xã Mỹ Quý	Cắt LB.FCO NR Bà Mũi	1322	14,4794	0,0302	0,5884	0,0012	1,000	8.000	
513	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
514	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
515	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
516	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh T2, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh T2	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần áp 6, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T01 kênh T2	34	0,3941	0,0019	0,0064	0,0000	0,100	350	
517	16-07-26	13h00	16-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh T35 Phái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Kênh T35 Phái	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần áp Hưng Thành, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T01 Kênh T35 Phái	27	0,3129	0,0015	0,0051	0,0000	0,100	350	
518	16-07-26	07h00	16-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	25	Một phần áp: Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T22 Cà Bát trái	911	27,1520	0,0503	0,4432	0,0008	0,833	7.500	
519	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
520	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 41 nhánh rẽ Kinh Tè và 01 đến trụ số 34 nhánh rẽ Kinh Tè nối dài - 471 Tân Thạnh.	Phát quang, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
521	16-07-26	07h00	16-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T10 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T10 đến trụ T16 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ	XDM Đường dây hạ áp trạm Bình Lợi, T12 Bình Lợi.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Lợi.	281	6,7984	0,0126	0,1407	0,0003	0,033	300	
522	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
523	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 477 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 tuyến 477 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
524	16-07-26	07h00	16-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
525	16-07-26	08h30	16-07-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại TBA T23 Kinh KT9	Tại TBA T23 Kinh KT9	Thay thùng cầu dao trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T23 Kinh KT9	37	0,1946	0,0022	0,0031	0,0000	0,033	50	
526	16-07-26	10h15	16-07-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T28 Gò Châu Mai	Đường dây hạ áp trạm T28 Gò Châu Mai	Bảo trì lèo hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T28 Gò Châu Mai	59	0,2069	0,0034	0,0033	0,0001	0,033	33	
527	16-07-26	13h00	16-07-26	14h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại TBA T8 Khánh Hưng	Tại TBA T8 Khánh Hưng	Thay thùng cầu dao trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Khánh Hưng	18	0,0947	0,0011	0,0015	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
528	16-07-26	15h15	16-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T249C/2 Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T249C/2 Vĩnh Bình	Bảo trì, tia dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Rạch Bùì - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T249C/2 Vĩnh Bình	19	0,0666	0,0011	0,0011	0,0000	0,033	33	
529	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T11/1 Cầu Ngang	ĐDHA Trạm T11/1 Cầu Ngang	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T11/1 Cầu Ngang	Cắt điện đầu nối	4	Trạm T11/1 Cầu Ngang, áp Tân Xuân xã Cần Giuộc	Cắt FCO Trạm T11/1 Cầu Ngang	65	0,3433	0,0007	0,0289	0,0001	0,133	1.067	
530	17-07-26	07h00	17-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T18/1 Cầu Ngang	ĐDHA Trạm T18/1 Cầu Ngang	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T18/1 Cầu Ngang	Cắt điện đầu nối	5	Trạm T18/1 Cầu Ngang, áp Kim Điền xã Cần Giuộc	Cắt FCO Trạm T18/1 Cầu Ngang	98	0,6146	0,0011	0,0517	0,0001	0,167	1.583	
531	17-07-26	07h00	17-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T29 Cầu Ngang Mũi Tàu	ĐDHA Trạm T29 Cầu Ngang Mũi Tàu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T29 Cầu Ngang Mũi Tàu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T29 Cầu Ngang Mũi Tàu, áp Kim Định, Kim Điền xã Cần Giuộc	Cắt FCO trạm T29 Cầu Ngang Mũi Tàu	127	0,7965	0,0014	0,0670	0,0001	0,200	1.900	
532	17-07-26	13h30	17-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T24 Tư Cung	ĐDHA TBA Tư Cung	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA Tư Cung	Cắt điện đầu nối	10	Trạm Tư Cung, áp Kim Điền xã Cần Giuộc	Cắt FCO TBA T24 Tư Cung	238	0,4714	0,0026	0,0397	0,0002	0,333	1.000	
533	17-07-26	10h00	17-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 KV4	Đường dây hạ áp trạm T6 KV4	Tăng cường dây hạ áp trạm T6 KV4	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T6 KV4	76	0,4363	0,0008	0,0401	0,0001	0,100	16.000	
534	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Nr Rạch Nhum Hóc Thơm, Nr T34A Hóc Thơm, Nr T44 Hóc Thơm, Nr Ấp Chánh Tân Phú, Nr T13 ấp Chánh	Từ T1 đến T16 đến T9 Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Từ T1 đến T44 Nr Rạch Nhum Hóc Thơm, Từ T1 đến T10 Nr T34A Hóc Thơm, Từ T1 đến T30 Nr T44 Hóc Thơm, T1 đến T19 Nr Ấp Chánh Tân Phú, Từ T1 đến T18 Nr T13 ấp Chánh	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
535	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Sông Vàm Cò - Tuyến 478 Đức Huệ	Từ 01 đến T25 Nr Sông Vàm Cò - Tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Khắc phục khiếm khuyết, thu hồi đo ghi trung áp, bảo trì lèo, bịt ống PVC trạm, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	40	1 Phần áp Giồng Trôm, 1 phần áp Mỹ Thuận - Xã Mỹ Quý	Cắt LB.FCO NR Bà Mùì	1322	14,4794	0,0302	0,5884	0,0012	0,000	0	
536	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
537	17-07-26	06h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Đường dây hạ thế NR. Láng Cò	Tại đường dây hạ thế NR. Láng Cò	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "XDM ĐDTA 3P từ trụ T1 (hh) tuyến 471 LBN đến trụ T17 (hh) NR Láng Cò"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	15	Một phần đường TL 834D, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Láng Cò	986	10,8832	0,0173	0,5760	0,0009	0,500	5.250	
538	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
539	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Áp 2 Mỹ An	Từ T1 đến trụ T20 NR. Áp 2 Mỹ An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Trang 9

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
540	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
541	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ngãi Lợi A	Tại NR. Ngãi Lợi A	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Ngãi Lợi A"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	15	Một phần đường Đình Thiểu Sơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO NR. Ngãi Lợi A	284	2,9854	0,0050	0,1580	0,0003	0,500	5.000	
543	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng phải	Thay trụ trung, hạ áp (SCL), khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	20	Ấp Hà Long, ấp Hà Tân, ấp Hà Hưng, ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T05 Sông Trăng phải	698	20,8036	0,0385	0,3396	0,0006	0,667	6.000	
544	17-07-26	07h30	17-07-26	16h30 0	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số T60 đến trụ số 118 nhánh rẽ Cầu Bầy Thước - Nhon Hòa - 479 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	40	Một phần xã Tân Thạnh, một phần xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO pđ Cầu Song Sắt - trụ số T58	3045	60,9311	0,1195	1,4400	0,0028	1,333	11.333	
545	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T05 nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T01 đến trụ T05 nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Văn Lũy.	51	1,2339	0,0023	0,0255	0,0000	0,033	300	
546	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
547	17-07-26	06h30	17-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Kháng Chiến: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Tmôt phần ấp Bà Mía, , ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T02 Bà Mía Cắt FCO trạm Vườn Cò 5	604	14,0221	0,0234	0,3356	0,0006	0,033	333	
548	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
549	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T1 đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
550	18-07-26	07h00	18-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Chánh	Tại LBS T1A Tân Chánh, tuyến 474 Cần Đức	Thí nghiệm định kỳ LBS T1A Tân Chánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	90	Một phần áp 15, 16 và toàn bộ áp Láng, Áp Đình, áp Bà Nghĩa, Đồng Nhứt, Đồng Nhì, Đồng Trung, Hòa Quới xã Cần Đức	- Cắt LBS T1A + DS T1 Tân Chánh (Miễn trừ nguyên nhân khác)	4039	36,0303	0,0632	2,1322	0,0037	3,000	28.500	
551	18-07-26	08h00	18-07-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Long Hữu 4	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Long Hữu 4, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 6 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Long Hữu 4	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
552	18-07-26	10h00	18-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm áp 6 Phước Đông 1	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm áp 6 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 6 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm áp 6 Phước Đông 1	57	0,0803	0,0009	0,0048	0,0001	0,067	100	
553	18-07-26	10h00	18-07-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T2 Áp 6 Phước Đông 2	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T2 Áp 6 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 6 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T2 Áp 6 Phước Đông 2	37	0,0521	0,0006	0,0031	0,0000	0,033	50	
554	18-07-26	13h30	18-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Bờ Xe Phước Đông	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T11 Bờ Xe Phước Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 7 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T11 Bờ Xe Phước Đông	28	0,0394	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
555	18-07-26	13h30	18-07-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T40A/1 Ngã Ba Kinh	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T40A/1 Ngã Ba Kinh, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 7 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T40A/1 Ngã Ba Kinh	36	0,0507	0,0006	0,0030	0,0000	0,033	50	
556	18-07-26	15h00	18-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp 7 Phước Đông 1	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm Áp 7 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 7 xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm Áp 7 Phước Đông 1	17	0,0239	0,0003	0,0014	0,0000	0,017	25	
557	18-07-26	15h00	18-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T16 áp Cầu Xây 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T16 áp Cầu Xây 2, tuyến 472 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp Cầu Xây xã Tân Lân	- Cắt FCO trạm T16 áp Cầu Xây 2	56	0,0789	0,0009	0,0047	0,0001	0,067	100	
558	18-07-26	07h00	18-07-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T11A/1 Thầy An	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11A/1 Thầy An, tuyến 474 Cần Đức	- Dựng trụ hạ áp chèn đảm bảo độ tĩnh không - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	4	Một phần áp Đồng Nhứt xã Cần Đức	Cắt FCO trạm T11A/1 Thầy An	134	1,1954	0,0021	0,0707	0,0001	0,133	1.267	Trạm

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
559	18-07-26	13h30	18-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	tại trụ T248 trục Tân Mỹ- Nông Sản	TCS TBA T248 Hạt Cầu Đường từ 2x50KVA lên 160KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	một phần xã Hậu	Cắt LBS T252 Nông Sản	1259	7,2271	0,0127	0,6637	0,0012	1,667	16.000	
560	18-07-26	08h00	18-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Cty Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nr Tho Mo- Voi Đình	T3A- T42 Nr Tho Mo- Voi Đình	Cải tạo, nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Voi Đình - Chân Tóc, tuyến 479 Đức Huệ	Nâng cấp đường dây 1pha lên 3 pha	30	Áp 3, Áp Voi Đình - Xã Mỹ Quý	Cắt LBFCO T1A NR Voi Đình, tuyến 478 Đức Huệ	745	20,9001	0,0435	0,3316	0,0007	1,000	8.000	
561	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Đồn Biên Phòng 869, Nr 8 Thông -7 Lức, Nr 2 Hò- 9 Phế, Nr Chốt Dân Quân MTT, Nr Giồng Lức,Nr Áp Đình, Nr 5 Trăn Nr T3A 5 Trăn,NR Trường Học Đình, Nr Áp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	T1-T42 Nr Đồn Biên Phòng 869, T1-T12 Nr 8 Thông -7 Lức, T01-T07 Nr 2 Hò- 9 Phế, T1-T40 Nr Chốt Dân Quân MTT, T1-T10 Nr Giồng Lức, từ T01-T21 Nr Áp Đình, T01-T14 Nr 5 Trăn, Từ T1 đến T36 Nr T3A 5 Trăn, NR Từ T1 đến T46 Nr Trường Học Đình, Từ T1 đến T31 Nr Áp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
562	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
563	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
564	18-07-26	06h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Đường dây hạ thế NR. Cầu Bà Tàu 4	Tại đường dây hạ thế NR. Cầu Bà Tàu 4	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "XDM ĐDHA 3 pha hém 350 Châu Thị Kim"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	8	Một phần đường Lê Văn Tường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Cầu Bà Tàu 4	256	2,8257	0,0045	0,1495	0,0002	0,267	2.800	
565	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 472&477 Long An	Từ T100 đến trụ T153 Trục chính tuyến 472&477 Long An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
566	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
567	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
568	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
569	18-07-26	08h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Gò Pháo, nhánh rẽ Bung Rằm, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Gò Pháo, nhánh rẽ Bung Rằm	Bảo trì, thay thiết bị thử nghiệm, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	35	Một phần áp Ngã Tư, áp Gò pháo và áp Bung Rằm, và một phần áp Sông Trăng, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Gò Pháo	986	26,1221	0,0544	0,4264	0,0009	1,167	9.333	
570	18-07-26	07h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T03 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T03 đến trụ T20 nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 4 Tân Phước Tây.	116	2,8065	0,0052	0,0581	0,0001	0,033	300	
571	18-07-26	07h30	18-07-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Tuyến 471 Thanh Hoá	Từ trụ số 100 đến trụ số 102 tuyến 471 Thanh Hoá	Thay trụ BTLT 12m bằng trụ ghép BTLT 14m, lắp mới TBA 160kVA (Công trình ĐT XD 2026)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	60	Áp Sân Bay, áp An Đông - xã Thanh Hoá; áp Ông Hiếu, áp Thanh Lập, áp Ông Quới, áp Đá Biền - xã Thanh Phước	Cắt Rec T12 + mở DS T11 Cầu Tuyền Nhon	5720	171,2860	0,3172	2,8641	0,0053	2,000	18.000	
572	18-07-26	08h00	18-07-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T20 Khánh Hưng	Tại TBA T20 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Khánh Hưng	90	0,4734	0,0053	0,0075	0,0001	0,100	150	
573	18-07-26	10h00	18-07-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	T1 đến T4 Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	1	0,0070	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	400	
574	18-07-26	14h00	18-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	T2A/1 Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	1	0,0070	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	400	
575	18-07-26	06h00	18-07-26	06h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T106A Chợ Bình Hiệp - LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBS T106A Chợ Bình Hiệp đến DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra đồng vị pha tại LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Đóng LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Cắt LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
576	18-07-26	07h30	18-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T130 đến trụ T200 tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay trụ, thay chằng T138, T151, T152, T153, T183, T188, T190, T191, T192, T197 tuyến 471 Mộc Hóa - Dựng trụ BTLT 7,5m từ trụ 1A đến trụ H13B: 10 trụ, Sang dây hạ thế, sang điện kế thuộc đường dây hạ áp trạm T15 Rạch Cái Đồi Bế 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Một phần Áp Gò Dưa, Áp Gò Tranh, Áp Cái Đồi Đông, Áp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp	- Cắt MC 471 Mộc Hóa - Đóng DND 471-476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt	6139	124,3009	0,2437	2,9031	0,0057	6,000	51.000	
577	18-07-26	16h00	18-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T106A Chợ Bình Hiệp - LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ DS T150 tuyến 471 đến LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa - Kiểm tra đồng vị pha tại LBS T110B tuyến 471 Mộc Hóa - Đóng LBS T110B tuyến 471 Mộc Hóa - Cắt LBS T106A Chợ Bình Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
578	18-07-26	07h30	18-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- NR Rạch Tầm Đuông	Từ trụ T1 đến trụ T24 NR Rạch Tầm Đuông	- Dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ H01, H02, H03, H04, H05, H06: 06 trụ; Sang dây hạ thế, sang điện kế từ trụ T01 đến T07 thuộc đường dây hạ áp trạm trụ T04 Áp 1 Thạnh Trị 1 - Dựng trụ BTLT 7,5m từ trụ H09 đến H18 : 10 trụ; Sang dây hạ thế, sang điện kế từ trụ T09 đến T19 thuộc đường dây hạ áp trạm trụ T14 Áp 1 Thạnh Trị 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần áp 1, Xã Bình Hiệp	- Cắt MC 471 Mộc Hóa - Đóng DND 471-476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt	199	4,0293	0,0079	0,0941	0,0002	0,200	1.700	
579	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ KCN Kiến Thành	Từ trụ T7 đến trụ T12 và từ trụ T7 đến trụ T7/6 nhánh rẽ CCN Kiến Thành, tuyến 475, 480 Rạch Chanh	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	120	Toàn bộ CCN Kiến Thành, áp 3 xã Long Cang	- Cắt REC T2A + DS T3 Kiến Thành (tuyến 480 Rạch Chanh) - Cắt LBS T1A + DS T1 Kiến Thành (Tuyến 475 Rạch Chanh) (Miễn trừ nguyên nhân khác)	19	0,1695	0,0003	0,0100	0,0000	4,000	38.000	
580	19-07-26	16h10	19-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T24 TC Cầu Ngang Mũi Tàu đến T22A NR KCN Tân Kim MR	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T24 TC Cầu Ngang Mũi Tàu đến T22A NR KCN Tân Kim MR	-Công trình ĐTXD	50	Toàn bộ KCN Tân Kim MR, áp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt REC - DS KCN Tân Kim mở rộng	159	0,0350	0,0017	0,0029	0,0001	1,667	556	
581	19-07-26	06h30	19-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 38 đến trụ 25 nhánh rẽ Tân Tiến Thành	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 14m, thay dây 3AC120mm2, hành dây ACXH 185mm2 nhánh rẽ Tân Tiến Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh	MC 477 Đức Hòa Cắt Rec + DS T1 CCn Nhựt	125	0,7175	0,0013	0,0659	0,0001	8,333	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
582	19-07-26	06h30	19-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 8 đến trụ 14 nhánh rẽ Phú Tân	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 14m, thay dây 3AC50mm2, hành dây ACXH 185mm2 nhánh rẽ Phú Tân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	580	Một phần xã Đức Lập, Mỹ Hạnh	MC 472, 474, 476, 477 Đức Hòa MC 478 Hựu Thạnh	825	4,7358	0,0083	0,4349	0,0008	19,333	16.000	
583	20-07-26	07h00	20-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T137A Mũi Tàu Xoài Đồi	ĐDHA Trạm T137A Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T137A Mũi Tàu Xoài Đồi	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T137A Mũi Tàu Xoài Đồi, áp Lọc Tiên xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm T137A Mũi Tàu Xoài Đồi	145	0,9094	0,0016	0,0765	0,0001	0,200	1.900	
584	20-07-26	07h00	20-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T127B Mũi Tàu Xoài Đồi	ĐDHA Trạm T127B Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T127B Mũi Tàu Xoài Đồi	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T127B Mũi Tàu Xoài Đồi, áp Lọc Tiên xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm T127B Mũi Tàu Xoài Đồi	138	0,8655	0,0015	0,0728	0,0001	0,200	1.900	
585	20-07-26	08h00	20-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16/5 Đức Hạnh	Đường dây hạ áp trạm T16/5 Đức Hạnh	sang tải trạm T16/5 Đức Hạnh qua trạm T16 Đức Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Đức Hạnh, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T16 Đức Hạnh	58	0,3329	0,0006	0,0306	0,0001	0,100	16.000	
586	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ông Khích (T105/9/4), Nr Bà Vọng, Nr T14 Bà Vọng, Nr T25 Bà Vọng, Nr Ông Chử, Nr Ông Nhàn, Nr ĐT 825, Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 áp Chánh	Từ T1 đến T4 Nr Ông Khích (T105/9/4), Từ T1 đến T38 Nr Bà Vọng, Từ T1 đến T8 Nr T14 Bà Vọng, Từ T1 đến T10 Nr T25 Bà Vọng, T1 đến T9 Nr Ông Chử, T1 đến T7 Nr Ông Nhàn, Từ T10 đến T15/4 Nr ĐT 825, Từ T4 đến T10 Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 áp Chánh	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
587	20-07-26	13h00	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
588	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
589	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số01 đến trụ số 44 nhánh rẽ Kinh 6000 Nhơn Ninh và 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Kinh 6000 Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
590	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T41 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 473 Tân An	Tại trụ T41 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 473 Tân An	Phát quang đường dây trung hạ áp trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ (15 cây), nhánh rẽ Nhứt Ninh (5 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây) tổng 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
591	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
592	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 472 Thanh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 265 tuyến 472 Thanh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
593	20-07-26	07h00	20-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thu hồi điện kế	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
594	20-07-26	07h30	20-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Tuyên Bình Tây, Nr Kinh Đề Bao, Nr Cà Gừa, Nr Chòi Mòi	T41 đến T43 Nr Tuyên Bình Tây, T18 đến T123 Nr Kinh Đề Bao; T124 đến T191 Nr Cà Gừa, T1 đến T30 Nr Chòi Mòi	Thi công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDTA Nr Chòi Mòi - Dung 14 trụ BTLT 14m, 05 trụ BTLT 14 mét ghép, 03 trụ BTLT 16 mét ghép - Kéo dây 3x ACXH 95 + AC 70mm2 : 2.214m	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	30	Áp Bình Châu, Cà Cóc, Cà Rung, Cà Gừa, Chòi Mòi - xã Tuyên Bình	- Cắt MC472, đóng DTĐ 472-76 Vĩnh Hưng - Cắt DS T2 Tuyên Bình Tây (tạo khoảng hở)	1462	46,1414	0,0854	0,7320	0,0014	1,000	9.000	
595	20-07-26	07h30	20-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 472 Vĩnh Hưng, Nr Tuyên Bình Tây	T2 đến T90 Tuyến 472 Vĩnh Hưng, T3 đến T142 Nr Tuyên Bình Tây	Điều hoà TBA, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 472, đóng DTĐ 472-76 Vĩnh Hưng - Cắt DS T2 Tuyên Bình Tây (tạo khoảng hở)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
596	20-07-26	08h30	20-07-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T58A/1 XX áp Trung Trực	Trạm T58A/1 XX áp Trung Trực	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T58A/1 XX áp Trung Trực	Cắt 01 FCO XX áp Trung Trực	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
597	20-07-26	10h00	20-07-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T46/1 TBĐ 831C	Trạm T46/1 TBĐ 831C	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm T46/1 TBĐ 831C	Cắt 03 FCO Nr TBĐ 831C	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
598	20-07-26	13h30	20-07-26	15h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T258/1 CK Tân Tân Thành	Trạm T258/1 CK Tân Tân Thành	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm T258/1 CK Tân Tân Thành	Cắt 03 FCO Nr CK Tân Tân Thành	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
599	21-07-26	08h00	21-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T32/1 Cầu Xáng	Đường dây hạ áp trạm T32/1 Cầu Xáng	Tăng cường dây hạ áp trạm T32 Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T32/1 Cầu xáng	84	0,4822	0,0008	0,0443	0,0001	0,100	16.000	
600	21-07-26	08h00	21-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Cty Nam Lập Phát	Nr Lộc Hưng	HM 16: XDM ĐDTA và TBA T9/16 Lộc Hưng, xã Lộc Giang	XDM ĐDTA và TBA T9/16 Lộc Hưng, xã Lộc Giang	XDM ĐDTA và TBA	6	1 phần áp Lộc Hưng - Xã An Ninh	LB.FCO T01 Nr Lộc Hưng	322	9,0333	0,0188	0,1433	0,0003	0,200	1.600	
601	21-07-26	08h00	21-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Thới 1 trụ T.55 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258	Tại trụ T.55 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình Thới 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Thới 1	87	0,2073	0,0023	0,0071	0,0001	0,100	150	
602	21-07-26	10h00	21-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bến đò Bà Nhờ trụ T.10 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258/42	Tại trụ T.10 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258/42	Bảo trì ĐDHA và trạm Bến đò Bà Nhờ (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Khương, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bến đò Bà Nhờ	60	0,1430	0,0016	0,0049	0,0001	0,067	100	
603	21-07-26	13h00	21-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình An 1 trụ T.6 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258	Tại trụ T.6 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình An 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình An, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình An 1	65	0,1549	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
604	21-07-26	15h00	21-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 7 trụ T.201 Tuyến 476 TV-TVĐ	Tại trụ T.201 Tuyến 476 TV-TVĐ	Bảo trì ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 7 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	23	Một phần áp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 7	70	0,1697	0,0019	0,0058	0,0001	0,767	1.150	Trạm

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
605	21-07-26	07h00	21-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	Cài tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, bảo trì, thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	25	Một phần áp Vĩnh Ân, một phần áp Võ Văn Be, áp Vàm Gừa, áp 4 và áp 5, một phần áp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu	1128	33,6196	0,0623	0,5487	0,0010	0,833	7.500	
606	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
607	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 01 đến trụ số 70 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnhh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
608	21-07-26	07h00	21-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm XDM đường dây hạ áp trạm Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm XDM đường dây hạ áp trạm Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trụ	XDM đường dây hạ áp trạm Bình Trinh.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Bình Trinh.	73	1,7661	0,0033	0,0366	0,0001	0,033	300	
609	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
610	21-07-26	08h00	21-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Áp 3 4 Tân Đông	Từ trụ số 05 đến trụ số 20 nhánh rẽ áp 4 Tân Đông	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ và đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần áp Tân Đông, Đông Thuận - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T02 Áp 3 4 Tân Đông	342	9,6723	0,0190	0,1617	0,0003	0,333	2.833	
611	21-07-26	07h00	21-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
612	21-07-26	08h30	21-07-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T12/1 TB Hồ Văn Út	Trạm T12/1 TB Hồ Văn Út	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T12/1 TB Hồ Văn Út	Cắt 01 FCO TB Hồ Văn Út	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
613	21-07-26	10h00	21-07-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T60/2 Nguyễn Kim Macacra	Trạm T60/2 Nguyễn Kim Macacra	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T60/2 Nguyễn Kim Macacra	Cắt 01 LBFCO Nr Nguyễn Kim Macacra	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
614	21-07-26	13h00	21-07-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T4 DNTN Tám Mộng	Trạm T4 DNTN Tám Mộng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T4 DNTN Tám Mộng	Cắt 01 LBFCO Nr DNTN Tám Mộng	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
615	21-07-26	14h30	21-07-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T38/1 Trần Minh Sang	Trạm T38/1 Trần Minh Sang	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T38/1 Trần Minh Sang	Cắt 01 FCO Nr Trần Minh Sang	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
616	22-07-26	07h00	22-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Kinh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Từ trụ 02- 05 nhánh rẽ Kinh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T225B/2 đến trụ T225B/5, từ trụ T21/6 đến HT2.	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	20	Một phần áp 1, 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt 3LBFCO Kinh Bà Một	621	5,4683	0,0096	0,3282	0,0006	0,667	6.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
617	22-07-26	08h00	22-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T13 Cầu Cá	Đường dây hạ áp trạm T13 Cầu Cá	Tăng cường dây hạ áp trạm T13 Cầu Cá	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 3, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T13 Cầu Cá	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	16.000	
618	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T47 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Nr T54 Tân Phú, T64 Tân Phú, Nr Thỏ Định, Nr Rạch Nhum Gò Sao, Nr T10/12 Rạch Nhum, Nr T12 Rạch Nhum 3 Tân phú, Nr Rạch Nhum T1-T10	từ T47 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ T1 đến T9 Nr T54 Tân Phú, từ T1-T12 T64 Tân Phú, Từ T1 đến T20 Nr Thỏ Định, Từ T1 đến T12 Nr Rạch Nhum Gò Sao, Từ T1 đến T12 Nr T10/12 Rạch Nhum, Từ T1 đến T6 Nr T12 Rạch Nhum 3 Tân phú, từ T1 đến T10 Nr Rạch Nhum	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
619	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
620	22-07-26	08h00	22-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Châu Văn Năm XC (476TV-TVĐ/229) (đang nhận điện tuyến 480 Tầm Vu 2)	Từ trụ số 02 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Châu Văn Năm XC (476TV-TVĐ/229)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Thạnh 1, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Châu Văn Năm XC	64	0,3621	0,0017	0,0124	0,0001	0,100	350	
621	22-07-26	13h00	22-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 25 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
622	22-07-26	08h00	22-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Trần Phong Nhã (XC) trụ T.9 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/263A/12/9	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/263A/12/9	Bảo trì ĐDHA và trạm Trần Phong Nhã (XC) (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trần Phong Nhã (XC)	62	0,1477	0,0016	0,0050	0,0001	0,067	100	
623	22-07-26	10h00	22-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Bà Ngải trụ T.19 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236	Tại trụ T.19 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236	Bảo trì ĐDHA và trạm Cầu Bà Ngải (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Thanh Bình 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Bà Ngải	47	0,1120	0,0012	0,0038	0,0000	0,067	100	
624	22-07-26	13h00	22-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thầy Ban 3 trụ T.3 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236/11A	Tại trụ T.3 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236/11A	Bảo trì ĐDHA và trạm Thầy Ban 3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thầy Ban 3	58	0,1382	0,0015	0,0047	0,0001	0,067	100	
625	22-07-26	15h00	22-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thầy Ban 1 trụ T.8 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236	Tại trụ T.8 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/236	Bảo trì ĐDHA và trạm Thầy Ban 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thầy Ban 1	78	0,1891	0,0021	0,0065	0,0001	0,100	150	
626	22-07-26	08h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
627	22-07-26	08h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
628	22-07-26	08h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
629	22-07-26	08h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
630	22-07-26	08h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
631	22-07-26	08h00	22-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T16/2 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T16/2 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Nguyễn Thị Hồng Viên, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T16/1 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên	1	0,0116	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	350	
632	22-07-26	08h00	22-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T16/2 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T16/2 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Nguyễn Thị Hồng Viên, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T16/1 HSX Nguyễn Thị Hồng Viên	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
633	22-07-26	10h00	22-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T51/2 HSX Huỳnh Thị Mai, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T51/2 HSX Huỳnh Thị Mai	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Huỳnh Thị Mai, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T51/1 HSX Huỳnh Thị Mai	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
634	22-07-26	13h00	22-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T76/1 TB Minh Ty, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T76/1 TB Minh Ty	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	5	Tổ hợp tác bơm điện Minh Ty, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T76 TB Minh Ty	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,167	250	
635	22-07-26	15h00	22-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T14/1 HSX Võ Văn Tài, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T14/1 HSX Võ Văn Tài	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Võ Văn Tài, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T14 HSX Võ Văn Tài	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
636	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
637	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 163 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh và 474 Trường Xuân.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
638	22-07-26	07h00	22-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm T10/1 Bình Trinh.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Áp Bình Tây, Bình Đông, Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt Rec T2 - DS T1 Cầu Đình.	1433	34,6694	0,0642	0,7175	0,0013	0,033	300	
639	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
640	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Thuận Bình	Từ trụ số 01 đến trụ số 134 Nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
641	22-07-26	07h00	22-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
642	22-07-26	07h15	22-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T52 Thái Trị, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6	Tại 03 LBFCO T52 Thái Trị, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 đến 03 LBFCO T52 Thái Trị	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	18	Một phần áp Thái Quang, Thái Kỳ, Thái Vĩnh, Láng Lớn - xã Khánh Hưng	- Cắt 03 LBFCO T52 Thái Trị - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6	869	0,7618	0,0508	0,0121	0,0008	0,600	150	
643	22-07-26	07h15	22-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Rec T245 Vĩnh Bình, DS T241 UB Vĩnh Bình, LBS T1 Bình Tây	Tại Rec T245 Vĩnh Bình, DS T241 UB Vĩnh Bình, LBS T1 Bình Tây	Chuyển giao lưới tuyến 472 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ DS T2 Tuyên Bình Tây đến DS T241 UB Vĩnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	240	Một phần xã Khánh Hưng, Tuyên Bình	- Cắt Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt DS T241 UB Vĩnh Bình - Đóng LBS T1 Bình Tây	4665	4,0897	0,2726	0,0649	0,0043	8,000	2.000	
644	22-07-26	07h30	22-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Thái Bình Trung, đường dây hạ áp trạm T31A Thái Bình Trung	T31A đến T31A/6 Nr Thái Bình Trung, đường dây hạ áp trạm T31A Thái Bình Trung	Thi công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDHA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm T31A Thái Bình Trung - Kéo dây 3xACXH 50 + AC 50 : 50m - Tăng công suất trạm 1x75kVA lên 100kVA - Nâng lên 3 pha 300 mét dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	150	Một phần xã Tuyên Bình, một phần xã Khánh Hưng	- Cắt Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt DS T246 Vĩnh Bình	2316	71,0637	0,1354	1,1274	0,0021	5,000	43.750	
645	22-07-26	07h30	22-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Láng Đảo	T28 đến T28/8 Nr Láng Đảo	Thi công công trình ĐTXD: XDM ĐDTA & TBA đảm bảo cấp điện, giảm TTĐN trạm T28 Láng Đảo - Kéo dây ACXH 50+ AC 50 : 40m - Dời 01 TBA 50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt DS T246 Vĩnh Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
646	22-07-26	07h30	22-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Thái Quang, Nr Gò Bà Sáu 2	T1 đến T36 Nr Thái Quang, T1 đến T14 Nr Gò Bà Sáu 2	Thi công công trình ĐTXD: dựng trụ BTLT 14 mét, thay dây AC70mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH95mm2 + AC70mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt DS T246 Vĩnh Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
647	22-07-26	07h30	22-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Bình Trng, Nr Láng Đạo, Nr Thái Trị	T32 đến T64 Nr Thái Bình Trng, T1 đến T36 Nr Láng Đạo, T1 đến T50 Nr Thái Trị	Thay tiếp địa, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt DS T246 Vĩnh Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
648	22-07-26	16h15	22-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Rec T245 Vĩnh Bình, DS T241 UB Vĩnh Bình, LBS T1 Bình Tây	Tại Rec T245 Vĩnh Bình, DS T241 UB Vĩnh Bình, LBS T1 Bình Tây	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 472 Vĩnh Hưng từ DS T241 UB Vĩnh Bình đến DS T2 Tuyền Bình Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	240	Một phần xã Khánh Hưng, Tuyền Bình	- Cắt LBS T1 Bình Tây - Đóng DS T241 UB Vĩnh Bình - Đóng Rec T245 Vĩnh Bình	4665	4,0897	0,2726	0,0649	0,0043	8,000	2.000	
649	22-07-26	16h15	22-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T52 Thái Trị, LBS T5 Núi Lưới Tân Thành - Kinh KT6	Tại 03 LBFCO T52 Thái Trị, LBS T5 Núi Lưới Tân Thành - Kinh KT6	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T52 Thái Trị đến DS T6 Núi Lưới Tân Thành - Kinh KT6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	18	Một phần ấp Thái Quang, Thái Kỳ, Thái Vĩnh, Láng Lớn - xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T5 Núi Lưới Tân Thành - Kinh KT6 - Đóng 03 LBFCO T52 Thái Trị	869	0,7618	0,0508	0,0121	0,0008	0,600	150	
650	23-07-26	08h00	23-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T4A Rừng Dầu	Tại trạm T4A Rừng Dầu	Thay thùng cầu dao mặt trạm T4A Rừng Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T4A Rừng Dầu	70	0,4018	0,0007	0,0369	0,0001	0,100	16.000	
651	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bến Phà, Nr Xay Xát Lương Thực, Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr CDC Đông Thành, Nr Khu Dân Cư Đông Thành, Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr Đền Đường, Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, Nr Khu Vực 3 Núi Dài, Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 Nr Bến Phà, Từ T01 đến T3/2 Nr Xay Xát Lương Thực, Từ T01 đến T57 Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T03 Nr CDC Đông Thành, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Đông Thành, Từ T01 đến T11 Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T21 Nr Đền Đường, Từ T01 đến T08 Nr Khu Vực 3, Từ T01 đến T11 Nr T8A Khu Vực 3, Từ T01 đến T15 NR Khu Vực 3 Núi Dài, Từ T01 đến T12 Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
652	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
653	23-07-26	08h00	23-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Chợ Thâm Nhiên 2 trụ T.8 Nhánh rẽ 473TV/9/3/34	Tại trụ T.8 Nhánh rẽ 473TV/9/3/34	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐĐHA và trạm Chợ Thâm Nhiên 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp 1, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Chợ Thâm Nhiên 2	45	0,1072	0,0012	0,0037	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
654	23-07-26	10h00	23-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Phước Tân Hưng 1 trụ T.171 Tuyến 473 TV-TPL	Tại trụ T.171 Tuyến 473 TV-TPL	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐĐHA và trạm Phước Tân Hưng 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 8, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phước Tân Hưng 1	23	0,0548	0,0006	0,0019	0,0000	0,067	100	
655	23-07-26	13h00	23-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 3-1 trụ T.217 Tuyến 474 Tầm Vu	Tại trụ T.217 Tuyến 474 Tầm Vu	Bảo trì ĐĐHA và nâng thùng cầu dao trạm Thanh Phú Long 3-1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 3-1	26	0,0620	0,0007	0,0021	0,0000	0,067	100	
656	23-07-26	15h00	23-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2 trụ T.185 Tuyến 473 TV-TPL	Tại trụ T.185 Tuyến 473 TV-TPL	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐĐHA và trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2	179	0,4340	0,0048	0,0149	0,0002	0,167	250	
657	23-07-26	08h00	23-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
658	23-07-26	08h00	23-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
659	23-07-26	06h00	23-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ấp Dinh	Tại NR. Ấp Dinh	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Huỳnh Châu Số - tuyến 474LA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	25	Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Ấp Dinh	1797	18,8903	0,0315	0,9998	0,0017	0,833	8.333	
660	23-07-26	08h00	23-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Hưng Thuận, nhánh rẽ Địa Việt 1-2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Hưng Thuận, nhánh rẽ Địa Việt 1-2	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay chằng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	10	Một phần áp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T07 (21) Địa Việt 1-2	85	0,9852	0,0047	0,0161	0,0001	0,333	1.167	
661	23-07-26	07h30	23-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 04 đến trụ 39A nhánh rẽ Tân Thành - tuyến 471 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	20	Một phần xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03LBFCO PD Tân Thành	1792	37,9676	0,0703	0,8973	0,0017	0,667	6.000	
662	23-07-26	07h00	23-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm TĐ8 Tân Phước Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần áp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ TĐ8 Tân Phước Tây	71	1,7177	0,0032	0,0356	0,0001	0,067	600	
663	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
664	23-07-26	08h00	23-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Tại trụ số 54 nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Lắp sứ và đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 1 pha khu vực Kênh N5 (Công trình ĐTXD 2026)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	8	Một phần áp Tân Hiệp - xã Bình Thành	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kênh Trung Tâm	242	6,8441	0,0134	0,1144	0,0002	0,267	2.267	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
665	23-07-26	07h00	23-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm Cầu Voi 2, tuyến 472/476 Tân An	Đdht trạm Cầu Voi 2 hiện hữu và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thí công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cư Xá Dệt	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp 5, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Voi 2	459	9,5902	0,0178	0,2295	0,0004	0,033	300	
666	23-07-26	07h00	23-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do DL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do DL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
667	23-07-26	08h30	23-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	T245 đến T264C Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Vệ sinh sứ Hotline	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
668	24-07-26	08h00	24-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T49 Bàu Công	Đường dây hạ áp trạm T49 Bàu Công	Bảo trì lều hạ áp trạm T49 Bàu Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp bàu Công, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T49, 51 Bàu Công	122	0,7003	0,0012	0,0643	0,0001	0,167	16.000	
669	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bò Cạp, Nr Bời Lô Ghe, Nr 5 Đảnh, Nr Ủy Ban Bình Thành, Từ T01-T12 NR Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Nr Cây Gáo, Nr Hùng Anh, Nr Tràm Bò	Từ T01- T36 Nr Bò Cạp, Từ T01- T24 Nr Bời Lô Ghe, Từ T01- T05 Nr 5 Đảnh, Từ T01-T05 Nr Ủy Ban Bình Thành, Từ T01- T12 NR Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Từ T01- T15 Nr Cây Gáo, Từ T16-T34 Nr Hùng Anh, Từ T01- T16 Nr Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
670	24-07-26	08h00	24-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Cty Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nr UB Bình Hòa Bắc, tuyến 477 - Đức Huệ	T1A-đến T13 Nr UB Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức hUệ	Cải tạo, nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ UB Bình Hòa Bắc - UB Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Nâng cấp đường dây 1pha lên 3 pha	30	Áp Tân Hòa, Xã Đức Huệ	Cắt LB.FCO Nr UB Bình Hòa Bắc	978	21,349	0,8541	0,0222	0,0009	1,000	8.000	
671	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
672	24-07-26	08h00	24-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nhà Việc 1 trụ T.12B Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Tại trụ T.12B Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Nhà Việc 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Nhà Việc, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nhà Việc 1	38	0,0906	0,0010	0,0031	0,0000	0,067	100	
673	24-07-26	10h00	24-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 3 An Lục Long 1-2 trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176	Tại trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Áp 3 An Lục Long 1-2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Nhà Việc, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 An Lục Long 1-2	47	0,1120	0,0012	0,0038	0,0000	0,067	100	
674	24-07-26	13h00	24-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Đôi trụ T.13 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Tại trụ T.13 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Cầu Đôi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đôi	53	0,1263	0,0014	0,0043	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
675	24-07-26	15h00	24-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Đôi 2 trụ T.18A Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Tại trụ T.18A Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Cầu Đôi 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đôi 2	76	0,1843	0,0020	0,0063	0,0001	0,067	100	
676	24-07-26	06h00	24-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Bình Nam	Tại NR. Bình Nam	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	15	Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD - Bình Nam	105	1,1038	0,0018	0,0584	0,0001	0,500	5.000	
677	24-07-26	08h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Chợ Phường 4	Tại NR. Chợ Phường 4	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
678	24-07-26	08h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
679	24-07-26	08h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
680	24-07-26	08h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
681	24-07-26	08h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
682	24-07-26	08h00	24-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T05/1 HKD trại giống Văn Hồ, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T05/1 HKD trại giống Văn Hồ	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ Kinh doanh trại giống Văn Hồ, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T05 HKD trại giống Văn Hồ	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
683	24-07-26	10h00	24-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T241/1 HBN Thái Văn Quý, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T241/1 HBN Thái Văn Quý	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Hộ bơm nước Thái Văn Quý, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T241 HBN Thái Văn Quý	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
684	24-07-26	13h00	24-07-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T138/1 TB Kênh Xáng, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T138/1 TB Kênh Xáng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	5	Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T138 TB Kênh Xáng	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,167	250	
685	24-07-26	15h00	24-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ TB Kênh Sườn 79, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ TB Kênh Sườn 79	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, trạm biến áp thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	3	Tổ hợp tác Trạm Bơm Điện Kênh sườn 79, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T27A TB Kênh 79	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
686	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
687	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số01 đến trụ số 59 nhánh rẽ Búi Mới - 471 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
688	24-07-26	07h00	24-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 (Tư Đậu).	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	15	Một phần áp Bình Đông, áp Thạnh Hòa, áp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chợ Ông Huyện	957	23,1532	0,0429	0,4792	0,0009	0,500	4.500	
689	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
690	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T5	Từ trụ số 01 đến trụ số 128 Nhánh rẽ Kênh T5	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
691	24-07-26	07h00	24-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
692	24-07-26	08h30	24-07-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T7/1 TBD Tám Cẩm	Trạm T7/1 TBD Tám Cẩm	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm T7/1 TBD Tám Cẩm	Cắt 01 FCO Nr TBD Tám Cẩm	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	17	
693	24-07-26	09h45	24-07-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T281/1 Cây Xăng	Trạm T281/1 Cây Xăng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần áp 1 - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 FCO Nr T281/1 Cây Xăng	106	0,5576	0,0062	0,0088	0,0001	0,200	300	
694	24-07-26	13h00	24-07-26	13h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T256 Nghĩa Trang	Trạm T256 Nghĩa Trang	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Rạch Búi - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 FCO trạm T256 Nghĩa Trang	14	0,0368	0,0008	0,0006	0,0000	0,033	25	
695	24-07-26	14h15	24-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T3 Nhựt Tảo	Trạm T3 Nhựt Tảo	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp 3 - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 FCO trạm T3 Nhựt Tảo	45	0,2762	0,0026	0,0044	0,0000	0,033	58	
696	25-07-26	16h30	25-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ DS T100 Gò Đen đến 3LS T04 Long Bình (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng DS T100 Gò Đen; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T01 Gò Đen; - Đóng Rec T01 Gò Đen; - Cắt LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
697	25-07-26	17h00	25-07-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh từ DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh đến DS TC 480 Bến Lức (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Cắt MC 475 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Đóng MC 475 An Thạnh; - Cắt MC 480 Bến Lức+ DS TC 480 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
698	25-07-26	17h30	25-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ DS T32 Bình Đức đến DS T5B Lò Đường SCN (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	*ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Đóng DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T31 Bình Đức; * TTĐK: - Đóng LBS T31 Bình Đức; - Cắt Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
699	25-07-26	07h00	25-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T6A Phước Lại	ĐDHA TBA T6A Phước Lại	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T6A Phước Lại	Cắt điện đầu nối	5	Trạm T6A Phước Lại, ấp Tân Thanh A xã Cần Giuộc	Cắt FCO T6A Phước Lại	105	0,6585	0,0012	0,0554	0,0001	0,167	1.583	
700	25-07-26	07h00	25-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T3/1 Long Hậu	ĐDHA TBA T3/1 Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T3/1 Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T3/1 Long Hậu, ấp Tân Thanh A, B xã Cần Giuộc	Cắt FCO T3/1 Long Hậu	126	0,7902	0,0014	0,0665	0,0001	0,200	1.900	
701	25-07-26	07h00	25-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm T7/1 Long Hậu	ĐDHA TBA T7/1 Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T7/1 Long Hậu	Cắt điện đầu nối	6	Trạm T7/1 Long Hậu, ấp Tân Thanh A, B xã Cần Giuộc	Cắt FCO TBA T7/1 Long Hậu	138	0,8655	0,0015	0,0728	0,0001	0,200	1.900	
702	25-07-26	07h00	25-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trạm Phước Lại 3	ĐDHA TBA Phước Lại 3	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA Phước Lại 3	Cắt điện đầu nối	6	Trạm Phước Lại 3, ấp Tân Thanh A, B xã Cần Giuộc	Cắt FCO TBA Phước Lại 3	112	0,7024	0,0012	0,0591	0,0001	0,200	1.900	
703	25-07-26	07h00	25-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Cắt FCO TBA T1/1 Phước Lại	ĐDHA TBA T1/1 Phước Lại	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T1/1 Phước Lại	Cắt điện đầu nối	300	Trạm T1/1 Phước Lại, ấp...	Cắt FCO TBA T1/1 Phước Lại	10392	65,1737	0,1143	5,4851	0,0096	10,000	95.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
704	25-07-26	10h00	25-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Từ trụ 227 đến trụ 253A trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 12m, thay dây 3ACx185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2 trục Đức Hòa- hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	450	Một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa khánh, Đức Hòa	Rec T140 + DS T139 Tân Phú Rec T136A + 3LS T135A Tân Phú	12568	72,1448	0,1266	6,6253	0,0116	15,000	16.000	
705	25-07-26	07h30	25-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
706	25-07-26	08h00	25-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Cty Nam Lập Phát	Nr T66 - Lộc Giang	HM 17: XDM ĐDTHA và TBA T8/1/11 An Hưng, xã An Ninh Đông	- Dựng trụ BTLT 14m, lắp đặt xà, sứ và phụ kiện: Từ trụ T8/1 đến trụ T8/1/11	XDM ĐDTHA và TBA	8	1 phần ấp Lộc Hưng - Xã An Ninh	LB.FCO T01 Nr T66 - Lộc Giang	369	10,3518	0,0216	0,1642	0,0003	0,267	2.133	
707	25-07-26	06h00	25-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Đường dây hạ thế NR. Cầu Bà Tàu 4	Tại đường dây hạ thế NR. Cầu Bà Tàu 4	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "XDM, nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA 3 pha hẻm 42 Nguyễn Minh Đường"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	8	Một phần đường Nguyễn Minh Đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO chợ phường 4 Cắt FCO Võ Văn Môn	256	2,8257	0,0045	0,1495	0,0002	0,267	2.800	
708	25-07-26	07h00	25-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Thanh Hưng, nhánh rẽ Cái Bát 1, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Thanh Hưng, nhánh rẽ Cái Bát 1	Thay trụ trung, hạ áp và thay dây hạ áp (SCL), khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	30	Một phần ấp: Cây Mè, Ba Gò, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T34 Thanh Hưng	941	28,0461	0,0519	0,4578	0,0008	1,000	9.000	
709	25-07-26	07h00	25-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây hạ áp trạm Út Sệ.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	6	Một phần ấp Lạc Tân, ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sệ	252	6,0968	0,0113	0,1262	0,0002	0,200	1.800	
710	25-07-26	07h30	25-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Từ trụ số 34 đến trụ số 36 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Thay trụ BTLT 14m bằng trụ ghép BTLT 18m, lắp xà sứ và đầu nối nhánh rẽ 22kV khu vực QL N2 (Công trình ĐTXD 2026)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	240	xã Tân Tây và một phần xã Thạnh Hoá	Cắt MC472, MC 474 Thạnh Hoá	5567	166,7044	0,3087	2,7875	0,0052	8,000	72.000	
711	25-07-26	07h00	25-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	- Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến DS T5 Khánh Hưng + 03 LBFCO T130 Láng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng - Cắt 03 LBFCO T130 Láng Lớn - Thay chỉ 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Đóng LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
712	25-07-26	07h00	25-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	- Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng từ DS T2 Kinh KT6 đến DS T1A Hưng Hà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Một phần xã Vĩnh Hưng	- Cắt LBS + DS T118 Vĩnh Trị - Đóng DS T2 Kinh KT6 (nhá LBS T1 Hưng Hà)	4816	8,4442	0,2815	0,1340	0,0045	6,000	3.000	
713	25-07-26	07h00	25-07-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 476 Vĩnh Hưng, Nr Vĩnh Trị, Nr Khánh Hưng	T301 tuyến 476 Vĩnh Hưng đến T4 nhánh rẽ Vĩnh Trị	Thi công công trình ĐTXD: thu hồi Rec T2, dôi 03 LS T1 về T2 Vĩnh Trị, Dựng trụ, thay dây trung áp	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	360	Một phần ấp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt MC476, đóng DTĐ 476 Vĩnh Hưng	7114	112,2607	0,4158	1,7810	0,0066	12,000	54.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
714	25-07-26	11h30	25-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Vĩnh Trị, Nr Khánh Hưng	T4 đến T115 Nr Vĩnh Trị	Thi công công trình ĐTXD: lắp Rec T4, Dựng trụ, thay dây trung áp	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	4	Một phần áp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 03 LS T2 Vĩnh Trị	4816	84,4418	0,2815	1,3397	0,0045	0,133	667	
715	25-07-26	07h00	25-07-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Lò Gạch, Nr Rọc Đò, Nr Thạnh Hưng	T1 đến T32 Nr Lò Gạch, T33 đến T95 Nr Rọc Đò, T1 đến T34 Nr Thạnh Hưng	Điều hòa TBA, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	360	Một phần áp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt MC476, đóng DTD 476 Vĩnh Hưng	7114	112,2607	0,4158	1,7810	0,0066	12,000	54.000	
716	25-07-26	11h30	25-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Lò Gạch, Nr Rọc Đò, Nr Thạnh Hưng	T1 đến T32 Nr Lò Gạch, T33 đến T95 Nr Rọc Đò, T1 đến T34 Nr Thạnh Hưng	Điều hòa TBA, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Một phần áp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 03 LS T2 Vĩnh Trị	4816	84,4418	0,2815	1,3397	0,0045	0,133	667	
717	25-07-26	16h30	25-07-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	- Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng DS T5 Khánh Hưng đến DS T113Hưng Điền A Nối Dài, từ 03 LBFCO Láng Lớn đến DS T6 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 + DS T116 Hưng Điền A Nối Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài -Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Thay chỉ 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Đóng DS T5 + Rec T3 Khánh Hưng - Đóng 03 LBFCO T130 Láng Lớn	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
718	25-07-26	16h30	25-07-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	- Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng từ DS T1A Hưng Hà đến DS T2 Kinh KT6	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Một phần xã Vĩnh Hưng	- Cắt DS T2 Kinh KT6 (nhá LBS T1 Hưng Hà) - Đóng LBS + DS T118 Vĩnh Trị	4816	8,4442	0,2815	0,1340	0,0045	6,000	3.000	
719	26-07-26	16h00	26-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ 3LS T04 Long Bình đến DS T100 Gò Đen	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng 3LS T04 Long Bình; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T3B Long Bình; - Đóng LBS T3B Long Bình; - Cắt Rec T01+ DS T100 Gò Đen.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
720	26-07-26	16h00	26-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh từ DS TC 480 Bến Lức đến DS T154 TC 475 An Thạnh	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng MC 480 Bến Lức; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS TC 480 Bến Lức; - Cắt MC 480 Bến Lức; - Đóng DS TC 480 Bến Lức; - Đóng MC 480 Bến Lức; - Cắt MC 475 An Thạnh+ DS T154 TC 475 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
721	26-07-26	16h00	26-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ DS T5B Lò Đường SCN đến DS T32 Bình Đức	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng DS T5B Lò Đường SCN; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T6 Lò Đường SCN; - Đóng Rec T6 Lò Đường SCN; *ĐL Bến Lức: - Kiểm tra LBS T31 Bình Đức đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T31 Bình Đức; *ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Cắt DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
722	26-07-26	06h00	26-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 05 đến trụ 48 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức	Trồng 75 trụ BTLT 16m (phần ngon trụ); lấp dả, sử công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.	250	ấp Bến Lức 3, ấp Tân Long, Thanh Phú xã Bến Lức; ấp 1,2,4 xã Lương Hòa	Cắt MC 478, 473 Bến Lức; đóng DTD 478-76, 473-76 Bến Lức	8879	86,4156	0,1372	5,1868	0,0082	8,333	87.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
723	26-07-26	06h00	26-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 49 đến trụ 79 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Kéo dây 3xACXH.240mm2+ AC.185mm2; sang dây, sang trạm biến áp, nhánh rẽ Khách hàng qua trụ mới công tác đi dòi đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.	0	Kết hợp	Cắt MC 473 Bến Lức; đóng DTD 473-76 Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
724	26-07-26	07h00	26-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sach	Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Từ trụ T10 đến trụ T37 tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	250	Một phần KCN Long Định - Long Cang, ấp 8 xã Long Cang	- Cắt MC 476, 478 Rạch Chanh - Đóng DND 476-76, 478-76 Rạch Chanh (Miễn trừ nguyên nhân khác)	3575	31,8912	0,0559	1,8873	0,0033	8,333	79.167	
725	26-07-26	07h00	26-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	T/C Mũi tàu Xoài Đồi	ĐDTA T/C Mũi Tàu Xoài Đồi	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T134 đến T183 TC Mũi Tàu Xoài Đồi	Công trình ĐTXD	200	Áp Lộc Tiền, Phước Kế, Phước Thuận, Phước Hưng 1, 2, Thuận Tây 1, 2 xã Mỹ Lộc; ấp Trong, Long Giếng, Long Khánh xã Phước Lý	- Cắt LBS T90 Mũi Tàu Xoài Đồi + DS T53 Tuyến Tránh; - Cắt LBS T91 + DS T90D Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt Rec T181A Xoài Đồi	20682	129,7077	0,2276	10,9163	0,0192	6,667	63.333	
726	26-07-26	07h00	26-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T24 TC Cầu Ngang Mũi Tàu đến T22A NR KCN Tân Kim MR	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đầu nối từ T24 TC Cầu Ngang Mũi Tàu đến T22A NR KCN Tân Kim MR	Công trình ĐTXD	50	Toàn bộ KCN Tân Kim MR, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt REC - DS KCN Tân Kim mở rộng	159	0,9972	0,0017	0,0839	0,0001	1,667	15.833	
727	26-07-26	13h30	26-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đường số 9 Tân Đô	Từ trụ 64 đến trụ 49 Đường số 9 Tân Đô	Trồng trụ, kéo dây công trình mạch 2 Đường số 9 Tân Đô	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	150	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 477 Bình Tiền	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	5,000	16.000	
728	26-07-26	06h00	26-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ông Thái	Tại NR. Ông Thái	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	8	Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD-Ông Thái	214	2,2496	0,0037	0,1191	0,0002	0,267	2.667	
729	26-07-26	06h00	26-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Bình Nam	Tại NR. Bình Nam	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	6	Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD - Bình Nam	105	1,1038	0,0018	0,0584	0,0001	0,200	2.000	
730	26-07-26	07h00	26-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh T1-1, NR T2-1, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh T1-1, NR T2-1, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	2	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt DS T103 Cầu Rạch Đào Cắt LBFCO phân đoạn T183 Cầu Rạch Đào	3427	71,6030	0,1326	1,7138	0,0032	0,067	600	
731	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Cắt LBFCO T25 NR Long Phú	ĐDTA NR Long Phú	Nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA NR Long Phú	Công trình SCL đường dây trung áp	25	Áp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T25 NR Long Phú	1228	2,8374	0,0135	0,2388	0,0011	0,833	2.917	
732	27-07-26	07h00	27-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Đường Tránh QL50	ĐDHA TBA T6/28 Đường Tránh	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T6/28 Đường Tránh	Cắt điện đầu nối	15	Nr Đường Tránh QL50, ấp Thanh Ba, Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T9 Đường Tránh QL50	268	1,6808	0,0029	0,1415	0,0002	0,500	4.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
733	27-07-26	07h00	27-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Đường Tránh QL51	ĐDHA TBA T6/42 Đường Tránh	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T6/42 Đường Tránh	Cắt điện đầu nối	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T9 Đường Tránh QL51	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
734	27-07-26	08h00	27-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Đường Tránh QL52	ĐDHA TBA T6/48 Đường Tránh	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đầu nối TBA T6/48 Đường Tránh	Cắt điện đầu nối	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T9 Đường Tránh QL52	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
735	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,477,479TV, Tuyến 472,473,475,480TV	Tuyến 471,477,479TV, Tuyến 472,473,475,480 TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
736	27-07-26	08h00	27-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 3 An Lục Long trụ T.4 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Tại trụ T.4 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Áp 3 An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Nhà Việc, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 An Lục Long	41	0,0977	0,0011	0,0033	0,0000	0,067	100	
737	27-07-26	10h00	27-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Áp 3 An Lục Long 2 trụ T.5A Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Tại trụ T.5A Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Áp 3 An Lục Long 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Nhà Việc, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 3 An Lục Long 2	70	0,1668	0,0019	0,0057	0,0001	0,067	100	
738	27-07-26	13h00	27-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nguyễn Văn Trạch XC trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Tại trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Trạch XC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đồi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Trạch XC	39	0,0929	0,0010	0,0032	0,0000	0,067	100	
739	27-07-26	15h00	27-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Hàn 2 trụ T.43 Nhánh rẽ 472TV/176	Tại trụ T.43 Nhánh rẽ 472TV/176	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Cầu Hàn 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Hàn, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Hàn 2	46	0,1115	0,0012	0,0038	0,0000	0,067	100	
740	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cao Tốc	Tại NR. Cao Tốc	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
741	27-07-26	06h00	27-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Đình Thiệu Sơn	Tại NR. Đình Thiệu Sơn	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Đình Thiệu Sơn - tuyến 475LA"	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	4	Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD - T.1 Đình Thiệu Sơn	72	0,7569	0,0013	0,0401	0,0001	0,133	1.333	
742	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
743	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
744	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
745	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
746	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	Đường dây hạ áp TBA Cầu Bà Tàu 4	Đường dây hạ áp TBA Cầu Bà Tàu 4	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm trung hạ áp	6	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Cầu Bà Tàu 4	106	0,9017	0,0018	0,0501	0,0001	0,200	1.700	
747	27-07-26	13h00	27-07-26	16h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Thủy Phương	NR. Đặng Ngọc Sương	NR. Đặng Ngọc Sương	Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 1: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm trung hạ áp	8	Một phần đường Ngọc Sương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Đặng Ngọc Sương	389	1,3625	0,0065	0,0757	0,0004	0,267	933	
748	27-07-26	07h30	27-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 178B đến trụ số 235 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Thi công công trình, ĐTXD - 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	20	Ấp Bảy Mết, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt MC 473 Tân Thạnh và đóng DND 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra REC T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	1142	24,1959	0,0448	0,5718	0,0011	0,667	6.000	
749	27-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 473 Tân An và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tuyến 473 Tân An và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhựt Ninh (10 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhựt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
750	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
751	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 24	Từ trụ số 01 đến trụ số 36 Nhánh rẽ Kênh 24	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
752	27-07-26	07h00	27-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
753	27-07-26	07h00	27-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Lò Vôi: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	2	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, xã Thủ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn T24 Lò Vôi	1558	32,5525	0,0603	0,7791	0,0014	0,067	600	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
754	27-07-26	08h00	27-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Điểm dân cư liên kết Đồn Biên Phòng Long Khốt	T1 đến T17 Nr Điểm dân cư liên kết Đồn Biên Phòng Long Khốt	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
755	28-07-26	07h30	28-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr An Hòa, Nr TH Lộc Giang A, Nr T8 An Hòa, T4B Xóm Đũa	Từ T28 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T1 đến T16 Nr An Hòa, Từ T1 đến T3 Nr TH Lộc Giang A, Từ T1 đến T16 Nr T8 An Hòa, Từ T1 đến T7/8 T4B Xóm Đũa	Phát quang đường dây trung, hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
756	28-07-26	07h30	28-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
757	28-07-26	08h00	28-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Vĩnh Xuân 2-7 trụ T.9 Nhánh rẽ 480TV/163/14	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 480TV/163/14	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Vĩnh Xuân 2-7	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Vĩnh Xuân 2-7	25	0,0596	0,0007	0,0020	0,0000	0,067	100	
758	28-07-26	10h00	28-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 2-2 trụ T.13 Nhánh rẽ 480TV/163/36	Tại trụ T.13 Nhánh rẽ 480TV/163/36	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Long Trì 2-2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Cầu Đức, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 2-2	20	0,0477	0,0005	0,0016	0,0000	0,067	100	
759	28-07-26	13h00	28-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trường trụ T.15 Nhánh rẽ 479TV/137B/62	Tại trụ T.15 Nhánh rẽ 479TV/137B/62	Bảo trì ĐDHA và thay thùng cầu dao mục trạm Long Trường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Long Trường, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trường	27	0,0643	0,0007	0,0022	0,0000	0,067	100	
760	28-07-26	15h00	28-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 3-1 trụ T.43 Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.43 Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì hệ thống nổi đất, ĐDHA và trạm Long Trì 3-1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Áp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 3-1	39	0,0946	0,0011	0,0033	0,0000	0,067	100	
761	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
762	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
763	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
764	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
765	28-07-26	07h00	28-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Láng Sen, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Láng Sen	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	15	Một phần áp Vĩnh Ân, áp Láng Sen, xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T07 Láng Sen	532	15,8561	0,0294	0,2588	0,0005	0,500	4.500	
766	28-07-26	07h30	28-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
767	28-07-26	07h30	28-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 01 đến trụ số 66 nhánh rẽ Kinh Nông Nghiệp, từ trụ số 01 đến trụ số 05 nhánh rẽ trạm bơm Bù Cù, 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh 63 Hậu Thạnh Đông và 01 đến trụ số 12 nhánh rẽ Kinh Ranh Hậu Thạnh Đông - 471 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
768	28-07-26	07h00	28-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T10 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 477 Tân An.	Từ trụ T02 đến trụ T10 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 477 Tân An.	XDM Đường dây hạ áp trạm T7 Ấp 5 lạc Tấn.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	6	Một phần áp Lạc Tấn, ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn	10	1,3790	0,0004	0,0285	0,0000	0,200	1.800	
769	28-07-26	08h00	28-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
770	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Tại trụ số 61 nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Thay trụ BTLT 12m bằng trụ BTLT 14m, lắp sứ và đấu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 1 pha khu vực Kênh N7 (Công trình ĐTXD 2026)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	16	Một phần áp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kênh Trung Tâm	352	9,9551	0,0195	0,1665	0,0003	0,533	4.533	
771	28-07-26	07h00	28-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
772	28-07-26	07h00	28-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt và cải tạo Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp Nhà Dài, ấp An Hoà 3, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO T1 Nhà Dài	1205	25,1770	0,0466	0,6026	0,0011	0,033	300	
773	28-07-26	09h30	28-07-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T2 đến T4 Nr Phân Bón Tấn Tài	T2 đến T4 Nr Phân Bón Tấn Tài	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm T4 Nr Phân Bón Tấn Tài	Cắt 03 FCO Nr Phân Bón Tấn Tài	1	0,0070	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
774	28-07-26	13h30	28-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T6A/1 đến T6A/3 Nr Nước Đá Vĩnh Hưng	T6A/1 đến T6A/3 Nr Nước Đá Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	02 trạm Nước Đá Vĩnh Hưng	Cắt 03 FCO Nr Nước Đá Vĩnh Hưng	1	0,0088	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	250	
775	28-07-26	08h00	28-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH	T158 đến T264C Tuyến 474VH	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
776	29-07-26	08h00	29-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Lê Văn Thương XC trụ T.9 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258/42/1	Tại trụ T.9 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258/42/1	Bảo trì ĐDHA và nâng thùng cầu dao trạm Lê Văn Thương XC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Khương, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lê Văn Thương XC	23	0,0548	0,0006	0,0019	0,0000	0,067	100	
777	29-07-26	10h00	29-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nguyễn Văn Kiệt 1 XC trụ T.4 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/274/4A	Tại trụ T.4 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/274/4A	Bảo trì và thay thùng cầu dao trạm Nguyễn Văn Kiệt 1 XC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Kiệt 1 XC	36	0,0858	0,0010	0,0029	0,0000	0,067	100	
778	29-07-26	13h00	29-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 1-2 trụ T.2A Nhánh rẽ 474TV/202A	Tại trụ T.2A Nhánh rẽ 474TV/202A	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 1-2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 1-2	31	0,0739	0,0008	0,0025	0,0000	0,067	100	
779	29-07-26	15h00	29-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cổng Đá trụ T.171 Tuyến 478 Tầm Vu	Tại trụ T.171 Tuyến 478 Tầm Vu	Bảo trì hệ thống nối đất, ĐDHA và trạm Cổng Đá	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần Áp Hòi Xuân, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cổng Đá	70	0,1697	0,0019	0,0058	0,0001	0,100	150	
780	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
781	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
782	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
783	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
784	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Nhơn Thuận A	Từ T1 đến trụ T25 NR. Nhơn Thuận A	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
785	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
786	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
787	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
788	29-07-26	08h00	29-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
789	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
790	29-07-26	07h30	29-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 83 nhánh rẽ Ấp 4&5 Hậu Thạnh Tây và từ trụ số 01 đến trụ số 47 nhánh rẽ Kinh 63 Hậu Thạnh Tây - 471 Tân Thạnh.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
791	29-07-26	07h00	29-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Núi Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Núi Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm T22/1 Quê Mỹ Thạnh Núi Dài.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Phú, ấp Quê Mỹ Thạnh, ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	1519	36,7500	0,0681	0,7606	0,0014	0,033	300	
792	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
793	29-07-26	07h00	29-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ 1 pha và 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
794	29-07-26	08h15	29-07-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T83 Vĩnh Trị	Trạm T83 Vĩnh Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 FCO trạm T83 Vĩnh Trị	26	0,0684	0,0015	0,0011	0,0000	0,033	25	
795	29-07-26	09h15	29-07-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T59 Vĩnh Trị	Trạm T59 Vĩnh Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 FCO trạm T59 Vĩnh Trị	18	0,0473	0,0011	0,0008	0,0000	0,017	13	
796	29-07-26	10h15	29-07-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T2 Gò Cát	Trạm T2 Gò Cát	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 FCO trạm T2 Gò Cát	48	0,1262	0,0028	0,0020	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
797	30-07-26	13h30	30-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Tân Chánh Tân Đại	ĐDTA NR Tân Chánh Tân Đại	Cài tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha NR Tân Chánh Tân Đại	Công trình SCL đường dây trung áp	30	Áp Tân Chánh, Tân Đại, Tân Thành xã Tân Tập	Cắt LBFCO T1A Tân Chánh Tân Đại	2045	4,0501	0,0225	0,3409	0,0019	1,000	3.000	
798	30-07-26	08h00	30-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
799	30-07-26	08h00	30-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
800	30-07-26	08h00	30-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
801	30-07-26	08h00	30-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
802	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
803	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 57 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt và 01 đến trụ số 29 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh - 475 Cai Lậy.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
804	30-07-26	07h00	30-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Núi Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	Từ trụ T22 đến trụ T22/1 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Núi Dài - Tuyến 475 Tân Trụ.	XDM Đường dây trung hạ áp trạm T22/1 Quê Mỹ Thạnh Núi Dài.	Đầu tư , nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Bình Phú, áp Quê Mỹ Thạnh, áp Bình Đông, áp Bình Tây, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	1519	36,7500	0,0681	0,7606	0,0014	0,033	300	
805	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
806	30-07-26	07h00	30-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ 1 pha và 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
807	31-07-26	08h00	31-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay công tơ 3 pha TT	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
808	31-07-26	08h00	31-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
809	31-07-26	08h00	31-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
810	31-07-26	08h00	31-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
811	31-07-26	07h00	31-07-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng; ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	25	Một phần áp: Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1, xã Hưng Diên	Cắt LBFCO T22 Cà Bát trái	911	27,1520	0,0503	0,4432	0,0008	0,833	7.500	
812	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, xã Nhơn Ninh, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
813	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 01 đến trụ số 32 nhánh rẽ Trại Giam K1 và từ trụ số 29/1 đến trụ số 29/15 nhánh rẽ Trại cá giống Phước Hòa - 475 Cai Lậy.	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang không có khả năng ngã vào đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
814	31-07-26	07h00	31-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình An và trạm Út Hồng - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình An và trạm Út Hồng - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây hạ áp trạm Út Hồng, T10 Bình An.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T10 Bình An và trạm Út Hồng	109	2,6371	0,0049	0,0546	0,0001	0,033	300	
815	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
816	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Đường dây hạ thế cấp điện khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ 1 pha và 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CƠ SỞ 2																					
1	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 19 đến trụ 53 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 19 đến trụ 53 nhánh rẽ 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 19 đến trụ 53 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV 2 mạch từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC	Từ trụ 1 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PĐC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PĐC	TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PĐC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PĐC	Cắt lèo hạ áp trụ 42/83/3B/1, đầu lèo hạ áp trụ 42/88/4 sang tải qua trạm trụ 42/85 giảm tải trạm trụ 42/83/3B; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Sử chữa thường xuyên	6	Áp 4 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PĐC, TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PĐC	377	3,1670	0,0062	0,0003	0,0000	0,119	1.010	
5	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/74/1 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Trồng trụ hạ áp 54/20/16/1T tuyến 471PĐC	Chiết tỉnh số 76 Phạm Thị Tài Ngân	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,079	670	
8	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt CB, FCO TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	56	0,4704	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
9	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt CB, FCO TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	65	0,5460	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670	
10	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
11	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kVkv từ trụ 299B đến trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 299B đến trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 299B đến trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 51/1 Chàng Riệc tuyến 474TH	Từ trụ 51/31B đến trụ 51/31B/11; từ trụ 51/2 đến trụ 51/68 tuyến 474TH	Kéo dây trung áp đầu nối từ trụ 51/31B đến trụ 51/31B/11; thay dây hạ áp từ trụ 51/2 đến trụ 51/68 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	20	Áp Tân Khai xã Tân lập	Cắt 3LBFCO trụ 51/1 Chàng Riệc tuyến 474TH	678	8,7845	0,0163	0,3396	0,0006	0,281	2.525	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13	01-07-26	06h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- ĐL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN - Thay ống cáp ngầm tuyến tuyến 471SN, 473SN, 478SN, 480SN	- Nhận thầu thi công - Sửa chữa thường xuyên	450	Áp Đồng Lợi xã Tân Đồng	- Cắt MC4/1SN, 473SN, 478SN, 480SN và đóng DTĐ 471-76SN, 473-76SN, 478-76SN, 480-76SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 103 Đồng Thành tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN	988	10,5106	0,0175	0,5499	0,0009	15,433	154.326	
14	01-07-26	05h00	01-07-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 167/1 Kà Tum nối tuyến 478TH cấp điện tuyến 471SN - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-07-26	05h00	01-07-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471SN và tuyến 473SN	Trụ 167/129 nối tuyến 471SN, 473SN	Chuyển điện tuyến 473SN nhận điện tuyến 471SN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 167/129 Bô Túc nối tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 103 Đồng Thành tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-07-26	16h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN ngưng nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC trụ 167/1 Kà Tum ngưng nối tuyến 478TH cấp điện tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-07-26	17h00	01-07-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471SN và tuyến 473SN	Trụ 167/129 nối tuyến 471SN, 473SN	Chuyển điện tuyến 473SN ngưng nhận điện tuyến 471SN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 103 Đồng Thành tuyến 471SN - Cắt LBS trụ 167/129 Bô Túc ngưng nối tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-07-26	06h00	01-07-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
19	01-07-26	06h00	01-07-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-07-26	17h00	01-07-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/1 Suối Ngô tuyến 478SN - Cắt LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-07-26	17h00	01-07-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Cắt DS và REC trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bờ Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-07-26	07h30	01-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P đầu nối trụ 23/76 tuyến 473TB	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 tuyến 473TB	256	2,1792	0,0043	0,1193	0,0002	0,121	1.026	
25	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18 đến trụ 41/18/7 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 41/18 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/26 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/26 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/26 Áp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	Từ trụ 205/1 đến trụ 205/1/17t Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Xây dựng mới lưới hạ áp từ trụ 205/1 đến trụ 205/1/17t Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	200	1,9322	0,0036	0,1002	0,0002	0,206	1.854	
28	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT	Từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Phước Hòa T.245B tuyến 477HT	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp và lắp mới trạm 250kVA từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Phước Hòa T.245B tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt CB trạm 250kVA trụ 243 Phước Hòa-B tuyến 477HT	246	2,3766	0,0044	0,1232	0,0002	0,069	621	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cây tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/32/1 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm thu đóng điện từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026 Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 4LBFCO trụ 128/122/4 và tháo 3 hotline trụ 128/122 Phước An tuyến 477TĐ	890	7,4764	0,0147	0,0021	0,0000	0,297	2.520	
32	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/101 tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/101 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/21 đến trụ 42/101, từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20, từ trụ 42/38 đến trụ 42/38/8, trụ 42/49B/1, 42/64/1, 42/79/1, 42/97B/1 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/21 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/21 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42 đến trụ 42/21, từ trụ 42/4N đến trụ 42/4N/18, từ trụ 42/4N đến trụ 42/4N/14/8, từ trụ 42/4N/10 đến trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	156	1,3105	0,0026	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
35	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	98	0,8232	0,0016	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
36	02-07-26	07h30	02-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 20 trụ 75/38B tuyến 472TĐ	89	0,7476	0,0015	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
37	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 475LH	Từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 475LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 475LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	02-07-26	06h00	02-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 100 đến trụ 100/1 tuyến 471TH	- Thi công lắp đặt thay thế thiết bị từ trụ 100 đến tụ 100/1 tuyến 471TH, 478SN, 480SN đến trụ 100/1 tuyến 471TH - Thi công di dời thiết bị từ trụ 74 về trụ 67 tuyến 471TH, 475TH	Đầu tư xây dựng	100	Áp 5 xã Tân Châu	- Cắt REC trụ 71 và 3LTD trụ 72 tuyến 471TH - Cắt REC và DS trụ 74 tuyến 475TH - Cắt LBS và DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 tuyến 477TH	1212	12,8936	0,0215	0,6746	0,0011	3,429	34.295	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	02-07-26	06h000	02-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Áp 5 xã Tân Châu	- Cắt REC trụ 71 và 3LTD trụ 72 tuyến 471TH - Cắt REC và DS trụ 74 tuyến 475TH - Cắt LBS và DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-07-26	07h00	02-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lòi tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lòi tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện,ốp đá bằng ống PVC từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lòi tuyến 473TN	Công trình di dời đường Bời Lòi	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTĐ 473-76TN Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	492	4,8677	0,0081	0,2739	0,0005	0,514	5.144	
42	02-07-26	05h30	02-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐLTân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	02-07-26	18h00	02-07-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐLTân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	02-07-26	08h00	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hàn Điện Kim Văn Hiếu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
47	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 134/6/1B Bùi Hữu Lộc tuyến 471SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 134/6/1B Bùi Hữu Lộc tuyến 471SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 134/6/1B Bùi Hữu Lộc tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Bùi Hữu Lộc	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 134/6/1B Bùi Hữu Lộc tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
48	02-07-26	08h00	02-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA trụ 134/36/4 Công ty TNHH Hưng Phú tuyến 471SD	Trạm biến áp 400kVA trụ 134/36/4 Công ty TNHH Hưng Phú tuyến 471SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 400kVA trụ 134/36/4 Công ty TNHH Hưng Phú tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH Hưng Phú	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 400kVA trụ 134/36/4 Công ty TNHH Hưng Phú tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
49	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Hộ Kinh doanh Hồng Thịnh tuyến 478SD	Trạm biến áp 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Hộ Kinh doanh Hồng Thịnh tuyến 478SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Hộ Kinh doanh Hồng Thịnh tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Hộ Kinh doanh Hồng Thịnh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Hộ Kinh doanh Hồng Thịnh tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
50	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 341/30C/38B/1 Trương Văn Chung tuyến 478SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 341/30C/38B/1 Trương Văn Chung tuyến 478SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 341/30C/38B/1 Trương Văn Chung tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trương Văn Chung	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 341/30C/38B/1 Trương Văn Chung tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
51	02-07-26	13h30	02-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA trụ 369/34/2B/1 Công ty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng tuyến 471SD	Trạm biến áp 400kVA trụ 369/34/2B/1 Công ty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng tuyến 471SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 400kVA trụ 369/34/2B/1 Công ty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng	Cắt 2 CB, 3 FCO trạm biến áp 400kVA trụ 369/34/2B/1 Công ty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
52	02-07-26	07h30	02-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XD& TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 An Phú tuyến 474TB	Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 tuyến 474TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/63/14A An Phú tuyến 474TB	286	2,4346	0,0048	0,1339	0,0003	0,145	1.231	
53	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 7 tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 nhánh rẽ 12,7kV Ấp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 47/18/2/1 đến trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	03-07-26	07h00	03-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 trạm bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 nhánh rẽ 22kV trạm bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 trạm bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 177 Phước Long-D tuyến 471HT, 477HT	Tại trụ 177 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Xây dựng mới lưới hạ áp đầu nối tại trụ 177 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	6	Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 177 Phước Long-D tuyến 471HT, 477HT	214	2,0674	0,0038	0,1072	0,0002	0,206	1.854	
56	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 305/38b/28 Phước Bình II-M tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 305/38b/28 Phước Bình II-M tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 25 kVA trụ 305/38b/28 Phước Bình II-M tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	1	Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 305/38b/28 Phước Bình II-M tuyến 477HT	29	0,2802	0,0005	0,0145	0,0000	0,011	99	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 54/20/16/1T tuyến 471PĐC; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Chiết tính số 76 Phạm Thị Tài Ngân	3	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PĐC	71	0,5964	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
58	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 10 trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 10 trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 10 trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Áp Rộc 10 trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
59	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Áp Rộc 17 trụ 75/48/29 tuyến 472TĐ	62	0,5208	0,0010	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
60	03-07-26	07h30	03-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/27 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/27 tuyến 477TĐ	Xây dựng mới Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/65/27 tuyến 477TĐ lắp mới trạm 3x50kVA trụ 42/65/27/13 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/26C tuyến 477TĐ	169	1,4197	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
61	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/162B/6BT Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/162B/8T đến trụ 104/162B/54T tuyến 477TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/162B/8T đến trụ 104/162B/54T tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt 3LBFCO trụ 104/162B/6BT Hòa Lợi tuyến 475TBI	550	7,1261	0,0132	0,2755	0,0005	0,281	2.525	
63	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	03-07-26	08h00	03-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	03-07-26	07h30	03-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 128B tuyến 473TB	Trụ 128B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 127 Lộc Tân tuyến 473TB	39	0,3320	0,0007	0,0183	0,0000	0,036	308	
66	03-07-26	07h30	03-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 136B tuyến 473TB	Trụ 136B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 134 Lộc Tân tuyến 473TB	87	0,7406	0,0015	0,0407	0,0001	0,036	308	
67	03-07-26	07h30	03-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	15	Khu phố An Thới, phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB	781	6,6484	0,0130	0,3656	0,0007	0,181	1.538	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
68	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT - Nhánh rẽ 22kV từ trụ trụ 48B/101 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/9 Áp Láng tuyến 476HT.	Thay dây trung áp, cách điện đúng, cách điện treo từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/9 Áp Láng tuyến 476HT.	Sửa chữa lớn	60	Áp Phước Hiệp, áp Láng, Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	- Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 48B/101 và DS trụ 234/104B Phước Hiệp tuyến 476HT	2598	25,0992	0,0465	1,3015	0,0024	2,058	18.522	
69	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/14 đến trụ 253/8/37B Phước Bình 1A tuyến 477HT	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ trụ 253/8/14 đến trụ 253/8/37B Phước Bình 1A tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	30	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	1862	17,9887	0,0333	0,9328	0,0017	0,343	3.087	
70	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Tại trụ 262/6/5/5 Cơ Giới tuyến 477HT	Xây dựng mới trạm 3 pha 250kVA tại trụ 262/6/5/5 Cơ Giới tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	7	Áp 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt 3LBFCO trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	209	2,0191	0,0037	0,1047	0,0002	0,240	2.160	
71	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 (P.T) tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	799	6,7120	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370	
73	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
74	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Áp Rộc 15 trụ 75/53/31 tuyến 472TĐ	32	0,2688	0,0005	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
75	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	23	0,1932	0,0004	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
76	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM	6	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt CB, FCO TBA 50kVA Áp Rộc 5-1 trụ 75/72 tuyến 472TĐ	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
77	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80, từ trụ 60A đến trụ 60A/7, từ trụ 26A đến trụ 26A/26 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	04-07-26	07h30	04-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4 tuyến 471PDC lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 128/122/4/6B, 10A, 22, 26, 32 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 128/122 tuyến 472TĐ	866	7,2748	0,0143	0,0016	0,0000	0,238	2.020	
79	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 82A đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 82A đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 82A đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
80	04-07-26	06h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 168 Tân Đông tuyến 473SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 168 Tân Đông tuyến 473SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 168 đến trụ 168/8 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng	15	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 168 nhánh rẽ Tân Đông tuyến 473SN	385	4,0957	0,0068	0,2143	0,0004	0,514	5.144	
81	04-07-26	06h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 168 Tân Đông tuyến 473SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 168 Tân Đông tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 168 đến trụ 168/6/6 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 168 nhánh rẽ Tân Đông tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	04-07-26	07h00	04-07-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	150	Khu phố 2, 3,4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS+3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 26/1 và DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	7605	67,7170	0,1254	3,8098	0,0071	5,144	46.298	
84	04-07-26	08h00	04-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Áp Tầm Long, Xóm Mới 2 xã Hào Đức	- Cắt 1 LBFCO trụ 53/28/6 tuyến 474SD.	1018	9,1404	0,0169	0,5100	0,0009	0,011	103	
85	05-07-26	08h00	05-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Từ trụ 9 đến trụ 9/18 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Xây dựng mới nhánh rẽ trung từ trụ 9 đến trụ 9/18 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	220	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc, Ninh Bình phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt MC 471HT - Cắt MC 477HT	6503	62,8253	0,1163	3,2577	0,0060	7,545	67.905	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
86	05-07-26	08h00	05-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	Từ trụ 65 đến trụ 65/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 477HT	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp và dựng mới trạm 250kVA từ trụ 65 đến trụ 65/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh An phường Ninh Thạnh; ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt REC và DS trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	05-07-26	06h00	05-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trụ 173/121A, trụ 173/129A, trụ 173/138A tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	200	Xã Tân Hòa	Cắt REC trụ 173/64B và DS tụ 173/64C Suối Ngõ D tuyến 474SN	5246	55,8085	0,0930	2,9200	0,0049	6,859	68.589	
88	05-07-26	06h00	05-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công lắp đặt thiết bị trụ 173/121A tuyến 474SN - Thi công kéo dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	200	Xã Tân Hòa	Cắt REC trụ 173/64B và DS tụ 173/64C Suối Ngõ D tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	05-07-26	07h00	05-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, lắp dây chống sét cho đường dây từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	80	Ấp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	796	7,9412	0,0132	0,4431	0,0007	2,743	27.432	
90	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38/5/1 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4 6 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/38/5/1 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/1 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 Ấp A4 6 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 22kV Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/36 Phước Tân tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/36 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/36 Phước Tân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/51 Ấp A4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/51 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/51 Ấp A4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
94	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 253/16 Phước Hòa-O tuyến 477HT.	Từ trụ 253/11 đến trụ 253/22, từ trụ 253/11b đến trụ 253/11b/4 Xay Đá tuyến 477HT	Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 253/11 đến trụ 253/22, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 253/11b đến trụ 253/11b/4 Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu.	Cất 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 253/16 Phước Hòa-O tuyến 477HT.	254	2,4539	0,0045	0,1272	0,0002	0,206	1.854	
95	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	Thay thùng công tơ trạm bị kẹt trụ 168 tuyến 476TĐ; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cất FCO TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	96	0,8064	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
96	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cất LBFCO trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 477TĐ	125	1,0501	0,0021	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
97	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 92/74, lắp REC trụ 128/65/1A, LBS trụ 128/65/69 tuyến 472TĐ, sang lưới hạ áp và TBA từ đường dây cũ qua đường dây xây dựng mới	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cất LBFCO trụ 128/65/1 tuyến 472TĐ	513	4,3094	0,0084	0,0016	0,0000	0,396	3.370	
98	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 136B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/114/14T/1 Suối Máy- Thạnh Hiệp tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/114/14T/2 đến trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	Bảo trì trạm, xử lý hỏng hóc lưới điện từ trụ 58B/114/14T/2 đến trụ 58B/114/14T/30 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Suối Máy, xã Tân Lập	Cất LBFCO trụ 58B/114/14T/1 Suối Máy- Thạnh Hiệp tuyến 472TBI	397	5,1437	0,0095	0,1989	0,0004	0,032	292	
100	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ trung áp xen lưới từ trụ 53 đến trụ 167 tuyến 473TH, 478TH	Đầu tư xây dựng	300	xã Tân Hội	- Cất REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cất REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cất DS trụ 112/19 tuyến 480TH - Dắt 3LTD trụ 167B tuyến 471SN	7995	85,0532	0,1418	4,4502	0,0074	10,288	102.884	
101	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 478 trạm 110kV tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 52 đến trụ 167 tuyến 473TH, 478TH	Phát quang hành lang	300	xã Tân Hội	- Cất REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cất REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cất DS trụ 112/19 tuyến 480TH - Dắt 3LTD trụ 167B tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
102	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	06-07-26	07h30	06-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/22 An Hoà tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/22 An Hoà tuyến 475TB	Xây dựng mới NRTA từ 62 tuyến 471TB đến trụ 34/22/7 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố Hoà Bình, phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/22/1 An Hoà tuyến 475TB	211	1,7962	0,0035	0,0988	0,0002	0,362	3.077	
105	07-07-26	07h00	07-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/86B/7 Phước Thành 7 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/86B/7 Phước Thành 7 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/86B/7 Phước Thành 7 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Ấp Phước Thành xã Phước Chí	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/86B/7 Phước Thành 7 tuyến 480BC	185	1,1957	0,0044	0,0463	0,0002	0,103	463	
106	07-07-26	07h00	07-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/86B/19 Phước Lợi 12 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/86B/19 Phước Lợi 12 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/86B/19 Phước Lợi 12 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Phước Thành xã Phước Chí	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/86B/19 Phước Lợi 12 tuyến 480BC	70	0,4524	0,0017	0,0175	0,0001	0,069	309	
107	07-07-26	13h30	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/86B/26 Phước Lợi 13 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/86B/26 Phước Lợi 13 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/86B/26 Phước Lợi 13 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Phước Thành xã Phước Chí	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/86B/26 Phước Lợi 13 tuyến 480BC	42	0,2111	0,0010	0,0082	0,0000	0,069	240	
108	07-07-26	13h30	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/86B/35 Phước Lợi 14 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/86B/35 Phước Lợi 14 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/86B/35 Phước Lợi 14 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Phước Lợi xã Phước Chí	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/86B/35 Phước Lợi 14 tuyến 480BC	103	0,5178	0,0025	0,0201	0,0001	0,069	240	
109	07-07-26	13h30	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Bình Hòa xã Phước Chí	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	63	0,3167	0,0015	0,0123	0,0001	0,069	240	
110	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 211/9 Phước Tân 5 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 211/9 Phước Tân 5 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 211/9 Phước Tân 5 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	3	Ấp Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 211/9 Phước Tân 5 tuyến 471HT	52	0,5024	0,0009	0,0260	0,0000	0,034	306	
111	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc cosse hạ áp và dây ra sau CB trạm trụ 54/105A/1 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0001	0,0000	0,099	840	
112	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71/44, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
114	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 30 tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 30 tuyến 474TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 30 tuyến 474TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	5	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 30 tuyến 474TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,099	840	
115	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	ĐTXD 2026	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189	
116	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/65 Thạnh Lộc tuyến 476TBI	Từ trụ 17/65/2 đến trụ 17/65/3/10 tuyến 476TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 17/65/2 đến trụ 17/65/3/10 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Lộc xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 17/65 Thạnh Lộc tuyến 476TBI	247	3,2002	0,0059	0,1237	0,0002	0,032	292	
117	07-07-26	06h00	07-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Kéo dây trung áp từ trụ 67 đến trụ 72 tuyến 471TH - Thay trụ 71, trụ 72 tuyến 471TH - Lắp đặt thiết bị trụ 72A, trụ 80A tuyến 478SN, 480SN - Di dời Recloser từ trụ 74 về trụ 65C, lắp mới DS trụ 65B tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	400	Áp 3, 4, 5 xã Tân Châu	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt DS trụ 72/1 nối tuyến 477TH - Cắt LBS và DS trụ 110 Áp 2 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN	1	0,0106	0,0000	0,0006	0,0000	13,718	137.178	
118	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	07-07-26	07h30	07-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 169/103/44 thuộc trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T103/43 tuyến 473TB	Lưới hạ áp trụ 169/103/44 tuyến 473TB	Sửa chữa nhánh rẽ hạ áp trụ 169/103/44 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lợi, xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T103/43 tuyến 473TB	58	0,4959	0,0010	0,0274	0,0001	0,036	308	
121	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Cắt dừng dây, đầu nối lèo hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 52 Áp Voi 41 TS2 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	221	3,1741	0,0053	0,1230	0,0002	0,103	1.029	
122	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	Trạm 75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 75 kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	5	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	99	0,9564	0,0018	0,0496	0,0001	0,057	513	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
123	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/98 đến trụ 68/113 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/98 đến trụ 68/113 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/98 đến trụ 68/113, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x37,5kVA Bến Rông 1 trụ 68/104, TBA 2x25kVA Bến Chò 8 trụ 68/112 tuyến 474TĐ	149	1,2517	0,0025	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
124	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P, 139/9P/5A tuyến 478TĐ lên 3 pha, lắp mới TBA 3x50kVA trụ 139/9P/5A, 2x25kVA trụ 139/9P/18, 3x75kVA trụ 139/9P/5A/5 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	18	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 139/9P tuyến 478TĐ	724	6,0819	0,0119	0,0020	0,0000	0,356	3.030	
125	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	ĐT XD 2026	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	
126	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/35B/12/1T/1 Núi Đất tuyến 476TBI	Từ trụ 17/135B/12/1T/2 đến trụ 17/35B/12/12T/2 tuyến 476TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 17/135B/12/1T/2 đến trụ 17/35B/12/12T/22 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/35B/12/1T/1 Núi Đất tuyến 476TBI	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,016	146	
127	08-07-26	05h00	08-07-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng REC Khe Dol 9 trụ 23/144 tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	3.429	
128	08-07-26	16h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479CM	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 41 tuyến 477TH - Cắt REC trụ 23/144 Khe Dol 9 tuyến 479CM ngưng cấp điện tuyến 477TH (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,429	3.429	
129	08-07-26	06h00	08-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 72/30B tuyến 477TH - Thi công kéo dây đầu nối trụ 31A đến trụ 31A/1, trụ 33 đến trụ 33/1, trụ 37A đến trụ 37A/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	3590	38,1915	0,0637	1,9983	0,0033	2,858	28.575	
130	08-07-26	06h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72 đến trụ 72/32, từ trụ 2 đến trụ 41 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Áp 1, Thạnh Hiệp, Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
131	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ tuyến Bời Lồi tuyến 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lồi tuyến 478TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	08-07-26	07h30	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 184/43/11b (HA) sang trụ 184/43/11B (TA) tuyến 478TB	Từ trụ 184/43/11b (HA) sang trụ 184/43/11B (TA) tuyến 478TB	Sang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Trại xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 250kVA trụ 184/43/7B Lộc Trại 3 tuyến 478TB	56	0,4788	0,0009	0,0265	0,0001	0,109	923	
134	08-07-26	07h30	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 95 tuyến 473TB	Trụ 92 tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 90 Lộc Hưng tuyến 473TB	68	0,5789	0,0011	0,0318	0,0001	0,241	2.051	
135	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A4 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 53/117/10/52/48B/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 53/117/10/52/48B/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/48B/1 đến trụ 53/117/10/52/48B/13 Áp A4 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/32B/1 đến trụ 104/1/32B/10 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/32B/1 đến trụ 104/1/32B/10 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/32B/1 đến trụ 104/1/32B/10 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng cao suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	4	Khu phố Suối Cao phường Gia Lộc	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PĐC	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
139	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/18/5 tuyến 472TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
140	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	Trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	2	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	23	0,1932	0,0004	0,0000	0,0000	0,040	340	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
141	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7 tuyến 472TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
142	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7/3 tuyến 472T	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7/3 tuyến 472T	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7/3 tuyến 472T	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/11/7/3 tuyến 472T	78	0,6552	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500	
143	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 126/22B/4 tuyến 472TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
144	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN	692	5,9239	0,0123	0,3081	0,0006	0,151	1.209	
145	09-07-26	05h00	09-07-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,143	1.143	
146	09-07-26	16h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	09-07-26	06h00	09-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công kéo dây đầu nối trụ 46A đến tụ 46A/1, trụ 107A đến trụ 107A/1, trụ 114A đến trụ 114A/1, trụ 122A đến trụ 122A/1, trụ 127A đến trụ 127A/1, trụ 137A đến trụ 137A/1, trụ 148A đến trụ 148A/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	250	Xã Tân Phú	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	9236	98,2553	0,1638	5,1409	0,0086	2,858	28.575	
148	09-07-26	06h00	09-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 180 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	250	Xã Tân Phú	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN, 478TN	Từ trụ 2 đến trụ 15 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 474TN, 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 2 đến trụ 15 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 474TN, 478TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
150	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	09-07-26	08h00	09-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	5	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
152	09-07-26	08h00	09-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	5	Khách hàng: Châu Tiểu phụng	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
153	09-07-26	08h00	09-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	5	Khách hàng: Châu Tiểu Phụng	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
154	09-07-26	13h30	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 233/20/24B/10 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
155	09-07-26	13h30	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 473SD/477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 473SD/477SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 473SD/477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Khách hàng: VNPT TÂY NINH	Cắt 2 CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 183 VNPT TÂY NINH tuyến 473SD/477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
156	09-07-26	07h30	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 16B/1 Trường TH Đặng Văn Châu tuyến 478TB	Trạm 25kVA trụ 16B/1 Trường TH Đặng Văn Châu tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp	Thay định kỳ	3	Trường TH Đặng Văn Châu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 16B/1 Trường TH Đặng Văn Châu tuyến 478TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	
157	09-07-26	07h30	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 8/8/1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473KCNTB	Trạm 15kVA trụ 8/8/1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp, điện kế	Thay định kỳ	3	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 8/8/1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh tuyến 473KCNTB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	
158	09-07-26	07h30	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In Ấn HP tuyến 474TB	Trạm 3x25kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In Ấn HP tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp, điện kế	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH Công nghệ In Ấn HP	Cắt CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In Ấn HP tuyến 474TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	
159	09-07-26	07h30	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 49/1 Nhà Nghi Mỹ Phương tuyến 477TB	Trạm 37,5kVA trụ 49/1 Nhà Nghi Mỹ Phương tuyến 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp	Thay định kỳ	3	Nhà Nghi Mỹ Phương	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 49/1 Nhà Nghi Mỹ Phương tuyến 477TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
160	09-07-26	07h30	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 64B tuyến 473TB	Trụ 64B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 75kVA trụ 64 Gia Lộc 2 tuyến 473TB	35	0,2979	0,0006	0,0164	0,0000	0,241	2.051	
161	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23; từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23; từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23; từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 Ấp B tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 Ấp B tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 37,5kVA trụ 234/132B/11 Phước Lễ-G tuyến 476HT.	Trụ 234/132B/9 Bầu Sen tuyến 476HT	Xây dựng mới lưới hạ áp đầu nối trụ 234/132B/9 Bầu Sen tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	2	Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi.	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 234/132B/11 Phước Lễ-G tuyến 476HT.	29	0,2802	0,0005	0,0145	0,0000	0,023	207	
164	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT - Trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-B tuyến 471HT - Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Từ trụ 234/58 đến trụ 234/58/6 Phước Ninh tuyến 471HT	Nâng cấp hạ áp độc lập từ trụ 234/58 đến trụ 234/58/6 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	10	Ấp Tân Định 1, Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Tân, Phước Hiệp xã Cầu Khởi.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-B tuyến 471HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	373	3,6035	0,0067	0,1869	0,0003	0,114	1.026	
165	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lắp lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện trụ 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	87	0,7308	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670	
166	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 270/7B/5, 19, trạm 3x50kVA trụ 270/7B/13 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	15	Khu phố Trâm Vàng, Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ đầu nối trụ 270/7B tuyến 476TĐ	352	2,9570	0,0058	0,0008	0,0000	0,297	2.520	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
167	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PDC	Kéo dây sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Tây, Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/12 Phước Tây 5 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/23 Phước Bình 6 tuyến 471PDC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 471PĐC	370	3,1082	0,0061	0,0006	0,0000	0,198	1.680	
168	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 270/52/8B tuyến 476TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 270/52/8B tuyến 476TĐ	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 270/52/8B tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm2x50kVA trụ 270/52/11 tuyến 476TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
169	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/1T đến trụ 267/1/9P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 267/1/1T đến trụ 267/1/9P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/1T đến trụ 267/1/9P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐT XD 2026	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt CB, 3FCO trạm 3x50kVA Gạch ngói Hòa Thành 1 trụ 266/2 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ - Cắt CB, 3FCO trạm 3x50kVA Gạch ngói Hòa Thành 2 trụ 266/3 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ - Cắt 3FCO trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838	
170	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 246/1 Tân Tiến tuyến 479TBI	Từ trụ 246/2 đến trụ 246/58 tuyến 479TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 246/2 đến trụ 246/58 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 246/1 Tân Tiến tuyến 479TBI	262	3,3946	0,0063	0,1313	0,0002	0,281	2.525	
171	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	10-07-26	07h30	10-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	Trạm 37,5kVA trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp, điện kế	Thay định kỳ	3	Trường TH Đặng Văn Trước	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
173	10-07-26	07h30	10-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 5/1 Công ty TNHH SX & TM Anh Dân tuyến 476TB	Trạm 3x25kVA trụ 5/1 Công ty TNHH SX & TM Anh Dân tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH SX & TM Anh Dân	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 5/1 Công ty TNHH SX & TM Anh Dân tuyến 476TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	
174	10-07-26	07h30	10-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 106/8/11/10 Trương Văn Luông tuyến 476TB	Trạm 37,5kVA trụ 106/8/11/10 Trương Văn Luông tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm CT hạ áp, điện kế	Thay định kỳ	3	Trương Văn Luông	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 106/8/11/10 Trương Văn Luông tuyến 476TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	
175	10-07-26	07h30	10-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 59B tuyến 473TB	Trụ 59B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	2	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 57 Gia Lâm tuyến 473TB	11	0,0936	0,0002	0,0051	0,0000	0,024	205	
176	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 43/9/10B Chà Là tuyến 471HT	Xây dựng mới trạm 250kVA trụ 43/9/10B Chà Là tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	40	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh.	Cắt LBS trụ 43/2B và và DS trụ 43/3 Chà Là tuyến 471HT	767	7,4100	0,0137	0,3842	0,0007	1,372	12.348	
177	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Tại trụ 471/2/65B Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Dựng trụ xen lưới và xây dựng mới trạm 250kVA tại trụ 471/2/65B Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	30	Áp 1, áp 3, B2, Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69 Lộc Hiệp tuyến 475TD	492	4,7532	0,0088	0,2465	0,0005	1,029	9.261	
178	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lắp lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	169	1,4197	0,0028	0,0001	0,0000	0,079	670	
179	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 112 đến trụ 180 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TD	Đường dây 22kV trụ 163 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TD	Thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối từ trụ 163 đến trụ 163/1, thu hồi trụ, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Đường dây 22kV trụ 163 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	100	Áp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 478TD Cắt Recloser , 3LTD trụ 182 Cẩm Giang tuyến 478TD (ĐL Hòa Thành thao tác)	4144	34,8115	0,0683	0,0639	0,0000	1,980	16.830	
180	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TD	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thạnh Đức 22 tuyến 474TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 55 đến trụ 55/1 tuyến 474TD, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thạnh Đức 22 trụ 55/1, tháo hotline trụ 55 tuyến 474TD	105	0,8820	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
181	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bỏ tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bỏ tuyến 472TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/53 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Da, Xóm Bỏ xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bỏ tuyến 472TD	495	4,1582	0,0082	0,0015	0,0000	0,396	3.370	
182	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 75/48/29 tuyến 472TD	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
183	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/42B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/42B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	20	Ấp Rộc A, B xã Thạnh Đức	Cất 3LBFCO trụ 75/42B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	806	6,7708	0,0133	0,0025	0,0000	0,396	3.370	
184	11-07-26	07h00	11-07-26	17h05	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/10P đến trụ 267/1/20P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 267/1/10P đến trụ 267/1/20P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/10P đến trụ 267/1/20P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐTXD 2026	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cất CB, 3FCO trạm 3x25kVA DNTN Đức Thành trụ 259B/2, tháo 3hotline trụ 259B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH - Cất CB, 3FCO trạm 250kVA Công ty TNHH Minh Trung trụ 257B/3, tháo 3hotline trụ 257B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	3	0,0257	0,0001	0,0013	0,0000	0,157	1.257	
185	11-07-26	06h30	11-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 190/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/2 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Thay dây trung áp từ trụ 140/2 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn	200	Ấp Tân Thanh, Tân Thanh, Tân Nam xã Tân Biên	Cất REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cất REC và DS trụ 190/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	1962	29,6574	0,0471	1,1467	0,0018	3,274	34.373	
186	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ xen lưới lắp đặt phụ kiện, kéo dây trung áp từ trụ 52 đến trụ 167 tuyến 473TH, 478TH	Đầu tư xây dựng 2026	600	Ấp 2, Thanh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cất REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cất REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	8738	92,9574	0,1549	4,8637	0,0081	20,577	205.768	
187	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 400kVA trụ 72/8P 64 Căn tuyến 481TN	Từ trụ 80/21 đến trụ 80/21/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 80/21 đến trụ 80/21/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	10	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cất CB trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 400kVA trụ 72/8P 64 Căn tuyến 481TN	322	3,1858	0,0053	0,1792	0,0003	0,343	3.429	
189	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 81/2 đến trụ 81/22 tuyến 472SD	Từ trụ 81/14 đến trụ 81/15 tuyến 472SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 81/14 đến trụ 81/15 tuyến 472SD	Công trình ĐTXD năm 2026	30	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	- Cất LBS Trảng Lớn và 3 LTD trụ 81/1 tuyến 472SD. - Cất 3 LTD trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN.	1298	12,9494	0,0216	0,7225	0,0012	1,029	10.287	
190	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	12-07-26	08h00	12-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Trụ 181 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 181 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	80	Ấp 1, Thuận Bình, Thuận An, Thuận Tân xã Trường Mít	Cất LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ	5170	49,9472	0,0925	2,5900	0,0048	2,744	24.696	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
192	12-07-26	08h00	12-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	12-07-26	07h00	12-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN	- Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN	- Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	200	Khu phố 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình Hiệp Thanh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3 LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	16151	159,7922	0,2663	8,9900	0,0150	6,859	68.589	
194	12-07-26	07h30	12-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Dựng trụ trồng xen, lắp phụ kiện công trình đầu tư xây dựng 2026	Đầu tư xây dựng	120	Khu phố An Phú, Hoà Phú phường Trảng Bàng	- Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76KCNB trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt Recloser trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 471TB	4982	42,5990	0,0835	2,3571	0,0046	4,344	36.924	
195	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/1 đến trụ 234/40/20 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40/1 đến trụ 234/40/20 Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/40/1 đến trụ 234/40/20 Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/41B/1 đến trụ 234/41B/15 Cao Su 7 tuyến 479MB	Từ trụ 234/41B/1 đến trụ 234/41B/15 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 7 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/41B/1 đến trụ 234/41B/15 Cao Su 7 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
197	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 230/8/6p Phước Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	76	0,7342	0,0014	0,0381	0,0001	0,034	306	
198	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, từ trụ 85/4/5 đến trụ 85/4/68, lắp LBS trụ 92/11B/50 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	977	8,2072	0,0161	0,0030	0,0000	0,396	3.370	
199	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 tuyến 472TĐ	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, lắp LBS trụ 92/11B/2 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng, Xóm Bỏ xã Phước Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD tru 92/137 tuyến 472TĐ	769	6,4599	0,0127	0,0024	0,0000	0,396	3.370	
200	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/1 đến trụ 137/18; từ trụ 164/2 đến trụ 164/27 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 137/1 đến trụ 137/18; từ trụ 164/2 đến trụ 164/27 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/1 đến trụ 137/18; từ trụ 164/2 đến trụ 164/27 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	13-07-26	06h00	13-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công lắp đặt thiết bị trụ 173/213 tuyến 474SN - Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	100	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trảng, Suối Bà Chiêm, Trảng Trai, Cây Khế, Tân Thuận xã Tân Hòa	- Cắt REC và DS trụ 173/170 tuyến 474SN - Cắt 3LBFCO trụ 212 tuyến 474SN	3015	32,0745	0,0535	1,6782	0,0028	3,429	34.295	
202	13-07-26	06h00	13-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/44 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	100	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trảng, Suối Bà Chiêm, Trảng Trai, Cây Khế, Tân Thuận xã Tân Hòa	- Cắt REC và DS trụ 173/170 tuyến 474SN - Cắt 3LBFCO trụ 212 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 63 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 63 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	13-07-26	07h30	13-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 312/2/87 đến trụ 312/2/87/5 thuộc trạm 50kVA trụ 312/2/85 Bà Nhã tuyến 473TB	Lưới hạ áp trụ 169/103/44 tuyến 473TB	Sửa chữa nhánh rẽ hạ áp trụ 312/2/87 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bà Nhã, xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 50kVA trụ 312/2/85 Bà Nhã tuyến 473TB	58	0,4959	0,0010	0,0274	0,0001	0,036	308	
206	13-07-26	07h30	13-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 76/47/5/1 tuyến 475TB	Trụ 76/47/5/1 tuyến 475TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố An Thành phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 76/49 An Thành tuyến 474TB	55	0,4682	0,0009	0,0257	0,0001	0,036	308	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
207	13-07-26	07h30	13-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XD&B TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 56B/1T tuyến 474TB	Trụ 56B/1T tuyến 474TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B/5B An Phú tuyến 474TB	125	1,0641	0,0021	0,0585	0,0001	0,217	1.846	
208	14-07-26	07h00	14-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/3 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/3 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 92B/3 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 92B/3 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	3	0,0194	0,0001	0,0008	0,0000	0,069	309	
209	14-07-26	07h00	14-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Cường Phát	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
210	14-07-26	07h00	14-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	6	Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,206	926	
211	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 6 xã Truông Mít	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 471TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
212	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PĐC	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 270/40B/7 tuyến 471PĐC	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
213	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 Thanh Hiệp tuyến 474TH	Từ trụ 94B/18 đến trụ 94B/50 tuyến 474TH	Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 94B/18 đến trụ 94B/50 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Thanh Hiệp xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 Thanh Hiệp tuyến 474TH	217	2,8116	0,0052	0,1087	0,0002	0,112	1.010	
215	14-07-26	06h00	14-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngó	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	14-07-26	07h30	14-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 91/25/10 thuộc trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh tuyến 473TB	Lưới hạ áp trụ 91/25/10 tuyến 473TB	Di dời trụ hạ áp trụ 91/25/10	Chiết tính	3	Áp Bà Nhã, xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh tuyến 473TB	58	0,4959	0,0010	0,0274	0,0001	0,036	308	
219	14-07-26	07h30	14-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 106/24/11A tuyến 473TB	Trụ 106/24/11A tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	4	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 75kVA trụ 106/24/8 Bàu 2 năm tuyến 473TB	94	0,8002	0,0016	0,0440	0,0001	0,048	410	
220	14-07-26	07h30	14-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 123B tuyến 473TB	Trụ 123B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126B Lộc Tân tuyến 473TB	45	0,3831	0,0008	0,0211	0,0000	0,036	308	
221	15-07-26	07h00	15-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Thay dây hạ áp từ trụ 56B/32/10/26/5 đến trụ 56B/32/10/26/6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Mỹ xã Phước Chi	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 56B/40B/20 Cụm dân cư Phước Mỹ 2 tuyến 478ĐH	62	0,4007	0,0015	0,0155	0,0001	0,023	103	
222	15-07-26	07h00	15-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Cấp nước Rừng Dầu-Tiên Thuận 2) tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Cấp nước Rừng Dầu-Tiên Thuận 2) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Cấp nước Rừng Dầu-Tiên Thuận 2) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Cấp nước Rừng Dầu-Tiên Thuận 2)	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 158B/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Cấp nước Rừng Dầu-Tiên Thuận 2) tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
223	15-07-26	13h30	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 314B/1 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 314B/1 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 314B/1 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 314B/1 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
224	15-07-26	13h30	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Dũng Trung tuyến 479BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Dũng Trung tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Dũng Trung tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Xưởng cưa Hồ Dũng Trung	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Dũng Trung tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
225	15-07-26	13h30	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 5B/1 Khách sạn Mỹ Hoa tuyến 475BC	Trạm 3x25kVA trụ 5B/1 Khách sạn Mỹ Hoa tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 5B/1 Khách sạn Mỹ Hoa tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Khách sạn Mỹ Hoa	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 5B/1 Khách sạn Mỹ Hoa tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
226	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	5	Áp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	70	0,6763	0,0013	0,0351	0,0001	0,057	513	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
227	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 476HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 476HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	3	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/182 Phước Lễ-E tuyến 476HT	69	0,6666	0,0012	0,0346	0,0001	0,034	306	
228	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 26A/13/3 tuyến 471TĐ	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
229	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 47/16 tuyến 472TĐ	73	0,6132	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
230	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49/8 tuyến 474TĐ	69	0,5796	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
231	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/115 Suối Máy tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/180 tuyến 472TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/180 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/115 Suối Máy tuyến 472TBI	226	2,9282	0,0054	0,1132	0,0002	0,140	1.263	
233	15-07-26	06h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173/117 tuyến 472SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 70 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/26 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	15-07-26	07h30	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T.103/43 tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T.103/43 tuyến 473TB	Nâng công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thuận Lợi xã Hưng thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T.103/43 tuyến 473TB	11	0,0936	0,0002	0,0051	0,0000	0,024	205	
237	16-07-26	07h00	16-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
238	16-07-26	07h00	16-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Trạm Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Trạm Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 trạm Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Trạm Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
239	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Lê Văn Hoành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 Lê Văn Hoành tuyến 476BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng DNTN Đại Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam 1 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
241	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/44A Long Tân 27 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44A Long Tân 27 tuyến 479MB	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 234/44A Long Tân 27 tuyến 479MB	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 234/44A Long Tân 27 tuyến 479MB	148	0,7440	0,0035	0,0288	0,0001	0,103	360	
242	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT, 477HT	Trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	5	Khu phố Ninh Lộc, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT, 477HT	51	0,4927	0,0009	0,0255	0,0000	0,057	513	
243	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 128/96 tuyến 472TĐ	35	0,2940	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500	
244	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 42/65/77/25 tuyến 472TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
245	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/21P đến trụ 267/1/34P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 267/1/21P đến trụ 267/1/34P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/21P đến trụ 267/1/34P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐTXD 2026	6	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA Xường Cưa Giang Tân trụ 252/1, tháo 3hotline trụ 252 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH - Cắt 3LBFCO trụ 246B/1, tháo 3hotline trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	170	1,4553	0,0030	0,0757	0,0002	0,105	838	
246	16-07-26	06h00	16-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngó	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173/117 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 41 đến trụ 41/87 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41 đến trụ 41/87 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV đường Phạm Văn Xuyến tuyến 481TN	Từ trụ 80/33 đến trụ 80/33/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 80/33 đến trụ 80/33/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	8	Khu phố 2 phường Tân Ninh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 26/12/7/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 80/34 CMT8 - H tuyến 481TN	220	2,1766	0,0036	0,1225	0,0002	0,274	2.744	
249	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyến 477SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyến 477SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 132/39/3 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
252	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Sầm Nguơn Nhứt	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
253	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyên tuyến 473SD	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyên tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyên tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyên	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyên tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
254	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyến 473SD	Trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hà Lệ	Cắt CB trạm biến áp 560kVA trụ 186/189/18B/2 và 3 FCO trụ 186/189/18B/1 Công ty TNHH MTV Hà Lệ tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
255	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8 B/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Sầm Nguơn Nhứt	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B/1 Sầm Nguơn Nhứt tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
256	16-07-26	13h30	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luôn tuyến 473SD	Trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luôn tuyến 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luôn tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ Sở SX nước đá Châu Luôn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 186/189/5B/1 Cơ Sở SX nước đá Châu Luôn tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
257	16-07-26	07h30	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 143B tuyến 473TB	Trụ 143B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 145 Lộc Châu tuyến 473TB	78	0,6640	0,0013	0,0365	0,0001	0,036	308	
258	16-07-26	07h30	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 106/24/20B tuyến 473TB	Trụ 106/24/20B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 67/56 Lộc Khê tuyến 473TB	56	0,4767	0,0009	0,0262	0,0001	0,036	308	
259	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Phước Lập xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	44	0,2844	0,0011	0,0110	0,0000	0,069	309	
260	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/83T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/83T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/100/83T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Ấp Phước Lập xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/83T Phước Lập 18 tuyến 480BC	62	0,4007	0,0015	0,0155	0,0001	0,069	309	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
261	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/114T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/114T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 53/100/114T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Phước Lập xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/114T Phước Lập 19 tuyến 480BC	73	0,4718	0,0017	0,0183	0,0001	0,069	309	
262	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Kết 10 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Kết 10 tuyến 471MB	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Kết 10 tuyến 471MB	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Kết 10 tuyến 471MB	121	0,6083	0,0029	0,0236	0,0001	0,069	240	
263	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Kết 11 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Kết 11 tuyến 471MB	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Kết 11 tuyến 471MB	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Kết 11 tuyến 471MB	70	0,3519	0,0017	0,0136	0,0001	0,069	240	
264	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	Nâng công suất Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 75kVA lên 2x75kVA trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
265	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TĐ	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 54/77/24 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 54/77/33 tuyến 476TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
266	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PĐC	Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PĐC	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/29/16 tuyến 47PĐC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/29/14 tuyến 47PĐC	16	0,1344	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
267	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/35P đến trụ 267/1/46P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 267/1/35P đến trụ 267/1/46P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/35P đến trụ 267/1/46P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐTXD 2026	14	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 239B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	336	2,8764	0,0060	0,1496	0,0003	0,262	2.094	
268	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 áp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 110/2 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 110/2 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 110/1 áp Cầu tuyến 474TBI	25	0,3239	0,0006	0,0125	0,0000	0,016	146	
269	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM, 475CM	Từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - Cắt MC 472TN - Cắt DS T6 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN - MC 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 472TN - Đóng DS T6 tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển điện tuyến 474TN nhận điện tuyến 475LH đến DS T2B tuyến 474TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH - Cắt MC 474TN - Cắt DS T2B tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
273	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng MC 474TN - Đóng DS T2B tuyến 474TN - Cắt Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN nhận điện tuyến 471LH đến DS T3/1B tuyến 476TN	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt MC 476TN - Cắt DS T3/1B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng MC 476TN - Đóng DS T3/1B tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển điện tuyến 478TN nhận điện tuyến 475CM đến DS T2B tuyến 478TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM - Cắt MC 478TN - Cắt DS T2B tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
277	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 478TN - Đóng DS T2B tuyến 478TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
278	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN nhận điện tuyến 477LH đến DS T6 tuyến 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH - Cắt MC 482TN - Cắt DS T6 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 482TN - Đóng DS T6 tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điện; Ấp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bầu Ôm-1 trụ 141/18/10/8 tuyến 476SD	39	0,1362	0,0006	0,0076	0,0000	0,011	40	
281	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điện; Ấp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bầu Ôm-2 trụ 141/18/10/11 tuyến 476SD	63	0,2200	0,0010	0,0123	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
282	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bàu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bàu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bàu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bàu Ôm-3 trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	55	0,1920	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40	
283	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Thanh Bình-6 trụ 141/18/18 tuyến 476SD	40	0,1397	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
286	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Bình-2 trụ 141/18/28 tuyến 476SD	65	0,2270	0,0011	0,0127	0,0001	0,011	40	
287	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bàu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bàu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 50kVA Bàu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bàu Đưng-2 trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	59	0,2060	0,0010	0,0115	0,0001	0,011	40	
288	17-07-26	13h30	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bàu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Bàu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, kết hợp bảo trì trạm biến áp 25kVA Bàu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bàu Đưng-3 trụ 141/18/28/13 tuyến 476SD	53	0,1851	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40	
289	17-07-26	07h30	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 160B tuyến 473TB	Trụ 160B tuyến 473TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	2	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 157B Lộc Châu tuyến 473TB	62	0,5278	0,0010	0,0290	0,0001	0,024	205	
290	17-07-26	07h30	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 56B/10T/4 tuyến 474TB	Trụ 56B/10T/4 tuyến 474TB	Xây dựng trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B/10T/6 An Phú tuyến 474TB	126	1,0726	0,0021	0,0590	0,0001	0,217	1.846	
291	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	176	1,7003	0,0031	0,0882	0,0002	0,206	1.854	
292	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 69/1 tuyến 474TĐ	69	0,5796	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
293	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Nâng công suất Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA lên 75kVA trụ 90/3 tuyến 474TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
294	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TĐ	Lắp mớiTrạm 2x25kVA trụ 56/3 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 2x75kVA trụ 55/1 tuyến 474TĐ	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
295	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/47P đến trụ 267/1/55P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 267/1/47P đến trụ 267/1/47P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/47P đến trụ 267/1/55P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐT XD 2026	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt CB, 3FCO trạm 100kVA Cao su Bến Kéo trụ 232/1, tháo 3hotline trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628	
296	18-07-26	06h00	18-07-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	18-07-26	17h00	18-07-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, tuyến 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	18-07-26	06h30	18-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/38 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, 475TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, trồng trụ xen lưới trụ 104/106B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Áp Cầu xã Thạnh Bình; áp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3654	0,0000	0,0877	0,0000	0,0034	0,000	0	
299	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121/1T Thạnh Trung 4A tuyến 479TBI	Từ trụ 121/2T đến trụ 121/24T tuyến 479TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 121/2T đến trụ 121/24T tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Tây xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 121/1T Thạnh Trung 4A tuyến 479TBI	98	1,2697	0,0024	0,0491	0,0001	0,016	146	
300	18-07-26	06h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công lắp đặt phụ kiện thiết bị đấu nối đường dây trung áp từ trụ 112/26 đến trụ 126 và từ trụ 166 đến trụ 167 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	150	Áp Hội Tân xã Tân Hội; áp Đồng Tiền xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội Tuyến 478TH - Cắt LBS và DS trụ 53B nối tuyến 473TH, 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH và tuyến 480TH	3901	41,5000	0,0692	2,1714	0,0036	5,144	51.442	
301	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
302	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A, trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 15kVA trụ 80/23B, 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh, trạm 3x50kVA trụ 80/21 CMT8 - T, trạm 3x75kVA trụ 80/31/1 Chợ F3, trạm 3x50kVA trụ 80/34 CMT8 - H, trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F, trạm 400kVA trụ 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, trạm 560kVA trụ 80/42 CMT8 - B tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/42 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 80/13 đến trụ 80/42 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình cải tạo nâng cấp đường Cách Mạng Tháng Tám	32	Khu phố 1, 2, 3, 5, 6 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/13/1 CMT8 - A, trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 15kVA trụ 80/23B, 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh, trạm 3x50kVA trụ 80/21 CMT8 - T, trạm 3x75kVA trụ 80/31/1 Chợ F3, trạm 3x50kVA trụ 80/34 CMT8 - H, trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F, trạm 400kVA trụ 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, trạm 560kVA trụ 80/42 CMT8 - B tuyến 481TN	970	9,1170	0,0160	0,5129	0,0009	1,097	10.426	
303	18-07-26	05h30	18-07-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/56, từ trụ 341 đến trụ 41/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/56, từ trụ 341 đến trụ 41/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 471SD về đến LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS Chợ Vĩnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt REC Bến Trướng trụ 156 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 159 đến trụ 169 tuyến 478SD	Từ trụ 159 đến trụ 169 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 159 đến trụ 169 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	3	Áp Trường xã Hảo Đức	- Cắt REC Bến Trướng và DS 3 pha trụ 159 tuyến 478SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD.	1555	15,5133	0,0259	0,8655	0,0014	0,103	1.029	
305	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/8A/1 đến trụ 169/8A/18 tuyến 478SD	Trụ 169/8A/4 tuyến 478SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng tại trụ 169/8A/4 tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 169/8A/1 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	18-07-26	18h00	18-07-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/56, từ trụ 341 đến trụ 41/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/56, từ trụ 341 đến trụ 41/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng REC Bến Trướng trụ 156 tuyến 478SD. - Cắt LBS Chợ Vĩnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
309	19-07-26	08h00	19-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Lô ra tuyến 473TĐ	Dựng trụ xen lưới trụ 109B và xây dựng mới trạm 250kVA tại trụ 109B/1 Lô ra tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	200	Áp Thuận Hòa, Thuận Bình, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Khôi Trung, Khôi Hà xã Cầu Khôi.	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	4591	44,3535	0,0821	2,2999	0,0043	6,859	61.731	
310	19-07-26	06h00	19-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công lắp đặt phụ kiện thiết bị từ trụ 167/1 đến trụ 168/8 tuyến 471SN, 473SN	Đầu tư xây dựng	300	Xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ trụ 167/130 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN	6811	72,4574	0,1208	3,7911	0,0063	10,288	102.884	
311	20-07-26	07h00	20-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Nguyễn Văn Ghi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	2	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	154	
312	20-07-26	07h00	20-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 45/1 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	Trạm 3x25kVA trụ 45/1 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 45/1 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 45/1 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
313	20-07-26	13h30	20-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 18/11/1 Công ty CP Địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 475BC	Trạm 400kVA trụ 18/11/1 Công ty CP Địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 18/11/1 Công ty CP Địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Mộc Bài	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 18/11/1 Công ty CP Địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
314	20-07-26	13h30	20-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Giếng G4) tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Giếng G4) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Giếng G4) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Giếng G4) tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
315	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT - Trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-B tuyến 471HT - Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Từ trụ 234/52B đến trụ 234/52B/14 Phước Ninh tuyến 471HT	Nâng cấp hạ áp độc lập từ trụ 234/52B đến trụ 234/52B/14 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	10	Áp Tân Định 1, Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Tân, Phước Hiệp xã Cầu Khôi.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-B tuyến 471HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	373	3,6035	0,0067	0,1869	0,0003	0,114	1.026	
316	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TĐ	Lắp mớiTrạm 2x25kVA trụ 75/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Rộc xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 3x75kVA trụ 75/55B tuyến 472TĐ	71	0,5964	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
317	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TĐ	Lắp mớiTrạm 2x25kVA trụ 156/41/7/13 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Rộc xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
318	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, từ trụ 85/4/5 đến trụ 85/4/68, lắp LBS trụ 92/11B/50 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	977	8,2072	0,0161	0,0030	0,0000	0,396	3.370	
319	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bô - Áp 3 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1 Nối tuyến Xóm Bô - Áp 3 tuyến 472TĐ	Xây dựng mới Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91, lắp LBS trụ 92/11B/2 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	20	Áp Đá Hàng, Xóm Bô xã Phước Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ	769	6,4599	0,0127	0,0024	0,0000	0,396	3.370	
320	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	238	1,9993	0,0039	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
321	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	264	2,2177	0,0043	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
322	20-07-26	06h00	20-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH đến REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 60 Thiên Thọ Lộ	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH - Cắt REC trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	20-07-26	17h00	20-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH đến REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 59B, REC trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TĐ đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TĐ đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 98 Trần Phú tuyến 478TĐ đến trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	ĐTXD 2026	56	Khu phố Trường Ân, Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt REC, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ - Cắt REC trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 264B, DS trụ 265 Trường Tây tuyến 478TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	1349	11,5482	0,0241	0,6007	0,0013	1,047	8.378	
325	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 94B/66 Thanh Hiệp tuyến 474TH	Từ trụ 94B/67 đến trụ 94B/104 tuyến 474TH	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 94B/67 đến trụ 94B/104 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Thanh Hiệp xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 94B/66 Thanh Hiệp tuyến 474TH	101	1,3086	0,0024	0,0506	0,0001	0,065	583	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
326	20-07-26	06h00	20-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến tụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	300	Xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 103 Đồng Thành tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 167/130 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lòi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
328	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	21-07-26	07h00	21-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
331	21-07-26	07h00	21-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh (Giếng G5) tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh (Giếng G5) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 86/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh (Giếng G5) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 86/1 Ban QLDA GMS Tây Ninh (Giếng G5) tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
332	21-07-26	13h30	21-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G9 tuyến 481MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
333	21-07-26	13h30	21-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Phòng Kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
334	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 75kVA trụ 471/36 Ấp BII - F tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/28 đến trụ 471/36, từ trụ 471/35/1p đến trụ 471/35/3p, từ trụ 471/35/1t đến trụ 471/35/6t, tại trụ 471/36b/5t Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay trụ, sửa chữa thùng công tơ biến dạng, mất nắp gây mất an toàn: từ trụ 471/28 đến trụ 471/36, tại trụ 471/36b/5t, từ trụ 471/35/1p đến trụ 471/35/3p, từ trụ 471/35/1t đến trụ 471/35/6t Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	5	Ấp B2, B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/36 Ấp BII - F tuyến 475TĐ	65	0,6280	0,0012	0,0326	0,0001	0,057	513	
335	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TĐ	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/21B tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/24T tuyến 471TĐ	50	0,4200	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
336	21-07-26	08h00	21-07-26	08h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt Rec, 6LTD Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	21-07-26	11h00	21-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 479LH đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng 6LTD, Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	21-07-26	08h30	21-07-26	11h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Thí nghiệm Rec Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Rec, 6LTD Cẩm Giang trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 37/3B Bệnh viện Tân Biên tuyến 473TBI	Từ trụ 37/4 đến trụ 37/11 tuyến 473TBI	Xử lý khiếm khuyết, bảo trì trạm biến áp từ trụ 37/4 đến trụ 37/11 tuyến 473TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 1 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 37/3B Bệnh viện Tân Biên tuyến 473TBI	40	0,5183	0,0010	0,0200	0,0000	0,032	292	
340	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	22-07-26	07h00	22-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	309	
344	22-07-26	07h00	22-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Cửa hàng sắt thép Phương Trường	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 224/1 Cửa hàng sắt thép Phương Trường tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	154	
345	22-07-26	13h30	22-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/12/53B Nhà nghỉ Motel Bùi Trí tuyến 475BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/12/53B Nhà nghỉ Motel Bùi Trí tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA trụ 53/100/12/53B Nhà nghỉ Motel Bùi Trí tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Nhà nghỉ Motel Bùi Trí	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/100/12/53B Nhà nghỉ Motel Bùi Trí tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
346	22-07-26	13h30	22-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục Thuế khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
347	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 27B đến trụ 31B, từ trụ 31B đến trụ 31B/20, từ trụ 31B/2p đến trụ 31B/8p Bình Linh tuyến 472HT .	Thay trụ, thay dây hạ áp, sửa chữa thùng công tơ biến dạng, mất nắp gây mất an toàn từ trụ 27B đến trụ 31B, từ trụ 31B đến trụ 31B/20, từ trụ 31B/2p đến trụ 31B/8p Bình Linh tuyến 472HT .	Sửa chữa lớn	10	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	194	1,8742	0,0035	0,0972	0,0002	0,114	1.026	
348	22-07-26	07h30	22-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PĐC	Lắp mới Trạm 3x50kVA trụ 80/5 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2026	3	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 80/5 tuyến 471PĐC	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
349	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS Trường Đông trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	LBS Trường Đông trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm LBS Trường Đông trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt DS trụ 115/1, 115/2 Trường Đông tuyến 474TN Cắt CB trạm 3x50 trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	22-07-26	08h00	22-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	22-07-26	07h30	22-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 169/103/38 Thuận Lợi T.103/38 tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 169/103/38 Thuận Lợi T.103/38 tuyến 473TB	Nâng công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thuận Lợi xã Hưng thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 169/103/38 Thuận Lợi T.103/38 tuyến 473TB	11	0,0936	0,0002	0,0051	0,0000	0,024	205	
356	23-07-26	07h00	23-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/35/1 Trại của Nguyễn Công Danh tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 171/35/1 Trại của Nguyễn Công Danh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA trụ 171/35/1 Trại của Nguyễn Công Danh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trại của Nguyễn Công Danh	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 171/35/1 Trại của Nguyễn Công Danh tuyến 479BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,023	103	
357	23-07-26	07h00	23-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trường Mẫu Giáo Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	2	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	103	
358	23-07-26	07h00	23-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 191/2/1T Trường TH Long Thuận B tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 191/2/1T Trường TH Long Thuận B tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA trụ 191/2/1T Trường TH Long Thuận B tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trường TH Long Thuận B	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 191/2/1T Trường TH Long Thuận B tuyến 476BC	1	0,0065	0,0000	0,0003	0,0000	0,023	103	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
359	23-07-26	13h30	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Công ty TNHH MTV Thương Việt	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyển 476BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,103	360	
360	23-07-26	13h30	23-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyển 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyển 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyển 479MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Ngõ Bá Mậu	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyển 479MB	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,103	360	
361	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyển 477HT	Trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyển 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyển 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyển 477HT	227	2,1930	0,0041	0,1137	0,0002	0,206	1.854	
362	23-07-26	07h30	23-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyển 474TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyển 474TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 68/71 tuyển 474TĐ lên 3 pha, lắp mới trạm 250kVA trụ 68/104, 68/112, 68/116/2 tuyển 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	25	Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 68/73, tháo hotline trụ 68/71 tuyển 474TĐ	644	5,4099	0,0106	0,0025	0,0000	0,495	4.210	
363	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS Bệnh viện Hòa Thành trụ 147 Phạm Hùng tuyển 475TN	LBS Bệnh viện Hòa Thành trụ 147 Phạm Hùng tuyển 475TN	Thí nghiệm LBS Bệnh viện Hòa Thành trụ 147 Phạm Hùng tuyển 475TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 146B BVHT tuyển 482TN, DS trụ 147B BVHT tuyển 475TN Cắt CB trạm 3x50 trụ 150 Phạm Hùng tuyển 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 108 tuyển 474TH, 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyển 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyển 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyển 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	23-07-26	07h00	23-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 62/1 Nguyễn Trãi tuyển 472TN	Từ trụ 62/7 đến trụ 62/7/8 đường Nguyễn Trãi tuyển 472TN	Thay dây trần thành dây bọc, trồng trụ sang lưới lắp trạm biến áp thu hồi vật tư từ trụ 62/7 đến trụ 62/7/8 đường Nguyễn Trãi tuyển 472TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố 7, 8, 11 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 62/1 Nguyễn Trãi tuyển 472TN	945	0,0000	0,0156	0,0000	0,0009	0,686	0	
367	23-07-26	08h00	23-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyển 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyển 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyển 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
368	23-07-26	07h30	23-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyển 473TB	Trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam)	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyển 473TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
369	23-07-26	07h30	23-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In ấn HP tuyến 473TB	Trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In ấn HP tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH Công nghệ In ấn HP	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 76/54A/1 Công ty TNHH Công nghệ In ấn HP tuyến 473TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,072	615	
370	23-07-26	07h30	23-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 90/3/1/2 Công ty TNHH Trục Cao Su TTC tuyến 476TB	Trụ 90/3/1/2 Công ty TNHH Trục Cao Su TTC tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	6	Công ty TNHH Trục Cao Su TTC	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 90/3/1/2 Công ty TNHH Trục Cao Su TTC tuyến 476TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,217	1.846	
371	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 267 Thị trấn-A tuyến 477HT.	Từ trụ 260b đến trụ 274 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Nâng cấp lưới điện hạ áp từ trụ 260b đến trụ 274 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	18	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1 tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 267 Thị trấn-A tuyến 477HT.	424	4,0963	0,0076	0,2124	0,0004	0,617	5.553	
372	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 29/6, 29/15 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	16	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt LBFCO Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 29 tuyến 480TĐ	620	5,2083	0,0102	0,0015	0,0000	0,317	2.690	
373	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ	Cải tạo Nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 163 tuyến 474TĐ lên 3 pha, lắp trạm 250kVA trụ 163/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	5	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt CB TBA 250kVA trụ 173/1 tuyến 474TĐ	237	1,9909	0,0039	0,0002	0,0000	0,099	840	
374	24-07-26	07h30	24-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC	Xây dựng mới Nhánh rẽ đầu nối trụ 42/73B tuyến 471PĐC lắp mới trạm 250kVA trụ 42/73B/1 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp 4 xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/71 tuyến 477TĐ	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
375	24-07-26	05h30	24-07-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính trị tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 164B Hiệp Trường	Chuyển điện	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 137/2 Trường Chính trị tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	24-07-26	17h30	24-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính trị tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 137/2 Trường Chính Trị	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 165, LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 137/2 Trường Chính trị tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
377	24-07-26	06h00	24-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN và LBS trụ 254B/34 Long Thành tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 254B/2 Hóc Trâm	Chuyển điện	14	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 254B/34 Long Thành tuyến 474TĐ	476	0,5094	0,0085	0,0265	0,0004	0,262	262	
378	24-07-26	06h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN và LBS trụ 254B/34 Long Thành tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 254B/34 Long Thành	Chuyển điện	14	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 254B/34 Long Thành tuyến 474TĐ - Đóng DS trụ 254B/2, LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	476	0,5094	0,0085	0,0265	0,0004	0,262	262	
379	24-07-26	06h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo LBS trụ 209, DS trụ 208B, 209B, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	ĐTXD 2026	105	Khu phố Long Yên, Long Bình, Long Trung phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt DS trụ 264 Trường Tây tuyến 477LH - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	4128	35,3381	0,0736	1,8382	0,0038	1,964	15.708	
380	24-07-26	06h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lắp LBS trụ 215B, DS trụ 215, 216, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	ĐTXD 2026	0	Khu phố Long Yên, Long Bình, Long Trung phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt DS trụ 264 Trường Tây tuyến 477LH - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
381	24-07-26	06h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 254 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Ép lèo trung áp trụ 254 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Long Yên, Long Bình, Long Trung phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt DS trụ 264 Trường Tây tuyến 477LH - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
382	24-07-26	06h30	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212 đến trụ 212/1 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ ghép 14m, đổ bê tông, kéo dây dẫu nối từ trụ 212 đến trụ 212/1 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	ĐTXD 2026	0	Khu phố Long Yên, Long Bình, Long Trung phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt DS trụ 264 Trường Tây tuyến 477LH - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS Long Bình trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	LBS Long Bình trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm LBS Long Bình trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Long Yên, Long Bình, Long Trung phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt DS trụ 264 Trường Tây tuyến 477LH - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 481 trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lởi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
386	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	24-07-26	08h00	24-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
388	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM MBA trạm 400 kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	10	Áp Thuận An, Thuận Tân, Thuận Bình xã Truông Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	305	2,9466	0,0055	0,1528	0,0003	0,343	3.087	
389	25-07-26	07h30	25-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TĐ	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/65/57 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 42/65/55 tuyến 472TĐ	51	0,4284	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
390	25-07-26	07h30	25-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	Lắp mới Trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 tuyến 472TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
391	25-07-26	08h00	25-07-26	08h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	25-07-26	11h00	25-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 133/1, 3LTD, Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	25-07-26	08h30	25-07-26	11h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Mít Một trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Rec Mít Một trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm Rec Mít Một trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	25-07-26	13h00	25-07-26	13h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Cửa Sổ 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Rec Cửa Sổ 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Thí nghiệm Rec Cửa Sổ 10 trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 67B, DS trụ 67B/2 Cửa sổ 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	25-07-26	06h30	25-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 106B và DS trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD Phân đoạn 22kV trụ 231B/96 Cầu Máng tuyến 474TBI	Trụ 196B; từ trụ 108 đến 250 tuyến 474TBI; trụ 231B/61B tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới trụ 196B; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 108 đến 250 tuyến 474TBI; kéo dây đầu nối nhánh rẽ đầu nối trụ 231B/61B tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	250	Áp Sân Bay, Mới, Cầu, Gò Cát, Bàu Đưng xã Thạnh Bình; xã Trà Vong	Cắt REC trụ 106B và DS trụ 107 Tân Phong tuyến 474TBI Cắt 3LTD trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD Cắt 3LTD trụ 231B/96 Cầu Máng tuyến 474TBI	13416	202,7948	0,3219	7,8410	0,0124	4,092	42.966	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
396	25-07-26	06h00	25-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công di dời đường dây trung áp, thiết bị phụ kiện từ trụ 74 tuyến 475TH, 477TH sang trụ 65 tuyến 471TH, 475TH - Thi công lắp đặt cáp ngầm từ trụ 72A đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH, 477TH	Đầu tư xây dựng	300	Áp 2, 3, 4, 5 xã Tân Châu	- Cắt MC 471TH, 475TH, 477TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH, 477-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN	3590	38,1915	0,0637	1,9983	0,0033	10,288	102.884	
397	25-07-26	08h00	25-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 4773TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 4773TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	25-07-26	07h00	25-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	20	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 19 Bách Hoá tuyến 481TN - Cắt CB TPP 12-4B trạm biến áp 12 đường 30/4 tuyến 481TN	58	0,0000	0,0010	0,0000	0,0001	0,686	0	
399	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TĐ	Lắp mới Trạm 75kVA trụ 128/127 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 128/119 tuyến 472TĐ	67	0,5628	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
400	26-07-26	07h30	26-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TĐ	Lắp mới Trạm 250kVA trụ 42/65/94/4B tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/1 tuyến 472TĐ	251	2,1085	0,0041	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
401	27-07-26	07h00	27-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 26 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 26 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 26 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Tâm, Xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 26 tuyến 476BC	139	0,8984	0,0033	0,0348	0,0001	0,103	463	
402	27-07-26	07h00	27-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 20 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 20 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 20 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Chánh, Xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 98/11/8 Láng Cát 20 tuyến 476BC	129	0,8338	0,0031	0,0323	0,0001	0,103	463	
403	27-07-26	07h00	27-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 191/2/9 Long Phi 22 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 191/2/9 Long Phi 22 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 191/2/9 Long Phi 22 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Long Phi xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 191/2/9 Long Phi 22 tuyến 476BC	94	0,6075	0,0023	0,0235	0,0001	0,103	463	
404	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/17 Long Phú 8 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/17 Long Phú 8 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/17 Long Phú 8 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Long Châu xã Long Thuận	CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/17 Long Phú 8 tuyến 476BC	168	0,8445	0,0040	0,0327	0,0002	0,103	360	
405	27-07-26	13h30	27-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/28 Long Phú 9 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/28 Long Phú 9 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/28 Long Phú 9 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/28 Long Phú 9 tuyến 476BC	93	0,4675	0,0022	0,0181	0,0001	0,069	240	
406	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 305/2/8 Phước Lợi II-A tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 305/2/8 Phước Lợi II-A tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 250 kVA trụ 305/2/8 Phước Lợi II-A tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Phước Lợi 2 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 305/2/8 Phước Lợi II-A tuyến 477HT	173	1,6713	0,0031	0,0867	0,0002	0,206	1.854	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
407	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	264	2,2177	0,0043	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
408	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	10	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	238	1,9993	0,0039	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
409	27-07-26	07h30	27-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TĐ	Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Rộc A, B xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 75/17B Áp Rộc tuyến 472TĐ	1484	12,4663	0,0244	0,0069	0,0000	0,594	5.050	
410	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12/7kV từ trụ 76 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 76 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
411	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 106 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 481TN, 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
413	27-07-26	07h00	27-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 5 đến trụ 28 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	30	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt DS trụ 15/38B Ninh Nghĩa tuyến 478TN	1134	0,0000	0,0187	0,0000	0,0011	1,029	0	
414	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
415	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyến 471SD	Từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
416	27-07-26	08h00	27-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyến 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	27-07-26	07h30	27-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 107/2 Nguyễn Thị Hồng Anh tuyến 473TB	Trụ 107/2 Nguyễn Thị Hồng Anh tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Nguyễn Thị Hồng Anh	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 107/2 Nguyễn Thị Hồng Anh tuyến 473TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	
418	27-07-26	07h30	27-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn Công nghiệp Hương vị ngon tuyến 478TB	Trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn Công nghiệp Hương vị ngon tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Cơ sở Kinh doanh Suất ăn Công nghiệp Hương vị ngon	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn Công nghiệp Hương vị ngon tuyến 478TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
419	27-07-26	07h30	27-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyến 478TB	Trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Viễn thông Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyến 478TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,024	205	
420	28-07-26	07h00	28-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/37B Long Cường 44 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/37B Long Cường 44 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/37B Long Cường 44 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/37B Long Cường 44 tuyến 476BC	45	0,2908	0,0011	0,0113	0,0000	0,069	309	
421	28-07-26	07h00	28-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/39/9 Long Cường 41 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/39/9 Long Cường 41 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/39/9 Long Cường 41 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/39/9 Long Cường 41 tuyến 476BC	92	0,5946	0,0022	0,0230	0,0001	0,069	309	
422	28-07-26	13h30	28-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/39/27 Long Cường 42 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/39/27 Long Cường 42 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/39/27 Long Cường 42 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/39/27 Long Cường 42 tuyến 476BC	58	0,2916	0,0014	0,0113	0,0001	0,069	240	
423	28-07-26	13h30	28-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/39/36 Long Cường 43 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/39/36 Long Cường 43 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 221/39/36 Long Cường 43 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/39/36 Long Cường 43 tuyến 476BC	67	0,3368	0,0016	0,0131	0,0001	0,069	240	
424	28-07-26	08h00	28-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Từ trụ 222/1 đến trụ 222/1/12p Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Xây dựng mới lưới hạ áp từ trụ 222/1 đến trụ 222/1/12p Thanh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Tân xã Trưởng Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	88	0,8502	0,0016	0,0441	0,0001	0,206	1.854	
425	28-07-26	08h00	28-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Cầu Trường Long tuyến 471HT	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
426	28-07-26	08h00	28-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	28-07-26	07h30	28-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm ích tuyến 475TB	Trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm ích tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	8	Công ty TNHH Lâm ích	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm ích tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,290	2.462	
428	28-07-26	07h30	28-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyến 473TB	Trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Ngô Thanh Tú	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyến 473TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	
429	28-07-26	07h30	28-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 24/2/1 Bảo hiểm xã hội Cơ sở Trảng Bàng tuyến 475TB	Trụ 24/2/1 Bảo hiểm xã hội Cơ sở Trảng Bàng tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Bảo hiểm xã hội Cơ sở Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 24/2/1 Bảo hiểm xã hội Cơ sở Trảng Bàng tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,109	923	
430	29-07-26	07h00	29-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 255B Xóm Khách 6 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 255B Xóm Khách 6 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 255B Xóm Khách 6 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 255B Xóm Khách 6 tuyến 476BC	142	0,9178	0,0034	0,0356	0,0001	0,103	463	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
431	29-07-26	07h00	29-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 265B Long Thành 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 265B Long Thành 18 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 265B Long Thành 18 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Xóm Khách xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 265B Long Thành 18 tuyến 476BC	114	0,7368	0,0027	0,0286	0,0001	0,103	463	
432	29-07-26	07h00	29-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 476BC	98	0,6334	0,0023	0,0245	0,0001	0,069	309	
433	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/23B Long Hòa 2-21 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 336/23B Long Hòa 2-21 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 336/23B Long Hòa 2-21 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 336/23B Long Hòa 2-21 tuyến 476BC	57	0,2865	0,0014	0,0111	0,0001	0,069	240	
434	29-07-26	13h30	29-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/32 Long Hòa 2-22 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 336/32 Long Hòa 2-22 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 336/32 Long Hòa 2-22 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 336/32 Long Hòa 2-22 tuyến 476BC	57	0,2865	0,0014	0,0111	0,0001	0,069	240	
435	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-J tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-J tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 25 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-J tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	1	Áp Phước Lợi 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-J tuyến 477HT	37	0,3575	0,0007	0,0185	0,0000	0,011	99	
436	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TĐ	TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TĐ	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/10B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	6	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/8, 68/12, 68/14 tuyến 474TĐ	182	1,5289	0,0030	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
437	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TĐ	TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TĐ	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/38B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 2x25kVA trụ 68/32, 68/38, 68/42 tuyến 474TĐ	151	1,2685	0,0025	0,0001	0,0000	0,079	670	
438	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TĐ	TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TĐ	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/53B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	4	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/48B, 68/52, 68/57 tuyến 474TĐ	127	1,0669	0,0021	0,0001	0,0000	0,079	670	
439	29-07-26	07h30	29-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TĐ	TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TĐ	Lắp mới TBA 250kVA trụ 68/63B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA trụ 68/63, 68/71 tuyến 474TĐ	97	0,8148	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
440	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/5 Trường Xuân tuyến 473LH	Từ trụ 91/5 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
441	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 131 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
442	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
443	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
444	29-07-26	08h00	29-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
445	29-07-26	07h30	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 34/55/2/1 Karaoke Huyện Linh tuyến 475TB	Trụ 34/55/2/1 Karaoke Huyện Linh tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Karaoke Huyện Linh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 34/55/2/1 Karaoke Huyện Linh tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,036	308	
446	29-07-26	07h30	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	Trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Trường TH Đặng Văn Trước	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 5/1 Trường TH Đặng Văn Trước tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,024	205	
447	29-07-26	07h30	29-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 3B/1 DNTN Tâm Đức Tài tuyến 475TB	Trụ 3B/1 DNTN Tâm Đức Tài tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	4	DNTN Tâm Đức Tài	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 3B/1 DNTN Tâm Đức Tài tuyến 475TB	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,145	1.231	
448	30-07-26	07h00	30-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Thuận Bắc xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/23/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	102	0,6592	0,0024	0,0255	0,0001	0,069	309	
449	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	104	0,5228	0,0025	0,0203	0,0001	0,103	360	
450	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	54	0,2715	0,0013	0,0105	0,0001	0,069	240	
451	30-07-26	07h00	30-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	56	0,3619	0,0013	0,0140	0,0001	0,103	463	
452	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	Tháo gỡ thu hồi vật tư, phụ kiện trạm và đầu lèo hạ áp tại trụ 230/8 Phước Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	76	0,7342	0,0014	0,0381	0,0001	0,034	306	
453	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TĐ	Lắp mới Trạm 3x50kVA trụ 42/143 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 1 xã Truông Mít	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 42/140 tuyến 471TĐ	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500	
454	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TĐ	Lắp mới Trạm 250kVA trụ 42/130B tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2026	3	Áp 1 xã Truông Mít	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 42/131 tuyến 471TĐ	120	1,0081	0,0020	0,0001	0,0000	0,059	500	
455	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
456	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
457	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
458	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
459	31-07-26	07h00	31-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/30B Thuận Lâm 1 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/30B Thuận Lâm 1 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/30B Thuận Lâm 1 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/30B Thuận Lâm 1 tuyến 479BC	67	0,4330	0,0016	0,0168	0,0001	0,103	463	
460	31-07-26	07h00	31-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Long Hòa xã Long Chữ	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 476BC	74	0,4783	0,0018	0,0185	0,0001	0,103	463	
461	31-07-26	07h00	31-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 72/12 Thuận Tâm 16 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 72/12 Thuận Tâm 16 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 72/12 Thuận Tâm 16 tuyến 476BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Thuận Tâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 72/12 Thuận Tâm 16 tuyến 476BC	133	0,8596	0,0032	0,0333	0,0001	0,103	463	
462	31-07-26	13h30	31-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/50B Bàu Tép 49 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/50B Bàu Tép 49 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/50B Bàu Tép 49 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	3	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/50B Bàu Tép 49 tuyến 479BC	87	0,4373	0,0021	0,0169	0,0001	0,103	360	
463	31-07-26	13h30	31-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/60C Bàu Tép 50 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/60C Bàu Tép 50 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/60C Bàu Tép 50 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/60C Bàu Tép 50 tuyến 479BC	71	0,3569	0,0017	0,0138	0,0001	0,069	240	
464	31-07-26	13h30	31-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/72 Bàu Tép 51 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/72 Bàu Tép 51 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm và bộ tập trung DCU Trạm 250kVA trụ 104/1/72 Bàu Tép 51 tuyến 479BC	Lắp mới HTĐĐ và DCU công trình ĐTXD 2026	2	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/72 Bàu Tép 51 tuyến 479BC	23	0,1156	0,0006	0,0045	0,0000	0,069	240	
465	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/68 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/85 đến trụ 253/8/85/13 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Xây dựng mới lưới hạ áp hỗn hợp từ trụ 253/8/85 đến trụ 253/8/85/13 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 253/8/68 Phước Bình 1B tuyến 477HT	315	3,0432	0,0056	0,1578	0,0003	0,137	1.233	
466	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 48B/75/6 Áp Láng - F tuyến 476HT. - Trạm 50kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng - B tuyến 476HT	Trụ 48B/75/7/8, từ trụ 48B/75/7/10 đến trụ 48B/75/7/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Nâng cấp lưới hạ áp trụ đầu nối từ 48B/75/7/8, xây dựng mới lưới hạ áp độc lập từ trụ 48B/75/7/10 đến trụ 48B/75/7/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	8	Áp Láng xã Cầu Khởi.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 48B/75/6 Áp Láng - F tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng - B tuyến 476HT	169	1,6327	0,0030	0,0847	0,0002	0,091	819	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
467	31-07-26	07h30	31-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134 đến trụ 182, từ trụ 127A đến trụ 127A/11, từ trụ 177 đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B đến trụ 177/3B/21 tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
468	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/190P đến trụ RMU27/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/190P đến trụ RMU27/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/190P đến trụ RMU27/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	ĐTXD 2026	35	Không mất điện	- Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 477LH - Cắt LBS, đóng DTĐ ngắn lộ LBS 02 từ RMU 27 đường 30/4 tuyến 481TN	2562	21,9322	0,0457	1,1408	0,0024	0,655	5.236	
469	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	31-07-26	07h00	31-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Từ trụ 26/3 đến trụ 26/34 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ lắp trạm kéo dây hạ áp ABC từ trụ 26/3 đến trụ 26/34 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN	2197	0,0000	0,0362	0,0000	0,0020	1,372	0	
471	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
472	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
473	31-07-26	08h00	31-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
	Không có																				
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tháng do công tác của PCTN:

647,216 MW

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác của PCTN:

4.674.168 KWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN:

242,5003 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN:

0,5241 Lần