

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 49 (Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	29-11-21	08g00	29-11-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	Trạm 110kV Tây Ninh	29-11-21	08g00	29-11-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Suối Dộp	29-11-21	08g00	29-11-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Tây Ninh	29-11-21	09g00	29-11-21	16g00	Chỉnh định trị số rơ le F90 tại tủ điều khiển từ xa MBA T1, T2 trạm 110kV Tây Ninh	Chỉnh định trị số rơ le F90 trạm 110kV Tây Ninh	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Điều chỉnh điện áp tại Trung tâm Điều khiển
5	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	29-11-21	06g00	29-11-21	17g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	30-11-21	08g00	30-11-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và phát quang, chặt cây, vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 110kV Tân Hưng	30-11-21	19g00	30-11-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Biên	30-11-21	19g00	30-11-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	30-11-21	08g00	30-11-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Thạnh Đức	30-11-21	08g00	30-11-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Suối Dộp	30-11-21	09g00	30-11-21	16g01	Chỉnh định trị số rơ le F90 tại tủ điều khiển từ xa MBA T1, T2 trạm 110kV Suối Dộp.	Chỉnh định trị số rơ le F90 trạm 110kV Suối Dộp.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	Điều chỉnh điện áp tại Trung tâm Điều khiển
12	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông và 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành	30-11-21	07g00	30-11-22	17g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành	Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Bến Cầu	01-12-21	08g00	01-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và phát quang, chặt cây, vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	01-12-21	09g00	01-12-21	09g30	Đóng điện ngăn MC 475 trạm 110kV Hòa Thành và kết hợp chuyển điện tuyến 475HT&476HT	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. - Đường dây 110kV 172 BourBon - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh	01-12-21	07g00	01-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây từ trụ 01-97 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 7-9 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Kiểm tra xử lý lại dây chằng trụ 88, 99, phát quang hành lang an toàn tại khoảng trụ 100-101 đường dây 110kV 172 BourBon - 172 Trạm cắt 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Phước Đức	02-12-21	08g00	02-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và phát quang, chặt cây, vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
17	Trạm 110kV Phước Đông	02-12-21	09g00	02-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và phát quang, chặt cây, vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 Bourbon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt 110kV Tây Ninh, 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến cầu - 171 Thạnh Đức	02-12-21	06g00	02-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV tại khoảng trụ 58-84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon, khoảng trụ 84-102 đường dây 172 BourBon - 172 Trạm cắt 110kV Tây Ninh, khoảng trụ 102-134 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 91-92, 96-97 đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức	Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Thành Công	03-12-21	08g30	03-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cò phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
20	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-12-21	08g30	03-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cò phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Phước Đông	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Bến Cầu	03-12-21	18g00	03-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Tân Hưng	03-12-21	07g00	03-12-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp gián accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Tân Biên	03-12-21	07g00	03-12-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp gián accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tây Ninh	03-12-21	08g00	03-12-21	16g00	- Kiểm tra, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt và các tủ điều khiển, bảo vệ trong nhà điều hành. - Phát quang xung quang hàng rào.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Tây Ninh	03-12-21	18g00	03-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Suối Dộp	03-12-21	18g00	03-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Hòa Thành	03-12-21	18g00	03-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Thạnh Đức	03-12-21	18g00	03-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	03-12-21	06g00	03-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV từ trụ 80-137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	04-12-21	08g00	04-12-21	16g00	Trạm 110kV Tân Biên: - Thay tiếp điểm phụ DCL 112-2. - Kiểm tra trạng thái DCL 132-2. - Vệ sinh công nghiệp ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432.	Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 110kV định kỳ	Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tân Biên
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp trạm 75kVA Hiệp Hòa A trụ 137/15 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Tháo, lắp vật tư phụ kiện TBA, đấu nối hoàn chỉnh, cân pha hạ áp trạm trụ 137/21 (164/25), tách dựng lưới hạ áp trụ 137/15/1/7T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Hòa A trụ 137/15; trạm 15kVA đèn đường Cầu Nổi trụ 137/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
4	Lưới hạ áp trụ 53/1, 53b/1, 58/1, 59/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 53/1, 53b/1, 58/1, 59/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Nhánh rẽ 2,7kV từ trụ 234/102/1 Phước Hiệp tuyến 471HT	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 102/9/10 đến trụ 102/9/10/6, từ trụ 102/9/14 đến trụ 102/9/28 Phước Hiệp tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Không mất điện	3_DMC	Tháo lều hạ áp trụ 102/9/10 và trụ 102/9/14 Phước Hiệp tuyến 471HT	
6	Trạm 25kVA Gò Tháp C, Gò Tháp F trụ 186/190/33 tuyến 473SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình sửa chữa lớn hạ áp năm 2021, từ trụ 186/190/27 đến trụ 186/190/33, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/2, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/8P tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Gò Tháp C, Gò Tháp F trụ 186/190/33 tuyến 473SD	
7	Đường dây 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
8	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 298 Bến Trường tuyến 478SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 298 đến trụ 298/69/15 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 298/69A Bến Trường 1 tuyến 478SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 298/69A đến trụ 298/69A/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
10	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 nhánh rẽ 12.7kV Mít Trụ tuyến 473SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
11	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 nhánh rẽ 12.7kV Gò Tháp tuyến 473SD	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
12	Trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế, thu hồi dây trụ cũ từ trụ 128/122/4/16/24/1 đến trụ 128/122/4/16/24/17 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	
13	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32/4, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1T An Phú tuyến 474TB	29-11-21	07g30	29-11-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 63/1 đến trụ 63/4, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn	Khu phố An Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 63/1T An Phú tuyến 474TB	
15	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Hà trụ 167/5 tuyến 478TH	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5 đến trụ 167/5/75 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
16	TBA 250kVA Công ty TNHH TMDV XNK Chí Hiền trụ 89/2 tuyến 474TBI	29-11-21	08g00	29-11-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Công ty TNHH TMDV XNK Chí Hiền trụ 89/2 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Địa điểm kinh doanh số 1- Cty TNHH TM DV XNK Chí Hiền	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH TMDV XNK Chí Hiền trụ 89/2 tuyến 474TBI	
17	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	29-11-21	10g30	29-11-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trường Tiểu học Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	
18	TBA 37,5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	29-11-21	13g30	29-11-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trương Hữu Phú	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	
19	TBA 37,5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	29-11-21	15g00	29-11-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	
20	Trạm 75kVA trụ 142B/6 tuyến 474TBI	29-11-21	08g00	29-11-21	11g30	Di dời trụ hạ áp 142B/6/1	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3, ấp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt CB trạm 75kVA trụ 142B/6 tuyến 474TBI	
21	Lưới điện Tân Biên	29-11-21	08g00	29-11-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
22	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
24	Lưới hạ áp trạm 50kVA Trường Lưu N, trạm 37,5kVA Trường Lưu L từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/5, từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/2P, từ trụ 114B/28/2/5 đến trụ 114B/28/2/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/5, từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/2P, từ trụ 114B/28/2/5 đến trụ 114B/28/2/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Trường Lưu N trụ 114B/28, trạm 37,5kVA Trường Lưu L trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
25	Trạm 50kVA trụ 203/19/16 Bàu Đưng-A tuyến 471HT	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 203/13b đến trụ 203/23b Bàu Cát tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 2, 3 xã Phan	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 50kVA trụ 203/19/16 Bàu Đưng-A tuyến 471HT	
26	Trạm 25kVA trụ 58 Phước Bình II-G, trạm 25kVA trụ 59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Lắp xà sứ, phụ kiện, kéo dây, lắp TBA từ trụ 305/59 đến trụ 305/59/1 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát triển phụ tải	Áp Phước Bình 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt CB trạm 25kVA trụ 58 Phước Bình II-G, cắt FCO trạm 25kVA trụ 59/1, tháo hotline trụ 59 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	
27	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/57 đến trụ 68/57/27, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
28	Trạm 3x15kVA trụ 42/134A Nguyễn Văn Tuệ tuyến 471TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Nguyễn Văn Tuệ	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x15kVA trụ 42/134A Nguyễn Văn Tuệ tuyến 471TĐ	
29	Trạm 3x37,5kVA trụ 5/1 Hồ Quang Vũ tuyến 471TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Hồ Quang Vũ	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 5/1 Hồ Quang Vũ tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị dường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Trạm 3x15kVA trụ 42/65/18/1 Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng và Phát Triển Nhà Ở Đức Trọng Phan tuyến 472TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng và Phát Triển Nhà Ở Đức Trọng Phan	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x15kVA trụ 42/65/18/1 Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng và Phát Triển Nhà Ở Đức Trọng Phan tuyến 472TĐ	
31	Trạm 250kVA trụ 75A/1 Hà Đạt Vũ (Mai Hoàng Vũ) tuyến 474TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Mai Hoàng Vũ	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 250kVA trụ 75C/1 Hà Đạt Vũ (Mai Hoàng Vũ) tuyến 474TĐ	
32	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Võ Văn Hùng	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471TĐ	
33	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Phạm Văn Nụ tuyến 471TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Phạm Văn Nụ	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Phạm Văn Nụ tuyến 471TĐ	
34	Hệ thống đo đếm cao áp trụ 161/8/3T Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam tuyến 478BC	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam	5_GD	Cắt 3 LBFCO trụ 161/8/1T Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam tuyến 478BC	
35	Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Cơ Sở Sản Xuất Bánh Tráng Nguyễn Văn Bích tuyến 472TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Cơ Sở Sản Xuất Bánh Tráng Nguyễn Văn Bích	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Cơ Sở Sản Xuất Bánh Tráng Nguyễn Văn Bích tuyến 472TĐ	
36	Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 475TB	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Phạm Thị Thanh	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 475TB	
37	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/1 Công ty CP Chế Biến XNK Gỗ Tây Ninh tuyến 473TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty CP Chế Biến XNK Gỗ Tây Ninh	5_GD	Cắt 3 LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/1 Công ty CP Chế Biến XNK Gỗ Tây Ninh tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
38	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 56/1 Công ty CP NUTRIVISION tuyến 472TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty CP NUTRIVISION	5_GD	Cắt 03 LBFCO trụ 56 Công ty CP NUTRIVISION tuyến 472TĐ	
39	Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công ty Cổ Phần Thuận Hải tuyến 476TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Công ty Cổ Phần Thuận Hải	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công ty Cổ Phần Thuận Hải tuyến 476TĐ	
40	Trạm 160kVA trụ 42/39/1 XNNĐ Nguyễn Thị Sang tuyến 471TĐ	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	XNNĐ Nguyễn Thị Sang	5_GD	Cắt 3 FCO trạm 160kVA trụ 42/39/1 XNNĐ Nguyễn Thị Sang tuyến 471TĐ	
41	Nhánh rẽ 22kV trụ 87 Suối Sâu tuyến 476B	30-11-21	07g30	30-11-21	17g00	Dời trụ trung áp trụ 90, thay LBFCO trụ 90/3, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 87 Suối Sâu tuyến 476B	
42	Nhánh rẽ 12,7kV Đồng 815 trụ 173/212/10 tuyến 475TH	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Thay Tuppin, sứ bằng đà lệch từ trụ 173/212/10/51 đến trụ 173/212/10/115 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Đòn 815	8_TC	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đồng 815 tuyến 475TH	
43	Trạm 75kVA trụ 200 tuyến 474TBI	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Di dời trụ hạ áp 196A/4, di dời lưới hạ áp trụ 199, 204	Sửa chữa thường xuyên	Áp 1, xã Trà Vong	9_TB	Cắt CB trạm 75kVA trụ 200 tuyến 474TBI	
44	Lưới điện Tân Biên	30-11-21	08g00	30-11-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
45	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
46	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
47	Lưới hạ áp trạm 250KVA Lộ Bình Dương L, trạm 250kVA Lộ Bình Dương T, trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương N từ trụ 38 đến trụ 38/5, từ trụ 45 đến trụ 45/3, từ trụ 42B đến trụ 42B/8 Trần Phú tuyến 474TN	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 38 đến trụ 38/5, từ trụ 45 đến trụ 45/3, từ trụ 42B đến trụ 42B/8 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250KVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1, trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B, trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương N trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	
48	Lưới hạ áp trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 3 trụ 37, trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương W trụ 36b/5P, 36b/4T, 36b/7T, 36b/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Tháo, Lắp tụ bù hạ áp trụ 36b/5P, 36b/4T, 36b/7T, 36b/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên (57/TTr-ĐLHT)	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 3 trụ 37, trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương W trụ 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
49	Lưới hạ áp trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương N trụ 33C/6T, từ trụ 35/1T đến trụ 35/5T, trụ 38/1T Trần Phú tuyến 474TN	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 33C/6T, từ trụ 35/1T đến trụ 35/5T, trụ 38/1T Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L038)	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương N trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	
50	Trạm 50kVA trụ 331 Thị Trấn-N, trạm 25kVA trụ 339 Thị Trấn-M tuyến 475TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 324 đến trụ 339, từ trụ 334b đến trụ 334b/3, từ trụ 339 đến trụ 339/5 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 50kVA trụ 331 Thị Trấn-N, cắt FCO+hotline trạm 25kVA trụ 339 Thị Trấn-M tuyến 475TĐ	
51	Trạm 50kVA Long Châu 9 T.294/6/28/6/10 tuyến 476SD	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình sửa chữa lớn hạ áp năm 2021, từ trụ 294/6/28/6/10/8P đến trụ 294/6/28/6/10/8P/10 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Áp Long Châu (trừ tổ 15) xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 9 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	
52	Nhánh rẽ 22kV trụ 341 Bàng Dung tuyến 478SD	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị dường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Trạm 25kVA Suối Ông Đình 1, trụ 231B/20/28 tuyến 474TBi	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 231B/20/28/30 đến trụ 231B/20/28/41 tuyến 474TBi	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 25kVA Suối Ông Đình 1 trụ 231B/20/28 tuyến 474TBi	
54	Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường PTTH Quang Trung tuyến 478BC	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI	Trường PTTH Quang Trung, Trường PTTH Trần Quốc Đại	5_GD	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường PTTH Quang Trung tuyến 478BC	
55	Trạm 15kVA trụ 78A Cơ Sở Hàn Tiệp Lê Văn Xí tuyến 472TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI	Cơ Sở Hàn Tiệp Lê Văn Xí	5_GD	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 78A Cơ Sở Hàn Tiệp Lê Văn Xí tuyến 472TĐ	
56	Trạm 25kVA trụ 86/1 Bưu Điện Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI	Bưu Điện Hiệp Thạnh, Trung Tâm Viễn Thông Gò Dầu	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 86/1 Bưu Điện Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	
57	Trạm 15kVA trụ 28/7/1 Công ty TNHH Nông Trại Quê Hương tuyến 474TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI	Công ty TNHH Nông Trại Quê Hương	5_GD	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 28/7/1 Công ty TNHH Nông Trại Quê Hương tuyến 474TĐ	
58	Trạm 25kVA trụ 222 Ngân Hàng BIDV tuyến 476TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI	Ngân Hàng BIDV	5_GD	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 222 Ngân Hàng BIDV tuyến 476TĐ	
59	Trạm 50kVA trụ 42/99/2A Đồng Mỹ 8 tuyến 471TĐ Trạm 50kVA trụ 42/99/13 Đồng Mỹ 3 tuyến 471TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Di dời thùng điện kế, thu hồi trụ cũ trụ 42/99/3, 42/99/13 tuyến 471TĐ	Theo chiết tính số: 119	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
60	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 471TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
61	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9/6 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
62	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 169/62/47/5P tuyến 473TB	01-12-21	07g30	01-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp trụ 169/62/47/20	Đầu tư xây dựng	Áp Trảng Cỏ xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 169/62/47/5P tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
63	Nhánh rẽ 12,7kV Khu tập thể Cao Su Suối Dây trụ 131 tuyến 475TH	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA xuống 50kVA trụ 131/12 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp 4 xã Suối Dây	8_TC	Cắt LBFCO trụ 131/1 nhánh rẽ 12,7kV Khu tập thể Cao Su Suối Dây tuyến 475TH	
64	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Đông trụ 260/1 tuyến 477TH	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Nâng công suất TBA 50kVA xuống 75kVA trụ 260/12 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Đông xã Tân Thành	8_TC	Cắt LBFCO trụ 260/1 nhánh rẽ 12,7kV Tân Đông tuyến 477TH	
65	TBA 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 475TBI	01-12-21	08g30	01-12-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cty TNHH SX TM DV Chăn nuôi Minh Thành (Trang trại áp Hòa Đông B	9_TB	Cắt 3FCO TBA 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 475TBI	
66	TBA 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	01-12-21	14g00	01-12-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cty TNHH MTV cửa xẻ gỗ - sấy gỗ Liên Tấn Phát	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	
67	TBA 25kVA CS Lê Thị Xuân Huệ trụ 30/4 tuyến 474TBI	01-12-21	16g10	01-12-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA CS Lê Thị Xuân Huệ trụ 30/4 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	CS Lê Thị Xuân Huệ	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA CS Lê Thị Xuân Huệ trụ 30/4 tuyến 474TBI	
68	Trạm 160kVA trụ 140/24 tuyến 471TBI	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm trụ 140/24	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3, Tân Thanh, xã Tân Bình	9_TB	Cắt 3FCO + tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 140/24 tuyến 471TBI	
69	Lưới điện Tân Biên	01-12-21	08g00	01-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
70	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
72	Lưới hạ áp từ trụ 48 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 48 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
73	Lưới hạ áp trụ 30/9B/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 30/9B/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không mất điện	
74	Trạm 37,5kVA trụ 207/14 Thuận Tân-F tuyến 471TĐ	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 207/11 đến trụ 207/16 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 207/14 Thuận Tân-F tuyến 471TĐ	
75	Trạm 25kVA Long Châu 1 trụ 294/6/10 tuyến 476SD	02-12-21	08g00	02-12-21	11g30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37.5kVA trụ 294/6/10 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 15 ấp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Long Châu 1 trụ 294/6/10 tuyến 476SD	
76	Trạm 37.5kVA Long Vĩnh 6 trụ 314/32 tuyến 476SD	02-12-21	08g00	02-12-21	11g30	Nâng công suất trạm biến áp từ 37.5kVA lên 50kVA trụ 314/32 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phú xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37.5kVA Long Vĩnh 6 trụ 314/32 tuyến 476SD	
77	Từ trụ 164 đến trụ 325 đường dây 22kV Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	02-12-21	13g30	02-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 164 đến trụ 325 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
78	Trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ Trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 11A, 13A, 15A, 19A, 21A, 23A, 27A, 44A, 45A, 55A, 56A, 57A tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Theo tờ trình	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
79	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26A/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 26A/1 đến trụ 26A/26 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
80	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50A/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 50A/1 đến trụ 50A/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
81	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 290B/1 Long Giao 1 tuyến 476BC	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cáo áp từ trụ 290B đến trụ 290B/8 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
82	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 184/43/13 Lộc Trị tuyến 473B	02-12-21	07g30	02-12-21	17g00	Dời trụ trung áp trụ 184/14, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Áp Lộc Trị xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 184/43/13 Lộc Trị tuyến 473B Cắt CB trạm 75kVA trụ 184/43 tuyến 473TB	
83	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Hà 2 trụ 167/5/7 tuyến 478TH	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5/7 đến trụ 167/5/7/18/27 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
84	Nhánh rẽ 22 Tân Đông trụ 167/1 tuyến 478TH	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/1 đến trụ 167/18 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
85	Nhánh rẽ 12,7kV Sóc Tà Em trụ 173/117 tuyến 475TH	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/117 đến trụ 173/117/23/8, từ trụ 173/117/13 đến trụ 173/117/13/20 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
86	TBA 3x37,5kVA DNTN Túc Ngân trụ 140/20C/8/2 tuyến 471TBI	02-12-21	08g00	02-12-21	10g30	Thay CT định kỳ Trạm 3x37.5kVA DNTN Túc Ngân trụ 140/20C/8/2 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Túc Ngân	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA DNTN Túc Ngân trụ 140/20C/8/2 tuyến 471TBI	
87	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Lập trụ 173/8C/1 tuyến 471TBI	02-12-21	10g45	02-12-21	11g30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA Trường tiểu học Tân Lập trụ 173/8C/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trường tiểu học Tân Lập (điểm chính)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Lập trụ 173/8C/1 tuyến 471TBI	
88	TBA 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 471TBI	02-12-21	14g00	02-12-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Thành Lợi (Trạm 400kVA)	9_TB	Cắt 3FCO TBA 400kVA DNTN Thành Lợi 1 trụ 246/5B/1A tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Trạm 50kVA trụ 104/59 tuyến 475TBI	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển TBA trụ 104/59 sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6, ấp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 104/59 tuyến 475TBI	
90	Lưới điện Tân Biên	02-12-21	08g00	02-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
91	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gán modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
92	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
93	Lưới hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Ấp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
94	Lưới hạ áp từ trụ 70/1T đến trụ 70/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 70/1T đến trụ 70/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không mất điện	
95	Lưới hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D từ trụ 40/1/9T/1 đến trụ 40/1/9T/2/2T và đến trụ 40/1/9T/2/2P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 40/1/9T/1 đến trụ 40/1/9T/2/2T và đến trụ 40/1/9T/2/2P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L038)	Ấp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	Trạm 37,5kVA trụ 234/135 Phước Lễ, trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C, trạm 50kVA trụ 234/164 Bàu Sen-A tuyến 471HT	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 133 đến trụ 136, từ trụ 134 đến trụ 134/4, từ trụ 155 đến trụ 167 Bàu Sen tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lễ xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 234/135 Phước Lễ, cắt FCO+hotline trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C, cắt FCO+hotline trạm 50kVA trụ 234/164 Bàu Sen-A tuyến 471HT	
97	Từ trụ 1 đến trụ 80 đường dây 22kV Đồng Khởi - Phước Vinh tuyến 478SD	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
98	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 473TN	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 473TN	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
99	Từ trụ 80 đến trụ 200 đường dây 22kV Đồng Khởi - Phước Vinh tuyến 478SD	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 200 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
100	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 279 An Cơ tuyến 478SD	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279 đến trụ 279/81 và từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
101	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 242 Sa Nghe tuyến 478SD	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 và từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
102	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 478BC	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 151/10/1, 151/8 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 478BC	
103	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 Phước Hội 14 tuyến 472TĐ	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 42/65/94/4 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 Phước Hội 14 tuyến 472TĐ	
104	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 Phước Đông 11 (P.T) tuyến 472TĐ	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 42/65/77/44 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 Phước Đông 11 (P.T) tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51, từ trụ 42/65/77/33 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
106	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 472TĐ	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28, từ trụ 42/65/94/16B đến trụ 42/65/94/16B/13, từ trụ 42/65/94/5 đến trụ 42/65/94/5/5 Phước Tây tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
107	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/26/1 tuyến 471TB	03-12-21	07g30	03-12-21	17g00	Thay dây hạ áp, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hòa Bình phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/26/1 tuyến 471TB	
108	Nhánh rẽ 12,7kV Trảng Trai trụ 173/194 tuyến 475TH	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 194 đến trụ 194/141 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
109	Trạm 75kVA trụ 106 tuyến 474TBI	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển TBA trụ 106 sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3, ấp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 106 tuyến 474TBI	
110	Lưới điện Tân Biên	03-12-21	08g00	03-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
111	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
112	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/70/6/1 NR Ma Thiên Lãnh tuyến 478TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Dựng trụ BTLT, lắp TBA 50kVA KH Nguyễn Thành Hương. Tại trụ 15/70/6/58 tuyến 478TN	Phát triển phụ tải	Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng	1_TP	Cắt 3 LBFCO trụ 15/70/6/1 NR Ma Thiên Lãnh tuyến 478TN	
114	Nhánh rẽ 22kV trụ 24 Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện, lắp TBA. Từ trụ 24/1 đến trụ 24/5 tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng	1_TP	Không cắt điện	
115	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 247/3/2T, 247/3/4T, 246B/4, 246B/7/1, 246B/7/2 đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Dựng trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 247/3/2T, 247/3/4T, 246B/4, 246B/7/1, 246B/7/2 đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
116	Lưới hạ áp trạm 50kVA Trường Ân Q trụ 299/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 299/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
117	Lưới hạ áp trụ 287/1/7/2P Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Đổ bê tông móng trụ 287/1/7/2P Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
118	Lưới hạ áp trụ 163/3, 163/5, 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Đổ bê tông móng trụ 163/3, 163/5, 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
119	Nhánh rẽ 22kV Trung học Nông Nghiệp trụ 212/2BT Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Dựng trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 212/2BT Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Trung học nông nghiệp trụ 212/1T, cắt CB trạm 15kVA đèn đường Long Yên 1 trụ 219 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
120	Lưới hạ áp trạm 75kVA Bến Kéo A trụ 220/1BP, trụ 220/4P/1, từ trụ 220/4P/3P/1 đến trụ 220/4P/3P/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 220/1BP, trụ 220/4P/1, từ trụ 220/4P/3P/1 đến trụ 220/4P/3P/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Bến Kéo A trụ 221 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Trạm 25kVA trụ 156/27 Thuận Bình-L, trạm 25kVA trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 156/26 đến trụ 156/32, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/16, từ trụ 156/30 đến trụ 156/30/9 Thuận Bình 1 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 25kVA trụ 156/27 Thuận Bình-L, cắt FCO+hotline trạm 25kVA trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	
122	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/20 Phước Hưng 1 tuyến 478SD	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/20 đến trụ 341/20/6 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
123	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/30C/19 Trảng Cây 1 tuyến 478SD	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
124	Trụ 124/18/5/1/20 lưới hạ áp trạm Gò Cây Dền 1 tuyến 478SD	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Tuyền, trụ 124/18/5/1/20 tuyến 478SD	Thi công chiết tình khách hàng	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 37.5kVA Gò Cây Dền 1 trụ 124/18/5 tuyến 478SD	
125	Từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27 nhánh rẽ 12.7kV Gò Cây Dền tuyến 478SD	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 124/1 đến trụ 124/18/27 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
126	Trụ 186/121B/41T/1P nhánh rẽ 12.7kV Hòa Hợp tuyến 473SD	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Kéo dây, lắp mới trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Hùng trụ 186/121B/41T/16P tuyến 473SD	Bàn giao Công ty Trường Phát thi công	Áp Hòa hợp xã Hòa Thạnh	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 186/121B/41T/1P tuyến 473SD	
127	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 270/56/6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	
128	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	
129	Trạm 50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 476TĐ	
130	Trạm 250kVA trụ 54/8A Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/3, 54/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/8A Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	
131	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
132	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
133	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
134	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/112 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/21 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
135	Lưới hạ áp từ trụ 253 đến trụ 258, từ trụ 256B đến trụ 256B/7, từ trụ 256B/5 đến trụ 5/6, đến trụ 6/1T, đến 6/1P thuộc trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 253 đến trụ 258, từ trụ 256B đến trụ 256B/7, từ trụ 256B/5 đến trụ 5/6, đến trụ 6/1T, đến 6/1P tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Xóm Khách xã Long Giang	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 476BC	
136	Lưới hạ áp từ trụ 52 đến trụ 52/1/6A thuộc trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 478BC	04-12-21	08g00	04-12-21	11g30	- Kéo bổ sung dây ABC 2x50mm2 và đầu nối từ trụ 52 đến trụ 52/1/6A tuyến 478BC	Sửa chữa lớn	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 478BC	
137	Trạm 180kVA trụ 19 Áp Voi 12 tuyến 478BC	04-12-21	08g00	04-12-21	11g30	Thí nghiệm bảo trì trạm biến áp trụ 19 tuyến 478BC	Thí nghiệm định kỳ	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt 3FCO + 3 hotline trạm 180kVA trụ 19 Áp Voi 12 tuyến 478BC	
138	Trạm 250kVA trụ 104/10 Thị trấn 22 tuyến 476BC	04-12-21	08g00	04-12-21	11g30	Thí nghiệm bảo trì trạm biến áp trụ 104/10 tuyến 476BC	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3 hotline trạm 250kVA trụ 104/10 Thị trấn 22 tuyến 476BC	
139	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/61 tuyến 471TB	04-12-21	07g30	04-12-21	17g00	Thay dây hạ áp, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Quới phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/61 tuyến 471TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 75kVA Tân Đông 1 trụ 169/7 tuyến 472TH	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	- Chuyển trạm 75kVA trụ 169/7 tuyến 472TH vận hành 1 pha 2 dây sang vận hành 1 pha 3 dây - Sang lưới, cân pha lưới hạ áp từ trụ 169/7 đến trụ 169/7/13P, từ trụ 169/7 đến trụ 169/7/5, từ trụ 169/7/7 đến trụ 169/7/4/3 tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Tân Đông 1 trụ 169/7 tuyến 472TH	
141	Nhánh rẽ 22kV Tân Thanh trụ 68 tuyến 472TH	04-12-21	08g00	04-12-21	11g30	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 68 đến trụ 68/22/21, từ trụ 68/15 đến trụ 68/15/14 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
142	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Tiến 2 trụ 75 tuyến 472TH	04-12-21	08g00	04-12-21	11g30	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 75 đến trụ 75/8 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
143	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 75 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
144	TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	04-12-21	08g30	04-12-21	10g30	Thay CT định kỳ Trạm 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	Thay đo đếm định kỳ	Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Tây Ninh - trạm KSLH CKQT Xa Mát	9_TB	Cắt 3FCO TBA 400kVA BQL Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát trụ 283/2/2 tuyến 473TBI	
145	TBA 50kVA HTT Nguyễn Văn Hiến trụ 173/32/15 tuyến 471TBI	04-12-21	10g45	04-12-21	11g30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 50kVA HTT Nguyễn Văn Hiến trụ 173/32/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Hiến (hộ tưới tiêu)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA HTT Nguyễn Văn Hiến trụ 173/32/15 tuyến 471TBI	
146	TBA 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 471TBI	04-12-21	14g00	04-12-21	15g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	BQL các khu di tích lịch sử CMMN	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 471TBI	
147	TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	04-12-21	15g30	04-12-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	HTS Lê Minh Quốc Hưng	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	
148	Trạm 75kVA trụ 36 tuyến 478TBI	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển TBA trụ 36 sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 2 áp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 36 tuyến 478TBI	
149	Lưới điện Tân Biên	04-12-21	08g00	04-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
150	Trạm 75kVA trụ 6B/10 Phước Lợi II-D tuyến 477HT	05-12-21	08g00	05-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 305/2/6b/10 đến trụ 305/2/6b/10/10, từ trụ 305/2/6b/10/6 đến trụ 305/2/6b/10/6/4p, từ trụ 305/2/6b/6/10/6 đến trụ 305/2/6b/10/6/12t Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lợi 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 75kVA trụ 6B/10 Phước Lợi II-D tuyến 477HT	
151	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	05-12-21	07g00	05-12-21	17g00	Cho phép Công ty Kỳ Trường Phát: Kéo dây trung áp, nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 42/114 đến trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ Thu hồi TBA không sử dụng Trụ 42/114/31 tuyến 471TĐ	Phát triển phụ tải năm 2021	Áp 1, áp 2, áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/114/1 + Tháo hotline trụ 42/114 Áp 3 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 160kVA trụ 42/115 Bàu Đồn 17 tuyến 471TĐ	
152	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	05-12-21	08g00	05-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9/6 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
153	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/1 Áp 6 tuyến 471TĐ	05-12-21	08g00	05-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/107B/1 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/47/1 đến trụ 42/107B/47/15, từ trụ 42/107B/57/15/1P đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
154	Đường dây 22kV 3 mạch trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	05-12-21	07g00	05-12-21	17g00	- Sang lưới trung áp (3 mạch) trụ 8 tuyến 472BC-472Bc-474BC - Vệ sinh bảo trì lưới điện, vệ sinh, thay sứ từ trụ 02 đến trụ 19 tuyến 471BC-472BC-472BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Động xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 58 đến trụ 59/31 tuyến 474BC-477BC	05-12-21	07g00	05-12-21	17g00	- Đấu nối trung áp trụ 58 tuyến 474BC-477BC - Bảo trì lưới, vệ sinh thay sứ từ trụ 59/1 đến trụ 59/31 tuyến 474BC-477BC	- Đào tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tây Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 477 + DTĐ 477-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
156	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/64 Thành Công tuyến 471TB	05-12-21	07g30	05-12-21	17g00	Dời trụ trung áp 34/74-34/75, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu tái định cư KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt LBS và DS trụ 34/64 Thành Công tuyến 471TB	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.