

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 50 (Từ ngày 06 tháng 12 năm 2021 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110kV											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	06-12-21	08g00	06-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	06-12-21	08g00	06-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Ngăn MC 475 trạm 110kV Suối Dộp	06-12-21	09g00	06-12-21	09g30	Đóng điện ngăn 475 trạm 110kV Suối Dộp	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Đóng MC 475 trạm 110kV Suối Dộp	DS trụ 1G đang vị trí cắt
4	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon, 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	06-12-21	07g00	06-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV khoảng trụ 01-58 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon , khoảng trụ 1A-14A-142 đường dây 171 tây Ninh 2- 172 Hòa Thành, 1B - 402-420 đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, 1A-396-380 đường dây 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 6-7, 14-15, 25-27 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra và phát quang lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-12-21	08g00	06-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
6	Trạm 110kV Hòa Thành	07-12-21	08g00	07-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Thạnh Đức	07-12-21	08g00	07-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Hưng	07-12-21	19g00	07-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Biên	07-12-21	19g00	07-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	07-12-21	07g00	07-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV khoảng trụ 285-380 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV khoảng trụ 105-108, 109-111 đường dây 110kV 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Kiểm tra và phát quang lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	07-12-21	08g00	07-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	08-12-21	07g00	08-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV khoảng trụ 260-285 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, khoảng trụ 01-23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV khoảng trụ 60-62 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	Kiểm tra và phát quang lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLLEDCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Bến Cầu	08-12-21	08g00	08-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLEDCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Ngăn 421 Trạm 110kV Bến Cầu	08-12-21	09g30	08-12-21	10g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLEDCT	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	09-12-21	07g00	09-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV từ trụ 23/33-23/58 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV khoảng trụ 42-44 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	Kiểm tra và phát quang lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	09-12-21	06g00	09-12-21	18g00	Thay bát sứ đỡ lèo trụ 1A (pha B), thay chuỗi sứ phóng trụ 7A (pha A) và vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Thay sứ phóng và bảo dưỡng định kỳ đường dây 110kV	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Không mất điện phụ tải
17	Trạm 110kV Thành Công	09-12-21	08g00	09-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
18	Trạm 110kV Suối Dộp	10-12-21	08g00	10-12-21	16g00	- Kiểm tra, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất và các tủ điều khiển, bảo vệ trong nhà điều hành. - Phát quang xung quang hàng rào.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Tây Ninh	10-12-21	18g00	10-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Suối Dộp	10-12-21	18g00	10-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Hòa Thành	10-12-21	18g00	10-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Thạnh Đức	10-12-21	18g00	10-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Trạm 110kV Tân Hưng	10-12-21	07g00	10-12-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tân Biên	10-12-21	07g00	10-12-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	10-12-21	07g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Phước Đức	10-12-21	08g30	10-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín các tủ điện toàn trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
27	Trạm 110kV Phước Đông	10-12-21	08g30	10-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín các tủ điện toàn trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
28	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	10-12-21	09g00	10-12-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
29	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	10-12-21	09g30	10-12-21	10g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông. - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
30	Trạm 110kV Trảng Bàng	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Thành Công	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Phước Đông	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Phước Đức	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Bến Cầu	10-12-21	18g00	10-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú	
		Bắt đầu		Kết thúc								
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ							
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ												
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện		
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện		
3	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam F, trạm 160kVA Cánh Nam E, trạm 300kVA Long Chí A, trạm 3x50kVA Long Chí T từ trụ 67 đến trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-12-21	06g00	06-12-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 67 đến trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm 250kVA Cánh Nam F trụ 67B, trạm 160kVA Cánh Nam E trụ 72B, trạm 300kVA Long Chí A trụ 77, trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81; cắt CB + 1FCO + tháo Hotline trạm 15kVA hàn tiện Long Thới 1 trụ 65B, trạm 15kVA đèn đường CNGT-2, 15kVA Cty Hồng đồng Thắng trụ 76B, 15kVA DNTN Hưng Hưng Thịnh trụ 78 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN		
4	Lưới hạ áp trạm 300kVA Long Chí D từ trụ 89 đến trụ 89/5 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 89 đến trụ 89/5 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện		

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA Xóm mới F từ trụ 212/9P/4T/1 đến trụ 212/9P/4T/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 212/9P/4T/1 đến trụ 212/9P/4T/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
6	Lưới hạ áp từ trụ 37/3P/1 đến trụ 37/3P/3 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 37/3P/1 đến trụ 37/3P/3 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
7	Trạm 37,5 kVA trụ 207/42 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 207/39 đến trụ 207/42, từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/9, từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/16p Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021 (L016)	Tổ 12 ấp Thuận Tân xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 207/42 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	
8	Trạm 50kVA Hoà Thạnh 1 trụ 186/110/11 tuyến 473SD	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Xử lý vị trí nguy hiểm theo tờ trình 65, từ trụ 186/110/8 đến trụ 186/110/10 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hiệp Phước xã Hoà Thạnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Hoà Thạnh 1 trụ 186/110/11 tuyến 473SD	
9	Trụ 47/10b nhánh rẽ 12.7kV Mã Ngòi tuyến 474SD	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Tháp đà U để nâng cao độ võng theo tờ trình 65, trụ 47/10b, trụ 47/11b tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 49B/1 tuyến 474SD	
10	Trụ 121B/1 nhánh rẽ 12.7kV Bến Cây Ôi tuyến 473SD	06-12-21	13g30	06-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 121B/1 đến trụ 121B/55 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
11	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 nhánh rẽ 12.7kV Mít Trụ tuyến 473SD	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
12	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 nhánh rẽ 12.7kV Gò Tháp tuyến 473SD	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
13	Nhánh rẽ 22kV trụ 341 Bông Dung tuyến 478SD	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 302 Ấp Vĩnh tuyến 478SD	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
15	Trạm 15kVA trụ 128/4/1 Hàn tiền Phước Trạch tuyến 472TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Lắp chụp LA, FCO, MBA trạm trụ 128/4/1 tuyến 472TĐ	Theo chiết tính số: 122 Nguyễn Hoàng Dũng	Nguyễn Hoàng Dũng	5_GD	Cắt FCO trạm 15kVA Hàn tiền Phước Trạch trụ 128/4/1 + Tháo hotline trụ 128/4 tuyến 472TĐ	
16	Trạm 15kVA trụ 128/50/1 Lê Văn Ân tuyến 472TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Lắp chụp LA, FCO, MBA trạm trụ 128/50/1 tuyến 472TĐ	Theo chiết tính số: 121 Lê Văn Ân	Lê Văn Ân	5_GD	Cắt FCO trạm 15kVA Lê Văn Ân trụ 128/50/1+ Tháo hotline trụ 128/50 tuyến 472TĐ	
17	Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 28/12/11B tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	
18	Trạm 2x50kVA trụ 28/6 Thạnh Đức 26 tuyến 474TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Cho phép Xí Nghiệp Dịch vụ ép lèo hạ áp đầu nối trụ 28/4A/5 tuyến 474TĐ	Hộ câu phụ năm 2021	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 28/6 Thạnh Đức 26 tuyến 474TĐ	
19	Trạm 50kVA trụ 28/12 Bến Mương 13 tuyến 474TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Cho phép Xí Nghiệp Dịch vụ ép lèo hạ áp đầu nối trụ 28/12 tuyến 474TĐ	Hộ câu phụ năm 2021	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 28/12 Bến Mương 13 tuyến 474TĐ	
20	Trạm 2x25kVA trụ 156/41 Thuận Bình 1 tuyến 471TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Cho phép Xí Nghiệp Dịch vụ ép lèo hạ áp đầu nối trụ 156/32 tuyến 471TĐ	Hộ câu phụ năm 2021	Ấp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 156/41 Thuận Bình 1 tuyến 471TĐ	
21	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/1 Phước Thạnh tuyến 472TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/53 tuyến 472TĐ.	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
22	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ.	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
23	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/103/1 Thuận Lợi tuyến 473TB	06-12-21	07g30	06-12-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 169/103/16, dời trụ trung áp 169/106/22, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 169/103/1 Thuận Lợi tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Trạm 25kVA Suối Ngõ 10-1 trụ 173/23 tuyến 475TH	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Suối Ngõ 10-1 trụ 173/23 tuyến 475TH	
25	Trạm 50kVA Suối Ngõ 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA Suối Ngõ 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	
26	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 2 trụ 173/28 tuyến 475TH	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngõ 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	
27	Trạm 400kVA trụ 178/5 NMM Định Khuê 2 tuyến 477TH	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 178/5 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 178/5 tuyến 477TH	NMM Định Khuê 2	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 400kVA trụ 178/5 NMM Định Khuê 2 tuyến 477TH	
28	Trạm 560kVA trụ 174B/3 NMM Định Khuê 1 tuyến 477TH	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 174B/3 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 174B/3 tuyến 477TH	NMM Định Khuê 1	8_TC	Cắt 03 LBFCO Trạm 560kVA trụ 174B/3 NMM Định Khuê 1 tuyến 477TH	
29	Trạm 1000kVA trụ 173/126B/3T Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân tuyến 475TH	06-12-21	13g30	06-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/126B/3T tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/126B/3T tuyến 475TH	Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân	8_TC	Cắt 03 LBFCO Trạm 1000kVA trụ 173/126B/3T Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân tuyến 475TH	
30	Trạm 3x37,5kVA trụ 173/36/95/1 NMM Bồ Túc tuyến 477TH	06-12-21	13g30	06-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/95/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/95/1 tuyến 477TH	NMM Bồ Túc	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 173/36/95/1 NMM Bồ Túc tuyến 477TH	
31	Nhánh rẽ 12,7kV Thạnh An trụ 17/23B/1 tuyến 476TBI	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Nâng công suất TBA trụ 17/23B/13	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 4 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt LBFCO Thạnh An trụ 17/23B/1 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
32	Trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 137/54	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 8 áp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	
33	Trạm 50kVA trụ 207C/66 tuyến 474TBI	06-12-21	08g00	06-12-21	11g30	Thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 207C/66	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 áp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 207C/66 tuyến 474TBI	
34	Lưới điện Tân Biên	06-12-21	08g00	06-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
35	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
36	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
37	Lưới hạ áp trụ 29B/1, 33C/6/1 Trần Phú tuyến 474TN	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 29B/1, 33C/6/1 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
38	Lưới hạ áp trụ 87/8/4, từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, trụ 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi trụ 87/8/4, từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, trụ 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021) và Sửa chữa thường xuyên (TT 78/TTr-ĐLHT.KHKT)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
39	Lưới hạ áp trụ 68/1T, trụ 73/1T Trần Phú tuyến 474TN	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 68/1T, trụ 73/1T Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
40	Trạm 25 kVA trụ 471/80/32 Phước Minh tuyến 475TĐ	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 471/80/32 đến trụ 471/80/32/16 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021 (L016)	Tổ 10 ấp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO trạm 25 kVA trụ 471/80/32 Phước Minh tuyến 475TĐ	
41	Trạm 250kVA Thanh Điền 8, trụ 141/11 tuyến 476SD	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/11b/7P, trụ 141/13/7P, trụ 141/15/7P, trụ 141/15/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
42	Trạm 320kVA Thanh Điền 4, trụ 141/8 tuyến 476SD	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/7B/4T, trụ 141/8/12 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
43	Từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/10 nhánh rẽ 22kV Thanh Bình tuyến 476SD	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/10; Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
44	Từ trụ 53 đến trụ 53/10 nhánh rẽ 12.7 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/10 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
45	Đường dây 22kV từ trụ 199 đến trụ 341 Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 199 đến trụ 341 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
46	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/57 đến trụ 68/57/27, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
47	Lưới hạ áp từ trụ 290B/1 đến trụ 290B/8, từ trụ 290B/8 đến trụ 289B/8/9, từ trụ 290B/8/8 đến 8/2 thuộc trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 290B/1 đến trụ 290B/8, từ trụ 290B/8 đến trụ 289B/8/9, từ trụ 290B/8/8 đến 8/2 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Ấp Long Giao xã Long Chừ	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	
48	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/7 Phước Hưng - Phước Chỉ tuyến 478BC	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 142/33P, từ trụ 53/142/33P đến 33P/34 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Đường dây 22kV trụ 74 Lộc Trát tuyến 477TB	07-12-21	07g30	07-12-21	17g00	Thí nghiệm LBS trụ 74, thí nghiệm cáp ngầm trụ 113-114; thay dây trung áp từ trụ 106 đến trụ 106/1; phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình	7_TBg	Cắt LBS trụ 74 và DS trụ 73 Lộc Trát tuyến 477TB	
50	Lưới hạ áp trạm trạm 3x50kVA trụ 25C/51/13B/2 tuyến 478TB	07-12-21	07g30	07-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Doanh nghiệp tư nhân SX Gạch Hoa Sơn	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 3x50kVA trụ 25C/51/13B/2 tuyến 478TB	
51	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 25C/55/1 tuyến 478TB	07-12-21	07g30	07-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Việt Úc	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 25C/55/1 tuyến 478TB	
52	Lưới hạ áp trạm trạm 400kVA trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	07-12-21	07g30	07-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỀN HẰNG	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 400kVA trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	
53	Trạm 3x37,5kVA trụ 85/283/47/1 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	07-12-21	08g00	07-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH	Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 85/283/47/1 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	
54	Trạm 37,5kVA trụ 85/283/54 Đền đường Chàng Riệp tuyến 474TH	07-12-21	08g00	07-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/54 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/54 tuyến 474TH	Đền đường Chàng Riệp	8_TC	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 85/283/54 Đền đường Chàng Riệp tuyến 474TH	
55	Trạm 250kVA trụ 85/283/51/4 CT TNHH Tân Huy tuyến 474TH	07-12-21	08g00	07-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/51/4 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/51/4 tuyến 474TH	CT TNHH Tân Huy	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 250kVA trụ 85/283/51/4 CT TNHH Tân Huy tuyến 474TH	
56	Trạm 1000kVA trụ 85/192B/11 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nam Ngọc tuyến 474TH	07-12-21	13g30	07-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/192B/11 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/192B/11 tuyến 474TH	Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nam Ngọc	8_TC	Cắt 03 LBFCO Trạm 1000kVA trụ 85/192B/11 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nam Ngọc tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
57	Trạm 1000kVA trụ 85/192B/13 Công ty TNHH Hải Lâm Thủ Đô tuyến 474TH	07-12-21	13g30	07-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/192B/13 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/192B/13 tuyến 474TH	Công ty TNHH Hải Lâm Thủ Đô	8_TC	Cắt 03 LBFCO Trạm 1000kVA trụ 85/192B/13 Công ty TNHH Hải Lâm Thủ Đô tuyến 474TH	
58	Trạm 25kVA Đông Lợi 2 trụ 167/18/52 tuyến 478TH	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Kéo tăng cường dây hạ áp, bổ sung tiếp địa lập lại từ trụ 167/18/45 đến trụ 167/18/57 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO trạm Đông Lợi 2 trụ 167/18/52 tuyến 478TH	
59	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Biên trụ 210 tuyến 478TH	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
60	TBA 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	07-12-21	08g00	07-12-21	09g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cơ sở Sân bóng đá mini Nhật Khánh	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA CS SX Trần Thị Nhân trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	
61	TBA 25kVA CS cửa xe gỗ Hồ Văn Liêm trụ 17/65/1 tuyến 476TBI	07-12-21	09g15	07-12-21	10g15	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA CS cửa xe gỗ Hồ Văn Liêm trụ 17/65/1 tuyến 476TBI	Thay đo đếm định kỳ	Hồ Văn Liêm	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA CS cửa xe gỗ Hồ Văn Liêm trụ 17/65/1 tuyến 476TBI	
62	TBA 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	07-12-21	10g45	07-12-21	11g30	Thay công tơ sai ngày chốt chỉ số Trạm 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Đức Cảnh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	
63	TBA 25kVA Trại giam Cây Cày C trụ 149B/7 tuyến 478TBI	07-12-21	13g30	07-12-21	14g30	Thay công tơ sai ngày chốt chỉ số Trạm 25kVA Trại giam Cây Cày C trụ 149B/7 tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Tây Ninh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Trại giam Cây Cày C trụ 149B/7 tuyến 478TBI	
64	TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	07-12-21	15g00	07-12-21	16g00	Thay công tơ sai ngày chốt chỉ số Trạm 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Thay đo đếm định kỳ	Lê Huy Minh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	
65	Lưới điện Tân Biên	07-12-21	08g00	07-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
67	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
68	Đường dây 22kV Trung tâm Thương Mại Long Hoa từ trụ 42 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	08-12-21	07g00	08-12-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 42 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	2_HT	Cắt LBS + 3LTD Báo Quốc Từ trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	
69	Lưới hạ áp từ trụ 108 đến trụ 108/2, 118 đến trụ 118/1/3 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, thu hồi vật tư từ trụ 108 đến trụ 108/2, 118 đến trụ 118/1/3 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn (L021) và Sửa chữa thường xuyên (TT 77/TTr-ĐLHT.KHKT)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
70	Đường dây 22kV Trung tâm Thương Mại Long Hoa từ trụ 35 đến trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 476TN; từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 đến trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 476TN; từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/97 Khởi Nghĩa tuyến 471HT	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/104B/94 đến trụ 234/104B/97b, từ trụ 234/104B/95 đến trụ 234/104B/95/12, từ trụ 234/104B/97b đến trụ 234/104B/97b/21 Khởi Nghĩa tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021 (L016)	Tổ 8 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/97 Khởi Nghĩa tuyến 471HT	
72	Trạm 50kVA Thanh Hoà 2B trụ 141/31/7 tuyến 476SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/31/7/11T, trụ 141/31/7/9 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
73	Trạm 50kVA Thanh Điền 6, trụ 141/16 tuyến 476SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/16B/7P, trụ 141/16B/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
74	Trụ 27/25 lưới hạ áp trạm Thái Bình 1 tuyến 478SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 27/25 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
75	Từ trụ 14 đến trụ 88 nhánh rẽ 22kV Cầu Da tuyến 471SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 14 đến trụ 88; Từ trụ 79 đến trụ 79/46; Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 414 Bến Cây Sao tuyến 478SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 414 đến trụ 414/13 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
77	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/53 Bực Lỡ tuyến 478SD	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53 đến trụ 341/53/30 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
78	Trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế, thu hồi dây trụ cũ từ trụ 128/122/4/16/24/1 đến trụ 128/122/4/16/24/17 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	
79	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32/4, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
80	Trạm 50kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 478BC	08-12-21	08g00	08-12-21	11g30	Tháo máy biến áp 50kVA trụ 221/39/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 476BC	
81	Trạm 25kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 478BC	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Tháo trạm biến áp trụ 53/131 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Phước Đông xã Phước Chi	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 25kVA trụ 53/131 Phước Chi 7 tuyến 478BC	
82	Trạm 50kVA trụ 53/134 Phước Chi 7 tuyến 478BC	08-12-21	08g00	08-12-21	11g30	Lắp hoàn chỉnh TBA trụ 53/134 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	6_BC	Không cắt điện	
83	Trạm 50kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 478BC	08-12-21	13g30	08-12-21	17g00	Lắp máy biến áp 25kVA trụ 221/39/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 476BC	
84	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 34/55/8 tuyến 475TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/55/8/6T đến trụ 6T/10 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 75kVA trụ 34/55/8 tuyến 475TB	
85	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/57B tuyến 475TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/56b đến trụ 34/56b/4 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/57B tuyến 475TB	
86	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 288B/10/1 tuyến 473TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Cơ sở sản xuất Gạch THIÊN - PHÚC	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 288B/10/1 tuyến 473TB	
87	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 288B/12 tuyến 473TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH ĐĂNG KHOA	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 288B/12 tuyến 473TB	
88	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 288B/10/1A tuyến 473TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Cơ sở lò gạch Thiên Phúc	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 288B/10/1A tuyến 473TB	
89	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 312/1B tuyến 473TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	TRUNG TÂM VIỆN THÔNG TRẮNG BÀNG-VIÊN THÔNG TÂY NINH	7_TBg	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 312/1B tuyến 473TB	
90	Lưới hạ áp trạm 3x15kVA trụ 169/117/15B tuyến 473TB	08-12-21	13g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa, CS Trần Thân Nhân	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 169/117/15B tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
91	Trụ 169/47B/5B/4 tuyến 475TB	08-12-21	07g30	08-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH VIỆT ĐÔNG	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 169/47B/5B/1 tuyến 475TB	
92	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 323/29 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
93	Trạm 3x37,5kVA trụ 92/17/1 Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh tuyến 476TH	08-12-21	08g00	08-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/17/1 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/17/1 tuyến 476TH	Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 92/17/1 Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh tuyến 476TH	
94	Trạm 37,5kVA trụ 92/66/22 Tươi tiêu Trương Văn Minh tuyến 476TH	08-12-21	08g00	08-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/66/22 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/66/22 tuyến 476TH	Tươi tiêu Trương Văn Minh	8_TC	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 92/66/22 Tươi tiêu Trương Văn Minh tuyến 476TH	
95	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/69 NM Mi Đỗ Phủ 1 tuyến 475TH	08-12-21	13g30	08-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/69/1 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/69/1 tuyến 475TH	NM Mi Đỗ Phủ 1	8_TC	Cắt 03 FCO trụ 173/69 Nhánh rẽ 22kV NM Mi Đỗ Phủ 1 tuyến 475TH	
96	Lưới điện Tân Biên	08-12-21	08g00	08-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
97	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
98	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Lưới hạ áp trạm 400kVA Trường Lưu B từ trụ 112/5/1T, 112/5/2T, 112/5/3T/1T, 112/5/3T/1P, 112/5/3P, 112/5/4P/1P, 112/5/7P/1T, 112/5/7P/1T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	09-12-21	08g00	09-12-21	11g30	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 112/5/1T, 112/5/2T, 112/5/3T/1T, 112/5/3T/1P, 112/5/3P, 112/5/4P/1P, 112/5/7P/1T, 112/5/7P/1T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 400kVA Trường Lưu B trụ 112/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
100	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA Trường Lưu F từ trụ 103/10/7/2/1 đến trụ 103/10/7/2/1/1, từ trụ 103/10/7/4 đến trụ 103/10/7/4/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	09-12-21	13g30	09-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 103/10/7/2/1 đến trụ 103/10/7/2/1/1, từ trụ 103/10/7/4 đến trụ 103/10/7/4/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên (TT 75/TTr-ĐLHT.KHKT)	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Lưu F trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
101	Trạm 25 kVA trụ 156/27 Truong Mít tuyến 471TĐ	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 156/26 đến trụ 156/28, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/16 Truong Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021 (L028)	Tổ 6 áp Thuận Bình xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25 kVA trụ 156/27 Truong Mít tuyến 471TĐ	
102	Trạm 250kVA Thanh Phước 1, trụ 151/6 tuyến 476SD	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 151/2/7P, trụ 151/3/7P, trụ 151/4B/7P, trụ 151/5B/7P, trụ 151/6b/7P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
103	Từ trụ 81 đến trụ 164 đường dây 22kV Thanh Điền - Trại Gà tuyến 472SD/476SD	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 81 đến trụ 164 tuyến 472SD/476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
104	Từ trụ 151 đến trụ 151/13 nhánh rẽ 22kV UBND xã Thanh Điền tuyến 472SD	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ Trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 11A, 13A, 15A, 19A, 21A, 23A, 27A, 44A, 45A, 55A, 56A, 57A tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Theo tờ trình	Áp Đường Long xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 22/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 471TĐ	
106	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26A/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 26A/1 đến trụ 26A/26 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
107	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50A/1 Bến Mương 3 tuyến 471TĐ	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 50A/1 đến trụ 50A/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
108	Lưới hạ áp từ trụ 234/41B đến trụ 234/41B/22 thuộc trạm 50kVA trụ 234/43 Long Tân 5 tuyến 476BC	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 234/41B đến trụ 234/41B/22 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Long Tân xã Long Giang	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/43 Long Tân 5 tuyến 476BC	
109	Lưới hạ áp từ trụ 234/6B đến trụ 234/46B/8 thuộc trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 476BC	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 234/46B đến trụ 234/46B/8 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Long Tân xã Long Giang	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 476BC	
110	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 Địa Xù tuyến 479BC.	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
111	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/57 Lộc Khê tuyến 473TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 67/75, 67/108, sửa trụ nghiêng 67/95, đấu nối trung áp trụ 67/134, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/57 Lộc Khê tuyến 473TB	
112	Trụ 114 tuyến 471PĐC	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH PACOW INTERNATIONAL	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 3x50kVA+320kVA trụ 114 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Trụ 106/24/13/3/1 tuyến 473TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH MTV Thương Mại MêKông	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 750kVA trụ 106/24/13/3 tuyến 473TB	
114	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 106/24/13/9/5 tuyến 473TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH VƯỢNG	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 106/24/13/9/5 tuyến 473TB	
115	Lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 6/2/1 tuyến 475TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRẮNG BÀNG	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 6/2/1 tuyến 475TB	
116	Lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 6/19/9/5 tuyến 475TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Trường Trung Học Phổ Thông Trảng Bàng	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 6/19/9/5 tuyến 475TB	
117	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 19/1 tuyến 477TB	09-12-21	07g30	09-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Trường THPT Nguyễn Trãi	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 19/1 tuyến 477TB	
118	Trạm 160kVA trụ 291/5 Hộ kinh doanh Thành Đạt tuyến 478TH	09-12-21	08g00	09-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 291/5 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 291/5 tuyến 478TH	Hộ kinh doanh Thành Đạt	8_TC	Cắt 03 FCO Trạm 160kVA trụ 291/5 Hộ kinh doanh Thành Đạt tuyến 478TH	
119	Trạm 37,5kVA trụ 85/283/41/12P Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Còn 3 tuyến 474TH	09-12-21	08g00	09-12-21	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/41/12P tuyến 474TH	Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Còn 3	8_TC	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 85/283/41/12P Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Còn 3 tuyến 474TH	
120	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/44/1 Tưới tiêu Dương Thành Dân tuyến 474TH	09-12-21	13g30	09-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/44/1 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/44/1 tuyến 474TH	Tưới tiêu Dương Thành Dân	8_TC	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 85/158/47/44/1 Tưới tiêu Dương Thành Dân tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Trạm 50kVA trụ 85/158/22 Tươi tiêu Nguyễn Thị Kinh tuyến 474TH	09-12-21	13g30	09-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/22 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/22 tuyến 474TH	Tươi tiêu Nguyễn Thị Kinh	8_TC	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 85/158/22 Tươi tiêu Nguyễn Thị Kinh tuyến 474TH	
122	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Hộ tưới tiêu Roãn Quốc Sỹ tuyến 474TH	09-12-21	13g30	09-12-21	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/11B/8/4 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/158/47/11B/8/4 tuyến 474TH	Hộ tưới tiêu Roãn Quốc Sỹ	8_TC	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Hộ tưới tiêu Roãn Quốc Sỹ tuyến 474TH	
123	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Thuận trụ 243 tuyến 477TH	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ 243/1P đến trụ 243/94/34, từ trụ 243/94/23 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
124	Trạm 75kVA trụ 36 tuyến 478TBI	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Kéo dây hạ áp, thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 36, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 36 tuyến 478TBI	
125	Trạm 37,5kVA trụ 37B/8 tuyến 478TBI	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 37B/8, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 37B/8 tuyến 478TBI	
126	TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	09-12-21	08g30	09-12-21	09g30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 37.5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Nhân	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	
127	TBA 25kVA HTT Nguyễn Văn Tốt trụ 85/94B/28/11/5 tuyến 474TH	09-12-21	09g45	09-12-21	10g45	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA HTT Nguyễn Văn Tốt trụ 85/94B/28/11/5 tuyến 474TH	Thay đo đếm định kỳ	Dương Liên Húa	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Văn Tốt trụ 85/94B/28/11/5 tuyến 474TH	
128	TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 478TBI	09-12-21	11g00	09-12-21	12g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 37.5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Nguyễn Minh Phương	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
129	TBA 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 478TBI	09-12-21	14g00	09-12-21	15g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trang trại Trần Vũ Bình	9_TB	Cắt 1FCO TBA 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 478TBI	
130	Lưới điện Tân Biên	09-12-21	08g00	09-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
131	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
132	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
133	Lưới hạ áp trạm 75kVA Cầu Trường Long B từ trụ 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	10-12-21	07g00	10-12-21	11g30	Tháo lắp vật tư phụ kiện kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo hạ áp, sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, thu hồi vật tư từ trụ 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021) và Sửa chữa thường xuyên (TT 76/TTr-ĐLHT.KHKT)	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm trạm 75kVA Cầu Trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
134	Lưới hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long B1 từ trụ 54/30b/4 đến trụ 54/30B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	10-12-21	13g30	10-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo hạ áp, sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, thu hồi vật tư từ trụ 54/30b/4 đến trụ 54/30B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021) và Sửa chữa thường xuyên (TT 76/TTr-ĐLHT.KHKT)	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Cầu Trường Long B1 trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
135	Nhánh rẽ 22kV Lạc Long Quân từ trụ 133/1 đến trụ 133/29 Lạc Long Quân tuyến 471TN	10-12-21	07g00	10-12-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/29 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt REC + 03LTD Mít Một trụ 133/2A Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/3, từ trụ 142/46/3 đến trụ 142/46/3/17 Khởi An tuyến 473TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021 (L028)	Áp Khởi An xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt CB trạm 50 kVA trụ 142/46 và Cắt 1LBFCO trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	
137	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 142/26 Khởi An tuyến 473TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Dựng trụ hạ áp tại trụ 142/39b/1, 142/39b/3 Khởi An tuyến 473TĐ	Di dời trụ mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
138	TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Doanh nghiệp tư nhân Phần	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 81/2 Doanh nghiệp tư nhân Phần tuyến 473SD	
139	TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	DNTN-TIỀN LONG	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 146/1 Doanh nghiệp tư nhân Tiền Long tuyến 473SD	
140	TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Xưởng Cưa Hai Dũng	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 150/1 Xưởng Cưa Hai Dũng tuyến 473SD	
141	TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	10-12-21	13g30	10-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Thị Kim Cúc	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 198/1 Nguyễn Thị Kim Cúc tuyến 473SD	
142	TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	10-12-21	13g30	10-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh tuyến 473SD	
143	TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHÂU THÀNH-VIỄN THÔNG TÂY NINH	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 53/1B Trung tâm Viễn Thông Châu Thành tuyến 474SD	
144	Trụ 19/1 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 19/1 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	CÔNG TY CỔ PHẦN TAPIOTEK	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 19, trụ 19/7 nhánh rẽ 22kV Lò mì Thành Vũ tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	10-12-21	08g00	10-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm	4_CT	Cắt 2CB + 3FCO TBA 630kVA trụ 17/4 Doanh Nghiệp TN SX Gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm tuyến 473SD	
146	TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	10-12-21	13g30	10-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Trần Văn Thỉnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x37,5kVA trụ 80/29 Trần Văn Thỉnh tuyến 478SD	
147	TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	10-12-21	13g30	10-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ + lắp hộp domino TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	Đến hạn kiểm định	Lê Minh Phương	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 134/14/1 Cơ sở cửa xẻ gỗ Phát Đạt tuyến 478SD	
148	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 476SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 151/8/7P, trụ 151/9B/7P, trụ 151/11/7P, trụ 151/13/7P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
149	Trụ 38/30/6/5B/8 lưới hạ áp trạm Thanh An A tuyến 474SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 38/30/6/5B/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
150	Từ trụ 2 đến trụ 81 lộ ra tuyến 476SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 3 đến trụ 81 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
151	Từ trụ 2 đến trụ 38 lộ ra tuyến 472SD/474SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 39 tuyến 472SD/474SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
152	Nhánh rẽ 22kV trụ 341 Phước Hưng tuyến 478SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
153	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/30C Trảng Cây tuyến 478SD	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 và từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
154	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 478BC	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 151/10/1, 151/8 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 478BC	
155	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 Phước Hội 14 tuyến 472TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 42/65/94/4 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/94/2 Phước Hội 14 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
156	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 Phước Đông 11 (P.T) tuyến 472TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 42/65/77/44 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 Phước Đông 11 (P.T) tuyến 472TĐ	
157	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51, từ trụ 42/65/77/33 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông - Phước Thạnh tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
158	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 472TĐ	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28, từ trụ 42/65/94/16B đến trụ 42/65/94/16B/13, từ trụ 42/65/94/5 đến trụ 42/65/94/5/5 Phước Tây tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
159	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/1 Đài tưởng niệm liệt sĩ tuyến 476BC.	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108 đến trụ 108/41P tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
160	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/1 Sóc Lào - Bà Nhã tuyến 473TB	10-12-21	07g30	10-12-21	17g00	Cân pha trung áp, cây TBA trụ 312/2/140, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/1 Sóc Lào - Bà Nhã tuyến 473TB	
161	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176/20 đến trụ 176/20/79, từ trụ 176/16 đến trụ 176/16/7, từ trụ 176/15 đến trụ 176/15/8 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
162	Lưới điện Tân Biên	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
163	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Phú trụ 140/139/193/27B/1 tuyến 471TBI	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang cây rừng	Sửa chữa thường xuyên	Đồn 833	9_TB	Cắt LBFCO Tân Phú trụ 140/139/193/27B/1 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
164	Lưới điện Tân Biên	10-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
165	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
166	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
167	Lưới hạ áp từ trụ 114B/23/4/1 đến trụ 114B/23/4/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 114B/23/4/1 đến trụ 114B/23/4/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
168	Lưới hạ áp trạm 37.5kVA Trường Lưu L từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/6, từ trụ 114B/29/12 đến trụ 114B/29/12/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/6, từ trụ 114B/29/12 đến trụ 114B/29/12/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 37.5kVA Trường Lưu L trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
169	Lưới hạ áp trạm 37.5kVA Trường Lưu L từ trụ 114B/29/6/1B đến trụ 114B/29/6/1B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện kéo dây hạ áp, tháo đầu lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 114B/29/6/1B đến trụ 114B/29/6/1B/6, đổ bê tông móng trụ 114B/29/6/1B/6, Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L021)	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 37.5kVA Trường Lưu L trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
170	Trạm 50 kVA trụ 234/18, trạm 2x25 kVA trụ 234/33 nhánh rẽ Phước Ninh tuyến 471HT	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/14b đến trụ 234/33b Phước Ninh tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Định 1 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline các trạm: 50 kVA trụ 234/18, 2x25 kVA trụ 234/33 nhánh rẽ Phước Ninh tuyến 471HT	
171	Trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Công ty TNHH Sinh Thành	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	
172	TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	
173	TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	
174	TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	
175	TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Thái Học tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	1/Nguyễn Thái Học, 2/Nguyễn Quang Hoàng, 3/Nguyễn Duy Băng	4_CT	Cắt 3CB + 3FCO TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	
176	TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thủy tuyến 474SD	
177	TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Nguyễn Văn Bát	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	11-12-21	08g00	11-12-21	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Đặng Thanh Chiêu	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	
179	TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	Đến hạn kiểm định	Trần Thị Thịnh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	
180	TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	Đến hạn kiểm định	Trung Tâm Y Tế Châu Thành	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	
181	TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	Đến hạn kiểm định	Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh	4_CT	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	
182	Từ trụ 164 đến trụ 325 đường dây 22kV Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 164 đến trụ 325 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
183	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 242 Sa Nghe tuyến 478SD	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 và từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
184	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 279 An Cơ tuyến 478SD	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
185	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 270/56/6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	
186	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	
187	Trạm 50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 476TĐ	
188	Trạm 250kVA trụ 54/8A Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/3, 54/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/8A Phước Đông 20 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
189	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
190	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
191	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
192	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/112 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/21 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
193	- Lưới hạ áp từ trụ 160/6P đến trụ 160/11P, từ trụ 160/11P đến 11P/9T, từ trụ 160/11P/3T đến 3T/5 thuộc trạm 75kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 9 tuyến 476BC - Lưới hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 thuộc trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/6P đến trụ 160/11P, từ trụ 160/11P đến 11P/9T, từ trụ 160/11P/3T đến 3T/5 tuyến 476BC. - Thay dây hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
194	Lưới hạ áp từ trụ 150B đến trụ 160 thuộc trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC.	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 150B đến trụ 160 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Áp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	- Cắt 3FCO + 03 hotline trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/1T + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/2P + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC.	
195	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/1T Rừng Dầu 3 tuyến 476BC.	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 160/1T đến trụ 160/10T tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
196	Lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 6/38/8 tuyến 475TB	11-12-21	07g30	11-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH - KIỂM ĐỊNH SỐ 2	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 6/38/8 tuyến 475TB	
197	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 21/14/4/6 tuyến 475TB	11-12-21	07g30	11-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 21/14/4/6 tuyến 475TB	
198	Lưới hạ áp trạm 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	11-12-21	07g30	11-12-21	11g30	Thay trụ 34/1B/1	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	
199	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	11-12-21	07g30	11-12-21	11g30	Thay dây hạ áp từ trụ 34/14b đến trụ 14b/5/10	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hòa Phú phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/17 tuyến 475TB	
200	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 23/12 tuyến 473TB	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 23/12 tuyến 473TB	
201	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 6/1 tuyến 473TB	11-12-21	07g30	11-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Trảng Bàng Tây Ninh	7_TBg	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 6/1 tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
202	Lưới hạ áp trạm 560kVA trụ 46/1 tuyến 476TB	11-12-21	13g30	11-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình phường An Tịnh, Công ty TNHH DM HƯNG THÁI, DNTN Phương Nghi, Ngân Hàng TMCP Công thương VN CN KCN Trảng Bàng	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 46/1 tuyến 476TB	
203	Nhánh rẽ 22kV Cây Khế trụ 173/233 tuyến 475TH	11-12-21	08g00	10-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/233 đến trụ 173/233/88 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
204	Nhánh rẽ 12,7kV Hội Thành tuyến 479TH	11-12-21	08g00	11-12-21	17g00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha từ trụ 158/1 đến trụ 158/31b tuyến 479TH	Phát triển phụ tải	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt LBFCO trụ 158/1 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 479TH	
205	TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 19/1 tuyến 474TBI	11-12-21	08g00	11-12-21	09g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 19/1 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công an huyện Tân Biên (Nhà tạm giữ)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 19/1 tuyến 474TBI	
206	TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Cửa KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 471TBI	11-12-21	09g15	11-12-21	10g15	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Cửa KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Cửa KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 471TBI	
207	TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 162B/1 tuyến 471TBI	11-12-21	10g30	11-12-21	11g30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 162B/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Bưu Cục Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 162B/1 tuyến 471TBI	
208	TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	11-12-21	14g00	11-12-21	15g00	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	HTT Phạm Xuân Đậm	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	
209	Trạm 50 kVA trụ 234/102/9 Phước Hiệp-B tuyến 471HT	12-12-21	08g00	12-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/102/9/10 đến trụ 234/102/9/10/6 Phước Hiệp tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	3_DMC	Tháo lều hạ áp trụ 234/102/9/10 Phước Hiệp tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
210	Trạm 50 kVA trụ 40/28 Ninh Hòa-C, trạm (50+75) kVA trụ 40/32 Ninh Hòa-B tuyến 471HT	12-12-21	08g00	12-12-21	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 40/23 đến trụ 40/30b, từ trụ 40/22b đến trụ 40/22b/5 Ninh Hòa tuyến 471HT	Sửa chữa lớn năm 2021 (L028)	Áp Ninh Hòa xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline các trạm: 50 kVA trụ 40/28 Ninh Hòa-C, (50+75) kVA trụ 40/32 Ninh Hòa-B tuyến 471HT	
211	Trụ 58B tuyến 473TB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỰC DỪNG	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 160kVA+1000kVA trụ 58B tuyến 473TB	
212	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 22/18B/1 tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM	7_TBg	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 22/18B tuyến 477KCNTB	
213	Trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	
214	Trụ 22/12B tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 22/12B tuyến 477KCNTB	
215	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 6/1 tuyến 472KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH ATECHS INDUSTRIAL (VIỆT NAM)	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 630kVA trụ 6 tuyến 472KCNTB	
216	Trụ 22/8B tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công Ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Kiều Minh	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 100kVA trụ 22/8B tuyến 477KCNTB	
217	Trụ 38A tuyến 474KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Dệt-May Hưng Thái	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 630kVA+560kVA trụ 38A tuyến 474KCNTB	
218	Trụ 11 tuyến 474KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay VT, điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Korea Tape	7_TBg	Cắt 3FCO+ tháo 3 hotline trạm 3x100kVA trụ 11 tuyến 474KCNTB	
219	Trụ 22/6D/1 tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay VT, điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Li-Yuen Garment	7_TBg	Cắt 3LBFCO trạm 1500kVA trụ 22/6D tuyến 477KCNTB	
220	Trụ 22/6C tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay VT, điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen	7_TBg	Cắt 3LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA trụ 22/6C tuyến 477KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
221	Trụ 22/15 tuyến 477KCNTB	12-12-21	07g30	12-12-21	17g00	Thay VT, điện kế	Sửa chữa thường xuyên	CÔNG TY TNHH PHÚ CƠ	7_TBg	Cắt 3LBFCO + tháo 03 hotline trạm 2x1000kVA trụ 22/15 tuyến 477KCNTB	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.