

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 52 (Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110kV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-12-21	08g00	20-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp gián accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	- Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng, 171 Trảng Bàng 2- 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG - 179 Trảng Bàng 2- 172 Phước Đông. - Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 172 NM ĐMT TTC số 1 - 177 Đức Hòa 2, 171 Thành Công - 171 NMĐMT TTC số 1. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	20-12-21	07g00	20-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV từ trụ 91-102B/3, 102-121-15A-1A đường dây 110kV 172 Cù Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng, 171 Trảng Bàng 2- 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng và từ trụ 01-04 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG - 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, từ trụ 01-30 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 172 NM ĐMT TTC số 1 - 177 Đức Hòa 2, 171 Thành Công - 171 NMĐMT TTC số 1. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 278-279, 283-285 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, khoảng trụ 437-438 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Kiểm tra đo độ võng và phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV.	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
3	Trạm 110kV Tây Ninh	20-12-21	08g00	20-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Suối Dộp	20-12-21	08g00	20-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 172 NM ĐMT TTC số 1 - 177 Đức Hòa 2, 171 Thành Công - 171 NM ĐMT TTC số 1. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 171 Gia Lộc, 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 172 Phước Đức - 172 Gia Lộc. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	21-12-21	07g00	21-12-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện, kiểm tra đo độ võng đường dây 110kV từ trụ 30-35, 22A-22/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 172 NM ĐMT TTC số 1 - 177 Đức Hòa 2, 171 Thành Công - 171 NM ĐMT TTC số 1 và từ trụ 38-38/9, 38/8/1-38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2- 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 171 Gia Lộc, 171 phước Đức - 171 Hòa Thành, 172 Phước Đức - 172 Gia Lộc. Từ trụ 88A-88A/25 Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 7-9 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon.	Kiểm tra đo độ võng và phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV.	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Thành Công	21-12-21	08g00	21-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 110kV Hòa Thành	21-12-21	08g00	21-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Thạnh Đức	21-12-21	08g00	21-12-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Hưng	21-12-21	19g00	21-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Tân Biên	21-12-21	19g00	21-12-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Bến Cầu	22-12-21	08g00	22-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	22-12-21	06g00	22-12-21	17g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện, khoảng trụ 7-9 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn khoảng trụ 393-395 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2 và khoảng trụ 564-568 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Trạm 110kV Phước Đông	23-12-21	08g00	23-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Trạm 110kV Phước Đức	23-12-21	09g30	23-12-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
15	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	23-12-21	07g00	23-12-21	17g00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện khoảng trụ 7 - 9 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn khoảng trụ 428-434 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-12-21	08g30	24-12-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín các tủ điện toàn trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
17	Trạm 110kV Trảng Bàng	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Thành Công	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đông	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đức	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Bến Cầu	24-12-21	18g00	24-12-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thạnh Đức	24-12-21	08g00	24-12-21	16g00	- Kiểm tra, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt và các tủ điều khiển, bảo vệ trong nhà điều hành. - Phát quang xung quang hàng rào.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tây Ninh	24-12-21	18g00	24-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Suối Dộp	24-12-21	18g00	24-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Hòa Thành	24-12-21	18g00	24-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Trạm 110kV Thạnh Đức	24-12-21	18g00	24-12-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Tân Hưng	24-12-21	07g00	24-12-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tân Biên	24-12-21	07g00	24-12-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	24-12-21	07g00	24-12-21	17g00	Kiểm tra phát quang định kỳ lưới điện 110kV từ trụ 81-137 đường dây 110kV 171 Bình Long - XM Tây Ninh.	Kiểm tra và phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV định kỳ	Không mất điện	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 NMD TTC Số 1. - Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2. - Trạm 110kV Thành Công.	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	- Thí nghiệm CBM năm 2022 trạm 110kV Thành Công. - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng siết lại các phụ kiện đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 171 Thành Công - 172 NMD TTC Số 1. - Vệ sinh công nghiệp thiết bị ngăn 172, 171, 131, C11, MBA T1, C41 và các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV Thành Công.	Thí nghiệm định kỳ năm 2022 và bảo dưỡng đường dây 110kV định kỳ.	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 NMD TTC Số 1. - Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2. - Trạm 110kV Thành Công.	Đội QLVH LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 NMD TTC Số 1. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2. - Cắt điện cô lập trạm 110kV Thành Công.	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 14/9/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện dòi trụ 14/9/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Theo yêu cầu Ban QLDA thị xã Hòa Thành	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 15, CB điện kế 3 pha trụ 133/5/8 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
4	Trạm 37,5kVA Suối Nhánh-1 trụ 207/42 tuyến 471TĐ	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 207/39 đến trụ 207/42, từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/9, từ 42 đến 42/16p Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn 2021L028	Áp Thuận Tân xã Truông Mít	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	
5	Trụ 121B/1 nhánh rẽ 12.7kV Bền Cây Ôi tuyến 473SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 121B/1 đến trụ 121B/55 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
6	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 nhánh rẽ 12.7kV Mít Trụ tuyến 473SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/17 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
7	Trạm 25kVA Hòa Hội G trụ 132/102/21 tuyến 477SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 132/102/21/6, trụ 132/102/21/27, trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
8	Trạm 37,5kVA Công Tà Đê trụ 153/16 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 153/16/9, trụ 153/16/24 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
9	Trạm 25kVA Long Châu 5 trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 294/6/28/6/9T, trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
10	Trụ 294/6/28/6/2B/17 nhánh hạ áp trạm Long Châu 6 tuyến 476SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 294/6/28/6/2B/17 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
11	Trụ 294/6/28/6/10/11P nhánh rẽ hạ áp trạm Long Châu 9 tuyến 476SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 294/6/28/6/10/11P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
12	Trạm 75kVA Hào Đức-2 T.218 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 215/16, trụ 218/11 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
13	Trạm 75kVA Hào Đức 10 T.280 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 280b/5T, trụ 281b/6P tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
14	Trạm 75kVA Hào Đức-12 T.269 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 269b/5 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
15	Trạm 50kVA Hào Đức-15 T.283 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 281/5T, trụ 283/8T tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
16	Trạm 75kVA Bến Trường 4 T.298/61 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 298/61b/16 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
17	Trạm 75kVA Hào Đức 26, trụ 305 tuyến 478SD	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 306/11T tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
18	Trạm 2x15kVA trụ 42/65/94/23 Phước Bình 6 tuyến 472TĐ	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Nâng công suất trạm từ 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 42/65/94/23 tuyến 472TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt 2FCO + Tháo Hotline trạm 2x15kVA trụ 42/65/94/23 Phước Bình 6 tuyến 472TĐ	
19	Trạm 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 475TB	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Cây TBA 25kVA trụ 80/10 tuyến 475TB	Theo tờ trình số: 72	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 475TB	
20	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Suối Cao tuyến 475TB	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 85/1 đến trụ 85/21/9/9 Suối Cao tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
21	Trạm 25kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 476BC	20-12-21	08g00	20-12-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 4	Đến hạn kiểm định	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/39/18 Long Cường 4 tuyến 476BC	
22	Trạm 25kVA trụ 234/127 Phước Trung 1 tuyến 476BC	20-12-21	08g00	20-12-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Trung 1	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Trung xã Long Phước	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 234/127 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/61/1 An Hòa tuyến 475TB	20-12-21	07g30	20-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/61/2 đến trụ 34/61/9 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 34/61/1 An Hòa tuyến 475TB	
24	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Thành trụ 167/5/7 tuyến 478TH	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Căng lại dây trung áp từ trụ 167/5/7/18 đến trụ 167/5/7/27 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đông Thành xã Tân Đông	8_TC	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV Đông thành trụ 167/5/7/1 tuyến 478TH	
25	Trạm 50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	20-12-21	08g00	20-12-21	11g30	Bàn giao XNDV, hotline thay LA, FCO, cáp lực TBA trụ 17/59	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	
26	Trạm 50kVA trụ 58B/86 tuyến 478TBI	20-12-21	13g30	20-12-21	17g00	Bàn giao XNDV, hotline thay LA, FCO, cáp lực TBA 58B/86	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Thọ xã Thanh Bình	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 58B/86 tuyến 478TBI	
27	Lưới điện Tân Biên	20-12-21	08g00	20-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
28	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
29	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
30	Nhánh rẽ 12,7kV Trường Phú trụ 103/5B, 103/7B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện di dời trụ 103/5B, 103/7B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Chiết tính	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV Trường Phú trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
31	Lưới hạ áp trạm 50kVA Trường Phú A1 từ trụ 103/13/16 đến trụ 103/13/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 103/13/16 đến trụ 103/13/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn (L038)	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
32	Trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Lắp phụ kiện, TBA tại trụ 471/93 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn 2021L028	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	Cắt CB trạm 75kVA trụ 471/94 áp AII-A tuyến 475TĐ	
33	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	21-12-21	07g30	21-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/33b đến trụ 234/44 Phước Ninh tuyến 471HT	Sửa chữa lớn 2021L028	Áp Tân Định 1 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	
34	Trạm 250kVA Thanh Điền 8, trụ 141/11 tuyến 476SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/11b/7P, trụ 141/13/7P, trụ 141/15/7P, trụ 141/15/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
35	Trạm 320kVA Thanh Điền 4, trụ 141/8 tuyến 476SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/7B/4T, trụ 141/8/12 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
36	Từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/10 nhánh rẽ 22kV Thanh Bình tuyến 476SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/10; Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
37	Từ trụ 53 đến trụ 53/10 nhánh rẽ 12.7 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Phát quang lưới hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
38	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 1, trụ 341/56 tuyến 478SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 341/56/8P, trụ 341/56/16P, trụ 341/56/23P, 341/56/9T, 341/56/17T tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
39	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 2, trụ 341/62 tuyến 478SD	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp địa phần ngầm trụ 341/62/17/3 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
40	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 72/1 Bàu Cối tuyến 473TĐ	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Thay dây kiềng trung áp bị mục, vệ sinh sứ và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72/1 đến trụ 72/53 Bàu Cối tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 72/1 Bàu Cối tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	21-12-21	08g00	21-12-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Lưu 8	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 tuyến 478BC	
42	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 478BC	21-12-21	08g00	21-12-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Lập 4	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 tuyến 478BC	
43	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/37/18 Tràm Cát tuyến 478BC	21-12-21	13g30	21-12-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Tràm Cát	Đến hạn kiểm định	Áp Tràm Cát xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/37/18 tuyến 478BC	
44	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50 Áp A5-3 tuyến 478BC	21-12-21	13g30	21-12-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Áp A5-3	Đến hạn kiểm định	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 53/142/6/50 tuyến 478BC	
45	Đường dây 22kV trụ 95B tuyến 473TB	21-12-21	07g30	21-12-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/5B, thu hồi trụ hạ áp 96b, 110b, 123b, 131b, 132b, 133b, 137b, 138b, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Thọ, Lộc Chánh, Lộc Thanh, Lộc Hòa, Lộc Châu, Lộc Tân phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt LBS và 3LTD trụ 95B Lộc Hưng tuyến 473TB	
46	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/108 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
47	TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	21-12-21	08g00	21-12-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	HTS Lê Minh Quốc Hưng	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 471TBI	
48	TBA 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 471TBI	21-12-21	09g30	21-12-21	10g30	Thay công tơ lệch thời gian Trạm 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 471TBI	
49	Nhánh rẽ 22kV Công ty Minh Viễn trụ 58B/96/1 tuyến 478TBI	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Vệ sinh, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp trụ 58B/96/1	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Minh Viễn	9_TB	Cắt 3LBFCO Công ty Minh Viễn trụ 58B/96/1 tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Lưới điện Tân Biên	21-12-21	08g00	21-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
51	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
52	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
53	Lưới hạ áp trụ 214/1, 214/2, 221/1/1, 221/1/2, 219/2, 219/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 214/1, 214/2, 221/1/1, 221/1/2, 219/2, 219/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
54	Lưới hạ áp trạm 10kVA Đền đường Long Yên 1 trụ 219/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22-12-21	08g00	22-12-21	11g30	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 219/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Khách hàng Phòng Quản Lý Đô Thị Thị Xã Hòa Thành (MKH: PB05080036167)	2_HT	Cắt CB + FCO trạm 10kVA Đền đường Long Yên 1 trụ 219 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
55	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	22-12-21	07g30	22-12-21	17g00	Lắp vật tư, phụ kiện, TBA, kéo dây từ trụ 267/3 đến trụ 267/4/4, từ trụ 267/4/4 đến trụ 267/4/4/11 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn 2021L028	Khu phố 2 Thị trấn và ấp Phước Hội xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 267/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	
56	Trạm 50kVA Thanh Hoà 2B trụ 141/31/7 tuyến 476SD	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/31/7/11T, trụ 141/31/7/9 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
57	Trạm 50kVA Thanh Điền 6, trụ 141/16 tuyến 476SD	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 141/16B/7P, trụ 141/16B/7T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trụ 27/25 lưới hạ áp trạm Thái Bình 1 tuyến 478SD	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 27/25 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
59	Từ trụ 14 đến trụ 88 nhánh rẽ 22kV Cầu Da tuyến 471SD	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 14 đến trụ 88; Từ trụ 79 đến trụ 79/46; Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
60	Nhánh rẽ 22kV trụ 341 Băng Dung tuyến 478SD	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 và từ trụ 341/53 đến trụ 341/53/30 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
61	Trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Hạ công suất từ trạm 400kVA xuống 250kVA trụ 42/38 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp Phước Đức xã Phước Đông	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	
62	Trạm 250kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ. Trạm 3x25kVA trụ 181 Rạch Sơn 1 tuyến 476TĐ.	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Nâng công suất từ trạm 250kVA lên 400kVA trụ 180A tuyến 476TĐ Cây TBA 3x37.5kVA trụ 177 tuyến 476TĐ Thu hồi TBA 3x25kVA trụ 181 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số: 72	Khu phố Rạch Sơn Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 250kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ. Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x25kVA trụ 181 Rạch Sơn 1 tuyến 476TĐ.	
63	Đường dây 22kV trụ 170 Bàu Vừng đến trụ 287 Bình Nguyên tuyến 476TĐ	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 170 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
64	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/1P đến 5/8P thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A4 2 tuyến 478BC	22-12-21	08g00	22-12-21	11g30	Sang lưới hạ áp, thùng điện kế, thu hồi trụ cũ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/117/10/52/38/5/1P đến 5/8P tuyến 478BC	Sang lưới đầu tư xây dựng	Áp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A4 2 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/9P đến 5/27P thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/20 XDM tuyến 478BC	22-12-21	13g30	22-12-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thùng điện kế, thu hồi trụ cũ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/117/10/52/38/5/9P đến 5/27P tuyến 478BC	Sang lưới đầu tư xây dựng	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/20 XDM tuyến 478BC	
66	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	22-12-21	07g30	22-12-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 33/7 đến trụ 33/14, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 33/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	
67	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/49/1 tuyến 475TB	22-12-21	07g30	22-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Lợi phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/49/1 tuyến 475TB	
68	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 19 tuyến 478TB	22-12-21	07g30	22-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 19 tuyến 478TB	
69	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 33 tuyến 472TB	22-12-21	07g30	22-12-21	11g30	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 33 tuyến 472TB	
70	Tuyến 472 trạm 110kV Tân Hưng	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 75 đến trụ 176, từ trụ 112B đến trụ 112B/6, từ trụ 115 đến trụ 115/6T, từ trụ 122B đến trụ 122B/6, từ trụ 155 đến trụ 155/15/4P, từ trụ 158 đến trụ 158/15, từ trụ 166 đến trụ 166/5/3 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
71	Trạm 250kVA trụ 63 tuyến 474TBI	22-12-21	08g00	22-12-21	11g30	Bảo trì trạm phục vụ lễ Noel, thay thiết bị LA, FCO trạm trụ 63	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 4 thị trấn	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 63 tuyến 474TBI	
72	Trạm 250kVA trụ 189C tuyến 474TBI	22-12-21	13g30	22-12-21	17g00	Bảo trì trạm phục vụ lễ Noel, thay thiết bị LA, FCO trạm trụ 189C, lắp tụ bù hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Tân xã Mỏ Công	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 189C tuyến 474TBI	
73	Lưới điện Tân Biên	22-12-21	08g00	22-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
75	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
76	Lưới hạ áp trụ 236/2, 238/1P, 239/1, 245/1, 245/2, 245/3, 248/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 236/2, 238/1P, 239/1, 245/1, 245/2, 245/3, 248/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
77	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/1 Chà Là tuyến 471HT	23-12-21	07g30	23-12-21	17g00	Lắp vật tư, phụ kiện TBA, nâng cao dây dẫn từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/3 đến trụ 43/3/1, từ trụ 43/9/3 đến trụ 43/9/16 Chà Là tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 43/1 Chà Là tuyến 471HT	
78	Trạm 250kVA Thanh Phước 1, trụ 151/6 tuyến 476SD	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 151/2/7P, trụ 151/3/7P, trụ 151/4B/7P, trụ 151/5B/7P, trụ 151/6b/7P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
79	Từ trụ 81 đến trụ 164 đường dây 22kV Thanh Điền - Trại Gà tuyến 472SD/476SD	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 81 đến trụ 164 tuyến 472SD/476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
80	Từ trụ 151 đến trụ 151/13 nhánh rẽ 22kV UBND xã Thanh Điền tuyến 472SD	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Cây trạm 25kVA trụ 156/37 và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số: 72 Phát quang	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	
82	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/14/1 Áp 3 T.14 tuyến 471TĐ	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Nâng công suất từ trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 42/114/14/2 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/114/14/1 Áp 3 T.14 tuyến 471TĐ	
83	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	23-12-21	07g30	23-12-21	17g00	Dời trụ trung áp 51/7B/1, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
84	Nhánh rẽ 12,7KV trụ 55B/1 Gia Tân tuyến 473TB	23-12-21	07g30	23-12-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 55B/6, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 55B/1 Gia Tân tuyến 473TB	
85	Nhánh rẽ 12,7KV trụ 106/24 Lộc Khê tuyến 473TB	23-12-21	07g30	23-12-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 106/34, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/24 Lộc Khê tuyến 473TB	
86	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10B đến trụ 77, từ 26B đến trụ 26B/4/18, từ trụ 46 đến trụ 46/20B, từ trụ 61 đến trụ 61/9P, từ trụ 61 đến trụ 61/60, từ trụ 77 đến trụ 77/14 tuyến 473TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
87	Lưới điện Tân Biên	23-12-21	08g00	23-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
88	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
90	Lưới hạ áp trụ 257/1, 261/2, 263/1, 263/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 257/1, 261/2, 263/1, 263/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
91	Lưới hạ áp trụ 267/1, 277/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 267/1, 277/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
92	Trạm 25kVA trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TĐ	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 471/80/32 đến trụ 471/80/32/16 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn 2021L028	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
93	Đường dây 22kV từ trụ 341 đến 419 tuyến 478SD	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 và từ trụ 414 đến trụ 414/13 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
94	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/30C Trảng Cây tuyến 478SD	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 và từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
95	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/1 Ấp 6 tuyến 471TĐ	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/107B/1 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P, từ trụ 42/107B/47 đến trụ 42/107B/47/15 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/65 đến trụ 173/65/44, từ trụ 173/65/36 đến trụ 173/65/36/12, từ trụ 173/117 đến trụ 173/117/13/23, từ trụ 173/117/13 đến trụ 173/117/31 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
97	Lưới điện Tân Biên	24-12-21	08g00	24-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
98	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
99	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
100	Lưới hạ áp trụ 291/1, 297/5T/1, 297/5T/2, 297/5T/3, 297/4T/2, 297/4T/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, thu hồi vật tư trụ 291/1, 297/5T/1, 297/5T/2, 297/5T/3, 297/4T/2, 297/4T/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn (L038)	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
101	Trạm 50kVA trụ 234/104B/97 Khởi Nghĩa-E tuyến 471HT	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/104B/94 đến trụ 234/104B/97b, từ trụ 234/104B/95 đến trụ 234/104B/95/12, từ trụ 234/104B/97b đến trụ 97b/21 Khởi Nghĩa tuyến 471HT	Sửa chữa lớn 2021L028	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 476SD	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 151/8/7P, trụ 151/9B/7P, trụ 151/11/7P, trụ 151/13/7P tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
103	Trụ 38/30/6/5B/8 lưới hạ áp trạm Thanh An A tuyến 474SD	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất phần ngầm trụ 38/30/6/5B/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn lưới hạ áp năm 2021	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
104	Từ trụ 2 đến trụ 81 lộ ra tuyến 476SD	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 3 đến trụ 81 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
105	Từ trụ 2 đến trụ 38 lộ ra tuyến 472SD/474SD	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 39 tuyến 472SD/474SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
106	Đường dây 22kV trụ 50 Phước Đông đến trụ 120 Cây Trường tuyến 475TB	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 50 đến trụ 120 tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
107	Lưới điện Tân Biên	25-12-21	08g00	25-12-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
108	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
109	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
110	Xuất tuyến 475TN, 477TN, 479TN	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thử nghiệm định kỳ cáp ngầm trung thế, Từ MC đến trụ 1 Lộ ra tuyến 475TN, 477TN, 479TN. Lắp chụp cách điện đầu sứ đứng từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành, Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Bàu Lùn xã Bình Minh; xã Thạnh Tân, xã Tân Bình	1_TP	Cắt MC 475TN + đóng DTĐ 475-76TN Cắt MC 477TN + đóng DTĐ 477-76TN Cắt MC 479TN + đóng DTĐ 479-76TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	Nhánh rẽ 22kV trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay cách điện đứng bị phóng, ép lèo cao áp có dấu hiệu tiếp xúc không tốt. Tại trụ 93/2P đến trụ 93/41P tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2, 3 phường I; ấp Bình Trung, Kinh Tế, Giồng Tre, Giồng Cà, Đòng Cỏ Đò xã Bình Minh	1_TP	Cắt Recloser trụ 93/1P + cắt DS trụ 93/2P Tua Hai tuyến 473TN	
112	Trạm 400kVA trụ 80/46 Nhà máy điện tuyến 481TN	26-12-21	08g00	26-12-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm trạm định kỳ. Tại trụ 80/46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2, 7 phường III	1_TP	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 80/46 Nhà máy điện tuyến 481TN	
113	Đường dây 22kV nối tuyến An Dương Vương từ trụ 67B/31 đến trụ 67B/31/1 An Dương Vương tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp, căng dây nâng độ cao vượt đường từ trụ 67B/31 đến trụ 67B/31/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	Toàn bộ phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây; ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông và toàn bộ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt REC trụ 67B/1 + DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	
114	Đường dây 22kV trụ 44 Trần Phú tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện, sửa chữa trụ nghiêng trụ 44 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây	2_HT	Cắt 3LBFCO trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	
115	Đường dây 22kV trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Tháo lắp vật tư phụ kiện sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây	2_HT	Cắt 3LBFCO trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
116	Đường dây 22kV Nguyễn Văn Linh từ trụ 95B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Dựng trụ trung áp, lắp vật tư phụ kiện nâng độ cao vượt đường từ trụ 95B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	Toàn bộ phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây; ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông và toàn bộ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt REC trụ 67B/1 + DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	
117	Đường dây 22kV Nguyễn Văn Linh trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Thay tụ bù trung áp bị hỏng trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	Toàn bộ phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây; ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông và toàn bộ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt REC trụ 67B/1 + DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	
118	Nhánh rẽ 22kV Cầu Trường Long trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 3LBFCO trụ 54/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
119	Đường dây 22kV trụ 35 Trần Phú tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Thay HTĐĐ trung áp trụ 35 Trần Phú tuyến 474TN	Thay HTĐĐ định kỳ	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải xã Trường Tây	2_HT	Cắt 3LBFCO trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
120	Nhánh rẽ 22kV trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ; trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	26-12-21	06g00	26-12-21	06g30	Chuyển điện tuyến 474TN sang nhận điện của tuyến 474TĐ	Chuyển điện hòa đồng bộ	Không mất điện	2_HT	Đóng 3LTD + LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ; Cắt LBS + 3LBFCO trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	
121	Nhánh rẽ 22kV trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN; trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ	26-12-21	17g00	26-12-21	17g30	Chuyển điện tuyến 474TĐ sang nhận điện tuyến 474TN	Chuyển điện hòa đồng bộ	Không mất điện	2_HT	Đóng 3LBFCO + LBS trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN; Cắt LBS + 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ	
122	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Éch trụ 3BP/12 tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Lắp vật tư phụ kiện LA trụ 3BP/12 Bàu Éch tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên (52/TTr-ĐLHT)	Áp Trường Thiện xã Trường Hòa	2_HT	Cắt LBFCO trụ 3B/1 Bàu Éch tuyến 474TN	
123	Nhánh rẽ 12,7kV Năm Trại từ trụ 120/15B đến trụ 120/25/6B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Dựng trụ lắp vật tư phụ kiện nâng cao độ võng dây trung áp từ trụ 120/15B đến trụ 120/25/6B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Năm Trại xã Trường Đông	2_HT	Cắt LBFCO trụ 120/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
124	Trạm 250kVA trụ 153B Thuận Bình-P và trạm 250kVA trụ 163B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 147 đến trụ 161 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Thuận Bình xã Trường Mít	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 153B Thuận Bình-P và 3FCO trạm 250kVA trụ 163B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	
125	Lộ ra 22kV từ trụ 77 Bến Mương tuyến 475TĐ	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Dựng trụ, lắp vật tư, thay phụ kiện, ốp ống PVC từ trụ 118/3 đến trụ 118/4, tại trụ 118/51, trụ 118/57 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít và ấp Lộc Tân, Lộc Trung xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt Recloser+DS trụ 77 Lộ ra tuyến 475TĐ	
126	REC Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	11g30	Thí nghiệm định kỳ thiết bị LBS Bình Lương trụ 134/47, LBS Bình Trung trụ 80/43, LBS Tua Hai trụ 80/3, REC Chòm Dừa trụ 200 tuyến 478SD, bảo trì các vị trí lèo cao áp, lắp giáp buộc từ trụ 81 đến trụ 134; Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng, trụ 148 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	ấp Tua Hai, ấp Chòm Dừa, ấp Bình Lương xã Đồng Khởi; xã An Cơ; xã Phước Vinh; ấp Bình Lợi xã Hào Đức.	4_CT	Cắt Rec + DS 03 pha Đồng Khởi trụ 78 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
127	REC Chòm Dừa trụ 200 tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị REC Phước Hưng trụ 341/1, REC Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD, bảo trì các vị trí leo cao áp, thay sứ có hiện tượng phóng điện.	Sửa chữa thường xuyên	01 phần áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi, xã An Cơ, xã Phước Vinh, áp Bình Lợi xã Hào Đức.	4_CT	Cắt Rec Chòm Dừa trụ 201, DS 03 pha trụ 200 tuyến 478SD	
128	REC Xóm Ruộng trụ 59C tuyến 477SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay REC Ninh Điền, lắp nắp chụp sứ cao áp, lắp nắp chụp thiết bị trụ 128/1; Di dời trụ theo chiết tính khách hàng, trụ 128/61, trụ 128/62b tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	áp Xóm Ruộng xã Trí Bình; áp Nam Bến Sỏi, áp Thành Bắc xã Thành Long; áp Bung Rò, áp Hòa An xã Hòa Hội; xã Ninh Điền	4_CT	Cắt Rec + DS 03 pha Xóm Ruộng trụ 59C tuyến 477SD	
129	Trụ 234 đường dây 22kV Thành Long - Phước Tân tuyến 473SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Xử lý vị trí nguy hiểm, thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 235 đến trụ 272 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	áp Thành Đông, áp Thành Tây xã Thành Long	4_CT	Cắt 03 LBFCO trụ 234 tuyến 473SD	
130	Trụ 186/18/20/3 nhánh rẽ 22kV Hải Vi tuyến 473SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Nâng cao độ võng dây vượt kênh, thu hồi trụ điện trung áp từ trụ 186/18/20/9 đến trụ 186/18/20/11 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	áp Thành Đông xã Thành Long	4_CT	Cắt 03 LBFCO trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	
131	Trụ 266/1 nhánh rẽ 22kV Lò Mi Sầm Phát tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay LBFCO có dấu hiệu phóng điện trụ 266/1 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt 03 LBFCO + Tháo 03 hotline trụ 266/1 tuyến 478SD	
132	Trụ 302/12/6 nhánh rẽ 12,7kV áp Vịnh tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay 01 LA có dấu hiệu phóng điện trụ 302/12/6 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Vịnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + Tháo 01 hotline trạm trụ 302/12/6 tuyến 478SD	
133	Trụ 341/15/3 nhánh rẽ 12,7kV Tà Nòn tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay 01 LA có dấu hiệu phóng điện trụ 341/15/3 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Thạnh xã Phước Vinh	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 341/15/1 tuyến 478SD	
134	Trụ 341/40/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lập tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay 01 LA có dấu hiệu phóng điện trụ 341/40/3 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Thạnh xã Phước Vinh	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 341/40 tuyến 478SD	
135	Các vị trí trụ 298/9, 298/11, 298/23, 298/24 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trường tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Thay toppin bị mục trụ 298/9, 298/11, trụ 298/23, trụ 298/24; Di dời trụ theo chiết tính khách hàng, trụ 298/61C tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường, Bình Lợi xã Hào Đức	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 298/3 tuyến 478SD	
136	Trạm 50kVA Đồng Khởi 10 T.202 tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 75kVA trụ 202 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 202 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 25kVA Băng Dung 1A T.341/16 tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 50kVA và kéo dây sang tải TBA trụ 314/16 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Lập, Phước Thạnh, Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 341/1, CB trạm trụ 341/21 tuyến 478SD	
138	Trụ 298/13/8 nhánh rẽ 12,7kV Bình Lợi tuyến 478SD	26-12-21	07g30	26-12-21	17g00	Lắp hoàn chỉnh TBA 25kVA và cắt dừng sang tải TBA trụ 298/13/8 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB trạm trụ 298/13/8 tuyến 478SD	
139	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/30C/1 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Đầu nối hệ thống đo đếm trung áp dự phòng khách hàng trụ 341/30C/1 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	Đầu nối HTĐĐ trung áp dự phòng khách hàng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt	4_CT	Cắt 3LBFCO trụ 341/30C, trụ 341/30C/2, trụ 341/30C/2B, Recloser + DS-3P trụ 341/30C/1 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	
140	Tuyến 472, 476 trạm 110kV Thạnh Đức	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Trồng trụ xen lưới trụ 1A, 13A và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 67 tuyến 472TĐ, 476TĐ.	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	- Cắt MC 472TĐ và đóng DTĐ 472-76TĐ. - Cắt MC 476TĐ và đóng DTĐ 476-76TĐ.	
141	Trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Hạ công suất từ trạm 75kVA xuống 2x25kVA trụ 41/1 tuyến 472TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 + Tháo Hotline trụ 41 tuyến 472TĐ	
142	Trạm 50kVA trụ 23 Bến Mương 18 tuyến 472TĐ	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Nâng công suất từ trạm 50kVA lên 75kVA trụ 23 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Theo tờ trình số: 72	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt FCO + Tháo Hotline trạm 50kVA trụ 23 Bến Mương 18 tuyến 472TĐ	
143	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72 Rừng Quỳnh tuyến 476BC	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	- Bảo trì lưới, thay sứ đứng từ trụ 234/72/1 đến trụ 72/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Bình xã Long Chử, áp Phước Đông xã Long Phước	6_BC	Cắt 03 LBFCO trụ 234/72/1 Rừng Quỳnh tuyến 476BC	
144	Đường dây 22kV từ trụ 7 đến trụ 45/13 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	- Bảo trì lưới, thay sứ đứng từ trụ 7 đến trụ 45/13 tuyến 473BC-475BC - Trồng trụ xen trụ 45/6A/1B tuyến 475BC - Tháp đà nâng độ cao trụ 45/6A tuyến 473BC-475BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận, áp Chánh xã An Thạnh	6_BC	- Cắt MC 473BC và đóng DTĐ 473-76BC. - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Trụ số 13/7 tuyến 471TC	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt MC 471TC và đóng DTĐ 471-76TC	
146	Trụ số T0/L4 NL1 tuyến 473TC	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt MC 473TC và đóng DTĐ 473-76TC	
147	Trụ số T1A/DL5 tuyến 475TC	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt MC 475TC và đóng DTĐ 475-76TC	
148	Trụ số T1/D L3 tuyến 477TC	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt MC 477TC và đóng DTĐ 477-76TC	
149	Trụ số 13/5B tuyến 479TC, 40A tuyến 479TC-tuyến 471TB	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thay điện kế	Sửa chữa thường xuyên	Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công	7_TBg	Cắt MC 479TC và đóng DTĐ 479-76TC	
150	Đường dây 22kV tuyến 472, 474, 476, 477, 478KCNBTB	26-12-21	07g00	26-12-21	17g00	Thí nghiệm cáp ngầm lộ ra tuyến 472, 473, 474, 476, 478 KCNBTB; phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	KCX Linh Trung 3, đường số 6, 7, 8 KCN Trảng Bàng	7_TBg	Cắt MC 472, 474, 476, 478, 473, 477KCNBTB và đóng dao tiếp địa 472, 474, 476, 478, 473, 477KCNBTB	
151	Đường dây 22kV Cầu Cẩn Đăng trụ 43 tuyến 473TBI	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Thay tụ bù trung áp bị hỏng trụ 283/2, bảo trì recloser trụ 283/5	Sửa chữa thường xuyên	Campuchia	9_TB	Cắt REC + DS Cầu Cẩn Đăng trụ 43 tuyến 473TBI	
152	Nhánh rẽ 22kV Công ty Hiền Vũ trụ 17/35B tuyến 476TBI	26-12-21	08g00	26-12-21	17g00	Thay dây trung áp từ trụ 17/35B/1 đến trụ 17/35B/12, chuyển điểm đầu nối hệ thống đo đếm trụ 17/35B/12/1T	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt REC + DS Công ty Hiền Vũ trụ 17/35B tuyến 476TBI	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.