

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Đóng MC 475 trạm 110kV Suối Dộp	09g00	09g30	Đóng điện ngăn 475 trạm 110kV Suối Dộp	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	DS trụ 1G đang vị trí cắt
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											2,757	15.173	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm 250kVA Cánh Nam F trụ 67B, trạm 160kVA Cánh Nam E trụ 72B, trạm 300kVA Long Chí A trụ 77, trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81; cắt CB + 1FCO + tháo Hotline trạm 15kVA hàn tiện Long Thới 1 trụ 65B, trạm 15kVA đèn đường CNGT-2, 15kVA Cty Hồng đồng Thắng trụ 76B, 15kVA DNTN Hưng Hưng Thịnh trụ 78 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06g00	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 67 đến trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	1141	14,0772	0,0213	0,262	2.880	

2	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 207/42 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	08g00	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 207/39 đến trụ 207/42, từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/9, từ trụ 207/42 đến trụ 207/42/16p Suối Nhánh tuyến 471TĐ	3	Tổ 12 ấp Thuận Tân xã Trường Mít	3_DMC	53	0,5916	0,0011	0,027	243
3	Cắt 01 LBFCO trụ 49B/1 tuyến 474SD	08g00	17g00	Tháp đà U để nâng cao độ võng theo tờ trình 65, trụ 47/10b, trụ 47/11b tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã An Bình	4_CT	180	1,7816	0,0033	0,011	103
4	Cắt FCO trạm 15kVA Hàn tiện Phước Trạch trụ 128/4/1 + Tháo hotline trụ 128/4 tuyến 472TĐ	08g00	17g00	Lắp chụp LA, FCO, MBA trạm trụ 128/4/1 tuyến 472TĐ	2	Nguyễn Hoàng Dũng	5_GD	1	0,0094	0,0000	0,040	360
5	Cắt FCO trạm 15kVA Lê Văn Ân trụ 128/50/1+ Tháo hotline trụ 128/50 tuyến 472TĐ	08g00	17g00	Lắp chụp LA, FCO, MBA trạm trụ 128/50/1 tuyến 472TĐ	2	Lê Văn Ân	5_GD	1	0,0094	0,0000	0,040	360
6	Cắt LBFCO trụ 169/103/1 Thuận Lợi tuyến 473TB	07g30	17g00	Thay MBA quá tải trụ 169/103/16, dòi trụ trung áp 169/106/22, phát quang hành lang	8	Ấp Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	342	3,1569	0,0066	0,102	813
7	Cắt FCO trạm 25kVA Suối Ngô 10-1 trụ 173/23 tuyến 475TH	08g00	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	3	Ấp 1 xã Suối Ngô	8_TC	38	0,3841	0,0007	0,103	926
8	Cắt FCO trạm 50kVA Suối Ngô 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	08g00	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	6	Ấp 1 xã Suối Ngô	8_TC	86	0,8693	0,0016	0,206	1.852
9	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngô 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	08g00	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa và phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/18 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	4	Ấp 1 xã Suối Ngô	8_TC	43	0,4346	0,0008	0,137	1.235

10	Cắt 03 FCO Trạm 400kVA trụ 178/5 NMM Định Khuê 2 tuyến 477TH	08g00	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 178/5 tuyến 477TH	10	NMM Định Khuê 2	8_TC	1	0,0039	0,0000	0,343	1.200	
11	Cắt 03 LBFCO Trạm 560kVA trụ 174B/3 NMM Định Khuê 1 tuyến 477TH	08g00	11g30	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 174B/3 tuyến 477TH	14	NMM Định Khuê 1	8_TC	1	0,0039	0,0000	0,480	1.680	
12	Cắt 03 LBFCO Trạm 1000kVA trụ 173/126B/3T Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân tuyến 475TH	13g30	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/126B/3T tuyến 475TH	25	Công ty TNHH Công nghệ Xanh Lộc Ân	8_TC	1	0,0039	0,0000	0,857	3.001	
13	Cắt 03 FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 173/36/95/1 NMM Bồ Túc tuyến 477TH	13g30	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/36/95/1 tuyến 477TH	3	NMM Bồ Túc	8_TC	1	0,0039	0,0000	0,103	360	
14	Cắt LBFCO Thanh An trụ 17/23B/1 tuyến 476TBI	08g00	11g30	Nâng công suất TBA trụ 17/23B/13	1	Tổ 4 ấp Thanh An xã Thạnh Bình	9_TB	71	0,4096	0,0020	0,011	40	
15	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	08g00	11g30	Thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 137/54	2	Tổ 8 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	106	0,6115	0,0029	0,023	80	
16	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 207C/66 tuyến 474TBI	08g00	11g30	Thay đo đếm, cấp lực TBA trụ 207C/66	1	Tổ 3 ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	60	0,3462	0,0016	0,011	40	

II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	- Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT và Recloser trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Khóa chức năng tự đóng lại MC 471HT và MC 477HT	08g00	17g00	Gọt cáp bọc, lắp kẹp quai 3 pha, lắp xà, lắp 3 bộ LA tại trụ 59/8B Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 471HT, 477HT	300	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công
---	---	-------	-------	---	-----	----------------	-------	---	--------	--------	-------	---	----------------------

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DO1		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Tổng	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	48.000

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.