

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Không có												
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											2,875	21.396	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Cắt FCO + Tháo hotline các trạm: 50 kVA trụ 234/18, 2x25 kVA trụ 234/33 nhánh rẽ Phước Ninh tuyến 471HT	08g00	17g00	Lắp vật tư, phát quang, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 234/14b đến trụ 234/33b Phước Ninh tuyến 471HT	5	Áp Tân Định 1 xã Suối Đá	3_DMC	216	2,4111	0,0045	0,072	648	
2	Cắt 3LBFCO trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ trụ 186/159 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sinh Thành tuyến 473SD	3	Công ty TNHH Sinh Thành	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,103	360	
3	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/185B/3 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 473SD	1	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120	
4	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/1B Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu tuyến 473SD	1	Cơ Sở Đông Lạnh Phương Hậu	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120	

5	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	13g30	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 186/189/3/1 Cơ Sở Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà tuyến 473SD	1	Cơ Sở Đông Lạnh Hồng Hà	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
6	Cắt 3CB + 3FCO TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	13g30	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x50kVA trụ 53/11 Nguyễn Thái Học tuyến 474SD	2	1/Nguyễn Thái Học, 2/Nguyễn Quang Hoàng, 3/Nguyễn Duy Bằng	4_CT	3	0,0038	0,0000	0,069	240
7	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy tuyến 474SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/14/1 Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy tuyến 474SD	1	Cơ sở SX Chế Biến Thịt Mỡ Đóng Gói Thanh Thúy	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
8	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/15 Nguyễn Văn Bát tuyến 474SD	1	Nguyễn Văn Bát	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
9	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	08g00	11g30	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/16/8B Đặng Thanh Chiêu tuyến 474SD	1	Đặng Thanh Chiêu	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
10	Cắt CB + 3FCO TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	13g30	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x15kVA trụ 53/23 Trần Thị Thịnh tuyến 474SD	1	Trần Thị Thịnh	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
11	Cắt CB + 3FCO TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	13g30	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 560kVA trụ 64/2 Trung Tâm Y Tế Châu Thành tuyến 473SD	3	Trung Tâm Y Tế Châu Thành	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,103	360

12	Cắt CB + 3FCO TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	13g30	17g00	Thay công tơ 03 pha điện tử định kỳ TBA 3x25kVA trụ 108/8 Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	1	Trại Tạm giam Công an Tỉnh Tây Ninh	4_CT	1	0,0038	0,0000	0,034	120
13	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	08g00	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 270/56/6 tuyến 476TĐ	4	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	75	0,7082	0,0013	0,079	710
14	Cắt LBFCO trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	08g00	17g00	Thu hồi TBA không sử dụng trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	8	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	129	1,2181	0,0023	0,159	1.430
15	- Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	08g00	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/6P đến trụ 160/11P, từ trụ 160/11P đến 11P/9T, từ trụ 160/11P/3T đến 3T/5 tuyến 476BC. - Thay dây hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 tuyến 476BC	15	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	6_BC	253	3,5031	0,0065	0,514	4.630
16	- Cắt 3FCO + 03 hotline trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/1T + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 160/2P + Hotline trụ 160 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC.	08g00	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 150B đến trụ 160 tuyến 476BC.	15	Áp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	544	7,5323	0,0139	0,514	4.630
17	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 6/38/8 tuyến 475TB	07g30	11g30	Thay điện kế	1	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH - KIỂM ĐỊNH SỐ 2	7_TBg	1	0,0092	0,0000	0,038	152

18	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 6/1 tuyến 473TB	07g30	11g30	Thay điện kế	1	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Trảng Bàng Tây Ninh	7_TBg	1	0,0092	0,0000	0,013	51
19	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 46/1 tuyến 476TB	13g30	17g00	Thay điện kế	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh, Công ty TNHH DM HUNG THÁI, DNTN Phương Nghi, Ngân Hàng TMCP Công thương VN CN KCN Trảng Bàng	7_TBg	60	0,5538	0,0012	0,114	457
20	Cắt LBFCO trụ 158/1 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 479TH	08g00	17g00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha từ trụ 158/1 đến trụ 158/31b tuyến 479TH	20	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	756	7,6417	0,0142	0,686	6.173
21	Cắt 1FCO TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 19/1 tuyến 474TBI	08g00	09g00	Thay công tơ lịch thời gian Trạm 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 19/1 tuyến 474TBI	2	Công an huyện Tân Biên (Nhà tạm giữ)	9_TB	2	0,0033	0,0001	0,023	23
22	Cắt 1FCO TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 471TBI	09g15	10g15	Thay công tơ lịch thời gian Trạm 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 471TBI	1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đền đường)	9_TB	1	0,0016	0,0000	0,011	11
23	Cắt 1FCO TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 162B/1 tuyến 471TBI	10g30	11g30	Thay công tơ lịch thời gian Trạm 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 162B/1 tuyến 471TBI	1	Bưu Cục Tân Lập	9_TB	2	0,0033	0,0001	0,011	11
24	Cắt 1FCO TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	14g00	15g00	Thay công tơ lịch thời gian Trạm 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	1	HTT Phạm Xuân Đậm	9_TB	1	0,0016	0,0000	0,011	11
25	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam trụ 140/139/193/27B/79/14P tuyến 471TBI	15g30	16g30	Thay công tơ lịch thời gian Trạm 50kVA Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam trụ 140/139/193/27B/79/14P tuyến 471TBI	2	Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Tây Ninh - trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam	9_TB	1	0,0016	0,0000	0,023	23

26	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 21/6/2 tuyến 478TBI	08g00	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	1	Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	78	1,1571	0,0021	0,011	103	
----	--	-------	-------	---	---	--------------------------------	------	----	--------	--------	-------	-----	--

II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG

1	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 47B/1 Cư Trú 1 tuyến 474TN	08g00	17g00	Di dời trụ trung áp mở rộng đường từ trụ 47B/10 đến trụ 47B/10/4T, từ trụ 47B/10 đến trụ 47B/10/5P Cư Trú tuyến 474TN	4	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Đức phường Ninh Thạnh	1_TP	695	8,0294	0,0149	0,046	411	
---	--	-------	-------	---	---	--	------	-----	--------	--------	-------	-----	--

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DOI		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Tổng	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	48.000

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.