

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
<b>I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV</b>													
1	Không có												
<b>II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV</b>											<b>3,547</b>	<b>32.290</b>	
<b>II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH</b>													
1	Cắt LBFCO trụ 43/1 Chà Là tuyến 471HT	07g30	17g00	Lắp vật tư, phụ kiện TBA, nâng cao dây dẫn từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/3 đến trụ 43/3/1, từ trụ 43/9/3 đến trụ 43/9/16 Chà Là tuyến 471HT	20	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	689	8,1867	0,0144	0,396	3.762	
2	Cắt LBFCO trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	08g00	17g00	Cây trạm 25kVA trụ 156/37 và kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 Thuận Bình tuyến 471TĐ	10	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	268	2,6710	0,0049	0,198	1.782	
3	Cắt LBFCO trụ 42/114/14/1 Áp 3 T.14 tuyến 471TĐ	08g00	17g00	Nâng công suất từ trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 42/114/14/2 tuyến 471TĐ	10	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	180	1,7940	0,0033	0,198	1.782	
4	Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	07g30	17g00	Dời trụ trung áp 51/7B/1, phát quang hành lang	12	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	527	5,6860	0,0100	0,238	2.257	
5	Cắt LBFCO trụ 55B/1 Gia Tân tuyến 473TB	07g30	17g00	Thay MBA quá tải trụ 55B/6, phát quang hành lang	4	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	115	1,2408	0,0022	0,079	752	

6	Cắt LBFCO trụ 106/24 Lộc Khê tuyến 473TB	07g30	17g00	Thay MBA quá tải trụ 106/34, phát quang hành lang	1	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	62	0,6689	0,0012	0,020	188	
<b>II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG</b>													
1	Cắt 3FCO tại trạm trụ 3x25kVA trụ 55B/3/1 Hộ Kinh doanh Nhà hàng Mai Trần, Karaoke Mai Trần tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Hộ Kinh doanh Nhà hàng Mai Trần, Karaoke Mai Trần trụ 55B/3/1 tuyến 474TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,103	926	
2	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 55B/1 Ngô Văn Phước tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Ngô văn Phước trụ 55B/1 tuyến 474TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
3	Cắt 3FCO tại trạm 3x15kVA trụ 50/11/2 Nguyễn Văn Sơn tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Sơn trụ 50/11/2 tuyến 474TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
4	Cắt 3FCO tại trạm trụ 3x50kVA trụ 50/13/4 Phạm Thị Thúy An tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Thị Thúy An trụ 50/13/4 tuyến 474TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
5	Cắt 3FCO tại trạm 3x50kVA trụ 73A Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX Cắt 3FCO tại Tây Ninh tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX Tại Tây Ninh trụ 73A tuyến 474TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
6	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Thành trụ 76B tuyến 476TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
7	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 50B/11 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi tuyến 476TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi trụ 50B/11 tuyến 476TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	

8	Cắt 3FCO tại trạm 560kVA trụ 13/16/3 Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Tây Ninh trụ 13/16/3 tuyến 477TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
9	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 13/35B/17 Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Tây Ninh trụ 13/35/17 tuyến 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
10	Cắt 3FCO tại trạm 560kVA trụ 23/5 Công ty TNHH May Mặc WORLD VINA + Công Ty TNHH MB Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH May Mặc WORLD VINA trụ 23/5 tuyến 477TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
11	Cắt 3FCO tại trạm 3x37.5kVA trụ 23/4 Công ty TNHH MTV Ô TÔ TÂY NINH + Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH MTV Ô TÔ TÂY NINH trụ 23/4 tuyến 477TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
12	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh 13/13/1A/1 tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh trụ 13/13/1A/1 tuyến 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
13	Cắt 3FCO tại trạm 3x15kVA trụ 13/6/1 Công ty TNHH Xuân Trang Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Xuân Trang Tây Ninh trụ 13/6/1 tuyến 477TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
14	Cắt 3FCO tại trạm 320kVA trụ 37/2 Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công trụ 37/2 tuyến 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235

15	Cắt 3FCO tại trạm 320kVA trụ 37/1A Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công tuyển 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công trụ 37/1A tuyển 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
16	Cắt 3FCO tại trạm 320kVA trụ 37/1C Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công tuyển 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi Nhánh Tây Ninh-Công ty CP SX-TM Bao Bì Thành Thành Công trụ 37/1C tuyển 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
17	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 15/40/16B/1 Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Đông Phát tuyển 478TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Đông Phát trụ 15/40/16B/1 tuyển 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
18	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 15/12B Công ty TNHH Bảo Bảo Vi tuyển 478TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Bảo Bảo Vi trụ 15/12B tuyển 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
19	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 15/69/88C Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh tuyển 478TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty Cổ Phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh trụ 15/69/88C tuyển 478TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,103	926
20	Cắt 3FCO tại trạm 3x37.5kVA trụ 15/40/13B/1 DNTN Hồ Ngọc Thắng - Chi Nhánh 1 tuyển 478TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng DNTN Hồ Ngọc Thắng - Chi Nhánh 1 trụ 15/40/13B/1 tuyển 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
21	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 8B Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước TN tuyển 478TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước TN trụ 8B tuyển 478TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852

22	Cắt 3FCO + Tháo 3 hotline trạm 160 kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	08g00	17g00	Nâng công suất trạm biến áp từ 160 kVA lên thành 250 kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	5	Tổ 2, 3 Khu phố 1 Thị trấn	3_DMC	101	1,2443	0,0023	0,086	778
----	---	-------	-------	---	---	----------------------------	-------	-----	--------	--------	-------	-----

### II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	- Khóa chế độ tự đóng lại của MC 476BC - Khóa chế độ tự đóng lại Rec trụ 68 Thuận Đông, Rec trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	08g00	12g00	Lắp 03 kẹp quai trụ 221/94 tuyến 476BC	220	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công
2	- Khóa chế độ tự đóng lại của MC 476BC, MC 477BC - Khóa chế độ tự đóng lại Rec trụ 68 Thuận Đông, Rec trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC, Rec trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 477BC	13g30	17g00	Lắp bổ sung chống sét LA trụ 198C đường dây 2 mạch tuyến 476BC-477BC	260	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công

### III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

### IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN D01		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1200	1200	1000	1000	2200	2200
<b>Tổng</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

\* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.