

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Không có												
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											5,213	46.915	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Không có												
II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG													
1	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA 25/38/40/7/2 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Hữu Phước trụ 25/38/40/7/2 tuyến 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235	
2	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 25/16A/31/1 Nguyễn Long Châu tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Long Châu trụ 25/16A/31/1 tuyến 477TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235	
3	Cắt 3LBFCO tại trụ 64/1 Nguyễn Hữu Nghĩa tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Hữu Nghĩa trụ 64/1 tuyến 477TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
4	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 38/67/7T Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mãng Cầu Thạnh Tân tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mãng Cầu Thạnh Tân trụ 38/67/7T tuyến 477TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852	

5	Cất 3FCO tại trạm 800kVA trụ 38/45/6/2 Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
6	Cất 3FCO tại trạm 630kVA trụ 38/45/6/3 Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh trụ 38/45/6/3 tuyến 477TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
7	Cất 3FCO tại trạm 800kVA trụ 38/45/6/5 Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh trụ 38/45/6/5 tuyến 477TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
8	Cất 3FCO tại trạm 630kVA trụ 38/45/6/4 Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh trụ 38/45/6/4 tuyến 477TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,171	1.543
9	Cất 3FCO tại trạm 400kVA trụ 22/1 Đoàn Thị Chinh tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Đoàn Thị Chinh trụ 22/1 tuyến 479TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,171	1.543
10	Cất 3LBFCO tại trụ 23/4/1 Nguyễn Văn Phi tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Phi trụ 23/4/23 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
11	Cất 3LBFCO tại trụ 23/50B Công ty TNHH Ngọc Thắm tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Ngọc Thắm trụ 23/50B tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
12	Cất 3LBFCO tại trụ 143/49/1 Công ty TNHH Quyết Thắng tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Quyết Thắng trụ 143/49/1 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617

13	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 143/46/3/4/1 Công Ty TNHH Mạnh Cường tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty TNHH Mạnh Cường trụ 143/46/3/4/1 tuyển 479TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
14	Cắt 3FCO tại trạm 3x50kVA trụ 63/15B/46/10/1P Phan Thị Thu Hiền tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Phan Thị Thu Hiền trụ 63/15B/46/10/1P tuyển 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
15	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 63/15B/45/38/1A Chi nhánh 1 - Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàn Lâm tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi nhánh 1 - Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàn Lâm trụ 63/15B/45/38/1A tuyển 479TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
16	Cắt 3LBFCO tại trụ 63/29B/5B Công ty TNHH Vương Văn Nga tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Vương Văn Nga trụ 63/29B/5B/1 tuyển 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
17	Cắt 3FCO tại trạm 630kVA 63/15B/45/1/1B Chi nhánh 1 - Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàn Lâm tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi nhánh 1 - Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàn Lâm trụ 63/15B/45/38/1B tuyển 479TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
18	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 63/15B/17 Công ty Cổ Phần Thương Mại Đại Phước Lộc tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty Cổ Phần Thương Mại Đại Phước Lộc trụ 63/15B/17 tuyển 479TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,171	1.543
19	Cắt 3LBFCO tại trụ 63/29B/4 DNTN Hồng Châu tuyển 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng DNTN Hồng Châu trụ 63/29B/4/1 tuyển 479TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469

20	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 63/42/1 Trường Mầm non Hương Dương tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Trường Mầm non Hương Dương trụ 63/42/1 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
21	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 14D DNTN Chí Tâm tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng DNTN Chí Tâm trụ 14D tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
22	Cắt 3FCO tại trạm 180kVA trụ 15 Doanh nghiệp tư nhân Thu Phát tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Thu Phát trụ 15 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
23	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 16B/1 Nguyễn Bá Hiền tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Bá Hiền trụ 16B/1 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
24	Cắt 3LBFCO tại trụ 7B/14/6 Cty TNHH MTV DV Du Lịch Long Điền Sơn tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH MTV DV Du Lịch Long Điền Sơn trụ 7B/14/6/trạm tuyến 479TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
25	Cắt 3LBFCO tại trụ 22 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên trụ 22 tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
26	Cắt 3LBFCO tại trạm 750kVA trụ 29 Nhà Máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nhà Máy Đường TTC Biên Hòa - Tây Ninh trụ 29 tuyến 479TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469

27	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 31 Nguyễn Huỳnh Lương tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Huỳnh Lương trụ 31 tuyến 479TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
28	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 16B/3 Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Tây Phố trụ 16B/3 tuyến 479TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,103	926
29	Cắt 3FCO tại trạm 560kVA trụ 63/29B/11/2 Công ty TNHH TMDVTH Dân Sang tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH TMDVTH Dân Sang trụ 63/29B/11/2 tuyến 479TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,171	1.543
30	Cắt Recloser + DS tại trụ 21B Công Ty Cổ Phần Khoai Mì Tây Ninh tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty Cổ Phần Khoai Mì Tây Ninh trụ 21B/4/2, trụ 21B/5 tuyến 479TN	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,514	4.630
31	Cắt 3LBFCO tại 3TU, 3TI trụ 63/39 Công ty TNHH MTV Danh Dự tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH MTV Danh Dự trụ 63/39 tuyến 479TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
32	Cắt 3LBFCO tại trụ 63/40 Công ty TNHH MTV Danh Dự tuyến 479TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH MTV Danh Dự trụ 63/40/1 tuyến 479TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE

1	- Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại của MC 471HT	08g00	10g30	Lắp sứ treo, đấu nối nhánh rẽ 1 pha trụ 234/104B/108/55 Láng Biển tuyến 471HT	220	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline công tác
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	-------	---	--------	--------	-------	---	----------------------

2	- Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 46B Chà Là 2 tuyến 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại của MC 471HT	10g30	17g00	Trồng trụ BTLT 12m xen lưới, lắp Toppin, sứ đứng và gọt cáp bọc lắp kẹp quai trụ 234/151A Bàu Sen tuyến 471HT	220	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline công tác
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	-------	---	--------	--------	-------	---	----------------------

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DOI		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1200	1200	1000	1000	2200	2200
Tổng	28.800	28.800	24.000	24.000	52.800	52.800

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.