

Tây Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
<b>I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV</b>													
1	Không có												
<b>II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV</b>											<b>4,150</b>	<b>37.347</b>	
<b>II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH</b>													
1	Không có												
<b>II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG</b>													
1	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 45/1A BCH Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng BCH Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Tây Ninh trụ 45/1A tuyến 481TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,103	926	
2	Cắt 3FCO tại trạm 100kVA trụ 38/3 Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Tây Ninh trụ 38/3 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617	
3	Cắt 3FCO tại trạm 560kVA trụ 26/34/18 Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Tây Ninh trụ 36/34/18 tuyến 481TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852	

4	Cắt 3LBFCO tại trụ 3B Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn trụ 3B/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
5	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 68A/1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHD HÒA BÌNH tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHD HÒA BÌNH trụ 68A/1 tuyến 481TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
6	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 59/5 TT Văn Hóa Thông Tin & Thể Thao TPTN + Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng TT Văn Hóa Thông Tin & Thể Thao TPTN trụ 59/5 tuyến 481TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
7	Cắt 3FCO tại trạm 3x37.5kVA trụ 26/17/1 Hộ kinh doanh Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Hộ kinh doanh Cao Hoàng Vũ trụ 26/17/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
8	Cắt 3FCO tại trạm 400kVA trụ 26/24A/20/1 Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hoàng Lê Kha tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hoàng Lê Kha trụ 26/24A/20/1 tuyến 481TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
9	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 26/24A/17/1 Công ty Cổ Phần Hải Đăng tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty Cổ Phần Hải Đăng trụ 26/24A/17/1 tuyến 481T	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235

10	Cắt 3FCO tại trạm 560kVA trụ 26/24A/20/10 Công Ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh trụ 26/24A/20/10 tuyến 481TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
11	Cắt 3LBFCO tại trụ 26/25B Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh trụ 26/25B/Trạm tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
12	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 69/1 UBND Thành Phố Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng UBND Thành Phố Tây Ninh trụ 69/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
13	Cắt 3LBFCO tại trụ 77/1 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh trụ 77/2 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
14	Cắt 3FCO tại trạm 180kVA trụ 20/1 BCH Bộ đội biên phòng tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng BCH Bộ đội biên phòng trụ 20/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
15	Cắt 3FCO tại trụ 19 Sở Công An Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Sở Công An Tây Ninh trụ 19/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
16	Cắt 3FCO tại trạm 3x37.5kVA trụ 24/1 Sở Xây Dựng Tây Ninh (Nhà ở công vụ tỉnh) tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Sở Xây Dựng Tây Ninh (Nhà ở công vụ tỉnh) trụ 24/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617

17	Cắt LBS03 + đóng DTĐ LBS 03 tại tủ RMU 19 Văn Phòng Tỉnh Ủy Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Văn Phòng Tỉnh Ủy Tây Ninh tủ RMU 19/trạm tuyến 481TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
18	Cắt 3LBFCO tại trụ 84/3 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Tây Ninh trụ 84/3 tuyến 481TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,206	1.852
19	Cắt 3FCO tại trạm 3x50kVA trụ 84/9/3/1 Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh trụ 84/9/3/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
20	Cắt 3FCO tại trạm 250KVA trụ 84/9/4 Công an Thành phố Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công an Thành phố Tây Ninh trụ 84/9/4 tuyến 481TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
21	Cắt 3FCO tại trạm 250kVA trụ 26/12/7/4/5 Công An tỉnh Tây Ninh-Doanh trại Công An Tỉnh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công An tỉnh Tây Ninh-Doanh trại Công An Tỉnh trụ 26/12/7/4/5 tuyến 481TN	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,137	1.235
22	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 Hội Nông Dân Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Hội Nông Dân Tỉnh Tây Ninh trụ 80/14/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617

23	Cắt 3FCO tại trạm 3x25kVA trụ 38/3/1 Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Tây Ninh trụ 38/3/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
24	Cắt 3FCO tại trạm 100kVA trụ 80/5P/3 BCH Quân Sự Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng BCH Quân Sự Tỉnh Tây Ninh trụ 80/5P/3 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
25	Cắt 3FCO tại trạm 3x37.5kVA trụ 26/31B/1 Cty TNNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh trụ 26/31B/1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
26	Cắt 3LBFCO tại trụ 45/2 Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,069	617
27	Cắt 3LBFCO tại trụ 80/39/1P Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng trụ 80/39/1P tuyến 481TN	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,274	2.469
28	Cắt LBS 03+ đóng DTĐ LBS03 tủ RMU 13 Chi Nhánh tại Tỉnh Tây Ninh-Công ty Cổ phần Vincom Retail tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Chi Nhánh Tại Tỉnh Tây Ninh-Công ty Cổ phần Vincom Retail tủ RMU 13/1 tuyến 481TN	20	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,686	6.173
29	Cắt Recloser + DS tại trụ 84/7/1 Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 481TN	08g00	17g00	Thay công tơ và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa trụ 84/7/1 tuyến 481TN	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	1_TP	1	0,0098	0,0000	0,343	3.087

**II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE**

1	Không có												
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

**IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ**

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DOI		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1200	1200	1000	1000	2200	2200
<b>Tổng</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

\* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.