

Tây Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
<b>I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV</b>													
1	Không có												
<b>II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV</b>											<b>6,456</b>	<b>58.006</b>	
<b>II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH</b>													
1	Cắt CB + FCO trạm 3x50kVA cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt trụ 13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 13/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	8,267	Cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt (Mã K\H: PB05080077199, PB05080088984)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,164	1.473	
2	Cắt CB + FCO trạm 320kVA HKD Gái Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	17,64	HKD Gái Chi (mã K\H: PB05080074247)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,349	3.143	
3	Cắt CB + FCO trạm 250kVA Tôn sắt thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	13,78	Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn (mã K\H: PB05080064563, PB05080088926)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,273	2.455	
4	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA khách hàng Võ Phước Quang trụ 103/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 103/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	8,267	Khách hàng Võ Phước Quang (mã K\H: PB05080089034)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,164	1.473	

5	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA xà bông Vương Ngọc trụ 39/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 39/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	8,267	Khách hàng xà bông Vương Ngọc (mã K\H: PB05080036258)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,164	1.473
6	Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Xay chà Hiệp Hưng trụ 15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	8,818	Khách hàng Xay chà Hiệp Hưng (mã K\H: PB05080089006, PB05080078771, PB05080030612)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,175	1.571
7	Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA DNTN Văn Khoa trụ 41/1 Trần Phú tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 41/1 Trần Phú tuyến 474TN	17,64	Khách hàng DNTN Văn Khoa (mã K\H: PB05080088119, PB05080088973, PB05080069440)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,349	3.143
8	Cắt CB + 3FCO trạm 3x75kVA Công ty Long Ngân trụ 27/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	08g00	17g00	Thay công tơ định kỳ trạm trụ 27/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	12,4	Khách hàng Công ty Long Ngân (mã K\H: PB05080076257, PB05080087563)	2_HT	1	0,0101	0,0000	0,246	2.210
9	Cắt 3LBFCO trụ 34/91 Đức Hòa tuyến 471TB	07g30	11g30	Thay thế thiết bị đo đếm ranh giới	1	Ranh giới Trảng Bàng - Đức Hòa	7_TBg	1	0,0045	0,0000	0,020	79
10	Cắt Recloser trụ 112/20/42/12/1, cắt DS trụ 112/20/42/12 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	08g00	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm	95	Công ty TNHH LuThai	8_TC	1	0,0101	0,0000	1,881	16.929
11	Cắt Recloser trụ 112/20/42/12B/1, cắt DS trụ 112/20/42/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LuThai tuyến 480TH	08g00	17g00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm	135	Công ty TNHH LuThai	8_TC	1	0,0101	0,0000	2,673	24.057

**II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG**

1	Không có											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE**

1	- Khóa chế độ tự đóng lại của MC 476BC, MC 477BC - Khóa chế độ tự đóng lại Rec trụ 68 Thuận Đông, Rec trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC, Rec trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 477BC	08g00	17g00	Lắp bổ sung chống sét LA trụ 179 đường dây 2 mạch tuyến 476BC-477BC	260	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công
2	- Khóa chế độ tự đóng lại của MC 476BC, MC 477BC - Khóa chế độ tự đóng lại Rec trụ 68 Thuận Đông, Rec trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC, Rec trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 477BC	08g00	17g00	Lắp bổ sung chống sét LA trụ 172B đường dây 2 mạch tuyến 476BC-477BC	260	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội Hotline thi công

### III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Không có												

### IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DO1		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1200	1200	1000	1000	2200	2200
<b>Tổng</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

\* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.