

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.469.043	1.483.653	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2342,2	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1763,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI				
															SAIDI	SAIFI						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	01-04-26	08h00	01-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	01-04-26	18h00	01-04-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	01-04-26	19h30	01-04-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-04-26	09h00	01-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-04-26	09h00	01-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, tủ RTU, tủ RACK Camera. Đường nội bộ, hàng rào xung quanh trạm. Thiết bị PCCC và nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-04-26	08h00	01-04-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-04-26	18h00	01-04-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	01-04-26	07h00	01-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	01-04-26	07h00	01-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	01-04-26	07h00	01-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	01-04-26	07h00	01-04-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên và đo dòng rò CSV	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/12/36P/9 đến trụ 53/100/12/36P/9/10 thuộc trạm 50kVA Bình Phú 16 53/100/12P/36/9 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/12/36P/9 đến trụ 53/100/12/36P/9/10 thuộc trạm 50kVA Bình Phú 16 53/100/12P/36/9 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/12/36P/9 đến trụ 53/100/12/36P/9/10 thuộc trạm 50kVA Bình Phú 16 53/100/12P/36/9 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/46 Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/46 nhánh rẽ 22kV Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/46 Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56B/23 đến trụ 56B/63 Bắc Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Từ trụ 56B/23 đến trụ 56B/63 nhánh rẽ 12,7kV Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 56B/23 đến trụ 56B/63 Bắc Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/20 Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/20 nhánh rẽ 12,7kV Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/20 Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/63 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/63 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/141 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B đến trụ 234/102 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/84B đến trụ 234/102 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/2 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Từ trụ 305/2/1 đến trụ 305/2/20B, từ trụ 305/2/20B đến trụ 305/20B/13 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 305/2/1 đến trụ 305/2/20B, từ trụ 305/2/20B đến trụ 305/20B/13 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	01-04-26	08h00	01-04-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Nga trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Phước Minh	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 471/60B/1 Nước đá Phước Minh tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309
9	01-04-26	10h00	01-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Chi nhánh 1-Công ty TNHH Tân Tây Nam trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Ưu Mỹ	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 118/91/8 Ưu Mỹ tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
10	01-04-26	13h30	01-04-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/90B/1 Nhà quản lý Cầu K8 - Kênh Đông tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34

11	01-04-26	14h30	01-04-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TD	Trạm 3x15kVA trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TD	Thay công tơ Công ty TNHH Máy dệt Minh Đông Việt Nam trạm 3x15kVA tại trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tài Hùng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/79B/1 Tài Hùng tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
12	01-04-26	16h00	01-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TD	Trạm 3x15kVA trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Triệu Thiên Sơn trạm 3x15kVA tại trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 118/73/1 Lò bánh mì Triệu Thiên Sơn tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
13	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 161/9/5/11/3T Trám Vàng 7-1 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 161/9/5/11/3T Trám Vàng 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa quay thùng trạm trụ 161/9/5/11/3T tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 161/9/5/11/3T Trám Vàng 7-1 tuyến 473BC	103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
14	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trám Vàng 8 tuyến 473BC Trạm 2x25kVA trụ 161/9/5/5 Trám Vàng 23 tuyến 473BC	Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trám Vàng 8 tuyến 473BC Trạm 2x25kVA trụ 161/9/5/5 Trám Vàng 23 tuyến 473BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 161/9/5/2B, đầu lèo hạ áp trụ 161/9/5 sang tải giảm tải trạm trụ 161/9/5/5 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trám Vàng 8 tuyến 473BC Trạm 2x25kVA trụ 161/9/5/5 Trám Vàng 23 tuyến 473BC	75	0,6300	0,0012	0,0000	0,0000	0,040	340
15	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 161/5A/3 Trám Vàng 15 tuyến 473BC	Trạm 2x25kVA trụ 161/5A/3 Trám Vàng 15 tuyến 473BC	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 161/5A/3B tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 161/5A/3 Trám Vàng 15 tuyến 473BC	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,040	340
16	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 473BC	Tuyến 473BC	Tháo gỡ tủ bù hạ áp không sử dụng đang có lắp trụ 161/9/5/6, 161/5A/5/9 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471PĐC	Tuyến 471PĐC	Tháo gỡ tủ bù hạ áp không sử dụng đang có lắp trụ 42/10/1/9T, 42/7a, 42/11a, 42/38/7, 42/36b/4, 42/49, 42/61, 42/76, 42/79a, 42/107B/57/15/4P, 42/107B/57/15/17P, 42/107B/57/15/27P, 42/107B/57/47/10 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Công ty Hồng Phúc tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Công ty Hồng Phúc tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 161/4B, 161/5A, 161/9, 161/10, 161/15 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	01-04-26	07h30	01-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Tăng cường cáp lực, thay hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 19/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Đông Q trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	87	0,7448	0,0016	0,0387	0,0001	0,060	484
22	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA Hiệp Trường Y, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 25kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	29	0,2483	0,0005	0,0129	0,0000	0,023	181
23	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Trung II trụ 190/15/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 75kVA Long Trung II, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 190/15/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Long Trung Phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 190/15/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	207	1,7720	0,0037	0,0922	0,0002	0,091	725
24	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	01-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 149/1/5/1 áp Mới tuyến 474TBI	Trụ 149/1/5/13 tuyến 474TBI lên 50kVA	Nâng công suất TBA 25kVA trụ 149/1/5/13 tuyến 474TBI lên 50kVA	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Mới xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 149/1/5/1 áp Mới tuyến 474TBI	111	0,5593	0,0027	0,0216	0,0001	0,013	44
26	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

30	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Sâm	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
31	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 109B/1 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 109B/1 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x15kVA trụ 109B/1 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x15kVA trụ 109B/1 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
32	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/28/18B/3 Cơ sở chế biến hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/28/18B/3 Cơ sở chế biến hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/28/18B/3 Cơ sở chế biến hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở chế biến hạt điều Nguyễn Tấn Linh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/28/18B/3 Cơ sở chế biến hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
33	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
34	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
35	01-04-26	08h00	01-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369/34/6 đến trụ 369/34/29 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/6 đến trụ 369/34/29 tuyến 471SD	Ép lèo cao áp bị nóng đỏ, kiềng dây cao áp bị tụt kiềng từ trụ 369/34/6 đến trụ 369/34/29 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt 1 LBFCO trụ 369/34/2 tuyến 471SD	101	0,3538	0,0017	0,0197	0,0001	0,011	40
36	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/1 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/1 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 266/1 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 266/7/2/9/7 đến trụ 266/7/2/9/20 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2/9/7 đến trụ 266/7/2/9/20 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 266/7/2/9/7 đến trụ 266/7/2/9/20 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/1 đến trụ 369/20 tuyến 471SD	Từ trụ 369/1 đến trụ 369/20 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/20 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 127/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 127/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 127/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 127/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

41	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyển 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyển 476SD	Thay công tơ 3 pha điện tử gián tiếp + 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
42	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 141/47/1 Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty TNHH Tandt Việt Nam tuyển 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 141/47/1 Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty TNHH Tandt Việt Nam tuyển 476SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 141/47/1 Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty TNHH Tandt Việt Nam tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty TNHH Tandt Việt Nam	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 141/47/1 Địa Điểm Kinh Doanh - Công ty TNHH Tandt Việt Nam tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
43	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 148 Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dạy nghề Tây Ninh tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 148 Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dạy nghề Tây Ninh tuyển 476SD	Thay công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 148 Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dạy nghề Tây Ninh tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dạy nghề Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 148 Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ dạy nghề Tây Ninh tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
44	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyển 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyển 471SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyển 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 25kVA trụ 369/8 Năng Rà A tuyển 471SD	31	0,1086	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
45	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 364/11 Phước Hòa 3 tuyển 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 364/11 Phước Hòa 3 tuyển 471SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 364/11 Phước Hòa 3 tuyển 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 364/11 Phước Hòa 3 tuyển 471SD	75	0,2627	0,0013	0,0146	0,0001	0,011	40	
46	01-04-26	13h30	01-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 343 Phước Lợi tuyển 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 343 Phước Lợi tuyển 471SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 343 Phước Lợi tuyển 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 343 Phước Lợi tuyển 471SD	32	0,1121	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
47	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 25C/67B đến trụ 25C/71, từ trụ 25C/67B đến trụ 67B/5 thuộc trạm 50kVA trụ 25C/67 Lộc An 2 tuyển 478TB	Từ trụ 25C/67B đến trụ 25C/71, từ trụ 25C/67B đến trụ 67B/5 tuyển 478TB	Cây TBA 2x25kVA, sang tải, cân pha và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 25C/67 Lộc An 2 tuyển 478TB	80	1,4426	0,0026	0,0802	0,0002	0,024	217	
48	01-04-26	08h00	01-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/30/28/20/1 An Đước tuyển 478TB	Từ trụ 25C/30/28/20/1 đến trụ 20/7 tuyển 478TB	Phát quang, bảo trì lưới nhánh rẽ trụ 25C/30/28/20/1 tuyển 478TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố An Đước phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28/20/1 An Đước T.28/20/1 tuyển 478TB	96	0,8656	0,0016	0,0481	0,0001	0,072	652	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dệp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	01-04-26	08h00	01-04-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh - Công ty Thịnh Tài	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18 Đông Lợi tuyến 471SN	Từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	20	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 167/18/1 nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN	508	4,3234	0,0090	0,2262	0,0005	0,686	5.487	
2	01-04-26	08h00	01-04-26	16h00	ĐL Tân Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18 Trường THPT Tân Đông tuyến 471SN	Từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	2	Trường THPT Tân Đông	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 167/18/2 và tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trường THPT Tân Đông tuyến 471SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,069	549	
C. HOTLINE																					
1	01-04-26	08h00	01-04-26	16h00	ĐL Tân Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/1 tuyến 471SN	Thi công lắp đặt phụ kiện kéo dây đầu nối nhánh rẽ 3 pha từ trụ 167/18 đến trụ 167/18/1 tuyến 471SN, 473SN	Nhận thầu thi công	20	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471SN, REC trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Khóa chế độ tự đóng lại MC 473SN, REC trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên