

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.233,513	2.084,660	2,400	28.800
2	Pmax (MW)	2373,4	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1811,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-04-26	09h00	03-04-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	03-04-26	09h00	03-04-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại nhà và phòng điều hành trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	03-04-26	09h00	03-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	03-04-26	09h00	03-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	03-04-26	19h00	03-04-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	03-04-26	18h00	03-04-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	03-04-26	08h00	03-04-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	03-04-26	18h00	03-04-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	03-04-26	07h00	03-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 380	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	03-04-26	07h00	03-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	03-04-26	07h00	03-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/22 Xóm Lò 11 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 160/22 Xóm Lò 11 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/22 Xóm Lò 11 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/65 Xóm Lò 13 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 160/65 Xóm Lò 13 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/65 Xóm Lò 13 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Áp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 nhánh rẽ 12,7kV Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50 đến trụ 53/142/6/50/62 Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50 đến trụ 53/142/6/50/62 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/142/6/50 đến trụ 53/142/6/50/62 Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Phước Trung 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 235A/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trụ 235A/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp cách điện treo, giáp núu tại trụ 235A/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 235A/2 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 235A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	123	1,1891	0,0022	0,0616	0,0001	0,069	621
12	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 235A/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 235A/6 đến trụ 235A/17 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 235A/6 đến trụ 235A/17 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xây Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/2B đến trụ 253/6, trụ 253/42B, trụ 253/51, trụ 253/54, từ 253/8/47 đến trụ 253/8/93 Xây Đá tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 253/2B đến trụ 253/6, trụ 253/42B, trụ 253/51, trụ 253/54, từ 253/8/47 đến trụ 253/8/93 Xây Đá tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/80/1 Bàu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/80/1 đến trụ 305/80/24 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 305/80/1 đến trụ 305/80/24 Bàu Vuông tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 98/4/1 Công ty TNHH Miviko Tây Ninh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA trụ 98/4/1 Công ty TNHH Miviko Tây Ninh tuyến 474TN	Dựng trụ, di dời vật tư, trạm 3x50kVA tại trụ 98/4/1 Công ty TNHH Miviko Tây Ninh tuyến 474TN	Di dời lưới điện mở rộng đường giao	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Miviko Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 98/4/1 Công ty TNHH Miviko Tây Ninh và tháo 3hotline nhánh rẽ vào trạm đầu nối tại trụ 98/4 Bàu Năng tuyến 474TN	1	0,0097	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	927	
16	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	Trạm 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 270/7B/6B tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/7B/6B tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 270/7B/6B Xóm Đồng 16 tuyến 471TB	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,040	340	
17	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471TB	Trạm 2x50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 270/40B/2/3 tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/40B/2 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471TB	77	0,6468	0,0013	0,0000	0,0000	0,040	340	
18	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/40B/7 Xóm Đồng 8 tuyến 471TB	Trạm 50kVA trụ 270/40B/7 Xóm Đồng 8 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 270/40B/9B tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/40B/7 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 270/40B/7 Xóm Đồng 8 tuyến 471TB	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340	
19	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/7B/15 Xóm Đồng 17 tuyến 471TB	Trạm 50kVA trụ 270/7B/15 Xóm Đồng 17 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 270/7B/9/5 tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/7B/15 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 270/7B/15 Xóm Đồng 17 tuyến 471TB	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,040	340	
20	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 471TB	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 270/7B tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/6B tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 471TB	156	1,3105	0,0026	0,0000	0,0000	0,040	340	
21	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 83 Phước Đông 1 tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 83 Phước Đông 1 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 79 tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 83 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 83 Phước Đông 1 tuyến 471TB	153	1,2853	0,0025	0,0000	0,0000	0,040	340	
22	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 80/21 Suối Cao 2 tuyến 471TB	Trạm 75kVA trụ 80/21 Suối Cao 2 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 80/21/3 tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 80/21 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 80/21 Suối Cao 2 tuyến 471TB	38	0,3192	0,0006	0,0000	0,0000	0,040	340	
23	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 270/52/11 Bàu Sen 1 tuyến 471TB	Trạm 2x50kVA trụ 270/52/11 Bàu Sen 1 tuyến 471TB	Thay tủ bù hạ áp trụ 270/52/11/1/1/9 tuyến 471TB, Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 270/52/11 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 270/52/11 Bàu Sen 1 tuyến 471TB	75	0,6300	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	

24	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471TB	Tuyến 471TB	Tháo gỡ tụ bù hạ áp không sử dụng đang cô lập trụ 80/21/7B, 65/9/9, 71a, 67, 59/8/5P, 59/8/6 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94 Cây Trắc tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94 Cây Trắc tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94 Cây Trắc tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 58B/1 Suối Cao tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 58B/1 Suối Cao tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 58B/1 Suối Cao tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	03-04-26	07h30	03-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4/2/5 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Từ trụ 4/2/5 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4/2/5 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/29/6, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/29/6, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/29/6, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Mevius Farm Thạnh Bắc Trụ 85/94B/50/1 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/50/1 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT, VT định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Mevius Farm Thạnh Bắc Trụ 85/94B/50/1 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT, VT định kỳ	13	Công ty TNHH Mevius Farm Thạnh Bắc	Cắt 3LBFCO Trụ 85/94B/50/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Mevius Farm Thạnh Bắc tuyến 474TH	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,182	1.641	
32	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/1 Xóm Chàm tuyến 474TH	Trụ 94B/1B; từ trụ 94B/1 đến trụ 94B/50 tuyến 474TH	Thay DS trụ 94B/1B bị hỏng điện; xử lý khiếm khuyết từ trụ 94B/1 đến trụ 94B/50 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Lập	Cắt REC trụ 94B/1 và 3LTD trụ 94B Xóm Chàm tuyến 474TH	427	5,5324	0,0102	0,2139	0,0004	1,403	12.627	
33	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	03-04-26	08h00	03-04-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 2 đến trụ 263, từ trụ 176 đến trụ 176/58 tuyến 477TH	Đo điện trung áp giờ thấp điểm cao điểm từ trụ 2 đến trụ 263, từ trụ 176 đến trụ 176/58 tuyến 477TH	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

35	03-04-26	08h00	03-04-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 10 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Đo điện trung áp giờ thấp điểm cao điểm từ trụ 10 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Từ trụ 23/2 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/2 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/4 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/4 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Thay công tơ 3 pha điện từ gián tiếp + 3CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/4 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Thái Văn Nhung	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 128/41/4 Thái Văn Nhung tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
39	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Võ Phước Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/11 Võ Phước Ninh tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
40	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liễu Văn Siêu tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liễu Văn Siêu tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liễu Văn Siêu tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Liễu Văn Siêu	Cắt 7 CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/15/18 Liễu Văn Siêu tuyến 477SD	7	0,0245	0,0001	0,0014	0,0000	0,011	40
41	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 43A/1 Công Ty TNHH Hân Phát Hưng tuyến 478SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 43A/1 Công Ty TNHH Hân Phát Hưng tuyến 478SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 43A/1 Công Ty TNHH Hân Phát Hưng tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH Hân Phát Hưng	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 43A/1 Công Ty TNHH Hân Phát Hưng tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
42	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 71/1 Dương Văn Độ tuyến 478SD	Trạm biến áp 15kVA trụ 71/1 Dương Văn Độ tuyến 478SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 15kVA trụ 71/1 Dương Văn Độ tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Dương Văn Độ	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 15kVA trụ 71/1 Dương Văn Độ tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
43	03-04-26	08h00	03-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 111/33B/1 Chi nhánh Công ty TNHH Dinh đường Á Châu (VN) tại Bình Dương tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 111/33B/1 Chi nhánh Công ty TNHH Dinh đường Á Châu (VN) tại Bình Dương tuyến 478SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 75kVA trụ 111/33B/1 Chi nhánh Công ty TNHH Dinh đường Á Châu (VN) tại Bình Dương tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Dinh đường Á Châu (VN) tại Bình Dương	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 111/33B/1 Chi nhánh Công ty TNHH Dinh đường Á Châu (VN) tại Bình Dương tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
44	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 287 đến trụ 287/4, từ trụ 287/3 đến trụ 287/3/6 tuyến 476SD	Từ trụ 287 đến trụ 287/4, từ trụ 287/3 đến trụ 287/3/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 287/4, từ trụ 287/3 đến trụ 287/3/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 294/1A đến trụ 294/17A, từ trụ 294/15A đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1A đến trụ 294/17A, từ trụ 294/15A đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294/1A đến trụ 294/17A, từ trụ 294/15A đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

46	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 127kV từ trụ 313C/1 đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Từ trụ 313C/1 đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C/1 đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/58P/1T đến trụ 186/121B/58P/14T, từ trụ 186/121B/58P/1P đến trụ 186/121B/58P/16P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/58P/1T đến trụ 186/121B/58P/14T, từ trụ 186/121B/58P/1P đến trụ 186/121B/58P/16P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/58P/1T đến trụ 186/121B/58P/14T, từ trụ 186/121B/58P/1P đến trụ 186/121B/58P/16P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
49	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/87/7, từ trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5/1 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/93/1 đến trụ 128/46/36/93/7, từ trụ 128/46/36/93/5/1 đến trụ 128/46/36/93/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1 đến trụ 128/46/36/97/7, từ trụ 128/46/36/97/1T đến trụ 128/46/36/97/10T tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/87/7, từ trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5/1 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/93/1 đến trụ 128/46/36/93/7, từ trụ 128/46/36/93/5/1 đến trụ 128/46/36/93/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1 đến trụ 128/46/36/97/7, từ trụ 128/46/36/97/1T đến trụ 128/46/36/97/10T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/87/7, từ trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5/1 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/93/1 đến trụ 128/46/36/93/7, từ trụ 128/46/36/93/5/1 đến trụ 128/46/36/93/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1 đến trụ 128/46/36/97/7, từ trụ 128/46/36/97/1T đến trụ 128/46/36/97/10T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	03-04-26	13h30	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 128/65B/5 Công ty TNHH Quốc Kiệt Tây Ninh tuyến 477SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 128/65B/5 Công ty TNHH Quốc Kiệt Tây Ninh tuyến 477SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 128/65B/5 Công ty TNHH Quốc Kiệt Tây Ninh tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: CÔNG TY TNHH QUỐC KIẾT TÂY NINH	Cắt 2 CB trạm biến áp 1250kVA trụ 128/65B/5/1 Công ty TNHH Quốc Kiệt Tây Ninh; Cắt 3 LBFCO trụ 128/65B/5 tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240

51	03-04-26	13h30	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyển 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/50B/1 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
52	03-04-26	13h30	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 307/178/27B/2 Công ty TNHH Skey Việt Nam tuyển 479MB	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 307/178/27B/2 Công ty TNHH Skey Việt Nam tuyển 479MB	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 307/178/27B/2 Công ty TNHH Skey Việt Nam tuyển 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Skey Việt Nam	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 307/178/27B/2 Công ty TNHH Skey Việt Nam tuyển 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
53	03-04-26	13h30	03-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/38/1 Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/38/1 Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 186/38/1 Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/38/1 Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
54	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 68B Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh tuyển 477TB	Trụ 68B Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh tuyển 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay CT)	Thay định kỳ	20	Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 68B Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh tuyển 477TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,724	6.516	
55	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 68C Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu tuyển 477TB	Trụ 68C Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu tuyển 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay CT, VT)	Thay định kỳ	20	Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 68C Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu tuyển 477TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,724	6.516	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đục móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					

1	03-04-26	08h00	03-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 193 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Trụ trụ 193 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Thay giáp nũu dừng dừy trung áp bị đứt trụ 193 (tầng trên) tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479MB trạm 110kV Mộc Bài. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại MC476BC trạm 110kV Bến Cầu. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------	-------------------------------------	---	--	--	--------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên