

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.754.793	1.819.237	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2277,0	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1764,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	04-04-26	08h00	04-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-04-26	19h00	04-04-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	04-04-26	18h00	04-04-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	04-04-26	08h00	04-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Tủ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng dàn tủ bù T101.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	04-04-26	08h00	04-04-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	04-04-26	18h00	04-04-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-04-26	08h00	04-04-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN chế biến củ mì Hồng Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
2	04-04-26	09h00	04-04-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Trạm 3x25kVA trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Trung học cơ sở Suối Đá trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Trung học cơ sở Suối Đá	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
3	04-04-26	10h30	04-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 77 Hân tiện Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA trụ 77 Hân tiện Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hồng Hiệp trạm 3x25kVA tại trụ 77 Hân tiện Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hân tiện Bầu Năng-1	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 77 Hân tiện Bầu Năng-1 tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
4	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 305/38 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305 đến trụ 305/38 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/55/1T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Từ trụ 471/55/1T đến 471/55/22T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Thay trụ, lắp vật tư phụ kiện, di dời trạm, sang lưới và thu hồi trụ từ trụ 471/55/1T đến 471/55/22T và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/55/19T Cao su Tỉnh Đoàn tuyến 475TD	Sửa chữa lớn	15	Áp Phước Lộc, B2 xã Lộc Ninh	- Cắt LBFCO trụ 471/55/1T và tháo hotline nhánh rẽ Cao su Tỉnh Đoàn đầu nối tại trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TD - Cắt CB điện kế đèn tín hiệu giao thông (số No: 24102102524) trụ 471/55 Phước Minh tuyến 475TD - Cắt CB điện kế (số No: 2410945939) trụ 471/55/1B/1 Phước Minh tuyến 475TD.	105	1,0151	0,0019	0,0526	0,0001	0,171	1.539	

6	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 181/5, 182, thay tủ bù hạ áp trụ 179/3 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 180A tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 180A Rạch Sơn 6 tuyến 476TĐ	93	0,7812	0,0015	0,0000	0,0000	0,059	500
7	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Thay tủ bù hạ áp trụ 178/2/3 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 177B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,059	500
8	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 212 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 210B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 210B Nội Ô 3 tuyến 476TĐ	107	0,8988	0,0018	0,0000	0,0000	0,059	500
9	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 209/7 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 209/8B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 209/8B Thanh Hà 2 tuyến 476TĐ	232	1,9489	0,0038	0,0002	0,0000	0,119	1.010
10	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	Thay tủ bù hạ áp trụ 221/5 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 220B/1 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	75	0,6300	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
11	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC	Trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 234/7B tuyến 473BC, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 177 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	5	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC	311	2,6125	0,0051	0,0002	0,0000	0,099	840
12	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	Lắp mới tủ bù hạ áp T.230/2P/4/7 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 183/18 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 183/18 Trương Vĩnh Ký 3 tuyến 473BC	160	1,3441	0,0026	0,0001	0,0000	0,059	500
13	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 239 Trâm Vàng tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 239 Trâm Vàng tuyến 471TB	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 238B tuyến 471TB, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 239 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Trâm Vàng 1 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 239 Trâm Vàng tuyến 471TB	100	0,8400	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500
14	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 183/4/1A Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 473BC	Trạm 400kVA trụ 183/4/1A Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 473BC	Thay tủ bù hạ áp trụ 183/2/2 tuyến 473BC, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 183/4/1A tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 183/4/1A Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 473BC	295	2,4781	0,0049	0,0001	0,0000	0,059	500
15	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 54/108a tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/107 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	234	1,9657	0,0039	0,0001	0,0000	0,059	500
16	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/102 Hùng Vương 9 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/102 Hùng Vương 9 tuyến 476TĐ	Thay tủ bù hạ áp trụ 54/103B tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/102 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 54/102 Hùng Vương 9 tuyến 476TĐ	114	0,9577	0,0019	0,0001	0,0000	0,059	500
17	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 54/111 Hùng Vương 7 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 54/111 Hùng Vương 7 tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tủ bù hạ áp trụ 54/112 tuyến 476TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 54/111 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 400kVA trụ 54/111 Hùng Vương 7 tuyến 476TĐ	155	1,3021	0,0026	0,0001	0,0000	0,059	500
18	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/2 Phước An 8 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/2 Phước An 8 tuyến 477TĐ	Thay tủ bù hạ áp trụ 128/122/4/32/5b tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Phước An xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 128/122/4/36/2 Phước An 8 tuyến 477TĐ	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500

19	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 128/101/3A tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	75	0,6300	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
20	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 128/101/77c tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500
21	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 477TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 128/122/4/7A tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 477TĐ	84	0,7056	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500
22	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/19 Phước An 7 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/19 Phước An 7 tuyến 477TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 128/122/4/18B/2 tuyến 477TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/122/4/19 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Phước An xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 128/122/4/19 Phước An 7 tuyến 477TĐ	32	0,2688	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500
23	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 128/122/4/10 Phước Bình 3 tuyến 477TĐ	Trạm 2x37,5kVA trụ 128/122/4/10 Phước Bình 3 tuyến 477TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 128/122/4/9/2 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x37,5kVA trụ 128/122/4/10 Phước Bình 3 tuyến 477TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500
24	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 472TĐ	Thay tụ bù hạ áp trụ 42/65/94/26A tuyến 472TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/94/27 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	2	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 472TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340
25	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 476TĐ	Tuyến 476TĐ	Tháo gỡ tụ bù hạ áp không sử dụng đang cô lập trụ 226/6, 54/112/21/7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/95 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/95 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/95 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/101 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/101 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/101 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/122 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/122 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 128/122 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	04-04-26	07h30	04-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

31	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133/11 Lạc Long quân tuyến 471TN	Trụ 133/11 Lạc Long quân tuyến 471TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 133/11 Lạc Long quân tuyến 471TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	6	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	42	0,3595	0,0007	0,0187	0,0000	0,105	838
32	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133/19 Lạc Long quân tuyến 471TN	Trụ 133/19 Lạc Long quân tuyến 471TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 133/19 Lạc Long quân tuyến 471TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133/25 Lạc Long quân tuyến 471TN	Trụ 133/25 Lạc Long quân tuyến 471TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 133/25 Lạc Long quân tuyến 471TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	11	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	199	1,7036	0,0035	0,0886	0,0002	0,196	1.571
34	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133/27 Lạc Long quân tuyến 471TN	Trụ 133/27 Lạc Long quân tuyến 471TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 133/27 Lạc Long quân tuyến 471TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	6	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 400kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt CB trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,105	838
35	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133/32 Lạc Long quân tuyến 471TN	Trụ 133/32 Lạc Long quân tuyến 471TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 133/32 Lạc Long quân tuyến 471TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	7	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa số 7B trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	197	1,6864	0,0035	0,0877	0,0002	0,131	1.047
36	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 89/19 Lạc Long quân tuyến 476TN	Trụ 89/19 Lạc Long quân tuyến 476TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 89/19 Lạc Long quân tuyến 476TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	11	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	25	0,2140	0,0004	0,0111	0,0000	0,196	1.571
37	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 89/16 Lạc Long quân tuyến 476TN	Trụ 89/16 Lạc Long quân tuyến 476TN	Bản giao Điện lực Tân Ninh lắp đã FCO trụ 89/16 Lạc Long quân tuyến 476TN	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	0	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Tháo 3 hotline nhánh rẽ trụ 89/16 Lạc Long Quân tuyến 476TN (nhánh rẽ cấp cho ĐL Tân Ninh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 89/14 Lạc Long quân tuyến 476TN	Trụ 89/14 Lạc Long quân tuyến 476TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 89/14 Lạc Long quân tuyến 476TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	7	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Chế biến đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	123	1,0530	0,0022	0,0548	0,0001	0,131	1.047
39	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 89/8 Lạc Long quân tuyến 476TN	Trụ 89/8 Lạc Long quân tuyến 476TN	Tháo đầu dây ABC vượt đường, tháo vật tư phụ kiện bàn giao Điện lực Tân Ninh trụ 89/8 Lạc Long quân tuyến 476TN	Bản giao ĐL Tân Ninh theo tờ trình số 12/TTr-KT	11	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu D trụ 89/8 Lạc Long Quân tuyến 476TN	45	0,3852	0,0008	0,0200	0,0000	0,196	1.571
40	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Từ trụ 26 đến trụ 63 và các nhánh rẽ đường Kênh Tây tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 26 đến trụ 63 và các nhánh rẽ đường Kênh Tây tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

42	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A, trạm 160kVA trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân - G tuyến 471TN	Từ trụ 90B/26/1 đến trụ 89/26/1/3T; từ trụ 133/32 đến trụ 133/32/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo thu hồi dây ABC hạ áp từ trụ 89/26/1 đến trụ 89/26/1/3T; từ trụ 133/32 đến trụ 133/32/1 đường Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 471TN - Cắt CB trạm 160kVA trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân - G tuyến 471TN	221	1,9678	0,0036	0,1107	0,0002	0,412	3.704
43	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 73/10/9 Nguyễn Văn Rốp - H, trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C, trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	Tại trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN từ trụ 89/19/1/2P đến trụ 89/19/1/5P, từ trụ 89/19/1 đến trụ 89/19/1/4T, từ trụ 89/19/1/4T đến trụ 89/19/1/4T/6 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lắp đá composit FCO,LA trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN, tháo thu hồi dây, ép lèo sang tải trạm biến áp từ trụ 89/19/1/2P đến trụ 89/19/1/5P, từ trụ 89/19/1 đến trụ 89/19/1/4T, từ trụ 89/19/1/4T đến trụ 89/19/1/4T/6 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố 10 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm trạm 250kVA trụ 73/10/9 Nguyễn Văn Rốp - H, trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN - Cắt FCO trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN	297	2,6446	0,0049	0,1488	0,0003	0,171	1.543
44	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 284/1T Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc tuyến 471SD	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 284/1T Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc tuyến 471SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trụ 284/1T/1, 284/1T/3 Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: 1/Trường THCS Lạc Long Quân, 2/Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc, 3/Trường Mẫu Giáo Mai Vàng	Cắt CB tổng trạm biến áp 3x50kVA trụ 284/1T Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 53/10B Trường tiểu học Lê Quý Đôn tuyến 474SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 53/10B Trường tiểu học Lê Quý Đôn tuyến 474SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 53/10B Trường tiểu học Lê Quý Đôn tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Lê Quý Đôn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 53/10B Trường tiểu học Lê Quý Đôn tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
46	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Khách hàng: Khu TG tham mưu+Chốt trực phòng không	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu, Chốt trực phòng không tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
47	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 69/10 Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5 tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x15kVA trụ 69/10 Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5 tuyến 476SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x15kVA trụ 69/10 Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: 1/Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5, 2/Tiểu đoàn 14 Cối 100 2 - Sư đoàn 5	Cắt CB tổng trạm biến áp 3x15kVA trụ 69/10 Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
48	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 69/13/1 Nhà khách Sư đoàn BB5 tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 69/13/1 Nhà khách Sư đoàn BB5 tuyến 476SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 69/13/1 Nhà khách Sư đoàn BB5 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: 1/Nhà khách Sư đoàn BB5, 2/Đại đội 26 SC	Cắt CB tổng trạm biến áp 3x25kVA trụ 69/13/1 Nhà khách Sư đoàn BB5 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
49	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 69/18/3 Tiểu Đoàn 16SMPK - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 69/18/3 Tiểu Đoàn 16SMPK - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 69/18/3 Tiểu Đoàn 16SMPK - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Tiểu Đoàn 16SMPK - Sư Đoàn 5	Cắt CB tổng trạm biến áp 3x75kVA trụ 69/18/3 Tiểu Đoàn 16SMPK - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

50	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/65/1/1 Trường Tiểu Học Kim Đồng tuyển 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/65/1/1 Trường Tiểu Học Kim Đồng tuyển 477SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/65/1/1 Trường Tiểu Học Kim Đồng tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Kim Đồng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/65/1/1 Trường Tiểu Học Kim Đồng tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
51	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyển 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyển 477SD	Thay ICT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Dương Minh Châu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/4/1 Trường tiểu học Dương Minh Châu tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
52	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyển 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Chu Văn An	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/11/1 Trường tiểu học Chu Văn An tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
53	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/1P Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
54	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/56T/1P đến trụ 341/56T/30P tuyển 471SD	Từ trụ 341/56T/1P đến trụ 341/56T/30P tuyển 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/56T/1P đến trụ 341/56T/30P tuyển 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 341/56T Rach Tre 1 tuyển 471SD	54	0,4864	0,0009	0,0271	0,0001	0,011	103
55	04-04-26	08h00	04-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/17T/1HT đến trụ 341/17T/4HT tuyển 471SD	Từ trụ 341/17T/1HT đến trụ 341/17T/4HT tuyển 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/17T/1HT đến trụ 341/17T/4HT tuyển 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 25kVA trụ 341/16T Bàng Dung 1A tuyển 471SD	92	0,3222	0,0015	0,0179	0,0001	0,011	40
56	04-04-26	08h00	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/24T/1HT đến trụ 341/24T/5HT, từ trụ 341/35T/1HT đến trụ 341/35T/13HT, từ trụ 341/35T/1A đến trụ 341/35T/23A tuyển 471SD	Từ trụ 341/24T/1HT đến trụ 341/24T/5HT, từ trụ 341/35T/1HT đến trụ 341/35T/13HT, từ trụ 341/35T/1A đến trụ 341/35T/23A tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/24T/1HT đến trụ 341/24T/5HT, từ trụ 341/35T/1HT đến trụ 341/35T/13HT, từ trụ 341/35T/1A đến trụ 341/35T/23A tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
57	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tuyển 474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tuyển 474SD	Thay công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tuyển 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tuyển 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
58	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 56B/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh tuyển 473SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 56B/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh tuyển 473SD	Thay công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 56B/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 56B/1 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

59	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 58C/1 Công an xã Châu Thành tuyển 473SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 58C/1 Công an xã Châu Thành tuyển 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 58C/1 Công an xã Châu Thành tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công an xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 58C/1 Công an xã Châu Thành tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
60	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 60/2 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Thành tuyển 473SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 60/2 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Thành tuyển 473SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 60/2 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Thành tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ CHÂU THÀNH	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 60/2 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Châu Thành tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
61	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 8/11 Tiểu Đoàn 5 - Trung Đoàn 5 tuyển 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 8/11 Tiểu Đoàn 5 - Trung Đoàn 5 tuyển 476SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 8/11 Tiểu Đoàn 5 - Trung Đoàn 5 tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Tiểu Đoàn 5 - Trung Đoàn 5	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 8/11 Tiểu Đoàn 5 - Trung Đoàn 5 tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
62	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Lê Duẩn	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/1/1 Trường THCS Lê Duẩn tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
63	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/110/7/1A Trường Tiểu học Phạm Văn Nô tuyển 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/110/7/1A Trường Tiểu học Phạm Văn Nô tuyển 473SD	Thay công tơ điện từ 1 pha định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/110/7/1A Trường Tiểu học Phạm Văn Nô tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu học Phạm Văn Nô	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/110/7/1A Trường Tiểu học Phạm Văn Nô tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
64	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/37/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/37/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyển 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/37/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mầm non Vàng Anh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/37/3P/1 Trường Mầm non Vàng Anh tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
65	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyển 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2)	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/41/1 Trường Tiểu Học Quang Trung (Cơ Sở 2) tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
66	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 151/7/3B/1 Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 472SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 151/7/3B/1 Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 472SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 151/7/3B/1 Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 151/7/3B/1 Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
67	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 151/7/6T Trường THCS Võ Văn Truyến tuyển 472SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 151/7/6T Trường THCS Võ Văn Truyến tuyển 472SD	Thay công tơ điện từ 3 pha định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 151/7/6T Trường THCS Võ Văn Truyến tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Võ Văn Truyến	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 151/7/6T Trường THCS Võ Văn Truyến tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
68	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyển 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyển 476SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 181/1 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

69	04-04-26	13h30	04-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/53T/1T đến trụ 341/53T/19T tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/1T đến trụ 341/53T/19T tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng neo hạ áp, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/53T/1T đến trụ 341/53T/19T tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 75kVA trụ 341/53T Bàng Dung D tuyến 471SD	197	0,6900	0,0033	0,0384	0,0002	0,011	40
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mach.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG - TP.HCM, đợt 1 năm 2026 tại Tây Ninh (từ ngày 04/4/2026 đến ngày 05/4/2026).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên