

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	21.824.339	1.610.966	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	1141,0	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	798,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-04-26	08h00	06-04-26	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	06-04-26	13h00	06-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	06-04-26	19h00	06-04-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	Phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-04-26	08h00	06-04-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-04-26	08h00	06-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu1, Accu 2	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	06-04-26	18h00	06-04-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	06-04-26	07h00	06-04-26	17h00	XNLĐTĐN (CS1)	XNLĐTĐN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 22A/12, từ trạm 22A/12 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	06-04-26	08h00	06-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/32 Thuận Hòa 7 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/32 Thuận Hòa 7 tuyến 476BC	Thay máy biến áp không đảm bảo điều kiện vận hành trạm 50kVA trụ 78/32 Thuận Hòa 7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp A xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 78/22 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 2 tuyến 476BC - Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 78/32 Thuận Hòa 7 tuyến 476BC	467	2,3476	0,0112	0,0910	0,0004	0,046	160	
2	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 2 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 2 tuyến 479MB	Đầu lại lều hạ áp trụ 234/72/27 trạm 50kVA Rừng Quỳnh 2 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Bình xã Long Chữ	- Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/72/27 Rừng Quỳnh 2 tuyến 479MB - Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	103	1,3314	0,0025	0,0516	0,0001	0,034	309	
3	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/44 Ngã Tắc-Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/44 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc-Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/44 Ngã Tắc-Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/22/1 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Từ trụ 234/22/1 đến trụ 234/22/6 nhánh rẽ 12,7kV Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/22/1 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/16 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sai tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/16 đến trụ 53/100/42 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Ông Sai tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp phụ kiện đầu trụ, sang lưới thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 53/100/16 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sai tuyến 480BC	Sửa chữa lớn khu vực Bến Cầu năm 2026	6	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/100/16 Cầu Ông Sai tuyến 480BC	188	2,4302	0,0045	0,0942	0,0002	0,069	617	
7	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 16 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 16 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

8	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	Tại trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Tháo gỡ, thu hồi công tơ, thùng cáp muller, làm gọn thùng điện kế, sửa trụ nghiêng tại trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT - Cắt CB đèn đường (No: 2210960272) trụ 67B/51/17/91/69/2p Cầu Kênh tuyến 473LH	90	0,8705	0,0016	0,0451	0,0001	0,034	306
9	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Thay cáp lực, CB, HTĐĐ tại trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	95	0,9189	0,0017	0,0476	0,0001	0,034	306
10	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/138/14 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/92 đến trụ 118/138/14 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 85/1, 42/99/24B tuyến 472TĐ	Trụ 85/1, 42/99/24B tuyến 472TĐ	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 85/1, 42/99/24B tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 85/1, 126/1, 42/65/94/1 tuyến 477TĐ	Trụ 85/1, 126/1, 42/65/94/1 tuyến 477TĐ	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 85/1, 126/1, 42/65/94/1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 54/112/1T, 54/112/1P tuyến 476TĐ	Trụ 54/112/1T, 54/112/1P tuyến 476TĐ	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 54/112/1T, 54/112/1P tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 42/1, 65/1, 80/1 tuyến 471PDC	Trụ 42/1, 65/1, 80/1 tuyến 471PDC	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 42/1, 65/1, 80/1 tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 161/1/1 tuyến 477TB	Trụ 161/1/1 tuyến 477TB	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 161/1/1 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 139/1P, 149/1, 177/1 tuyến 478TĐ	Trụ 139/1P, 149/1, 177/1 tuyến 478TĐ	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 139/1P, 149/1, 177/1 tuyến 478TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 90/1 tuyến 474TĐ	Trụ 90/1 tuyến 474TĐ	Lắp đặt bộ chỉ thị sự cố trụ 90/1 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Công ty Cao su tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 Bến Mương tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1 Bến Mương tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49/1 Bến Mương tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 100A/1 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 137A/1 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 137A/1 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137A/1 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/121 Bầu Đôn 7 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/121 Bầu Đôn 7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/121 Bầu Đôn 7 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/121 Bầu Đôn 7 tuyến 472TĐ	234	1,9657	0,0039	0,0002	0,0000	0,099	840	
26	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 42/115 Bầu Đôn 17 tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA trụ 42/115 Bầu Đôn 17 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 160kVA trụ 42/115 Bầu Đôn 17 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	3	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 42/115 Bầu Đôn 17 tuyến 472TĐ	29	0,2436	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
27	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/115B Bầu Đôn 25 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/115B Bầu Đôn 25 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/115B Bầu Đôn 25 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/115B Bầu Đôn 25 tuyến 472TĐ	62	0,5208	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670	
28	06-04-26	07h30	06-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/111A Ấp 2.3 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/111A Ấp 2.3 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/111A Ấp 2.3 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	6	Áp 1, ấp 2 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/111A Ấp 2.3 tuyến 472TĐ	213	1,7893	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
29	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 9 đến trụ 9/6, từ trụ 12 đến trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 9 đến trụ 9/6, từ trụ 12 đến trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 9 đến trụ 9/6, từ trụ 12 đến trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương Q trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương Q trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, tháo hộp domino, kiêng lại dây hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương Q trụ 12/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	06-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7KV trụ 231B/81B/1 Cầu Máng tuyến 474TBI	Trụ 231B/81B/5, từ trụ 213B/81B/2 đến trụ 231B/81B/17 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm trụ 231B/81B/5, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 213B/81B/2 đến trụ 231B/81B/17 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 5 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 231B/81B/1 Cầu Máng tuyến 474TBI	98	1,2697	0,0024	0,0491	0,0001	0,016	146	

32	06-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 231B/59 tuyến 474TBI	Từ trụ 231B/57/1 đến trụ 231B/57/1/14 tuyến 474TBI	Kéo dây hạ áp từ trụ 231B/57/1 đến trụ 231B/57/1/14 tuyến 474TBI, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 5 xã Trà Vong	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 231B/59 tuyến 474TBI	102	1,3216	0,0024	0,0511	0,0001	0,016	146
33	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 167/5/36 Đông Hà 1 tuyến 471SN	Trạm 25kVA trụ 167/5/36 Đông Hà 1 tuyến 471SN	Thi công nâng công suất trạm, lắp đặt phụ kiện thay dây hạ áp từ trụ 167/5/34b đến trụ 167/5/37 tuyến 471SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/5/36 Đông Hà 1 tuyến 471SN	122	1,1681	0,0022	0,0611	0,0001	0,034	309
34	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 167/5/1 đến trụ 167/5/75/30 tuyến 471SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5/1 đến trụ 167/5/75/30 tuyến 471SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	06-04-26	08h00	06-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/8 Ninh Điện-10 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/8 Ninh Điện-10 tuyến 477SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 25kVA không mang tải tại trụ 128/46/8 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 25kVA trụ 128/46/8 Ninh Điện-10 tuyến 477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/82 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/82 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/82 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 208B/13 tuyến 476SD	Trụ 208B/13 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 208B/13 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 244A tuyến 476SD	Trụ 244A tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 244A tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 259 tuyến 476SD	Trụ 259 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 259 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 267 tuyến 476SD	Trụ 267 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 267 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 302/12/1HT đến trụ 302/12/13HT, từ trụ 302/12/6/1HT đến trụ 302/12/6/10HT, từ trụ 302/12/6/7HT đến trụ 302/12/6/7HT/4HT tuyến 471SD	Từ trụ 302/12/1HT đến trụ 302/12/13HT, từ trụ 302/12/6/1HT đến trụ 302/12/6/10HT, từ trụ 302/12/6/7HT đến trụ 302/12/6/7HT/4HT T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 302/12/1HT đến trụ 302/12/13HT, từ trụ 302/12/6/1HT đến trụ 302/12/6/10HT, từ trụ 302/12/6/7HT đến trụ 302/12/6/7HT/4HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

46	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 230B/1HT đến trụ 203B/8HT tuyến 478SD	Từ trụ 230B/1HT đến trụ 203B/8HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 230B/1HT đến trụ 203B/8HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
47	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4P, từ trụ 132/102/11HT/1T đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4P, từ trụ 132/102/11HT/1T đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/102/1HT đến trụ 132/102/11HT/4P, từ trụ 132/102/11HT/1T đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 17 tuyến 478SD-479SD	Trụ 17 tuyến 478SD-479SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 17 tuyến 478SD-479SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
49	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 25 tuyến 478SD-479SD	Trụ 25 tuyến 478SD-479SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 25 tuyến 478SD-479SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
50	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV Lộc Hoà từ trụ 106/24/6/24 đến trụ 106/24/6/24/8 tuyến 473TB	Từ trụ 106/24/6/24 đến trụ 106/24/6/24/8 tuyến 473TB	Cây TBA 50kVA trụ 106/24/6/24/8, sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 106/24/6/24, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh, khu phố Gia tân, phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Lộc Hoà tuyến 473TB	95	0,8563	0,0016	0,0471	0,0001	0,121	1.086	
51	06-04-26	08h00	06-04-26	10h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Trụ 106/8/37/4 tuyến 473TB	Trụ 106/8/37/4 tuyến 473TB	Đào rãnh tiếp địa	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
52	06-04-26	08h00	06-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	Trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	5	Công ty TNHH Kang Run Si	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,181	1.629	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**