

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.571.727	1.938.405	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2308,7	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1477,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-04-26	08h00	07-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	07-04-26	18h00	07-04-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

3	07-04-26	19h30	07-04-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-04-26	07h00	07-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	Phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	07-04-26	09h00	07-04-26	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	07-04-26	08h00	07-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	07-04-26	18h00	07-04-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	07-04-26	07h00	07-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110KV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa.	Đảm bảo an toàn cho Công ty TTĐ4 công tác	Bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Đảm bảo an toàn cho Công ty TTĐ4 công tác	Bảo dưỡng	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	07-04-26	08h00	07-04-26	13h00	XNLĐTN (CS1)	- TT TN điện Tây Ninh	- Ngăn TD41 Trạm 110kV Phước Đông	- Ngăn TD41 Trạm 110kV Phước Đông	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Phước Đông - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK	0	- Ngăn TD41 Trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện, cô lập: - Ngăn TD41 Trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện TD41 sang TD42

12	07-04-26	13h30	07-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) - TT TN điện Tây Ninh	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đông	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đông	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Phước Đông - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK	0	- Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện, cô lập: - Ngăn TD42 Trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện TD42 sang TD41
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/9 đến trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/9 đến trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang tuyến 480BC	Dung trụ, lắp phụ kiện đầu trụ, sang lưới thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 53/86B/22/16/9 đến trụ 53/86B/22/16/35 Phước Giang tuyến 480BC	Sửa chữa lớn khu vực Bến Cầu năm 2026	6	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	310	4,0072	0,0074	0,1553	0,0003	0,069	617		
2	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/36 đến trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/36 đến trụ 53/86B/22/16/45 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Vệ sinh sứ, bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/86B/22/16/36 đến trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 nhánh rẽ 22kV Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 Ấp A4 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 Ấp A4 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 82B/1 Bầu Nặng-8 tuyến 474TN	Từ trụ 82B/1/4/1 đến trụ 82B/1/4/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dung trụ, lắp phụ kiện, di dời trụ hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 82B/1/4/1 đến trụ 82B/1/4/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Ninh Thuận phường Ninh Thạnh.	Cắt CB trạm 250kVA trụ 82B/1 Bầu Nặng-8 tuyến 474TN	134	1,2961	0,0024	0,0671	0,0001	0,206	1.854		
6	07-04-26	08h30	07-04-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	6	Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Công Khai	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206		
7	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/105 Bầu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17 Bầu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17 Bầu Sen tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/2/25B Ấp I-F tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/2/25B Ấp I-F tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA, cáp lực, HTĐĐ tại trụ 75kVA trụ 471/2/25B Ấp I-F tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp 1, Phước Lộc xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 471/2/25B Ấp I-F tuyến 475TĐ	65	0,6287	0,0012	0,0326	0,0001	0,057	513		

9	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 80 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 80 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/96 Bầu Đôn 18 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/96 Bầu Đôn 18 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/96 Bầu Đôn 18 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	4	Áp 4 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/96 Bầu Đôn 18 tuyến 472TĐ	106	0,8904	0,0017	0,0001	0,0000	0,0000	0,079	670
11	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 4, áp 7 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 472TĐ	185	1,5541	0,0030	0,0001	0,0000	0,099	840	
12	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/78B Bầu Đôn 5 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/78B Bầu Đôn 5 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/78B Bầu Đôn 5 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 4 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/78B Bầu Đôn 5 tuyến 472TĐ	191	1,6045	0,0031	0,0001	0,0000	0,099	840	
13	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/71 Bầu Đôn 6 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/71 Bầu Đôn 6 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/71 Bầu Đôn 6 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 4 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/71 Bầu Đôn 6 tuyến 472TĐ	112	0,9409	0,0018	0,0001	0,0000	0,099	840	
14	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Phan Thị Thắm	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
15	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Tháp sáng thanh long Trần Văn An tuyến 472TĐ	Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Tháp sáng thanh long Trần Văn An tuyến 472TĐ	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Tháp sáng thanh long Trần Văn An tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Trần Văn An	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Tháp sáng thanh long Trần Văn An tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
16	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 54/86A DNTN Trường Cửu tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 54/86A DNTN Trường Cửu tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ Hồ Thị Tiến trụ 54/86A tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Hồ Thị Tiến	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 54/86A DNTN Trường Cửu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
17	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	Thay TI định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
18	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty CP môi trường Thái Tuấn tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty CP môi trường Thái Tuấn tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ Trạm 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty CP môi trường Thái Tuấn tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	4	Khách hàng Công ty CP môi trường Thái Tuấn Công ty cổ phần môi trường công nghiệp An Huy VNC Tây Ninh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty CP môi trường Thái Tuấn tuyến 476TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
19	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 270/45B/1 Công ty TNHH kỹ thuật Bách Phú tuyến 471TB	Trạm 560kVA trụ 270/45B/1 Công ty TNHH kỹ thuật Bách Phú tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ Trạm 560kVA trụ 270/45B/1 Công ty TNHH kỹ thuật Bách Phú tuyến 471TB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Bách Phú, Công ty TNHH Hình Khái Thịnh	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 270/45B/1 Công ty TNHH kỹ thuật Bách Phú tuyến 471TB	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	

20	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 54/104A/1 Trạm bom Thanh Hà tuyến 476TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 54/104A/1 Trạm bom Thanh Hà tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Công ty CP cấp thoát nước Tây Ninh trụ 54/104A/1 tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Công ty CP cấp thoát nước Tây Ninh	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 54/104A/1 Trạm bom Thanh Hà tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
21	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 227/1 Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành tuyến 471TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 227/1 Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ Nguyễn Quang Hưng trụ 227/1 tuyến 471TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Nguyễn Quang Hưng	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 227/1 Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành tuyến 471TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
22	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	Trạm 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam	Cắt 3LBFCO Trạm 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
23	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/30/1 khu hành chính VRG tuyến 472TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/30/1 khu hành chính VRG tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/30/1 khu hành chính VRG tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/30/1 khu hành chính VRG tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580
24	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	07-04-26	07h30	07-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA Long Mỹ B trụ 2B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 160kVA Long Mỹ B trụ 2B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, tháo hộp domino, kiêng lại dây hạ áp trạm 160kVA Long Mỹ B trụ 2B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

29	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 34 đến trụ 34/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 34 đến trụ 34/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 34 đến trụ 34/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Cửa Số 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt CB trạm 15kVA Đèn đường Cửa Số 7 trụ 33 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt CB , FCO, tháo hotline trạm 15kVA Hàn tiện Hiệp An 1 trụ 34 Âu Cơ tuyến 471TN	198	1,6950	0,0035	0,0882	0,0002	0,157	1.257
30	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 36 đến trụ 36/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 36 đến trụ 36/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 36 đến trụ 36/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Cửa Số 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt CB trạm 160kVA Cửa Số 7D trụ 39B Âu Cơ tuyến 471TN	63	0,5393	0,0011	0,0281	0,0001	0,105	838
31	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 41 đến trụ 41/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 41 đến trụ 41/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 41 đến trụ 41/7P Âu Cơ tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	28	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt CB trạm 160kVA Cửa Số 7D trụ 39B Âu Cơ tuyến 471TN	106	0,9074	0,0019	0,0472	0,0001	0,524	4.189
32	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 52 đến trụ 52/6P Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 52 đến trụ 52/6P Âu Cơ tuyến 471TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 52 đến trụ 52/6P Âu Cơ tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA Hiệp An A trụ 50 Âu Cơ tuyến 471TN	134	1,1471	0,0024	0,0597	0,0001	0,157	1.257
33	07-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 159B/34/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	Từ trụ 159B/34/14 đến trụ 159B/34/14/14, từ trụ 159B/34/1 đến trụ 159B/34/14 tuyến 474TBI	Thay trụ hạ áp từ trụ 159B/34/14 đến trụ 159B/34/14/14, xử lý khiếm khuyết từ trụ 159B/34/1 đến trụ 159B/34/14 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp Mới xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 159B/34/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	118	1,5289	0,0028	0,0591	0,0001	0,016	146
34	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/36/47 Bô Túc 12 tuyến 475SN	Trạm 25kVA trụ 173/36/47 Bô Túc 12 tuyến 475SN	Thi công nâng công suất trạm chuyển đầu nối trạm sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 173/36/45B đến trụ 173/36/51 tuyến 475SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp 2 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/36/47 Bô Túc 12 tuyến 475SN	25	0,2394	0,0004	0,0125	0,0000	0,034	0
35	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngô	Từ trụ 173/36 đến trụ 173/36/125 tuyến 475SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/36/125 tuyến 475SN	Phát quang hành lang lưới điện	6	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,069	0
36	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

37	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 475CM, 477CM	Từ trụ 23/2 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/2 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	07-04-26	06h00	07-04-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM nhận điện tuyến 478TN đến LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	07-04-26	17h00	07-04-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	07-04-26	05h30	07-04-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	- LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477CM nhận điện tuyến 471CM đến LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM - Cắt LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	07-04-26	17h30	07-04-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	- LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt LBS 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	07-04-26	07h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV đường Trần phú tuyến 477CM, 475CM	Từ trụ 23/3 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM	- Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/3 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM - ĐL Tân Ninh kết hợp ộp bọc cách điện, xử lý kiểm khuyết từ trụ 23/38 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Sửa chữa lớn 2026	30	Khu phố Ninh Bình, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 475CM và đóng DTĐ 475-76CM - Cắt MC 477CM và đóng DTĐ 477-76CM - Cắt DS trụ 15/41/86 Ma Thiên Lãnh tuyến 478TN - Cắt DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt DS trụ 23/2 Kênh Tây tuyến 477CM	419	4,1454	0,0069	0,2332	0,0004	1,029	10.288
43	07-04-26	08h00	07-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Trạm biến áp 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay 6VT (22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	5	Khách hàng: Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
44	07-04-26	08h00	07-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kVA từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11T tuyến 478SD	Từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11T tuyến 478SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 50kVA (trụ 79/22/6), lắp 01 kẹp quai (trụ 79/22/6/6T), kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller khách hàng từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/11T tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 79/22/1 tuyến 478SD	126	0,4409	0,0021	0,0245	0,0001	0,011	40

45	07-04-26	08h00	07-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Lắp trạm biến áp 2x25kVA trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	07-04-26	08h00	07-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 79/23 Cầu Trường 3 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 79/23 Cầu Trường 3 tuyến 478SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 79/23 Cầu Trường 3 tuyến 478SD	68	0,2379	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
47	07-04-26	13h30	07-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 479SD	Trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 479SD	Thay 3CT (150/5)A trung áp định kỳ trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	10	Khách hàng: Công ty TNHH Hồng Phát	Cắt Recloser, DS 3 pha trụ 266/7/2; Cắt 3 LBFCO trụ 266/1, trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
48	07-04-26	13h30	07-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 152 Thành Long 5 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 152 Thành Long 5 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA tại trụ 152 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bắc Bến Sỏi xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 152 Thành Long 5 tuyến 473SD	41	0,1435	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
49	07-04-26	13h30	07-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 151b đến trụ 151b/14 tuyến 473SD	Từ trụ 151b đến trụ 151b/14 tuyến 473SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyên đầu nối cáp muller khách hàng, cân pha trạm biến áp từ trụ 151b đến trụ 151b/14 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bắc Bến Sỏi xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 152 Thành Long 5 tuyến 473SD	41	0,1435	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
50	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 35/63/1T An Phú T.63/1T tuyến 474TB	Từ trụ 35/63/1T đến trụ 35/63/19 tuyến 474TB	Sang lưới, thu hồi trụ và phụ kiện trụ 35/63/3B và bảo trì, phát quang lưới điện từ trụ 35/63/2 đến trụ 35/63/19 tuyến 474TB	Chiết tính, sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 35/63/1T An Phú T.63/1T tuyến 474TB	664	5,9849	0,0111	0,3326	0,0006	0,543	4.887	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					

1	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/20 đến trụ 53/142/6/50/21 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/20 đến trụ 53/142/6/50/21 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Thi công lắp đặt giàn giáo, bọc hotline để kéo dây dẫn, dây chống sét, cấp quang đường dây 500kV Đức Hòa - Chon Thành từ trụ 53/142/6/50/20 đến trụ 53/142/6/50/21 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Phục vụ thi công đường dây 500kV	8	Áp Phước Trung, áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	375	4,8474	0,0090	0,1879	0,0003	0,091	823	
2	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/2 đến trụ 53/142/6/50/62; từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/2 đến trụ 53/142/6/50/62; từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/6/50/2 đến trụ 53/142/6/50/62; từ trụ 53/142/6/50/21 đến trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	0	Áp Phước Trung, áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	07-04-26	08h00	07-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 190/9 đến trụ 190/9B, từ trụ 190/9 đến trụ 190/9/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 190/9 đến trụ 190/9B, từ trụ 190/9 đến trụ 190/9/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sang thùng công tơ, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 190/9 đến trụ 190/9B, từ trụ 190/9 đến trụ 190/9/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 22/TT-ĐLHT	8	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Thượng Thủ Thanh B trụ 190/9B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	88	0,7533	0,0016	0,0392	0,0001	0,157	1.257	
4	07-04-26	07h00	07-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 82 Tân Phước - A, trạm 2x37,5kVA trụ 96 Tân Phước - C, trạm 15kVA trụ 80 DNTN Quốc Thanh (Tân Phước - 2), trạm 50kVA trụ 31 Tân Phước - T, trạm 15kVA trụ 19 Tân Trung - 1, trạm 2x37,5kVA trụ 17 Tân Trung - C, trạm 50kVA trụ 40 ĐT.785 - H, trạm 50kVA trụ 46 Tân Trung - B, trạm 50kVA trụ 68 Tân Phước - B tuyến 471CM	Từ trụ 23/3 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM	- Làm biên pháp an toàn bản giao đơn vị ngoài trông trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/3 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM - ĐL Tân Ninh kết hợp ốp bọc cách điện, xử lý khiếm khuyết từ trụ 23/38 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Sửa chữa lớn 2026	12	Khu phố Tân Phước, Tân Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm trạm 2x25kVA trụ 82 Tân Phước - A, trạm 2x37,5kVA trụ 96 Tân Phước - C, trạm 15kVA trụ 80 DNTN Quốc Thanh (Tân Phước - 2), trạm 50kVA trụ 31 Tân Phước - T, trạm 15kVA trụ 19 Tân Trung - 1, trạm 2x37,5kVA trụ 17 Tân Trung - C, trạm 50kVA trụ 40 ĐT.785 - H, trạm 50kVA trụ 46 Tân Trung - B, trạm 50kVA trụ 68 Tân Phước - B tuyến 471CM	260	2,5723	0,0043	0,1447	0,0002	0,137	1.372	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**