

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.545.213	1.505.865	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2362,3	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1798,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	08-04-26	08h00	08-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	08-04-26	18h00	08-04-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	08-04-26	19h30	08-04-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	Phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	Phòng điều hành, phòng hợp bộ, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, tủ RTU, tủ RACK Camera. Đường nội bộ, hàng rào xung quanh trạm. Thiết bị PCCC và nhà bom PCCC.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-04-26	08h00	08-04-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-04-26	08h00	08-04-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-04-26	18h00	08-04-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	08-04-26	07h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Đảm bảo an toàn cho Công ty TTD4 công tác	Bảo dưỡng	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 nhánh rẽ 22kV Phước Lập tuyến 480BC	Dung trụ, lắp phụ kiện đầu trụ, sang lưới thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 Phước Lập tuyến 480BC	Sửa chữa lớn khu vực Bến Cầu năm 2026	10	Áp Phước Đông, áp Phước Lập, áp Phước Hội xã Phước Chi	Cắt 3 LBFCO trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 480BC	881	11,3882	0,0211	0,4413	0,0008	0,343	3,087		
2	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/53 Áp A4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/53 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 tuyến 480BC	Vệ sinh sứ, bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/1 đến trụ 53/117/10/52/53 Áp A4 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Đông, áp Phước Lập, áp Phước Hội xã Phước Chi	Cắt 3 LBFCO trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

7	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/16 Phước Lợi 1B tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/89, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4, 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/89, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4, 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 121 Đá Hàng 12 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 121 Đá Hàng 12 tuyến 477TĐ	Xử lý nâng độ cao lưới hạ áp từ trụ 124 đến trụ 125 tuyến 477TĐ, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 121 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 121 Đá Hàng 12 tuyến 477TĐ	170	1,4281	0,0028	0,0001	0,0000	0,079	670	
9	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 50B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 50B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 50B/1 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/55A Bầu Đôn 3 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/55A Bầu Đôn 3 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/55A Bầu Đôn 3 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	8	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/55A Bầu Đôn 3 tuyến 472TĐ	238	1,9993	0,0039	0,0003	0,0000	0,158	1.350	
15	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/54 Bầu Đôn 15 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/54 Bầu Đôn 15 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/54 Bầu Đôn 15 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/54 Bầu Đôn 15 tuyến 472TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,099	840	

16	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/50A Bầu Đồn 20 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/50A Bầu Đồn 20 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/50A Bầu Đồn 20 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/50A Bầu Đồn 20 tuyến 472TĐ	157	1,3189	0,0026	0,0001	0,0000	0,099	840
17	08-04-26	07h30	08-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/38 Bầu Đồn 1 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/38 Bầu Đồn 1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/38 Bầu Đồn 1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/38 Bầu Đồn 1 tuyến 472TĐ	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,099	840
18	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B đến trụ 2B/3, từ trụ 10B đến 10B/8, từ trụ 10B/7 đến 10B/7/1, từ trụ 14 đến trụ 14/5 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Từ trụ 2B đến trụ 2B/3, từ trụ 10B đến 10B/8, từ trụ 10B/7 đến 10B/7/1, từ trụ 14 đến trụ 14/5 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2B đến trụ 2B/3, từ trụ 10B đến 10B/8, từ trụ 10B/7 đến 10B/7/1, từ trụ 14 đến trụ 14/5 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 57 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 57 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha. Tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 57 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	08-04-26	08h30	08-04-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Đền đường Thị trấn trụ 54 tuyến 475TBI	Trụ 54 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Đền đường Thị trấn trụ 54 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Đền đường Thị trấn trụ 54 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
22	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 125/19/5 Thạnh Phước tuyến 478TBI	Từ trụ 125/19/6 đến trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Xử lý khuyết, tháp đá, bảo trì trạm từ trụ 125/19/6 đến trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 125/19/5 Thạnh Phước tuyến 478TBI	278	3,6019	0,0067	0,1393	0,0003	0,016	146
23	08-04-26	09h30	08-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 trụ 58B/92/40 tuyến 472TBI	Trụ 58B/92/40 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ TBA 250kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 trụ 58B/92/40 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO TBA 250kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 trụ 58B/92/40 tuyến 472TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
24	08-04-26	13h30	08-04-26	14h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Công ty Phát Tài Liên trụ 81B/1 tuyến 474TBI	Trụ 81B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Công ty Phát Tài Liên trụ 81B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Ngô Thị Dung	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Công ty Phát Tài Liên trụ 81B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
25	08-04-26	14h30	08-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x100kVA Công ty TNHH Hiếu Hiền trụ 48/33/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/33/1 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x100kVA Công ty TNHH Hiếu Hiền trụ 48/33/1 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ	1	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ SBM	Cắt 3FCO TBA 3x100kVA Công ty TNHH Hiếu Hiền trụ 48/33/1 tuyến 477TBI	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,004	10
26	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

28	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 94 đến trụ 113 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 94 đến trụ 113 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	08-04-26	08h00	08-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 60/4 TT Châu Thành-H và TT Châu Thành-19 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 60/4 TT Châu Thành-H và TT Châu Thành-19 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4 TT Châu Thành-H và TT Châu Thành-19 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và Tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 60/4 TT Châu Thành-H và TT Châu Thành-19 tuyến 473SD	32	0,1120	0,0005	0,0062	0,0000	0,011		40
30	08-04-26	08h00	08-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 46 Đền đường Ngã ba Sọ tuyến 473SD	Trạm biến áp 15kVA trụ 46 Đền đường Ngã ba Sọ tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 46 Đền đường Ngã ba Sọ tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Phòng Kinh tế hạ tầng và Trung tâm Văn Hóa Thể Thao xã Châu Thành	Cắt 3 CB, 2 FCO trạm 2x25kVA trụ 46/1 Trung tâm Văn Hóa Thể Thao huyện Châu Thành; Cắt 1 CB, 1 FCO và Tháo 2 hotline trạm biến áp 15kVA trụ 46 Đền đường Ngã ba Sọ tuyến 473SD	4	0,0140	0,0001	0,0008	0,0000	0,011		40
31	08-04-26	08h00	08-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 60/4/13P TT Châu Thành-M tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 60/4/13P TT Châu Thành-M tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P TT Châu Thành-M tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 60/4/13P TT Châu Thành-M tuyến 473SD	95	0,3324	0,0016	0,0185	0,0001	0,011		40
32	08-04-26	08h00	08-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành-F tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành-F tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 69 TT Châu Thành-F tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 3 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 69 TT Châu Thành-F tuyến 473SD	41	0,1435	0,0007	0,0080	0,0000	0,011		40
33	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 159/21/IHT đến trụ 159/21/2IHT tuyến 473SD	Từ trụ 159/21/IHT đến trụ 159/21/2IHT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 159/21/IHT đến trụ 159/21/2IHT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	08-04-26	08h00	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/2 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/2 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/2 đến trụ 128/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	08-04-26	13h30	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 76/7 TT Châu Thành-8 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 76/7 TT Châu Thành-8 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/7 TT Châu Thành-8 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 3 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 76/7 TT Châu Thành-8 tuyến 473SD	59	0,2064	0,0010	0,0115	0,0001	0,011		40
37	08-04-26	13h30	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 132/34 Hòa Hội A tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 132/34 Hòa Hội A tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/34 Hòa Hội A tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 132/34 Hòa Hội A tuyến 477SD	60	0,2099	0,0010	0,0117	0,0001	0,011		40
38	08-04-26	13h30	08-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA NHNN Thành Long trụ 165/1 NHNN Thành Long tuyến 473SD	Trạm biến áp 15kVA NHNN Thành Long trụ 165/1 NHNN Thành Long tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 165/1 NHNN Thành Long tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Ngân hàng Nông nghiệp Thành Long	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 15kVA NHNN Thành Long trụ 165/1 NHNN Thành Long tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011		40

5	08-04-26	10h30	08-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						
6	08-04-26	13h30	08-04-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa Rông Đen tuyến 471HT	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						
7	08-04-26	15h00	08-04-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đặng Công Dương trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Công Dương	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên