

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.460.621	1.625.465	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	2424,3	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-04-26	08h00	13-04-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	13-04-26	13h00	13-04-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	13-04-26	19h00	13-04-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	13-04-26	07h00	13-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	13-04-26	06h30	13-04-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inverter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	13-04-26	08h00	13-04-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	13-04-26	18h00	13-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	13-04-26	07h00	13-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	13-04-26	07h00	13-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 165	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/21 Ấp Voi 16 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/21 Ấp Voi 16 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 41/21 Ấp Voi 16 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Voi xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41/21 Ấp Voi 16 tuyến 473BC ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	125	0,6284	0,0030	0,0244	0,0001	0,103	360		
2	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/20 Ấp Voi 27 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/20 Ấp Voi 27 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 41/20 Ấp Voi 27 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Voi xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41/20 Ấp Voi 27 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	13-04-26	13h30	13-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 480BC	Thu hồi trạm 75kVA ngưng vận hành trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Ấp Phước Dân xã Phước Chi	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ Phước Chi 18 tuyến 480BC	132	0,6636	0,0032	0,0257	0,0001	0,137	480		

4	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Trạm bơm Long Hưng tuyến 476BC	Trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Trạm bơm Long Hưng tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Trạm bơm Long Hưng tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 180kVA trụ 194/7/44/2 Trạm bơm Long Hưng tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
5	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 203B/1 Hộ kinh doanh Phạm Văn Tường tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 203B/1 Hộ kinh doanh Phạm Văn Tường tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 203B/1 Hộ kinh doanh Phạm Văn Tường tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Phạm Văn Tường	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 203B/1 Hộ kinh doanh Phạm Văn Tường tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
6	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/16B/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Trạm Bơm Long Khánh 1) tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/16B/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Trạm Bơm Long Khánh 1) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 221/16B/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Trạm Bơm Long Khánh 1) tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng công ty TNHH MTC Khai thác Thủy lợi Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/16B/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch (Trạm Bơm Long Khánh 1) tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
7	13-04-26	13h30	13-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/108/41P/4 Công ty TNHH SX TM Bảo Phúc tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/108/41P/4 Công ty TNHH SX TM Bảo Phúc tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 221/108/41P/4 Công ty TNHH SX TM Bảo Phúc tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng công ty TNHH SX TM Bảo Phúc	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/41P/4 Công ty TNHH SX TM Bảo Phúc tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
8	13-04-26	13h30	13-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 288B/1/3 DNTN Đại Nam 2 tuyến 476BC	Trạm 400kVA trụ 288B/1/3 DNTN Đại Nam 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 288B/1/3 DNTN Đại Nam 2 tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	5	Khách hàng DNTN Đại Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 288B/1/3 DNTN Đại Nam 2 tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
9	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/16 Phước Bình 1 A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/89, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4, 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1 A tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/13, từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/89, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4, 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1 A tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/25, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/25, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/12 đến trụ 262/29, từ trụ 262/12/1 đến trụ 262/12/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 262/12 đến trụ 262/29, từ trụ 262/12/1 đến trụ 262/12/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 276B/1 đến trụ 276B/11, từ trụ 279 đến trụ 279/1, trụ 280, từ trụ 281B đến trụ 281B/1, từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 276B/1 đến trụ 276B/11, từ trụ 279 đến trụ 279/1, trụ 280, từ trụ 281B đến trụ 281B/1, từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	13-04-26	07h00	13-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/89/1 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/9 Ấp Láng tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc, thu hồi vật tư từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/9 Ấp Láng tuyến 476HT	Sửa chữa lớn	8	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO tại trụ 48B/89/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 48B/89 Ấp Láng tuyến 476HT. - Cắt CB điện kế đèn đường (No: 1911611824) tại trụ 48B/109 Ấp Láng tuyến 476HT	114	1,2237	0,0020	0,0635	0,0001	0,091	910	
14	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	12	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	202	1,6969	0,0033	0,0000	0,0000	264,000	2,244	
15	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 472TĐ	102	0,8568	0,0017	0,0000	0,0000	176,000	1,496	
16	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 472TĐ	149	1,2517	0,0025	0,0000	0,0000	176,000	1,496	
17	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 471TB	Trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 471TB	216	1,8145	0,0036	0,0000	0,0000	176,000	1,496	
18	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/38/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/38/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/38/1 Phước Đức tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/74/1 Bầu Đôn tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/74/1 Bầu Đôn tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/74/1 Bầu Đôn tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 42/74/1 tuyến 477TĐ	Trụ 42/74/1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa, căng lại dây neo trung áp trụ 42/74/1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

22	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 54/27/1A/1 Cty CP Đầu tư Năng lượng Tái tạo QTC2 tuyến 476TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 54/27/1A/1 Cty CP Đầu tư Năng lượng Tái tạo QTC2 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Hệ thống đo đếm trung áp trụ 54/27/1A/1 Cty CP Đầu tư Năng lượng Tái tạo QTC2 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/25/2 Cty CP Phát triển Công Nghiệp Xanh VN tuyến 477TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/25/2 Cty CP Phát triển Công Nghiệp Xanh VN tuyến 477TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Hệ thống đo đếm trung áp trụ 42/25/2 Cty CP Phát triển Công Nghiệp Xanh VN tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/1 Rạch Sơn 10 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/1 Rạch Sơn 10 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 183/1 Rạch Sơn 10 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 186 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	13-04-26	07h30	13-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 88 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 88 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Kiểm tra cáp quang điện lực, dây ra sau công tơ từ trụ 88 đến trụ 95/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Hưng Minh Tâm	Trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thượng Phẩm 5 trụ 4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thượng Phẩm 5 trụ 4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thượng Phẩm 5 trụ 4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cát CB, FCO, tháo hotline trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thượng Phẩm 5 trụ 4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cát CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	55	0,4708	0,0010	0,0245	0,0001	0,157	1.257	

31	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Cao su Tư Hợp tuyến 474TBI	Trụ 110/15, từ trụ 110/2 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm trụ 110/15, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 110/2 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cất LBFCO trụ 110/1 Cao su Tư Hợp tuyến 474TBI	30	0,3887	0,0007	0,0150	0,0000	0,016	146
32	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/49 Công ty Trường Thịnh tuyến 475SN	Từ trụ 173/36/49/1 đến trụ 173/36/49/3 tuyến 475SN	Thi công dựng trụ, lắp phụ kiện từ trụ 173/36/49/1 đến trụ 173/36/49/3 tuyến 475SN	Nhận thầu thi công	50	Công ty Trường Thịnh	Cất REC trụ 173/36/49/1 và 3LTD trụ 173/36/49 tuyến 475SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	1,715	15.433
33	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 100kVA Nguyễn Thúy Oanh trụ 167/18/28/1T tuyến 471SN	Trạm 100kVA Nguyễn Thúy Oanh trụ 167/18/28/1T tuyến 471SN	Thay TI định kỳ trạm 100kVA Nguyễn Thúy Oanh trụ 167/18/28/1T tuyến 471SN	Thay TI hạ thế định kỳ	5	Nguyễn Thúy Oanh	Cất 01 FCO trạm 100kVA Nguyễn Thúy Oanh trụ 167/18/28/1T tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,057	514
34	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 100kVA trụ 167/18/100/31 tuyến 471SN	Trạm 100kVA trụ 167/18/100/31 tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 167/18/100/31 tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	5	Trần Văn Trừ	Cất 01 FCO trạm 100kVA trụ 167/18/100/31 tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,057	514
35	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/55B tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/55B tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA trụ 167/5/55B tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ	2	Ngô Minh Lực	Cất 01 FCO trạm 50kVA trụ 167/5/55B tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
36	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 167/5/75/30/19/1T tuyến 471SN	Trạm 25kVA trụ 167/5/75/30/19/1T tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 167/5/75/30/19/1T tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	1	Nguyễn Văn Dũng	Cất 01 FCO trạm 25kVA trụ 167/5/75/30/19/1T tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
37	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 100kVA trụ 167/5/75/30/111/1T tuyến 471SN	Trạm 100kVA trụ 167/5/75/30/111/1T tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 167/5/75/30/111/1T tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	5	Đồn Biên phòng Suối Lam	Cất 01 FCO trạm 100kVA trụ 167/5/75/30/111/1T tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,057	514
38	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 7/1B tuyến 471TH.	Trạm 3x25 kVA trụ 7/1B tuyến 471TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25 kVA trụ 7/1B tuyến 471TH.	Thay công tơ định kỳ	3	VNPT TÂY NINH	Cất 03 FCO trạm 3x25 kVA trụ 7/1B tuyến 471TH.	4	0,0383	0,0001	0,0020	0,0000	0,034	309
39	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 11 tuyến 471TH	Trạm 25kVA trụ 11 tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 11 tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	1	Đoàn Đức Quyền	Cất 01 FCO trạm 25kVA trụ 11 tuyến 471TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
40	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 21/1 tuyến 471TH	Trạm 75kVA trụ 21/1 tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 21/1 tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	3	Đặng Minh Thành	Cất 01 FCO trạm 75kVA trụ 21/1 tuyến 471TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
41	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 41/6/5 tuyến 471TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 41/6/5 tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37.5 kVA trụ 41/6/5 tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ	5	Lê Quang Hào TRẦN THỊ SỬA	Cất 03 FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 41/6/5 tuyến 471TH	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,057	514
42	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 12B tuyến 477TH.	Trạm 3x15 kVA trụ 12B tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15 kVA trụ 12B tuyến 477TH.	Thay công tơ định kỳ	1	Lâm Văn An	Cất 03 FCO trạm 3x15 kVA trụ 12B tuyến 477TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
43	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 26/1 đến trụ 26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 26/1 đến trụ 26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/8/10 Ba Chàm 7 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/8/10 Ba Chàm 7 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật từ 186/189/8/10 đến trụ 186/189/8/10/11 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA trụ 186/189/8/10 Ba Chàm 7 tuyến 473SD	42	0,1469	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40

46	13-04-26	08h00	13-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/22/29/16 Ba Chàm 3 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/22/29/16 Ba Chàm 3 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 186/190/22/29/16 đến trụ 186/190/22/29/16/10P, từ trụ 186/190/22/29/16 đến trụ 186/190/22/29/16/11T tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	52	0,1818	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40
47	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/18C đến trụ 141/18/28/18C/11, từ trụ 141/18/28/17 đến trụ 141/18/28/17/6 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/18C đến trụ 141/18/28/18C/11, từ trụ 141/18/28/17 đến trụ 141/18/28/17/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/18C đến trụ 141/18/28/18C/11, từ trụ 141/18/28/17 đến trụ 141/18/28/17/6 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/11B đến trụ 141/18/28/11B/6 từ trụ 141/18/28/11B/5B đến trụ 141/18/28/11B/5B/6, từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/4B tuyến 476SD	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/11B đến trụ 141/18/28/11B/6 từ trụ 141/18/28/11B/5B đến trụ 141/18/28/11B/5B/6, từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/4B tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/18/28/11B đến trụ 141/18/28/11B/6 từ trụ 141/18/28/11B/5B đến trụ 141/18/28/11B/5B/6, từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/4B tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 202 đến trụ 286, từ trụ 205 đến trụ 205/1, từ trụ 220 đến trụ 220/1 tuyến 471SD	Từ trụ 202 đến trụ 286, từ trụ 205 đến trụ 205/1, từ trụ 220 đến trụ 220/1 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 202 đến trụ 286, từ trụ 205 đến trụ 205/1, từ trụ 220 đến trụ 220/1 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/70 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/70 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/70 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
51	13-04-26	13h30	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/189/31/33 Gò Cây Da và Gò Cây Da A tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/189/31/33 Gò Cây Da và Gò Cây Da A tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 186/189/31/29 đến trụ 186/189/31/36 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Tân Định xã Hòa Hội	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm trụ 2x25kVA trụ 186/189/31/33 Gò Cây Da và Gò Cây Da A tuyến 473SD	29	0,1014	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40
52	13-04-26	13h30	13-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 75kVA trụ 186/189/31/64 Lô Cò tuyến 473SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 186/189/31/64 Lô Cò tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 186/189/31/57 đến trụ 186/189/31/64, từ trụ 186/189/31/59 đến trụ 186/189/31/59/8 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Tân Định xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 75kVA trụ 186/189/31/64 Lô Cò tuyến 473SD	128	0,4475	0,0021	0,0249	0,0001	0,011	40
53	13-04-26	08h00	13-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới điện hạ áp từ trụ 25C/30/25A/7A/11/1 đến trụ 11/1/3 thuộc trạm 50kVA trụ 25C/30/25B/16 Tịnh Phong tuyến 478TB	Từ trụ 25C/30/25A/7A/11/1 đến trụ 11/1/3 tuyến 478TB	Phát quang, lưới điện hạ áp từ trụ 25C/30/25A/7A/11 đến trụ 11/1/3 tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 25C/30/25B/16 Tịnh Phong tuyến 478TB	96	0,8656	0,0016	0,0481	0,0001	0,024	217
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Đơn vị		Công ty																			
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
	Không có																					
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Đơn vị		Công ty																	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên