

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	24.291.403	2.313.648	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	1348,5	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	853,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	02-01-26	19h00	02-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	02-01-26	18h00	02-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	02-01-26	18h00	08-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	02-01-26	20h00	08-01-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
5	02-01-26	08h00	02-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, kiểm tra và lập biên bản lưu hồ sơ các bình PCCC theo quy định, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nói thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 53 Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 18 đến trụ 53 đường dây 22kV Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 53 Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 nhánh rẽ 22kV Giồng Két tuyến 480BC	Từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 nhánh rẽ 22kV Giồng Két tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 Giồng Két tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 476BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/14/31 Đĩa Xù - Huyện Đội BC tuyến 479BC	Từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/14/31 đường dây 22kV Đĩa Xù - Huyện Đội BC tuyến 479BC	Lắp biên số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/14 đến trụ 103B/14/31 Đĩa Xù - Huyện Đội BC tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC - 479MB	Từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC - 479MB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 476BC - 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
7	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 103/10 đến trụ 103/12, từ trụ 103/13 đến trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 103/10 đến trụ 103/12, từ trụ 103/13 đến trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/10 đến trụ 103/12, từ trụ 103/13 đến trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
8	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Phú I trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trạm 50kVA Trường Phú I trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Phú I trụ 103/13/14P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
9	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm tra dây hạ áp bị đứt kiềng trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
10	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
11	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, từ trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, từ trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, từ trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	Trụ 85/94B/51 tuyến 479TH	Thay cáp lực, đo đếm TBA 50kVA trụ 85/94B/51 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 85/136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	124	1,6066	0,0030	0,0621	0,0001	0,032	292			
13	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV trụ 106B Tân Biên Bình Lương tuyến 474TBI	Trụ 107 đến trụ 258 tuyến 474TBI	Phát quang, chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

14	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trụ 85/146 tuyến 474TH	Trụ 85/146 tuyến 474TH	Bảo trì thí nghiệm định kỳ thiết bị Recloser trụ 85/146 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	300	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà, ấp Tân Khai xã Tân Lập	- Cắt REC và DS trụ 85/11 Suối Ky tuyến 479TH - Cắt REC và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt REC và DS trụ 85/283/62 Chàng Riềc tuyến 474TH	2373	22,7202	0,0421	1,1888	0,0022	10,288	92,595
15	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trụ 85/146C tuyến 474TH	Trụ 85/146C tuyến 479TH	Bảo trì thí nghiệm định kỳ thiết bị LBS trụ 85/146C tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà, ấp Tân Khai xã Tân Lập	- Cắt REC và DS trụ 85/11 Suối Ky tuyến 479TH - Cắt REC và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt REC và DS trụ 85/283/62 Chàng Riềc tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
16	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trụ 85/246 tuyến 474TH	Trụ 85/246 tuyến 474TH	Bảo trì thí nghiệm định kỳ thiết bị LBS trụ 85/246 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà, ấp Tân Khai xã Tân Lập	85/146 Hội Thành tuyến 474TH - Cắt REC và DS trụ 85/283/62 Chàng Riềc tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trụ 85/283/62 tuyến 474TH	Trụ 85/283/62 tuyến 474TH	Bảo trì thí nghiệm định kỳ thiết bị Recloser trụ 85/283/62 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà, ấp Tân Khai xã Tân Lập	- Cắt LBS và DS trụ 85/246 Bàu Rã tuyến 474TH - Cắt REC và DS trụ 85/283/62 Chàng Riềc tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/6/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/10 tuyến 478SD	Từ trụ 89 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/6/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/6/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18T, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/10 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	02-01-26	08h00	02-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/1HT đến trụ 132/102/11HT/3P, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/1HT đến trụ 132/102/11HT/3P, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 132/102/1P đến trụ 132/102/15P, từ trụ 132/1HT đến trụ 132/102/11HT/3P, từ trụ 132/102/11HT đến trụ 132/102/11HT/6T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	02-01-26	08h00	02-01-26	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Thanh Hải trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tươi tiêu Trần Thanh Hải	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
2	02-01-26	10h00	02-01-26	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Đỗ Tấn Hưng trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng	Cắt FCO trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
3	02-01-26	13h30	02-01-26	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Dư Văn Toàn trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dư Văn Toàn	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Do thay đổi kế hoạch công tác.					

4	02-01-26	15h00	02-01-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Thay thiết bị định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TD	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
---	----------	-------	----------	-------	----------------------------------	----------------------------------	--	---	---	--------------------------	---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên