

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.696.464	2.145.672	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2364,3	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1786,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-01-26	07h00	06-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Từ TBA 220kV Tây Ninh đến trụ 26, từ TBA 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	06-01-26	07h00	06-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	06-01-26	07h00	06-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 410 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	06-01-26	07h00	06-01-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	06-01-26	08h00	06-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giải accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ toàn trạm trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-01-26	18h00	06-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	06-01-26	19h30	06-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	06-01-26	08h00	06-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu, đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	06-01-26	08h00	06-01-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Vệ sinh máy lạnh toàn trạm	Vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn cho máy lạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	06-01-26	13h00	06-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Vệ sinh máy lạnh toàn trạm	Vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn cho máy lạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	06-01-26	18h00	06-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	06-01-26	20h00	06-01-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

12	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	06-01-26	13h30	06-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 130B/11/1 Tràm Xá Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 130B/11/1 tuyến 474TBI	Thay MBA ri dầu trụ 130B/11/1 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 130B/11/1 Tràm Xá Tân Phong tuyến 474TBI	201	1,0128	0,0048	0,0392	0,0002	0,009	33
16	06-01-26	08h00	06-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 50kVA Tân Phong 18 trụ 143/1 trụ 143 tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 143B/11 tuyến 474TBI	Trụ 143/1 tuyến 474TBI	Thu hồi trạm 50kVA trụ 143/1 tuyến 474TBI không vận hành, chuyển lèo hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA Tân Phong 18 trụ 143/1 và tháo hotline trụ 143 tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 143B/11 tuyến 474TBI	68	0,3426	0,0016	0,0132	0,0001	0,006	22
17	06-01-26	08h00	06-01-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x15kVA Phan Văn Lén trụ 48/49/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/49/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x15kVA Phan Văn Lén trụ 48/49/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Phan Văn Lén	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Phan Văn Lén trụ 48/49/1 tuyến 477TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
18	06-01-26	10h00	06-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	Trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Công ty TNHH Lê Bá Thành	Cắt 3FCO TBA 400kVA Công ty TNHH Lê Bá Thành trụ 104/103B/2 tuyến 475TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
19	06-01-26	13h30	06-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,016	57
20	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/71 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Trụ 167/5/71/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Thay trụ hạ áp sang lưới trụ 167/5/71/3 tuyến 471SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 167/5/71 Đông Hà 10 tuyến 471SN	76	0,7277	0,0013	0,0381	0,0001	0,206	1.852
22	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Trường THCS Tân Đông trụ 185B tuyến 473SN	Từ trụ 185B/1 đến trụ 185B/8 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 185B/1 đến trụ 185B/8 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	3	Trường trung học cơ sở Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 185B/1 nhánh rẽ 12,7kV Trường trung học cơ sở Tân Đông tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926

23	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 164/7HT đến trụ 164/7HT/17HT tuyến 476SD	Từ trụ 164/7HT đến trụ 164/7HT/17HT tuyến 476SD	Kéo dây hạ áp và lắp kiện từ trụ 164/7HT đến trụ 164/7HT/17HT tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/6T Thanh Phước 10 tuyến 476SD	128	0,8997	0,0021	0,0499	0,0001	0,034	240		
26	06-01-26	13h30	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 79/7/21/1 đến trụ 79/7/21/1/8 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/21/1 đến trụ 79/7/21/1/8 tuyến 478SD	Kéo dây hạ áp và lắp kiện từ trụ 79/7/21/1 đến trụ 79/7/21/1/8 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83/1 đến trụ 83/11 KCX Linh Trung tuyến 476TB	Từ trụ 83/1 đến trụ 83/11 tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83/1 đến trụ 83/11 tuyến 476TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 8 đến trụ 16 tuyến 476KCNTB-478KCNTB	Từ trụ 8 đến trụ 16 tuyến 476KCNTB-478KCNTB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 8 đến trụ 16 tuyến 476KCNTB-478KCNTB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 6 đến trụ 6/10 tuyến 473TB	Từ trụ 6 đến trụ 6/10 tuyến 473TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 6/10 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
1	06-01-26	07h30	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2/51/1 Bến Kinh tuyến 473TB	Từ trụ 169/112/1 đến trụ 169/112/36 tuyến 473TB	Dựng trụ xen lưới trung áp 169/112/16, di dời TBA trụ 169/112/15B, thu hồi đường dây trung áp từ trụ 169/112/1 đến trụ 169/112/14, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 312/2/51/1 Bến Kinh tuyến 473TB	519	5,0612	0,0089	0,2744	0,0005	0,362	3.439	
C. HOTLINE																					

1	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đội QLĐ Tráng Bàng	Trụ 25B tuyến 475KCNTB	Trụ 25B tuyến 475KCNTB	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh dựng trụ xen lưới trung áp trụ 25B (Thi công Hotline)	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 475KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------	---	----------------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	06-01-26	08h00	06-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 44/3 đến trụ 44/7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 44/3 đến trụ 44/7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 44/3 đến trụ 44/7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Tăng cường công tác kiểm tra lưới mùa khô 2026					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên