

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.178.947	2.018.023	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2403,0	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1808,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1.	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1.	- Kiểm tra định kỳ sau 01 năm lắp đặt DCL 172-1, 172-2, Relay bảo vệ và mạch nhĩ thứ MC 172 Trạm 220kV Tân Biên. - Bảo dưỡng ngăn ngừa phát nhiệt thiết bị ngăn 172 Trạm 220kV Tân Biên.	TNĐK và bảo dưỡng thiết bị.	0	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	07-01-26	07h00	07-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 410	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	07-01-26	07h00	07-01-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-01-26	08h00	07-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ toàn trạm trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-01-26	18h00	07-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Tràng Bàng	Trạm 110kV Tràng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	07-01-26	19h30	07-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	07-01-26	09h00	07-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu, đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	07-01-26	09h00	07-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngát và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngát 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	07-01-26	08h00	07-01-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	07-01-26	13h30	07-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/5 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/5 Áp Bến tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/43 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53 đến trụ 53/43 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 nhánh rẽ 12,7kV Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/42B đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/62 đến trụ 48B/141 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 48B/62 đến trụ 48B/141 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 240 đến trụ 245B, từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 240 đến trụ 245B, từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 198 đến trụ 205 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mề nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 198 đến trụ 205 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TĐ	Dung trụ hạ áp BTLT 8,5m ghép trụ 126/32/5/1 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 201 khách hàng Nguyễn Hoàng Siêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Kiểm tra thay toppin, sứ đứng, kiểm lại dây pha trung áp bị gãy kiểm từ trụ 180/25 đến trụ 180/29, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/13 đến trụ 180/52/7, từ trụ 180/32B đến trụ 180/32B/23 tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cát LBFCO trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	334	2,5617	0,0055	0,0004	0,0003	0,158	1.350	
9	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 161/20/8, 175/11, 175/15, 175/16, 175/30, 175/30B, 175/31 tuyến 477TB	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 161/20/8, 175/11, 175/15, 175/16, 175/30, 175/30B, 175/31 tuyến 477TB	Lắp biến số trụ nhánh rẽ hạ áp từ trụ 161/20/8, 175/11, 175/15, 175/16, 175/30, 175/30B, 175/31 tuyến 477TB	Chiết tính số 182 khách hàng Công ty Nam Đô	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 209/4/2P, 216/3/1/7, 54/112/6t, 54/112/10/3, 54/112/26, 221/1B tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 209/4/2P, 216/3/1/7, 54/112/6t, 54/112/10/3, 54/112/26, 221/1B tuyến 476TĐ	Lắp biến số trụ nhánh rẽ hạ áp từ trụ 209/4/2P, 216/3/1/7, 54/112/6t, 54/112/10/3, 54/112/26, 221/1B tuyến 476TĐ	Chiết tính số 182 khách hàng Công ty Nam Đô	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 289 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 289 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 289 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

14	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 6B đến trụ 6B/8, từ trụ 10B đến trụ 10B/9, từ trụ 43 đến trụ 43/7, từ trụ 52 đến trụ 52/14, từ trụ 52/3 đến trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Từ trụ 6B đến trụ 6B/8, từ trụ 10B đến trụ 10B/9, từ trụ 43 đến trụ 43/7, từ trụ 52 đến trụ 52/14, từ trụ 52/3 đến trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6B đến trụ 6B/8, từ trụ 10B đến trụ 10B/9, từ trụ 43 đến trụ 43/7, từ trụ 52 đến trụ 52/14, từ trụ 52/3 đến trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 15kVA Nguyễn Văn Gắm trụ 103B/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trạm 15kVA Nguyễn Văn Gắm trụ 103B/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thay công tơ trạm 15kVA Nguyễn Văn Gắm trụ 103B/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thay công tơ hỏng	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Nguyễn Văn Gắm trụ 103B/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
16	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 15kVA Chăn nuôi Trường Phú 1 trụ 32/43/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Trạm 15kVA Chăn nuôi Trường Phú 1 trụ 32/43/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Thay công tơ trạm 15kVA Chăn nuôi Trường Phú 1 trụ 32/43/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Thay công tơ hỏng	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Chăn nuôi Trường Phú 1 trụ 32/43/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
17	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Thay công tơ trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Thay công tơ hỏng	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
18	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Thời trụ 19/1 Trần Phú tuyến 475LH	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Thời trụ 19/1 Trần Phú tuyến 475LH	Thay công tơ trạm 15kVA Hàn tiện Long Thời trụ 19/1 Trần Phú tuyến 475LH	Thay công tơ hỏng	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Hàn tiện Long Thời trụ 19/1 Trần Phú tuyến 475LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
19	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Trung Z trụ 192/10/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 50kVA Long Trung Z trụ 192/10/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay công tơ trạm 50kVA Long Trung Z trụ 192/10/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay công tơ hỏng	4	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Trung Z trụ 192/10/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	0,0514	0,0001	0,0027	0,0000	0,045	363	
20	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ hỏng	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	6	0,0514	0,0001	0,0027	0,0000	0,131	1.047	
21	07-01-26	08h00	07-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 185C/11 Chợ Mỏ Công tuyến 474TBI	Từ trụ 185C/11 đến trụ 185C/22 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 185C/11 đến trụ 185C/22 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 1 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 185C/11 Chợ Mỏ Công tuyến 474TBI	101	0,5089	0,0024	0,0197	0,0001	0,006	22	
22	07-01-26	13h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 196B/1 Thanh Tân tuyến 474TBI	Từ trụ 196B/2 đến trụ 196B/7 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 196B/2 đến trụ 196B/7 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Tân xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 196B/1 Thanh Tân tuyến 474TBI	89	0,4484	0,0021	0,0173	0,0001	0,006	22	
23	07-01-26	08h00	07-01-26	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x25kVA Cơ sở Nguyễn Văn Tâm trụ 152A tuyến 474TBI	Trụ 152A tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA Cơ sở Nguyễn Văn Tâm trụ 152A tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Cơ sở Nguyễn Văn Tâm	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cơ sở Nguyễn Văn Tâm trụ 152A tuyến 474TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6	
24	07-01-26	10h00	07-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	Trụ 187/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Xay lúa Tô Thị Tay	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4	

25	07-01-26	13h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 160kVA Cơ sở Lê Bình Trọng trụ 231B/73/1T tuyến 474TBI	Trụ 231B/73/1T tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 160kVA Cơ sở Lê Bình Trọng trụ 231B/73/1T tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Cơ sở Lê Bình Trọng	Cắt 3FCO TBA 160kVA Cơ sở Lê Bình Trọng trụ 231B/73/1T tuyến 474TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0005	19
26	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH	Từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 84/1T đến trụ 84/25T tuyến 473SD	Từ trụ 84/1T đến trụ 84/25T tuyến 473SD	Kéo dây hạ áp và lắp kiện từ trụ 84/1T đến trụ 84/25T tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đước	Cắt CB trạm trụ 82 Xóm Ruộng 1, trụ 88/1/7 Châu Thành 12A, trụ 88/1/7/9 Xóm Ruộng 4 tuyến 473SD	418	3,7776	0,0070	0,2094	0,0004	0,034	309
30	07-01-26	08h00	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 202 đến trụ 279 tuyến 471SD	Từ trụ 202 đến trụ 279 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 202 đến trụ 279 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	07-01-26	07h30	07-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 23/76/17 đến trụ 23/76/21/1 thuộc trạm 50kVA trụ 23/76/16 Gia Lộc T.23/76/16 tuyến 473TB	Từ trụ 23/76/17 đến trụ 23/76/21/1 tuyến 473TB	Phát quang, chỉnh trụ nghiêng và căng lại dây hạ áp từ trụ 23/76/17 đến trụ 23/76/21/1 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA trụ 23/76/16 Gia Lộc T.23/76/16 tuyến 473TB	56	0,5352	0,0009	0,0296	0,0001	0,036	344
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				

1	07-01-26	08h00	07-01-26	12h00	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 479KCNTB	Đường dây 22kV tuyến 479KCNTB	Thao tác đóng DS trụ 8/2 và kiểm tra HTĐĐ điểm đấu nối tại vị trí trụ 8/2 tuyến 479KCNTB	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Cắt MC 479KCNTB - Đóng DS trụ 8/2 tuyến 479KCNTB - Đóng MC 479KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Lưu ý: TĐH Linh Trung chưa đăng ký khai thác phụ tải tuyến 479KCNT B
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên