

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.612.829	2.186.879	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2321,7	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1760,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI				
															SAIDI	SAIFI						SAIDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	08-01-26	07h00	08-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	08-01-26	07h00	08-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	08-01-26	07h00	08-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cù Chi -172 KCN Trảng Bàng	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-01-26	07h00	08-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-01-26	07h00	08-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bãi, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	08-01-26	08h00	08-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-01-26	19h00	08-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-01-26	18h00	08-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	08-01-26	08h00	08-01-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Vệ sinh máy lạnh toàn trạm	Vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn cho máy lạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	08-01-26	13h00	08-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Vệ sinh máy lạnh toàn trạm	Vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn cho máy lạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	08-01-26	18h00	08-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
12	08-01-26	20h00	08-01-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/11P/1 đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/11P/1 đến trụ 160/11P/19 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Lắp biển số trụ và biển báo nguy hiểm từ trụ 160/11P/1 đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171/63/2; từ trụ 171/77 đến trụ 171/84 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	Từ trụ 171/63/2; từ trụ 171/77 đến trụ 171/84 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	Lắp biển số trụ và biển báo nguy hiểm từ trụ 171/63/2; từ trụ 171/77 đến trụ 171/84 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/52 Bàu Tép 34 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/52 Bàu Tép 34 tuyến 479BC	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 104/1/52 Bàu Tép 34 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bàu Tép 35 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bàu Tép 35 tuyến 479BC	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 104/1/76B/4 Bàu Tép 35 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/81 Bàu Tép 36 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/81 Bàu Tép 36 tuyến 479BC	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 104/1/81 Bàu Tép 36 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không cắt điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 59/8 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 59/8 đến trụ 140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 15 đến trụ 58 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 15 đến trụ 58 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	08-01-26	07h30	08-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	08-01-26	07h30	08-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ Hùng Vương từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ Hùng Vương từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TĐ	Sửa chữa, nâng độ cao biển số trụ nhánh rẽ từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26 tuyến 476TĐ	Chiết tính số 182 khách hàng Công ty Nam Đô	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	08-01-26	07h30	08-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ Phước Thạnh từ trụ 209 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ Phước Thạnh từ trụ 209 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Sửa chữa, nâng độ cao biển số trụ nhánh rẽ đầu nối trụ 209/C, 209/5B, 209/16A, 209/17B, 209/19B, 209/21 tuyến 476TĐ	Chiết tính số 182 khách hàng Công ty Nam Đô	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	08-01-26	07h30	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	08-01-26	07h30	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 77 đến trụ 77/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 77 đến trụ 77/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 77 đến trụ 77/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	08-01-26	08h00	08-01-26	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B tuyến 471TBI	Trụ 32B tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	VIỄN THÔNG TÂY NINH	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Bưu điện Tân Biên 2 trụ 32B tuyến 471TBI	2	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,003	0,003	6
16	08-01-26	10h00	08-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x50kVA CS SX Liên Tấn Phát trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	Trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x50kVA CS SX Liên Tấn Phát trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Công ty TNHH SXTM Thiên Hưng	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA CS SX Liên Tấn Phát trụ 17/3B/1 tuyến 476TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	4
17	08-01-26	13h30	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 320kVA Trang trại Nguyễn Thanh Cường 2 trụ 85/94B/28/10B/1 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/28/10B/1 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ TBA 320kVA Trang trại Nguyễn Thanh Cường 2 trụ 85/94B/28/10B/1 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ	3	Nguyễn Thanh Cường	Cắt 3FCO TBA 320kVA Trang trại Nguyễn Thanh Cường 2 trụ 85/94B/28/10B/1 tuyến 474TH	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,016	0,016	57
18	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH	Từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH	- Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 112/20/48/83 đến trụ 112/20/48/210 đường dây 22kV tuyến 480TH - Lắp tiếp đất lại trụ 112/20/48/126, trụ 112/20/48/129, trụ 112/20/48/134, trụ 112/20/48/210 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

19	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29 từ trụ 234/178/29/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29 từ trụ 234/178/29/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29 từ trụ 234/178/29/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 42/2 Công ty CP XNK Dầu khí Việt Cam tuyến 475BC	Trạm 250kVA trụ 42/2 Công ty CP XNK Dầu khí Việt Cam tuyến 475BC	Thay công tơ hư hỏng màn hình trạm 250kVA trụ 42/2 Công ty CP XNK Dầu khí Việt Cam tuyến 475BC	Thay công tơ hư hỏng	4	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dầu Khí Việt Cam	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 42/2 Công ty CP XNK Dầu khí Việt Cam tuyến 475BC	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,137	1.235	
2	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng	2	- Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới	Cắt CB và FCO trụ 53/100/12/4/1 trạm 37,5kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206	
3	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 166/7/1/1 Áp Mới tuyến 474TBI	Trụ 166/7/1/6 tuyến 474TBI	Lắp và bảo trì trạm biến áp trụ 166/7/1/6, xử lý MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Mới xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 166/7/1/1 Áp Mới tuyến 474TBI	105	1,3604	0,0025	0,0526	0,0001	0,046	411	

4	08-01-26	07h00	08-01-26	07h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	MC 478 trạm 110kV Thành Công	MC 478 trạm 110kV Thành Công	Đo dòng vị pha tuyến 478TC và 474AH tại trụ T2-478TC đường C4 KCN Thành Thành Công	Kiểm tra đồng vị pha	0	Không mất điện	Đóng/Cắt MC 478 trạm 110kV Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	DS T2- 478TC đường C4 KCN Thành Thành Công đang vị trí cắt
C. HOTLINE																						
1	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 15 tuyến 473MB - 471MB	Trụ 15 tuyến 473MB-471MB	Xử lý ép lại mối nối trung áp nóng đỏ (6 mối nối) trụ 15 tuyến 473MB-471MB	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 475 trạm 110kV Bến Cầu. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 43 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 473 trạm 110kV Mộc Bài. - Cắt LBS Xuyên Á trụ 14 và DS trụ 15 tầng dưới tuyến 471MB (đang vận hành tuyến 475BC)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC (đang vận hành tuyến 476SD)	Trụ 342 tuyến 476BC (đang vận hành tuyến 476SD)	Xử lý LTD pha giữa hướng Cầu Gò Chai bị nóng đỏ trụ 342 tuyến 476BC	Xử lý kiểm khuyết	3	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Khóa chế độ tự đóng lại MC476 trạm 110kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Sư Đoàn 5, Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC. - Cắt LBFCO trụ 342/1 Long Hòa 1 tuyến 476BC (đang vận hành tuyến 476SD) - Cắt LTD trụ 342 Long Vĩnh tuyến 476BC (đang vận hành tuyến 476SD).	202	2,6111	0,0048	0,1012	0,0002	0,103	926	926	
3	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV Thanh Điền - Long Vĩnh từ trụ 169 đến trụ 341B tuyến 476SD	Trụ 342 tuyến 476BC	Bàn giao Trung tâm thí nghiệm Điện Tây Ninh xử lý LTD pha giữa hướng Cầu Gò Chai bị nóng đỏ	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Sư Đoàn 5, Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAR, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân S trụ 91/69/23/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tăng cường công tác kiểm tra lưới mùa khô 2026					
2	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAR, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân Q trụ 91/69/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tăng cường công tác kiểm tra lưới mùa khô 2026					
3	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAR, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân X trụ 91/69/23/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tăng cường công tác kiểm tra lưới mùa khô 2026					
4	08-01-26	08h00	08-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tháo tụ bù 2,5kVAR trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trường Ân M2 trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tăng cường công tác kiểm tra lưới mùa khô 2026					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên