

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.781.861	2.283.907	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2403,5	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1791,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-01-26	18h00	13-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	13-01-26	19h30	13-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	13-01-26	08h00	13-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Trảng Bàng	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-01-26	08h00	13-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tân Châu	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-01-26	18h00	13-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tây Ninh	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-01-26	20h00	13-01-26	21h30	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tây Ninh	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-01-26	08h00	13-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Tủ hợp bộ C41 Trạm 110kV Tây Ninh.	- Lắp đặt bộ giám sát phóng điện online tủ hợp bộ C41 trạm 110kV Tây Ninh	Đo phóng điện online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-01-26	07h00	13-01-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ	Từ trụ 08 đến TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	13-01-26	07h00	13-01-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến TBA 110kV Mộc Bài, TBA 110kV Bến Cầu, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	13-01-26	07h00	13-01-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 13 đến trụ 13/1 thuộc trạm 250kVA trụ 9 Thuận Tây 19 tuyến 471MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 13 đến trụ 13/1 thuộc trạm 250kVA trụ 9 Thuận Tây 19 tuyến 471MB	Kéo dây hạ áp từ trụ 13 đến trụ 13/1 thuộc trạm 250kVA trụ 9 Thuận Tây 19 tuyến 471MB	Sửa chữa thường xuyên	2	Tổng Đài Viễn Thông Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 13/1 Tổng Đài Viễn Thông Bến Cầu tuyến 473MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
2	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/2 Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/2 nhánh rẽ 22kV Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/77B đến trụ 53/77B/2 Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/21T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/21T nhánh rẽ 12,7kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/21T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12/36P đến trụ 53/100/12/36P/1 Bắc Bình Phú 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/36P đến trụ 53/100/12/36P/1 nhánh rẽ 12,7kV Bắc Bình Phú 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/36P đến trụ 53/100/12/36P/1 Bắc Bình Phú 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 28 đến trụ 55 Ninh Lộc tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 28 đến trụ 55 Ninh Lộc tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 179 đến trụ 206 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 179 đến trụ 206 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/9B/1 tuyến 473TD	Từ trụ 5B/9B/1 đến trụ 5B/9B/14 tuyến 473TD	Kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 5B/9B/10, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5B/9B/1 đến trụ 5B/9B/14 tuyến 473TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 5B/9B/1 tuyến 473TD	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500
9	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 5B/1 tuyến 473TD	Từ trụ 5B/1 đến trụ 5B/27 tuyến 473TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5B/1 đến trụ 5B/27 tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Tờ trình SCTX 73/TTr-DHT	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	292	2,4997	0,0052	0,1300	0,0003	0,157	1.257
14	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Tờ trình SCTX 73/TTr-DHT	8	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,157	1.257
15	13-01-26	08h00	13-01-26	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x15kVA Trường tiểu học Thạnh An trụ 41B/1 tuyến 478TBI	Trụ 41B/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Trường tiểu học Thạnh An trụ 41B/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Trường Tiểu học Thạnh Bình A (Cơ sở 2)	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Trường tiểu học Thạnh An trụ 41B/1 tuyến 478TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
16	13-01-26	09h30	13-01-26	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA DNTN Tiến Đức Huy trụ 51/1 tuyến 474TBI	Trụ 51/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA DNTN Tiến Đức Huy trụ 51/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	HKD nhà nghỉ Đức Huy	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Tiến Đức Huy trụ 51/1 tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
17	13-01-26	10h30	13-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA DNTN Thành Đạt trụ 48/22/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/22/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA DNTN Thành Đạt trụ 48/22/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Công ty TNHH Thành Đạt Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Thành Đạt trụ 48/22/1 tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,002	2
18	13-01-26	13h30	13-01-26	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA Chi nhánh Cty cổ phần tập đoàn Hoa Sen trụ 86B/1 tuyến 474TBI	Trụ 86B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Chi nhánh Cty cổ phần tập đoàn Hoa Sen trụ 86B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Phan Minh Nhứt	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Chi nhánh Cty cổ phần tập đoàn Hoa Sen trụ 86B/1 tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
19	13-01-26	15h00	13-01-26	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA DNTN Hoà Thuận Thắng trụ 139/1 tuyến 474TBI	Trụ 139/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA DNTN Hoà Thuận Thắng trụ 139/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ Thuận Tiên Phát	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Hoà Thuận Thắng trụ 139/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
20	13-01-26	16h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 15kVA HTT Nguyễn Công Danh trụ 171B/45/1 tuyến 471CM	Trụ 171B/45/1 tuyến 471CM	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 15kVA HTT Nguyễn Công Danh trụ 171B/45/1 tuyến 471CM	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Nguyễn Công Danh	Cắt FCO TBA 15kVA HTT Nguyễn Công Danh trụ 171B/45/1 tuyến 471CM	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
21	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp từ trụ 17 đến trụ 17/169 và các nhánh rẽ tuyến 476TBI	Từ trụ 17 đến trụ 17/169 và các nhánh rẽ tuyến 476TBI	Cân pha, chuyển muller trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV trụ 167/5/75/1A Đông Hà 2 tuyến 471SN	Từ trụ 167/5/75/30/33B đến trụ 167/5/75/30/39B tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 167/5/75/30/33B đến trụ 167/5/75/30/39B tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	20	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 167/5/75/1A nhánh rẽ Đông Hà 2 tuyến 471SN	239	2,2883	0,0042	0,1197	0,0002	0,686	6.173
23	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/37/1 Bùi Danh Quân tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/37/1 Bùi Danh Quân tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ khách hàng trụ 167/5/75/30/37/1 tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Danh Quân	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/37/1 tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
24	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/16/8P Chu Thanh Thủy tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/16/8P Chu Thanh Thủy tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ khách hàng trụ 167/5/75/16/8P tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ	3	Chu Thanh Thủy	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/75/16/8P tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
25	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 167/5/55A/1 Vũ Thị Khoan tuyến 471SN	Trạm 25kVA trụ 167/5/55A/1 Vũ Thị Khoan tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ khách hàng trụ 167/5/55A/1 tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ	3	Vũ Thị Khoan	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 167/5/55A/1 tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
26	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/55/1P Nguyễn Thị Thu Trang tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/55/1P Nguyễn Thị Thu Trang tuyến 471SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/55/1P tuyến 480SN	Thay hệ thống đo đếm	3	Nguyễn Thị Thu Trang	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/75/30/55/1P tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
27	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờn trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	13-01-26	08h00	13-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 23/143/8 đến trụ 23/143/8/2 đường 785 tuyến 479CM	Thay cáp lực hạ thế, thay giá T thành đá composit, thay thùng điện kế trạm 75kVA trụ 23/143/8 Khedol O, thay điện kế không truyền dữ liệu trạm 2x37,5kVA trụ 23/143/8/2 khedol P tuyến 479CM	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 32/2025)	55	Áp Tân Trung B xã Tân Phú; khu phố Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM - Cắt DS trụ 23/143 đường 785 tuyến 479CM	338	1,1704	0,0056	0,0658	0,0003	1,886	6.602

30	13-01-26	13h30	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 15/41/83 Ninh Trung - C tuyến 475CM	Trạm 2x25kVA trụ 15/41/83 Ninh Trung - C tuyến 475CM	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 15/41/83 Ninh Trung - C tuyến 475CM	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	1	Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 15/41/83 Ninh Trung - C tuyến 475CM	11	0,0381	0,0002	0,0021	0,0000	0,034	120
31	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 25/38/54/1 Hàn tiện Võ Thị Sung tuyến 473CM	15kVA trụ 25/38/54/1 Hàn tiện Võ Thị Sung tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 15kVA trụ 25/38/54/1 Hàn tiện Võ Thị Sung tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 25/38/54/1 Hàn tiện Võ Thị Sung tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
32	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/16A/45/1 Công ty TNHH Tấn Tài tuyến 471CM	50kVA trụ 25/16A/45/1 Công ty TNHH Tấn Tài tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 50kVA trụ 25/16A/45/1 Công ty TNHH Tấn Tài tuyến 471CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/16A/45/1 Công ty TNHH Tấn Tài tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
33	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 25/62 Hộ tưới tiêu Phạm Thành Triệu tuyến 473CM	25kVA trụ 25/62 Hộ tưới tiêu Phạm Thành Triệu tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 25/62 Hộ tưới tiêu Phạm Thành Triệu tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 25/62 Hộ tưới tiêu Phạm Thành Triệu tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
34	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 25/56B Hộ tưới tiêu Lê Thị Bích Hồng tuyến 473CM	25kVA trụ 25/56B Hộ tưới tiêu Lê Thị Bích Hồng tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 25/56B Hộ tưới tiêu Lê Thị Bích Hồng tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 25/56B Hộ tưới tiêu Lê Thị Bích Hồng tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
35	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 25/58/4 Hộ tưới tiêu Trần Thái Bình tuyến 473CM	37,5kVA trụ 25/58/4 Hộ tưới tiêu Trần Thái Bình tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 25/58/4 Hộ tưới tiêu Trần Thái Bình tuyến 473CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 25/58/4 Hộ tưới tiêu Trần Thái Bình tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
36	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 25/22B Nguyễn Công Thanh tuyến 471CM	3x50kVA trụ 25/22B Nguyễn Công Thanh tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 25/22B Nguyễn Công Thanh tuyến 471CM	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 25/22B Nguyễn Công Thanh tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
37	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 25/16A/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	15kVA trụ 25/16A/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 15kVA trụ 25/16A/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 25/16A/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
38	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/24 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/24 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/24 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	13-01-26	08h00	13-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 130/18/10T/1 đến trụ 130/18/10T/4 tuyến 471SD	Từ trụ 130/18/10T/1 đến trụ 130/18/10T/4 tuyến 471SD	Thay trụ, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 130/18/10T/1 đến trụ 130/18/10T/4 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 130/7/8 Đồng Khởi 16A tuyến 471SD	45	0,1582	0,0008	0,0088	0,0000	0,011	40
41	13-01-26	13h30	13-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 89/21/39/6 đến trụ 89/21/39/6/2 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/39/6 đến trụ 89/21/39/6/2 tuyến 478SD	Chỉnh trụ, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 89/21/39/6 đến trụ 89/21/39/6/2 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Trường xã Hào Đước	Cắt CB trạm 50kVA trụ 89/21/39/14 Áp Trường 8 tuyến 478SD	52	0,1828	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40

42	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 3x15kVA trụ 169/39B Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Miền Nam tuyến 473TB	Trụ 169/39B Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Miền Nam tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Miền Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 169/39B Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Miền Nam tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326
43	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyến 473TB	Trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam)	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 43B/1 Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam) tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-01-26	07h30	13-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV Xóm Bàu trụ 25C/47B tuyến 478TB	Từ trụ 25C/47B/1 đến trụ 25C/47B/16/11 tuyến 478TB	- Thu hồi trụ trung thế. - Thu hồi TBA 1x50kVA tại trụ 25C/47B/16/11; Có lập TBA 2x50kVA tại trụ 25C/47B/3, TBA 1x75kVA tại trụ 25C/47B/16 tuyến 478TB. - Đầu nối lèo lưới hạ áp vào cáp lộ ra và đóng điện các TBA XDM tại trụ 25C/47B/5, 25C/47B/13, 25C/47B/16/11 tuyến 478TB. - Đào pha và đầu nối NRTA 3P vào tuyến 478TB tại trụ 25C/47B/1. - Đầu nối NRTA 3P vào tuyến 478TB tại trụ 25C/30/11.	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố Tịnh Phong, Phường An Tịnh	Cắt 03 LBFCO trụ 25C/47B/1 và tháo 03 hotline nhánh rẽ trụ 25C/47B tuyến 478TB	285	2,7793	0,0049	0,1507	0,0003	0,362	3.439	
C. HOTLINE																					
1	13-01-26	08h00	13-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Trụ 6 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Thay LA pha giữa và pha bìa trong tầng trên tuyến 482TN; gia cố giáp niu tầng cường bằng dây thép 6 đầu hướng về trụ 7 tuyến 472TN, 482TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472TN, MC 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên