

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.189.431	1.750.248	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2425,7	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1841,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	14-01-26	07h00	14-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	từ trụ 97/51 đến TBA 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	14-01-26	07h00	14-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ, 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2	Từ trạm 110kV An Hội đến trạm 220kV Đức Hòa 2.	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	14-01-26	18h00	14-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Tráng Bàng	Trạm 110kV Tráng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	14-01-26	19h30	14-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1) Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	14-01-26	08h00	14-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	14-01-26	08h00	14-01-26	11h00	XNLĐTN (CS1) Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	14-01-26	13h30	14-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	14-01-26	09h00	14-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	14-01-26	09h00	14-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/4B đến trụ 98/6B Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/4B đến trụ 98/6B nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	- Cây hoàn chỉnh trạm 3x50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 98/4B Thị Trấn 39 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 98/6B Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 98/2 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	130	1,6804	0,0031	0,0651	0,0001	0,137	1.235	
2	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/40 Áp I-D1 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/14/41/3/5/3 đến trụ 118/138/14/41/3/5/3/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Thay trụ, căng dây, sang lưới hạ áp từ trụ 118/138/14/41/3/5/3 đến trụ 118/138/14/41/3/5/3/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/138/14/40 Áp I-D1 tuyến 475TĐ	68	0,6608	0,0012	0,0341	0,0001	0,034	306	
3	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/2/33B Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/33B/2 đến trụ 471/2/33B/4, từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, đổ bê tông, sang lưới trung hạ áp, lắp vật tư thiết bị, thu hồi vật tư, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/33B/2 đến trụ 471/2/33B/4, từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/2/33B Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	59	0,6370	0,0011	0,0328	0,0001	0,057	570	
4	14-01-26	08h00	14-01-26	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/42B Tuổi tiêu Nguyễn Thanh Tuấn tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 253/42B Tuổi tiêu Nguyễn Thanh Tuấn tuyến 477HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng Nguyễn Thanh Tuấn	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Tuấn	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/42B Tuổi tiêu Nguyễn Thanh Tuấn tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
5	14-01-26	08h00	14-01-26	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/51B/1 Tuổi tiêu Phạm Văn Nhân tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/51B/1 Tuổi tiêu Phạm Văn Nhân tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng Phạm Văn Nhân	Thay công tơ lệch thời gian	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Văn Nhân	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/51B/1 Tuổi tiêu Phạm Văn Nhân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
6	14-01-26	09h00	14-01-26	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Thay công tơ hồng	5	Khu phố Ninh Bình, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	51	0,0551	0,0009	0,0028	0,0000	0,057	57	
7	14-01-26	10h00	14-01-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú tuyến 474TN	Thay 03 TI hồng trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú tuyến 474TN	Thay 03 TI hồng	6	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú tuyến 474TN	226	0,3660	0,0041	0,0189	0,0002	0,206	309	

8	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 Xóm Bỏ tuyến 472TĐ	Từ trụ 128/65/43A/1 đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ	Kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 128/65/43A/5, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65/43A/1 đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Xóm Bỏ xã Phước Thạnh	Cát LBFCO trụ 128/65/43A/1 Xóm Bỏ tuyến 472TĐ	108	0,9072	0,0018	0,0000	0,0000	0,059	500
9	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 Xóm Bỏ tuyến 472TĐ	Từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Da tuyến 472TĐ	Từ trụ 128/72/1 đến trụ 128/72/17 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/72/1 đến trụ 128/72/17 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang, căng dây hạ áp bị chùng, kiềng lại dây hạ áp từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cát CB trạm 75kVA trụ 32/40 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tờ trình SCTX 73/TTr-ĐHT	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	141	1,2070	0,0025	0,0628	0,0001	0,157	1.257
15	14-01-26	08h00	14-01-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA Công ty TNHH TMDV Dương Minh Hiếu trụ 140/7B/5/10/2 tuyến 471TBI	Trụ 140/7B/5/10/2 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA Công ty TNHH TMDV Dương Minh Hiếu trụ 140/7B/5/10/2 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Công ty TNHH SX-TM GH Tây Ninh	Cát 3FCO TBA 3x25kVA Công ty TNHH TMDV Dương Minh Hiếu trụ 140/7B/5/10/2 tuyến 471TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
16	14-01-26	10h00	14-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH TM Thanh Đông (Kho hàng)	Cát 3FCO TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	4	0,0086	0,0001	0,0003	0,0000	0,007	11
17	14-01-26	13h30	14-01-26	15h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x15kVA Bảo hiểm xã hội Tân Biên trụ 42B/1 tuyến 474TBI	Trụ 42B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x15kVA Bảo hiểm xã hội Tân Biên trụ 42B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên	Cát 3FCO TBA 3x15kVA Bảo hiểm xã hội Tân Biên trụ 42B/1 tuyến 474TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6

18	14-01-26	15h30	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA Đèn đường thị trấn 4 trụ 43/9/1T tuyến 474TBI	Trụ 43/9/1T tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Đèn đường thị trấn 4 trụ 43/9/1T tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Đèn đường thị trấn 4 trụ 43/9/1T tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
19	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp từ trụ 52 đến trụ 283 và các nhánh rẽ tuyến 479TBI	Từ trụ 52 đến trụ 283 và các nhánh rẽ tuyến 479TBI	Cân pha, chuyển muller trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/45 Tuổi tiêu Nguyễn Thế Hùng tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/45 Tuổi tiêu Nguyễn Thế Hùng tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 85/45 tuyến 479TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Nguyễn Thế Hùng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/45 Tuổi tiêu Nguyễn Thế Hùng tuyến 479TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
21	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/139 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Bùi tuyến 479TH	Trạm 50kVA trụ 85/139 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Bùi tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 85/139 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Nguyễn Văn Bùi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 85/139 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Bùi tuyến 479TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
22	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/46/6 Áp Tân Lâm 1 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/46/6 Áp Tân Lâm 1 tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 85/158/47/46/6 tuyến 479TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/158/47/46/6 Áp Tân Lâm 1 tuyến 479TH	22	0,2106	0,0004	0,0110	0,0000	0,103	926
23	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/30 Hội Thành 30 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/30 Hội Thành 30 tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 85/158/47/30 tuyến 479TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 85/158/47/30 Hội Thành 30 tuyến 479TH	14	0,1340	0,0002	0,0070	0,0000	0,103	926
24	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 286/22/5 Công ty cổ phần đường Nước Trong tuyến 473SN	Trạm 50kVA trụ 286/22/5 Công ty cổ phần đường Nước Trong tuyến 473SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 286/22/5 tuyến 473SN	Thay hệ thống đo đếm	3	Tuổi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 286/22/5 Công ty cổ phần đường Nước Trong tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
25	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Từ trụ 45/12 đến trụ 45/14 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Lắp mới MBA 3x75kVA trụ 45/12, ép lèo chuyển tải TBA từ trụ 45/12 đến trụ 45/14 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên ( tờ trình 38/2025)	20	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Đường Thuyền tuyến 472TN - Cắt DS trụ 45/2 Đường Thuyền tuyến 472TN	558	4,9686	0,0092	0,2795	0,0005	0,686	6.173
28	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/37B/1 đến trụ 128/37B/19 tuyến 477SD	Từ trụ 128/37B/1 đến trụ 128/37B/19 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/37B/1 đến trụ 128/37B/19 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 128/46/11/1 đến trụ 128/46/11/14, từ trụ 132/29 đến trụ 132/29/8/2P, từ trụ 132/29/8/1T đến trụ 132/29/8/5T tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/11/1 đến trụ 128/46/11/14, từ trụ 132/29 đến trụ 132/29/8/2P, từ trụ 132/29/8/1T đến trụ 132/29/8/5T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/11/1 đến trụ 128/46/11/14, từ trụ 132/29 đến trụ 132/29/8/2P, từ trụ 132/29/8/1T đến trụ 132/29/8/5T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	14-01-26	08h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	14-01-26	08h00	14-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trụ 262B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LINKFARM tuyến 476SD	Trụ 262B/1 tuyến 476SD	Thay 3CT và 3VT trung áp định kỳ trụ 262B/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH LINKFARM	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 262B/1 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
32	14-01-26	13h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trụ 128/97B nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH MTV Hùng Hiệp Phát tuyến 477SD	Trụ 262B/1 tuyến 476SD	Thay 3CT và 3VT trung áp định kỳ trụ 128/97B tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hùng Hiệp Phát	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 128/97B tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
33	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/17/14 tuyến 473TB	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/17/14 tuyến 473TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/17/14 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 117B/17 đến trụ 117B/18 tuyến 473TB	Từ trụ 117B/17 đến trụ 117B/18 tuyến 473TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117B/17 đến trụ 117B/18 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128B/9 đến trụ 128B/10 tuyến 473TB	Từ trụ 128B/9 đến trụ 128B/10 tuyến 473TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128B/9 đến trụ 128B/10 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 184/27 đến trụ 184/27/1 tuyến 473TB	Từ trụ 184/27 đến trụ 184/27/1 tuyến 473TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 184/27 đến trụ 184/27/1 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																				

1	14-01-26	08h00	14-01-26	08h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Trạm 110kV An Hội.	- Relay 87L ngăn 172 trạm 110kV An Hội.	- Đưa Relay 87L ngăn 172 trạm 110kV An Hội vào vận hành.	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- ON Relay 87L ngăn 172 trạm 110kV An Hội.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Relay 87L phía ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ đang vị trí ON
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	14-01-26	08h00	14-01-26	08h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 110/1 Cẩm An	Đường dây 22kV từ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 110/1 Cẩm An	Chuyển điện tuyến 481MB cấp điện tuyến 474TD đến trụ 110/1 Cẩm An	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 481MB - Cắt LBS và 3LTD trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TD (Đội QLD Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	14-01-26	12h00	14-01-26	12h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng 3LTD và LBS Cẩm An tuyến 474TD (Đội QLD Gò Dầu thao tác) - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 80/5B Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam tuyến 471PĐC	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 80/5B Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam tuyến 471PĐC	Thay TU, TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp trụ 80/5B Công Ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam tuyến 471PĐC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
4	14-01-26	08h00	14-01-26	08h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 110/1 Cẩm An	Đường dây 22kV từ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 110/1 Cẩm An	Chuyển điện tuyến 481MB cấp điện tuyến 474TD đến trụ 110/1 Cẩm An	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 481MB (Đội QLD Bến Cầu thao tác) Cắt LBS, 3LTD trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	14-01-26	12h00	14-01-26	12h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TD Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB (Đội QLD Bến Cầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	14-01-26	07h30	14-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV Hòa Hưng trụ 34/25/1P tuyến 475TB	Từ trụ 34/25/1 đến trụ 34/25/18 tuyến 475TB	- Thu hồi trụ trung thế. - Thu hồi TBA 2x50kVA tại trụ 34/25/18, cô lập TBA 1x50kVA tại trụ 34/25/4, TBA 1x75kVA tại trụ 34/25/12 tuyến 475TB. - Đầu nối lèo lưới hạ áp vào cáp lộ ra TBA XDM tại trụ 34/25/7B, 34/25/18 tuyến 475TB. - Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ tại trụ 69/8T tuyến 471TB. - Lắp đặt TBA 3x50kVA, đầu nối lưới hạ áp vào TBA XDM và đóng điện TBA trụ 34/25/15B/7 tuyến 475TB.	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố Hòa Hưng phường Trảng Bàng	Cắt 03 LBFCO trụ 34/25/1P tuyến 475TB	274	2,6720	0,0047	0,1449	0,0003	0,362	3.439	

C. HOTLINE																				
1	14-01-26	08h00	14-01-26	10h00	Đội QLD Bến Cầu	Trung tâm TND Tây Ninh	Trụ 110/1 đường dây 22kV Nổi tuyến Gò Dầu - Bến Cầu	Trụ 110/1 đường dây 22kV Nổi tuyến Gò Dầu - Bến Cầu	Xử lý ép lại mối nối dây trung áp tại LTD bị phát nhiệt pha bia trong trụ 110/1 tuyến 474TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chức năng tự đóng lại MC 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	14-01-26	08h00	14-01-26	10h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm TND Tây Ninh	Trụ 110/1 đường dây 22kV Nổi tuyến Gò Dầu-Bến Cầu	Trụ 110/1 đường dây 22kV Nổi tuyến Gò Dầu-Bến Cầu	Xử lý ép lại mối nối dây trung áp tại LTD bị phát nhiệt pha bia trong trụ 110/1 tuyến 474TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 474TD Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 48 Bông Trang tuyến 474TD Khóa chức năng tự đóng lại MC 481MB (Đội QLD Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	14-01-26	10h30	14-01-26	15h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm TND Tây Ninh	Trụ 13 Lộ ra tuyến 474TD, 477TD, 478TD	Trụ 13 Lộ ra tuyến 474TD, 477TD, 478TD	Xử lý ép lại mối nối lèo trung áp bị phát nhiệt pha giữa tuyến 474TD (mạch dưới cùng) trụ 13 đường dây 3 mạch tuyến 477TD, 478TD, 474TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 474TD Khóa chức năng tự đóng lại MC 478TD Khóa chức năng tự đóng lại MC 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	14-01-26	15h00	14-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT.	Tại trụ 234/1B Phước Ninh tuyến 471HT.	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ 01 pha tại trụ 234/1B Phước Ninh tuyến 471HT.	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**