

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.343.916	1.339.829	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2410,1	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1837,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-01-26	19h00	15-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	15-01-26	18h00	15-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	15-01-26	18h00	15-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

4	15-01-26	20h00	15-01-26	21h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	15-01-26	08h00	15-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-01-26	13h30	15-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/51 Bàu Tràm Lớn 24 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 171/51 Bàu Tràm Lớn 24 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 171/51 Bàu Tràm Lớn 24 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	1158	5,8212	0,0277	0,2256	0,0011	0,137	480	
2	15-01-26	08h00	15-01-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/81 Bàu Tràm Lớn 23 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 171/81 Bàu Tràm Lớn 23 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 171/81 Bàu Tràm Lớn 23 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/78 Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	81	0,4072	0,0019	0,0158	0,0001	0,034	120	
3	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14/25/32, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/7 Bể Lầy tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14/25/32, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/7 Bể Lầy tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 29/2T/1P đến 29/2T/2P, từ trụ 29/2T/1T đến trụ 29/2T/4T, từ trụ 29/3P/1P đến trụ 29/3P/4P, từ trụ 29/5/1P đến trụ 29/5/4P, từ trụ 29/5/1T đến trụ 29/5/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 29/2T/1P đến 29/2T/2P, từ trụ 29/2T/1T đến trụ 29/2T/4T, từ trụ 29/3P/1P đến trụ 29/3P/4P, từ trụ 29/5/1P đến trụ 29/5/4P, từ trụ 29/5/1T đến trụ 29/5/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 29/2T/1P đến 29/2T/2P, từ trụ 29/2T/1T đến trụ 29/2T/4T, từ trụ 29/3P/1P đến trụ 29/3P/4P, từ trụ 29/5/1P đến trụ 29/5/4P, từ trụ 29/5/1T đến trụ 29/5/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 29/3P/6T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 29/3P/6T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa trụ nghiêng trụ 29/3P/6T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 26/3P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trụ 26/3P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Nhỏ, dụng cụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 26/3P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Chiết tính số 163/CT-DHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

7	15-01-26	08h00	15-01-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 100kVA HKD Nguyễn Thị Thủy 1 trụ 58B/114/9AT/26 tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/9AT/26 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ TBA 100kVA HKD Nguyễn Thị Thủy 1 trụ 58B/114/9AT/26 tuyến 472TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Thị Thủy	Cắt 2FCO TBA 100kVA HKD Nguyễn Thị Thủy 1 trụ 58B/114/9AT/26 tuyến 472TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
8	15-01-26	10h00	15-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Nguyễn Thị Nhân	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Thị Nhân trụ 85/94B/70/4/1 tuyến 474TH	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
9	15-01-26	13h30	15-01-26	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 479TH	Trụ 85/136B/51B tuyến 479TH	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 479TH	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Nguyễn Minh Phương	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Nguyễn Minh Phương trụ 85/136B/51B tuyến 479TH	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
10	15-01-26	15h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia trụ 51/2/2 tuyến 474TH	Trụ 51/2/2 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia trụ 51/2/2 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia trụ 51/2/2 tuyến 474TH	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	19
11	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp từ trụ 48 đến trụ 258 và các nhánh rẽ tuyến 474TBI	Từ trụ 48 đến trụ 258 và các nhánh rẽ tuyến 474TBI	Cân pha, chuyển muller trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Nước Trong 15 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Nước Trong 15 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Tươi tiêu Nước Trong 15 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
13	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Nước Trong 16 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Nước Trong 16 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Tươi tiêu Nước Trong 16 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
14	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	Trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
15	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Võ Văn Mắm	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
16	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/10/3 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
17	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	6	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852

18	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	15-01-26	08h00	15-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 56B/4 Kênh Tây - P tuyến 477CM	Tại trạm 25kVA trụ 56B/5T Kênh Tây F tuyến 477CM	Tháo thu hồi TBA trạm 25kVA trụ 56B/5T Kênh Tây F tuyến 477CM	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	2	Không mất điện (do trạm đã cô lập)	Cắt FCO tháo hotline trạm 25kVA trụ 56B/5T Kênh Tây F tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,023	80	
21	15-01-26	08h00	15-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 25/28B/6 (63/29b/50) Lộ 12A - A tuyến 471CM	Trạm 2x25kVA trụ 25/28B/6 (63/29b/50) Lộ 12A - A tuyến 471CM	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 25/28B/6 (63/29b/50) Lộ 12A - A tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	1	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 25/28B/6 (63/29b/50) Lộ 12A - A tuyến 471CM	19	0,0658	0,0003	0,0037	0,0000	0,011	40		
22	15-01-26	13h30	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/52/24 Thạnh Lợi tuyến 473CM	Từ trụ 25/52/24 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Sang lưới hạ áp và nhỏ thu hồi trụ 7,5m công trình di dời trụ trung áp trụ 25/52/38 khách hàng Nguyễn Thuý Vy, từ trụ 25/52/38 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Chiết tính khách hàng	4	Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh	Cắt FCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7 kV trụ 25/52/24 Thạnh Lợi tuyến 473CM	70	0,2424	0,0012	0,0136	0,0001	0,046	160		
23	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/51 đến trụ 38/51/12 tuyến 474SD	Từ trụ 38/51 đến trụ 38/51/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 38/51 đến trụ 38/51/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
24	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
25	15-01-26	08h00	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
26	15-01-26	07h30	15-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 23/46/3/7b đến trụ 23/46/3/13 thuộc trạm 250kVA trụ 23/44B Gia Lộc T.23/44B tuyến 473TB	Từ trụ 23/46/3/7b đến trụ 23/46/3/13 tuyến 473TB	Phát quang, chỉnh trụ nghiêng và căng lại dây hạ áp từ trụ 23/46/3/7b đến trụ 23/46/3/13 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/44B Gia Lộc T.23/44B tuyến 473TB	163	1,5577	0,0027	0,0862	0,0002	0,217	2.063		

27	15-01-26	07h30	15-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 67/16/15/5 thuộc trạm 250kVA trụ 23/23B/16 Gia Lộc T.23B/16 tuyến 473TB	Trụ 67/16/15/5 tuyến 473TB	Chỉnh trụ nghiêng trụ 67/16/15/5 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/23B/16 Gia Lộc T.23B/16 tuyến 473TB	122	1,1659	0,0020	0,0645	0,0001	0,217	2,063	
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-01-26	07h30	15-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/49B/1 An Lợi tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B/1 đến trụ 49B/13 tuyến 475TB	- Thu hồi trụ trung thế. - Cô lập TBA 1x50kVA tại trụ 34/49B/4, TBA 2x25kVA trụ 34/49B/6, TBA 1x50kVA trụ 34/49B/10, TBA 1x50kVA trụ 34/49B/13 tuyến 475TB. - Đầu nối lèo lưới hạ áp vào cáp lộ ra TBA XDM tại trụ 34/49B/6, 34/49B/13 tuyến 475TB.	Đầu tư xây dựng	8	Khu phố An Lợi, Hòa Lợi phường Trảng Bàng.	- Cắt 03 LBFCO trụ 34/49B/1 tuyến 475TB.	231	2,2527	0,0040	0,1222	0,0002	0,290	2,751	
C. HOTLINE																					
1	15-01-26	08h00	15-01-26	16h00	Đội QLD Tân Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/55A tuyến 477SN	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện kéo dây đầu nối nhánh rẽ 3 pha trụ 173/55A tuyến 477SN	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	15-01-26	07h30	15-01-26	11h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 169 đường dây 22kV tuyến 476TD, 477TD	Trụ 169 đường dây 22kV tuyến 476TD, 477TD	Thay LA bị hư hỏng trụ 169 tuyến 476TD, 477TD	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; Ấp Chánh, Bàu Vũng xã Phước Thanh	Cắt Recloser trụ 69, DS trụ 69A Vên Vên tuyến 476TD Cắt 3LTD 161A Ấp Chánh tuyến 477TD Cắt Reloser, 3LTD trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TD	Do thay đổi kế hoạch công tác.						
2	15-01-26	07h30	15-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TD	Trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TD	Thay MCCB, xử lý thay cosse ép cáp lực trạm trụ 221/2B tuyến 476TD	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TD	Do thay đổi kế hoạch công tác.						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên