

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.330.071	1.830.277	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2259,0	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1755,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	17-01-26	08h00	17-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	17-01-26	19h00	17-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (TỔ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	17-01-26	18h00	17-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (TỔ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	17-01-26	18h00	17-01-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (TỔ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	17-01-26	20h00	17-01-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (TỔ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Long Thành xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 274B/9 Long Thạnh tuyến 476BC	92	1,1892	0,0022	0,0461	0,0001	0,046	411	
2	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Thành xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 274B/9 Long Thạnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/15/14 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	147	1,9002	0,0035	0,0736	0,0001	0,034	309	
4	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/15/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Trụ 53/86B/37/9 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	82	1,0600	0,0020	0,0411	0,0001	0,023	206	
6	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	17-01-26	08h00	17-01-26	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 270A/2/3 Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 50kVA tại trụ 270A/2/3 Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trạm 50kVA tại trụ 270A/2/3 Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 270A/2/3 Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	

8	17-01-26	09h30	17-01-26	10h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 118/120 Đền đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA tại trụ 118/120 Đền đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phòng kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA tại trụ 118/120 Đền đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Bến Cui 5	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 118/120 Đền đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
9	17-01-26	10h30	17-01-26	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA tại trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phòng kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA tại trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Bến Cui 6	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
10	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/12 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/138/14/1t đến trụ 118/138/14/1t/3 Bến Lầy tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây, sang lưới hạ áp, di dời điện kế, thu hồi vật tư từ trụ 118/138/12 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/138/14/1t đến trụ 118/138/14/1t/3 Bến Lầy tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TĐ	180	1,7491	0,0032	0,0902	0,0002	0,206	1.854
11	17-01-26	06h00	17-01-26	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện đến LBS trụ 174B tuyến 477TB	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB Cắt LBS, 3LTD trụ 174B Trâm Vàng 2 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	17-01-26	17h00	17-01-26	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS và 03LTD trụ 174B Trâm Vàng 2 tuyến 477TB Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	17-01-26	06h00	17-01-26	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 228 tuyến 476TĐ đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 228 tuyến 476TĐ đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 228 Thị trấn Gò Dầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng REC trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt LBS và 3LTD trụ 226, DS trụ 228 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	17-01-26	17h00	17-01-26	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 228 tuyến 476TĐ đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 228 tuyến 476TĐ đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 226, DS trụ 228, đóng LBS trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt REC trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	17-01-26	07h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 174B đến trụ 183 tuyến 477TB LBS trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 174B đến trụ 183 tuyến 477TB LBS trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc lèo trung áp trụ 178, 183 tuyến 477TB, bảo trì, thí nghiệm định kỳ LBS trụ 183, LBS trụ 226, cáp ngầm trung áp từ trụ 177 đến trụ 179, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 176 đến trụ 183 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên Thí nghiệm định kỳ	100	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt LBS và 03LTD trụ 174B Trâm Vàng 2 tuyến 477TB Cắt LBS và 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC Cắt LBS và 3LTD trụ 226, DS trụ 228 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	1807	15,1796	0,0298	0,0279	0,0000	1,980	16.830

16	17-01-26	07h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 180B Gò Dầu 1 tuyến 473BC Trạm trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 180B Gò Dầu 1 tuyến 473BC Trạm trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 473BC	Đầu lèo hạ áp trụ 226, cắt dùng dây hạ áp trụ 226/3, sang tải qua trạm trụ 180B tuyến 473BC, xử lý cosse dây sau CB trạm trụ 183/14 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 180B tuyến 473BC, trạm trụ 183/14 tuyến 473BC	248	2,0833	0,0041	0,0002	0,0000	0,119	1.010
17	17-01-26	07h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	17-01-26	07h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 100kVA Cầu trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 100kVA Cầu trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 100kVA Cầu trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long H trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long H trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long H trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

22	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,514	4.630
24	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
25	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
26	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
27	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
28	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
29	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469
30	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,549	4.938
31	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852
32	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,480	4.321
33	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087

34	17-01-26	08h00	17-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị hỏng trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố 15 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	384	1,3297	0,0063	0,0748	0,0004	0,206	720	
35	17-01-26	08h00	17-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	Từ trụ 6B/15/5 đến trụ 6B/15/5/1P(trụ 6B/4/1P) đường Bời Lời tuyến 476N	Sửa trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ 6B/15/5 đến trụ 6B/15/5/1P(trụ 6B/4/1P) đường Bời Lời tuyến 476N	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	77	0,2666	0,0013	0,0150	0,0001	0,206	720	
36	17-01-26	13h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L, trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tháo thu hồi TBA trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	12	Khu phố 9, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L tuyến 482TN	159	0,5506	0,0026	0,0310	0,0001	0,137	480	
37	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/87/7, từ trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1P đến trụ 128/46/36/97/7P, từ trụ 128/46/36/97/1HT đến trụ 128/46/36/97/10HT tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/87/7, từ trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1P đến trụ 128/46/36/97/7P, từ trụ 128/46/36/97/1HT đến trụ 128/46/36/97/10HT T đến trụ 128/46/36/97/10HT T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/36/87/1 đến trụ 128/46/36/89/1 đến trụ 128/46/36/89/7, từ trụ 128/46/36/89/5 đến trụ 128/46/36/89/5/5, từ trụ 128/46/36/97/1P đến trụ 128/46/36/97/7P, từ trụ 128/46/36/97/1HT đến trụ 128/46/36/97/10HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369 đến 419 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 369 đến 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414 đến 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414 đến 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 414 đến 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	17-01-26	08h00	17-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Trụ 253B tuyến 476SD	Thay 3CT và 3VT trung áp định kỳ trụ 253B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 253B tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
41	17-01-26	13h30	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trụ 294/16/5 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa tuyến 476SD	Trụ 294/16/5 tuyến 476SD	Thay 3CT và 3VT trung áp định kỳ trụ 294/16/5 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 294/16/5, CB trạm trụ 294/16/5/2 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
42	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 24/3/2 Công an thị xã Trảng Bàng tuyến 475TB	Trụ 24/3/2 Công an thị xã Trảng Bàng tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Công an thị xã Trảng Bàng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 24/3/2 Công an thị xã Trảng Bàng tuyến 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652	

43	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 41B/5 Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát tuyến 476TB	Trụ 41B/5 Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 41B/5 Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát tuyến 476TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-01-26	08h00	17-01-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	Thay LBS Bình Quới hư hỏng và đóng điện đưa LBS mới vào vận hành trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	Thay thế LBS hư hỏng trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	30	Áp Bình Phú, áp Bình Quới xã Phước Chi	- Cắt LBS Bình Phú 53/100/12/2P tuyến 480BC - Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/51P tuyến 480BC - Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	764	3,8406	0,0183	0,1488	0,0007	1,029	3.601	
2	17-01-26	08h00	17-01-26	08h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	LBS Giồng Két trụ 18/3 tuyến 475BC	LBS Giồng Két trụ 18/3 tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC đến DS trụ 53/100/12/52B	Chuyển giao lưới	20	Áp Bình Quới xã Phước Chi, áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC - Đóng LBS Giồng Két trụ 18/3 tuyến 475BC	409	0,2937	0,0098	0,0114	0,0004	0,686	343	
3	17-01-26	08h00	17-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 207/42/9a đến trụ 207/42/9 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ.	Sang thùng điện kè, lắp vật tư phụ kiện, đấu nối lò hạ áp, kéo dây sau điện kè, thu hồi trụ, neo căng xuống hạ áp từ trụ 207/42/9a đến trụ 207/42/9 Suối Nhánh 1 tuyến 471TĐ.	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt LBFCO trụ 207/42/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	163	1,5855	0,0029	0,0817	0,0002	0,091	819	
4	17-01-26	07h29	17-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/4	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 6/2 đến trụ 6/17 tuyến 475TB	Từ trụ 6/2 đến trụ 6/17 tuyến 475TB	Sang lưới hạ áp từ trụ 6/2 đến trụ 6/17 và Đấu nối lò lưới hạ áp tại trụ 6/6B, 6/8B, 6/12 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Cắt CB+03 FCO trạm trụ 6/8B tuyến 475TB. - Cắt CB+FCO trạm trụ 6/6B tuyến 475TB. - Cắt CB trạm trụ 6/9/1 tuyến 475TB - Cắt CB trạm trụ 6/12 tuyến 475TB	114	1,1137	0,0020	0,0604	0,0001	0,217	2.067	
5	17-01-26	07h30	17-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV An Bình trụ 36B tuyến 472TB	Từ trụ 36B/1 đến trụ 36B/15 tuyến 472TB	- Thu hồi trụ trung thế. - Có lập TBA 2x50kVA tại trụ 36B/8 tuyến 472TB; - Đấu nối lò lưới hạ áp vào cáp lộ ra và đóng điện TBA XDM tại trụ 36B/15 tuyến 472TB; - Đấu nối NRTA 3P vào tuyến 472TB tại trụ 36B tuyến 472TB	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 36B/1 tuyến 472TB.	131	1,2775	0,0022	0,0693	0,0001	0,217	2.063	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên