

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.781.861	2.283.907	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2403,5	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1791,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	27-01-26	08h00	27-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	27-01-26	18h00	27-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-01-26	19h30	27-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-01-26	08h00	27-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-01-26	08h00	27-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Lắp lại Camera hàng rào số 1, 2 trạm 110kV Suối Ngõ. - Vệ sinh công nghiệp tủ Rack Camera.	- Lắp lại Camera hàng rào số 1, 2 sau khi sửa chữa xong trạm 110kV Suối Ngõ. - Vệ sinh công nghiệp tủ Rack Camera.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-01-26	18h00	27-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-01-26	20h00	27-01-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	27-01-26	07h00	27-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 09	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	27-01-26	07h00	27-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 45 đến trụ 60	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
1	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Long Thạnh xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 274B/1 Long Thạnh tuyến 476BC	92	1,1892	0,0022	0,0461	0,0001	0,046	411
2	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 274B/9 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Thạnh xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 274B/1 Long Thạnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/15/14 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	147	1,9002	0,0035	0,0736	0,0001	0,034	309

4	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/15/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Trụ 53/86B/37/9 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	82	1,0600	0,0020	0,0411	0,0001	0,023	206
6	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	27-01-26	07h00	27-01-26	07h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	27-01-26	17h00	27-01-26	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/1 Bến Cui đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ. - Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ.	Từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/4, từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ.	Dựng trụ, đổ bê tông, kéo dây, sang lưới trung hạ áp, lắp vật tư thiết bị, thu hồi vật tư, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/4, từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Nhận thầu thi công	30	Áp 1, áp 3, B2, Phước Bình xã Lộc Ninh	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 118/137 Lộc hiệp tuyến 475TĐ	496	5,0849	0,0089	0,2623	0,0005	1,029	9.776
10	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 27 đến trụ 55, từ trụ 31B đến trụ 31B/20 Ninh Lộc tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 27 đến trụ 55, từ trụ 31B đến trụ 31B/20 Ninh Lộc tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Nâng công suất trạm 2x15kVA trụ 128/65/12 Cây Đa 19 tuyến 472TĐ lên 2x25kVA Lắp trạm 2x15kVA trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ, cắt dừng dây, đầu lèo hạ áp từ trụ 128/65/53 đến trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Áp Cây Đa, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	487	4,0910	0,0080	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/27/21 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/27/21 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Lắp trạm 2x25kVA trụ 190/27/22, cắt dùm dây, đầu lèo hạ áp từ trụ 190/18/4 đến trụ 190/18/9 tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 190/27/21 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	79	0,6636	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 250kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 192 Rạch Sơn 5 tuyến 476TĐ	184	1,5457	0,0030	0,0001	0,0000	0,079	670
14	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	Xử lý MBA ri dầu, bịt lưới mắt cáo Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 180kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	112	0,9409	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010
15	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA ri dầu Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC Cắt FCO Trạm 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 471PĐC	153	1,2853	0,0025	0,0001	0,0000	0,119	1.010
16	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TĐ	51	0,4284	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500
17	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 90/9/5 Bàu Trâm 5 tuyến 474TĐ	Trạm 2x37,5kVA trụ 90/9/5 Bàu Trâm 5 tuyến 474TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 2x37,5kVA trụ 90/9/5 Bàu Trâm 5 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm 2x37,5kVA trụ 90/9/5 Bàu Trâm 5 tuyến 474TĐ	56	0,4704	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	870
18	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 90/77 Bàu Trâm 4 tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA trụ 90/77 Bàu Trâm 4 tuyến 474TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 75kVA trụ 90/77 Bàu Trâm 4 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 90/77 Bàu Trâm 4 tuyến 474TĐ	60	0,5040	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500
19	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/28, từ trụ 90/9 đến trụ 90/9/9, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/28, từ trụ 90/9 đến trụ 90/9/9, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/12, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/12, từ trụ 90/10 đến trụ 90/10/9 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	27-01-26	07h30	27-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	27-01-26	06h00	27-01-26	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	3 LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Chuyển điện	14	Khu phố 1, Long Thờ phường Long Hoa	- Cắt 3 LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	1102	1,1792	0,0197	0,0613	0,0010	0,262	262	
25	27-01-26	08h00	27-01-26	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 16 đến trụ 51B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 33 đến trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay đa dùm 2,4m không đảm bảo vận hành, lắp thêm sứ chuỗi polyme, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 33 đến trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	21	Khu phố Long Kim, Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành	Cắt LBS trụ 51B, DS trụ 52 Cao Thượng Phẩm tuyến 476TN	989	8,4664	0,0176	0,4404	0,0009	0,393	3.142	
26	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	Trụ 140/139/70, trụ 140/139/193/27B/30, trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Xử lý trụ trung áp nghiêng trụ 140/139/70, chặt tia cây rừng, thay LA trụ 140/139/193/27B/30, bảo trì REC trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	170	Áp Tân Nam xã Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI Cắt REC và 3LTD trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	28	0,3628	0,0007	0,0140	0,0000	2,385	21.465	
27	27-01-26	08h00	27-01-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	19	
28	27-01-26	10h00	27-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Công ty TNHH Hồng Phát 1 trụ 104/144/2/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/144/2/1 tuyến 477TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x50kVA Công ty TNHH Hồng Phát 1 trụ 104/144/2/1 tuyến 477TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	0	Công ty TNHH TM chế biến gỗ xuất khẩu Hồng Phát	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Công ty TNHH Hồng Phát 1 trụ 104/144/2/1 tuyến 477TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0	
29	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngõ 18 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngõ 18 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA trụ 173/65 Suối Ngõ 18 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	2	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngõ 18 tuyến 474SN	22	0,2106	0,0004	0,0110	0,0000	0,023	206	
30	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 75kVA trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	6	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	57	0,5457	0,0010	0,0286	0,0001	0,069	617	
31	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Trạm 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	38	0,3638	0,0007	0,0190	0,0000	0,034	309	

32	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/89 Suối Ngõ 26 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/89 Suối Ngõ 26 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA trụ 173/89 Suối Ngõ 26 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	2	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/89 Suối Ngõ 26 tuyến 474SN	42	0,4021	0,0007	0,0210	0,0000	0,023	206
33	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/92 Suối Ngõ 5 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/92 Suối Ngõ 5 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA trụ 173/92 Suối Ngõ 5 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	2	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/92 Suối Ngõ 5 tuyến 474SN	29	0,2777	0,0005	0,0145	0,0000	0,023	206
34	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngõ 11 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngõ 11 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA trụ 173/97 Suối Ngõ 11 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	2	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngõ 11 tuyến 474SN	29	0,2777	0,0005	0,0145	0,0000	0,023	206
35	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/101 Suối Ngõ 22 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/101 Suối Ngõ 22 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA trụ 173/101 Suối Ngõ 22 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	4	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/101 Suối Ngõ 22 tuyến 474SN	37	0,3543	0,0007	0,0185	0,0000	0,046	411
36	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	4	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	50	0,4787	0,0009	0,0250	0,0000	0,046	411
37	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/110 Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/110 Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA trụ 173/110 Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	4	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/110 Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	44	0,4213	0,0008	0,0220	0,0000	0,046	411
38	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/146 đến trụ 85/208 tuyến 479TH, 474TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/146 đến trụ 85/208 tuyến 479TH, 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờn trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

41	27-01-26	06h00	27-01-26	06h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77B Tân Lập tuyến 477TN - Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 473CM nhận điện tuyến 471CM đến Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 12/77B Tân Lập tuyến 471CM - Cắt Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	27-01-26	17h30	27-01-26	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77B Tân Lập tuyến 477TN - Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM - Cắt LBS trụ 12/77B Tân Lập tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	27-01-26	07h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Từ trụ 2 đến trụ 110 đường 785 tuyến 473CM	Lắp bọc cách điện LA, FCO, LBFCO, ốp đá bằng ống PVC, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 2 đến trụ 110 đường 785 tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên	50	Khu phố Thanh Trung, Thạnh Đông, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp phường Bình Minh.	- Cắt MC 473CM và đóng DTĐ 473-76TN - Cắt 3LTD trụ 111 Khedol 7 tuyến 473CM - Cắt DS trụ 12/1 Thạnh Tân tuyến 473CM	1617	15,9980	0,0267	0,9001	0,0015	1,715	17.147	
44	27-01-26	08h00	27-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 314/18/16/6P HT đến trụ 314/18/16/6P HT/16 tuyến 476SD	Từ trụ 314/18/16/6P HT đến trụ 314/18/16/6P HT/16 tuyến 476SD	Thay trụ hạ áp bị nứt góc, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 314/18/16/6P HT đến trụ 314/18/16/6P HT/16 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Long Đại xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 314/18/16 Long Đại-3; trạm 25kVA trụ 314/18/23 Hộ tưới tiêu Võ Thị Năm tuyến 476SD	89	0,3127	0,0015	0,0173	0,0001	0,011	40	
45	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18/1T đến trụ 314/18/26T tuyến 476SD	Từ trụ 314/18/1T đến trụ 314/18/26T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/18/1T đến trụ 314/18/26T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	27-01-26	08h00	27-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/162/51/1HT đến trụ 186/162/51/17HT tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/51/1HT đến trụ 186/162/51/17HT tuyến 473SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang tia cảnh cây xanh từ trụ 186/162/51/1HT đến trụ 186/162/51/17HT tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Hiệp Bình xã Hòa Hội	Cắt CB trạm 50kVA trụ 186/162/51 Mít Trụ-3 tuyến 473SD	83	0,2916	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40	
47	27-01-26	08h00	27-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/4BT/1P đến trụ 186/121B/4BT/12P, từ trụ 186/121B/4BT/1T đến trụ 186/121B/4BT/9T, từ trụ 186/121B/7BT/1 đến trụ 186/121B/7BT/3, từ trụ 186/121B/8BT/1 đến trụ 186/121B/8BT/8, từ trụ 186/121B/9BT/1 đến trụ 186/121B/9BT/12 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/4BT/1P đến trụ 186/121B/4BT/12P, từ trụ 186/121B/4BT/1T đến trụ 186/121B/4BT/9T, từ trụ 186/121B/7BT/1 đến trụ 186/121B/7BT/3, từ trụ 186/121B/8BT/1 đến trụ 186/121B/8BT/8, từ trụ 186/121B/9BT/1 đến trụ 186/121B/9BT/12 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/4BT/1P đến trụ 186/121B/4BT/12P, từ trụ 186/121B/4BT/1T đến trụ 186/121B/4BT/9T, từ trụ 186/121B/7BT/1 đến trụ 186/121B/7BT/3, từ trụ 186/121B/8BT/1 đến trụ 186/121B/8BT/8, từ trụ 186/121B/9BT/1 đến trụ 186/121B/9BT/12 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

48	27-01-26	07h30	20-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 103 đến trụ 286 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 103 đến trụ 286 tuyến 471TB	Thí nghiệm cáp ngầm từ trụ 120 đến trụ 120A, dôi trụ hạ áp 108B, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu; khu phố An Thới phường Trảng Bàng	Cát LBS và 3LTD trụ 103 Cầu Vượt tuyến 471TB Cát 3LTD trụ 187 Bình Nguyên tuyến 471TB	2119	20,2503	0,0355	1,1205	0,0020	1,086	10.317
<b>C. HOTLINE</b>																				
Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
Không có																					
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
Không có																					
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Không có																				

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**