

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.343.916	1.339.829	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2410,1	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1837,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI				
															SAIDI	SAIFI						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-01-26	08h00	29-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	29-01-26	19h00	29-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	29-01-26	18h00	29-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	29-01-26	18h00	29-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	29-01-26	20h00	29-01-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	29-01-26	07h00	29-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/34 đến trụ 194/7/9/36 Long An 1 tuyến 476Bc	Từ trụ 194/7/9/34 đến trụ 194/7/9/36 nhánh rẽ 12,7kV Long An 1 tuyến 476Bc	- Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 194/7/9/36 Long An 18 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 194/7/9/34 thuộc trạm 50kVA trụ 194/7/9/34 Long An 18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 194/7/9/34 Long An 12 tuyến 476BC	74	0,9566	0,0018	0,0371	0,0001	0,034	309	
2	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC	25	0,3232	0,0006	0,0125	0,0000	0,023	206	
3	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/46, từ trụ 149 đến trụ 149/7 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 142/2 đến trụ 142/46, từ trụ 149 đến trụ 149/7 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 117/4/1p đến trụ 117/4/4p Đất Sét tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 117/4/1p đến trụ 117/4/4p Đất Sét tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/1/1 tuyến 473TĐ	Từ trụ 83/21/13 đến trụ 83/21/13/12t, từ trụ 83/21/13 đến trụ 83/21/13/6 Lộ ra tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 83/21/13 đến trụ 83/21/13/12t, từ trụ 83/21/13 đến trụ 83/21/13/6 Lộ ra tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 158B/4 Thuận Bình-T.158B/4 tuyến 471TĐ	Từ trụ 158B/4/2/3t đến trụ 158B/4/2/4t Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 158B/4/2/3t đến trụ 158B/4/2/4t Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận Bình xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 158B/4 Thuận Bình-T.158B/4 tuyến 471TĐ	103	1.0004	0,0019	0,0516	0,0001	0,206	1.854
7	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/74/1 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/74/1 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	39	0,3788	0,0007	0,0195	0,0000	0,034	306
8	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 471/60C Áp BI-G tuyến 475TĐ - Trạm 50kVA trụ 471/63 Áp BI-D tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/61b/2t đến trụ 471/61b/7t Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay dây hạ áp kém chất lượng, cắt lèo, dùng lèo, đấu nối hạ áp, phát quang lưới điện từ trụ 471/61b/2t đến trụ 471/61b/7t Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	7	Áp Phước Lộc, Phước Lộc A xã Lộc Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 471/60C Áp BI-G tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 471/63 Áp BI-D tuyến 475TĐ	205	1,9910	0,0037	0,1027	0,0002	0,240	2.160
9	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/4C/2 Nhà nghỉ - Nguyễn Thị An tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/4C/2 Nhà nghỉ - Nguyễn Thị An tuyến 471PĐC	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng Khách sạn Minh Hào trụ 42/4C/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ, TI định kỳ	3	Khách sạn Minh Hào	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/4C/2 Nhà nghỉ - Nguyễn Thị An tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
10	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 477TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 477TĐ	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trụ 42/94/3 tuyến 477TĐ	Thay công tơ, TI định kỳ	3	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
11	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TĐ	Lắp trạm 25kVA trụ 72/5 tuyến 473TĐ, cắt dùng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 72/5 đến trụ 72/10, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TĐ	170	1,4281	0,0028	0,0002	0,0000	0,158	1.350
12	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trụ 06 Đường dây 22kV lộ ra tuyến 472TĐ, 476TĐ	Trụ 06 Đường dây 22kV lộ ra tuyến 472TĐ, 476TĐ	Lắp trạm 2x25kVA trụ 6 tuyến 472TĐ, cắt dùng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 6 đến trụ 5b/16, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 5A/16 Bến Mương 14 tuyến 473TĐ	46	0,3864	0,0008	0,0000	0,0000	0,000	0
13	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 50A/2B Bến Mương 35 tuyến 471TĐ	Trạm 25kVA trụ 50A/2B Bến Mương 35 tuyến 471TĐ	Nâng công suất Trạm 25kVA trụ 50A/2B Bến Mương 35 tuyến 471TĐ lên 2x25kVA, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 25kVA trụ 50A/2B Bến Mương 35 tuyến 471TĐ	18	0,1512	0,0003	0,0000	0,0000	0,000	0
14	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

15	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV Trà Vong từ trụ 207C đến trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C đến trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Nâng thùng công tơ, dán số trụ, phát quang cây xanh từ trụ 207C đến trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/248 đến trụ 85/283 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/248 đến trụ 85/283 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 73/19/9 Nguyễn Văn Rốp - O, trạm 250kVA trụ 73/22B/1 Nguyễn Văn Rốp - L tuyến 472TN	Từ trụ 73/22B/8 đến trụ 73/22B/12, từ trụ 73/22B/8/1 đến trụ 73/22B/8/5, từ trụ 73/22B/8/2 đến trụ 73/22B/8/2/1 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Cắt lèo, ép lèo sang tải trạm biến áp từ trụ 73/22B/8 đến trụ 73/22B/12, từ trụ 73/22B/8/1 đến trụ 73/22B/8/5, từ trụ 73/22B/8/2 đến trụ 73/22B/8/2/1 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	16	Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm trạm 400kVA trụ 73/19/9 Nguyễn Văn Rốp - O, trạm 250kVA trụ 73/22B/1 Nguyễn Văn Rốp - L tuyến 472TN	350	3,1165	0,0058	0,1753	0,0003	0,183	1.646	

23	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân - G tuyến 471TN	Trụ 89/26/1/13T đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Dời trụ chiết tính khách hàng Lê Tấn Nghĩa trụ 89/26/1/13T đường Lạc Long Quân tuyến 476TN	Chiết tính khách hàng	3	Khu phố 11 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 133/29B/1 Lạc Long Quân G tuyến 471TN	145	1,2911	0,0024	0,0726	0,0001	0,034	309
24	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù trung áp trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Tại trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thay tụ bù trung thế bị hỏng trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện khách hàng	Cắt MC và tháo hotline tụ bù trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/8T tuyến 473SD	Từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/8T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/8T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55 đến trụ 186/189/22/55/11T tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55 đến trụ 186/189/22/55/11T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P, từ trụ 186/189/22/55 đến trụ 186/189/22/55/11T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	29-01-26	08h00	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 7 đến trụ 42 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 7 đến trụ 42 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khơi	15	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt CB các trạm trụ 19/1, trụ 36B/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT - Cắt FCO các trạm trụ 13, trụ 29, trụ 37 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT - Kiểm tra 3MC, 3FCO (đang cắt) và 3hotline (đang tháo) của bộ tụ bù ứng động tại trụ 8 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	287	2,9399	0,0052	0,1518	0,0003	0,514	4.883	

2	29-01-26	07h30	29-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 8 đến trụ 10, từ trụ 10C đến trụ 19, từ trụ 21 đến trụ 30 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 8 đến trụ 10, từ trụ 10C đến trụ 19, từ trụ 21 đến trụ 30 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	13	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt CB các trạm trụ 7/1, trụ 10C/1, trụ 13B/1, trụ 20, trụ 22B/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT - Cắt CB điện kế đèn đường No: 20908361 tại trụ 13B/7/3/1D Cum Công Nghiệp Chà Là tuyến 476HT - Cắt CB điện kế khách hàng Năng lượng mặt trời No: 2410024293, 2014014386 tại trụ 16B, No: 20626909 trụ 28 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT - Kiểm tra 3MC, 3FCO (đang cắt) và 3hotline (đang tháo) của các bộ tụ bù ứng động tại trụ 8, trụ 16 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	346	3,5443	0,0062	0,1830	0,0003	0,446	4,237			
C. HOTLINE																							
1	29-01-26	08h00	29-01-26	16h00	Đội QLĐ Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 9B/16 tuyến 473TH, 478TH, 480TH	Thi công ốp dũa, làm kính các khoảng hở trụ 9B/16 tuyến 473TH, 478TH, 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC473TH, 478TH, 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	29-01-26	08h00	29-01-26	16h00	Đội QLĐ Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 11 tuyến 473TH, 478TH	Thi công ốp dũa, làm kính các khoảng hở trụ 11 tuyến 473TH, 478TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC473TH, 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	29-01-26	14h00	29-01-26	16h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Hoà Thành	Đường dây 22kV tuyến 482TN	Trụ 73 đường Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Bàn giao Trung tâm Thí nghiệm Điện ép lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 73 đường Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
4	29-01-26	14h00	29-01-26	16h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 73 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Ép lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 73 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN. - Cắt Rec, 3LTD Công ty cổ phần y tế Hùng Duy trụ 73/1 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Ban hành chính 03 tỉnh thuộc Campuchia và họp mặt hữu nghị mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Trung tâm Thương mại giải trí Cà Na.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Chương trình cầu truyền hình “Nghĩa tình hậu phương - âm lòng biên giới” tại Đảng ủy xã Hòa Hội, UBND xã Bình Hiệp.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên