

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.937.537	2.015.969	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2337,9	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1686,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	30-01-26	09h00	30-01-26	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	30-01-26	09h00	30-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bụi kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	30-01-26	09h00	30-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Kiểm tra vệ sinh và vận hành máy phát 100KVA. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	30-01-26	19h00	30-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	30-01-26	18h00	30-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	30-01-26	08h00	30-01-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	30-01-26	13h30	30-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	30-01-26	07h00	30-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 09	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/18/2/4 Áp Bến 34 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/18/2/4 Áp Bến 34 tuyến 473BC	- Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/18/2/4 Áp Bến 34 tuyến 473BC - Kéo bổ sung dây hạ áp từ trụ 47/18/2/4 đến trụ 47/18/6B (HA) thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/2/4 Áp Bến 34 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 47/18/2/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 47/13B Áp Bến 21 tuyến 473BC	243	3,1411	0,0058	0,1217	0,0002	0,046	411	
2	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 47/18/6B (HA) đến trụ 47/18/6B/8 (HA) thuộc trạm 250kVA trụ 47/13B Áp Bến 21 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 47/18/6B (HA) đến trụ 47/18/6B/8 (HA) thuộc trạm 250kVA trụ 47/13B Áp Bến 21 tuyến 473BC	Cắt dừng dây hạ áp từ trụ 47/18/6B/8 (HA) thuộc trạm 250kVA trụ 47/13B Áp Bến 21 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 47/18/2/1 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 47/13B Áp Bến 21 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT	Từ trụ 182/15 đến trụ 182/16, trụ 182/33/5, trụ 182/45 Phước Long tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, tháp đà U, nâng độ cao dây trung hạ áp, thay sứ, sửa trụ nghiêng, đổ bê tông từ trụ 182/15 đến trụ 182/16, trụ 182/33/5, trụ 182/45 Phước Long tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT	618	6,0022	0,0111	0,3096	0,0006	0,229	2.061
4	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/27 Phước Long 10 tuyến 471HT	Tại trụ 182/27/7 Phước Long tuyến 471HT	Đào lỗ neo, lắp neo, thu hồi vật tư tại trụ 182/27/7 Phước Long tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 182/27 Phước Long 10 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	30-01-26	07h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	Hạ công suất Trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ xuống 50kVA, đấu nối nhánh rẽ hạ áp trụ 75/34, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ Cắt CB Trạm 3x50kVA trụ 75/38B Áp Rộc 20 tuyến 472TĐ	115	0,9661	0,0019	0,0001	0,0000	0,119	1.010
6	30-01-26	07h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Lắp trạm 2x25kVA trụ 156/41/7/10, cắt dừng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 156/41/7/1 đến trụ 156/41/7/18, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 156/41/7/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 156/41/8 Thuận Bình 3 tuyến 471TĐ	115	0,9661	0,0019	0,0001	0,0000	0,158	1.350
7	30-01-26	07h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 80/21 Suối Cao 2 tuyến 471PĐC lên 75kVA, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	15	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	373	3,1334	0,0061	0,0009	0,0000	0,297	2.520
8	30-01-26	07h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	30-01-26	07h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/283 đến trụ 85/283/64 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/283 đến trụ 85/283/64 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	30-01-26	08h00	30-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 227/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	48	0,1687	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	0,011	40	
14	30-01-26	08h00	30-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x25kVA trụ 235 Thành Đông tuyến 473SD	Trạm 2x25kVA trụ 235 Thành Đông tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 235 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA trụ 235 Thành Đông tuyến 473SD	41	0,1441	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	0,011	40	
15	30-01-26	08h00	30-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 244B/17 Đôn BP.843 tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 244B/17 Đôn BP.843 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 244B/17 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 244B/17 Đôn BP.843 tuyến 473SD	8	0,0281	0,0001	0,0016	0,0000	0,011	0,011	40	
16	30-01-26	08h00	30-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25+37.5kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân và Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	Trạm 25+37.5kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân và Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 260 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 25+37.5kVA trụ 260 Hải quan Phước Tân và Hải quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	37	0,1300	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	0,011	40	
17	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 233/1 đến trụ 233/20/2 tuyến 473SD	Từ trụ 233/1 đến trụ 233/20/2 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 233/1 đến trụ 233/20/2 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 227/1 đến trụ 227/4 tuyến 473SD	Từ trụ 227/1 đến trụ 227/4 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 227/1 đến trụ 227/4 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/10 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/10 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/10 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

22	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
23	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 69 tuyến 476SD	Từ trụ 5 đến trụ 69 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 69 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 69 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	30-01-26	13h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 205 Thành Long-15 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 205 Thành Long-15 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 205 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 205 Thành Long-15 tuyến 473SD	70	0,2460	0,0012	0,0136	0,0001	0,011	40	
26	30-01-26	13h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 233/20/37 Thành Long-22 tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 233/20/37 Thành Long-22 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 233/20/37 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/20/37 Thành Long-22 tuyến 473SD	16	0,0562	0,0003	0,0031	0,0000	0,011	40	
27	30-01-26	13h30	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 208/11 Thành Đông 2 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 208/11 Thành Đông 2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 208/11 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 208/11 Thành Đông 2 tuyến 473SD	10	0,0351	0,0002	0,0019	0,0000	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																					
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																					
C. HOTLINE																						
1	30-01-26	08h00	30-01-26	16h00	Đội QLĐ Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 165/4, trụ 165/10, trụ 165/31B, trụ 165/44/7 tuyến 478TH	Thí công tạo khoảng hở lắp kẹp qua, kiểm lại dây trung áp, dây chống sét trụ 165/4, trụ 165/10, trụ 165/31B, trụ 165/44/7 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478TH, REC trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/10B đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/10B đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay dâ dùm 2,4m không đảm bảo vận hành, căng lại dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/10B đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 120/25/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Do chưa có vật tư và phương tiện để thi công.					

2	30-01-26	08h00	30-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cát 3 LBFCO trụ 120/25/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Do chưa có vật tư và phương tiện để thi công.						
---	----------	-------	----------	-------	----------------------	----------------------	--	---	--	--------------------	---	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” tại Nhà văn hóa ấp Phước Lợi xã Phước Vĩnh.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên