

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	37.063.019	1.785.462	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	1828,5	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1286,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-02-26	07h00	02-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110KV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	02-02-26	07h00	02-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110KV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	02-02-26	07h00	02-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110KV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	02-02-26	08h00	02-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
5	02-02-26	08h00	02-02-26	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	02-02-26	18h00	02-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	02-02-26	08h00	02-02-26	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	02-02-26	19h00	02-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	02-02-26	13h30	02-02-26	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Kiểm tra vệ sinh và vận hành máy phát 100KVA. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, TBN401, TD41 trạm 110kV	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/11/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	176	2,2750	0,0042	0,0882	0,0002	0,057	514	
2	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/37 Bàu Tép 5 tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/37 Bàu Tép 5 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 104/29/37 Bàu Tép 5 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp B, ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 479BC	657	8,4926	0,0157	0,3291	0,0006	0,091	823	
3	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 104/1/61/13 Bàu Tép 44 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 104/1/61/13 Bàu Tép 44 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 104/1/61/13 Bàu Tép 44 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/1/61/13 Bàu Tép 44 tuyến 479BC	50	0,6463	0,0012	0,0250	0,0000	0,023	206	
4	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 473BC	48	0,6205	0,0011	0,0240	0,0000	0,034	309	
5	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 41/5 Ấp Voi 39 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 41/5 Ấp Voi 39 tuyến 473BC	Đầu lèo hạ áp trụ 41/7 thuộc trạm 250kVA trụ 41/5 Ấp Voi 39 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/5 Ấp Voi 39 tuyến 473BC	132	1,7063	0,0032	0,0661	0,0001	0,137	1.235	
6	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 118/2 đến trụ 118/13, từ trụ 118/13 đến trụ 118/13/1, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/25 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/2 đến trụ 118/13, từ trụ 118/13 đến trụ 118/13/1, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/25 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

7	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/42T, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/10, từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/9, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/13 Trưởng Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/42T, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/10, từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/9, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/13 Trưởng Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 274/7P Chợ Đương Minh Châu tuyến 477HT	Tại trụ 274/7P/13 Chợ Đương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 274/7P/13 Chợ Đương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp 1 xã Đương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 274/7P Chợ Đương Minh Châu tuyến 477HT	166	1,6113	0,0030	0,0832	0,0002	0,057	513
9	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 281B/5/5 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 281B/5/6 đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 281B/5/13, phát quang từ trụ 281B/5/6 đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	3	Áp 4 xã Đương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 281B/5/5 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 477HT	69	0,6698	0,0012	0,0346	0,0001	0,034	306
10	02-02-26	08h00	02-02-26	13h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 378/1 Di tích Rừng lịch sử tuyến 475TĐ	Trạm 400kVA trụ 378/1 Di tích Rừng lịch sử tuyến 475TĐ	Thay CT, VT trung áp định kỳ khách hàng: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cầu Khởi tại trạm 400kVA trụ 378/1 Di tích Rừng lịch sử tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Di tích Rừng lịch sử	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 378/1 và tháo 3holtime trụ 378 Di tích Rừng lịch sử tuyến 475TĐ	1	0,0059	0,0000	0,0003	0,0000	0,343	1.887
11	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV Áp Rộc từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV Áp Rộc từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/53/1 đến trụ 75/53/41 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/53/1 đến trụ 75/53/41 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/53/1 đến trụ 75/53/41 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưởng Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trưởng Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x37,5KVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 478TĐ	Trạm 2x37,5KVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 478TĐ	Xử lý làm gọn cáp quang, lưới hạ áp trụ 150 tuyến 478TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA Cẩm Giang tuyến 478TĐ	29	0,2436	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0

15	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 75/29B Áp Rộc 30 tuyến 472TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 75/29B Áp Rộc 30 tuyến 472TĐ	Thay dây neo chằng xuống thành neo chằng hẹp trụ 75/28/8 tuyến 472TĐ	Chết tính 09 khách hàng Đỗ Văn Vụng	6	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 75/29B Áp Rộc 30 tuyến 472TĐ	98	0,8232	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	02-02-26	07h30	02-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	02-02-26	06h00	02-02-26	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và LBS trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	02-02-26	17h00	02-02-26	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và LBS trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng DS trụ 28B, LBS trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 32 đến trụ 56 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Khắc phục khiếm khuyết dây chống sét, lắp thêm sứ chuỗi polyme các vị trí dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 32 đến trụ 56 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	ĐTXD BS 2024	30	Khu phố Trường Ân, Trường Đức phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lô tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	2440	20,8878	0,0435	1,0865	0,0023	0,655	5.236
20	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trụ 33A Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Dựng trụ ghép 12m, kéo dây đầu nổi, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 33A Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Khu phố Trường Ân, Trường Đức phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lô tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/20 đến trụ 89/20/IP Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/20 đến trụ 89/20/IP Lạc Long Quân tuyến 476TN	Tháo đường dây, trạm biến áp, tháo vật tư phụ kiện từ trụ 89/20 đến trụ 89/20/IP Lạc Long Quân tuyến 476TN	Theo yêu cầu khách hàng	0	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA DNTN Karaoke gia đình Ánh tuyến trụ 89/20/1T, tháo 3 hotline trụ 89/20 Lạc Long Quân tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Ngô Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN - Cắt CB trạm 160kVA Lạc Long Quân D trụ 89/21/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN (Đội Tân Ninh bàn giao)	25	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đào lỗ, dựng trụ 12m, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

23	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	Từ trụ 106 đến trụ 196 tuyến 474TBI	Nâng cao thùng công tơ từ trụ 106 đến trụ 196 và các nhánh rẽ tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Nước Trong 15 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Nước Trong 15 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tưới tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/15A/91b/13 Tưới tiêu Nước Trong 15 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	0
25	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Nước Trong 16 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Nước Trong 16 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tưới tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/15A/93/10 Tưới tiêu Nước Trong 16 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
26	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	Trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tưới tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 123/27/33/12 Nước Trong 30 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
27	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Võ Văn Mắm	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/27/20/22 Võ Văn Mắm tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
28	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/10/3 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tưới tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/10/3 Nước Trong 11 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
29	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	6	Tưới tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 123/28/33/5 Nước Trong 5 tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
30	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	Trạm 75kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	Thi công thay cáp lực, phụ kiện trạm biến áp, kéo tăng cường dây hạ áp chuyển đầu nổi sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 85/208 đến trụ 85/208/11/4 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	39	0,3734	0,0007	0,0195	0,0000	0,034	309
31	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

32	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	02-02-26	08h00	02-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 215 đến trụ 218, từ trụ 215 đến trụ 215/14 tuyến 478SD	Từ trụ 215 đến trụ 218, từ trụ 215 đến trụ 215/14 tuyến 478SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lèo hạ áp, lấp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 215 đến trụ 218, từ trụ 215 đến trụ 215/14 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Lợi xã Hào Đước	Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 211 Bến Trường 8; CB, FCO trạm 50kVA trụ 218 Bình Lợi tuyến 478SD	55	0,1935	0,0009	0,0107	0,0001	0,011		40
34	02-02-26	08h00	02-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp trụ 141/31/7/2T tuyến 476SD	Trụ 141/31/7/2T tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Tạ Thị Tuyết Linh	Nhận thầu thi công	1	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2B tuyến 476SD	91	0,3201	0,0015	0,0177	0,0001	0,011		40
35	02-02-26	08h00	02-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/5 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/5 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/28/12 đến trụ 141/18/28/12/5 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/97/9/1HA đến trụ 128/97/9/13HA, từ trụ 128/97/15/1HA đến trụ 128/97/15/17HA, từ trụ 128/97/15/7HA/1 đến trụ 128/97/15/7HA/6, từ trụ 128/97/16B/21HA/1 đến trụ 128/97/16B/21HA/6 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/9/1HA đến trụ 128/97/9/13HA, từ trụ 128/97/15/1HA đến trụ 128/97/15/17HA, từ trụ 128/97/15/7HA/1 đến trụ 128/97/15/7HA/6, từ trụ 128/97/16B/21HA/1 đến trụ 128/97/16B/21HA/6 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/97/9/1HA đến trụ 128/97/9/13HA, từ trụ 128/97/15/1HA đến trụ 128/97/15/17HA, từ trụ 128/97/15/7HA/1 đến trụ 128/97/15/7HA/6, từ trụ 128/97/16B/21HA/1 đến trụ 128/97/16B/21HA/6 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/98/18/1HA đến trụ 128/98/18/7HA tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/18/1HA đến trụ 128/98/18/7HA tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/98/18/1HA đến trụ 128/98/18/7HA tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	02-02-26	13h30	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/53/1HT đến trụ 141/53/7HT tuyến 476SD	Từ trụ 141/53/1HT đến trụ 141/53/7HT tuyến 476SD	Tháp ã và căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/53/1HT đến trụ 141/53/7HT tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Hòa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5 và Thanh Hòa 5A tuyến 476SD	108	0,3799	0,0018	0,0210	0,0001	0,011		40
39	02-02-26	13h30	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 80/14 Cầu Trường 2 tuyến 478SD	Trạm 25kVA trụ 80/14 Cầu Trường 2 tuyến 478SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trụ 80/14 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cầu Trường xã Hào Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 80/1 tuyến 478SD	174	0,6121	0,0029	0,0339	0,0002	0,023		80
40	02-02-26	13h30	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/2 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Từ trụ 80/2 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/2 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

41	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 76/47/5B Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Châu Âu tuyến 475TB	Trụ 76/47/5B Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Châu Âu tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm điện kế, CT trung thế	Thay định kỳ	6	Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Châu Âu	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 76/47/5B Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Châu Âu tuyến 475TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,217	1.955		
42	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 25C/3 tuyến 478TB	Trụ 25C/3 tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	2	Nguyễn Minh Trung	Cắt CB 3 pha trụ 25C/3 Nguyễn Minh Trung tuyến 478TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652		
43	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 3x37,5kVA trụ 73/4B/1 Cơ sở sản xuất Thuận Thành tuyến 473TB	Trụ 73/4B/1 Cơ sở sản xuất Thuận Thành tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế và CT hạ áp)	Thay định kỳ	2	Cơ sở sản xuất Thuận Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 73/4B/1 Cơ sở sản xuất Thuận Thành tuyến 473TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652		
44	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/22 đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Từ trụ 76/22 đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/22 đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
	Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Hoà Thành	Trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 476TN	Từ trụ 89/20 đến trụ 89/20/1P Lạc Long Quân tuyến 476TN	Tháo đường dây, trạm biến áp, tháo vật tư phụ kiện từ trụ 89/20 đến trụ 89/20/1P Lạc Long Quân tuyến 476TN	Chiết tính khách hàng	3	Khu phố 10 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 476TN	47	0,4185	0,0008	0,0235	0,0000	0,103	926		
2	02-02-26	08h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 93/13BT/1 đường Võ Văn Truyen tuyến 471TN	Tại trụ 93/13BT/4/1 đường Võ Văn Truyen tuyến 471TN	Lắp hệ thống đo đếm trung thế trụ 93/13BT/4/1 đường Võ Văn Truyen tuyến 471TN	Công trình chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng	20	Khu phố 16 phường Tân Ninh	- Tháo hotline nhánh rẽ trụ 93/13BT đường Võ Văn Truyen tuyến 471TN	83	0,7391	0,0014	0,0416	0,0001	0,229	2.057		
C. HOTLINE																						
1	02-02-26	10h00	02-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	Trụ 41C/7 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bàn giao Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh tháp đá U, lắp đặt phụ kiện kéo dây NR 3 pha và lắp 3 kẹp quay bằng phương pháp hotline trụ 41C/7 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thi công hotline	60	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên