

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.233,513	2.084,660	26,400	36,000
2	Pmax (MW)	2373,4	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1811,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLĐ trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	07-02-26	19h00	07-02-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	07-02-26	18h00	07-02-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-02-26	08h00	07-02-26	12h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-02-26	18h00	05-02-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	07-02-26	08h00	07-02-26	08h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/2P Bình Phú đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 480BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/2P Bình Phú đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 480BC	Cột lập LBS bị hỏng trụ 53/100/12/52P, chuyển nguồn tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 18/3 Giồng Két đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới	Chuyển điện	50	Áp Bình Quới xã Phước Chi, ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt LBS Bình Phú 53/100/12/2P tuyến 480BC - Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/51P tuyến 480BC - Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC - Đóng LBS Giồng Két trụ 18/3 tuyến 475BC - Đóng LBS Bình Phú 53/100/12/2P tuyến 480BC	1173	0,8424	0,0281	0,0326	0,0011	1,715	857		

2	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	Thay LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC hư hỏng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/51P tuyến 480BC - Cắt DS Bình Quới trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	07-02-26	11h30	07-02-26	12h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	Đóng điện đưa LBS mới vào vận hành trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC	Đóng nghiệm thu, đưa thiết bị vào vận hành	30	Áp Bình Quới xã Phước Chi	- Cắt LBS Bình Phú 53/100/12/2P tuyến 480BC - Đóng LBS Bình Quới trụ 53/100/12/52P tuyến 480BC - Đóng LBS Bình Phú 53/100/12/2P tuyến 480BC	764	0,5487	0,0183	0,0213	0,0007	1,029	514	
4	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	- Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/13B/11 Áp Bến 3-1 tuyến 473BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 47/13B/11 thuộc trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 47/13B/11 Áp Bến 5 tuyến 473BC	169	2,1846	0,0040	0,0847	0,0002	0,034	309	
5	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/44 Phước Lập 1 tuyến 480BC	Trụ 53/117/10/44 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lập 1 tuyến 480BC	- Lắp MBA 25kVA trụ 53/117/10/44 Phước Lập 16 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/16 Phước Lập tuyến 480BC	743	9,6043	0,0178	0,3722	0,0007	0,114	1.029	
6	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/42 đến trụ 53/117/10/44 Phước Lập 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/42 đến trụ 53/117/10/44 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lập 1 tuyến 480BC	- Hoàn chỉnh trạm 25kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/117/10/44 Phước Lập 16 tuyến 480BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/117/10/42 thuộc trạm 50kVA Phước Lập 4 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 191/2/8 Long Phi 21 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 191/2/8 Long Phi 21 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 191/2/8 Long Phi 21 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Long Phi xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 191/2/2 Long Phi 2 tuyến 476BC	226	2,9214	0,0054	0,1132	0,0002	0,046	411	
8	07-02-26	08h00	07-02-26	09h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 100kVA trụ 129/6 Lò đường Ninh Bình tuyến 471HT.	Trạm 100kVA trụ 129/6 Lò đường Ninh Bình tuyến 471HT.	Thay Công tơ định kỳ khách hàng: Vòng Cẩm Linh tại trạm 100kVA trụ 129/6 Lò đường Ninh Bình tuyến 471HT.	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò đường Ninh Bình	Cắt CB tổng trạm 100kVA trụ 129/6 Lò đường Ninh Bình tuyến 471HT.	3	0,0049	0,0001	0,0003	0,0000	0,069	104	
9	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân - B tuyến 471TĐ. - Trạm 250kVA trụ 225/1 Nông sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Trụ 225 Nông sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Thay CT, VT trung áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Tân Hòa trụ 225 Nông sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	12	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân - B tuyến 471TĐ. - Cắt 3FCO trạm 250kVA và tháo 3hotline trụ 225 Nông Sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	88	0,3322	0,0016	0,0171	0,0001	0,412	1.442	

10	07-02-26	08h00	07-02-26	13h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 95 đến trụ 96b, từ trụ 95 đến trụ 95/2P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, cân pha, thu hồi vật tư, phát quang lưới điện từ trụ 95 đến trụ 96b, từ trụ 95 đến trụ 95/2P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	- Cắt CB các trạm trụ 92, trụ 97 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Cắt FCO và tháo hotline trạm trụ 95 Bưu điện Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 95 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	348	2,0643	0,0063	0,1065	0,0003	0,343	1.887
11	07-02-26	10h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 15/3 Trường Trung học cơ sở Chà Là tuyến 476HT.	Trạm 180kVA trụ 15/3 Trường Trung học cơ sở Chà Là tuyến 476HT.	Thay Công tơ định kỳ khách hàng: Trường Tiểu học Chà Là tại 180kVA trụ 15/3 Trường Trung học cơ sở Chà Là tuyến 476HT.	Thay thiết bị định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Trung học cơ sở Chà Là	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 15/3 Trường Trung học cơ sở Chà Là tuyến 476HT.	2	0,0032	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	257
12	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 164 đến trụ 179 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 164 đến trụ 179 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm trụ 168B, trụ 175 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ - Cắt CB trạm trụ 172/1 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	394	3,8245	0,0071	0,1974	0,0004	0,412	3.708
13	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	Trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Đồng Thuận Hà	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH Đồng Thuận Hà	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
14	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 73B/1 Sài Gòn Mekong tuyến 474TĐ	Trạm 560kVA trụ 73B/1 Sài Gòn Mekong tuyến 474TĐ	Thay TI định kỳ Khách hàng Cty CP Nông nghiệp - Thực phẩm Sài Gòn Mekong	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Cty CP Nông nghiệp - Thực phẩm Sài Gòn Mekong	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 73B/1 Sài Gòn Mekong tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
15	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 473TĐ	Thay thùng trạm mut, thay ống PVC, bịt lưới mắt cáo trạm trụ 45/1 tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 45/1 Bến Mương 11 tuyến 473TĐ	44	0,3696	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
16	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 68/116 Bến Rộng 2 tuyến 474TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 68/116 Bến Rộng 2 tuyến 474TĐ	Thay thùng trạm mut, thay giá T, ống PVC, bịt lưới mắt cáo trạm trụ 68/116 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 68/116 Bến Rộng 2 tuyến 474TĐ	103	0,8652	0,0017	0,0000	0,0000	0,059	500
17	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 67 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Trụ 67 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Lắp tiếp đất vô tù Rec Trụ 67 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 128/61/15 tuyến 477TĐ	Trụ 128/61/15 tuyến 477TĐ	Lắp tiếp lắp lại bị mất trụ 128/61/15 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 60 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Trụ 60 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Lắp tiếp đất vô tù thùng trạm Trụ 60 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TĐ	Từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ đầu nối trụ 127A/1, 139/1P, 139/1T, 149/1, 177/1 tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ đầu nối trụ 127A/1, 139/1P, 139/1T, 149/1, 177/1 tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, hoàn chỉnh trạm trụ 120/25/20/10, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

27	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị hỏng trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố 15 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	384	3,6092	0,0063	0,2031	0,0004	0,206	1.955	
28	07-02-26	08h00	07-02-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Thay 3CT (30/5A) trung áp định kỳ trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO và tháo 3 hotline trụ 253B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
29	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 291/1HT đến trụ 291/11, từ trụ 299/1HT đến trụ 299/9HT tuyến 471SD	Từ trụ 291/1HT đến trụ 291/11, từ trụ 299/1HT đến trụ 299/9HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 291/1HT đến trụ 291/11, từ trụ 299/1HT đến trụ 299/9HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/14, từ trụ 209/11/1P đến 209/11/9P, từ trụ 209/11/1 đến 209/11/9 tuyến 478SD	Từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/14, từ trụ 209/11/1P đến 209/11/9P, từ trụ 209/11/1 đến 209/11/9 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/14, từ trụ 209/11/1P đến 209/11/9P, từ trụ 209/11/1 đến 209/11/9 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/28/6/9/1 đến trụ 53/28/6/9/15/6 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/9/1 đến trụ 53/28/6/9/15/6 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/28/6/9/1 đến trụ 53/28/6/9/15/6 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/28/6/49 đến trụ 53/28/6/49/3, từ trụ 53/6/28/6/49/3/6P đến trụ 53/28/6/49/3/6T, từ trụ 53/28/6/49/3/3T đến trụ 53/28/6/49/3/3T/13 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/49 đến trụ 53/28/6/49/3, từ trụ 53/6/28/6/49/3/6P đến trụ 53/28/6/49/3/6T, từ trụ 53/28/6/49/3/3T đến trụ 53/28/6/49/3/3T/13 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/28/6/49 đến trụ 53/28/6/49/3, từ trụ 53/6/28/6/49/3/6P đến trụ 53/28/6/49/3/6T, từ trụ 53/28/6/49/3/3T đến trụ 53/28/6/49/3/3T/13 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	07-02-26	13h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trụ 294/16/5 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa tuyến 476SD	Trụ 294/16/5 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa tuyến 476SD	Thay 3VT (22000/110V) trung áp định kỳ trụ 294/16/5 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trụ 294/16/5; CB trạm trụ 294/16/5/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Đăng Khoa tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				

1	07-02-26	08h00	07-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 103B/15/60/1 Cầu Trắng tuyến 479BC	92	1,1892	0,0022	0,0461	0,0001	0,137	1,235
2	07-02-26	08h00	07-02-26	13h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung-7 tuyến 475TD	Từ trụ 118/70 đến trụ 118/70/1b Lộc Ninh tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện kéo dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 118/70 đến trụ 118/70/1b Lộc Ninh tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung-7 tuyến 475TD	189	1,1235	0,0034	0,0579	0,0002	0,206	1,133
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/24A đến trụ 80/26/24C/13, sửa chữa TBA bị nghiên trạm 400kVA trụ 80/26/21 Nguyễn Chí Thanh - B tuyến 481TN	Lắp MBA cấp nguồn trụ 80/26/24A, lắp mới MBA 3x50kVA trụ 80/26/24C/13, tháo thu hồi trạm 3x25kVA trụ 80/26/25 Nguyễn Chí Thanh - D, ép lèo chuyển tải TBA từ trụ 80/26/25 đến trụ 80/26/24C/13, sửa chữa TBA bị nghiên trạm 400kVA trụ 80/26/21 Nguyễn Chí Thanh - B tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	35	khv phố 1, 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/24C/1 Phường 3 tuyến 481TN	Đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi vòng 2 tuyển dụng viên chức tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.					
2	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 50B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây trung hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	15	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBFCO tháo hotline nhánh rẽ 22kV trụ 50B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C, trạm 3x50kVA trụ 51 Lộ Bình Dương - E tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 86T/21 Nguyễn Trọng Cát - E tuyến 482TN	Do đơn vị thi công chưa bố trí được nhân sự thi công.					
3	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E, trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 3x75kVA trụ 45/12 Trường Chinh - N tuyến 472TN, trạm 250kVA trụ 45/28 Trường Chinh - L tuyến 481TN	Từ trụ 45/3P đến trụ 45/12BP/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, từ trụ 80/26/24A/16 đến trụ 80/26/24A/18 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 45/3P đến trụ 45/12BP/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, từ trụ 80/26/24A/16 đến trụ 80/26/24A/18 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	19	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E, trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 3x75kVA trụ 45/12 Trường Chinh - N tuyến 472TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 45/28 Trường Chinh - L tuyến 481TN	Do đơn vị thi công chưa bố trí được nhân sự thi công.					

4	07-02-26	07h30	07-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 44/6T Trường Chinh - D tuyến 472TN	Từ trụ 45/1BT đến trụ 45/6T/5/4T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 45/1BT đến trụ 45/6T/5/4T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	6	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 44/6T Trường Chinh - D tuyến 472TN	Do đơn vị thi công chưa bố trí được nhân sự thi công.						
---	----------	-------	----------	-------	------------------	-----------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên