

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.958.285	1.310.777	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2377,1	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1815,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-02-26	08h00	12-02-26	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	12-02-26	19h00	12-02-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-02-26	18h00	12-02-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-02-26	18h00	12-02-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-02-26	08h00	12-02-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh	Từ trụ 333 đến trụ 551, từ trụ 260 đến trụ 395	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 172 An Hội - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172 NM ĐMT TTC, 177 Đức Hòa 2 - 171 NM ĐMT TTC	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Thành Công đến trạm An hội đến trụ 22A/12 đến trụ 30	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Bến Cầu đến trạm Mộc Bài đến trụ 24/64/34	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 171 Phước Đức, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bàu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bàu Đôn đến trụ 24	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bàu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đôn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bàu Đôn đến trụ 13	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bàu Đôn - 171 Hòa Thành, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 62B đến Trạm Thanh Đức đến trạm Hòa Thành đến trạm Long Hoa đến trạm Tây Ninh đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh, từ trụ 333 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	12-02-26	18h00	12-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/3 Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/3 nhánh rẽ 12,7kV Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 56B/40B đến trụ 56B/40B/3 Sơ Rơ 2 tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/8 đến trụ 53/142/33/8/14 Phước Dân 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33/8 đến trụ 53/142/33/8/14 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/33/8 đến trụ 53/142/33/8/14 Phước Dân 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56B/22 đến trụ 56B/32 Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Từ trụ 56B/22 đến trụ 56B/32 nhánh rẽ 12,7kV Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 56B/22 đến trụ 56B/32 Sơ Rơ tuyến 478ĐH	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/8 Áp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/8 Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/22/4 đến trụ 53/142/33/22/7 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33/22/4 đến trụ 53/142/33/22/7 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/33/22/4 đến trụ 53/142/33/22/7 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-02-26	08h00	12-02-26	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 400kVA tại trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 400kVA tại trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 400kVA tại trụ 139/3/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.201	
7	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/56 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/1 đến trụ 234/56 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 140 đến trụ 181 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 140 đến trụ 181 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	12-02-26	13h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 630kVA tại trụ 227/3/1/1 Công ty TNHH Trinity Việt Nam tuyến 471TĐ	Trạm 630kVA tại trụ 227/3/1/1 Công ty TNHH Trinity Việt Nam tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Trinity Việt Nam Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu trạm 630kVA tại trụ 227/3/1/1 Công ty TNHH Trinity Việt Nam tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Trinity Việt Nam	Cắt 3FCO trạm 630kVA tại trụ 227/3/1/1 Công ty TNHH Trinity Việt Nam tuyến 471TĐ	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.442	
10	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171 đến trụ 286B, từ trụ 199 đến trụ 199/3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, do tải hạ áp, bút dây leo, bị lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

13	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 174 tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 174 tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc FCO giàn tụ bù trung áp trụ 174 tuyến 476TĐ và cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 3OS, 4FCO, tháo 3hotline tụ bù trung áp trụ 174 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 270B tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 270B tuyến 476TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn từ điều khiển Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 270B tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 74 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 74 tuyến 472TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và chuyển từ điều khiển sang chế độ Manual của Tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 74 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 47 tuyến 474TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 47 tuyến 474TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và chuyển từ điều khiển sang chế độ Manual của Tụ bù trung áp trụ 47 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 120B tuyến 478TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 120B tuyến 478TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn từ điều khiển Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 120B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn từ điều khiển Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 128/15 tuyến 477TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 128/15 tuyến 477TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và FCO cấp nguồn từ điều khiển Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 128/15 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Cô lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và FCO cấp nguồn từ điều khiển Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAR trụ 42/104 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Cơ lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và chuyển tủ điều khiển sang chế độ Manual của Tủ bù áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Cơ lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn tủ điều khiển Tủ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 tuyến 476TĐ	Cơ lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn tủ điều khiển Tủ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Cơ lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn tủ điều khiển Tủ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	12-02-26	07h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Cơ lập Tụ bù trung áp đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt tụ bù và CB cấp nguồn tủ điều khiển Tủ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Thay máy biến áp không đảm bảo vận hành trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	SCTX số 07/TT-ĐHT	6	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,105	838	
28	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 10 đến trụ 10/1T, từ trụ 10/1T đến trụ 10/1P, từ trụ 10/1T đến trụ 10B/1T/1P, từ trụ 10 đến trụ 10/2P Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 10/1T, từ trụ 10/1T đến trụ 10/1P, từ trụ 10/1T đến trụ 10B/1T/1P, từ trụ 10 đến trụ 10/2P Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Tháo dây thu hồi, chuyển điểm đầu nối, phát quang, căng lại dây hạ áp từ trụ 10 đến trụ 10/1T, từ trụ 10/1T đến trụ 10/1P, từ trụ 10/1T đến trụ 10B/1T/1P, từ trụ 10 đến trụ 10/2P Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long L trụ 10B Châu Văn Liêm tuyến 476TN	66	0,5650	0,0012	0,0294	0,0001	0,157	1.257	
29	12-02-26	08h00	12-02-26	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	Trụ 43/4B tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	3	Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm	Cắt FCO TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	24	0,0346	0,0006	0,0013	0,0000	0,003	3	
30	12-02-26	09h00	12-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,007	17	
31	12-02-26	13h30	12-02-26	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,004	6	
32	12-02-26	08h00	12-02-26	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	Cơ lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	Cắt cơ lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

33	12-02-26	09h00	12-02-26	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	12-02-26	10h00	12-02-26	11h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	12-02-26	13h30	12-02-26	14h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	Tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	Cô lập tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	12-02-26	14h30	12-02-26	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	12-02-26	16h30	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chặm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 40B/1HT đến trụ 40B/5HT tuyến 474SD	Từ trụ 40B/1HT đến trụ 40B/5HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 40B/1HT đến trụ 40B/5HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 49B/18/1HT đến trụ 40B/18/5HT tuyến 474SD	Từ trụ 49B/18/1HT đến trụ 40B/18/5HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 49B/18/1HT đến trụ 40B/18/5HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

42	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/14HT, từ trụ 38/51/6/6/1HT đến trụ 38/51/6/6/13HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/14HT, từ trụ 38/51/6/6/1HT đến trụ 38/51/6/6/13HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/14HT, từ trụ 38/51/6/6/1HT đến trụ 38/51/6/6/13HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/31/10 đến trụ 38/31/10/8HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/31/10 đến trụ 38/31/10/8HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/31/10 đến trụ 38/31/10/8HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/13/1/9P đến trụ 38/13/1/14P tuyến 474SD	Từ trụ 38/13/1/9P đến trụ 38/13/1/14P tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/13/1/9P đến trụ 38/13/1/14P tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Trạm Bơm Hòa Thành 2 từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Mít Trụ từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/23/1 Lộ ra tuyến 473TD	Trạm 50kVA trụ 83/23/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TD	Thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 83/23/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	Cắt LBFCO tại trụ 83/23/1 Lộ ra tuyến 473TD	80	0,7758	0,0014	0,0401	0,0001	0,034	306	
2	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34/19 Lộ Tân tuyến 475TD	Trạm 2x50kVA trụ 118/71/34/35 Lộ Tân 5 tuyến 475TD	Lắp MBA nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/71/34/35 Lộ Tân 5 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộ Tân, xã Lộ Ninh và áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt LBFCO tại trụ 118/71/34/19 Lộ Tân tuyến 475TD	56	0,5431	0,0010	0,0281	0,0001	0,034	306	
3	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN; trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Tại trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN; trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Hoàn chuyển xử lý quá tải MBA trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN và trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thành	- Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN; trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	156	1,3891	0,0026	0,0781	0,0001	0,171	1.543	

4	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM; trạm 2x25kVA trụ 15/69/20 Núi Bà - A tuyến 475CM	Tại trạm 37,5kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM; trạm 2x25kVA trụ 15/69/20 Núi Bà - A tuyến 475CM	Hoàn chuyển xử lý quá tải MBA trạm 37,5kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM; trạm 2x25kVA trụ 15/69/20 Núi Bà - A tuyến 475CM	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thành	- Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM; trạm 2x25kVA trụ 15/69/20 Núi Bà - A tuyến 475CM	50	0,4452	0,0008	0,0250	0,0000	0,034	309
5	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 23B/8/4 Ninh An - A tuyến 481TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 23B/8/4 Ninh An - A tuyến 481TN	Tháo MBA không sử dụng trạm 37,5kVA trụ 23B/8/4 Ninh An - A tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện khách hàng	- Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 23B/8/4 Ninh An - A tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	12-02-26	08h00	12-02-26	14h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/18 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Ép lèo cao áp có dấu hiệu nóng đỏ, thay LBFCO có hiện tượng phóng điện từ trụ 234/178/18 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	10	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt REC trụ 234/178/1B và DS 3 pha trụ 234/178/2 tuyến 479MB	27	0,1626	0,0005	0,0090	0,0000	0,343	2.057
7	12-02-26	08h00	12-02-26	14h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1P đến trụ 234/178/19P tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/10P đến trụ 234/178/11P tuyến 479MB	Thay sứ có hiện tượng phóng điện từ trụ 234/178/10P đến trụ 234/178/11P tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Minh Phú	Cắt 3 FCO trụ 234/178/1P tuyến 479MB	1	0,0060	0,0000	0,0003	0,0000	0,103	617
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 25kVA đến đường Long Hải 97/9 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
2	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 25kVA đến đường Cánh Nam Giang Tân 4 trụ 109 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
3	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					

4	12-02-26	08h00	12-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
---	----------	-------	----------	-------	----------------------	------------------------------	--	--	---	----------------	---	---------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên