

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.958.285	1.310.777	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2377,1	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1815,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	05-03-26	07h00	05-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	05-03-26	08h00	05-03-26	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	05-03-26	08h00	05-03-26	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	05-03-26	19h00	05-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	05-03-26	08h00	05-03-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC, phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc máy lạnh toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	05-03-26	18h00	05-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	05-03-26	18h00	05-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 30B đến trụ 31 Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 30B đến trụ 31 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	- Thay công tơ định kỳ trụ 31 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB - Thay thế tủ công tơ bị rỉ sét từ trụ 30B đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Thay công tơ định kỳ	33	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475 và đóng DTĐ 475- 76 trạm 110kV Mộc Bài. - Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477- 76 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt 3LTD trụ 31 tuyến 475MB - Cắt 3LTD trụ 30B tuyến 477MB	138	1,7838	0,0033	0,0691	0,0001	1,132	10.185	Lưu ý: Phía Campuchia a cắt 02 DS 3 pha trụ 31/7 tuyến 475MB, 477MB trước khi công tác.
2	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 31 Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 1 đến trụ 31 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 1 đến trụ 31 đường dây 22kV Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475 và đóng DTĐ 475- 76 trạm 110kV Mộc Bài. - Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477- 76 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt 3LTD trụ 31 tuyến 475MB - Cắt 3LTD trụ 30B tuyến 477MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P/1 Láng Biển tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18, từ trụ 48B/61/46P/7 đến trụ 48B/61/46P/50 Láng Biển tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18, từ trụ 48B/61/46P/7 đến trụ 48B/61/46P/50 Láng Biển tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/92/1P đến trụ 118/92/23P Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 118/92/1P đến trụ 118/92/23P Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 83/26/1 đến trụ 83/26/19 Lộ ra tuyến 473TD	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 83/26/1 đến trụ 83/26/19 Lộ ra tuyến 473TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	05-03-26	07h30	05-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TD	Đường dây 22kV từ trụ 110B đến trụ 182 tuyến 478TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134 đến trụ 182, từ trụ 127A đến trụ 127A/11, từ trụ 177 đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B đến trụ 177/3B/21 tuyến 478TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	05-03-26	07h30	05-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	05-03-26	07h30	05-03-26	22h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 6 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/212/34 Cây Cây 1 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/212/34 Cây Cây 1 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 173/212/34 Cây Cây 1 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/212/34 Cây Cây 1 tuyến 474SN	39	0,3734	0,0007	0,0195	0,0000	0,034	309	
11	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/212/39 Cây Cây 3 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/212/39 Cây Cây 3 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 173/212/39 Cây Cây 3 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/212/39 Cây Cây 3 tuyến 474SN	14	0,1340	0,0002	0,0070	0,0000	0,034	309	

12	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/44 Cây Khế 6 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/44 Cây Khế 6 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/44 Cây Khế 6 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/44 Cây Khế 6 tuyến 474SN	14	0,1340	0,0002	0,0070	0,0000	0,034	309
13	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/51 Cây Khế 7 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/51 Cây Khế 7 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/51 Cây Khế 7 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/51 Cây Khế 7 tuyến 474SN	24	0,2298	0,0004	0,0120	0,0000	0,034	309
14	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/54/7 Cây Cây 2 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/54/7 Cây Cây 2 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/54/7 Cây Cây 2 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/54/7 Cây Cây 2 tuyến 474SN	44	0,4213	0,0008	0,0220	0,0000	0,034	309
15	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/54/13 Cây Cây 10 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/54/13 Cây Cây 10 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/54/13 Cây Cây 10 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Cây Cây xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/54/13 Cây Cây 10 tuyến 474SN	27	0,2585	0,0005	0,0135	0,0000	0,034	309
16	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 173/212 đến trụ 173/212/83, từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/54/19 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212 đến trụ 173/212/83, từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/54/19 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các NR tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các NR tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các NR tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các NR tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các NR tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các NR tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các NR tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các NR tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các NR tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các NR tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các NR tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các NR tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các NR tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 37,5+50kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	Trạm 37,5+50kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 37,5+50kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	95	0,3333	0,0016	0,0185	0,0001	0,011	40

20	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 79/22/6/11 Cầu Trường 11 tuyến 478SD	Trạm 25kVA trụ 79/22/6/11 Cầu Trường 11 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 79/22/6/11 Cầu Trường 11 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 79/22/6/11 Cầu Trường 11 tuyến 478SD	31	0,1088	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40
21	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 99 Bàu Sen 11 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 99 Bàu Sen 11 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 99 Bàu Sen 11 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 99 Bàu Sen 11 tuyến 478SD	57	0,2000	0,0010	0,0111	0,0001	0,011	40
22	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 341/27T Bàng Dung E1 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 341/27T Bàng Dung E1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 341/27T Bàng Dung E1 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 341/27T Bàng Dung E1 tuyến 471SD	57	0,2000	0,0010	0,0111	0,0001	0,011	40
23	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 18/1 Trần Thị Tuyết Sương tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 18/1 Trần Thị Tuyết Sương tuyến 471SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 18/1 Trần Thị Tuyết Sương tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trần Thị Tuyết Sương	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 18/1 Trần Thị Tuyết Sương tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
24	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 51/18 Công ty TNHH Vạn Lộc - SD tuyến 471SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 51/18 Công ty TNHH Vạn Lộc - SD tuyến 471SD	Thay 3CT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 51/18 Công ty TNHH Vạn Lộc - SD tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Vạn Lộc - SD	Cắt 2 CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 51/18 Công ty TNHH Vạn Lộc - SD tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
25	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hàn Điện Kim Văn Hiếu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 58 Hàn Điện Kim Văn Hiếu tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
26	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 286/1T Trạm Y Tế xã Hào Đức tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 286/1T Trạm Y Tế xã Hào Đức tuyến 471SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 286/1T trạm Y Tế xã Hào Đức tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trạm Y Tế xã Hào Đức	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 286/1T trạm Y Tế xã Hào Đức tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
27	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 471SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 471SD	Thay 3CT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Thị Lan	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 338/1 Nguyễn Thị Lan tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
28	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 346/1 Cơ sở sản xuất nước đá Mã Thanh Đào tuyến 471SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 346/1 Cơ sở sản xuất nước đá Mã Thanh Đào tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ gián tiếp + 1CT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 346/1 Cơ sở sản xuất nước đá Mã Thanh Đào tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Mã Thanh Đào	Cắt CB, FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 346/1 Cơ sở sản xuất nước đá Mã Thanh Đào tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
29	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 80/41/1 Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh tuyến 475SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 80/41/1 Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh tuyến 475SD	Thay công tơ 3 pha điện từ trực tiếp định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 80/41/1 Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh tuyến 475SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 80/41/1 Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh tuyến 475SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
30	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 93/1 Nguyễn Quang Liêm tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 93/1 Nguyễn Quang Liêm tuyến 476SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 93/1 Nguyễn Quang Liêm tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Quang Liêm	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 93/1 Nguyễn Quang Liêm tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

31	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/31/1 Lò mổ heo Trần Thị Cúc tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/31/1 Lò mổ heo Trần Thị Cúc tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ gián tiếp + 3CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/31/1 Lò mổ heo Trần Thị Cúc tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Lò mổ heo Trần Thị Cúc	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/31/1 Lò mổ heo Trần Thị Cúc tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
32	05-03-26	08h00	05-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 341/12T Bàng Dung A tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 341/12T Bàng Dung A tuyến 471SD	Nâng cao thùng công tơ tổng trạm, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 341/12T Bàng Dung A tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm 75kVA trụ 341/12T Bàng Dung A tuyến 471SD	95	0,3333	0,0016	0,0185	0,0001	0,011	40
33	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Phước Lộc từ trụ 341/53T/26/1 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/26/1 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T/26/1 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 341/15T/17 Phước Thạnh 2 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 341/15T/17 Phước Thạnh 2 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 341/15T/17 Phước Thạnh 2 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Thạnh xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 341/15T/17 Phước Thạnh 2 tuyến 471SD	31	0,1088	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40
35	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 471SD	52	0,1825	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40
36	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 130/7 Đồng Khởi 5A tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 130/7 Đồng Khởi 5A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 130/7 Đồng Khởi 5A tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tủa Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 130/7 Đồng Khởi 5A tuyến 471SD	61	0,2140	0,0010	0,0119	0,0001	0,011	40
37	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/8/1 Hà Thị Thúy Diễm tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/8/1 Hà Thị Thúy Diễm tuyến 471SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (250/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/8/1 Hà Thị Thúy Diễm tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Hà Thị Thúy Diễm	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/8/1 Hà Thị Thúy Diễm tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
38	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 205/1 Trường tiểu học Lê Thánh Tông tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 205/1 Trường tiểu học Lê Thánh Tông tuyến 471SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 205/1 Trường tiểu học Lê Thánh Tông tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Lê Thánh Tông	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 205/1 Trường tiểu học Lê Thánh Tông tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
39	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 279/37/1 Huỳnh Thị Thanh Thúy tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 279/37/1 Huỳnh Thị Thanh Thúy tuyến 471SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 279/37/1 Huỳnh Thị Thanh Thúy tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Huỳnh Thị Thanh Thúy	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 279/37/1 Huỳnh Thị Thanh Thúy tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
40	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/44 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/44 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên tuyến 471SD	Thay 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/44 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/44 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
41	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 79/4/1 Cơ sở gia công chế biến hạt điều Kim Ngân tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 79/4/1 Cơ sở gia công chế biến hạt điều Kim Ngân tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + 1CT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 79/4/1 Cơ sở gia công chế biến hạt điều Kim Ngân tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở gia công chế biến hạt điều Kim Ngân	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 79/4/1 Cơ sở gia công chế biến hạt điều Kim Ngân tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

42	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/14 Công ty TNHH MTV Lê Chính tuyển 476SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/14 Công ty TNHH MTV Lê Chính tuyển 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ trực tiếp định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/14 Công ty TNHH MTV Lê Chính tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Lê - Chính	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 164/14 Công ty TNHH MTV Lê Chính tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
43	05-03-26	13h30	05-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh tuyển 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh tuyển 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ trực tiếp định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh	Cắt 2 CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
44	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 34/9 tuyển 475TB	Trụ 34/9 tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh Cường	Cắt CB 3 pha trụ 34/9 Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh Cường tuyển 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
45	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 34/55 tuyển 475TB	Trụ 34/55 tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Hộ kinh doanh King 283	Cắt CB 3 pha trụ 34/55 Hộ kinh doanh King 283 tuyển 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
46	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 34/2/16 tuyển 475TB	Trụ 34/2/16 tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Quán ăn gia đình bờ kè	Cắt CB 3 pha trụ 34/2/16 Quán ăn gia đình bờ kè tuyển 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
47	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 112/11T/4 tuyển 473TB	Trụ 112/11T/4 tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Nguyễn Văn Đại	Cắt CB 3 pha trụ 112/11T/4 Nguyễn Văn Đại tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
48	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trụ 25C/1B tuyển 473TB	Trụ 25C/1B tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Lò đầu hủ nóng Đức Hoa	Cắt CB 3 pha trụ 25C/1B Lò đầu hủ nóng Đức Hoa tuyển 478TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-03-26	08h00	05-03-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/47/19 Tuổi tiêu Út Đen tuyển 477HT	Trạm 50kVA trụ 253/8/47/19 Tuổi tiêu Út Đen tuyển 477HT	Thay công tơ hông khách hàng: Nguyễn Văn Út Đen trạm 50kVA trụ 253/8/47/19 Tuổi tiêu Út Đen tuyển 477HT	Thay công tơ hông	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Út Đen	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 253/8/47/19 Tuổi tiêu Út Đen tuyển 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
2	05-03-26	10h00	05-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/29B/11/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thị Bé tuyển 477HT	Trạm 50kVA trụ 253/29B/11/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thị Bé tuyển 477HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Thị Bé trạm 50kVA trụ 253/29B/11/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thị Bé tuyển 477HT	Thay công tơ lệch thời gian	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Thị Bé	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 253/29B/11/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thị Bé tuyển 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
3	05-03-26	13h30	05-03-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/7/11 Trại heo Nguyễn Tiến Nam 1 tuyển 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/2/7/11 Trại heo Nguyễn Tiến Nam 1 tuyển 475TĐ	Thay công tơ hông khách hàng: Nguyễn Tiến Nam trạm 50kVA trụ 471/2/7/11 Trại heo Nguyễn Tiến Nam 1 tuyển 475TĐ	Thay công tơ hông	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Tiến Nam 1	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/7/11 Trại heo Nguyễn Tiến Nam 1 tuyển 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	

4	05-03-26	15h00	05-03-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/13 Trại heo Nguyễn Thị Minh Tuyển tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/13 Trại heo Nguyễn Thị Minh Tuyển tuyến 475TD	Thay công tơ hông khách hàng: Nguyễn Thị Minh Tiên trạm 25kVA trụ 471/2/7/13 Trại heo Nguyễn Thị Minh Tuyển tuyến 475TD	Thay công tơ hông	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Thị Minh Tuyển	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/2/7/13 Trại heo Nguyễn Thị Minh Tuyển tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
5	05-03-26	07h30	05-03-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 12 đến trụ 12B thuộc trạm 250kVA trụ 12B Thị trấn T.12B tuyến 475TB	Lưới hạ áp từ trụ 12 đến trụ 12B tuyến 475TB	Sang lưới hạ áp, thùng điện kế, dây sau điện kế từ trụ 12 đến trụ 12B tuyến 471TB, 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Thành phường Tráng Bàng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 12B Thị trấn T.12B tuyến 475TB	125	1,1918	0,0021	0,0661	0,0001	0,217	2.063
6	05-03-26	07h30	05-03-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x75kVA trụ 47A/1 Bến Mương 23 tuyến 477TD	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/1/4a đến trụ 41/1/16a thuộc trạm 2x75kVA trụ 47A/1 tuyến 477TD	Dựng trụ hạ áp, sang lưới, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 41/1/15a tuyến 477TD, kết hợp xử lý mối nối hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/1/4a đến trụ 41/1/16a thuộc trạm 2x75kVA trụ 47A/1 tuyến 477TD	Chiết tính số 16 khách hàng Nguyễn Văn Ngon Phát quang	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 47A/1 Bến Mương 23 tuyến 477TD	73	0,6132	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HŨY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA xây chà Long Yên trụ 212/3P/1, tháo 3 hotline trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.					
2	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.					
3	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.					
4	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.					

5	05-03-26	08h00	05-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh chưa bố trí thiết bị để thực hiện thí nghiệm CBM trạm.					
---	----------	-------	----------	-------	--------------	--------------	---	---	--	----------------	---	-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử (từ 02/3/2026 đến 10/3/2026).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên