

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.632.430	1.869.089	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2242,5	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1739,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-03-26	08h00	07-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. - Vệ sinh lưới lọc máy lạnh toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	07-03-26	08h00	07-03-26	13h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hộp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	07-03-26	13h00	07-03-26	18h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	07-03-26	19h00	07-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	07-03-26	18h00	07-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	07-03-26	18h00	07-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ môi nổi, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 416/1 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 416/1 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20 đến trụ 416/20/19 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 416/1 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20 đến trụ 416/20/19 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

2	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/1 đến trụ 471/2/35B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 471/2/1 đến trụ 471/2/35B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 471/49B Áp BII-I tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/47 đến trụ 471/47/8 Phước Minh tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐD, MBA 3x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/47, cắt dừng lưới, ép lều từ trụ 471/47 đến trụ 471/48, từ trụ 471/47 đến trụ 471/47/8 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp B2, Phước Lộc xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 471/49B Áp BII-I tuyến 475TĐ	248	2,4035	0,0045	0,1242	0,0002	0,206	1.854
4	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 161/4B/6/2 Trường MG Thanh Phước tuyến 473BC	Trạm 25kVA trụ 161/4B/6/2 Trường MG Thanh Phước tuyến 473BC	Thay TI định kỳ khách hàng trường Mầm non Thanh Phước	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Trường Mầm Non Thanh Phước	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 161/4B/6/2 Trường MG Thanh Phước tuyến 473BC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	170
5	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng viễn thông Tây Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Viễn Thông Tây Ninh Bưu điện tỉnh Tây Ninh Công an phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	5	0,0420	0,0001	0,0000	0,0000	0,059	500
6	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71/44, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	07-03-26	07h30	07-03-26	22h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 75kVA Thạnh Đức 30, 75kVA Thạnh Đức 21 trụ 30 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA Thạnh Đức 30, 75kVA Thạnh Đức 21 trụ 30 tuyến 472TĐ	Thay giá T, ống PVC, MCCB, hệ thống đo đếm trạm trụ 30 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Bến Mương, Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO trạm 75kVA Thạnh Đức 30, 75kVA Thạnh Đức 21, tháo hotline trụ 30 tuyến 472TĐ	117	0,9829	0,0019	0,0002	0,0000	0,198	1.680
10	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x50kVA áp 2.4 trụ 42/107B/3/7 tuyến 472TĐ	Trạm 2x50kVA áp 2.4 trụ 42/107B/3/7 tuyến 472TĐ	Thay MCCB, hệ thống đo đếm trạm trụ 42/107B/3/7 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA áp 2.4 trụ 42/107B/3/7 tuyến 472TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0001	0,0000	0,158	1.350
11	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Thành Nam C trụ 115/2C Tôn Đức Thắng tuyến 475TD	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Thành Nam C trụ 115/2C Tôn Đức Thắng tuyến 475TD	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Thành Nam C trụ 115/2C Tôn Đức Thắng tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN	Tại trụ 42/5T đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đời trụ chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Hoa trụ 42/5T đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chiết tính khách hàng	4	Khu phố 13 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN	139	1,2377	0,0023	0,0696	0,0001	0,137	1,235	
16	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/103B Hộ KD Nam Phát 2 tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
17	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
18	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 13/13/12/11 Trường Tiểu học Hoàng Diệu tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
19	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sờ Tài Chính tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	

20	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 80/24/1 Nhà công vụ tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
21	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,091	823
22	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,549	4.938
23	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 16B Thối bột Tân Hòa (Công ty TNHH Việt Thu) tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852
24	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 14C Xây xát Ông Tám tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 14C Xây xát Ông Tám tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 560kVA trụ 14C Xây xát Ông Tám tuyến 479TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14C Xây xát Ông Tám tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,160	1.440
25	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087
26	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Long TN	Nhánh rẽ 22kV An Bình từ trụ 141/18/37/3 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/37/3 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Bàn giao Công ty TNHH XD&TM Hoàng Long TN thi công sang lưới hạ áp, thu hồi trụ trung hạ áp từ trụ 141/18/37/3 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 141/18/37/2 tuyến 476SD	76	0,6857	0,0013	0,0381	0,0001	0,034	309
27	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 60/5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473SD	trạm 25kVA trụ 60/5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 60/5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 60/5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
28	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu tuyến 474SD	trạm 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu tuyến 474SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 53/16/7/1 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
29	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 59 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tây Ninh tuyến 473SD	trạm 25kVA trụ 59 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tây Ninh tuyến 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 59 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tây Ninh tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 59 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành Tây Ninh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
30	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 80/7/7 Trường THCS Phạm Hùng tuyến 475SD	Trạm 25kVA trụ 80/7/7 Trường THCS Phạm Hùng tuyến 475SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 80/7/7 Trường THCS Phạm Hùng tuyến 475SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Phạm Hùng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 80/7/7 Trường THCS Phạm Hùng tuyến 475SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

31	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 284/1 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Châu Thành Tây Ninh tuyển 471SD	Trạm 25kVA trụ 284/1 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Châu Thành Tây Ninh tuyển 471SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 284/1 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Châu Thành Tây Ninh tuyển 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Châu Thành Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 284/1 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Châu Thành Tây Ninh tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
32	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 341/2/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Phước Vinh tuyển 478SD	trạm 25kVA trụ 341/2/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Phước Vinh tuyển 478SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 341/2/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Phước Vinh tuyển 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Văn phòng HNĐD - UBND xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 341/2/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Phước Vinh tuyển 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
33	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 118/13/10T đến trụ 118/13/13T tuyển 476SD	Từ trụ 118/13/10T đến trụ 118/13/13T tuyển 476SD	Di dời đường dây hạ áp từ trụ 118/13/10T đến trụ 118/13/13T tuyển 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/13 Trảng Thò 1A tuyển 476SD	54	0,1895	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40
34	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 37,5kVA trụ 167/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Ninh Điền tuyển 473SD	trạm 37,5kVA trụ 167/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Ninh Điền tuyển 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ gián tiếp + ICT (200/5A) hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 167/1 VP HNĐD - UBND xã Ninh Điền tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Văn phòng HNĐD - UBND xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA trụ 167/1 Văn phòng HNĐD - UBND xã Ninh Điền tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
35	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 186/110/5/1 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca tuyển 473SD	trạm 25kVA trụ 186/110/5/1 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 186/110/5/1 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mẫu Giáo Sơn Ca	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 186/110/5/1 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
36	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 186/189/16B/2 Trường tiểu học Trần Văn Ôn tuyển 473SD	trạm 25kVA trụ 186/189/16B/2 Trường tiểu học Trần Văn Ôn tuyển 473SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 186/189/16B/2 Trường tiểu học Trần Văn Ôn tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Trần Văn Ôn	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 186/189/16B/2 Trường tiểu học Trần Văn Ôn tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
37	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 37,5kVA trụ 344/1 Trường THCS Nguyễn Thị Định tuyển 471SD	trạm 37,5kVA trụ 344/1 Trường THCS Nguyễn Thị Định tuyển 471SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 344/1 Trường THCS Nguyễn Thị Định tuyển 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Nguyễn Thị Định	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA trụ 344/1 Trường THCS Nguyễn Thị Định tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
38	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	trạm 25kVA trụ 88/25/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi tuyển 478SD	trạm 25kVA trụ 88/25/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi tuyển 478SD	Thay ICT (150/5A) hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 88/25/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi tuyển 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 88/25/1 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi tuyển 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
39	07-03-26	13h30	07-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ điện áp từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyển 476SD	Từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyển 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyển 476SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 118/4 Thanh Thuận 15 tuyển 476SD	18	0,0632	0,0003	0,0035	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	07-03-26	08h00	07-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT.	Trạm 15kVA trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT.	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ninh Thạnh trạm 15kVA trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT.	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Ninh Hòa 1	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 34 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT.	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	39
2	07-03-26	10h00	07-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT.	Trạm 15kVA trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT.	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ninh Thạnh trạm 15kVA trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 1 tuyến 471HT.	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Ninh Hòa 2	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 48 Đền đường Ninh Hòa 2 tuyến 471HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
3	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 50B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây trung hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	6	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 86T/21 Nguyễn Trọng Cát - E tuyến 482TN	144	1,3535	0,0024	0,0761	0,0001	0,069	652
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	07-03-26	07h30	07-03-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV Điện Biên Phủ tuyến 474TN, 478TN	- Từ trụ 8B đến trụ 9B đường Bờ Lồi tuyến 474TN, 478TN	- ĐL Tân Ninh lắp MBA cấp nguồn từ trụ 8B đến trụ 9B đường Bờ Lồi tuyến 474TN, 478TN	Công trình KFW	30	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTD 478-76TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt DS trụ 15/38B Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031					
2	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV tuyến 476TN trạm 110kV Tây Ninh	- Từ trụ 48 đến trụ 51 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN - LBS trụ 77A Hiệp Ninh tuyến 476TN	- Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới, sang lưới thu hồi vật tư công trình mở rộng đường Trường Chinh từ trụ 48 đến trụ 51, ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 10 đến trụ 79 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN - ĐL Tân Ninh đóng nghiệm thu LBS trụ 77A Hiệp Ninh tuyến 476TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	120	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh, khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 476TN và đóng DTD 476-76TN - Cắt DS trụ 62 tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031					

3	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV Điện Biên Phủ tuyến 474TN, 478TN	- Từ trụ 45 đến trụ 47 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN - Từ trụ 8B đến trụ 9B đường Bờ Lồi tuyến 474TN, 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ xen lưới, sang lưới thu hồi vật tư trụ 45 đến trụ 47, ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 16 đến trụ 75 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN - ĐL Tân Ninh lắp MBA cấp nguồn từ trụ 8B đến trụ 9B đường Bờ Lồi tuyến 474TN, 478TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	90	Khu phố Ninh Phúc, Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt DS trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN (ĐL Dương Minh Châu đăng ký) - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031					
4	07-03-26	08h00	07-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị hỏng trạm 3x25kVA trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên (TTr 34/2025)	6	Khu phố 15 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 84/1 phường 2 (Paster) tuyến 481TN	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp					
5	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 45 đến trụ 47, từ trụ 16 đến trụ 75 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Cắt điện bàn giao ĐL Tân Ninh công tác: trồng trụ xen lưới, sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 45 đến trụ 47; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 16 đến trụ 75 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN (3LTD hướng về trụ 75)	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031					
6	07-03-26	07h30	07-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 67B/2 An Dương Vương tuyến 474TN	DS trụ 67B/2 An Dương Vương tuyến 474TN	Cô lập DS trụ 67B/2 An Dương Vương tuyến 474TN để đảm bảo an toàn cho ĐL Tân Ninh công tác	Đảm bảo an toàn cho ĐL Tân Ninh công tác	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN	Đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử (từ 02/3/2026 đến 10/3/2026).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên