

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.053.036	1.671.294	3.600	28.800
2	Pmax (MW)	2249,0	554,7	0,150	1,200
3	Pmin (MW)	1711,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	10-03-26	08h00	10-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	10-03-26	18h00	10-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	10-03-26	19h30	10-03-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-03-26	07h00	10-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-03-26	09h00	10-03-26	11h30	LĐCT (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Trạm 110kV Suối Đốp.	Trạm 110kV Suối Đốp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-03-26	18h00	10-03-26	19h30	LĐCT (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-03-26	07h00	10-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 08 đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-03-26	07h00	10-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bầu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-03-26	07h00	10-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 Nm ĐMT HTG, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Phước Đông đến trạm 110kV Phước Đức, từ trụ 24 đến Trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu	Kiểm tra đo nhiệt độ mỗi nối lưới điện 110kV	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC - 479MB	Từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC - 479MB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15 đến trụ 103B/21B đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC - 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/10B đến trụ 104/29/47 Trục điện tuyến 479BC	Từ trụ 104/10B đến trụ 104/29/47 nhánh rẽ 22kV Trục điện tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 104/10B đến trụ 104/29/47 Trục điện tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộ Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/92/23, từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14/6 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/92 đến trụ 118/92/23, từ trụ 118/138 đến trụ 118/138/14/6 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139 đến trụ 139/6 tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139 đến trụ 139/6 tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139 đến trụ 139/6 tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139 đến trụ 139/9/21 tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139 đến trụ 139/9/21 tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139 đến trụ 139/9/21 tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 149 đến trụ 149/38 tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 149 đến trụ 149/38 tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149 đến trụ 149/38 tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177 đến trụ 177/10 tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177 đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B đến trụ 177/3B/21 tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149 đến trụ 149/38 tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây đứt, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	10-03-26	08h00	10-03-26	09h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	Trụ 43/4B tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	3	Áp 3 xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA Khu phố 3B trụ 43/4B tuyến 474TBI	24	0,0346	0,0006	0,0013	0,0000	0,0003	0,0003	3	
17	10-03-26	09h00	10-03-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,0012	0,0012	29	

18	10-03-26	13h30	10-03-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm trụ 104/106/59/1/15/5 tuyến 475TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,007	11
19	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh; đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM trạm 110kV Cầu Máng	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	10-03-26	07h30	10-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E, tuyến 472TN	Từ trụ 45/3P/3P đến trụ 45/3P/4P, từ trụ 45/5P/3P đến trụ 45/5P/4P, từ trụ 45/7P/3P đến trụ 45/7P/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 45/3P/3P đến trụ 45/3P/4P, từ trụ 45/5P/3P đến trụ 45/5P/4P, từ trụ 45/7P/3P đến trụ 45/7P/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	8	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E tuyến 472TN	265	2,4907	0,0044	0,1401	0,0002	0,000	0
22	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 115/1 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 115/1 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 108/1 đến trụ 108/8P tuyến 476SD	Từ trụ 108 đến trụ 108/8P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 108/1 đến trụ 108/8P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/1 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 118/1 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Từ trụ 164/16 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 112/11T/4 Nguyễn Văn Đại tuyển 473TB	Trụ 112/11T/4 Nguyễn Văn Đại tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Khách hàng Nguyễn Văn Đại	Cắt CB 3 pha trụ 112/11T/4 Nguyễn Văn Đại tuyển 473TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
28	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 169/64B/8 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông tuyển 473TB	Trạm 25kVA trụ 169/64B/8 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 169/64B/8 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217	
29	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 312/2/69/2 Dương Văn Cu tuyển 473TB	Trạm 160kVA trụ 312/2/69/2 Dương Văn Cu tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	3	Khách hàng Dương Văn Cu	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 312/2/69/2 Dương Văn Cu tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	
30	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyển 473TB	Trạm 3x50kVA trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	3	Khách hàng Ngô Thanh Tú	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 169/72/2 Ngô Thanh Tú tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	
31	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 235/13 Chi Nhánh Hồng Lam tuyển 475TB	Trạm 3x50kVA trụ 235/13 Chi Nhánh Hồng Lam tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	3	Chi Nhánh Hồng Lam	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 235/13 Chi Nhánh Hồng Lam tuyển 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	
32	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 312/2/55/23B/11 Phạm Văn Te tuyển 473TB	Trạm 25kVA trụ 312/2/55/23B/11 Phạm Văn Te tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Phạm Văn Te	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 312/2/55/23B/11 Phạm Văn Te tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217	
33	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 119 Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu tuyển 471TB	Trạm 15kVA trụ 119 Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu tuyển 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	1	Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 119 Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu tuyển 471TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
34	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 312/2/75/12/1 Đào Duy Hùng tuyển 473TB	Trạm 37,5kVA trụ 312/2/75/12/1 Đào Duy Hùng tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, công tơ)	Thay định kỳ	3	Khách hàng Đào Duy Hùng	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 312/2/75/12/1 Đào Duy Hùng tuyển 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
35	10-03-26	08h00	10-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 220 Phùng Văn Đăng tuyển 475TB	Trạm 37,5kVA trụ 220 Phùng Văn Đăng tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, công tơ)	Thay định kỳ	3	Khách hàng Phùng Văn Đăng	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 220 Phùng Văn Đăng tuyển 475TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					

1	10-03-26	08h00	10-03-26	15h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trụ 19B/70/28, 19B/70/51 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thay LA chống sét đường dây pha giữa trụ 19B/70/28, thay giáp núu bị đứt pha bìa trong trụ 19B/70/51 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473TN, Recloser trụ 27 Tượng Đài, Recloser trụ 93/1P Tua Hai, Recloser trụ 19B/70/2 Giồng Cà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------	---	---	---	------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị tiếp xúc cử tri đề người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử (từ 02/3/2026 đến 10/3/2026).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên