

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.056,961	894.757	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2296,5	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1761,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	19-03-26	08h00	19-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	19-03-26	19h00	19-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	19-03-26	18h00	19-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	19-03-26	08h00	19-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	19-03-26	18h00	19-03-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	19-03-26	13h00	19-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV An Hội và đo dòng điện rò CSV	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	19-03-26	07h00	19-03-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thành Công và đo dòng điện rò CSV	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	19-03-26	07h00	19-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/03 đến trụ 88A/25, từ trụ 107 đến trụ 108	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	19-03-26	07h00	19-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 42 đến trụ 45	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	19-03-26	07h00	19-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/7/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/1 đến trụ 194/7/86 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 194/7/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 nhánh rẽ 12,7kV Long An 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56/1 đến trụ 171/56/17 Bà Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56/1 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bà Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 171/56/1 đến trụ 171/56/17 Bà Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/58/1T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/58/19T đến trụ 118/58/27T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA nâng công suất từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/58/20T, thay sứ, giáp buộc, thu hồi vật tư, phát quang vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/58/19T đến trụ 118/58/27T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/58/1T Bàu Hang tuyến 475TĐ	413	3,9983	0,0074	0,2069	0,0004	0,229	2,061	
6	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/58/1T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/19T, từ trụ 118/58/27T đến trụ 118/58/46T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/19T, từ trụ 118/58/27T đến trụ 118/58/46T Bàu Hang tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 156/37 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ Trạm 2x50kVA trụ 156/37B/19 Thuận Bình 9 tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 156/37 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ Trạm 2x50kVA trụ 156/37B/19 Thuận Bình 9 tuyến 471TĐ	Cắt lèo hạ áp trụ 156/37B/18, đầu lèo hạ áp trụ 156/37, 156/37/1 sang tải giảm tải trạm trụ 156/37B/19 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 156/37 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 156/37B/19 Thuận Bình 9 tuyến 471TĐ	96	0,8064	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500	
8	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 69/1 Thạnh Đức 18 tuyến 474TĐ Trạm 250kVA trụ 61B Thạnh Đức 36 tuyến 474TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 69/1 Thạnh Đức 18 tuyến 474TĐ Trạm 250kVA trụ 61B Thạnh Đức 36 tuyến 474TĐ	Cắt dùng dây hạ áp trụ 69/1/4B, đầu lèo hạ áp trụ 69/1/6B sang tải giảm tải trạm trụ 69/1 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 69/1 Thạnh Đức 18 tuyến 474TĐ, trạm 250kVA trụ 61B Thạnh Đức 36 tuyến 474TĐ	308	2,5873	0,0051	0,0001	0,0000	0,059	500	
9	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 40 đến trụ 40/6 Bến Mương tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 40 đến trụ 40/6 Bến Mương tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 40 đến trụ 40/6 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 đến trụ 47/16 Bến Mương tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 đến trụ 47/16 Bến Mương tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47 đến trụ 47/16, từ trụ 57/11 đến trụ 47/11/8 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49 đến trụ 49/8 Bến Mương tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49 đến trụ 49/8 Bến Mương tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49 đến trụ 49/8 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	19-03-26	07h30	19-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA xay chà Long Yên trụ 212/3P/1, tháo 3 hotline trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	127	1,0872	0,0023	0,0566	0,0001	0,079	628	
15	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,045	363	
16	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	43	0,3681	0,0008	0,0191	0,0000	0,045	363	
17	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	62	0,5308	0,0011	0,0276	0,0001	0,105	838	
18	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	57	0,4880	0,0010	0,0254	0,0001	0,060	484	
19	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Hạ công suất MBA từ 250kVA xuống 160kVA Long Bình C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên số: 13/TT-ĐHT	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	144	1,2327	0,0026	0,0641	0,0001	0,157	1.257	
20	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 474TN	Nặng công suất MBA từ 160kVA lên 250kVA Lộ Bình Dương 9, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số: 13/TT-ĐHT	7	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 9/1 An Dương Vương tuyến 474TN	96	0,8218	0,0017	0,0427	0,0001	0,131	1.047	

21	19-03-26	08h30	19-03-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Đèn đường 30/4 trụ 30/6 tuyến 477TBI	Trụ 30/6 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Đèn đường 30/4 trụ 30/6 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ	1	Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Đèn đường 30/4 trụ 30/6 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	2
22	19-03-26	09h30	19-03-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hộ thấp sáng Thân Thị Hương trụ 51B tuyến 474TBI	Trụ 51B tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Hộ thấp sáng Thân Thị Hương trụ 51B tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Thân Thị Hương (trạm riêng)	Cắt FCO TBA 25kVA Hộ thấp sáng Thân Thị Hương trụ 51B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	2
23	19-03-26	10h30	19-03-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hàn điện Trương Văn Kiệt trụ 53B tuyến 474TBI	Trụ 53B tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Hàn điện Trương Văn Kiệt trụ 53B tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	CS Hàn Điện Trương Văn Kiệt	Cắt FCO TBA 25kVA Hàn điện Trương Văn Kiệt trụ 53B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	2
24	19-03-26	14h00	19-03-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Trang trại Nguyễn Văn Tiến trụ 85/94B/70/5/11 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/70/5/11 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ TBA 50kVA Trang trại Nguyễn Văn Tiến trụ 85/94B/70/5/11 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Văn Tiến	Cắt FCO TBA 50kVA Trang trại Nguyễn Văn Tiến trụ 85/94B/70/5/11 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	2
25	19-03-26	15h00	19-03-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Hệ thống cấp nước KDC Chàng Riệp trụ 51/25 tuyến 474TH	Trụ 51/25 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Hệ thống cấp nước KDC Chàng Riệp trụ 51/25 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ	1	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Hệ thống cấp nước KDC Chàng Riệp trụ 51/25 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	0,002	2
26	19-03-26	08h00	19-03-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 94/13 tuyến 479TBI	Trụ 94/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ, cấp lực TBA trụ 94/13 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Tân xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 94/13 tuyến 479TBI	89	0,4484	0,0021	0,0173	0,0001	0,011	0,011	38
27	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 Hôi An 1 tuyến 473TH	Từ trụ 114/7 đến trụ 114/9 tuyến 473TH	- Thi công lắp trạm, cắt dừng lưới hạ áp, sang tải 37,5kVA trụ 114/9 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 114 đến trụ 114/21, từ trụ 114/3/7 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 114/1 nhánh rẽ 12,7kV Hôi An 1 tuyến 473TH	254	2,4319	0,0045	0,1272	0,0002	0,114	0,114	1.029
28	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0
29	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/47 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0
30	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41C/9T Hộ Kinh Doanh Bảy Thơm tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 41C/9T Hộ Kinh Doanh Bảy Thơm tuyến 474TN	Thay TI định kỳ trạm 250kVA trụ 41C/9T Hộ Kinh Doanh Bảy Thơm tuyến 474TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 41C/9T Hộ Kinh Doanh Bảy Thơm tuyến 474TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	0,069	617
31	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 25/38/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Trạm 400kVA trụ 25/38/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ 25/38/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 25/38/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,114	0,114	1.029
32	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	Trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	Thay TI, điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,114	0,114	1.029

33	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyển 479CM	Trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyển 479CM	Thay TI định kỳ trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyển 479CM	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyển 479CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,114	1.029
34	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 25/16A/82/2 Hộ KD Hà Văn Mỹ tuyển 471CM	Trạm 630kVA trụ 25/16A/82/2 Hộ KD Hà Văn Mỹ tuyển 471CM	Thay TI, điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ 25/16A/82/2 Hộ KD Hà Văn Mỹ tuyển 471CM	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 25/16A/82/2 Hộ KD Hà Văn Mỹ tuyển 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,183	1.646
35	19-03-26	08h00	19-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyển 473SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyển 473SD	Thay 3CT (40/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
36	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 41B đến trụ 41B/5, từ trụ 49B/18/1 đến trụ 49B/18/5 tuyển 474SD	Từ trụ 41B đến trụ 41B/5, từ trụ 49B/18/1 đến trụ 49B/18/5 tuyển 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41B đến trụ 41B/5, từ trụ 49B/18/1 đến trụ 49B/18/5 tuyển 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16P, từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16T, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/12P, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/7T, từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/1B/13, từ trụ 38/51/6/6/1 đến trụ 38/51/6/6/13, từ trụ 38/61/8/1P đến trụ 38/61/8/15P tuyển 474SD	Từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16P, từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16T, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/12P, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/7T, từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/1B/13, từ trụ 38/51/6/6/1 đến trụ 38/51/6/6/13, từ trụ 38/61/8/1P đến trụ 38/61/8/15P tuyển 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16P, từ trụ 38/13/1 đến trụ 38/13/1/16T, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/12P, từ trụ 38/31/1A đến trụ 38/31/1A/7T, từ trụ 38/51/6/1B đến trụ 38/51/6/1B/13, từ trụ 38/51/6/6/1 đến trụ 38/51/6/6/13, từ trụ 38/61/8/1P đến trụ 38/61/8/15P tuyển 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/1 đến trụ 76/12/30 tuyển 474SD	Từ trụ 76/1 đến trụ 76/12/30 tuyển 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 76/1 đến trụ 76/12/30 tuyển 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	19-03-26	13h30	19-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyển 473SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyển 473SD	Thay 3CT (40/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
40	19-03-26	08h00	19-03-26	11h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8/27 Lộc Hoà 2 tuyển 473TB	Trụ 106/8/27 tuyển 473TB	Lắp kẹp quai, treo MBA 50kVA trụ 106/8/27 tuyển 473TB	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hoà 2 tuyển 473TB	606	2,1242	0,0101	0,1163	0,0006	0,241	845
41	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8/27 Lộc Hoà 2 tuyển 473TB	Trụ 106/8/27 tuyển 473TB	Cắt dừng dây hạ áp, hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 106/8/27 tuyển 473TB và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 106/8/24 Lộc Hoà T.106/8/24 tuyển 473TB	73	0,6580	0,0012	0,0360	0,0001	0,036	326

42	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 23/97 đến trụ 23/99 thuộc trạm 250kVA trụ 23/96B Lộc Khê T.23/96B tuyến 475TB	Từ trụ 23/97 đến trụ 23/99 tuyến 475TB	Nâng độ cao lưới hạ áp từ trụ 23/97 đến trụ 23/99 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/96B Lộc Khê T.23/96B tuyến 475TB	39	0,3515	0,0007	0,0192	0,0000	0,217	1.955
43	19-03-26	13h30	19-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 116/8/8A Trường THPT Lộc Hưng tuyến 473TB	Trụ 116/8/8A Trường THPT Lộc Hưng tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay 2 điện kế)	Thay định kỳ	8	Trường THPT Lộc Hưng	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 116/8/8A Trường THPT Lộc Hưng tuyến 473TB	2	0,0072	0,0000	0,0004	0,0000	0,290	1.014
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	19-03-26	08h00	19-03-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Khởi công, động thổ "Xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 xã biên giới tỉnh Tây Ninh" theo phương án số 67/PA-ĐLBC ngày 17/3/2026 của Điện lực Bến Cầu.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực/.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên