

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.584.498	1.938.987	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2309,4	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1478,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	24-03-26	08h00	24-03-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	24-03-26	18h00	24-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	24-03-26	19h30	24-03-26	21h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	24-03-26	08h00	24-03-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bơm PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	24-03-26	09h00	24-03-26	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	24-03-26	18h00	24-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	24-03-26	07h00	24-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	24-03-26	07h00	24-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396, từ trụ 428 đến trụ 569	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 18/19/2 Công ty CPKT Seen tuyển 475BC	Trụ 18/19/2 nhánh rẽ 22kV Công ty CPKT Seen tuyển 475BC	Xử lý tiếp đất lập lại hệ thống đo đếm bị đứt trụ 18/19/2 Công Ty CPKT Seen tuyển 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 43/1 Công ty TNHH KD TM và DV VINFAST tuyển 475BC	Trạm 160kVA trụ 43/1 Công ty TNHH KD TM và DV VINFAST tuyển 475BC	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt trạm 160kVA trụ 43/1 Công ty TNHH KD TM và DV VINFAST tuyển 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 19/T8/12; trụ 19/N10B KCN TMTC tuyển 471BC	Trụ 19/T8/12; trụ 19/N10B KCN TMTC tuyển 471BC	Xử lý tiếp đất lập lại bị đứt trụ 19/T8/12; trụ 19/N10B KCN TMTC tuyển 471BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 16 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyển 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 16 đường dây 22kV Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyển 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 16 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyển 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

5	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 135 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 135 đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 135 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	Tại trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Tháo gỡ, thu hồi công tơ, thùng cáp muller, làm gọn thùng điện kế, sửa trụ nghiêng tại trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT - Cắt CB đến đường (No: 2210960272) trụ 67B/51/17/91/69/2p Cầu Kênh tuyến 473LH	90	0,8710	0,0016	0,0451	0,0001	0,034	306	
7	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/2/25B Áp I-F tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/2/25B Áp I-F tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA, cáp lực, HTĐĐ tại trụ 75kVA trụ 471/2/25B Áp I-F tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp 1, Phước Lộc xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 471/2/25B Áp I-F tuyến 475TĐ	65	0,6290	0,0012	0,0326	0,0001	0,057	513	
8	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	Tại trụ 234/147 Phước Lễ-H tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA nâng công suất từ 2x25kVA lên 2x37,5kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/147 Phước Lễ-H tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi; áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	1104	10,6841	0,0198	0,5531	0,0010	0,229	2.061	
9	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/174/1 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	Từ trụ 234/174/4 đến trụ 234/174/7 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, cáp lực, thay MBA, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/174/7, phát quang từ trụ 234/174/4 đến trụ 234/174/7 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 234/174/1 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	Từ trụ 234/141 đến trụ 234/166 Bàu Sen tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây, lắp đèn đường từ trụ 234/141 đến trụ 234/166 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát triển phụ tải	0	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO các trạm trụ 234/144, trụ 234/147, trụ 234/149, trụ 234/152, 234/159, trụ 234/161, trụ 234/164 Bàu Sen tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/140 Bàu Sen tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây, lắp đèn đường từ trụ 234/105 đến trụ 234/140 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát triển phụ tải	1	Áp Phước Hiệp, Bàu Dài xã Cầu Khởi	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 476HT - Cắt FCO các trạm trụ 234/131, trụ 234/135 Bàu Sen tuyến 476HT	23	0,2226	0,0004	0,0115	0,0000	0,011	99	
12	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/105 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

13	24-03-26	07h30	24-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/65/18 Cây Da 16 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 128/65/18 Cây Da 16 tuyến 472TĐ	Thay ống HDPE thành ống PVC, bịt lưới mắt cáo, xử lý mối nối hạ áp, kiểm tra dây và phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/65/18 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/65/18 Cây Da 16 tuyến 472TĐ	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	24-03-26	07h30	24-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7, từ trụ 128/65/43A đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7, từ trụ 128/65/43A đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	24-03-26	07h30	24-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	500
16	24-03-26	07h30	24-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải B trụ 97/7B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 25kVA đèn đường Long Hải 97/9 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	53	0,4537	0,0009	0,0236	0,0000	0,157	1.257	
18	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 25kVA đèn đường Cảnh Nam Giang Tân 4 trụ 109 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	130	1,1129	0,0023	0,0579	0,0001	0,157	1.257	
19	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	8	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm L trụ 254B/30B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	16	0,1370	0,0003	0,0071	0,0000	0,157	1.257	

20	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Giang Tân E trụ 250B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,045	363
21	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Tây Ninh	Lưới điện hạ áp từ trụ 96A/1 đến trụ 96A/9 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 96A/1 đến trụ 96A/9 Trần Phú tuyến 474TN	Nhỏ, dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 96A/1 đến trụ 96A/9 Trần Phú tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	7	Khu phố Trường Huệ phường Long Hòa	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương 01 trụ 96 Trần Phú tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,131	1.047
22	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 16 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 16 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 16 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	24-03-26	08h00	24-03-26	09h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Trần Văn Trai trụ 134B/65/8 tuyến 474TBI	Trụ 134B/65/8 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Trần Văn Trai trụ 134B/65/8 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Cơ sở Trần Văn Trai (Hàn điện)	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Trần Văn Trai trụ 134B/65/8 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
24	24-03-26	09h00	24-03-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Phạm Viết Ứng trụ 171B/63/120 tuyến 471CM	Trụ 171B/63/120 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Phạm Viết Ứng trụ 171B/63/120 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian	1	Phạm Viết Ứng	Cắt FCO TBA 50kVA Phạm Viết Ứng trụ 171B/63/120 tuyến 471CM	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
25	24-03-26	10h00	24-03-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Trà Hiệp - K trụ 25/38/89/21/8 tuyến 471CM	Trụ 25/38/89/21/8 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Trà Hiệp - K trụ 25/38/89/21/8 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Trà Hiệp, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Trà Hiệp - K trụ 25/38/89/21/8 tuyến 471CM	36	0,0259	0,0009	0,0010	0,0000	0,000	0
26	24-03-26	10h30	24-03-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA áp 4 Trà Vong 4 trụ 212/16/7 tuyến 474TBI	Trụ 212/16/7 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA áp 4 Trà Vong 4 trụ 212/16/7 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Áp 4, xã Trà Vong	Cắt 3FCO TBA 250kVA áp 4 Trà Vong 4 trụ 212/16/7 tuyến 474TBI	44	0,0633	0,0011	0,0024	0,0000	0,001	1
27	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 250C/4 Áp Tân Trung 4 tuyến 80SN	Thi công nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA trụ 250C/4 tuyến 480SN	Thi công nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA trụ 250C/4 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt LBFCO trụ 250C/1 nhánh rẽ 12,7kV Xay Lúa Tân Thành tuyến 480SN	198	1,8957	0,0035	0,0992	0,0002	0,069	617
28	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 243 đến trụ 243/94/35 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243 đến trụ 243/94/35 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thay TI hạ thế 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0
32	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thay TI hạ thế 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0

33	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH - XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay TI hạ thế 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH - XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,549	4,938
34	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thay TI hạ thế và điện kế 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,549	4,938
35	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 187 đến trụ 262 tuyến 473SD	Từ trụ 187 đến trụ 262 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 187 đến trụ 262 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 263 đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ trụ 263 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 263 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/11 tuyến 473SD	Từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/32, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/10T tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/32, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/10T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/32, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/10T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	24-03-26	08h00	24-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 130b tuyến 477SD	Trụ 130b tuyến 477SD	Di dời trụ hạ áp khách hàng Bùi Hoàng Trí Dũng tại trụ 130b tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	2	Áp Bắc Bến Sỏi xã Ninh Diễn	Cắt CB trạm 250kVA trụ 131 Hòa Hội 9 tuyến 473SD; CB trạm 15kVA trụ 128/1A Đền đường Thành Long 1 tuyến 477SD	307	1,0756	0,0051	0,0598	0,0003	0,069	240
40	24-03-26	08h00	24-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 106/8/2 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Từ trụ 106/8/2 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Cây TBA 50kVA trụ 106/8/27, sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 106/8/37, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Lộc Thanh, Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 473TB	431	3,8848	0,0072	0,2137	0,0004	0,121	1,086
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																					

1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	24-03-26	08h00	24-03-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/2/43/1 A1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/2/43/1 A1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay LBFCO bị phóng điện tại trụ 471/2//43/1 A1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/2/43/1 và tháo hotline nhánh rẽ A1 Phước Minh đầu nối tại trụ 471/2/43 Cao su Bến Cui tuyến 475TĐ.	212	1,2529	0,0038	0,0649	0,0002	0,229	1.260		
2	24-03-26	08h00	24-03-26	09h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Recloser trụ 99 Trần Phú tuyến 471CM	Recloser trụ 99 Trần Phú tuyến 471CM	Nghiệm thu SCADA Recloser trụ 99 Trần Phú tuyến 471CM	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 99 và DS trụ 97 Trần Phú tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	24-03-26	09h00	24-03-26	09h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Kênh Tây tuyến 477CM	- LBS và DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477CM nhận điện tuyến 471CM đến LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM - Cắt LBS và DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
4	24-03-26	09h30	24-03-26	10h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	Nghiệm thu SCADA LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt LBS và DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
5	24-03-26	10h00	24-03-26	10h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Kênh Tây tuyến 477CM	- LBS và DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt LBS 63/2, cắt DS trụ 63/3 Bờ Bắc tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
6	24-03-26	10h30	24-03-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 477CM, 471CM	- LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 477CM, 471CM	Nghiệm thu SCADA LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt LBS 63/2, cắt DS trụ 63/3 Bờ Bắc tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
7	24-03-26	13h30	24-03-26	14h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	LBS trụ 13/21/43 Trần Văn Trà tuyến 479TN, 473TN	LBS trụ 13/21/43 Trần Văn Trà tuyến 479TN, 473TN	Nghiệm thu SCADA LBS trụ 13/21/43 Trần Văn Trà tuyến 479TN, 473TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 13/21/43 và DS trụ 19B/71 Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
8	24-03-26	15h00	24-03-26	15h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 471CM	- LBS và DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 471TN, 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 472TN đến LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN, 472TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS và DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
9	24-03-26	15h30	24-03-26	16h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt LBS và DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

10	24-03-26	16h00	24-03-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 471CM	- LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 471TN, 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - Cắt LBS 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
1	24-03-26	08h00	24-03-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 471/2/43 Cao Su Bến Củi tuyến 475TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 471/2/43 Cao Su Bến Củi tuyến 475TD	Chuyển mối nối ép lèo trung áp thành kẹp quai và hotline, lắp sứ đỡ lèo trung áp 1 pha tại trụ 471/2/43 Cao su Bến Củi tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD. - Cắt LBFCO trụ 471/2/43/1 A1 Phước Minh tuyến 475TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	24-03-26	08h00	24-03-26	10h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 471/2/43 Cao Su Bến Củi tuyến 475TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 471/2/43 Cao Su Bến Củi tuyến 475TD	Chuyển mối nối ép lèo trung áp thành kẹp quai và hotline, lắp sứ đỡ lèo trung áp 1 pha tại trụ 471/2/43 Cao Su Bến Củi tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại của MC 475 trạm 110kV Thanh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	24-03-26	13h30	24-03-26	15h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 75/52B Áp Rộc tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV trụ 75/52B Áp Rộc tuyến 472TD	Lắp 3 kẹp quai bằng phương pháp hotline trụ 75/52B tuyến 472TD	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chức năng tự đóng lại của MC 472 trạm 110kV Thanh Đức. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên