

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.972.672	1.311.170	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2377,8	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1816,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-03-26	08h00	26-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	26-03-26	19h00	26-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	26-03-26	18h00	26-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-03-26	08h00	26-03-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-03-26	18h00	26-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	26-03-26	07h00	26-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 06 đến trụ 38	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	26-03-26	07h00	26-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hòa - 171 Đức Huệ, 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Từ trụ 52/30 đến trụ 52/40, từ trụ 52 đến trụ ĐN 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/2 đến trụ 53/117/10/52 Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/2 đến trụ 53/117/10/52 nhánh rẽ 22kV Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, lắp ôp đũa, thay LBFCO, chụp sứ đứng, phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/2 đến trụ 53/117/10/52 Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	4	Áp Phước Đông áp Phước Lập áp Phước Hội áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt 3LBFCO trụ 53/117/1 Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	916	11,8406	0,0219	0,4589	0,0008	0,137	1,235	
2	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/52 Phước Lập 1 tuyến 480BC	Trụ 53/117/10/52 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lập 1 tuyến 480BC	Kiểm tra và thay thế dây chì LBFCO trụ 53/117/10/52 Phước Lập 1 tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	0	Áp Phước Lập áp Phước Hội áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52 Phước Lập 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/52/22 Áp A4 tuyến 480BC	Trụ 53/117/10/52/22 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 tuyến 480BC	Kiểm tra và thay thế dây chì LBFCO trụ 53/117/10/52/22 Áp A4 tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	0	Áp Phước Lập áp Phước Hội áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/22 Áp A4 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT. - Tuyến 477HT	Từ trụ 16 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 16 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/7 đến trụ 471/2/36 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 471/2/7 đến trụ 471/2/36 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 181 Phan 12 tuyến 471HT, 477HT - Trạm 25kVA trụ 185A Phước Long-F1 tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 184b đến trụ 185 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 184b đến trụ 185 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 181 Phan 12 tuyến 471HT, 477HT - Cắt CB trạm 25kVA trụ 185A Phước Long-F1 tuyến 471HT, 477HT	88	0,8516	0,0016	0,0441	0,0001	0,046	414	

7	26-03-26	08h00	26-03-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 227A/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyển 471HT	Trạm 180kVA trụ 227A/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyển 471HT	Thay công tơ lệch thời gian trạm 180kVA trụ 227A/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyển 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	7	Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 227A/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyển 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,223	223
8	26-03-26	09h00	26-03-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyển 471HT	Trạm 50kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi; áp Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyển 471HT	38	0,0409	0,0007	0,0021	0,0000	0,034	34
9	26-03-26	10h00	26-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyển 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyển 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
10	26-03-26	13h30	26-03-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/12/10 Phước Long 8 tuyển 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/12/10 Phước Long 8 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 182/12/10 Phước Long 8 tuyển 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/12/10 Phước Long 8 tuyển 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
11	26-03-26	07h30	26-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Võ 2 tuyển 474TĐ	Trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Võ 2 tuyển 474TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Võ 2 tuyển 474TĐ, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp trạm	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Võ 2 tuyển 474TĐ	30	0,2520	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500
12	26-03-26	07h30	26-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 68/52 Bến Chò 3 tuyển 474TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 68/52 Bến Chò 3 tuyển 474TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 2x25kVA trụ 68/52 Bến Chò 3 tuyển 474TĐ, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp trạm	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến Chò xã Thanh Đức	Cắt FCO Trạm 2x25kVA trụ 68/52 Bến Chò 3 tuyển 474TĐ	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500
13	26-03-26	07h30	26-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyển 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/44, từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyển 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/44, từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyển 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	26-03-26	07h30	26-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	26-03-26	07h30	26-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4/2/1 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyển 476TN	Từ trụ 4/2/1 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyển 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4/2/1 đến trụ 4/2/16 Nguyễn Huệ tuyển 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Sang lưới hạ áp, nhỏ trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 18/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 176/1T tuyển 477TH	Từ trụ 173/2T đến trụ 176/60 tuyển 477TH	- Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176/2T đến trụ 176/45T tuyển 477TH - Căng lại dây trung áp từ trụ 176/38 đến trụ 176/40 tuyển 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Đông xã Tân Phú	Cát 3LBFCO trụ 176/1T nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần Năng Lượng Dầu Tiếng tuyển 477TH	32	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,0000	0
19	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/49 Công ty Trường Thịnh tuyển 475SSN	Từ trụ 173/36/49 đến trụ 173/36/49/3 tuyển 475SSN	Thi công đào lỗ trụ từ trụ 173/36/49/1 đến trụ 173/36/49/3 tuyển 475SSN	Chiết tính sửa chữa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyển 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyển 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyển 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/97/9/6/1 đến trụ 128/97/9/6/9, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/6T, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/4P, từ trụ 128/97/9/6/1T đến trụ 128/97/9/6/6T tuyển 477SD	Từ trụ 128/97/9/6/1 đến trụ 128/97/9/6/9, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/6T, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/4P, từ trụ 128/97/9/6/1T đến trụ 128/97/9/6/6T tuyển 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/97/9/6/1 đến trụ 128/97/9/6/9, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/6T, từ trụ 128/97/9/6/6 đến trụ 128/97/9/6/6/4P, từ trụ 128/97/9/6/1T đến trụ 128/97/9/6/6T tuyển 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/99/1 đến trụ 128/99/8, từ trụ 128/99/6 đến trụ 128/99/6/11, từ trụ 128/99/3 đến trụ 128/99/3/4 tuyển 477SDD	Từ trụ 128/99/1 đến trụ 128/99/8, từ trụ 128/99/6 đến trụ 128/99/6/11, từ trụ 128/99/3 đến trụ 128/99/3/4 tuyển 477SDD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/99/1 đến trụ 128/99/8, từ trụ 128/99/6 đến trụ 128/99/6/11, từ trụ 128/99/3 đến trụ 128/99/3/4 tuyển 477SDD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

24	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/71P tuyến 473TB	Trụ 169/7P tuyến 473TB	Cây TBA 25kVA trụ 169/7P	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 169/1P Lộc Tân tuyến 473B	67	0,6039	0,0011	0,0332	0,0001	0,109	977	
25	26-03-26	08h00	26-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 67/16/8/3 đến trụ 67/16/8/5 thuộc trạm 2x25kVA trụ 67/16/7 Gia Tân T.16/7 tuyến 473TB	Từ trụ 67/16/8/3 đến trụ 67/16/8/5 tuyến 473TB	Kéo tăng cường dây hạ áp và cân pha	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO trạm 2x25kVA trụ 67/16/7 Gia Tân T.16/7 tuyến 473TB	81	0,7301	0,0014	0,0402	0,0001	0,024	217	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dỏp), 02 mach.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**