

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.798.794	2.214.376	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2389,3	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1552,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	04-05-26	08h00	04-05-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-05-26	13h00	04-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	04-05-26	19h00	04-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	04-05-26	08h00	04-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	04-05-26	18h00	04-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAR trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAR trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAR trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Tái lập tụ bù trung áp 6x200kVAR trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Tái lập tụ bù	60	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 6x200kVAR trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

4	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyển 473MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyển 473MB	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyển 473MB	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45/8 Việt Nam - Mộc Bài tuyển 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyển 475BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyển 475BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyển 475BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyển 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyển 477MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyển 477MB	Tái lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyển 477MB	Tái lập tụ bù	60	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyển 477MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyển 474BC	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyển 474BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyển 474BC	Tái lập tụ bù	15	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyển 474BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyển 476BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyển 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyển 475MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyển 475MB	Tái lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyển 475MB	Tái lập tụ bù	60	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 59/21 Campuchia tuyển 475MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyển 479MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyển 479MB	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyển 479MB	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyển 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyển 479MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyển 479MB	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyển 479MB	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyển 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	Tái lập tụ bù	15	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyển 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyển 473BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyển 473BC	Tái lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyển 473BC	Tái lập tụ bù	30	Không mất điện	Đóng 3FCO và OS tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyển 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu Núi Tiếp tuyển 480BC	Từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/36 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu Núi Tiếp tuyển 480BC	Thay dây trung áp từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu Núi Tiếp tuyển 480BC	Chiết tỉnh	5	Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/30 Phước Lưu núi tiếp tuyển 480BC	231	2,9860	0,0055	0,1157	0,0002	0,057	514			

16	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/32 đến trụ 53/86B/35/11; từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/37/12 Phước Lưu Nối Tiếp tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/32 đến trụ 53/86B/35/11; từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/37/12 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu Nối Tiếp tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 53/86B/32 đến trụ 53/86B/35/11; từ trụ 53/86B/35 đến trụ 53/86B/37/12 Phước Lưu Nối Tiếp tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	0	Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/30 Phước Lưu nối tiếp tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	04-05-26	08h00	04-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 27/1 Công ty TNHH Thương mại Mộc Bài tuyến 475BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
18	04-05-26	08h00	04-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
19	04-05-26	13h30	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
20	04-05-26	13h30	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng CSSX Gạch Phan Quốc Bảo	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 234/44B/3 CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB - Cắt 3FCO trụ 234/44B/1 nhánh rẽ 22kV CSSX Gạch Phan Quốc Bảo tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
21	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 189 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 189 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Tái lập tụ bù sau dịp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 189 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	Tái lập tụ bù sau dịp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	Tái lập tụ bù sau dịp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Tại trụ 141 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 141 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Tái lập tụ bù sau dịp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 141 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

25	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/11 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù ứng động 3x(100+200)kVAR tại trụ 118/11 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x(100+200)kVAR tại trụ 118/11 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/36 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 118/36 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 118/36 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 118/87 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Tại trụ 451 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 451 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 451 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Tại trụ 258 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 258 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ tại trụ 258 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/60 Bầu Vuông tuyến 477HT	Tái lập tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 305/60 Bầu Vuông tuyến 477HT	Tái lập tụ bù sau địp nghỉ Lễ 30/4/2026 và 01/5/2026	0	Không mất điện	Đóng tụ bù ứng động 3x200kVAR tại trụ 305/60 Bầu Vuông tuyến 477HT (thao tác bấm nút tại tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/12 đến trụ 305/64 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305/12 đến trụ 305/64 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

33	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 203/1B đến trụ 203/1B/16, từ trụ 203/19/49/1 đến trụ 203/19/49/18, từ trụ 230 đến trụ 230/8T, trụ 230/1P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 203/1B đến trụ 203/1B/16, từ trụ 203/19/49/1 đến trụ 203/19/49/18, từ trụ 230 đến trụ 230/8T, trụ 230/1P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 117 đến trụ 177, từ 174/1 đến trụ 174/8, từ trụ 117/23 đến trụ 117/32 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 117 đến trụ 177, từ 174/1 đến trụ 174/8, từ trụ 117/23 đến trụ 117/32 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Minh Ngọc	TBA 160kVA Xóm Đồng 5 trụ 270/35B tuyến 471TB	TBA 160kVA Xóm Đồng 5 trụ 270/35B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 160kVA Xóm Đồng 5 trụ 270/35B tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 160kVA Xóm Đồng 5 trụ 270/35B tuyến 471TB	29	0,2436	0,0005	0,0000	0,0000	0,119	1.010
36	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Minh Ngọc	TBA 160kVA Xóm Đồng 2 trụ 270/42B tuyến 471TB	TBA 160kVA Xóm Đồng 2 trụ 270/42B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 160kVA Xóm Đồng 2 trụ 270/42B tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 160kVA Xóm Đồng 2 trụ 270/42B tuyến 471TB	57	0,4788	0,0009	0,0001	0,0000	0,119	1.010
37	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA Xóm Đồng 15 trụ 270/50B tuyến 471TB	TBA 250kVA Xóm Đồng 15 trụ 270/50B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp TBA 250kVA Xóm Đồng 15 trụ 270/50B tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 15 trụ 270/50B tuyến 471TB	96	0,8064	0,0016	0,0001	0,0000	0,158	1.350
38	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Xóm Đồng 6 trụ 270/59B tuyến 471TB	TBA 250kVA Xóm Đồng 6 trụ 270/59B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Xóm Đồng 6 trụ 270/59B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	8	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 6 trụ 270/59B tuyến 471TB	94	0,7896	0,0015	0,0001	0,0000	0,158	1.350
39	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Xóm Đồng 20 trụ 270/66B tuyến 471TB	TBA 250kVA Xóm Đồng 20 trụ 270/66B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Xóm Đồng 20 trụ 270/66B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo hotline TBA 250kVA Xóm Đồng 20 trụ 270/66B tuyến 471TB	66	0,5544	0,0011	0,0001	0,0000	0,119	1.010
40	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA trụ 270/40B/2, 270/40B/7, 270/40B/12, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ trụ 270/40B tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ Phát quang	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 471TB	181	1,5205	0,0030	0,0002	0,0000	0,119	1.010
41	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/40B Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ trụ 270/7B tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

42	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	04-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, nhổ trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 18/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Tái lập tụ bù trung áp trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 204, trụ 112/20/5, trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	Tái lập tụ bù trung áp trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Tái lập tụ bù trung áp trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
51	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 92/55A tuyến 476TH	Tái lập tụ bù trung áp trụ 92/55A tuyến 476TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 92/55A tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
52	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 55 tuyến 475TH	Tái lập tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 475TH	Tái lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

53	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 100/7 tuyến 471TH	Tải lập tụ bù ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
54	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Tải lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
55	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Tải lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
56	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Tải lập tụ bù trung áp ứng động trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
57	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Tải lập tụ bù trung áp ứng động trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
58	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/36/6 tuyến 472SN	Tải lập tụ bù trung áp trụ 173/36/6 tuyến 472SN	Tải lập tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 472SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
59	04-05-26	17h00	04-05-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 173/117/7 tuyến 472SN	Tải lập tụ bù trung áp trụ 173/117/7 tuyến 472SN	Tải lập tụ bù	50	Áp 4 xã Suối Ngõ	Cắt LBS và DS trụ 173/117/1 Sóc Tà Em tuyến 472SN	483	0,2569	0,0086	0,0134	0,0004	0,572	286	
60	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 50kVA Thạnh Đông 34 trụ 22 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 34 trụ 22 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 22 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 34 trụ 22 tuyến 479TH	57	0,5457	0,0010	0,0286	0,0001	0,046	411	
61	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 50kVA Thạnh Đông 11 trụ 26 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 11 trụ 26 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 26 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 11 trụ 26 tuyến 479TH	58	0,5553	0,0010	0,0291	0,0001	0,046	411	
62	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 75kVA Thạnh Đông 3 trụ 34 tuyến 479TH	Trạm 75kVA Thạnh Đông 3 trụ 34 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 34 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Đông 3 trụ 34 tuyến 479TH	72	0,6894	0,0013	0,0361	0,0001	0,046	411	
63	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 75kVA Thạnh Đông 41 trụ 46 tuyến 479TH	Trạm 75kVA Thạnh Đông 41 trụ 46 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 46 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Đông 41 trụ 46 tuyến 479TH	74	0,7085	0,0013	0,0371	0,0001	0,046	411	
64	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 50kVA Thạnh Đông 27 trụ 51 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 27 trụ 51 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 51 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 27 trụ 51 tuyến 479TH	71	0,6798	0,0013	0,0356	0,0001	0,046	411	

65	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 75kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 479TH	Trạm 75kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 63 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 479TH	85	0,8138	0,0015	0,0426	0,0001	0,046	411
66	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 25kVA Thạnh Đông 16 trụ 72B tuyến 479TH	Trạm 25kVA Thạnh Đông 16 trụ 72B tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 72B tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Thạnh Đông 16 trụ 72B tuyến 479TH	48	0,4596	0,0009	0,0240	0,0000	0,046	411
67	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 75kVA Thạnh Đông 8 trụ 79 tuyến 479TH	Trạm 75kVA Thạnh Đông 8 trụ 79 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 79 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Đông 8 trụ 79 tuyến 479TH	99	0,9479	0,0018	0,0496	0,0001	0,046	411
68	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 50kVA Thạnh Đông 20 trụ 88 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 20 trụ 88 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 88 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 20 trụ 88 tuyến 479TH	48	0,4596	0,0009	0,0240	0,0000	0,046	411
69	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 50kVA Thạnh Đông 9 trụ 94 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 9 trụ 94 tuyến 479TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm trụ 94 tuyến 479TH	Sửa chữa lớn	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Đông 9 trụ 94 tuyến 479TH	85	0,8138	0,0015	0,0426	0,0001	0,046	411
70	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Thạnh Đông 38 trụ 20B/4 tuyến 479TH	Trạm 50kVA Thạnh Đông 38 trụ 20B/4 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 20B/4 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt LBFCO trụ 20B/1 nhánh rẽ Thạnh Đông 6 tuyến 479TH	152	1,4553	0,0027	0,0761	0,0001	0,046	411
71	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 176/58/4 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	17	0,1628	0,0003	0,0085	0,0000	0,023	206
72	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
73	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
74	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 472 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

75	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
76	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 474 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
77	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 475 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đóng tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
78	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Đóng tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
79	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 481 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Đóng tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
80	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 482 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
81	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
82	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Đóng tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
83	04-05-26	07h00	04-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Đóng tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Đóng tụ bù	0	Không mất điện	Đóng MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
84	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

85	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/97, từ trụ 141/18/37 đến trụ 141/18/37/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
86	04-05-26	08h00	04-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/1 đến trụ 161/18 Lộc Châu tuyến 473TB	Từ trụ 161/1 đến trụ 161/18 tuyến 473TB	Phát quang, bảo trì lưới căng neo trung áp	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Lộc Châu, Lộc Tiến phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 161/1 Lộc Châu tuyến 473TB	256	2,3177	0,0043	0,1282	0,0002	0,121	1,086	
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
1	04-05-26	08h00	04-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 152 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Trụ 152 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Thay dây lèo trung áp bị nóng đỏ pha bia ngoài đường trụ 152 (tầng dưới) tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	04-05-26	13h30	04-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 209 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Trụ 209 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Thay giáp niu dừng dây trung áp bị đứt pha giữa trụ 209, hướng về trụ 208B (tầng trên) tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc