

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.268.295	2.030.251	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2479,2	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1877,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	06-05-26	18h00	06-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-05-26	19h30	06-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	06-05-26	07h00	06-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	06-05-26	07h00	06-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-05-26	08h00	06-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	06-05-26	18h00	06-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	06-05-26	07h00	06-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	06-05-26	07h00	06-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	06-05-26	06h30	06-05-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh - TNĐMN	- Ngăn 131, T1, 431, TD41, T401 Trạm 110kV Trảng Bàng	- Ngăn 131, T1, 431, TD41, T401 Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM năm 2026	0	- Ngăn 131, T1, 431, TD41, T401 Trạm 110kV Trảng Bàng	Cắt điện, có lập: - Ngăn 131, T1, 431, TD41, T401 Trạm 110kV Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyên điện C42 cấp điện C41 Trạm 110kV Trảng Bàng
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						

1	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 471/55/1P đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/55/1T đến trụ 471/55/25T, từ trụ 471/72B/1 đến trụ 471/72B/7 Phước Minh tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 471/55/1P đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/55/1T đến trụ 471/55/25T, từ trụ 471/72B/1 đến trụ 471/72B/7 Phước Minh tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 471/55/1P đến trụ 471/55/10P, từ trụ 471/55/1T đến trụ 471/55/25T, từ trụ 471/72B/1 đến trụ 471/72B/7 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 327 đến trụ 416 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 327 đến trụ 416 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 327 đến trụ 416 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	06-05-26	08h00	06-05-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Tiến trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
4	06-05-26	09h00	06-05-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH sản xuất gạch Lạc Hồng trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
5	06-05-26	10h30	06-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
6	06-05-26	13h30	06-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	
7	06-05-26	15h00	06-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đặng Công Dương trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Công Dương	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
8	06-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	15	Áp Phước Bình B, Phước An xã Phước Thanh	Cắt 3LBFCO trụ 128/122/1 Phước Bình tuyến 477TĐ	885	7,4344	0,0146	0,0020	0,0000	0,297	2.520	

9	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 128/109 Phước Hoà 4-1 tuyến 477TĐ	TBA 25kVA trụ 128/109 Phước Hoà 4-1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 25kVA trụ 128/109 Phước Hoà 4-1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25kVA trụ 128/109 Phước Hoà 4-1 tuyến 477TĐ	7	0,0588	0,0001	0,0000	0,0000	0,059	500
10	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 128/104 Phước Hòa 6 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA trụ 128/104 Phước Hòa 6 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA trụ 128/104 Phước Hòa 6 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	2	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 128/104 Phước Hòa 6 tuyến 477TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,040	340
11	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 128/101/4 Phước Bình 17 tuyến 477TĐ	76	0,6384	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670
12	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 128/119 Phước Hòa 3 tuyến 477TĐ	TBA 75kVA trụ 128/119 Phước Hòa 3 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA trụ 128/119 Phước Hòa 3 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	2	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA trụ 128/119 Phước Hòa 3 tuyến 477TĐ	67	0,5628	0,0011	0,0000	0,0000	0,040	340
13	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	TBA 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 477TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670
14	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 128/96 Phước Bình 1 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA trụ 128/96 Phước Bình 1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA trụ 128/96 Phước Bình 1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 128/96 Phước Bình 1 tuyến 477TĐ	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500
15	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 128/95/4 Phước Bình 5-1 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA trụ 128/95/4 Phước Bình 5-1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 128/95/4 Phước Bình 5-1 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 128/95/4 Phước Bình 5-1 tuyến 477TĐ	21	0,1764	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500
16	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	06-05-26	07h30	06-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang, căng dây chùng, sửa trụ nghiêng từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Xử lý kiểm soát mùa khô 2026	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 75kVA CND Hòa Thành trụ 13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	52	0,4451	0,0009	0,0232	0,0000	0,060	484

20	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Hiệp Trường I trụ 159 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Hiệp Trường I trụ 159 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Hiệp Trường I trụ 159 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Hiệp Trường I trụ 159 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,060	484
21	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường P trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường P trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Hiệp Trường P, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Hiệp Trường P trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường I trụ 159 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường H trụ 157 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	119	1,0187	0,0021	0,0530	0,0001	0,091	725
22	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Bến Kéo G trụ 220B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Bến Kéo G trụ 220B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA Bến Kéo G, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 220B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu Phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 220B/ Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14	0,1198	0,0002	0,0062	0,0000	0,060	484
23	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 12 đến trụ 12/7P, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/1T, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/3P Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 12 đến trụ 12/7P, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/1T, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/3P Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 12 đến trụ 12/7P, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/1T, từ trụ 12/7 đến trụ 12/7/3P Lạc Long Quân tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu D trụ 89/8 Lạc Long Quân tuyến 476TN Cắt CB trạm 250kVA Chế biến đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN Cắt CB trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu G trụ 90B/16/6 Lạc Long Quân tuyến 476TN	342	2,9277	0,0061	0,1523	0,0003	0,196	1.571
24	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 21 đến trụ 21/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 21 đến trụ 21/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21 đến trụ 21/5 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	4	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 3x50kVA Ngõ Tùng Châu F trụ 89/24 Lạc Long Quân tuyến 476TN	75	0,0000	0,0013	0,0000	0,0001	0,079	0
25	06-05-26	08h30	06-05-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên (Đền đường 30-4, KP5)	Cắt FCO TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
26	06-05-26	09h30	06-05-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Đổ Đoàn Tân	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
27	06-05-26	10h30	06-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	Trụ 187 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Cơ sở Nguyễn Thành Công	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2

28	06-05-26	14h00	06-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
29	06-05-26	15h00	06-05-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	Trụ 240/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
30	06-05-26	16h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	Trụ 240/4 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
31	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/46/8/7 Áp Tân Lâm tuyến 478TH	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/46/8/7 Áp Tân Lâm tuyến 478TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 85/158/47/46/8/7 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Lâm xã Tân Đông	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/158/47/46/1 Áp Tân Lâm tuyến 478TH	95	0,9096	0,0017	0,0476	0,0001	0,114	1.029
32	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Tân 8 tuyến 476TH	Trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Tân 8 tuyến 476TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 92/13A tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Hưng xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Tân 8 tuyến 476TH	34	0,3255	0,0006	0,0170	0,0000	0,023	206
33	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/41 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/41 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bời Lôi tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	06-05-26	07h00	06-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV đường Trần phú tuyến 479CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Trông trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM Bảo trì lưới, xử lý khiếm khuyết từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn 2026	60	Khu phố thanh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM và đóng DTĐ 479-76CM - Cắt DS trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM - Cắt Recloser và DS trụ 23/143/1 đường 785 tuyến 479CM - Cắt CB trạm trạm 15kVA trụ 21/1 Tinh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1, trạm 250kVA trụ 97 ĐT.785 - B tuyến 473CM	854	8,4492	0,0141	0,4754	0,0008	0,686	6.858
36	06-05-26	08h00	06-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 630kVA trụ 150/1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN tuyến 471SD	Trạm biến áp 630kVA trụ 150/1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 630kVA trụ 150/1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẠC TOÀN CẦU V-GREEN tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 630kVA trụ 150/1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẠC TOÀN CẦU V-GREEN tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360

37	06-05-26	08h00	06-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 141/35/1 Bùi Thị Vân tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 141/35/1 Bùi Thị Vân tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 141/35/1 Bùi Thị Vân tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Bùi Thị Vân	Cất CB, 3 FCO trạm biến áp 3x37,5kVA trụ 141/35/1 Bùi Thị Vân tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40		
38	06-05-26	08h00	06-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/6/16/6 đến trụ 294/6/16/6/13T, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/5P tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/16/6 đến trụ 294/6/16/6/13T, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/5P tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, kết hợp phát quang tia cảnh cây xanh từ trụ 294/6/16/6 đến trụ 294/6/16/6/13T, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/5P tuyến 476SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	1	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cất CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 294/6/16/6 Long Châu 2 tuyến 476SD	124	0,4329	0,0021	0,0242	0,0001	0,011	40		
39	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
40	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
41	06-05-26	13h30	06-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 196 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	Trạm biến áp 15kVA trụ 196 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 15kVA trụ 196 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền	Cất CB, FCO trạm biến áp 15kVA trụ 196 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40		
42	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 34/36B/4 tuyến 475TB	Trụ 34/36B/4 tuyến 475TB	Làm gọn thùng composite mất an toàn	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																						
	Không có																					
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	06-05-26	08h00	06-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 131/1 đến trụ 131/10 tuyến 476SD	Từ trụ 131/1 đến trụ 131/10 tuyến 476SD	Thay dây trung áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 131/1 đến trụ 131/10 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	10	Áp An Điền xã Châu Thành	Cất CB, 3 FCO trạm 250kVA trụ 131/1A Thanh Sơn 1; Cất 3 LBFCO trụ 131/1 và tháo 3 hotline trụ 131 tuyến 476SD	237	2,1259	0,0039	0,1187	0,0002	0,343	3.086		
<b>C. HOTLINE</b>																						
1	06-05-26	08h00	06-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 131 tuyến 472SD-476SD	Trụ 131 tuyến 472SD-476SD	Chuyển đầu nối lẻo trung áp nhánh rẽ 3 pha thành kẹp quai hotline và thay dây nhánh rẽ trung áp pha bìa ngoài đường băng phương pháp hotline tại 131 tuyến 472SD-476SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472SD; MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD; Recloser Trai Gà trụ 83 tuyến 472SD. - Cất 3 LBFCO trụ 131/1 tuyến 476SD. - Cất CB, 3 FCO trạm 250kVA trụ 131/1A Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**