

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.798.794	2.214.376	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2389,3	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1552,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-05-26	08h00	11-05-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	11-05-26	13h00	11-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	11-05-26	19h00	11-05-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-05-26	08h00	11-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-05-26	08h00	11-05-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Thay công tơ ngăn 174	Thay công tơ ngăn 174	0	Không mất điện	- Cô lập mạch áp tại testblock PTT ngăn 174. - Nối tắt mạch dòng tại testblock CTT ngăn 174	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-05-26	18h00	11-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đôn - P.Đông 5, Bầu Đôn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Hung	Trạm 110kV Tân Hung	Tháo thiết đo PD online các tủ hợp bộ TCC42 sang lắp cho các tủ hợp bộ TCC41 Trạm 110kV Tân Hung	Đo PD online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	11-05-26	08h00	11-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Phước Trung 11 trụ 53/142/6/50/41B/17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA Phước Trung 11 trụ 53/142/6/50/41B/ 17 tuyến 480BC	Hạ nấc MBA 50kVA Phước Trung 11 trụ 53/142/6/50/41B/17 tuyến 480BC	Xử lý kiểm khuyết	3	Áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Phước Trung 11 trụ 53/142/6/50/41B/17 tuyến 480BC	59	0,2966	0,0014	0,0115	0,0001	0,034	120	
2	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	11-05-26	07h00	11-05-26	17h00	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	22	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh; áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt LBFCO trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	757	8,1299	0,0135	0,4214	0,0007	0,251	2.510	
4	11-05-26	07h30	11-05-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu	Đường dây 22kV từ trụ 111 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 111 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 111 đến trụ 182 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 149, 177 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-05-26	07h30	11-05-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	11-05-26	07h30	11-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	11-05-26	13h30	11-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/82/21B/22 Thạnh Phước tuyến 479TH	Trụ 85/82/21B/30 tuyến 479TH	Nâng công suất TBA trụ 85/82/21B/30 từ 50kVA lên 75kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 85/82/21B/22 Thạnh Phước tuyến 479TH	98	0,4938	0,0024	0,0191	0,0001	0,0003	0,003	11
10	11-05-26	08h00	11-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 159B/1 Áp Mới tuyến 474TBI	Từ trụ 159B/34 đến trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI; trụ 159B/20 tuyến 474TBI	Trông trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 159B/34 đến trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI; đi dời TBA trụ 159B/20 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	4	Áp Mới xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 159B/1 Áp Mới tuyến 474TBI	278	1,4007	0,0067	0,0542	0,0003	0,013	44	
11	11-05-26	13h30	11-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 181B/1 xã Mỏ Công tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 182B tuyến 474TBI	Từ trụ 181B đến trụ 181B/11 tuyến 474TBI	Trông trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 181B đến trụ 181B/11 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	6	Áp 1 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 181B/1 và tháo hotline trụ 181B xã Mỏ Công tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 182B tuyến 474TBI	487	2,4538	0,0117	0,0949	0,0005	0,019	66	
12	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 176/35/1 Khu Tập Thể Bourbon tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 176/35/1 Khu Tập Thể Bourbon tuyến 477TH	Thi công lắp đặt phụ kiện thay thế thiết bị không đảm bảo vận hành trụ 176/35/4 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	6	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt 3LBFCO trụ 176/35/1 Nhánh rẽ 22kV Khu Tập Thể Bourbon tuyến 477TH	151	1,4457	0,0027	0,0756	0,0001	0,206	1.852	
13	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV Nông Trường Tân Hưng tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV Nông Trường Tân Hưng tuyến 477TH	Thay trụ trung áp lắp đặt phụ kiện trạm biến áp trụ 121/20 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	30	Áp Tân Xuân, Tân Lợi A xã Tân Phú	Cắt 3LBFCO trụ 121/1 Nhánh rẽ 22kV Nông Trường Tân Hưng tuyến 477TH	849	8,1287	0,0151	0,4253	0,0008	1,029	9.260	
14	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 210/40 Đôn Biên 2 tuyến 473SN	Trạm 25kVA trụ 210/40 Đôn Biên 2 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA, chuyển vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 210/38 trụ 210/45 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Đông Biên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 210/40 Đông Biên 2 tuyến 473SN	40	0,3830	0,0007	0,0200	0,0000	0,023	206	
15	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà tuyến 474TH	Trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà tuyến 474TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 85/230/1/14T tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Tân Lâm xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 85/230/1/1T Tân Hà tuyến 474TH	56	0,5362	0,0010	0,0281	0,0001	0,046	411	

16	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyên đầu nối cáp muller, ép lèo hạ áp, cân pha, lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Tổ 16 ấp Tủa Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biển áp 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,5113	0,0009	0,0286	0,0001	0,011	103	
19	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 188/1P đến trụ 188/7P, từ trụ 190/1T đến trụ 190/9T, từ trụ 192/1P đến trụ 192/5P, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T, từ trụ 193b/1T đến trụ 193b/6T, từ trụ 208/11/1 đến trụ 208/11/9, từ trụ 227/4/1 đến trụ 227/4/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/49B/2 đến trụ 34/49B/13 An Lợi tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B/2 đến trụ 34/49B/13 tuyến 475TB	Tháo trạm biển áp ngưng vận hành, phát quang bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/49B/1 An Lợi tuyến 475TB	249	2,2543	0,0042	0,1247	0,0002	0,362	3.258	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biển áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
	Không có																				
<b>B.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					

1	11-05-26	08h00	11-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV đường tuyến 472TN	Trụ 80/75 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Lắp mới 1 bộ lắp đầu trụ, 3 cách điện treo, 1 bộ xà kép, 3 cò lèo, thay 1 bộ xà cân, 6 cách điện đứng, kéo mới nhánh rẽ 3 pha và dây trung hoà tại trụ 80/75 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472TN, Recloser trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------	------------------------	----------------------------------	---	--	--------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc