

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.605.862	2.498.690	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2490,2	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1813,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	14-05-26	08h00	14-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	14-05-26	19h00	14-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	14-05-26	18h00	14-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	14-05-26	08h00	14-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	14-05-26	18h00	14-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 40 đến trụ 68	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/01 đến trụ 97/20	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	14-05-26	06h00	14-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức. - Trạm 110kV Phước Đức.	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	- Lắp kim chống sét trụ 62A(62B)/01 đến 62A(62B)/23. - Bảo dưỡng ngăn 171 Trạm 110kV Phước Đức.	Sửa chữa và bảo dưỡng đường dây và thiết bị 110kV định kỳ.	0	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	14-05-26	08h00	14-05-26	09h30	ĐL	ĐL	Trạm 37,5kVA tại trụ 234/15/1 Khách hàng Trà Thị Phe tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA tại trụ 234/15/1 Khách hàng Trà Thị Phe tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trà Thị Phe trạm 37,5kVA tại trụ 234/15/1 Khách hàng Trà Thị Phe tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 234/15/1 Khách hàng Trà Thị Phe tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023		35
2	14-05-26	10h00	14-05-26	11h30	ĐL	ĐL	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trịnh Văn Năm trạm 3x37,5kVA tại trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA tại trụ 234/44/16/6 Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,069		104
3	14-05-26	13h30	14-05-26	14h30	ĐL	ĐL	Trạm 25kVA tại trụ 234/132B/11/13 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh tuyến 476HT	Trạm 25kVA tại trụ 234/132B/11/13 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh tuyến 476HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh trạm 25kVA tại trụ 234/132B/11/13 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 234/132B/11/13 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011		11

4	14-05-26	15h00	14-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 471/38/1 Karaoke Bảo Châu II tuyến 475TD	Trạm 37,5kVA tại trụ 471/38/1 Karaoke Bảo Châu II tuyến 475TD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Karaoke Bảo Châu 2 trạm 37,5kVA tại trụ 471/38/1 Karaoke Bảo Châu II tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 471/38/1 Karaoke Bảo Châu II tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	35
5	14-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	10	Áp Chánh, Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1, tháo hotline trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TD	574	4,8219	0,0095	0,0009	0,0000	0,198	1.680
6	14-05-26	07h30	14-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/12 đến trụ 182/52/7, từ trụ 180/32B đến trụ 183/32B/23 Cầu Sắt tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	14-05-26	07h30	14-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	14-05-26	07h30	14-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 105 đến trụ 105/5b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/5b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 105 đến trụ 105/5b Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	8	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông B1 trụ 105B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 15kVA Hàn Tiễn trụ 105/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Trường Lưu B trụ 112/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trụ 112/5/1/1, Cắt FCO trạm 25kVA Trường Đông 5 trụ 112/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông W trụ 108B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	275	2,3542	0,0049	0,1225	0,0003	0,157	1.257
10	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 112/1 đến trụ 112/5, từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 112/1 đến trụ 112/5, từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 112/1 đến trụ 112/5, từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Trường Lưu B trụ 112/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trụ 112/5/1/1, Cắt FCO trạm 25kVA Trường Đông 5 trụ 112/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông W trụ 108B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	538	4,6056	0,0096	0,2396	0,0005	0,196	1.571

11	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/5P, từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/2T, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/3P, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/2T Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/5P, từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/2T, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/3P, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/2T Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, căng dây chùng, tháp dĩa từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/5P, từ trụ 27B/5B/2b đến trụ 27B/5B/2b/2T, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/3P, từ trụ 27B/5B/4T đến trụ 27B/5B/4T/2T Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô	8	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú C trụ 27B/6 Trần Phú tuyến 474TN	214	1,8320	0,0038	0,0953	0,0002	0,157	1.257
12	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 9 đến trụ 9/3P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/1P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/7P An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 9 đến trụ 9/3P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/1P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/7P An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, căng dây chùng, tháp dĩa từ trụ 9 đến trụ 9/3P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/1P, từ trụ 9/3P đến trụ 9/7P An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô	8	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lô Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 474TN	96	0,8218	0,0017	0,0427	0,0001	0,157	1.257
13	14-05-26	08h30	14-05-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hệ thống chiếu sáng hẻm 3 đường 30/4, KP5 trụ 30/18B/13/1 tuyến 477TBI	Trụ 30/18B/13/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Hệ thống chiếu sáng hẻm 3 đường 30/4, KP5 trụ 30/18B/13/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên (Đền đường 30-4, KP5)	Cắt FCO TBA 25kVA Hệ thống chiếu sáng hẻm 3 đường 30/4, KP5 trụ 30/18B/13/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
14	14-05-26	09h30	14-05-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Chiếu sáng Đường Hoàng Văn Thụ trụ 21/6/9/1 tuyến 478TBI	Trụ 21/6/9/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Chiếu sáng Đường Hoàng Văn Thụ trụ 21/6/9/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên (Đền đường KP7)	Cắt FCO TBA 25kVA Chiếu sáng Đường Hoàng Văn Thụ trụ 21/6/9/1 tuyến 478TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
15	14-05-26	10h30	14-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x25kVA Thanh Bình 4 trụ 17/161 tuyến 476TBI	Trụ 17/161 tuyến 476TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x25kVA Thanh Bình 4 trụ 17/161 tuyến 476TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Thanh Hòa, xã Thanh Bình	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thanh Bình 4 trụ 17/161 tuyến 476TBI	18	0,0259	0,0004	0,0010	0,0000	0,001	1
16	14-05-26	14h00	14-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ 1 trụ 171B/63/117 tuyến 471CM	Trụ 171B/63/117 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian TBA 75kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ 1 trụ 171B/63/117 tuyến 471CM	Thay công tơ lịch thời gian	1	Huyện Minh Tâm	Cắt FCO TBA 75kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ 1 trụ 171B/63/117 tuyến 471CM	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
17	14-05-26	15h00	14-05-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 171B/63/67/1 tuyến 474TBI	Trụ 171B/63/67/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 171B/63/67/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu)	Cắt FCO TBA 37,5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 171B/63/67/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
18	14-05-26	09h00	14-05-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Tháo gỡ tủ cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI lắp đặt tại trụ 171B/63/136/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	14-05-26	10h00	14-05-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	Trụ 171B/63/136/1 tuyến 477TH	Lắp đặt tủ Recloser tại trụ 171B/63/136/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Đóng FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 147, trụ 165 tuyến 478SN, 480SN	Sửa chữa lớn	400	Áp 2, 3, 4, 6, Châm, Tân Trung, Tân Đông, Tân Thuận, Đông Kèn, Tân Hòa Xã Tân Thành	- Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt LBS và DS trụ 120 Tân Thành tuyến 478SN - Cắt DS trụ 110 Áp 2 tuyến 478SN	7996	85,0638	0,1418	4,4507	0,0074	13,718	137.178	
21	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay điện kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Công trình di dời đường Bời Lời	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTĐ 473-76TN Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tương Đài tuyến 473TN	492	4,8677	0,0081	0,2739	0,0005	0,514	5.144	
24	14-05-26	06h00	14-05-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến Recloser trụ 27 Tương Đài	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser và DS trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	14-05-26	17h00	14-05-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 16/1 Xây chà Ninh Sơn-3 tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 16/1 Xây chà Ninh Sơn-3 tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 16/1 Xây chà Ninh Sơn-3 tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 16/1 Xây chà Ninh Sơn-3 tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
27	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
28	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	

29	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
30	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng Nguyễn Tân Tài trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
31	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 286 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	14-05-26	08h00	14-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 35/56B/2P/1 đến 35/56B/2P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 88/20/6T An Lợi T.88/20/6T tuyến 474TB	Từ trụ 35/56B/2P/1 đến 35/56B/2P/3 tuyến 474TB	Dựng trụ, di dời đường dây hạ áp từ trụ 35/56B/2P/1 đến 35/56B/2P/3 tuyến 474TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố An Phú, An Khương phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA An Tịnh trụ 35/56B/2P tuyến 474TB	245	2,2091	0,0041	0,1227	0,0002	0,217	1.955
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	14-05-26	07h00	14-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Kiểm tra cách điện MBA, thay đai kiềng ống HDPE chứa cáp lực hạ áp trạm trụ 128/61/37, sửa trụ nghiêng, kiềng lại dây trung áp, tháo gỡ mái tôn phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/26 đến 128/61/37 tuyến 472TĐ	Diễn tập PCTT&TKCN - Diễn tập xử lý sự cố năm 2026 tại Điện lực Gò Dầu	0	Áp Chánh, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1, tháo hotline trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc