

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.379.570	1.685.067	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2412,3	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1771,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-05-26	09h00	15-05-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	15-05-26	09h00	15-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	15-05-26	09h00	15-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-05-26	19h00	15-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tràng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-05-26	18h00	15-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-05-26	08h00	15-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-05-26	18h00	15-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	15-05-26	07h00	15-05-26	11h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/21 đến trụ 97/112	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	15-05-26	18h00	15-05-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Dầu Tiếng - Tây Ninh 2, đường dây 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh, từ trụ 428 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra đêm đường dây 110kV, kiểm tra đo nhiệt độ mỗi nối	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	15-05-26	18h00	15-05-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra đêm đường dây 110kV, kiểm tra đo nhiệt độ mỗi nối	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	15-05-26	18h00	15-05-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Phước Đức đến trạm Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	15-05-26	07h00	15-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Long Hoa - 171 Tây Ninh 2	Từ trụ 38 đến trạm Thạnh Đức, đến trạm Hòa Thành đến trạm Long Hoa đến trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	15-05-26	06h00	15-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức. - Trạm 110kV Phước Đức.	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	- Lắp kim chống sét trụ 62A(62B)/01 đến 62A(62B)/23. - Bảo dưỡng ngăn 171 Trạm 110kV Phước Đức.	Sửa chữa và bảo dưỡng đường dây và thiết bị 110kV định kỳ.	0	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức. - Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	15-05-26	06h00	15-05-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	Từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ	Từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện tuyến 474TĐ từ trụ 104/1/83 Bầu Tép đến trụ 110/1 Cẩm An	Chuyển điện	10	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	15-05-26	17h00	15-05-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	Từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	10	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 327 đến trụ 416 Bầu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 327 đến trụ 416 Bầu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-05-26	08h00	15-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 182/33/5 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Trạm 25kVA tại trụ 182/33/5 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang trạm 25kVA tại trụ 182/33/5 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 182/33/5 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,0011	0,011	17
5	15-05-26	09h30	15-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/44/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thành Đông tuyến 477HT.	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/44/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thành Đông tuyến 477HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Thành Đông trạm 37,5kVA tại trụ 253/44/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thành Đông tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	2	Túy tiêu Nguyễn Thành Đông Trạm	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/44/1 Tuổi tiêu Nguyễn Thành Đông tuyến 477HT.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
6	15-05-26	10h30	15-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Trung học cơ sở Suối Đá trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Không mất điện	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 226A/4 Trường Trung học cơ sở Suối Đá tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
7	15-05-26	07h00	15-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 60 đến trụ 110 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 60 đến trụ 110 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ, 478TĐ	Trồng trụ trung áp, lắp phụ kiện, kéo dây đầu nối, thay dây trung áp, thay sứ có hiện tượng phóng điện, dà bị rỉ sét, phát quang trung áp Đường dây 22kV từ trụ 60 đến trụ 110 Thạnh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ, 478TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	100	Áp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng, Cẩm An, Cẩm Bình xã Thạnh Đức	Cắt REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang; Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt REC và 3LTD trụ 50 Thạnh Đức; Cắt LBS và 3LTD trụ 111 Cầu Bầu Nâu tuyến 478TĐ	3817	32,0645	0,0629	0,0589	0,0000	1,980	16.830	
8	15-05-26	07h00	15-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn Phát quang	0	Áp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	15-05-26	06h00	15-05-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 110/1 Cẩm An qua LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép	Chuyển điện	15	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (ĐL Bến Cầu thao tác) Cát LBS, DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	15-05-26	17h00	15-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 Cẩm An đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	15	Không mất điện	Đóng DS, LBS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cát LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (ĐL Bến Cầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	15-05-26	06h00	15-05-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 111 Cầu Bàu Nâu qua LBS trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (ĐL Hòa Thành thao tác) Cát LBS, 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	15-05-26	17h00	15-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ Cát LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (ĐL Hòa Thành thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Bó Dây Chè trụ 68/116/8 tuyến 474TĐ	TBA 2x25 kVA Bó Dây Chè trụ 68/116/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Bó Dây Chè trụ 68/116/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Bó Dây Chè trụ 68/116/8 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37.5 kVA Bó Dây Chè 7 trụ 68/116/13 tuyến 474TĐ	TBA 37.5 kVA Bó Dây Chè 7 trụ 68/116/13 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37.5 kVA Bó Dây Chè 7 trụ 68/116/13 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 37.5 kVA Bó Dây Chè 7 trụ 68/116/13 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bó Dây Chè 2 trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	TBA 50 kVA Bó Dây Chè 2 trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bó Dây Chè 2 trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Bó Dây Chè 2 trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
16	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bó Dây Chè 3 trụ 68/116/26/20 tuyến 474TĐ	TBA 50 kVA Bó Dây Chè 3 trụ 68/116/26/20 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bó Dây Chè 3 trụ 68/116/26/20 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Bó Dây Chè 3 trụ 68/116/26/20 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
17	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bến Rộng 4-1 T.68/98/22 tuyến 474TĐ	TBA 50 kVA Bến Rộng 4-1 T.68/98/22 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bến Rộng 4-1 T.68/98/22 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Bến Rộng 4-1 T.68/98/22 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
18	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bến Rộng 12 T.68/98/33 tuyến 474TĐ	TBA 50 kVA Bến Rộng 12 T.68/98/33 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bến Rộng 12 T.68/98/33 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Bến Rộng 12 T.68/98/33 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/98 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/98 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

20	15-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/116/3 Bó Dây Chè tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/116/3 Bó Dây Chè tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 68/116 đến trụ 68/116/20 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	15-05-26	07h30	15-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lịch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	15-05-26	07h30	15-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 14 đến trụ 26B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 14 đến trụ 26B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 14 đến trụ 26B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Lộ Thiên Cang M trụ 13B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang K trụ 18B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang N trụ 23C Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Thiên Cang L trụ 27B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	451	3,8608	0,0080	0,2008	0,0004	0,262	2.094	
24	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Cảnh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cảnh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 400kVA Cảnh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

26	15-05-26	06h00	15-05-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 111 Cầu Bàu Nâu qua LBS trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH Cắt LBS, 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	15-05-26	17h00	15-05-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Đường dây 22kV từ trụ 111 Cầu Bàu Nâu đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	15-05-26	08h30	15-05-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 4 trụ 51/9/1 tuyến 474TH	Trụ 51/9/1 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 4 trụ 51/9/1 tuyến 474TH	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 4 trụ 51/9/1 tuyến 474TH	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,0002	4
29	15-05-26	10h30	15-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HKD Thanh Nhi trụ 51/26B tuyến 474TH	Trụ 51/26B tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA HKD Thanh Nhi trụ 51/26B tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ	1	Hộ kinh doanh Thanh Nhi	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HKD Thanh Nhi trụ 51/26B tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	1
30	15-05-26	06h30	15-05-26	07h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH Recloser trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 471CM	Từ trụ 171B/63/78 đến trụ 171B/63/211 tuyến 471CM	Chuyển điện tuyến 477TH cấp điện tuyến 471CM từ trụ 171B/63/78 đến trụ 171B/63/211 tuyến 471CM	Chuyển điện	110	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH Cắt Recloser trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	15-05-26	17h00	15-05-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH Recloser trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 471CM	Trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	Chuyển điện tuyến 471CM và tuyến 476TH về giao lưới trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	Chuyển điện	110	Không mất điện	Đóng DS trụ 171B/63/211 và Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM Cắt Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	15-05-26	07h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 38/84 Trà Hiệp tuyến 471CM	Từ trụ 34/89 đến trụ 34/89/21 tuyến 471CM	Tháp dâ thay dây trung áp từ trụ 34/89 đến trụ 34/89/21 tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 38/84 Trà Hiệp tuyến 471CM	178	2,5625	0,0043	0,0991	0,0002	0,054	540
33	15-05-26	06h30	15-05-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH đến trụ 41 Tân Phú	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh đăng ký) Cắt REC trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	15-05-26	17h00	15-05-26	17h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH Cắt REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 323 Vạc sa - Camphuchia tuyến 473SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 323 Vạc sa - Camphuchia tuyến 473SN	- Thay sứ trung áp phòng trụ 323/23 tuyến 473SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 323/2 đến trụ 323/29 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	60	Áp Tân Cường xã Tân Hà	Cắt 3LBFCO trụ 323/1 Nhánh rẽ 22kV Vạc sa - Camphuchia tuyến 473SN	149	1,4266	0,0026	0,0746	0,0001	2,058	18.519

36	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 323/1 đến trụ 313/12, từ trụ 323/1 đến trụ 323/14 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
37	15-05-26	06h00	15-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH	Trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH	Thao tác cắt DS trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH để giảm tải và ĐL Tân Biên thực hiện chuyên điện	Giảm tải	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH (Kiểm tra DS không tải trước khi thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	Lưu ý: LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân và REC trụ 171B/63/1 36/1 Lâm Văn đang vị trí cắt
38	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
39	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
40	15-05-26	07h00	15-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 đường Tân Bình tuyến 471CM	- Từ trụ 63/4 đến trụ 63/45, từ trụ 63/29C đến trụ 63/29C/38 đường Tân Bình tuyến 471CM - Từ trụ 53/1 đến trụ 53/71 đường 793 tuyến 471CM	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/4 đến trụ 63/45, từ trụ 63/29C đến trụ 63/29C/38 đường Tân Bình tuyến 471CM - ĐL Tân Ninh bảo trì lưới, xử lý khiếm khuyết ổ đá bằng ống PVC từ trụ 53/1 đến trụ 53/71 đường 793 tuyến 471CM	Sửa chữa lớn 2026	40	Khu phố Tân Phước, Tân Lập, Tân Trung, Thanh Hiệp phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53 Tân Bình tuyến 471CM - Cắt DS trụ 12/76B Tân Lập tuyến 473CM - Cắt DS trụ 63/3 Bờ Bắc tuyến 471CM	3293	32,5798	0,0543	1,8329	0,0031	1,372	13.718		
41	15-05-26	06h30	15-05-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH đến trụ 41 Tân Phú	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
42	15-05-26	17h00	15-05-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM đến trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Cắt REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

43	15-05-26	08h00	15-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/190/7 đến trụ 186/190/26, từ trụ 186/190/14b đến trụ 186/190/14b/5, từ trụ 186/190/14b/5/1T đến trụ 196/190/14b/5/5P, từ trụ 186/190/16 đến trụ 186/190/16/1 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/7 đến trụ 186/190/26, từ trụ 186/190/14b đến trụ 186/190/14b/5, từ trụ 186/190/14b/5/1T đến trụ 196/190/14b/5/5P, từ trụ 186/190/16 đến trụ 186/190/16/1 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 186/190/7 đến trụ 186/190/26, từ trụ 186/190/14b đến trụ 186/190/14b/5, từ trụ 186/190/14b/5/1T đến trụ 186/190/14b/5/1T đến trụ 196/190/14b/5/5P, từ trụ 186/190/16 đến trụ 186/190/16/1 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cầu xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E; trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/22 Gò Tháp B tuyến 473SD	123	0,4291	0,0020	0,0240	0,0001	0,011	40	
44	15-05-26	08h00	15-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/190/33/3 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/33/6 đến trụ 186/190/33/6/11P, từ trụ 186/190/33/6 đến trụ 186/190/33/6/6A tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/33/3 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/33/6 đến trụ 186/190/33/6/11P, từ trụ 186/190/33/6 đến trụ 186/190/33/6/6A tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thay giá T trạm biến áp, thu hồi vật tư từ trụ 186/190/33/3 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/33/6/11P, từ trụ 186/190/33/6/6A tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Bến Cầu xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 50kVA trụ 186/190/33/6 Gò Tháp D và cắt 1 FCO trụ 186/190/33/1 tuyến 473SD	63	0,2198	0,0010	0,0123	0,0001	0,011	40	
45	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	15-05-26	13h30	15-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/162/51/11 đến trụ 186/162/51/19, từ trụ 186/162/51/30/1 đến trụ 186/162/51/30/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/51/11 đến trụ 186/162/51/19, từ trụ 186/162/51/30/1 đến trụ 186/162/51/30/16 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thay giá T trạm biến áp, thu hồi vật tư từ trụ 186/162/51/11 đến trụ 186/162/51/19, từ trụ 186/162/51/30/1 đến trụ 186/162/51/30/16 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Hiệp Bình xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/162/51/1 tuyến 473SD	35	0,1221	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
50	15-05-26	08h00	15-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/16/2 đến trụ 128/16/6 Bình Nguyễn tuyến 471TB	Từ trụ 128/16/2 đến trụ 128/16/6 Bình Nguyễn tuyến 471TB	Nâng công suất TBA trụ 128/16/3, bảo trì và phát quang lưới điện.	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Bình Nguyễn phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 128/16/1 Bình Nguyễn tuyến 471TB	184	1,6659	0,0031	0,0922	0,0002	1,086	9.774	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
	Không có																				

<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																			
	Không có																		
<b>C. HOTLINE</b>																			
	Không có																		

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**