

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.584.089	2.248.316	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2418,3	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1813,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	16-05-26	14h00	16-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	16-05-26	19h00	16-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	16-05-26	18h00	16-05-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	16-05-26	08h00	16-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-05-26	18h00	16-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-05-26	08h00	16-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA Trường Mẫu giáo Lợi Thuận trụ 67B/1 tuyến 476BC	Trạm 3x50kVA Trường Mẫu giáo Lợi Thuận trụ 67B/1 tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 3x50kVA Trường Mẫu giáo Lợi Thuận trụ 67B/1 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	2	Trường Mẫu giáo Lợi Thuận, Trường Tiểu học Lợi Thuận	Cắt CB và 3FCO và 3 tháo hotline trạm 3x50kVA Trường Mẫu giáo Lợi Thuận trụ 67B/1 tuyến 476BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,069	240
2	16-05-26	07h00	16-05-26	08h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473BC từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (ĐL Gò Dầu tháo tác) - Cắt LBS trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	16-05-26	17h00	16-05-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 65 Áp Voi đến trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 65 Áp Voi đến trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (ĐL Gò Dầu tháo tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	16-05-26	07h00	16-05-26	08h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây tuyến 480BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC - Cắt Recloser trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-05-26	17h00	16-05-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53/1 Ba Xã Cánh Tây tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 8B đến trụ 63 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Từ trụ 8B đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang, xử lý mối nối trung áp nóng đỏ từ trụ 8B đến trụ 63 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Sửa chữa thường xuyên	65	Áp Chánh, áp Voi, áp Bến xã Bến Cầu.	- Cắt MC 473BC và đóng DTĐ 473-76BC - Cắt MC 480BC và đóng DTĐ 480-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt Recloser 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	3630	46,9228	0,0869	1,8185	0,0034	2,229	20.062	

7	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 52 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Lắp dâ, lắp 3 kẹp quai hotline trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC - 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Chánh, áp Voi, áp Bến xã Bến Cầu.	- Cắt MC 473BC và đóng DTĐ 473-76BC - Cắt MC 480BC và đóng DTĐ 480-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt Recloser 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	16-05-26	07h00	07-05-26	08h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC đến trụ 65 Áp Voi	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB - Cắt LBS trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC (ĐL Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	16-05-26	17h00	07-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 65 Áp Voi tuyến 477TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 65 Áp Voi tuyến 473BC (ĐL Bến Cầu đăng ký) - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	16-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn Phát quang	30	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1, tháo hotline trụ 42/65/77 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	797	6,6952	0,0131	0,0037	0,0000	0,594	5,050	
11	16-05-26	07h30	16-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-05-26	07h30	16-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	16-05-26	07h30	16-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

14	16-05-26	07h30	16-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải E trụ 19/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải E trụ 19/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay CB, hệ thống đo đếm trạm 75kVA Long Hải E trụ 19/3B Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải E trụ 19/3B Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 50kVA Long Hải I trụ 19/4 Ngô Quyền tuyến 474TN	115	0,9845	0,0021	0,0512	0,0001	0,076	605	
17	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay CB, cấp lực, hệ thống đo đếm trạm 75kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,060	484	
18	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Trung II trụ 190/15B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Long Trung II trụ 190/15B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cấp lực, hệ thống đo đếm trạm 75kVA Long Trung II trụ 190/15B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Trung II trụ 190/15B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	74	0,6335	0,0013	0,0330	0,0001	0,060	484	
19	16-05-26	08h00	16-05-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	Trụ 171B/63/136/1 tuyến 477TH	Tháo gỡ tủ điều khiển recloser trụ 171B/63/136/1 tuyến 477TH lắp đặt tại trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	16-05-26	09h00	16-05-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Lắp đặt lại tủ điều khiển Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Đóng FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	16-05-26	06h00	16-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 12, trụ 18C, trụ 27, trụ 30B, trụ 32, trụ 41A, 41B, trụ 47 tuyến, trụ 165 tuyến 478SN, 480SN	Sửa chữa lớn	350	Ấp 3, 4 xã Tân Châu; ấp 5 xã Tân Thành	Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH Cắt DS trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH	3388	39,6468	0,0601	2,0744	0,0031	12,003	132.034	
22	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	16-05-26	07h00	16-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Tủ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

24	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/11 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, ôp dà bằng ống PVC, cắt dùng lưới hạ áp xử lý bán kính cấp điện từ trụ 54/1 đến trụ 54/11 đường Trường Chinh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 06 Trường Chinh tuyến 481TN - Cắt CB trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 05 tuyến 481TN	310	2,7603	0,0051	0,1553	0,0003	1,029			
25	16-05-26	07h00	16-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV đường Trần Phú tuyến 477CM, 475CM, 479TN	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 477CM, 475CM, 479TN - Từ trụ 13/42 đến trụ 13/20 đường Trần Phú tuyến 479TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường 785 tuyến 477CM - ĐL Tân Ninh kết hợp lắp MBA cấp nguồn, xử lý MBA ri đầu, thay hệ thống đo đếm trung thế định kỳ, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 13/42 đến trụ 13/20 đường Trần Phú tuyến 479TN	Sửa chữa lớn 2026	112	Khu phố, Ninh Bình, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 475CM và đóng DTĐ 475-76CM - Cắt MC 477CM và đóng DTĐ 477-76CM - Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN - Cắt DS trụ 15/41/86 Mã Thiên Lãnh tuyến 478TN - Cắt DS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt CB trạm trạm 2x25kVA trụ 82 Tân Phước - A, trạm 2x37,5kVA trụ 96 Tân Phước - C, trạm 15kVA trụ 80 DNTN Quốc Thanh (Tân Phước - 2), trạm 50kVA trụ 73 Tân Phước - Q, trạm 25kVA trụ 48 Hàn tiến Võ Văn Phú, trạm 50kVA trụ 31 Tân Phước - T, trạm 15kVA trụ 19 Tân Trung - 1, trạm 2x37,5kVA trụ 17 Tân Trung - C, trạm 50kVA trụ 40 ĐT.785 - H, trạm 50kVA trụ 46 Tân	3381	33,4504	0,0558	1,8819	0,0031	3,841	38.410		
26	16-05-26	06h00	16-05-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM nhận điện tuyến 478TN đến LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	16-05-26	17h00	16-05-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 15/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	16-05-26	05h30	16-05-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	- LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 477CM nhận điện tuyến 471CM đến LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM - Cắt LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

29	16-05-26	17h30	16-05-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	- LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - LBS trụ 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt LBS 63/2 Bờ Bắc tuyến 471CM, 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
30	16-05-26	06h00	16-05-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN - LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Chuyển điện tuyến 479TN nhận điện tuyến 473TN đến Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN - Cắt Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
31	16-05-26	17h00	16-05-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN - LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò tuyến 479TN - Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/28P, từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/10P/1T tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/28P, từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/10P/1T tuyến 476SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/28P, từ trụ 141/18/10P đến trụ 141/18/10P/1T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	3	Khu Phố Thanh Hùng, Thanh Hòa Phường Thanh Điện; Ấp An Hòa, Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 141/18/1P tuyến 476SD	1908	17,1147	0,0317	0,9558	0,0018	0,103	926		
33	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
34	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
35	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	16-05-26	08h00	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
37	16-05-26	13h30	16-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 256 đến trụ 264 tuyến 473SD	Từ trụ 256 đến trụ 264 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thay giá T trạm biến áp, thu hồi vật tư từ trụ 256 đến trụ 264 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Ấp Thành Tây, Thành Bắc xã Ninh Điện	Cắt 2 CB, 2 FCO trạm biến áp 25+37,5kVA trụ 260 Hải Quan Phước Tân và Hải Quan Phước Tân 1 tuyến 473SD	40	0,1395	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																			
Không có																			
C. HOTLINE																			
Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc