

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.541.159	2.784.157	2.400	13.200
2	Pmax (MW)	2468,0	533,4	0,100	0,550
3	Pmin (MW)	1657,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	18-05-26	08h00	18-05-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	18-05-26	13h00	18-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	18-05-26	19h00	18-05-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	18-05-26	08h00	18-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	18-05-26	18h00	18-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 01 đến trụ 112	Đo điện trở tiếp địa đường dây	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
1	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	20	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBFCO trụ 336/1 và tháo hotline trụ 336 Long Hòa 2 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 342/9 Long Hòa 2-13 tuyến 476BC	713	9,2165	0,0171	0,3572	0,0007	0,229	2.057
2	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm và thùng CD trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	52	0,6722	0,0012	0,0260	0,0000	0,034	309
3	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 80 đến trụ 104 tuyến 479BC - 476BC	Từ trụ 80 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC - 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 80 đến trụ 104 tuyến 479BC - 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104 đến trụ 103B/1 Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Từ trụ 104 đến trụ 103B/1 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 103B/1 Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Từ trụ 115 đến trụ 234 đường dây Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	18-05-26	07h00	18-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	20	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh; áp Thuận Tân xã Truong Mít	Cắt 3LBFCO trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	757	8,9429	0,0135	0,4635	0,0007	0,686	7.546
11	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500

14	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 155/2 CTy TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Trạm 400kVA trụ 155/2 CTy TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 400kVA trụ 155/2 CTy TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	CTy TNHH Hải Dương	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 155/2 CTy TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
15	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Công Ty TNHH Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Hiệp Vạn Phát Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Hiệp Vạn Phát Công ty TNHH Việt Bắc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
16	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Công ty CP Cao Su Tây Ninh trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty CP Cao Su Tây Ninh	Cắt 3FCO Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
17	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Ngô Văn Sĩ	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
18	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ HỘ KINH DOANH BENSON HOTEL trụ 179/1 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	HỘ KINH DOANH BENSON HOTEL Công ty TNHH Đắc Thành Nguyễn	Cắt 3FCO Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
19	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Di dời trụ hạ áp trụ 124C/3P/1P, căng lại dây hạ áp từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Chiết tính số 26/CT-ĐLHT	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lý Thường Kiệt B trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	108	0,9245	0,0019	0,0481	0,0001	0,157	1.257	
27	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Tháo neo chằng xuống trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Chiết tính khách hàng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM	Trụ 231B/61B, từ trụ 231B/4 đến trụ 231B/90 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây đầu nối công trình ĐTXD trụ 231B/61B, xử lý khiếm khuyết từ trụ 231B/4 đến trụ 231B/90 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	15	Áp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt LBS và DS trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM	635	8,2274	0,0152	0,3181	0,0006	0,210	1.894	
29	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 85/158/12 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên số 2616/TTr-KT	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	9	0,0862	0,0002	0,0045	0,0000	0,034	309	
30	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 176/58/4 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT	2	Áp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	17	0,1628	0,0003	0,0085	0,0000	0,023	206	
31	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/233 và các nhánh rẽ tuyến 477SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/117 và các nhánh rẽ tuyến 472SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/36/143 và các nhánh rẽ tuyến 475SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 167 và các nhánh rẽ tuyến 471SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 323 và các nhánh rẽ tuyến 473SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

37	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/41/16/30 đến trụ 80/41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/41/16/30 đến trụ 80/41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3621	0,0007	0,0200	0,0000	0,0600	0,0600	543
40	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Hạ công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	16	0,1449	0,0003	0,0080	0,0000	0,1810	1,6290	
41	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83/3 đến trụ 83/14 Linh Trung III tuyến 476TB	Từ trụ 83/3 đến trụ 83/14 tuyến 476TB	Nâng công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt LBS và 3LTD trụ 83/2 Linh Trung III tuyến 476TB	16	0,1449	0,0003	0,0080	0,0000	0,1810	1,6290	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	18-05-26	08h00	18-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/4B Hội trường UBND Thị trấn tuyến 479BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/4B Hội trường UBND Thị trấn tuyến 479BC	Thay công tơ và 3 CT định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/4B Hội trường UBND Thị trấn tuyến 479BC	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Khách hàng Công an xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/4B Hội trường UBND Thị trấn tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,1030	360	
2	18-05-26	08h00	18-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 104/29/28B Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Đèn đường Bến Cầu 9) tuyến 479BC	Trạm 15kVA trụ 104/29/28B Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Đèn đường Bến Cầu 9) tuyến 479BC	Thay công tơ và CT định kỳ trạm 15kVA trụ 104/29/28B Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Đèn đường Bến Cầu 9) tuyến 479BC	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Khách hàng phòng Kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 104/29/28B Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Đèn đường Bến Cầu 9) tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0110	40	
3	18-05-26	13h30	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 205/1 Tiệm Vàng Kim Long tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 205/1 Tiệm Vàng Kim Long tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 205/1 Tiệm Vàng Kim Long tuyến 476BC	Thay công tơ, CT định kỳ	2	Khách hàng doanh nghiệp tư nhân Kim Long	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 205/1 Tiệm vàng Kim Long tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0230	80	
4	18-05-26	13h30	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Thay 3 CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0690	240	

5	18-05-26	06h30	18-05-26	07h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3	- Chuyển điện khép vòng tuyến 476TB và tuyến 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3. - Chuyển điện khép vòng tuyến 479KCNTB và tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3. - Chuyển điện khép vòng tuyến 476TB và tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3.	Chuyển điện khép vòng	350	Không mất điện	- Đóng DS trụ 10D + LBS trụ 10D/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB. - Cát LBS trụ 17/3 + DS trụ 16/3A KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB - Đóng DS trụ 30/5 + LBS trụ 24D/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Cát LBS trụ 11/5A + DS trụ 11/5 KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Đóng DS trụ 12A + LBS trụ 11A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Cát REC trụ T5 + DS trụ T7 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	18-05-26	17h00	18-05-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Chuyển điện khép vòng về giao lưới cũ	Chuyển điện khép vòng	350	Không mất điện	- Đóng DS trụ T7 + REC trụ T5 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB. - Cát LBS trụ 11A + DS trụ 12A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Đóng DS trụ 11/5 + LBS trụ 11/5A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Cát LBS trụ 24D/1 + DS trụ 30/5 KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Đóng DS trụ 16/3A + LBS trụ 17/3 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB. - Cát LBS trụ 10D/1 + DS trụ 10D KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ			
																	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyên nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

***Nơi nhận:***

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**