

Số: 1127/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.444.938	2.151.294	2.400	13.200
2	Pmax (MW)	2429,1	533,4	0,100	0,550
3	Pmin (MW)	1778,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-05-26	13h00	19-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-05-26	18h00	19-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	19-05-26	19h30	19-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	19-05-26	09h00	19-05-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	19-05-26	18h00	19-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 14 đến trụ 20, từ trụ 23/25 đến trụ 23/27 và từ trụ 23/39 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dot cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	15	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bàu Nỏ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	628	8,1178	0,0150	0,3146	0,0006	0,171	1.543	
2	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290B đến trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Từ trụ 290B đến trụ 290B/8 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 290B đến trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 306B đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Từ trụ 306B đến trụ 306B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 306B đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

5	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,k7kV từ trụ 235A/2 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trụ 235A/6 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 235A/6 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 235A/2 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	120	1,1599	0,0021	0,0601	0,0001	0,091	819		
10	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	65	0,2792	0,0012	0,0145	0,0001	0,034	136		
11	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	19	0,0816	0,0003	0,0042	0,0000	0,011	44		
12	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	27	0,1160	0,0005	0,0060	0,0000	0,034	136		
13	19-05-26	08h00	19-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	23	0,0371	0,0004	0,0019	0,0000	0,034	51		
14	19-05-26	09h30	19-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	57	0,0612	0,0010	0,0032	0,0001	0,034	34		
15	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	40	0,1718	0,0007	0,0089	0,0000	0,034	136		
16	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	62	0,2330	0,0011	0,0121	0,0001	0,206	721		
17	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	145	0,5450	0,0026	0,0282	0,0001	0,206	721		
18	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500		

19	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục thường xuyên Khu vực 5 trụ 216/1C tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục thường xuyên Khu vực 5	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
20	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam	Cắt 3FCO Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
21	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Ban quản lý Chợ Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
22	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì trạm, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng lại dây hạ áp trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Xử lý khiếu nại mùa khô 2026	11	Khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	406	3,4756	0,0072	0,1808	0,0004	0,196	1.571

28	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 1 phường Long Hoa	- Cát CB trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cát CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cát CB trạm 250kVA Nguyễn Chí Thanh C trụ 2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	529	4,5285	0,0094	0,2356	0,0005	0,262	2,094
29	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Trường Phước, Trường Thiệt phường Long Hoa	250kVA Lộ Thiên Cang N trụ 23C Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang L trụ 27B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cát CB, FCO trạm 25kVA Lâm Văn Hích trụ 28 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cát CB, FCO trạm 15kVA Lâm Chí Dũng trụ 29 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN - Cát CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang E trụ 31B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	267	2,2857	0,0048	0,1189	0,0002	0,262	2,094
30	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh góc trụ trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	19-05-26	08h00	19-03-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Nông - Lâm Sản Phúc Thịnh	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
32	19-05-26	10h00	19-03-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Đèn đường khâu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Đèn đường khâu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Đèn đường khâu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1

33	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	26	0,1310	0,0006	0,0051	0,0000	0,0003	11	
34	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (50+37,5)kVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 2FCO và tháo 2 hotline trạm (50+37,5)KVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	124	0,6248	0,0030	0,0242	0,0001	0,0003	11	
35	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Đường dây 22kV Điện Biên phủ tuyến 474TN	Từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ trung thế 14m, tháp đá chống sét, lắp xà sứ từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Công trình giám tôn thất lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 50/2 Ninh Thạnh tuyến 474TN	676	6,3537	0,0111	0,3575	0,0006	0,686	6.516	
39	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
40	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
41	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
42	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
43	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
44	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

45	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiên Phú tuyến 479TN	Trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiên Phú tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiên Phú tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiên Phú tuyến 479TN	6	0,0326	0,0001	0,0018	0,0000	0,034	189
46	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	189
47	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm "Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm "Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189
48	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189
49	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189
50	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Dục 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Dục 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Dục 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Dục 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Dục 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
51	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
52	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH Hưng Thịnh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
53	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
54	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, tháp đã nâng cao độ vòng đường dây, ép lèo hạ áp từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 Tua Hai 6 tuyến 471SD	192	0,6704	0,0032	0,0374	0,0002	0,103	360
55	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

57	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyển 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyển 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
58	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Diên tuyển 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Diên tuyển 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Diên tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Ninh Diên	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Diên tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
59	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyển 473TB	Trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyển 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyển 473TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652	
60	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyển 471TB	Trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyển 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ, TI)	Thay định kỳ	10	Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyển 471TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
61	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyển 471TB	Trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyển 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH KodaWood	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyển 471TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
62	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyển 476TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
63	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyển 476TB	Trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyển 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyển 476TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	<b>LUỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
	Không có																				
B.	<b>LUỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
	Không có																				
C.	<b>HOTLINE</b>																				
	Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đã ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đã ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

### ***Nơi nhận:***

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**