

Số: 1135/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.792,221	1.942,061	2.400	13.200
2	Pmax (MW)	2398,2	533,4	0,100	0,550
3	Pmin (MW)	1790,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	20-05-26	18h00	20-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	20-05-26	19h30	20-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	20-05-26	09h00	20-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, do điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	20-05-26	08h00	20-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	20-05-26	18h00	20-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 124 đến trụ 128, từ trụ 93 đến trụ 98	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
8	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 396 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	20-05-26	06h30	20-05-26	17h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDV điện lực Tây Ninh	- Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM	0	- Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyên điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						

1	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Nâng cấp lưới điện	8	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	- Cắt FCO trụ 104/1/25B/1 và tháo hotline trụ 104/1/25B Đồng Dúi 2 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/1/19 Thị Trấn 24 tuyến 479BC	156	2,0165	0,0037	0,0781	0,0001	0,091	823
2	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 100 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 6 đến trụ 100 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 nhánh rẽ 22kV Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Xóm Lò -Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò -Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Xóm Lò -Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/77 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 171/77 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Thay thùng CD ri sét trạm 25kVA trụ 171/77 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 171/77 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	27	0,3490	0,0006	0,0135	0,0000	0,023	206
9	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bàu Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bàu Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Thay thùng CD ri sét trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bàu Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bàu Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	58	0,7497	0,0014	0,0291	0,0001	0,034	309
10	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Trụ 118/138/14/42, trụ 118/138/14/50 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, thay HTĐĐ, MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 118/138/14/42, trụ 118/138/14/50 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	30	Ấp 1 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	427	4,1272	0,0076	0,2139	0,0004	0,343	3.087
11	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
13	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Văn Bích	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
14	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Võ Văn Hùng	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
15	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
16	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH Sản xuất Công cụ Suzhou Huashun 42/18/1	Thay công tơ định kỳ	15	Cty TNHH Suzhou Huashun, Công Ty Thanh Vũ, Công ty Long Teng, CÔNG TY BORESCOPE VN, Công Ty LYON GARMENT	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	5	0,0420	0,0001	0,0000	0,0000	0,000	0
17	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Vương Thanh Tuấn	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến 177/3B/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	520	4,3682	0,0086	0,0008	0,0000	0,000	0
19	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

22	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Lưu E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Lưu F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 400kVA Trường Lưu B trụ 112/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	776	6,6430	0,0138	0,3455	0,0007	0,196	1.571	
25	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	Từ trụ 20/1 đến trụ 207B tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 20/1 đến trụ 207B tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	8	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	178	0,8969	0,0043	0,0347	0,0002	0,025	88	
28	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện nâng cấp đường dây từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 tuyến 477TH	919	9,7766	0,0163	0,5115	0,0009	0,343	3.429	

29	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp đã chống sét, lắp xà sứ từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	152	1,4286	0,0025	0,0804	0,0001	0,114	1.086	
32	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung, 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A tuyến 481TN	Từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Trồng trụ BTLT 8,5m, kéo dây sang lưới thu hồi vật tư xử lý trụ hạ áp mất an toàn từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 80/26/10 Phạm Tung tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung đang cắt
33	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phạm Thị Phùng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
34	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: VNPT Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
35	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Hữu Tài	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
36	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
37	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
39	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mẫu Giáo Sao Mai	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

40	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
41	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
42	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đổ Văn Hoài tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đổ Văn Hoài tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Đổ Văn Hoài	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đổ Văn Hoài tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217
43	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tiệp Trần Văn Dân tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
44	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đền đường	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
45	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đền đường	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
46	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Trong Hiếu	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 42/107B/57/38 Áp 6.5 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA trụ 42/107B/57/38 Áp 6.5 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 2x25kVA lên 2x37,5kVA trụ 42/107B/57/38 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp 6 xã Trường Mít	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/26 Áp 6 tuyến 472TĐ	238	1,9993	0,0039	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
2	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x37,5kVA trụ 42/29/20 Phước Đức 4 tuyến 472TĐ	TBA 2x37,5kVA trụ 42/29/20 Phước Đức 4 tuyến 472TĐ	Hạ công suất TBA từ 2x37,5kVA xuống 2x2kVA trụ 42/29/20 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 472TĐ	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
3	22-05-26	06h30	22-05-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ MC 474KCNBTB đến trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB	Đường dây 22kV từ MC 474KCNBTB đến trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB	Chuyển điện tuyến 472TB cấp điện tuyến 474KCNBTB đến MC 474KCNBTB (Giảm tải trạm 110kV KCN Trảng Bàng)	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng LBS trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB Cắt MC 474KCNBTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện đến ngày 22-05

<b>C. HOTLINE</b>																			
	Không có																		

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cò lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp xã năm 2026 (20/5/2026).

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**