

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.787.377	2.109.759	2.400	13.200
2	Pmax (MW)	2508,2	533,4	0,100	0,550
3	Pmin (MW)	1853,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI				
															SAIDI	SAIFI						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	22-05-26	19h00	22-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	22-05-26	18h00	22-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	22-05-26	08h00	22-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	22-05-26	18h00	22-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trụ 20/10	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm Tân Hưng đến trụ 114	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	22-05-26	06h30	22-05-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh - TNĐMN	- Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM	0	- Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, có lập: - Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyên điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Nâng cấp lưới điện	16	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chí	Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 và tháo hotline trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 480BC	1273	16,4553	0,0305	0,6377	0,0012	0,183	1.646	0
2	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chí tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chí tuyến 480BC	Lắp biển báo nguy hiểm từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chí tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

5	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 nhánh rẽ 12,7kV Gò Da tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	22-05-26	08h00	22-05-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Tiến trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	274
7	22-05-26	09h00	22-05-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH sản xuất gạch Lạc Hồng trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	274
8	22-05-26	10h30	22-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	206
9	22-05-26	13h30	22-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	103
10	22-05-26	15h00	22-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đặng Công Dương trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Công Dương	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	51
11	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Thay TU, TI định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Thay TU, TI định kỳ	10	CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN	Cắt 3LBCO Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	1.680	1.680
12	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 37/1 đến 37/10/5, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 37/1, tháo hotline trụ 37 Bến Đình tuyến 474TĐ	466	3,9146	0,0077	0,0007	0,0000	0,0000	0	0
13	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

14	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	139	1,1899	0,0025	0,0619	0,0001	0,079	628	
17	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	157	1,3440	0,0028	0,0699	0,0001	0,079	628	
18	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,079	628	
19	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	60	0,5136	0,0011	0,0267	0,0001	0,045	363	
20	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31	0,2654	0,0006	0,0138	0,0000	0,045	363	
21	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 400kVA Ao Hồ C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,262	2.094	
22	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Ao Hồ F trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ao Hồ F trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 250kVA Ao Hồ F, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 91/5 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	210	1,7977	0,0037	0,0935	0,0002	0,262	2.094	

23	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	126	1,0786	0,0022	0,0561	0,0001	0,105	838
24	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/193/27B/1 Đôn 833 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/27B/8, trụ 140/139/193/27B/31, từ trụ 140/139/193/27B/8 đến trụ 140/139/193/27B/79 tuyến 471TBI	Thay LA phóng điện trụ 140/139/193/27B/8, trụ 140/139/193/27B/31, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 140/139/193/27B/8 đến trụ 140/139/193/27B/79 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	15	Đôn 833, cửa khẩu Tân Nam	Cắt 3LBFCO trụ 140/139/193/27B/1 Đôn 833 tuyến 471TBI	20	0,2591	0,0005	0,0100	0,0000	0,210	1.894
27	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Đường dây 22kV trụ 43 Cầu Cấn Đàng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	Trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI	Dựng trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Các ấp 1, Thạnh Tây, Thanh Trung, Thạnh Tân, Tân Thanh xã Tân Biên, xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cấn Đàng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	5226	75,2339	0,1254	2,9089	0,0048	3,600	36.000
28	22-05-26	06h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 173/168, 173/233 tuyến 477SN - Thi công di dời trụ trung áp trụ 173/194/36 tuyến 477SN	Sửa chữa lớn 2026	200	Áp 3, 4, 5, 6 xã Tân Hòa	- Cắt REC trụ 176/64B và DS trụ 173/64C Suối Ngõ D tuyến 474SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 nối tuyến 472SN và tuyến 477SN	5246	61,3894	0,0930	3,2120	0,0049	6,859	75.448
29	22-05-26	06h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch - ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 173/168 tuyến 477SN - Thi công di dời trụ trung áp trụ 173/194/36 tuyến 477SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/2 đến trụ 173/194/45 tuyến 477SN	- Sửa chữa lớn 2026 - Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT - CT số 88/CT-ĐLTC - Phát quang hành lang	0	Áp Trảng Trai, Cây Cày, Sóc Con Trăn, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế xã Tân Hòa	- Cắt REC trụ 173/170 và DS trụ 173/170A Tân Hòa tuyến 477SN - Cắt LBS và DS trụ 173/194/1B Trảng trai tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định ký, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

31	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G tuyến 481TN	Từ trụ 80/22/01 đến trụ 80/22/07 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay trụ hạ thế bằng trụ trung thế 14m, sang lưới hạ thế qua trụ trồng mới từ trụ 80/22/01 đến trụ 80/22/07 đường Cách Mạng Tháng Tám, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 80/23 đến trụ 80/23/9 đường Nguyễn Thái Học tuyến 481TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	2	Khu phố 1, phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G tuyến 481TN	134	1,2595	0,0022	0,0709	0,0001	0,069	652
33	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công Ty TNHH UWC Việt Nam	Cắt 3 LBFCO trụ 34/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
34	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thư Thư Foods tuyến 472SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thư Thư Foods tuyến 472SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thư Thư Foods tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Thư Thư Foods	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thư Thư Foods tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
35	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 50 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	46	0,1606	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40
36	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 63 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	43	0,1501	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40
37	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 70 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	74	0,2584	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40
38	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 83 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	37	0,1292	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40
39	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
40	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
41	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 88 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	105	0,3666	0,0017	0,0205	0,0001	0,011	40

42	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	40	0,1397	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40
43	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 80/25 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	22-05-26	07h30	22-05-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Minh Ngọc	TBA 160kVA trụ 136B Trâm Vàng 27 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp TBA 160kVA trụ 136B Trâm Vàng 27 tuyến 473BC	Thay dây hạ áp TBA 160kVA trụ 136B Trâm Vàng 27 tuyến 473BC	Sửa chữa lớn năm 2026	4	Khu phố Trâm Vàng 1 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 136B Trâm Vàng 27 tuyến 473BC	65	0,5460	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670	
2	22-05-26	07h30	22-05-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Minh Ngọc	TBA 160kVA trụ 270/66B Xóm Đồng 20 tuyến 471TB	Lưới điện hạ áp TBA 160kVA trụ 270/66B Xóm Đồng 20 tuyến 471TB	Thay dây hạ áp TBA 160kVA trụ 270/66B Xóm Đồng 20 tuyến 471TB	Sửa chữa lớn năm 2026	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 270/66B Xóm Đồng 20 tuyến 471TB	66	0,5544	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670	
3	22-05-26	07h30	22-05-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 471TB	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 471TB	Thay dây hạ áp TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 471TB	Sửa chữa lớn năm 2026	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 471TB	87	0,7308	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
4	22-05-26	07h30	22-05-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 270/31 Xóm Đồng 21 tuyến 471TB	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA trụ 270/31 Xóm Đồng 21 tuyến 471TB	Thay dây hạ áp TBA 250kVA trụ 270/31 Xóm Đồng 21 tuyến 471TB	Sửa chữa lớn năm 2026	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 270/31 Xóm Đồng 21 tuyến 471TB	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
5	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Thay dây hạ áp TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	169	1,4197	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
6	22-05-26	06h00	22-05-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 475TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 475TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 23/20	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 23/27 Lộc Trát tuyến 475TB Cắt Recluser và DS trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-05-26	06h00	22-05-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 54 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 54 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 54	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Recluser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 478TB Cắt Recluser tụ 53 và DS trụ 54 Gia Lâm tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	22-05-26	07h00	22-05-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 6/2 đến trụ 53 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 6/2 đến trụ 53 tuyến 473TB	Thu hồi đường dây trung áp từ trụ 52B đến trụ 52B/1, lắp xà sứ trụ 42A, kéo dây đầu nối từ trụ 42A đến trụ 42A/1, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	40	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc, Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Cắt MC 473TB và đóng dao tiếp địa 473-76TB Cắt DS trụ 23/20 tuyến 473TB Cắt DS trụ 54 Gia Lâm tuyến 473TB	3301	29,8858	0,0553	1,6537	0,0031	1,448	13.032	
9	22-05-26	16h00	22-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 475TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 23/27 tuyến 475TB đến trụ 23/20 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng DS và Recloser trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB Cắt LBS trụ 23/27 Lộc Trát tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	22-05-26	16h00	22-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 54 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 478TB đến trụ 54 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 54 và Recloser trụ 53 Gia Lâm tuyến 473TB Cắt Recloser trụ 116/1 Chà Rây tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	22-05-26	17h00	22-05-26	17h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ MC 474KCNBTB đến trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB	Đường dây 22kV từ MC 474KCNBTB đến trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB	Chuyển điện 474KCNBTB cấp điện tuyến 472TB về trụ 2/10B Đường số 5 (Chuyển điện về vị trí ban đầu)	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng MC 474KCNBTB Cắt LBS trụ 2/10B Đường số 5 tuyến 472TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyên nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

#### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**