

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.432.061	2.533.897	0	13.200
2	Pmax (MW)	2384,7	533,4	0,000	0,550
3	Pmin (MW)	1801,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVTN	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	23-05-26	08h00	23-05-26	12h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	23-05-26	18h00	23-05-26	22h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	23-05-26	13h00	23-05-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	23-05-26	19h00	23-05-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	23-05-26	18h00	23-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	23-05-26	08h00	23-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi 2 tuyến 476BC	Từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 12,7kV Long Phi 2 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiến từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi 2 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	9	Áp Long Phi xã Long Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 191 Long Phi tuyến 476BC - Cắt CB 250kVA trụ 188A Long Phi 20 tuyến 476BC	580	7,4973	0,0139	0,2906	0,0005	0,309	2.778	
2	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	23-05-26	18h00	23-05-26	18h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thái phụ tải để cắt 3LTD trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT Cắt 3LTD trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT Đóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	4161	4,4687	0,0745	0,2316	0,0039	3,429	3.429	

5	23-05-26	17h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thải phụ tải để đóng 3LTD trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; áp Phước Long 1, Phước Long 2, áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT Đóng 3LTD trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT Đóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	4161	8,9375	0,0745	0,4632	0,0039	3,429	6.858
6	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 98 đến trụ 98/14/2 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ, di dời lưới trung hạ áp, lắp vật tư, thiết bị, trạm từ trụ 98 đến trụ 98/14/2 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	80	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN.	6639	85,5602	0,1188	4,4345	0,0062	2,744	32.928
7	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Trụ 82, trụ 99 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ 14m ghép, lắp vật tư, sang lưới di dời trạm 400kVA trụ 82, trụ 99 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN. - Cắt CB công tơ 03 pha (No: 15130716) Năng lượng mặt trời trụ 80 Bầu Năng tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 134, từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 134, từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Từ trụ 117 đến trụ 130 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN, 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần 3AC 185mm thành 3ACXH 185mm từ trụ 117 đến trụ 130 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN, 471HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD tại trụ 140 tuyến 471HT (Sau khi đã cắt REC trụ 46B tuyến 471HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Trụ 120 Ninh Phú tuyến 474TN, 471HT	Bảo trì LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 474TN, 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD tại trụ 140 tuyến 471HT (Sau khi đã cắt REC trụ 46B tuyến 471HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 102B Bầu Nặng-6 tuyến 474TN	Tại trụ 102B/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Tháo, lắp vật tư, phụ kiện, thùng điện kế, kéo dây sau điện kế, đi dờ trụ hạ áp 7,5m (từ vị trí cũ sang vị trí mới khoảng 5m) tại trụ 102B/3 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 102B Bầu Nặng-6 tuyến 474TN - Cắt CB trạm 15kVA trụ 99 Hân tiện Ninh An-3 tuyến 474TN - Cắt CB điện kế 3 pha (No: 2210810400) trụ 99B/14 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân- T.234/52C tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân- T.234/52C tuyến 471HT	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T.234/52C tuyến 471HT	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp Phước Hội, Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T234/52C tuyến 471HT	190	0,3061	0,0034	0,0159	0,0002	0,206	309	
13	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp - Trụ 48B/110/10 tuyến 476HT	Trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp - Trụ 48B/110/10 tuyến 476HT	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp tuyến 476HT	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm	3	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp tuyến 476HT	40	0,0644	0,0007	0,0033	0,0000	0,034	51	
14	23-05-26	09h30	23-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân- D tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ hồng	6	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	175	0,1879	0,0031	0,0097	0,0002	0,206	206	
15	23-05-26	09h30	23-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII- Q tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	38	0,0408	0,0007	0,0021	0,0000	0,034	34	
16	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng: Công ty TNHH Nông sản Chấn Xương trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng	0	Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH Chấn Xương	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT (đang ở vị trí cắt)	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0	
17	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	42	0,0451	0,0008	0,0023	0,0000	0,034	34	
18	23-05-26	13h30	23-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	0	Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Công Khai	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	23-05-26	13h30	23-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy- B tuyến 475TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy- B tuyến 475TĐ	59	0,0634	0,0011	0,0033	0,0001	0,069	69	

20	23-05-26	15h00	23-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm	0	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 471HT (vận hành tuyến 474TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	23-05-26	15h00	23-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Xử lý kiểm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	40	0,0644	0,0007	0,0033	0,0000	0,206	309	
22	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 28/1 đến 28/15, thi nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 Bến Mương tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cất LBFCO trụ 28/1 tuyến 474TĐ, tháo hotline trụ 29 Bến Mương tuyến 480TĐ	629	5,2839	0,0104	0,0010	0,0000	0,0000	0	
23	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/71/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/12/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/12/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/12/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/13/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/13/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/13/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

30	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,079	628	
33	23-05-26	06h00	23-05-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	23-05-26	17h00	23-05-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến trụ 341/1 Phước Hưng	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 475TBi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	23-05-26	18h30	23-05-26	19h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Cắt LBS Trảng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 475TBi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	23-05-26	06h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 64 đến trụ 91 tuyến 473TH, 478TH	Sửa chữa lớn 2026	400	Xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH và tuyến 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Cắt 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/20/48/210 nối tuyến 474TH và tuyến 478TH	7295	85,3670	0,1293	4,4666	0,0068	13,718	150.896	

38	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 112/20/48/84 Tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH	729	0,3912	0,0130	0,0203	0,0007	1,715	857
39	23-05-26	17h00	23-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 Tuyến 479TH - Đóng 3LBFCO trụ 112/20/48/84 tuyến 478TH	729	0,3912	0,0130	0,0203	0,0007	1,715	857
40	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 10 đường Bờ lồi tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 3 đến trụ 10 đường Bờ lồi tuyến 476TN	Công trình đi dời đường Bờ Lồi	150	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Cắt DS trụ 3/3 đường Bờ Lồi tuyến 480TN - Cắt DS trụ 62 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	3154	31,2046	0,0520	1,7556	0,0029	5,144	51.442
42	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	'Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN	Từ trụ 66B đến trụ 66B/11T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ sang lưới thu hồi vật tư, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm ² từ trụ 66B đến trụ 66B/11T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	12	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 56C Điện Biên Phủ - X tuyến 474TN	202	1,7987	0,0033	0,1012	0,0002	0,412	3.704
43	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	'Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 78 Điện Biên Phủ - E tuyến 476TN	Từ trụ 76B đến trụ 76B/9 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm ² từ trụ 76B đến trụ 52/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 78 Điện Biên Phủ - E tuyến 476TN - Cắt FCO trạm 250kVA trụ 63 Điện Biên Phủ - M tuyến 474TN	267	2,3774	0,0044	0,1338	0,0002	0,160	1.440
44	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Từ trụ 51B đến trụ 51B/10T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ sang lưới thu hồi vật tư, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm ² từ trụ 51B đến trụ 51B/10T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	15	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN - Cắt CB trạm 160kVA trụ 52A tuyến 474TN	327	2,9117	0,0054	0,1638	0,0003	0,514	4.630
45	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 341/1 Phước Hưng	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 478SD-475TBI (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

46	23-05-26	18h30	23-05-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD. - Cắt LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 478SD-475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
47	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện tuyến 471SD nhận điện tuyến 478SD về đến trụ 313 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng	50	Xã Phước Vinh (trừ áp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt Recloser Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 471SD. - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD.	4030	4,1053	0,0684	0,2241	0,0037	1,715	1.715		
48	23-05-26	18h00	23-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Xã Phước Vinh (trừ áp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 471SD. - Đóng LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD.	4030	2,0526	0,0684	0,1121	0,0037	1,715	857		
49	23-05-26	07h00	23-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Trông trụ và lắp phụ kiện lưới điện, thu hồi trụ cũ từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Công trình đầu tư xây dựng	70	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành; Áp Sa Nghe, An Lộc, An Thọ, áp Vĩnh xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD.	4892	53,6849	0,0813	2,9953	0,0045	0,103	1.132		
50	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Thay thùng công tơ tổng trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Áp Vĩnh xã Hào Đức	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
51	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Trông trụ và lắp phụ kiện lưới điện, sang lưới trung hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	0	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành; Áp Sa Nghe, An Lộc, An Thọ, áp Vĩnh xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
52	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 302/6 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Vĩnh xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
53	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Vĩnh 1 trụ 309 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Vĩnh 1 trụ 309 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 309 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Vĩnh xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Vĩnh 1 trụ 309 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
54	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 229 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	91	0,3177	0,0015	0,0177	0,0001	0,011	40		

55	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 205 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	79	0,2758	0,0013	0,0154	0,0001	0,011	40
56	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 183/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	62	0,2165	0,0010	0,0121	0,0001	0,011	40
57	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	131	0,4574	0,0022	0,0255	0,0001	0,011	40
58	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	29	0,1013	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	23-05-26	08h00	23-05-26	16h00	XNLDTN (CS1)	Công ty TNHH Miền Nam	- Trạm 110kV Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	- Ngăn 172 trạm 110kV Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	- Thí nghiệm Relay 87L ngăn 172 Bến Cầu và đưa vào vận hành chức năng 87L của đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	Đưa vào vận hành chức năng 87L của đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	0	- Ngăn 172 trạm 110kV Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Bến Cầu. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bến Cầu - 171 NMDMT HTG.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 198B/1 Trường tiểu học Long Thuận A tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 198B/1 Trường tiểu học Long Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 198B/1 Trường tiểu học Long Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ, CT định kỳ	2	Khách hàng Trường tiểu học Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 198B/1 Trường tiểu học Long Thuận A tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
2	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/72/4/1 Trường TH Long Phước tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 234/72/4/1 Trường TH Long Phước tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 234/72/4/1 Trường TH Long Phước tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng trường tiểu học và trung học cơ sở Long Phước	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 234/72/4/1 Trường TH Long Phước tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
3	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/26/1 Văn phòng Đăng ký đất đai tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/26/1 Văn phòng Đăng ký đất đai tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 104/1/26/1 Văn phòng Đăng ký đất đai tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Văn phòng Đăng ký đất đai	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/1/26/1 Văn phòng Đăng ký đất đai tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
4	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/15B/3 Trường THCS Tiên Thuận tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/15B/3 Trường THCS Tiên Thuận tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 50kVA trụ 104/1/61/15B/3 Trường THCS Tiên Thuận tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Trường THCS Tiên Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/61/15B/3 Trường THCS Tiên Thuận tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
5	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/72/2/1 Trường THCS Long Phước tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/72/2/1 Trường THCS Long Phước tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng trạm 25kVA trụ 234/72/2/1 Trường THCS Long Phước tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng	2	Khách hàng Trường THCS Long Phước	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/72/2/1 Trường THCS Long Phước tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	

6	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 221/2B Chi Nhánh cũ tuyến 476TĐ	TBA 400kVA trụ 221/2B Chi Nhánh cũ tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc CB trạm và phát quang lưới điện hạ áp TBA 400kVA trụ 221/2B Chi Nhánh cũ tuyến 476TĐ	Bảo trì tiếp xúc sau CB và phát quang lưới điện hạ áp	12	Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 400kVA trụ 221/2B Chi Nhánh cũ tuyến 476TĐ	253	2,1253	0,0042	0,0005	0,0000	0,238	2,020	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyên nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc