

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.444.938	2.151.294	0	13.200
2	Pmax (MW)	2429,1	533,4	0,000	0,550
3	Pmin (MW)	1778,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-05-26	08h00	26-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	26-05-26	18h00	26-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	26-05-26	19h30	26-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-05-26	07h00	26-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-05-26	09h00	26-05-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	26-05-26	18h00	26-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	26-05-26	07h00	26-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	26-05-26	07h00	26-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 40 đến trụ 68	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	26-05-26	07h00	26-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/01 đến trụ 97/20	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 280B/1 đến trụ 208B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Từ trụ 280B/1 đến trụ 208B/14 nhánh rẽ 22kV Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, xử lý khiếm khuyết từ trụ 280B/1 đến trụ 208B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Long Thạnh xã Long Chữ	Cắt 3LBFCO trụ 280B/1 và tháo 3 hotline trụ 279B Long Thạnh 3 tuyến 476BC	90	1,1634	0,0022	0,0451	0,0001	0,103	926
2	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/25 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/25 đến trụ 280B/1 nhánh rẽ 22kV Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15/25 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/15/60/1 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/60/1 đến trụ 103B/15/60/13 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Trắng tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15/60/1 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/14/1 đến trụ 104/14/32 Địa Xù - Huyện Đồi Bến Cầu tuyến 479MB	Từ trụ 103B/14/1 đến trụ 104/14/32 nhánh rẽ 22kV Địa Xù - Huyện Đồi Bến Cầu tuyến 479MB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/14/1 đến trụ 104/14/32 Địa Xù - Huyện Đồi Bến Cầu tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-05-26	07h00	26-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/38B/1 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Từ trụ 305/38B/2 đến trụ 305/38B/17 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 305/38B/2 đến trụ 305/38B/17 Phước Bình 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	12	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 305/38B/1 Phước Bình 2 tuyến 477HT	445	5,2570	0,0080	0,2725	0,0004	0,137	1.507	
6	26-05-26	07h00	26-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA tại trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TD	Trạm 2x50kVA tại trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TD	Đầu lại cáp lực MBA 2x50kVA tại trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA tại trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TD	45	0,5316	0,0008	0,0276	0,0000	0,069	759	
7	26-05-26	07h00	26-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 431B/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Từ trụ 431B đến trụ 431B/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Dựng trụ xen lưới, đấu nối trung thế, lắp trạm 250kVA từ trụ 431B đến trụ 431B/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	7	Áp B4 xã Lộc Ninh	- Cắt LBFCO trụ 431B/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 431B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Văn Giá tuyến 475TD. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Hùng tuyến 475TD. - Cắt CB 250kVA trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TD	203	2,3982	0,0036	0,1243	0,0002	0,240	2.640	
8	26-05-26	07h00	26-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 319 đến trụ 416, từ trụ 346 đến trụ 346/12/10, từ trụ 416 đến trụ 416/20/39 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 319 đến trụ 416, từ trụ 346 đến trụ 346/12/10, từ trụ 416 đến trụ 416/20/39 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	26-05-26	07h30	26-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	26-05-26	07h30	26-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/69 Phước Hòa 7 tuyến 472TD	Trạm 50kVA trụ 42/65/69 Phước Hòa 7 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 50kVA trụ 42/65/69 Phước Hòa 7 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	26-05-26	07h30	26-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 9/3P đến trụ 9/6P/3 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 9/3P đến trụ 9/6P/3 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 9/3P đến trụ 9/6P/3 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 10B đến trụ 10B/10T An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 10B đến trụ 10B/10T An Dương Vương tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10B đến trụ 10B/10T An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Cầu Trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 20/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 20/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 20/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 20/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,045	363
16	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,157	1.257
17	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang, căng dây chùng, sửa trụ nghiêng từ trụ 13/4/1/1 đến trụ 13/4/1/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 75kVA CND Hòa Thành trụ 13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	52	0,4451	0,0009	0,0232	0,0000	0,060	484
18	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay sứ chuỗi polymer trụ 76/25/4/12, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	8	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 76/25/4/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,091	725
19	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 51/1 Chàng Riệp tuyến 474TH	Trụ 51/31B, từ trụ 51/2 đến trụ 51/84 tuyến 474TH	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây đầu nối công trình ĐTXD trụ 51/31B, xử lý kiểm khuyết từ trụ 51/2 đến trụ 51/84 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	15	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 51/1 Chàng Riệp tuyến 474TH	650	8,4217	0,0156	0,3256	0,0006	0,210	1.894

20	26-05-26	08h30	26-05-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 Trụ 104/15/1A tuyển 475TBI	Trụ 104/15/1A tuyển 475TBI	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 Trụ 104/15/1A tuyển 475TBI	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH TM-SX Tân Bình	- Cắt REC và 3LTD trụ 104/15/1A nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 tuyển 475TBI - Cắt DS trụ 104/15 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 tuyển 475TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	19
21	26-05-26	10h30	26-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Cấp nước Hoà Đông A trụ 104/118B/9/1 tuyển 475TBI	Trụ 104/118B/9/1 tuyển 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 15kVA Cấp nước Hoà Đông A trụ 104/118B/9/1 tuyển 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	0	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	Cắt FCO TBA 15kVA Cấp nước Hoà Đông A trụ 104/118B/9/1 tuyển 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0
22	26-05-26	13h30	26-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Áp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyển 474TBI	Trụ 166/7/1/6 tuyển 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Áp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyển 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Dinh xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Áp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyển 474TBI	58	0,1252	0,0014	0,0048	0,0001	0,001	2
23	26-05-26	15h00	26-05-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 2 trụ 21/46 tuyển 471CM	Trụ 21/46 tuyển 471CM	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 2 trụ 21/46 tuyển 471CM	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Thanh Xuân, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 2 trụ 21/46 tuyển 471CM	25	0,0360	0,0006	0,0014	0,0000	0,001	1
24	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 560kVA trụ 165 Chợ Kà Tum tuyển 478TH	Trạm 560kVA trụ 165 Chợ Kà Tum tuyển 478TH	Thi công thay thế thiết bị phụ kiện trạm biến áp trụ 165 tuyển 478TH	Sửa chữa lớn 2026	0	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt 3FCO và tháo 03hotline trạm 560kVA trụ 165 Chợ Kà Tum tuyển 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	26-05-26	07h30	26-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyển 475TN	Từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyển 475TN	Kéo dây nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyển 475TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	5	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyển 475TN	139	1,3065	0,0023	0,0735	0,0001	0,171	1.629
28	26-05-26	08h00	26-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/21 đến trụ 128/46/22 tuyển 477SD	Từ trụ 128/46/21 đến trụ 128/46/22 tuyển 477SD	Trông trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 128/46/21 đến trụ 128/46/22 tuyển 477SD	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 3 LBFCO trụ 128/46/1 tuyển 477SD	666	2,3255	0,0111	0,1297	0,0006	0,171	600
29	26-05-26	08h00	26-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyển 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/56T tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyển 471TB	Trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyển 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ, TI)	Thay định kỳ	2	Viễn thông Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 25C/78/1 Viễn thông Tây Ninh tuyển 471TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217

31	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn công nghiệp hương vị Ngon tuyến 478TB	Trạm 50kVA trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn công nghiệp hương vị Ngon tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Cơ sở Kinh doanh Suất ăn công nghiệp hương vị Ngon	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 25C/30/28/42/12 Cơ sở Kinh doanh Suất ăn công nghiệp hương vị Ngon tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
32	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 25C/30/32B/1 Lê Thị Phương tuyến 478TB	Trạm 250kVA trụ 25C/30/32B/1 Lê Thị Phương tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Khách hàng Lê Thị Phương	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 25C/30/32B/1 Lê Thị Phương tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
33	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 2x100kVA trụ 25C/19B/9B Nguyễn Thị Phương tuyến 478TB	Trạm 2x100kVA trụ 25C/19B/9B Nguyễn Thị Phương tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Phương	Cắt CB và 2FCO trạm 2x100kVA trụ 25C/19B/9B Nguyễn Thị Phương tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
34	26-05-26	08h00	26-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x100kVA trụ 25C/10B/1A Thực Thảo Uyên tuyến 478TB	Trạm 3x100kVA trụ 25C/10B/1A Thực Thảo Uyên tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Khách hàng Thực Thảo Uyên	Cắt CB và 3FCO trạm 3x100kVA trụ 25C/10B/1A Thực Thảo Uyên tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-05-26	07h00	26-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TD	Từ trụ 379 đến trụ 388 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Thay trụ, sứ, bảo trì lưới điện từ trụ 379 đến trụ 388 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa lớn	40	Áp 4 xã Dương Minh Châu; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khởi.	- Cắt LBS trụ 415 và DS trụ 414B Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 và DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 475TD, 477HT - Cắt LBS và 3LBFDO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TD (Trục vận hành Thủy điện CS2 đăng ký thao tác).	506	5,1608	0,0091	0,2676	0,0005	1,372	13.034	
2	26-05-26	07h00	26-05-26	16h30	Trục vận hành Nhà máy Thủy điện CS2 Dầu Tiếng	Trục vận hành Nhà máy Thủy điện CS2 Dầu Tiếng	TBA 2000 kVA Nhà Máy Thủy Điện CS2	Nhà máy Thủy điện CS2 - Hồ Dầu Tiếng	Đảm bảo an toàn điện cho Điện lực Dương Minh Châu công tác	Đảm bảo an toàn điện	0	Nhà máy Thủy điện CS2 - Hồ Dầu Tiếng	Cắt LBS và 3LBFDO trụ 345 Nhà Máy Thủy Điện CS2 tuyến 475TD.	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc